






Крепежные винты передней панели (внутренняя сторона)



Угол лопасти



50 мин.
(пространство для технического обслуживания)
Общая паспортная табличка
Блок терминалов с выводом заземления (внутренний)
Трубка для газа Ø9,5 CuT (Длина трубы вне блока: около 390)

Трубка для жидкости Ø6.4 CuT (Длина трубы за пределами агрегата: около 440)

