


**ПРИМЕЧАНИЯ**


- 1 Выше всего (дБ):  
(В, G, N уже выпрямлены)
- 2 Измеряемое место: измерения в заглушенном помещении.
- 3 Рабочий шум отличается от работы и внешних условий.
- 4 Местоположение микрофона.  
JISC9612  
Метод измерения  
шума в процессе работы  
соответствует JISC9612



Масштаб	50 Гц 230В (Н)
A	47

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- 1 Выше всего (дБ):  
(В, G, N уже выпрямлены)
- 2 Измеряемое место: измерения в заглушенном помещении.
- 3 Рабочий шум отличается от работы и внешних условий.
- 4 Местоположение микрофона.  
JISC9612  
Метод измерения  
шума в процессе работы  
соответствует JISC9612



Масштаб	50 Гц 230В (Н)
A	48