

1 Характеристики

- Top energy efficiency in Daikin heat pump range, thanks to the redesigned 8HP unit and newly developed 12HP high COP unit
- Широкий выбор внутренних блоков: 13 различных моделей в 75 вариантах
- Компактные наружные блоки
- Увеличено внешнее статическое давление: до 78,4 Па
- 2 ступени тихого ночного режима: напр. 10 л.с.: 58 dBA, 1-я ступень: 54dBA, 2-я ступень: 45dBA
- в соответствии с RoHS
- Легкая комбинация с HRV
- Подключаются к современным системам управления Daikin: DS-net, Intelligent Touch Controller, Intelligent Manager, BACnet Gateway, DMS-IF
- Легкий монтаж благодаря автоматической операции зарядки хладагентом и операции автоматического тестирования
- Бесшумная работа
- Функция обнаружения утечек

2 Технические характеристики

| 2-1 НЕЗАВИСИМЫЙ БЛОК | | | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ16P8W1B | RXYHQ18P8W1B | RXYHQ20P8W1B | RXYHQ22P8W1B | RXYHQ24P8W1B |
|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Наружный блок | RXYHQ12P8W1B | | RXYHQ12P8W1B | RXYQ8P8W1B | RXYQ8P8W1B | RXYQ8P8W1B | RXYQ10P7W1B | RXYQ8P8W1B |
| | | | RXYQ8P8W1B | RXYQ10P7W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYQ8P8W1B |
| | | | | | | | | RXYQ8P8W1B |

| 2-1 НЕЗАВИСИМЫЙ БЛОК | | | RXYHQ26P8W1B | RXYHQ28P8W1B | RXYHQ30P8W1B | RXYHQ32P8W1B | RXYHQ34P8W1B | RXYHQ36P8W1B |
|----------------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Наружный блок | RXYQ8P8W1B | | RXYQ8P8W1B | RXYQ8P8W1B | RXYQ8P8W1B | RXYQ8P8W1B | RXYQ10P7W1B | RXYHQ12P8W1B |
| | RXYQ8P8W1B | | RXYQ10P7W1B | RXYQ10P7W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ12P8W1B |
| | RXYQ10P7W1B | | RXYQ10P7W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ12P8W1B |

| 2-2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ16P8W1B | RXYHQ18P8W1B | RXYHQ20P8W1B | RXYHQ22P8W1B | RXYHQ24P8W1B |
|--|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| производительность | Охлаждение | кВт | 33.5 | 45.00 | 49.00 | 55.90 | 61.50 | 67.00 |
| | Обогрев | кВт | 37.5 | 50.00 | 56.50 | 62.50 | 69.00 | 75.00 |
| COP | Охлаждение | | 3.89 | 4.29 | 4.00 | 4.05 | 3.84 | 4.29 |
| | Обогрев | | 4.37 | 4.50 | 4.27 | 4.42 | 4.24 | 4.50 |
| Диапазон производительности | | л.с. | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Power input (nominal)(50Hz) | Охлаждение | кВт | 8.61 | 10.49 | 12.25 | 13.80 | 16.02 | 15.62 |
| | Обогрев | кВт | 8.58 | 11.11 | 13.23 | 14.14 | 16.27 | 16.67 |
| Категория PED | | | | Категория II | Категория II | Категория II | Категория II | Категория II |
| Max n ^f of indoor units to be connected | | | 19 | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 |
| Индекс мощности подключаемых внутренних блоков | Мин. | | 150 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| | Макс. | | 390 | 520 | 565 | 650 | 715 | 780 |
| Корпус | Цвет | Daikin Белый | | | | | | |
| | Материал | Покрашенная оцинкованная сталь | | | | | | |
| Размеры | Упаковка | Высота | мм | | 1,855 | | | |
| | | Ширина | мм | | 1,365 | | | |
| | | Глубина | мм | | 860 | | | |
| | Блок | Высота | мм | | 1,680 | | | |
| | | Ширина | мм | | 1,240 | | | |
| | | Глубина | мм | | 765 | | | |
| Вес | Вес | кг | | 281 | | | | |
| | Масса брутто | кг | | 312 | | | | |
| Упаковка | Материал | | Картон | | | | | |
| | Вес | кг | | 4.72 | | | | |
| | Материал | | Дерево | | | | | |
| | Вес | кг | | 20.85 | | | | |
| | Материал | | Пластик | | | | | |
| | Вес | кг | | 0.265 | | | | |

2 Технические характеристики

| 2-2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ16P8W1B | RXYHQ18P8W1B | RXYHQ20P8W1B | RXYHQ22P8W1B | RXYHQ24P8W1B | | |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--|
| Теплообменник | Размеры | Длина | мм | 2,088 | 1,778+1,778 | 1,778+1,778 | 1,778+2,088 | 1,778+2,088 | 1,778+1,778+1,778 | | |
| | | К-во рядов | | | 54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54+54 | |
| | | Шаг оребрения | мм | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| | | К-во заходов | | | 21 | 18+18 | 18+18 | 18+21 | 18+21 | 18+18+18 | |
| | | Фронтальная поверхность | м ² | 2.481 | 2.112+2.112 | 2.112+2.112 | 2.112+2.481 | 2.112+2.481 | 2.112+2.112+2.112 | | |
| | | К-во секций | | | 2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | |
| | Трубного типа | | | Hi-XSS (8) | | | | | | | |
| | Ребро | Тип оребрения | | | Несимметричные жалюзи "вафельного" типа | | | | | | |
| | | Обработка | | | Гидрофильный и устойчивый к коррозии | | | | | | |
| | Вентилятор | Тип | | | Осевой вентилятор | | | | | | |
| Количество | | | 2 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+1+1 | | | |
| Расход воздуха (номинальный) | Охлаждение | м ³ /min | | 233 | 171+171 | 171+185 | 171+233 | 185+233 | 171+171+171 | | |
| | Обогрев | м ³ /min | | 233 | 171+171 | 171+185 | 171+233 | 185+233 | 171+171+171 | | |
| Вентилятор | Внешнее статическое давление | | Па | 78 Pa in high static pressure | | | | | | | |
| | Направление нагнетания | | | Вертикальн. | | | | | | | |
| | Двигатель | Количество | | | 2 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+1+1 | |
| | | Модель | | | Brushless DC | | | | | | |
| | | Производительность двигателя | Вт | | 2 X 350 | 750+750 | 750+750 | 750+(2x350) | 750+(2x350) | 750+750+750 | |
| Компрессор | Количество | | | 2 | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 2+2 | 3 | | |
| | Двигатель | Количество | | | 1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1+1 | |
| | | Модель | | | Inverter | | | | | | |
| | | Тип | | | Герметичный спиральный компрессор | | | | | | |
| | | Скорость | об/мин | | 6,300 | 7,980+7,980 | 7,980+6,300 | 7,980+6,300 | 6,300+6,300 | 7,980+7,980+7,980 | |
| | | Мощность двигателя | кВт | | 2.8 | 3.8+3.8 | 3.8+1.2 | 3.8+2.8 | 1.2+2.8 | 3.8+3.8+3.8 | |
| | | Нагреватель картера | Вт | | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | | Количество | | | 1 | | 1 | 1 | 1+1 | | |
| | | Модель | | | ON-OFF | | | | | | |
| | | Тип | | | Герметичный спиральный компрессор | | | | | | |
| | | Скорость | об/мин | | 2,900 | | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | |
| Мощность двигателя | кВт | | 4.5 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | | | |
| Нагреватель картера | Вт | | 33 | | 33 | 33 | 33 | 33 | | | |
| Охлаждение | Стандартн. | Мин. | ГСDB | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | | |
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Макс. | ГСDB | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | | |
| | | Обогрев | Мин. | ГСWB | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | |
| | | | Макс. | ГСWB | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |

1
2

2 Технические характеристики

| 2-2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ16P8W1B | RXYHQ18P8W1B | RXYHQ20P8W1B | RXYHQ22P8W1B | RXYHQ24P8W1B | |
|--|--------------------------|---|-------|---|--|--|--|--|--|--|
| Уровень шума | Охлаждение | Уровень звуковой мощности и (номинальная) | дБ(А) | 80 | | | | | | |
| | | Уровень звукового давления (номинальное) | дБ(А) | 60 | | | | | | |
| Хладагент | Наименование | | | R-410A | | | | | | |
| | Заправка | | кг | 10 | 7.7+7.7 | 7.7+8.4 | 7.7+10 | 8.4+10 | 7.7+7.7+7.7 | |
| | Управление | | | Расширительный клапан (электронный) | | | | | | |
| | К-во контуров | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Максимальное общее количество хладагента в системе | | | кг | | | | | | Менее 100 (расчетное заправляемое количество менее 95) | |
| Масло в контуре хладагента | Наименование | | | Синтетическое (эфирное) масло | | | | | | |
| | Объем заправки | | л | 4.8 | 2.1+2.1 | 2.1+4.3 | 2.1+4.8 | 4.3+4.8 | 2.6+2.6+2.6 | |
| Подсоединение труб | Жидкость (OD) | Тип | | Пайка/Соединение пайкой | Соединение пайкой | Соединение пайкой | Соединение пайкой | Соединение пайкой | Соединение пайкой | |
| | | Диаметр (OD) | мм | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | |
| | Газ | Тип | | Пайка/Соединение пайкой | Соединение пайкой | Соединение пайкой | Соединение пайкой | Соединение пайкой | Соединение пайкой | |
| | | Диаметр (OD) | мм | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 34.9 | |
| | Тепловая изоляция | | | Трубопроводы для жидкости и газа | | | | | | |
| | Максимальная общая длина | | | м | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ~1000 |
| Метод размораживания | | | | Реверсивный цикл | | | | | | |
| Управление размораживанием | | | | Датчик температуры наружного теплообменника | | | | | | |
| Метод регулирования производительности | | | | С инверторным управлением | | | | | | |
| Регулирование производительности | | | | ~ 100 | | | | | | |
| Устройство | | | | Плавкий предохранитель PCB | HPS | HPS | HPS | HPS | HPS | |
| | | | | Защита от перегрузки инвертора | Защита от перегрузки привода вентилятора | Защита от перегрузки привода вентилятора | Защита от перегрузки привода вентилятора | Защита от перегрузки привода вентилятора | Защита от перегрузки привода вентилятора | Защита от перегрузки привода вентилятора |
| | | | | HPS | Реле максимального тока | Реле максимального тока | Реле максимального тока | Реле максимального тока | Реле максимального тока | |
| | | | | Защита от перегрузки привода вентилятора | Защита от перегрузки инвертора | Защита от перегрузки инвертора | Защита от перегрузки инвертора | Защита от перегрузки инвертора | Защита от перегрузки инвертора | |
| | | | | Реле максимального тока | Плавкий предохранитель PCB | Плавкий предохранитель PCB | Плавкий предохранитель PCB | Плавкий предохранитель PCB | Плавкий предохранитель PCB | |

2 Технические характеристики

| 2-2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ16P8W1B | RXYHQ18P8W1B | RXYHQ20P8W1B | RXYHQ22P8W1B | RXYHQ24P8W1B | |
|---|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|
| Стандартные принадлежности | Стандартные принадлежности | | Инструкции по установке | | | | | | |
| | Количество | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Стандартные принадлежности | | Руководство по эксплуатации | | | | | | |
| | Количество | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Стандартные принадлежности | | Соединительные трубопроводы | | | | | | |
| Количество | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Примечания | | | Номинальная мощность в режиме охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м. | | | | | | |
| | | | Номинальная мощность в режиме обогрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м, перепад уровня: 0 м. | | | | | | |
| | | | Звуковое давление | Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа. | Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа. | Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа. | Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа. | Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа. | Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа. |
| | | | Значения звукового давления | | | | | | Количество хладагента, заправленного в систему, должно быть менее 100 кг. Это означает, что в случае, если количество заправляемого хладагента равно или превышает 95 кг, вы должны разделить комплексную наружную систему на более мелкие независимые системы, |
| Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении. | | | | | | | | | |

| 2-2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | RXYHQ26P8W1B | RXYHQ28P8W1B | RXYHQ30P8W1B | RXYHQ32P8W1B | RXYHQ34P8W1B | RXYHQ36P8W1B |
|--|------------|------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| производительность | Охлаждение | кВт | 71.40 | 77.00 | 82.50 | 89.00 | 94.00 | 98.00 |
| | Обогрев | кВт | 81.50 | 88.00 | 94.00 | 102.00 | 107.00 | 113.00 |
| COP | Охлаждение | | 4.09 | 4.12 | 3.96 | 3.99 | 3.85 | 3.89 |
| | Обогрев | | 4.34 | 4.44 | 4.31 | 4.40 | 4.29 | 4.37 |
| Диапазон производительности | | л.с. | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Power input (nominal)(50Hz) | Охлаждение | | 17.46 | 18.69 | 20.83 | 22.31 | 24.42 | 25.19 |
| | Обогрев | | 18.78 | 19.82 | 21.81 | 23.18 | 24.94 | 25.86 |
| Категория PED | | | Категория II | | | | | |
| Max n ^f of indoor units to be connected | | | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 |
| Индекс мощности подсоединяемых внутренних блоков | Мин. | | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
| | Макс. | | 845 | 910 | 975 | 1,040 | 1,105 | 1,170 |
| Корпус | Цвет | | Daikin Белый | | | | | |
| | Материал | | Покрашенная оцинкованная сталь | | | | | |

1
2

2 Технические характеристики

| 2-2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | RXYHQ26P8W1B | RXYHQ28P8W1B | RXYHQ30P8W1B | RXYHQ32P8W1B | RXYHQ34P8W1B | RXYHQ36P8W1B |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Теплообменник | Размеры | Длина | мм | 1,778+1,778+1,778 | 1,778+1,778+1,778 | 1,778+1,778+2,088 | 1,778+2,088+2,088 | 1,778+2,088+2,088 | 2,088+2,088+2,088 |
| | | К-во рядов | | | 54+54+54 | | | | |
| | Шаг оребрения | мм | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | К-во заходов | | | 18+18+18 | 18+18+18 | 18+18+21 | 18+21+21 | 18+21+21 | 21+21+21 |
| | Фронтальная поверхность | м ² | 2.112+2.112+2.112 | 2.112+2.112+2.112 | 2.112+2.112+2.481 | 2.112+2.481+2.481 | 2.112+2.481+2.481 | 2.112+2.481+2.481 | 3x2.481 |
| | К-во секций | | | 2+2+2 | | | | | |
| | Трубного типа | | | Hi-XSS (8) | | | | | |
| Ребро | Тип оребрения | | Несимметричные жалюзи "вафельного" типа | | | | | | |
| | Обработка | | Гидрофильный и устойчивый к коррозии | | | | | | |
| Вентилятор | Тип | | | Осевой вентилятор | | | | | |
| | Количество | | | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+2 | 1+2+2 | 1+2+2 | 2+2+2 |
| Расход воздуха (номинальный) | Охлаждение | м ³ /мин | 171+171+185 | 171+185+185 | 185+185+233 | 171+233+233 | 185+233+233 | 233+233+233 | |
| | Обогрев | м ³ /мин | 171+171+185 | 171+185+185 | 185+185+233 | 171+233+233 | 185+233+233 | 233+233+233 | |
| Вентилятор | Внешнее статическое давление | | Па | 78 Pa in high static pressure | | | | | |
| | Направление нагнетания | | | Вертикальн. | | | | | |
| | Двигатель | Количество | | 1+1+1 | 1+1+1 | 1+1+2 | 1+2+2 | 1+2+2 | 2+2+2 |
| | | Модель | | Brushless DC | | | | | |
| Производительность двигателя | Вт | 750+750+750 | 750+750+750 | 750+750+2x350 | 750+2x350+2x350 | 750+2x350+2x350 | 2x350+2x350+2x350 | | |
| Количество | | | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| Компрессор | Двигатель | | | 1+1+1 | | | | | |
| | Модель | | | Inverter | | | | | |
| | Тип | | | Герметичный спиральный компрессор | | | | | |
| | Скорость | об/мин | 7,980+7,980+6,300 | 7,980+6,300+6,300 | 7,980+6,300+6,300 | 7,980+6,300+6,300 | 6,300+6,300+6,300 | 6,300+6,300+6,300 | |
| | Мощность двигателя | кВт | 3.8+3.8+1.2 | 3.8+1.2+1.2 | 3.8+1.2+2.8 | 3.8+2.8+2.8 | 1.2+2.8+2.8 | 2.8+2.8+2.8 | |
| | Нагреватель картера | Вт | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | Количество | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | Модель | | | ON-OFF | | | | | |
| | Тип | | | Герметичный спиральный компрессор | | | | | |
| | Скорость | об/мин | 2,900 | | | | | | |
| | Мощность двигателя | кВт | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| | Нагреватель картера | Вт | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| | Охлаждение | Стандартн. | Мин. | °CDB | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 | -5.0 |
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Макс. | °CDB | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
| | Обогрев | Мин. | °CWB | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 | -20.0 |
| | | Макс. | °CWB | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |

2 Технические характеристики

| 2-2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | RXYHQ26P8W1B | RXYHQ28P8W1B | RXYHQ30P8W1B | RXYHQ32P8W1B | RXYHQ34P8W1B | RXYHQ36P8W1B |
|--|----------------------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Хладагент | Наименование | | R-410A | | | | | |
| | Заправка | кг | 7.7+7.7+8.4 | 7.7+8.4+8.4 | 7.7+8.4+10 | 7.7+10+10 | 8.4+10+10 | 10+10+10 |
| | Управление | | Расширительный клапан (электронный) | | | | | |
| | К-во контуров | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Максимальное общее количество хладагента в системе | | кг | Менее 100 (расчетное заправляемое количество менее 95) | | | | | |
| Масло в контуре хладагента | Наименование | | Синтетическое (эфирное) масло | | | | | |
| | Объем заправки | л | 2.6+2.6+4.3 | 2.6+4.3+4.3 | 2.6+4.3+4.8 | 2.6+4.8+4.8 | 4.3+4.8+4.8 | 3x4.8 |
| Подсоединение труб | Жидкость (OD) | Тип | Соединение пайкой | | | | | |
| | | Диаметр (OD) | мм | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 |
| | Газ | Тип | Соединение пайкой | | | | | |
| | | Диаметр (OD) | мм | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| | Тепловая изоляция | | Трубопроводы для жидкости и газа | | | | | |
| | Максимальная общая длина | | м | ~1000 | | | | |
| Метод размораживания | | | Реверсивный цикл | | | | | |
| Управление размораживанием | | | Датчик температуры наружного теплообменника | | | | | |
| Метод регулирования производительности | | | С инверторным управлением | | | | | |
| Регулирование производительности | | | ~ 100 | | | | | |
| Устройство | | | HPS | | | | | |
| | | | Защита от перегрузки привода вентилятора | | | | | |
| | | | Реле максимального тока | | | | | |
| | | | Защита от перегрузки инвертора | | | | | |
| | | | Плавкий предохранитель PCB | | | | | |
| Стандартные принадлежности | Стандартные принадлежности | | Инструкции по установке | | | | | |
| | Количество | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Стандартные принадлежности | | Руководство по эксплуатации | | | | | |
| | Количество | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Стандартные принадлежности | | Соединительные трубопроводы | | | | | |
| Количество | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Примечания | | | Номинальная мощность в режиме охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м. | | | | | |
| | | | Номинальная мощность в режиме обогрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м, перепад уровня: 0 м. | | | | | |
| | | | Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа. | | | | | |
| | | | Количество хладагента, заправленного в систему, должно быть менее 100 кг. Это означает, что в случае, если количество заправляемого хладагента равно или превышает 95 кг, вы должны разделить комплексную наружную систему на более мелкие независимые системы. | | | | | |

| 2-3 ELECTRICAL SPECIFICATIONS (50HZ) | | | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ16P8W1B | RXYHQ18P8W1B | RXYHQ20P8W1B | RXYHQ22P8W1B | RXYHQ24P8W1B | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Электропитание | Наименование | | W1 | | | | | | |
| | Фаза | | 3N~ | | | | | | |
| | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ток | Номинальный рабочий ток (RLA) | Охлаждение | A | 19.1 | 15.0 | 18.8 | 26.6 | 30.4 | 22.5 |
| | | Обогрев | A | 12.9 | 16.4 | 19.3 | 21.1 | 24.0 | 24.6 |
| | Пусковой ток (MSC) | | A | 75 | 4 | 78 | 79 | 88 | 7 |
| | Минимальное значение Ssc | | kVa | 1,114 | 2,436 | 2,146 | 2,332 | 2,042 | 3,654 |
| | Минимальный ток в цепи (MCA) | | A | 22.7 | 37.0 | 40.1 | 41.2 | 44.3 | 55.5 |
| | Максимальный ток предохранителя (MFA) | | A | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 |
| | Ток при полной нагрузке (FLA) | | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |

2 Технические характеристики

| 2-3 ELECTRICAL SPECIFICATIONS (50HZ) | | | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ16P8W1B | RXYHQ18P8W1B | RXYHQ20P8W1B | RXYHQ22P8W1B | RXYHQ24P8W1B |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Диапазон напряжений | Минимальный | V | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | Максимальный | V | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Проводные соединения | Для подачи электропитания | Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | Замечание | Earth wire include | | | | | |
| | Для подсоединения к внутренним блокам | Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | Замечание | F1-F2 | | | | | |
| Электропитание | | | Внутренний и наружный блок | | | | | |

1

2

2 Технические характеристики

| 2-3 ELECTRICAL SPECIFICATIONS (50HZ) | RXYHQ12P8W1B | RXYHQ16P8W1B | RXYHQ18P8W1B | RXYHQ20P8W1B | RXYHQ22P8W1B | RXYHQ24P8W1B |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Примечания | MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) | MCA/MFA: MCA = 1,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, MFA меньше или равно 2,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A | MCA/MFA: MCA = 1,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, MFA меньше или равно 2,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A | MCA/MFA: MCA = 1,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, MFA меньше или равно 2,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A | MCA/MFA: MCA = 1,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, MFA меньше или равно 2,25 x макс. RLA + другой RLA + EA FLA, следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A | MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) |
| | MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора | MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) | MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) | MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) | MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) | MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора |
| | Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2% | MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора | MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора | MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора | MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора | Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2% |
| | RLA основан на следующих условиях: температура в помещении: 27°CDB/19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB | | | | | |
| Выделите размер провода на основании MCA | Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона. | Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона. | Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона. | Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона. | Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона. | Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона. |
| Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона. | В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1) или EN/IEC 61000-3-12(2) может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно | В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1) или EN/IEC 61000-3-12(2) может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно | В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1) или EN/IEC 61000-3-12(2) может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно | В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1) или EN/IEC 61000-3-12(2) может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно | В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1) или EN/IEC 61000-3-12(2) может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно | В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1) или EN/IEC 61000-3-12(2) может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно |
| | Zsys(4) <= Zmax или Ssc(3) >= | Zsys(4) <= Zmax или Ssc(3) >= | Zsys(4) <= Zmax или Ssc(3) >= | Zsys(4) <= Zmax или Ssc(3) >= | Zsys(4) <= Zmax или Ssc(3) >= | Zsys(4) <= Zmax или Ssc(3) >= |

2 Технические характеристики

| 2-3 ELECTRICAL SPECIFICATIONS (50HZ) | | | RXYHQ26P8W1B | RXYHQ28P8W1B | RXYHQ30P8W1B | RXYHQ32P8W1B | RXYHQ34P8W1B | RXYHQ36P8W1B | |
|--------------------------------------|--|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Электропитание | Наименование | | W1 | | | | | | |
| | Фаза | | 3N~ | | | | | | |
| | Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | Напряжение | В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ток | Номинальный рабочий ток (RLA) | Охлаждение | A | 26.3 | 30.1 | 37.9 | 45.7 | 49.5 | 57.3 |
| | | Обогрев | A | 27.5 | 30.4 | 32.2 | 34.0 | 36.9 | 38.7 |
| | Пусковой ток (MSC) | A | 82 | 91 | 91 | 92 | 101 | 101 | |
| | Минимальное значение Ssc | kVa | 3,364 | 3,074 | 3,260 | 3,446 | 3,156 | 3,342 | |
| | Минимальный ток в цепи (MCA) | A | 58.6 | 61.7 | 62.8 | 63.9 | 67.0 | 68.1 | |
| | Максимальный ток предохранителя (MFA) | A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | Ток при полной нагрузке (FLA) | A | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | |
| | Диапазон напряжений | Минимальный | В | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Максимальный | | В | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Проводные соединения | Для подачи электропитания | Количество | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | | Замечание | Earth wire include | | | | | | |
| | Для подсоединения к внутренним блокам | Количество | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | Замечание | F1-F2 | | | | | | |
| Электропитание | Внутренний и наружный блок | | | | | | | | |
| Примечания | MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю) | | | | | | | | |
| | MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора | | | | | | | | |
| | Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2% | | | | | | | | |
| | RLA основан на следующих условиях: температура в помещении: 27°CDB/19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB | | | | | | | | |
| | Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона. | | | | | | | | |
| | В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1) или EN/IEC 61000-3-12(2) может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с $Z_{sys}(4) \leq Z_{max}$ или $S_{sc}(3) \geq$ мини | | | | | | | | |
| | Выделите размер провода на основании MCA | | | | | | | | |

3 Электрические параметры

1
3

RXYHQ-P

| | Сочетание | Минимальное значение S _{sc} [кВА] | Z _{max} [Ω] |
|---------|-----------------------------|---|-------------------------|
| RXYHQ12 | | 1114 | 0,27 |
| RXYHQ16 | RXYQ8 + RXYQ8 | 2436 | - |
| RXYHQ18 | RXYQ8 + RXYQ10 | 2146 | 0,27 |
| RXYHQ20 | RXYQ8 + RXYHQ12 | 2332 | 0,27 |
| RXYHQ22 | RXYQ10 + RXYHQ12 | 2042 | 0,25 |
| RXYHQ24 | RXYQ8 + RXYQ8 + RXYQ8 | 3654 | - |
| RXYHQ26 | RXYQ8 + RXYQ8 + RXYQ10 | 3364 | 0,27 |
| RXYHQ28 | RXYQ8 + RXYQ10 + RXYQ10 | 3074 | 0,25 |
| RXYHQ30 | RXYQ8 + RXYQ10 + RXYHQ12 | 3260 | 0,25 |
| RXYHQ32 | RXYQ8 + RXYHQ12 + RXYHQ12 | 3446 | 0,25 |
| RXYHQ34 | RXYQ10 + RXYHQ12 + RXYHQ12 | 3156 | 0,24 |
| RXYHQ36 | RXYHQ12 + RXYHQ12 + RXYHQ12 | 3342 | 0,24 |

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 В соответствии с EN/IEC 61000-3-11 ⁽¹⁾, соответственно, EN/IEC 61000-3-11 ⁽²⁾, может возникнуть необходимость в консультации с оператором распределительной сети, чтобы убедиться в подключении оборудования только к линиям $Z_{\text{sys}}^{(4)} \geq Z_{\text{max}}$, соответственно, S_{sc} ⁽³⁾ минимальное значение S_{sc}.
- 2 ⁽¹⁾ Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы изменений, колебаний и кратковременных бросков напряжения в общественных низковольтных сетях для оборудования класса $\geq 75A$.
⁽²⁾ Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общественной низковольтной системе с входным током $> 16A$ и $\leq 75A$ на фазу .
⁽³⁾ Мощность КЗ
⁽⁴⁾ Импеданс системы.

4TW31461-4A

4 Дополнительные функции

RXYHQ-P

| № | Элемент | RXYHQ12P8 | RXYHQ16P8 RXYHQ18P8 | RXYHQ20P-36P |
|---|---|------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Селекторный переключатель охлаждения/нагрева | KRC19-26A6 | | |
| 2 | Фиксирующий ящик | | KJB111A | |
| 3 | Насадка REFNET | | KHRQ22M29H | |
| | | | KHRQ22M64H | |
| | | | | KHRQ22M75H |
| 4 | Соединение REFNET | | KHRQ22M20T | |
| | | | KHRQ22M29T9 | |
| | | | KHRQ22M64T | |
| | | | | KHRQ22M75T |
| 5 | Набор мульти-соединения для 2 блоков вне помещения | ... | | BHFQ22P1007 |
| 6 | Набор мульти-соединения для 3 блоков вне помещения | ... | ... | BHFQ22P1517 |
| 7 | Центральный дренажный поддон | KWC26B450 | | См. примечание 2 |
| 8 | Комплект цифрового манометра | BHGP26A1 | | Смотрите примечание 3 |
| 9 | Увеличьте разницу высоты между блоком в помещении и снаружи до 90 м (Смотрите примечание 5) | EKLD90P12 | | Смотрите примечание 4 |

3TW31469-2A

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Все опции представляют собой наборы.
- 2 Набор центрального дренажного поддона должен быть собран на основании таблицы внешнего мульти-подключения..
- 3 Нужна только 1 операция на установку.
- 4 Требуется 1 опция на модуль.
- 5 Опция должна быть установлена в блок, который находится вне помещения.

5 Процедура выбора

1
5

RXYHQ12-36P8

КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕПЛОЭФФЕКТИВНОСТИ

Таблицы теплоэффективности не принимают во внимание снижение производительности при накоплении заморозжения или в процессе разморозжения.

Значения производительности, учитывающие данные факторы, другими словами, интегрированные значения нагрева можно рассчитать следующим образом:

Формула:

Коэффициент интегрированной теплоэффективности = A


Значение в таблице теплоэффективности = B

Интегрированный поправочный коэффициент на накопление заморозжения (кВт) = C

$A = B \times C$

Интегрированный поправочный коэффициент для нахождения теплоэффективности

| Температура на входном отверстии теплообменника (°C/RH 85%) | -7 | -5 | -3 | 0 | 3 | 5 | 7 |
|--|------|------|------|------|------|------|-----|
| Интегрированный поправочный коэффициент на накопление заморозжения | 0,96 | 0,93 | 0,87 | 0,81 | 0,83 | 0,89 | 1,0 |



3TW27232-7

примечание

- 1 На чертеже показано, что интегрированная теплопроизводительность выражается как интегрированная мощность для одного блока (от операции разморозения до операции разморозения) как функция времени.

Обратите внимание на то, при накоплении снега на внешней поверхности теплообменника внешнего блока, наблюдается временное снижение производительности, хотя этот показатель будет зависеть от других факторов, например, температуры вне помещения (°C сух.т.), относительной влажности (RH) и количества наблюдаемого заморозения.

6 Таблицы мощности

6 - 1 Таблица комбинаций

RXYHQ16-36P(8)

Сочетание с высоким Cop

| | RXYQ5P | RXYQ8P8 | RXYQ10P | RXYQ12P8 | RXYQ14P | RXYQ16P | RXYQ18P |
|-----------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| RXYHQ16P | | 2 | | | | | |
| RXYHQ18P | | 1 | 1 | | | | |
| RXYHQ20P | | 1 | | 1 | | | |
| RXYHQ22P | | | 1 | 1 | | | |
| RXYHQ24P | | 3 | | | | | |
| RXYHQ26P | | 2 | 1 | | | | |
| RXYHQ28P | | 1 | 2 | | | | |
| RXYHQ30P8 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| RXYHQ32P | | 1 | | 2 | | | |
| RXYHQ34P | | | 1 | 2 | | | |
| RXYHQ36P8 | | | | 3 | | | |

4TW31469-1

6 Таблицы мощности

6 - 1 Таблица комбинаций

| English - English - αγγλικά - Inglés | Deutsch | Ελληνικά | Español |
|--|--|--|--|
| <p>TC TC: Total Capacity: kW</p> <p>PI PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)</p> <p>Combination (%)</p> <p>Capacity index</p> <p>Inlet water temp. °C</p> <p>Water volume (L/m)</p> <p>OWT: Outlet water temp.</p> <p>Outdoor air temp. (°CDB)</p> <p>Indoor air temperature: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> | <p>TC TC: Gesamtleistung: kW</p> <p>PI PI: Leistungsaufnahme: kW (Verdichter + Außenventilatormotor)</p> <p>Kombination (%)</p> <p>Kühlleistungsindex</p> <p>Einlass-wasser-temp °C</p> <p>Wasser-volumen (L/m)</p> <p>OWT: Austritts-wasser-temp.</p> <p>Außen-Lufttemp(°CDB)</p> <p>Innen-Lufttemp.: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> | <p>TC TC: Συνολική απόδοση : kW</p> <p>PI PI: ισχύς εισόδου: kW (Λειτουργία + Motor εξωτερικού ανεμιστήρα)</p> <p>Συνδυασμός (%)</p> <p>Δείκτης απόδοσης</p> <p>Θερμοκρασία νερού εισόδου °C</p> <p>όγκος νερού (L/m)</p> <p>OWT: θερμοκρασίας νερού εξόδου</p> <p>Εξωτερική εσωτ. Αέρα (°CDB)</p> <p>Θερμοκρ. εσωτ. Αέρα.: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> | <p>TC TC: Capacidad total: kW</p> <p>PI PI: Consumo: kW (compresor + motor de ventilador exterior)</p> <p>Combinación (%)</p> <p>Índice de capacidad</p> <p>Temp. agua de entrada °C</p> <p>Volumen del agua (L/m)</p> <p>OWT: Temp. del agua de salida</p> <p>Temp. de aire exterior (°CDB)</p> <p>Temp. de aire interior: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> |
| <p>English - Anglais - Inglese - Engels</p> <p>TC TC: Total Capacity: kW</p> <p>PI PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)</p> <p>Combination (%)</p> <p>Capacity index</p> <p>Inlet water temp. °C</p> <p>Water volume (L/m)</p> <p>OWT: Outlet water temp.</p> <p>Outdoor air temp. (°CDB)</p> <p>Indoor air temperature: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> | <p>Français</p> <p>TC TC: Puissance totale: kW</p> <p>PI PI: Puissance d'entrée: kW (Compresseur+ moteur du ventilateur extérieur)</p> <p>Combinaison (%)</p> <p>Index de puissance</p> <p>Temp. de l'eau à l'entrée °C</p> <p>Volume d'eau (L/m)</p> <p>OWT: Temp. de l'eau à la sortie</p> <p>Temp. de l'air extérieur (°CDB)</p> <p>Temp. de l'air intérieur: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> | <p>Italiano</p> <p>TC TC: Capacità totale: kW</p> <p>PI PI: Potenza assorbita: kW (compressore + motore vent. esterno)</p> <p>Combinazione (%)</p> <p>Indice di capacità</p> <p>Temp. acqua in ingresso °C</p> <p>Volume d'acqua (L/m)</p> <p>OWT: Temp. acqua in uscita</p> <p>Temp. aria esterno (°CDB)</p> <p>Temp. aria interna: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> | <p>Nederlands</p> <p>TC TC: Totaal vermogen: kW</p> <p>PI PI: Vermogeninput: kW (compressor + Motor v/d buitenventilator)</p> <p>Combinatie (%)</p> <p>Vermogenindex</p> <p>Water-intoede-temp. °C</p> <p>Water volume (L/m)</p> <p>OWT: Water-uitrede-temp.</p> <p>Buitenluchttemp. (°CDB)</p> <p>Binnenluchttemp: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> |
| <p>English - английский - İngilizce</p> <p>TC TC: Total Capacity: kW</p> <p>PI PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)</p> <p>Combination (%)</p> <p>Capacity index</p> <p>Inlet water temp. °C</p> <p>Water volume (L/m)</p> <p>OWT: Outlet water temp.</p> <p>Outdoor air temp. (°CDB)</p> <p>Indoor air temperature: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> | <p>Русский</p> <p>TC TC: Общая мощность: kW</p> <p>PI PI: Входная мощность: kW (Компрессор + мотор внешнего вентилятора)</p> <p>Сочетание (%)</p> <p>Индекс производств. мощности</p> <p>Темпра воды на вх. °C</p> <p>Объем воды л/мин</p> <p>OWT: Темп-раводы на вых.</p> <p>Наружная температура воздуха (°CDB)</p> <p>Внутренняя температура воздуха: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> | <p>Türkçe</p> <p>TC TC: Toplam kapasite: kW</p> <p>PI PI: Güç Girişi: kW (Kompresör + Diç fan motoru)</p> <p>Kombinasyon (%)</p> <p>Kapasite endeksi</p> <p>Su giriş sıcaklığı °C</p> <p>Su hacmi (L/m)</p> <p>OWT: Su çıkış sıcaklığı</p> <p>Diş hava sıcaklığı (°CDB)</p> <p>İç hava sıcaklığı: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p> | <p>0001</p> |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

| RXYHQ12P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | | |
| 130% | 390.0 | 10 | 29.4 | 3.96 | 35.1 | 4.85 | 40.7 | 5.77 | 42.2 | 5.89 | 42.7 | 5.77 | 43.8 | 5.53 | 44.8 | 5.28 | | |
| | | 12 | 29.4 | 4.04 | 35.1 | 4.94 | 40.7 | 5.88 | 41.6 | 5.86 | 42.2 | 5.74 | 43.2 | 5.49 | 44.3 | 5.41 | | |
| | | 14 | 29.4 | 4.11 | 35.1 | 5.04 | 40.6 | 5.96 | 41.1 | 5.83 | 41.6 | 5.71 | 42.7 | 5.66 | 43.8 | 5.72 | | |
| | | 16 | 29.4 | 4.19 | 35.1 | 5.14 | 40.0 | 5.93 | 40.6 | 5.88 | 41.1 | 5.91 | 42.1 | 5.97 | 43.2 | 6.02 | | |
| | | 18 | 29.4 | 4.28 | 35.1 | 5.24 | 39.5 | 6.15 | 40.0 | 6.18 | 40.5 | 6.21 | 41.6 | 6.27 | 42.7 | 6.33 | | |
| | | 20 | 29.4 | 4.36 | 35.1 | 5.58 | 38.9 | 6.45 | 39.5 | 6.49 | 40.0 | 6.52 | 41.1 | 6.58 | 42.1 | 6.65 | | |
| | | 21 | 29.4 | 4.48 | 35.1 | 5.78 | 38.7 | 6.60 | 39.2 | 6.64 | 39.7 | 6.67 | 40.8 | 6.74 | 41.8 | 6.80 | | |
| | | 23 | 29.4 | 4.80 | 35.1 | 6.20 | 38.1 | 6.90 | 38.7 | 6.94 | 39.2 | 6.98 | 40.2 | 7.05 | 41.3 | 7.12 | | |
| | | 25 | 29.4 | 5.13 | 35.1 | 6.64 | 37.6 | 7.21 | 38.1 | 7.24 | 38.6 | 7.28 | 39.7 | 7.36 | 40.8 | 7.43 | | |
| | | 27 | 29.4 | 5.48 | 35.1 | 7.10 | 37.0 | 7.51 | 37.6 | 7.55 | 38.1 | 7.59 | 39.2 | 7.67 | 40.2 | 7.75 | | |
| | | 29 | 29.4 | 5.85 | 35.1 | 7.59 | 36.5 | 7.81 | 37.0 | 7.86 | 37.5 | 7.90 | 38.6 | 7.98 | 39.7 | 8.07 | | |
| | | 31 | 29.4 | 6.24 | 34.9 | 8.03 | 35.9 | 8.12 | 36.5 | 8.16 | 37.0 | 8.21 | 38.1 | 8.30 | 39.1 | 8.39 | | |
| | | 33 | 29.4 | 6.65 | 34.3 | 8.33 | 35.4 | 8.43 | 35.9 | 8.47 | 36.5 | 8.52 | 37.5 | 8.61 | 38.6 | 8.71 | | |
| | | 35 | 29.4 | 7.09 | 33.8 | 8.64 | 34.9 | 8.74 | 35.4 | 8.79 | 35.9 | 8.84 | 37.0 | 8.93 | 38.0 | 9.03 | | |
| | | 37 | 29.4 | 7.55 | 33.2 | 8.94 | 34.3 | 9.05 | 34.8 | 9.10 | 35.4 | 9.15 | 36.4 | 9.3 | 37.5 | 9.4 | | |
| | | 39 | 29.4 | 8.03 | 32.7 | 9.2 | 33.8 | 9.4 | 34.3 | 9.4 | 34.8 | 9.5 | 35.9 | 9.6 | 36.9 | 9.7 | | |
| | | 120% | 360.0 | 10 | 27.1 | 3.62 | 32.4 | 4.42 | 37.6 | 5.26 | 40.2 | 5.69 | 42.1 | 5.92 | 43.0 | 5.70 | 44.0 | 5.48 |
| | | | | 12 | 27.1 | 3.69 | 32.4 | 4.51 | 37.6 | 5.36 | 40.2 | 5.79 | 41.5 | 5.90 | 42.5 | 5.67 | 43.5 | 5.44 |
| | | | | 14 | 27.1 | 3.76 | 32.4 | 4.59 | 37.6 | 5.46 | 40.2 | 5.91 | 41.0 | 5.86 | 41.9 | 5.63 | 42.9 | 5.67 |
| 16 | 27.1 | | | 3.83 | 32.4 | 4.68 | 37.6 | 5.57 | 39.9 | 5.95 | 40.4 | 5.88 | 41.4 | 5.93 | 42.4 | 5.98 | | |
| 18 | 27.1 | | | 3.90 | 32.4 | 4.78 | 37.6 | 5.76 | 39.4 | 6.15 | 39.9 | 6.18 | 40.9 | 6.23 | 41.8 | 6.29 | | |
| 20 | 27.1 | | | 3.98 | 32.4 | 4.97 | 37.6 | 6.19 | 38.8 | 6.45 | 39.3 | 6.48 | 40.3 | 6.54 | 41.3 | 6.60 | | |
| 21 | 27.1 | | | 4.02 | 32.4 | 5.14 | 37.6 | 6.42 | 38.6 | 6.60 | 39.1 | 6.63 | 40.0 | 6.69 | 41.0 | 6.75 | | |
| 23 | 27.1 | | | 4.29 | 32.4 | 5.51 | 37.5 | 6.87 | 38.0 | 6.90 | 38.5 | 6.93 | 39.5 | 7.00 | 40.5 | 7.06 | | |
| 25 | 27.1 | | | 4.59 | 32.4 | 5.90 | 37.0 | 7.17 | 37.5 | 7.20 | 38.0 | 7.23 | 38.9 | 7.30 | 39.9 | 7.37 | | |
| 27 | 27.1 | | | 4.90 | 32.4 | 6.30 | 36.4 | 7.47 | 36.9 | 7.50 | 37.4 | 7.54 | 38.4 | 7.61 | 39.4 | 7.69 | | |
| 29 | 27.1 | | | 5.22 | 32.4 | 6.73 | 35.9 | 7.77 | 36.4 | 7.81 | 36.9 | 7.85 | 37.9 | 7.92 | 38.8 | 8.00 | | |
| 31 | 27.1 | | | 5.57 | 32.4 | 7.19 | 35.4 | 8.07 | 35.8 | 8.11 | 36.3 | 8.15 | 37.3 | 8.24 | 38.3 | 8.32 | | |
| 33 | 27.1 | | | 5.93 | 32.4 | 7.66 | 34.8 | 8.38 | 35.3 | 8.42 | 35.8 | 8.46 | 36.8 | 8.55 | 37.7 | 8.64 | | |
| 35 | 27.1 | | | 6.31 | 32.4 | 8.17 | 34.3 | 8.68 | 34.8 | 8.73 | 35.2 | 8.77 | 36.2 | 8.86 | 37.2 | 8.96 | | |
| 37 | 27.1 | | | 6.72 | 32.4 | 8.71 | 33.7 | 8.99 | 34.2 | 9.04 | 34.7 | 9.08 | 35.7 | 9.18 | 36.7 | 9.3 | | |
| 39 | 27.1 | | | 7.15 | 32.2 | 9.20 | 33.2 | 9.3 | 33.7 | 9.3 | 34.2 | 9.4 | 35.1 | 9.5 | 36.1 | 9.6 | | |
| 110% | 330.0 | | | 10 | 24.9 | 3.29 | 29.7 | 4.01 | 34.5 | 4.76 | 36.9 | 5.14 | 39.2 | 5.53 | 42.3 | 5.87 | 43.2 | 5.67 |
| | | | | 12 | 24.9 | 3.35 | 29.7 | 4.08 | 34.5 | 4.85 | 36.9 | 5.24 | 39.2 | 5.64 | 41.7 | 5.84 | 42.6 | 5.64 |
| | | | | 14 | 24.9 | 3.41 | 29.7 | 4.16 | 34.5 | 4.94 | 36.9 | 5.34 | 39.2 | 5.74 | 41.2 | 5.81 | 42.1 | 5.63 |
| | | 16 | 24.9 | 3.47 | 29.7 | 4.24 | 34.5 | 5.04 | 36.9 | 5.44 | 39.2 | 5.86 | 40.6 | 5.89 | 41.5 | 5.94 | | |
| | | 18 | 24.9 | 3.54 | 29.7 | 4.32 | 34.5 | 5.14 | 36.9 | 5.59 | 39.2 | 6.14 | 40.1 | 6.19 | 41.0 | 6.24 | | |
| | | 20 | 24.9 | 3.61 | 29.7 | 4.41 | 34.5 | 5.44 | 36.9 | 6.01 | 38.7 | 6.44 | 39.6 | 6.49 | 40.5 | 6.55 | | |
| | | 21 | 24.9 | 3.64 | 29.7 | 4.54 | 34.5 | 5.64 | 36.9 | 6.23 | 38.4 | 6.59 | 39.3 | 6.64 | 40.2 | 6.70 | | |
| | | 23 | 24.9 | 3.81 | 29.7 | 4.86 | 34.5 | 6.04 | 36.9 | 6.68 | 37.8 | 6.89 | 38.7 | 6.95 | 39.6 | 7.01 | | |
| | | 25 | 24.9 | 4.07 | 29.7 | 5.20 | 34.5 | 6.47 | 36.9 | 7.16 | 37.3 | 7.19 | 38.2 | 7.25 | 39.1 | 7.31 | | |
| | | 27 | 24.9 | 4.34 | 29.7 | 5.55 | 34.5 | 6.92 | 36.3 | 7.46 | 36.8 | 7.49 | 37.7 | 7.56 | 38.5 | 7.62 | | |
| | | 29 | 24.9 | 4.63 | 29.7 | 5.93 | 34.5 | 7.39 | 35.8 | 7.76 | 36.2 | 7.79 | 37.1 | 7.86 | 38.0 | 7.93 | | |
| | | 31 | 24.9 | 4.93 | 29.7 | 6.32 | 34.5 | 7.89 | 35.2 | 8.06 | 35.7 | 8.10 | 36.6 | 8.17 | 37.5 | 8.25 | | |
| | | 33 | 24.9 | 5.25 | 29.7 | 6.74 | 34.2 | 8.32 | 34.7 | 8.36 | 35.1 | 8.40 | 36.0 | 8.48 | 36.9 | 8.56 | | |
| | | 35 | 24.9 | 5.58 | 29.7 | 7.18 | 33.7 | 8.63 | 34.1 | 8.67 | 34.6 | 8.71 | 35.5 | 8.79 | 36.4 | 8.88 | | |
| | | 37 | 24.9 | 5.94 | 29.7 | 7.65 | 33.1 | 8.93 | 33.6 | 8.98 | 34.0 | 9.02 | 34.9 | 9.11 | 35.8 | 9.20 | | |
| | | 39 | 24.9 | 6.31 | 29.7 | 8.14 | 32.6 | 9.2 | 33.0 | 9.3 | 33.5 | 9.3 | 34.4 | 9.4 | 35.3 | 9.5 | | |
| | | 100% | 300.0 | 10 | 22.6 | 2.97 | 27.0 | 3.60 | 31.3 | 4.26 | 33.5 | 4.61 | 35.7 | 4.95 | 40.0 | 5.66 | 42.4 | 5.86 |
| | | | | 12 | 22.6 | 3.02 | 27.0 | 3.66 | 31.3 | 4.34 | 33.5 | 4.69 | 35.7 | 5.05 | 40.0 | 5.77 | 41.8 | 5.83 |
| | | | | 14 | 22.6 | 3.07 | 27.0 | 3.73 | 31.3 | 4.42 | 33.5 | 4.78 | 35.7 | 5.14 | 40.0 | 5.88 | 41.3 | 5.80 |
| 16 | 22.6 | | | 3.13 | 27.0 | 3.80 | 31.3 | 4.51 | 33.5 | 4.87 | 35.7 | 5.24 | 39.9 | 5.96 | 40.7 | 5.89 | | |
| 18 | 22.6 | | | 3.19 | 27.0 | 3.88 | 31.3 | 4.60 | 33.5 | 4.97 | 35.7 | 5.35 | 39.4 | 6.15 | 40.2 | 6.19 | | |
| 20 | 22.6 | | | 3.25 | 27.0 | 3.95 | 31.3 | 4.74 | 33.5 | 5.22 | 35.7 | 5.73 | 38.8 | 6.45 | 39.6 | 6.50 | | |
| 21 | 22.6 | | | 3.28 | 27.0 | 3.99 | 31.3 | 4.91 | 33.5 | 5.41 | 35.7 | 5.93 | 38.5 | 6.60 | 39.4 | 6.65 | | |
| 23 | 22.6 | | | 3.37 | 27.0 | 4.26 | 31.3 | 5.26 | 33.5 | 5.80 | 35.7 | 6.36 | 38.0 | 6.90 | 38.8 | 6.95 | | |
| 25 | 22.6 | | | 3.59 | 27.0 | 4.55 | 31.3 | 5.62 | 33.5 | 6.20 | 35.7 | 6.81 | 37.4 | 7.20 | 38.3 | 7.26 | | |
| 27 | 22.6 | | | 3.83 | 27.0 | 4.86 | 31.3 | 6.01 | 33.5 | 6.63 | 35.7 | 7.29 | 36.9 | 7.50 | 37.7 | 7.56 | | |
| 29 | 22.6 | | | 4.08 | 27.0 | 5.18 | 31.3 | 6.42 | 33.5 | 7.09 | 35.5 | 7.74 | 36.4 | 7.80 | 37.2 | 7.87 | | |
| 31 | 22.6 | | | 4.34 | 27.0 | 5.52 | 31.3 | 6.85 | 33.5 | 7.57 | 35.0 | 8.04 | 35.8 | 8.11 | 36.6 | 8.18 | | |
| 33 | 22.6 | | | 4.61 | 27.0 | 5.88 | 31.3 | 7.30 | 33.5 | 8.07 | 34.5 | 8.34 | 35.3 | 8.42 | 36.1 | 8.49 | | |
| 35 | 22.6 | | | 4.90 | 27.0 | 6.26 | 31.3 | 7.78 | 33.5 | 8.61 | 33.9 | 8.65 | 34.7 | 8.72 | 35.5 | 8.80 | | |
| 37 | 22.6 | | | 5.21 | 27.0 | 6.66 | 31.3 | 8.29 | 33.0 | 8.91 | 33.4 | 8.95 | 34.2 | 9.03 | 35.0 | 9.11 | | |
| 39 | 22.6 | | | 5.53 | 27.0 | 7.08 | 31.3 | 8.83 | 32.4 | 9.22 | 32.8 | 9.3 | 33.6 | 9.3 | 34.4 | 9.4 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ12P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 90% | 270.0 | 10 | 20.3 | 2.66 | 24.3 | 3.20 | 28.2 | 3.78 | 30.2 | 4.08 | 32.1 | 4.39 | 36.0 | 5.01 | 40.0 | 5.65 | | |
| | | 12 | 20.3 | 2.70 | 24.3 | 3.26 | 28.2 | 3.85 | 30.2 | 4.16 | 32.1 | 4.47 | 36.0 | 5.10 | 40.0 | 5.75 | | |
| | | 14 | 20.3 | 2.75 | 24.3 | 3.32 | 28.2 | 3.92 | 30.2 | 4.24 | 32.1 | 4.55 | 36.0 | 5.20 | 40.0 | 5.86 | | |
| | | 16 | 20.3 | 2.80 | 24.3 | 3.38 | 28.2 | 4.00 | 30.2 | 4.32 | 32.1 | 4.64 | 36.0 | 5.30 | 39.9 | 5.96 | | |
| | | 18 | 20.3 | 2.85 | 24.3 | 3.44 | 28.2 | 4.08 | 30.2 | 4.40 | 32.1 | 4.73 | 36.0 | 5.41 | 39.3 | 6.15 | | |
| | | 20 | 20.3 | 2.90 | 24.3 | 3.51 | 28.2 | 4.16 | 30.2 | 4.49 | 32.1 | 4.91 | 36.0 | 5.81 | 38.8 | 6.44 | | |
| | | 21 | 20.3 | 2.93 | 24.3 | 3.55 | 28.2 | 4.23 | 30.2 | 4.65 | 32.1 | 5.09 | 36.0 | 6.02 | 38.5 | 6.59 | | |
| | | 23 | 20.3 | 2.98 | 24.3 | 3.69 | 28.2 | 4.53 | 30.2 | 4.98 | 32.1 | 5.45 | 36.0 | 6.46 | 38.0 | 6.90 | | |
| | | 25 | 20.3 | 3.14 | 24.3 | 3.94 | 28.2 | 4.84 | 30.2 | 5.32 | 32.1 | 5.83 | 36.0 | 6.92 | 37.4 | 7.20 | | |
| | | 27 | 20.3 | 3.34 | 24.3 | 4.20 | 28.2 | 5.17 | 30.2 | 5.69 | 32.1 | 6.23 | 36.0 | 7.40 | 36.9 | 7.50 | | |
| | | 29 | 20.3 | 3.56 | 24.3 | 4.48 | 28.2 | 5.51 | 30.2 | 6.07 | 32.1 | 6.66 | 35.6 | 7.75 | 36.3 | 7.80 | | |
| | | 31 | 20.3 | 3.78 | 24.3 | 4.77 | 28.2 | 5.88 | 30.2 | 6.48 | 32.1 | 7.10 | 35.1 | 8.05 | 35.8 | 8.11 | | |
| | | 33 | 20.3 | 4.02 | 24.3 | 5.08 | 28.2 | 6.26 | 30.2 | 6.90 | 32.1 | 7.58 | 34.5 | 8.35 | 35.3 | 8.41 | | |
| | | 35 | 20.3 | 4.26 | 24.3 | 5.40 | 28.2 | 6.67 | 30.2 | 7.36 | 32.1 | 8.08 | 34.0 | 8.65 | 34.7 | 8.72 | | |
| | | 37 | 20.3 | 4.53 | 24.3 | 5.74 | 28.2 | 7.10 | 30.2 | 7.83 | 32.1 | 8.61 | 33.4 | 8.96 | 34.2 | 9.03 | | |
| | | 39 | 20.3 | 4.80 | 24.3 | 6.10 | 28.2 | 7.55 | 30.2 | 8.34 | 32.1 | 9.17 | 32.9 | 9.3 | 33.6 | 9.3 | | |
| | | 80% | 240.0 | 10 | 18.1 | 2.36 | 21.6 | 2.82 | 25.1 | 3.32 | 26.8 | 3.57 | 28.5 | 3.84 | 32.0 | 4.37 | 35.5 | 4.93 |
| | | | | 12 | 18.1 | 2.40 | 21.6 | 2.87 | 25.1 | 3.38 | 26.8 | 3.64 | 28.5 | 3.91 | 32.0 | 4.45 | 35.5 | 5.02 |
| | | | | 14 | 18.1 | 2.44 | 21.6 | 2.92 | 25.1 | 3.44 | 26.8 | 3.71 | 28.5 | 3.98 | 32.0 | 4.54 | 35.5 | 5.12 |
| 16 | 18.1 | | | 2.48 | 21.6 | 2.97 | 25.1 | 3.50 | 26.8 | 3.78 | 28.5 | 4.06 | 32.0 | 4.63 | 35.5 | 5.22 | | |
| 18 | 18.1 | | | 2.52 | 21.6 | 3.03 | 25.1 | 3.57 | 26.8 | 3.85 | 28.5 | 4.13 | 32.0 | 4.72 | 35.5 | 5.32 | | |
| 20 | 18.1 | | | 2.56 | 21.6 | 3.09 | 25.1 | 3.64 | 26.8 | 3.92 | 28.5 | 4.22 | 32.0 | 4.89 | 35.5 | 5.69 | | |
| 21 | 18.1 | | | 2.59 | 21.6 | 3.11 | 25.1 | 3.67 | 26.8 | 3.96 | 28.5 | 4.30 | 32.0 | 5.07 | 35.5 | 5.89 | | |
| 23 | 18.1 | | | 2.63 | 21.6 | 3.18 | 25.1 | 3.85 | 26.8 | 4.22 | 28.5 | 4.61 | 32.0 | 5.43 | 35.5 | 6.32 | | |
| 25 | 18.1 | | | 2.72 | 21.6 | 3.38 | 25.1 | 4.11 | 26.8 | 4.51 | 28.5 | 4.92 | 32.0 | 5.81 | 35.5 | 6.77 | | |
| 27 | 18.1 | | | 2.89 | 21.6 | 3.60 | 25.1 | 4.39 | 26.8 | 4.81 | 28.5 | 5.26 | 32.0 | 6.21 | 35.5 | 7.24 | | |
| 29 | 18.1 | | | 3.07 | 21.6 | 3.83 | 25.1 | 4.68 | 26.8 | 5.13 | 28.5 | 5.61 | 32.0 | 6.63 | 35.5 | 7.74 | | |
| 31 | 18.1 | | | 3.26 | 21.6 | 4.08 | 25.1 | 4.98 | 26.8 | 5.47 | 28.5 | 5.98 | 32.0 | 7.08 | 35.0 | 8.04 | | |
| 33 | 18.1 | | | 3.46 | 21.6 | 4.33 | 25.1 | 5.30 | 26.8 | 5.83 | 28.5 | 6.38 | 32.0 | 7.55 | 34.4 | 8.34 | | |
| 35 | 18.1 | | | 3.67 | 21.6 | 4.60 | 25.1 | 5.64 | 26.8 | 6.20 | 28.5 | 6.79 | 32.0 | 8.05 | 33.9 | 8.65 | | |
| 37 | 18.1 | | | 3.89 | 21.6 | 4.89 | 25.1 | 6.00 | 26.8 | 6.60 | 28.5 | 7.23 | 32.0 | 8.57 | 33.3 | 8.95 | | |
| 39 | 18.1 | | | 4.13 | 21.6 | 5.19 | 25.1 | 6.38 | 26.8 | 7.02 | 28.5 | 7.69 | 32.0 | 9.14 | 32.8 | 9.3 | | |
| 70% | 210.0 | | | 10 | 15.8 | 2.07 | 18.9 | 2.46 | 21.9 | 2.87 | 23.5 | 3.09 | 25.0 | 3.30 | 28.0 | 3.76 | 31.1 | 4.22 |
| | | | | 12 | 15.8 | 2.10 | 18.9 | 2.50 | 21.9 | 2.92 | 23.5 | 3.14 | 25.0 | 3.36 | 28.0 | 3.83 | 31.1 | 4.30 |
| | | | | 14 | 15.8 | 2.14 | 18.9 | 2.54 | 21.9 | 2.97 | 23.5 | 3.20 | 25.0 | 3.43 | 28.0 | 3.90 | 31.1 | 4.38 |
| | | 16 | 15.8 | 2.17 | 18.9 | 2.59 | 21.9 | 3.03 | 23.5 | 3.26 | 25.0 | 3.49 | 28.0 | 3.97 | 31.1 | 4.47 | | |
| | | 18 | 15.8 | 2.21 | 18.9 | 2.63 | 21.9 | 3.08 | 23.5 | 3.32 | 25.0 | 3.56 | 28.0 | 4.05 | 31.1 | 4.56 | | |
| | | 20 | 15.8 | 2.24 | 18.9 | 2.68 | 21.9 | 3.14 | 23.5 | 3.38 | 25.0 | 3.63 | 28.0 | 4.13 | 31.1 | 4.68 | | |
| | | 21 | 15.8 | 2.26 | 18.9 | 2.70 | 21.9 | 3.17 | 23.5 | 3.41 | 25.0 | 3.66 | 28.0 | 4.19 | 31.1 | 4.85 | | |
| | | 23 | 15.8 | 2.30 | 18.9 | 2.75 | 21.9 | 3.24 | 23.5 | 3.53 | 25.0 | 3.84 | 28.0 | 4.49 | 31.1 | 5.20 | | |
| | | 25 | 15.8 | 2.34 | 18.9 | 2.86 | 21.9 | 3.45 | 23.5 | 3.77 | 25.0 | 4.10 | 28.0 | 4.80 | 31.1 | 5.56 | | |
| | | 27 | 15.8 | 2.48 | 18.9 | 3.05 | 21.9 | 3.68 | 23.5 | 4.02 | 25.0 | 4.37 | 28.0 | 5.12 | 31.1 | 5.94 | | |
| | | 29 | 15.8 | 2.63 | 18.9 | 3.24 | 21.9 | 3.91 | 23.5 | 4.28 | 25.0 | 4.66 | 28.0 | 5.47 | 31.1 | 6.34 | | |
| | | 31 | 15.8 | 2.79 | 18.9 | 3.44 | 21.9 | 4.16 | 23.5 | 4.55 | 25.0 | 4.96 | 28.0 | 5.83 | 31.1 | 6.77 | | |
| | | 33 | 15.8 | 2.95 | 18.9 | 3.65 | 21.9 | 4.43 | 23.5 | 4.84 | 25.0 | 5.28 | 28.0 | 6.21 | 31.1 | 7.22 | | |
| | | 35 | 15.8 | 3.13 | 18.9 | 3.87 | 21.9 | 4.70 | 23.5 | 5.15 | 25.0 | 5.62 | 28.0 | 6.61 | 31.1 | 7.69 | | |
| | | 37 | 15.8 | 3.31 | 18.9 | 4.11 | 21.9 | 5.00 | 23.5 | 5.47 | 25.0 | 5.97 | 28.0 | 7.04 | 31.1 | 8.19 | | |
| | | 39 | 15.8 | 3.51 | 18.9 | 4.36 | 21.9 | 5.30 | 23.5 | 5.81 | 25.0 | 6.35 | 28.0 | 7.49 | 31.1 | 8.73 | | |
| | | 60% | 180.0 | 10 | 13.6 | 1.80 | 16.2 | 2.12 | 18.8 | 2.45 | 20.1 | 2.62 | 21.4 | 2.80 | 24.0 | 3.17 | 26.6 | 3.55 |
| | | | | 12 | 13.6 | 1.83 | 16.2 | 2.15 | 18.8 | 2.49 | 20.1 | 2.67 | 21.4 | 2.85 | 24.0 | 3.22 | 26.6 | 3.61 |
| | | | | 14 | 13.6 | 1.86 | 16.2 | 2.18 | 18.8 | 2.53 | 20.1 | 2.71 | 21.4 | 2.90 | 24.0 | 3.28 | 26.6 | 3.68 |
| 16 | 13.6 | | | 1.88 | 16.2 | 2.22 | 18.8 | 2.57 | 20.1 | 2.76 | 21.4 | 2.95 | 24.0 | 3.34 | 26.6 | 3.75 | | |
| 18 | 13.6 | | | 1.91 | 16.2 | 2.25 | 18.8 | 2.62 | 20.1 | 2.81 | 21.4 | 3.00 | 24.0 | 3.41 | 26.6 | 3.82 | | |
| 20 | 13.6 | | | 1.94 | 16.2 | 2.29 | 18.8 | 2.67 | 20.1 | 2.86 | 21.4 | 3.06 | 24.0 | 3.47 | 26.6 | 3.90 | | |
| 21 | 13.6 | | | 1.96 | 16.2 | 2.31 | 18.8 | 2.69 | 20.1 | 2.89 | 21.4 | 3.09 | 24.0 | 3.51 | 26.6 | 3.94 | | |
| 23 | 13.6 | | | 1.99 | 16.2 | 2.35 | 18.8 | 2.74 | 20.1 | 2.94 | 21.4 | 3.15 | 24.0 | 3.64 | 26.6 | 4.18 | | |
| 25 | 13.6 | | | 2.02 | 16.2 | 2.40 | 18.8 | 2.85 | 20.1 | 3.09 | 21.4 | 3.35 | 24.0 | 3.89 | 26.6 | 4.47 | | |
| 27 | 13.6 | | | 2.10 | 16.2 | 2.54 | 18.8 | 3.03 | 20.1 | 3.29 | 21.4 | 3.57 | 24.0 | 4.15 | 26.6 | 4.77 | | |
| 29 | 13.6 | | | 2.22 | 16.2 | 2.70 | 18.8 | 3.22 | 20.1 | 3.50 | 21.4 | 3.80 | 24.0 | 4.42 | 26.6 | 5.09 | | |
| 31 | 13.6 | | | 2.35 | 16.2 | 2.86 | 18.8 | 3.42 | 20.1 | 3.72 | 21.4 | 4.04 | 24.0 | 4.70 | 26.6 | 5.42 | | |
| 33 | 13.6 | | | 2.49 | 16.2 | 3.03 | 18.8 | 3.63 | 20.1 | 3.95 | 21.4 | 4.29 | 24.0 | 5.00 | 26.6 | 5.78 | | |
| 35 | 13.6 | | | 2.63 | 16.2 | 3.21 | 18.8 | 3.85 | 20.1 | 4.20 | 21.4 | 4.56 | 24.0 | 5.32 | 26.6 | 6.15 | | |
| 37 | 13.6 | | | 2.78 | 16.2 | 3.40 | 18.8 | 4.09 | 20.1 | 4.45 | 21.4 | 4.84 | 24.0 | 5.66 | 26.6 | 6.54 | | |
| 39 | 13.6 | | | 2.94 | 16.2 | 3.60 | 18.8 | 4.33 | 20.1 | 4.73 | 21.4 | 5.14 | 24.0 | 6.01 | 26.6 | 6.96 | | |
| 50% | 150.0 | | | 10 | 11.3 | 1.55 | 13.5 | 1.79 | 15.7 | 2.05 | 16.8 | 2.19 | 17.8 | 2.33 | 20.0 | 2.61 | 22.2 | 2.91 |
| | | | | 12 | 11.3 | 1.57 | 13.5 | 1.82 | 15.7 | 2.08 | 16.8 | 2.22 | 17.8 | 2.36 | 20.0 | 2.66 | 22.2 | 2.96 |
| | | | | 14 | 11.3 | 1.59 | 13.5 | 1.85 | 15.7 | 2.12 | 16.8 | 2.26 | 17.8 | 2.40 | 20.0 | 2.70 | 22.2 | 3.01 |
| | | 16 | 11.3 | 1.61 | 13.5 | 1.87 | 15.7 | 2.15 | 16.8 | 2.29 | 17.8 | 2.44 | 20.0 | 2.75 | 22.2 | 3.07 | | |
| | | 18 | 11.3 | 1.63 | 13.5 | 1.90 | 15.7 | 2.19 | 16.8 | 2.33 | 17.8 | 2.48 | 20.0 | 2.80 | 22.2 | 3.12 | | |
| | | 20 | 11.3 | 1.66 | 13.5 | 1.93 | 15.7 | 2.22 | 16.8 | 2.37 | 17.8 | 2.53 | 20.0 | 2.85 | 22.2 | 3.18 | | |
| | | 21 | 11.3 | 1.67 | 13.5 | 1.95 | 15.7 | 2.24 | 16.8 | 2.39 | 17.8 | 2.55 | 20.0 | 2.88 | 22.2 | 3.21 | | |
| | | 23 | 11.3 | 1.70 | 13.5 | 1.98 | 15.7 | 2.28 | 16.8 | 2.44 | 17.8 | 2.60 | 20.0 | 2.93 | 22.2 | 3.29 | | |
| | | 25 | 11.3 | 1.72 | 13.5 | 2.01 | 15.7 | 2.32 | 16.8 | 2.49 | 17.8 | 2.68 | 20.0 | 3.08 | 22.2 | 3.51 | | |
| | | 27 | 11.3 | 1.75 | 13.5 | 2.08 | 15.7 | 2.45 | 16.8 | 2.64 | 17.8 | 2.85 | 20.0 | 3.28 | 22.2 | 3.74 | | |
| | | 29 | 11.3 | 1.85 | 13.5 | 2.21 | 15.7 | 2.60 | 16.8 | 2.81 | 17.8 | 3.02 | 20.0 | 3.48 | 22.2 | 3.98 | | |
| | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

| RXYHQ16P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 130% | 520.0 | 10 | 39.5 | 4.83 | 47.1 | 5.92 | 54.7 | 7.0 | 56.7 | 7.2 | 57.4 | 7.0 | 58.8 | 6.7 | 60.2 | 6.44 | | |
| | | 12 | 39.5 | 4.92 | 47.1 | 6.03 | 54.7 | 7.2 | 55.9 | 7.2 | 56.7 | 7.0 | 58.1 | 6.7 | 59.5 | 6.6 | | |
| | | 14 | 39.5 | 5.02 | 47.1 | 6.15 | 54.5 | 7.3 | 55.2 | 7.1 | 55.9 | 7.0 | 57.3 | 6.9 | 58.8 | 7.0 | | |
| | | 16 | 39.5 | 5.11 | 47.1 | 6.27 | 53.8 | 7.2 | 54.5 | 7.2 | 55.2 | 7.2 | 56.6 | 7.3 | 58.0 | 7.3 | | |
| | | 18 | 39.5 | 5.21 | 47.1 | 6.39 | 53.0 | 7.5 | 53.7 | 7.5 | 54.5 | 7.6 | 55.9 | 7.7 | 57.3 | 7.7 | | |
| | | 20 | 39.5 | 5.32 | 47.1 | 6.8 | 52.3 | 7.9 | 53.0 | 7.9 | 53.7 | 7.9 | 55.2 | 8.0 | 56.6 | 8.1 | | |
| | | 21 | 39.5 | 5.47 | 47.1 | 7.1 | 51.9 | 8.1 | 52.7 | 8.1 | 53.4 | 8.1 | 54.8 | 8.2 | 56.2 | 8.3 | | |
| | | 23 | 39.5 | 5.85 | 47.1 | 7.6 | 51.2 | 8.4 | 51.9 | 8.5 | 52.6 | 8.5 | 54.1 | 8.6 | 55.5 | 8.7 | | |
| | | 25 | 39.5 | 6.26 | 47.1 | 8.1 | 50.5 | 8.8 | 51.2 | 8.8 | 51.9 | 8.9 | 53.3 | 9.0 | 54.7 | 9.1 | | |
| | | 27 | 39.5 | 6.7 | 47.1 | 8.7 | 49.7 | 9.2 | 50.5 | 9.2 | 51.2 | 9.3 | 52.6 | 9.4 | 54.0 | 9.4 | | |
| | | 29 | 39.5 | 7.1 | 47.1 | 9.3 | 49.0 | 9.5 | 49.7 | 9.6 | 50.4 | 9.6 | 51.9 | 9.7 | 53.3 | 9.8 | | |
| | | 31 | 39.5 | 7.6 | 46.9 | 9.8 | 48.3 | 9.9 | 49.0 | 10.0 | 49.7 | 10.0 | 51.1 | 10.1 | 52.6 | 10.2 | | |
| | | 33 | 39.5 | 8.1 | 46.1 | 10.2 | 47.5 | 10.3 | 48.3 | 10.3 | 49.0 | 10.4 | 50.4 | 10.5 | 51.8 | 10.6 | | |
| | | 35 | 39.5 | 8.6 | 45.4 | 10.5 | 46.8 | 10.7 | 47.5 | 10.7 | 48.2 | 10.8 | 49.7 | 10.9 | 51.1 | 11.0 | | |
| | | 37 | 39.5 | 9.2 | 44.7 | 10.9 | 46.1 | 11.0 | 46.8 | 11.1 | 47.5 | 11.2 | 48.9 | 11.3 | 50.4 | 11.4 | | |
| | | 39 | 39.5 | 9.8 | 43.9 | 11.3 | 45.4 | 11.4 | 46.1 | 11.5 | 46.8 | 11.5 | 48.2 | 11.7 | 49.6 | 11.8 | | |
| | | 120% | 480.0 | 10 | 36.4 | 4.42 | 43.5 | 5.40 | 50.5 | 6.42 | 54.0 | 6.9 | 56.5 | 7.2 | 57.8 | 7.0 | 59.1 | 6.7 |
| | | | | 12 | 36.4 | 4.50 | 43.5 | 5.50 | 50.5 | 6.54 | 54.0 | 7.1 | 55.8 | 7.2 | 57.1 | 6.9 | 58.4 | 6.6 |
| | | | | 14 | 36.4 | 4.58 | 43.5 | 5.60 | 50.5 | 6.7 | 54.0 | 7.2 | 55.0 | 7.2 | 56.3 | 6.9 | 57.7 | 6.9 |
| 16 | 36.4 | | | 4.67 | 43.5 | 5.71 | 50.5 | 6.8 | 53.6 | 7.3 | 54.3 | 7.2 | 55.6 | 7.2 | 56.9 | 7.3 | | |
| 18 | 36.4 | | | 4.76 | 43.5 | 5.82 | 50.5 | 7.0 | 52.9 | 7.5 | 53.6 | 7.5 | 54.9 | 7.6 | 56.2 | 7.7 | | |
| 20 | 36.4 | | | 4.85 | 43.5 | 6.06 | 50.5 | 7.6 | 52.2 | 7.9 | 52.8 | 7.9 | 54.1 | 8.0 | 55.5 | 8.0 | | |
| 21 | 36.4 | | | 4.90 | 43.5 | 6.27 | 50.5 | 7.8 | 51.8 | 8.0 | 52.5 | 8.1 | 53.8 | 8.2 | 55.1 | 8.2 | | |
| 23 | 36.4 | | | 5.23 | 43.5 | 6.7 | 50.4 | 8.4 | 51.1 | 8.4 | 51.7 | 8.5 | 53.0 | 8.5 | 54.4 | 8.6 | | |
| 25 | 36.4 | | | 5.59 | 43.5 | 7.2 | 49.7 | 8.7 | 50.3 | 8.8 | 51.0 | 8.8 | 52.3 | 8.9 | 53.6 | 9.0 | | |
| 27 | 36.4 | | | 5.97 | 43.5 | 7.7 | 49.0 | 9.1 | 49.6 | 9.2 | 50.3 | 9.2 | 51.6 | 9.3 | 52.9 | 9.4 | | |
| 29 | 36.4 | | | 6.37 | 43.5 | 8.2 | 48.2 | 9.5 | 48.9 | 9.5 | 49.5 | 9.6 | 50.9 | 9.7 | 52.2 | 9.8 | | |
| 31 | 36.4 | | | 6.8 | 43.5 | 8.8 | 47.5 | 9.8 | 48.1 | 9.9 | 48.8 | 9.9 | 50.1 | 10.0 | 51.4 | 10.1 | | |
| 33 | 36.4 | | | 7.2 | 43.5 | 9.3 | 46.8 | 10.2 | 47.4 | 10.3 | 48.1 | 10.3 | 49.4 | 10.4 | 50.7 | 10.5 | | |
| 35 | 36.4 | | | 7.7 | 43.5 | 10.0 | 46.0 | 10.6 | 46.7 | 10.6 | 47.3 | 10.7 | 48.7 | 10.8 | 50.0 | 10.9 | | |
| 37 | 36.4 | | | 8.2 | 43.5 | 10.6 | 45.3 | 11.0 | 46.0 | 11.0 | 46.6 | 11.1 | 47.9 | 11.2 | 49.2 | 11.3 | | |
| 39 | 36.4 | | | 8.7 | 43.2 | 11.2 | 44.6 | 11.3 | 45.2 | 11.4 | 45.9 | 11.5 | 47.2 | 11.6 | 48.5 | 11.7 | | |
| 110% | 440.0 | | | 10 | 33.4 | 4.01 | 39.8 | 4.89 | 46.3 | 5.80 | 49.5 | 6.27 | 52.7 | 6.7 | 56.8 | 7.2 | 58.0 | 6.9 |
| | | | | 12 | 33.4 | 4.08 | 39.8 | 4.98 | 46.3 | 5.91 | 49.5 | 6.39 | 52.7 | 6.9 | 56.1 | 7.1 | 57.3 | 6.9 |
| | | | | 14 | 33.4 | 4.16 | 39.8 | 5.07 | 46.3 | 6.02 | 49.5 | 6.51 | 52.7 | 7.0 | 55.3 | 7.1 | 56.5 | 6.9 |
| | | 16 | 33.4 | 4.24 | 39.8 | 5.17 | 46.3 | 6.14 | 49.5 | 6.6 | 52.7 | 7.1 | 54.6 | 7.2 | 55.8 | 7.2 | | |
| | | 18 | 33.4 | 4.32 | 39.8 | 5.27 | 46.3 | 6.26 | 49.5 | 6.8 | 52.7 | 7.5 | 53.9 | 7.5 | 55.1 | 7.6 | | |
| | | 20 | 33.4 | 4.40 | 39.8 | 5.37 | 46.3 | 6.6 | 49.5 | 7.3 | 51.9 | 7.9 | 53.1 | 7.9 | 54.3 | 8.0 | | |
| | | 21 | 33.4 | 4.44 | 39.8 | 5.54 | 46.3 | 6.9 | 49.5 | 7.6 | 51.6 | 8.0 | 52.8 | 8.1 | 54.0 | 8.2 | | |
| | | 23 | 33.4 | 4.65 | 39.8 | 5.93 | 46.3 | 7.4 | 49.5 | 8.1 | 50.8 | 8.4 | 52.0 | 8.5 | 53.2 | 8.5 | | |
| | | 25 | 33.4 | 4.97 | 39.8 | 6.34 | 46.3 | 7.9 | 49.5 | 8.7 | 50.1 | 8.8 | 51.3 | 8.8 | 52.5 | 8.9 | | |
| | | 27 | 33.4 | 5.30 | 39.8 | 6.8 | 46.3 | 8.4 | 48.8 | 9.1 | 49.4 | 9.1 | 50.6 | 9.2 | 51.8 | 9.3 | | |
| | | 29 | 33.4 | 5.65 | 39.8 | 7.2 | 46.3 | 9.0 | 48.0 | 9.5 | 48.6 | 9.5 | 49.8 | 9.6 | 51.1 | 9.7 | | |
| | | 31 | 33.4 | 6.01 | 39.8 | 7.7 | 46.3 | 9.6 | 47.3 | 9.8 | 47.9 | 9.9 | 49.1 | 10.0 | 50.3 | 10.1 | | |
| | | 33 | 33.4 | 6.40 | 39.8 | 8.2 | 46.0 | 10.2 | 46.6 | 10.2 | 47.2 | 10.2 | 48.4 | 10.3 | 49.6 | 10.4 | | |
| | | 35 | 33.4 | 6.8 | 39.8 | 8.8 | 45.2 | 10.5 | 45.8 | 10.6 | 46.4 | 10.6 | 47.6 | 10.7 | 48.9 | 10.8 | | |
| | | 37 | 33.4 | 7.2 | 39.8 | 9.3 | 44.5 | 10.9 | 45.1 | 10.9 | 45.7 | 11.0 | 46.9 | 11.1 | 48.1 | 11.2 | | |
| | | 39 | 33.4 | 7.7 | 39.8 | 9.9 | 43.8 | 11.3 | 44.4 | 11.3 | 45.0 | 11.4 | 46.2 | 11.5 | 47.4 | 11.6 | | |
| | | 100% | 400.0 | 10 | 30.4 | 3.62 | 36.2 | 4.39 | 42.1 | 5.20 | 45.0 | 5.62 | 47.9 | 6.04 | 53.8 | 6.9 | 56.9 | 7.1 |
| | | | | 12 | 30.4 | 3.68 | 36.2 | 4.47 | 42.1 | 5.30 | 45.0 | 5.72 | 47.9 | 6.15 | 53.8 | 7.0 | 56.2 | 7.1 |
| | | | | 14 | 30.4 | 3.75 | 36.2 | 4.55 | 42.1 | 5.40 | 45.0 | 5.83 | 47.9 | 6.27 | 53.8 | 7.2 | 55.4 | 7.1 |
| 16 | 30.4 | | | 3.82 | 36.2 | 4.64 | 42.1 | 5.50 | 45.0 | 5.94 | 47.9 | 6.39 | 53.6 | 7.3 | 54.7 | 7.2 | | |
| 18 | 30.4 | | | 3.89 | 36.2 | 4.73 | 42.1 | 5.61 | 45.0 | 6.06 | 47.9 | 6.52 | 52.9 | 7.5 | 54.0 | 7.6 | | |
| 20 | 30.4 | | | 3.96 | 36.2 | 4.82 | 42.1 | 5.78 | 45.0 | 6.37 | 47.9 | 7.0 | 52.1 | 7.9 | 53.2 | 7.9 | | |
| 21 | 30.4 | | | 4.00 | 36.2 | 4.87 | 42.1 | 5.98 | 45.0 | 6.6 | 47.9 | 7.2 | 51.8 | 8.0 | 52.9 | 8.1 | | |
| 23 | 30.4 | | | 4.10 | 36.2 | 5.19 | 42.1 | 6.41 | 45.0 | 7.1 | 47.9 | 7.8 | 51.0 | 8.4 | 52.1 | 8.5 | | |
| 25 | 30.4 | | | 4.38 | 36.2 | 5.55 | 42.1 | 6.9 | 45.0 | 7.6 | 47.9 | 8.3 | 50.3 | 8.8 | 51.4 | 8.8 | | |
| 27 | 30.4 | | | 4.67 | 36.2 | 5.92 | 42.1 | 7.3 | 45.0 | 8.1 | 47.9 | 8.9 | 49.6 | 9.1 | 50.7 | 9.2 | | |
| 29 | 30.4 | | | 4.97 | 36.2 | 6.31 | 42.1 | 7.8 | 45.0 | 8.6 | 47.7 | 9.4 | 48.8 | 9.5 | 49.9 | 9.6 | | |
| 31 | 30.4 | | | 5.29 | 36.2 | 6.7 | 42.1 | 8.4 | 45.0 | 9.2 | 47.0 | 9.8 | 48.1 | 9.9 | 49.2 | 10.0 | | |
| 33 | 30.4 | | | 5.62 | 36.2 | 7.2 | 42.1 | 8.9 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 10.2 | 47.4 | 10.3 | 48.5 | 10.4 | | |
| 35 | 30.4 | | | 5.98 | 36.2 | 7.6 | 42.1 | 9.5 | 45.0 | 10.5 | 45.5 | 10.5 | 46.6 | 10.6 | 47.7 | 10.7 | | |
| 37 | 30.4 | | | 6.35 | 36.2 | 8.1 | 42.1 | 10.1 | 44.3 | 10.9 | 44.8 | 10.9 | 45.9 | 11.0 | 47.0 | 11.1 | | |
| 39 | 30.4 | | | 6.7 | 36.2 | 8.6 | 42.1 | 10.8 | 43.5 | 11.2 | 44.1 | 11.3 | 45.2 | 11.4 | 46.3 | 11.5 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

1
6

| RXYHQ16P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | |
| 90% | 360.0 | 10 | 27.3 | 3.24 | 32.6 | 3.91 | 37.9 | 4.61 | 40.5 | 4.98 | 43.1 | 5.35 | 48.4 | 6.11 | 53.7 | 6.9 | | |
| | | 12 | 27.3 | 3.29 | 32.6 | 3.98 | 37.9 | 4.70 | 40.5 | 5.07 | 43.1 | 5.45 | 48.4 | 6.23 | 53.7 | 7.0 | | |
| | | 14 | 27.3 | 3.35 | 32.6 | 4.05 | 37.9 | 4.78 | 40.5 | 5.17 | 43.1 | 5.55 | 48.4 | 6.34 | 53.7 | 7.2 | | |
| | | 16 | 27.3 | 3.41 | 32.6 | 4.12 | 37.9 | 4.88 | 40.5 | 5.26 | 43.1 | 5.66 | 48.4 | 6.47 | 53.6 | 7.3 | | |
| | | 18 | 27.3 | 3.47 | 32.6 | 4.20 | 37.9 | 4.97 | 40.5 | 5.37 | 43.1 | 5.77 | 48.4 | 6.6 | 52.8 | 7.5 | | |
| | | 20 | 27.3 | 3.53 | 32.6 | 4.28 | 37.9 | 5.07 | 40.5 | 5.48 | 43.1 | 5.99 | 48.4 | 7.1 | 52.1 | 7.9 | | |
| | | 21 | 27.3 | 3.57 | 32.6 | 4.32 | 37.9 | 5.16 | 40.5 | 5.67 | 43.1 | 6.20 | 48.4 | 7.3 | 51.7 | 8.0 | | |
| | | 23 | 27.3 | 3.64 | 32.6 | 4.50 | 37.9 | 5.52 | 40.5 | 6.07 | 43.1 | 6.6 | 48.4 | 7.9 | 51.0 | 8.4 | | |
| | | 25 | 27.3 | 3.83 | 32.6 | 4.81 | 37.9 | 5.90 | 40.5 | 6.49 | 43.1 | 7.1 | 48.4 | 8.4 | 50.3 | 8.8 | | |
| | | 27 | 27.3 | 4.08 | 32.6 | 5.13 | 37.9 | 6.30 | 40.5 | 6.9 | 43.1 | 7.6 | 48.4 | 9.0 | 49.6 | 9.1 | | |
| | | 29 | 27.3 | 4.34 | 32.6 | 5.46 | 37.9 | 6.7 | 40.5 | 7.4 | 43.1 | 8.1 | 47.8 | 9.4 | 48.8 | 9.5 | | |
| | | 31 | 27.3 | 4.61 | 32.6 | 5.82 | 37.9 | 7.2 | 40.5 | 7.9 | 43.1 | 8.7 | 47.1 | 9.8 | 48.1 | 9.9 | | |
| | | 33 | 27.3 | 4.90 | 32.6 | 6.19 | 37.9 | 7.6 | 40.5 | 8.4 | 43.1 | 9.2 | 46.4 | 10.2 | 47.4 | 10.3 | | |
| | | 35 | 27.3 | 5.20 | 32.6 | 6.6 | 37.9 | 8.1 | 40.5 | 9.0 | 43.1 | 9.9 | 45.6 | 10.6 | 46.6 | 10.6 | | |
| | | 37 | 27.3 | 5.52 | 32.6 | 7.0 | 37.9 | 8.7 | 40.5 | 9.6 | 43.1 | 10.5 | 44.9 | 10.9 | 45.9 | 11.0 | | |
| | | 39 | 27.3 | 5.86 | 32.6 | 7.4 | 37.9 | 9.2 | 40.5 | 10.2 | 43.1 | 11.2 | 44.2 | 11.3 | 45.2 | 11.4 | | |
| | | 80% | 320.0 | 10 | 24.3 | 2.87 | 29.0 | 3.44 | 33.7 | 4.04 | 36.0 | 4.36 | 38.3 | 4.68 | 43.0 | 5.33 | 47.7 | 6.01 |
| | | | | 12 | 24.3 | 2.92 | 29.0 | 3.50 | 33.7 | 4.12 | 36.0 | 4.44 | 38.3 | 4.76 | 43.0 | 5.43 | 47.7 | 6.12 |
| | | | | 14 | 24.3 | 2.97 | 29.0 | 3.56 | 33.7 | 4.19 | 36.0 | 4.52 | 38.3 | 4.85 | 43.0 | 5.54 | 47.7 | 6.24 |
| 16 | 24.3 | | | 3.02 | 29.0 | 3.63 | 33.7 | 4.27 | 36.0 | 4.60 | 38.3 | 4.95 | 43.0 | 5.64 | 47.7 | 6.36 | | |
| 18 | 24.3 | | | 3.07 | 29.0 | 3.69 | 33.7 | 4.35 | 36.0 | 4.69 | 38.3 | 5.04 | 43.0 | 5.76 | 47.7 | 6.49 | | |
| 20 | 24.3 | | | 3.13 | 29.0 | 3.76 | 33.7 | 4.44 | 36.0 | 4.79 | 38.3 | 5.14 | 43.0 | 5.97 | 47.7 | 6.9 | | |
| 21 | 24.3 | | | 3.15 | 29.0 | 3.80 | 33.7 | 4.48 | 36.0 | 4.83 | 38.3 | 5.25 | 43.0 | 6.18 | 47.7 | 7.2 | | |
| 23 | 24.3 | | | 3.21 | 29.0 | 3.87 | 33.7 | 4.70 | 36.0 | 5.15 | 38.3 | 5.62 | 43.0 | 6.6 | 47.7 | 7.7 | | |
| 25 | 24.3 | | | 3.32 | 29.0 | 4.12 | 33.7 | 5.02 | 36.0 | 5.50 | 38.3 | 6.00 | 43.0 | 7.1 | 47.7 | 8.3 | | |
| 27 | 24.3 | | | 3.53 | 29.0 | 4.39 | 33.7 | 5.35 | 36.0 | 5.87 | 38.3 | 6.41 | 43.0 | 7.6 | 47.7 | 8.8 | | |
| 29 | 24.3 | | | 3.75 | 29.0 | 4.67 | 33.7 | 5.71 | 36.0 | 6.26 | 38.3 | 6.8 | 43.0 | 8.1 | 47.7 | 9.4 | | |
| 31 | 24.3 | | | 3.98 | 29.0 | 4.97 | 33.7 | 6.08 | 36.0 | 6.7 | 38.3 | 7.3 | 43.0 | 8.6 | 47.0 | 9.8 | | |
| 33 | 24.3 | | | 4.22 | 29.0 | 5.28 | 33.7 | 6.47 | 36.0 | 7.1 | 38.3 | 7.8 | 43.0 | 9.2 | 46.2 | 10.2 | | |
| 35 | 24.3 | | | 4.48 | 29.0 | 5.61 | 33.7 | 6.9 | 36.0 | 7.6 | 38.3 | 8.3 | 43.0 | 9.8 | 45.5 | 10.5 | | |
| 37 | 24.3 | | | 4.75 | 29.0 | 5.96 | 33.7 | 7.3 | 36.0 | 8.0 | 38.3 | 8.8 | 43.0 | 10.5 | 44.8 | 10.9 | | |
| 39 | 24.3 | | | 5.03 | 29.0 | 6.33 | 33.7 | 7.8 | 36.0 | 8.6 | 38.3 | 9.4 | 43.0 | 11.1 | 44.0 | 11.3 | | |
| 70% | 280.0 | | | 10 | 21.3 | 2.53 | 25.4 | 3.00 | 29.5 | 3.50 | 31.5 | 3.76 | 33.5 | 4.03 | 37.6 | 4.58 | 41.7 | 5.15 |
| | | | | 12 | 21.3 | 2.57 | 25.4 | 3.05 | 29.5 | 3.56 | 31.5 | 3.83 | 33.5 | 4.10 | 37.6 | 4.67 | 41.7 | 5.25 |
| | | | | 14 | 21.3 | 2.61 | 25.4 | 3.10 | 29.5 | 3.63 | 31.5 | 3.90 | 33.5 | 4.18 | 37.6 | 4.75 | 41.7 | 5.35 |
| | | 16 | 21.3 | 2.65 | 25.4 | 3.15 | 29.5 | 3.69 | 31.5 | 3.97 | 33.5 | 4.26 | 37.6 | 4.84 | 41.7 | 5.45 | | |
| | | 18 | 21.3 | 2.69 | 25.4 | 3.21 | 29.5 | 3.76 | 31.5 | 4.04 | 33.5 | 4.34 | 37.6 | 4.94 | 41.7 | 5.56 | | |
| | | 20 | 21.3 | 2.74 | 25.4 | 3.27 | 29.5 | 3.83 | 31.5 | 4.12 | 33.5 | 4.42 | 37.6 | 5.04 | 41.7 | 5.71 | | |
| | | 21 | 21.3 | 2.76 | 25.4 | 3.30 | 29.5 | 3.87 | 31.5 | 4.16 | 33.5 | 4.46 | 37.6 | 5.12 | 41.7 | 5.92 | | |
| | | 23 | 21.3 | 2.81 | 25.4 | 3.36 | 29.5 | 3.95 | 31.5 | 4.30 | 33.5 | 4.68 | 37.6 | 5.47 | 41.7 | 6.34 | | |
| | | 25 | 21.3 | 2.86 | 25.4 | 3.49 | 29.5 | 4.21 | 31.5 | 4.59 | 33.5 | 5.00 | 37.6 | 5.85 | 41.7 | 6.8 | | |
| | | 27 | 21.3 | 3.02 | 25.4 | 3.72 | 29.5 | 4.48 | 31.5 | 4.90 | 33.5 | 5.33 | 37.6 | 6.25 | 41.7 | 7.2 | | |
| | | 29 | 21.3 | 3.21 | 25.4 | 3.95 | 29.5 | 4.77 | 31.5 | 5.22 | 33.5 | 5.68 | 37.6 | 6.7 | 41.7 | 7.7 | | |
| | | 31 | 21.3 | 3.40 | 25.4 | 4.20 | 29.5 | 5.08 | 31.5 | 5.55 | 33.5 | 6.05 | 37.6 | 7.1 | 41.7 | 8.3 | | |
| | | 33 | 21.3 | 3.60 | 25.4 | 4.45 | 29.5 | 5.40 | 31.5 | 5.91 | 33.5 | 6.44 | 37.6 | 7.6 | 41.7 | 8.8 | | |
| | | 35 | 21.3 | 3.82 | 25.4 | 4.73 | 29.5 | 5.74 | 31.5 | 6.28 | 33.5 | 6.8 | 37.6 | 8.1 | 41.7 | 9.4 | | |
| | | 37 | 21.3 | 4.04 | 25.4 | 5.01 | 29.5 | 6.09 | 31.5 | 6.7 | 33.5 | 7.3 | 37.6 | 8.6 | 41.7 | 10.0 | | |
| | | 39 | 21.3 | 4.27 | 25.4 | 5.31 | 29.5 | 6.47 | 31.5 | 7.1 | 33.5 | 7.7 | 37.6 | 9.1 | 41.7 | 10.6 | | |
| | | 60% | 240.0 | 10 | 18.2 | 2.20 | 21.7 | 2.58 | 25.2 | 2.99 | 27.0 | 3.20 | 28.8 | 3.41 | 32.3 | 3.86 | 35.8 | 4.33 |
| | | | | 12 | 18.2 | 2.23 | 21.7 | 2.62 | 25.2 | 3.04 | 27.0 | 3.25 | 28.8 | 3.47 | 32.3 | 3.93 | 35.8 | 4.41 |
| | | | | 14 | 18.2 | 2.26 | 21.7 | 2.66 | 25.2 | 3.09 | 27.0 | 3.31 | 28.8 | 3.53 | 32.3 | 4.00 | 35.8 | 4.49 |
| 16 | 18.2 | | | 2.30 | 21.7 | 2.71 | 25.2 | 3.14 | 27.0 | 3.37 | 28.8 | 3.60 | 32.3 | 4.08 | 35.8 | 4.57 | | |
| 18 | 18.2 | | | 2.33 | 21.7 | 2.75 | 25.2 | 3.19 | 27.0 | 3.43 | 28.8 | 3.66 | 32.3 | 4.15 | 35.8 | 4.66 | | |
| 20 | 18.2 | | | 2.37 | 21.7 | 2.80 | 25.2 | 3.25 | 27.0 | 3.49 | 28.8 | 3.73 | 32.3 | 4.23 | 35.8 | 4.75 | | |
| 21 | 18.2 | | | 2.39 | 21.7 | 2.82 | 25.2 | 3.28 | 27.0 | 3.52 | 28.8 | 3.77 | 32.3 | 4.27 | 35.8 | 4.80 | | |
| 23 | 18.2 | | | 2.43 | 21.7 | 2.87 | 25.2 | 3.34 | 27.0 | 3.59 | 28.8 | 3.84 | 32.3 | 4.44 | 35.8 | 5.10 | | |
| 25 | 18.2 | | | 2.47 | 21.7 | 2.92 | 25.2 | 3.47 | 27.0 | 3.77 | 28.8 | 4.08 | 32.3 | 4.74 | 35.8 | 5.45 | | |
| 27 | 18.2 | | | 2.56 | 21.7 | 3.10 | 25.2 | 3.70 | 27.0 | 4.02 | 28.8 | 4.35 | 32.3 | 5.06 | 35.8 | 5.82 | | |
| 29 | 18.2 | | | 2.71 | 21.7 | 3.29 | 25.2 | 3.93 | 27.0 | 4.27 | 28.8 | 4.63 | 32.3 | 5.39 | 35.8 | 6.21 | | |
| 31 | 18.2 | | | 2.87 | 21.7 | 3.49 | 25.2 | 4.17 | 27.0 | 4.54 | 28.8 | 4.92 | 32.3 | 5.74 | 35.8 | 6.6 | | |
| 33 | 18.2 | | | 3.03 | 21.7 | 3.70 | 25.2 | 4.43 | 27.0 | 4.82 | 28.8 | 5.23 | 32.3 | 6.10 | 35.8 | 7.0 | | |
| 35 | 18.2 | | | 3.21 | 21.7 | 3.92 | 25.2 | 4.70 | 27.0 | 5.12 | 28.8 | 5.56 | 32.3 | 6.49 | 35.8 | 7.5 | | |
| 37 | 18.2 | | | 3.39 | 21.7 | 4.15 | 25.2 | 4.98 | 27.0 | 5.43 | 28.8 | 5.90 | 32.3 | 6.9 | 35.8 | 8.0 | | |
| 39 | 18.2 | | | 3.58 | 21.7 | 4.39 | 25.2 | 5.28 | 27.0 | 5.76 | 28.8 | 6.26 | 32.3 | 7.3 | 35.8 | 8.5 | | |
| 50% | 200.0 | | | 10 | 15.2 | 1.89 | 18.1 | 2.19 | 21.0 | 2.50 | 22.5 | 2.67 | 24.0 | 2.84 | 26.9 | 3.18 | 29.8 | 3.55 |
| | | | | 12 | 15.2 | 1.91 | 18.1 | 2.22 | 21.0 | 2.54 | 22.5 | 2.71 | 24.0 | 2.88 | 26.9 | 3.24 | 29.8 | 3.61 |
| | | | | 14 | 15.2 | 1.94 | 18.1 | 2.25 | 21.0 | 2.58 | 22.5 | 2.75 | 24.0 | 2.93 | 26.9 | 3.29 | 29.8 | 3.67 |
| | | 16 | 15.2 | 1.97 | 18.1 | 2.28 | 21.0 | 2.62 | 22.5 | 2.80 | 24.0 | 2.98 | 26.9 | 3.35 | 29.8 | 3.74 | | |
| | | 18 | 15.2 | 1.99 | 18.1 | 2.32 | 21.0 | 2.66 | 22.5 | 2.84 | 24.0 | 3.03 | 26.9 | 3.41 | 29.8 | 3.81 | | |
| | | 20 | 15.2 | 2.02 | 18.1 | 2.36 | 21.0 | 2.71 | 22.5 | 2.89 | 24.0 | 3.08 | 26.9 | 3.47 | 29.8 | 3.88 | | |
| | | 21 | 15.2 | 2.04 | 18.1 | 2.37 | 21.0 | 2.73 | 22.5 | 2.92 | 24.0 | 3.11 | 26.9 | 3.51 | 29.8 | 3.92 | | |
| | | 23 | 15.2 | 2.07 | 18.1 | 2.41 | 21.0 | 2.78 | 22.5 | 2.97 | 24.0 | 3.17 | 26.9 | 3.57 | 29.8 | 4.01 | | |
| | | 25 | 15.2 | 2.10 | 18.1 | 2.45 | 21.0 | 2.83 | 22.5 | 3.03 | 24.0 | 3.26 | 26.9 | 3.75 | 29.8 | 4.28 | | |
| | | 27 | 15.2 | 2.13 | 18.1 | 2.54 | 21.0 | 2.99 | 22.5 | 3.22 | 24.0 | 3.47 | 26.9 | 3.99 | 29.8 | 4.56 | | |
| | | 29 | 15.2 | 2.26 | 18.1 | 2.69 | 21.0 | 3.17 | 22.5 | 3.42 | 24.0 | 3.69 | 26.9 | 4.25 | 29.8 | 4.85 | | |
| | | 31 | 15.2 | 2.38 | 18.1 | | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ18P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 130% | 585.0 | 10 | 43.0 | 5.66 | 51.3 | 6.93 | 59.6 | 8.2 | 61.7 | 8.4 | 62.5 | 8.2 | 64.0 | 7.90 | 65.6 | 7.55 | | |
| | | 12 | 43.0 | 5.77 | 51.3 | 7.06 | 59.6 | 8.4 | 60.9 | 8.4 | 61.7 | 8.2 | 63.2 | 7.85 | 64.8 | 7.73 | | |
| | | 14 | 43.0 | 5.88 | 51.3 | 7.20 | 59.3 | 8.5 | 60.1 | 8.3 | 60.9 | 8.2 | 62.4 | 8.1 | 64.0 | 8.2 | | |
| | | 16 | 43.0 | 5.99 | 51.3 | 7.34 | 58.5 | 8.5 | 59.3 | 8.4 | 60.1 | 8.4 | 61.6 | 8.5 | 63.2 | 8.6 | | |
| | | 18 | 43.0 | 6.11 | 51.3 | 7.49 | 57.8 | 8.8 | 58.5 | 8.8 | 59.3 | 8.9 | 60.9 | 9.0 | 62.4 | 9.1 | | |
| | | 20 | 43.0 | 6.23 | 51.3 | 7.97 | 57.0 | 9.2 | 57.7 | 9.3 | 58.5 | 9.3 | 60.1 | 9.4 | 61.6 | 9.5 | | |
| | | 21 | 43.0 | 6.40 | 51.3 | 8.3 | 56.6 | 9.4 | 57.3 | 9.5 | 58.1 | 9.5 | 59.7 | 9.6 | 61.2 | 9.7 | | |
| | | 23 | 43.0 | 6.86 | 51.3 | 8.9 | 55.8 | 9.9 | 56.5 | 9.9 | 57.3 | 10.0 | 58.9 | 10.1 | 60.4 | 10.2 | | |
| | | 25 | 43.0 | 7.33 | 51.3 | 9.5 | 55.0 | 10.3 | 55.7 | 10.3 | 56.5 | 10.4 | 58.1 | 10.5 | 59.6 | 10.6 | | |
| | | 27 | 43.0 | 7.83 | 51.3 | 10.1 | 54.2 | 10.7 | 54.9 | 10.8 | 55.7 | 10.8 | 57.3 | 11.0 | 58.8 | 11.1 | | |
| | | 29 | 43.0 | 8.4 | 51.3 | 10.8 | 53.4 | 11.2 | 54.1 | 11.2 | 54.9 | 11.3 | 56.5 | 11.4 | 58.0 | 11.5 | | |
| | | 31 | 43.0 | 8.9 | 51.0 | 11.5 | 52.6 | 11.6 | 53.3 | 11.7 | 54.1 | 11.7 | 55.7 | 11.9 | 57.2 | 12.0 | | |
| | | 33 | 43.0 | 9.5 | 50.2 | 11.9 | 51.8 | 12.0 | 52.5 | 12.1 | 53.3 | 12.2 | 54.9 | 12.3 | 56.4 | 12.4 | | |
| | | 35 | 43.0 | 10.1 | 49.4 | 12.3 | 51.0 | 12.5 | 51.8 | 12.6 | 52.5 | 12.6 | 54.1 | 12.8 | 55.6 | 12.9 | | |
| | | 37 | 43.0 | 10.8 | 48.6 | 12.8 | 50.2 | 12.9 | 51.0 | 13.0 | 51.7 | 13.1 | 53.3 | 13.2 | 54.8 | 13.4 | | |
| | | 39 | 43.0 | 11.5 | 47.8 | 13.2 | 49.4 | 13.4 | 50.2 | 13.4 | 50.9 | 13.5 | 52.5 | 13.7 | 54.0 | 13.8 | | |
| | | 120% | 540.0 | 10 | 39.7 | 5.17 | 47.3 | 6.32 | 55.0 | 7.52 | 58.8 | 8.1 | 61.5 | 8.5 | 62.9 | 8.1 | 64.4 | 7.82 |
| | | | | 12 | 39.7 | 5.27 | 47.3 | 6.44 | 55.0 | 7.66 | 58.8 | 8.3 | 60.7 | 8.4 | 62.1 | 8.1 | 63.6 | 7.77 |
| | | | | 14 | 39.7 | 5.37 | 47.3 | 6.56 | 55.0 | 7.81 | 58.8 | 8.4 | 59.9 | 8.4 | 61.4 | 8.1 | 62.8 | 8.1 |
| 16 | 39.7 | | | 5.47 | 47.3 | 6.69 | 55.0 | 7.96 | 58.4 | 8.5 | 59.1 | 8.4 | 60.6 | 8.5 | 62.0 | 8.5 | | |
| 18 | 39.7 | | | 5.58 | 47.3 | 6.82 | 55.0 | 8.2 | 57.6 | 8.8 | 58.3 | 8.8 | 59.8 | 8.9 | 61.2 | 9.0 | | |
| 20 | 39.7 | | | 5.69 | 47.3 | 7.09 | 55.0 | 8.8 | 56.8 | 9.2 | 57.5 | 9.3 | 59.0 | 9.3 | 60.4 | 9.4 | | |
| 21 | 39.7 | | | 5.74 | 47.3 | 7.35 | 55.0 | 9.2 | 56.4 | 9.4 | 57.1 | 9.5 | 58.6 | 9.6 | 60.0 | 9.6 | | |
| 23 | 39.7 | | | 6.13 | 47.3 | 7.87 | 54.9 | 9.8 | 55.6 | 9.9 | 56.3 | 9.9 | 57.8 | 10.0 | 59.2 | 10.1 | | |
| 25 | 39.7 | | | 6.55 | 47.3 | 8.4 | 54.1 | 10.2 | 54.8 | 10.3 | 55.5 | 10.3 | 57.0 | 10.4 | 58.4 | 10.5 | | |
| 27 | 39.7 | | | 7.00 | 47.3 | 9.0 | 53.3 | 10.7 | 54.0 | 10.7 | 54.7 | 10.8 | 56.2 | 10.9 | 57.6 | 11.0 | | |
| 29 | 39.7 | | | 7.46 | 47.3 | 9.6 | 52.5 | 11.1 | 53.2 | 11.2 | 53.9 | 11.2 | 55.4 | 11.3 | 56.8 | 11.4 | | |
| 31 | 39.7 | | | 7.95 | 47.3 | 10.3 | 51.7 | 11.5 | 52.4 | 11.6 | 53.1 | 11.6 | 54.6 | 11.8 | 56.0 | 11.9 | | |
| 33 | 39.7 | | | 8.5 | 47.3 | 10.9 | 50.9 | 12.0 | 51.6 | 12.0 | 52.3 | 12.1 | 53.8 | 12.2 | 55.2 | 12.3 | | |
| 35 | 39.7 | | | 9.0 | 47.3 | 11.7 | 50.1 | 12.4 | 50.8 | 12.5 | 51.6 | 12.5 | 53.0 | 12.7 | 54.4 | 12.8 | | |
| 37 | 39.7 | | | 9.6 | 47.3 | 12.4 | 49.3 | 12.8 | 50.0 | 12.9 | 50.8 | 13.0 | 52.2 | 13.1 | 53.6 | 13.3 | | |
| 39 | 39.7 | | | 10.2 | 47.1 | 13.1 | 48.5 | 13.3 | 49.2 | 13.4 | 50.0 | 13.4 | 51.4 | 13.6 | 52.8 | 13.7 | | |
| 110% | 495.0 | | | 10 | 36.4 | 4.70 | 43.4 | 5.72 | 50.4 | 6.80 | 53.9 | 7.35 | 57.4 | 7.90 | 61.8 | 8.4 | 63.2 | 8.1 |
| | | | | 12 | 36.4 | 4.78 | 43.4 | 5.83 | 50.4 | 6.92 | 53.9 | 7.48 | 57.4 | 8.1 | 61.1 | 8.3 | 62.4 | 8.1 |
| | | | | 14 | 36.4 | 4.87 | 43.4 | 5.94 | 50.4 | 7.06 | 53.9 | 7.63 | 57.4 | 8.2 | 60.3 | 8.3 | 61.6 | 8.0 |
| | | 16 | 36.4 | 4.96 | 43.4 | 6.05 | 50.4 | 7.19 | 53.9 | 7.78 | 57.4 | 8.4 | 59.5 | 8.4 | 60.8 | 8.5 | | |
| | | 18 | 36.4 | 5.06 | 43.4 | 6.17 | 50.4 | 7.34 | 53.9 | 7.99 | 57.3 | 8.8 | 58.7 | 8.8 | 60.0 | 8.9 | | |
| | | 20 | 36.4 | 5.15 | 43.4 | 6.30 | 50.4 | 7.77 | 53.9 | 8.6 | 56.6 | 9.2 | 57.9 | 9.3 | 59.2 | 9.4 | | |
| | | 21 | 36.4 | 5.20 | 43.4 | 6.49 | 50.4 | 8.1 | 53.9 | 8.9 | 56.2 | 9.4 | 57.5 | 9.5 | 58.8 | 9.6 | | |
| | | 23 | 36.4 | 5.45 | 43.4 | 6.95 | 50.4 | 8.6 | 53.9 | 9.5 | 55.4 | 9.8 | 56.7 | 9.9 | 58.0 | 10.0 | | |
| | | 25 | 36.4 | 5.82 | 43.4 | 7.43 | 50.4 | 9.2 | 53.9 | 10.2 | 54.6 | 10.3 | 55.9 | 10.4 | 57.2 | 10.4 | | |
| | | 27 | 36.4 | 6.21 | 43.4 | 7.94 | 50.4 | 9.9 | 53.1 | 10.7 | 53.8 | 10.7 | 55.1 | 10.8 | 56.4 | 10.9 | | |
| | | 29 | 36.4 | 6.62 | 43.4 | 8.5 | 50.4 | 10.6 | 52.3 | 11.1 | 53.0 | 11.1 | 54.3 | 11.2 | 55.6 | 11.3 | | |
| | | 31 | 36.4 | 7.04 | 43.4 | 9.0 | 50.4 | 11.3 | 51.5 | 11.5 | 52.2 | 11.6 | 53.5 | 11.7 | 54.8 | 11.8 | | |
| | | 33 | 36.4 | 7.50 | 43.4 | 9.6 | 50.1 | 11.9 | 50.7 | 11.9 | 51.4 | 12.0 | 52.7 | 12.1 | 54.0 | 12.2 | | |
| | | 35 | 36.4 | 7.98 | 43.4 | 10.3 | 49.3 | 12.3 | 49.9 | 12.4 | 50.6 | 12.4 | 51.9 | 12.6 | 53.2 | 12.7 | | |
| | | 37 | 36.4 | 8.5 | 43.4 | 10.9 | 48.5 | 12.8 | 49.1 | 12.8 | 49.8 | 12.9 | 51.1 | 13.0 | 52.4 | 13.1 | | |
| | | 39 | 36.4 | 9.0 | 43.4 | 11.6 | 47.7 | 13.2 | 48.3 | 13.3 | 49.0 | 13.3 | 50.3 | 13.5 | 51.6 | 13.6 | | |
| | | 100% | 450.0 | 10 | 33.1 | 4.24 | 39.4 | 5.14 | 45.8 | 6.09 | 49.0 | 6.58 | 52.2 | 7.08 | 58.6 | 8.1 | 61.9 | 8.4 |
| | | | | 12 | 33.1 | 4.31 | 39.4 | 5.23 | 45.8 | 6.20 | 49.0 | 6.70 | 52.2 | 7.21 | 58.6 | 8.2 | 61.1 | 8.3 |
| | | | | 14 | 33.1 | 4.39 | 39.4 | 5.33 | 45.8 | 6.32 | 49.0 | 6.83 | 52.2 | 7.35 | 58.6 | 8.4 | 60.4 | 8.3 |
| 16 | 33.1 | | | 4.47 | 39.4 | 5.43 | 45.8 | 6.44 | 49.0 | 6.96 | 52.2 | 7.49 | 58.4 | 8.5 | 59.6 | 8.4 | | |
| 18 | 33.1 | | | 4.55 | 39.4 | 5.54 | 45.8 | 6.57 | 49.0 | 7.10 | 52.2 | 7.64 | 57.6 | 8.8 | 58.8 | 8.8 | | |
| 20 | 33.1 | | | 4.64 | 39.4 | 5.65 | 45.8 | 6.77 | 49.0 | 7.46 | 52.2 | 8.2 | 56.8 | 9.2 | 58.0 | 9.3 | | |
| 21 | 33.1 | | | 4.68 | 39.4 | 5.70 | 45.8 | 7.01 | 49.0 | 7.73 | 52.2 | 8.5 | 56.4 | 9.4 | 57.6 | 9.5 | | |
| 23 | 33.1 | | | 4.81 | 39.4 | 6.08 | 45.8 | 7.51 | 49.0 | 8.3 | 52.2 | 9.1 | 55.6 | 9.9 | 56.8 | 9.9 | | |
| 25 | 33.1 | | | 5.13 | 39.4 | 6.50 | 45.8 | 8.03 | 49.0 | 8.9 | 52.2 | 9.7 | 54.8 | 10.3 | 56.0 | 10.4 | | |
| 27 | 33.1 | | | 5.47 | 39.4 | 6.94 | 45.8 | 8.6 | 49.0 | 9.5 | 52.2 | 10.4 | 54.0 | 10.7 | 55.2 | 10.8 | | |
| 29 | 33.1 | | | 5.82 | 39.4 | 7.40 | 45.8 | 9.2 | 49.0 | 10.1 | 52.0 | 11.1 | 53.2 | 11.2 | 54.4 | 11.2 | | |
| 31 | 33.1 | | | 6.19 | 39.4 | 7.88 | 45.8 | 9.8 | 49.0 | 10.8 | 51.2 | 11.5 | 52.4 | 11.6 | 53.6 | 11.7 | | |
| 33 | 33.1 | | | 6.59 | 39.4 | 8.4 | 45.8 | 10.4 | 49.0 | 11.5 | 50.4 | 11.9 | 51.6 | 12.0 | 52.8 | 12.1 | | |
| 35 | 33.1 | | | 7.00 | 39.4 | 8.9 | 45.8 | 11.1 | 49.0 | 12.3 | 49.6 | 12.4 | 50.8 | 12.5 | 52.0 | 12.6 | | |
| 37 | 33.1 | | | 7.44 | 39.4 | 9.5 | 45.8 | 11.8 | 48.2 | 12.7 | 48.8 | 12.8 | 50.0 | 12.9 | 51.2 | 13.0 | | |
| 39 | 33.1 | | | 7.90 | 39.4 | 10.1 | 45.8 | 12.6 | 47.4 | 13.2 | 48.0 | 13.2 | 49.2 | 13.4 | 50.4 | 13.5 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

1
6

| RXYHQ18P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | | |
| 90% | 405.0 | 10 | 29.8 | 3.79 | 35.5 | 4.58 | 41.2 | 5.40 | 44.1 | 5.83 | 47.0 | 6.27 | 52.7 | 7.16 | 58.4 | 8.1 | | |
| | | 12 | 29.8 | 3.86 | 35.5 | 4.66 | 41.2 | 5.50 | 44.1 | 5.94 | 47.0 | 6.38 | 52.7 | 7.29 | 58.4 | 8.2 | | |
| | | 14 | 29.8 | 3.92 | 35.5 | 4.74 | 41.2 | 5.60 | 44.1 | 6.05 | 47.0 | 6.50 | 52.7 | 7.43 | 58.4 | 8.4 | | |
| | | 16 | 29.8 | 3.99 | 35.5 | 4.83 | 41.2 | 5.71 | 44.1 | 6.17 | 47.0 | 6.63 | 52.7 | 7.58 | 58.3 | 8.5 | | |
| | | 18 | 29.8 | 4.07 | 35.5 | 4.92 | 41.2 | 5.82 | 44.1 | 6.29 | 47.0 | 6.76 | 52.7 | 7.73 | 57.5 | 8.8 | | |
| | | 20 | 29.8 | 4.14 | 35.5 | 5.02 | 41.2 | 5.94 | 44.1 | 6.41 | 47.0 | 7.01 | 52.7 | 8.3 | 56.7 | 9.2 | | |
| | | 21 | 29.8 | 4.18 | 35.5 | 5.06 | 41.2 | 6.04 | 44.1 | 6.64 | 47.0 | 7.26 | 52.7 | 8.6 | 56.3 | 9.4 | | |
| | | 23 | 29.8 | 4.26 | 35.5 | 5.27 | 41.2 | 6.47 | 44.1 | 7.11 | 47.0 | 7.78 | 52.7 | 9.2 | 55.5 | 9.9 | | |
| | | 25 | 29.8 | 4.49 | 35.5 | 5.63 | 41.2 | 6.91 | 44.1 | 7.60 | 47.0 | 8.3 | 52.7 | 9.9 | 54.8 | 10.3 | | |
| | | 27 | 29.8 | 4.78 | 35.5 | 6.01 | 41.2 | 7.38 | 44.1 | 8.1 | 47.0 | 8.9 | 52.7 | 10.6 | 54.0 | 10.7 | | |
| | | 29 | 29.8 | 5.08 | 35.5 | 6.40 | 41.2 | 7.88 | 44.1 | 8.7 | 47.0 | 9.5 | 52.1 | 11.1 | 53.2 | 11.1 | | |
| | | 31 | 29.8 | 5.40 | 35.5 | 6.81 | 41.2 | 8.4 | 44.1 | 9.3 | 47.0 | 10.1 | 51.3 | 11.5 | 52.4 | 11.6 | | |
| | | 33 | 29.8 | 5.74 | 35.5 | 7.25 | 41.2 | 8.9 | 44.1 | 9.9 | 47.0 | 10.8 | 50.5 | 11.9 | 51.6 | 12.0 | | |
| | | 35 | 29.8 | 6.09 | 35.5 | 7.71 | 41.2 | 9.5 | 44.1 | 10.5 | 47.0 | 11.5 | 49.7 | 12.4 | 50.8 | 12.5 | | |
| | | 37 | 29.8 | 6.47 | 35.5 | 8.2 | 41.2 | 10.1 | 44.1 | 11.2 | 47.0 | 12.3 | 48.9 | 12.8 | 50.0 | 12.9 | | |
| | | 39 | 29.8 | 6.86 | 35.5 | 8.7 | 41.2 | 10.8 | 44.1 | 11.9 | 47.0 | 13.1 | 48.1 | 13.2 | 49.2 | 13.3 | | |
| | | 80% | 360.0 | 10 | 26.5 | 3.37 | 31.6 | 4.03 | 36.7 | 4.74 | 39.2 | 5.10 | 41.7 | 5.48 | 46.8 | 6.25 | 51.9 | 7.04 |
| | | | | 12 | 26.5 | 3.42 | 31.6 | 4.10 | 36.7 | 4.82 | 39.2 | 5.20 | 41.7 | 5.58 | 46.8 | 6.36 | 51.9 | 7.17 |
| | | | | 14 | 26.5 | 3.48 | 31.6 | 4.17 | 36.7 | 4.91 | 39.2 | 5.29 | 41.7 | 5.68 | 46.8 | 6.49 | 51.9 | 7.31 |
| 16 | 26.5 | | | 3.54 | 31.6 | 4.25 | 36.7 | 5.00 | 39.2 | 5.39 | 41.7 | 5.79 | 46.8 | 6.61 | 51.9 | 7.45 | | |
| 18 | 26.5 | | | 3.60 | 31.6 | 4.33 | 36.7 | 5.10 | 39.2 | 5.50 | 41.7 | 5.91 | 46.8 | 6.74 | 51.9 | 7.60 | | |
| 20 | 26.5 | | | 3.66 | 31.6 | 4.41 | 36.7 | 5.20 | 39.2 | 5.61 | 41.7 | 6.02 | 46.8 | 6.99 | 51.9 | 8.1 | | |
| 21 | 26.5 | | | 3.70 | 31.6 | 4.45 | 36.7 | 5.25 | 39.2 | 5.66 | 41.7 | 6.15 | 46.8 | 7.24 | 51.9 | 8.4 | | |
| 23 | 26.5 | | | 3.76 | 31.6 | 4.54 | 36.7 | 5.30 | 39.2 | 6.03 | 41.7 | 6.58 | 46.8 | 7.75 | 51.9 | 9.0 | | |
| 25 | 26.5 | | | 3.89 | 31.6 | 4.83 | 36.7 | 5.88 | 39.2 | 6.44 | 41.7 | 7.03 | 46.8 | 8.3 | 51.9 | 9.7 | | |
| 27 | 26.5 | | | 4.13 | 31.6 | 5.14 | 36.7 | 6.27 | 39.2 | 6.88 | 41.7 | 7.51 | 46.8 | 8.9 | 51.9 | 10.3 | | |
| 29 | 26.5 | | | 4.39 | 31.6 | 5.48 | 36.7 | 6.68 | 39.2 | 7.33 | 41.7 | 8.02 | 46.8 | 9.5 | 51.9 | 11.1 | | |
| 31 | 26.5 | | | 4.66 | 31.6 | 5.82 | 36.7 | 7.12 | 39.2 | 7.82 | 41.7 | 8.5 | 46.8 | 10.1 | 51.1 | 11.5 | | |
| 33 | 26.5 | | | 4.95 | 31.6 | 6.19 | 36.7 | 7.58 | 39.2 | 8.3 | 41.7 | 9.1 | 46.8 | 10.8 | 50.3 | 11.9 | | |
| 35 | 26.5 | | | 5.25 | 31.6 | 6.58 | 36.7 | 8.1 | 39.2 | 8.9 | 41.7 | 9.7 | 46.8 | 11.5 | 49.6 | 12.4 | | |
| 37 | 26.5 | | | 5.56 | 31.6 | 6.98 | 36.7 | 8.6 | 39.2 | 9.4 | 41.7 | 10.3 | 46.8 | 12.3 | 48.8 | 12.8 | | |
| 39 | 26.5 | | | 5.90 | 31.6 | 7.41 | 36.7 | 9.1 | 39.2 | 10.0 | 41.7 | 11.0 | 46.8 | 13.1 | 48.0 | 13.2 | | |
| 70% | 315.0 | | | 10 | 23.1 | 2.96 | 27.6 | 3.51 | 32.1 | 4.10 | 34.3 | 4.41 | 36.5 | 4.72 | 41.0 | 5.37 | 45.5 | 6.03 |
| | | | | 12 | 23.1 | 3.01 | 27.6 | 3.57 | 32.1 | 4.17 | 34.3 | 4.49 | 36.5 | 4.81 | 41.0 | 5.47 | 45.5 | 6.15 |
| | | | | 14 | 23.1 | 3.05 | 27.6 | 3.63 | 32.1 | 4.25 | 34.3 | 4.57 | 36.5 | 4.89 | 41.0 | 5.57 | 45.5 | 6.26 |
| | | 16 | 23.1 | 3.10 | 27.6 | 3.69 | 32.1 | 4.32 | 34.3 | 4.65 | 36.5 | 4.98 | 41.0 | 5.67 | 45.5 | 6.39 | | |
| | | 18 | 23.1 | 3.15 | 27.6 | 3.76 | 32.1 | 4.40 | 34.3 | 4.74 | 36.5 | 5.08 | 41.0 | 5.78 | 45.5 | 6.51 | | |
| | | 20 | 23.1 | 3.21 | 27.6 | 3.83 | 32.1 | 4.49 | 34.3 | 4.83 | 36.5 | 5.18 | 41.0 | 5.90 | 45.5 | 6.69 | | |
| | | 21 | 23.1 | 3.23 | 27.6 | 3.86 | 32.1 | 4.53 | 34.3 | 4.88 | 36.5 | 5.23 | 41.0 | 5.99 | 45.5 | 6.93 | | |
| | | 23 | 23.1 | 3.29 | 27.6 | 3.93 | 32.1 | 4.62 | 34.3 | 5.04 | 36.5 | 5.48 | 41.0 | 6.41 | 45.5 | 7.42 | | |
| | | 25 | 23.1 | 3.35 | 27.6 | 4.09 | 32.1 | 4.93 | 34.3 | 5.38 | 36.5 | 5.85 | 41.0 | 6.86 | 45.5 | 7.94 | | |
| | | 27 | 23.1 | 3.54 | 27.6 | 4.35 | 32.1 | 5.25 | 34.3 | 5.74 | 36.5 | 6.24 | 41.0 | 7.32 | 45.5 | 8.5 | | |
| | | 29 | 23.1 | 3.76 | 27.6 | 4.63 | 32.1 | 5.59 | 34.3 | 6.11 | 36.5 | 6.65 | 41.0 | 7.81 | 45.5 | 9.1 | | |
| | | 31 | 23.1 | 3.98 | 27.6 | 4.91 | 32.1 | 5.95 | 34.3 | 6.50 | 36.5 | 7.09 | 41.0 | 8.3 | 45.5 | 9.7 | | |
| | | 33 | 23.1 | 4.22 | 27.6 | 5.22 | 32.1 | 6.32 | 34.3 | 6.92 | 36.5 | 7.54 | 41.0 | 8.9 | 45.5 | 10.3 | | |
| | | 35 | 23.1 | 4.47 | 27.6 | 5.54 | 32.1 | 6.72 | 34.3 | 7.36 | 36.5 | 8.02 | 41.0 | 9.4 | 45.5 | 11.0 | | |
| | | 37 | 23.1 | 4.73 | 27.6 | 5.87 | 32.1 | 7.14 | 34.3 | 7.82 | 36.5 | 8.5 | 41.0 | 10.1 | 45.5 | 11.7 | | |
| | | 39 | 23.1 | 5.01 | 27.6 | 6.22 | 32.1 | 7.58 | 34.3 | 8.3 | 36.5 | 9.1 | 41.0 | 10.7 | 45.5 | 12.5 | | |
| | | 60% | 270.0 | 10 | 19.8 | 2.58 | 23.7 | 3.02 | 27.5 | 3.50 | 29.4 | 3.75 | 31.3 | 4.00 | 35.1 | 4.52 | 39.0 | 5.07 |
| | | | | 12 | 19.8 | 2.61 | 23.7 | 3.07 | 27.5 | 3.56 | 29.4 | 3.81 | 31.3 | 4.07 | 35.1 | 4.60 | 39.0 | 5.16 |
| | | | | 14 | 19.8 | 2.65 | 23.7 | 3.12 | 27.5 | 3.62 | 29.4 | 3.87 | 31.3 | 4.14 | 35.1 | 4.69 | 39.0 | 5.26 |
| 16 | 19.8 | | | 2.69 | 23.7 | 3.17 | 27.5 | 3.68 | 29.4 | 3.94 | 31.3 | 4.21 | 35.1 | 4.77 | 39.0 | 5.36 | | |
| 18 | 19.8 | | | 2.73 | 23.7 | 3.22 | 27.5 | 3.74 | 29.4 | 4.01 | 31.3 | 4.29 | 35.1 | 4.86 | 39.0 | 5.46 | | |
| 20 | 19.8 | | | 2.77 | 23.7 | 3.28 | 27.5 | 3.81 | 29.4 | 4.09 | 31.3 | 4.37 | 35.1 | 4.96 | 39.0 | 5.57 | | |
| 21 | 19.8 | | | 2.80 | 23.7 | 3.30 | 27.5 | 3.84 | 29.4 | 4.13 | 31.3 | 4.41 | 35.1 | 5.01 | 39.0 | 5.62 | | |
| 23 | 19.8 | | | 2.84 | 23.7 | 3.36 | 27.5 | 3.92 | 29.4 | 4.20 | 31.3 | 4.50 | 35.1 | 5.20 | 39.0 | 5.98 | | |
| 25 | 19.8 | | | 2.89 | 23.7 | 3.42 | 27.5 | 4.07 | 29.4 | 4.42 | 31.3 | 4.78 | 35.1 | 5.55 | 39.0 | 6.39 | | |
| 27 | 19.8 | | | 2.99 | 23.7 | 3.63 | 27.5 | 4.33 | 29.4 | 4.70 | 31.3 | 5.09 | 35.1 | 5.92 | 39.0 | 6.82 | | |
| 29 | 19.8 | | | 3.17 | 23.7 | 3.85 | 27.5 | 4.60 | 29.4 | 5.00 | 31.3 | 5.42 | 35.1 | 6.31 | 39.0 | 7.27 | | |
| 31 | 19.8 | | | 3.36 | 23.7 | 4.09 | 27.5 | 4.89 | 29.4 | 5.32 | 31.3 | 5.77 | 35.1 | 6.72 | 39.0 | 7.75 | | |
| 33 | 19.8 | | | 3.55 | 23.7 | 4.33 | 27.5 | 5.19 | 29.4 | 5.65 | 31.3 | 6.13 | 35.1 | 7.15 | 39.0 | 8.3 | | |
| 35 | 19.8 | | | 3.76 | 23.7 | 4.59 | 27.5 | 5.51 | 29.4 | 6.00 | 31.3 | 6.51 | 35.1 | 7.60 | 39.0 | 8.8 | | |
| 37 | 19.8 | | | 3.97 | 23.7 | 4.86 | 27.5 | 5.84 | 29.4 | 6.36 | 31.3 | 6.91 | 35.1 | 8.1 | 39.0 | 9.3 | | |
| 39 | 19.8 | | | 4.20 | 23.7 | 5.14 | 27.5 | 6.19 | 29.4 | 6.75 | 31.3 | 7.34 | 35.1 | 8.6 | 39.0 | 9.9 | | |
| 50% | 225.0 | | | 10 | 16.5 | 2.21 | 19.7 | 2.56 | 22.9 | 2.93 | 24.5 | 3.12 | 26.1 | 3.32 | 29.3 | 3.73 | 32.5 | 4.16 |
| | | | | 12 | 16.5 | 2.24 | 19.7 | 2.60 | 22.9 | 2.98 | 24.5 | 3.17 | 26.1 | 3.38 | 29.3 | 3.79 | 32.5 | 4.23 |
| | | | | 14 | 16.5 | 2.27 | 19.7 | 2.64 | 22.9 | 3.02 | 24.5 | 3.22 | 26.1 | 3.43 | 29.3 | 3.86 | 32.5 | 4.30 |
| | | 16 | 16.5 | 2.30 | 19.7 | 2.68 | 22.9 | 3.07 | 24.5 | 3.28 | 26.1 | 3.49 | 29.3 | 3.93 | 32.5 | 4.38 | | |
| | | 18 | 16.5 | 2.34 | 19.7 | 2.72 | 22.9 | 3.12 | 24.5 | 3.33 | 26.1 | 3.55 | 29.3 | 4.00 | 32.5 | 4.46 | | |
| | | 20 | 16.5 | 2.37 | 19.7 | 2.76 | 22.9 | 3.17 | 24.5 | 3.39 | 26.1 | 3.61 | 29.3 | 4.07 | 32.5 | 4.55 | | |
| | | 21 | 16.5 | 2.39 | 19.7 | 2.78 | 22.9 | 3.20 | 24.5 | 3.42 | 26.1 | 3.64 | 29.3 | 4.11 | 32.5 | 4.59 | | |
| | | 23 | 16.5 | 2.42 | 19.7 | 2.83 | 22.9 | 3.26 | 24.5 | 3.48 | 26.1 | 3.71 | 29.3 | 4.19 | 32.5 | 4.69 | | |
| | | 25 | 16.5 | 2.46 | 19.7 | 2.87 | 22.9 | 3.31 | 24.5 | 3.55 | 26.1 | 3.82 | 29.3 | 4.39 | 32.5 | 5.01 | | |
| | | 27 | 16.5 | 2.50 | 19.7 | 2.98 | 22.9 | 3.50 | 24.5 | 3.78 | 26.1 | 4.07 | 29.3 | 4.68 | 32.5 | 5.34 | | |
| | | 29 | 16.5 | 2.64 | 19.7 | 3.15 | 22.9 | 3.71 | 24.5 | 4.01 | 26.1 | 4.32 | 29.3 | 4.98 | 32.5 | 5.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

| RXYHQ20P8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | | |
| 130% | 650.0 | 10 | 49.0 | 6.35 | 58.5 | 7.78 | 67.9 | 9.3 | 70.4 | 9.4 | 71.3 | 9.3 | 73.1 | 8.9 | 74.8 | 8.47 | | |
| | | 12 | 49.0 | 6.47 | 58.5 | 7.93 | 67.9 | 9.4 | 69.5 | 9.4 | 70.4 | 9.2 | 72.1 | 8.8 | 73.9 | 8.7 | | |
| | | 14 | 49.0 | 6.59 | 58.5 | 8.08 | 67.7 | 9.5 | 68.6 | 9.3 | 69.5 | 9.2 | 71.2 | 9.1 | 73.0 | 9.2 | | |
| | | 16 | 49.0 | 6.72 | 58.5 | 8.23 | 66.8 | 9.5 | 67.7 | 9.4 | 68.6 | 9.5 | 70.3 | 9.6 | 72.1 | 9.7 | | |
| | | 18 | 49.0 | 6.85 | 58.5 | 8.40 | 65.9 | 9.9 | 66.8 | 9.9 | 67.7 | 10.0 | 69.4 | 10.1 | 71.2 | 10.2 | | |
| | | 20 | 49.0 | 6.99 | 58.5 | 8.9 | 65.0 | 10.3 | 65.9 | 10.4 | 66.7 | 10.4 | 68.5 | 10.6 | 70.3 | 10.7 | | |
| | | 21 | 49.0 | 7.18 | 58.5 | 9.3 | 64.5 | 10.6 | 65.4 | 10.6 | 66.3 | 10.7 | 68.1 | 10.8 | 69.8 | 10.9 | | |
| | | 23 | 49.0 | 7.69 | 58.5 | 9.9 | 63.6 | 11.1 | 64.5 | 11.1 | 65.4 | 11.2 | 67.1 | 11.3 | 68.9 | 11.4 | | |
| | | 25 | 49.0 | 8.23 | 58.5 | 10.6 | 62.7 | 11.6 | 63.6 | 11.6 | 64.5 | 11.7 | 66.2 | 11.8 | 68.0 | 11.9 | | |
| | | 27 | 49.0 | 8.8 | 58.5 | 11.4 | 61.8 | 12.0 | 62.7 | 12.1 | 63.6 | 12.2 | 65.3 | 12.3 | 67.1 | 12.4 | | |
| | | 29 | 49.0 | 9.4 | 58.5 | 12.2 | 60.9 | 12.5 | 61.8 | 12.6 | 62.7 | 12.7 | 64.4 | 12.8 | 66.2 | 12.9 | | |
| | | 31 | 49.0 | 10.0 | 58.2 | 12.9 | 60.0 | 13.0 | 60.9 | 13.1 | 61.7 | 13.2 | 63.5 | 13.3 | 65.3 | 13.4 | | |
| | | 33 | 49.0 | 10.7 | 57.3 | 13.4 | 59.1 | 13.5 | 59.9 | 13.6 | 60.8 | 13.7 | 62.6 | 13.8 | 64.4 | 14.0 | | |
| | | 35 | 49.0 | 11.4 | 56.4 | 13.8 | 58.2 | 14.0 | 59.0 | 14.1 | 59.9 | 14.2 | 61.7 | 14.3 | 63.5 | 14.5 | | |
| | | 37 | 49.0 | 12.1 | 55.5 | 14.3 | 57.2 | 14.5 | 58.1 | 14.6 | 59.0 | 14.7 | 60.8 | 14.8 | 62.6 | 15.0 | | |
| | | 39 | 49.0 | 12.9 | 54.6 | 14.8 | 56.3 | 15.0 | 57.2 | 15.1 | 58.1 | 15.2 | 59.9 | 15.4 | 61.6 | 15.5 | | |
| | | 120% | 600.0 | 10 | 45.3 | 5.81 | 54.0 | 7.09 | 62.7 | 8.43 | 67.1 | 9.1 | 70.2 | 9.5 | 71.8 | 9.1 | 73.4 | 8.8 |
| | | | | 12 | 45.3 | 5.91 | 54.0 | 7.23 | 62.7 | 8.59 | 67.1 | 9.3 | 69.3 | 9.4 | 70.9 | 9.1 | 72.5 | 8.7 |
| | | | | 14 | 45.3 | 6.02 | 54.0 | 7.36 | 62.7 | 8.8 | 67.1 | 9.5 | 68.4 | 9.4 | 70.0 | 9.0 | 71.6 | 9.1 |
| 16 | 45.3 | | | 6.14 | 54.0 | 7.51 | 62.7 | 8.9 | 66.6 | 9.5 | 67.4 | 9.4 | 69.1 | 9.5 | 70.7 | 9.6 | | |
| 18 | 45.3 | | | 6.25 | 54.0 | 7.65 | 62.7 | 9.2 | 65.7 | 9.9 | 66.5 | 9.9 | 68.2 | 10.0 | 69.8 | 10.1 | | |
| 20 | 45.3 | | | 6.38 | 54.0 | 7.96 | 62.7 | 9.9 | 64.8 | 10.3 | 65.6 | 10.4 | 67.3 | 10.5 | 68.9 | 10.6 | | |
| 21 | 45.3 | | | 6.44 | 54.0 | 8.24 | 62.7 | 10.3 | 64.4 | 10.6 | 65.2 | 10.6 | 66.8 | 10.7 | 68.4 | 10.8 | | |
| 23 | 45.3 | | | 6.88 | 54.0 | 8.8 | 62.6 | 11.0 | 63.4 | 11.1 | 64.3 | 11.1 | 65.9 | 11.2 | 67.5 | 11.3 | | |
| 25 | 45.3 | | | 7.35 | 54.0 | 9.5 | 61.7 | 11.5 | 62.5 | 11.5 | 63.4 | 11.6 | 65.0 | 11.7 | 66.6 | 11.8 | | |
| 27 | 45.3 | | | 7.85 | 54.0 | 10.1 | 60.8 | 12.0 | 61.6 | 12.0 | 62.4 | 12.1 | 64.1 | 12.2 | 65.7 | 12.3 | | |
| 29 | 45.3 | | | 8.37 | 54.0 | 10.8 | 59.9 | 12.5 | 60.7 | 12.5 | 61.5 | 12.6 | 63.2 | 12.7 | 64.8 | 12.8 | | |
| 31 | 45.3 | | | 8.9 | 54.0 | 11.5 | 59.0 | 12.9 | 59.8 | 13.0 | 60.6 | 13.1 | 62.3 | 13.2 | 63.9 | 13.3 | | |
| 33 | 45.3 | | | 9.5 | 54.0 | 12.3 | 58.1 | 13.4 | 58.9 | 13.5 | 59.7 | 13.6 | 61.4 | 13.7 | 63.0 | 13.8 | | |
| 35 | 45.3 | | | 10.1 | 54.0 | 13.1 | 57.2 | 13.9 | 58.0 | 14.0 | 58.8 | 14.1 | 60.4 | 14.2 | 62.1 | 14.4 | | |
| 37 | 45.3 | | | 10.8 | 54.0 | 14.0 | 56.3 | 14.4 | 57.1 | 14.5 | 57.9 | 14.6 | 59.5 | 14.7 | 61.2 | 14.9 | | |
| 39 | 45.3 | | | 11.5 | 53.7 | 14.7 | 55.4 | 14.9 | 56.2 | 15.0 | 57.0 | 15.1 | 58.6 | 15.2 | 60.3 | 15.4 | | |
| 110% | 550.0 | | | 10 | 41.5 | 5.27 | 49.5 | 6.42 | 57.5 | 7.62 | 61.5 | 8.24 | 65.5 | 8.9 | 70.6 | 9.4 | 72.1 | 9.1 |
| | | | | 12 | 41.5 | 5.37 | 49.5 | 6.54 | 57.5 | 7.77 | 61.5 | 8.40 | 65.5 | 9.0 | 69.6 | 9.4 | 71.1 | 9.0 |
| | | | | 14 | 41.5 | 5.46 | 49.5 | 6.66 | 57.5 | 7.92 | 61.5 | 8.56 | 65.5 | 9.2 | 68.7 | 9.3 | 70.2 | 9.0 |
| | | 16 | 41.5 | 5.57 | 49.5 | 6.79 | 57.5 | 8.07 | 61.5 | 8.7 | 65.5 | 9.4 | 67.8 | 9.4 | 69.3 | 9.5 | | |
| | | 18 | 41.5 | 5.67 | 49.5 | 6.92 | 57.5 | 8.23 | 61.5 | 9.0 | 65.4 | 9.8 | 66.9 | 9.9 | 68.4 | 10.0 | | |
| | | 20 | 41.5 | 5.78 | 49.5 | 7.06 | 57.5 | 8.7 | 61.5 | 9.6 | 64.5 | 10.3 | 66.0 | 10.4 | 67.5 | 10.5 | | |
| | | 21 | 41.5 | 5.84 | 49.5 | 7.28 | 57.5 | 9.0 | 61.5 | 10.0 | 64.1 | 10.6 | 65.6 | 10.6 | 67.1 | 10.7 | | |
| | | 23 | 41.5 | 6.11 | 49.5 | 7.79 | 57.5 | 9.7 | 61.5 | 10.7 | 63.2 | 11.0 | 64.6 | 11.1 | 66.1 | 11.2 | | |
| | | 25 | 41.5 | 6.53 | 49.5 | 8.33 | 57.5 | 10.4 | 61.5 | 11.5 | 62.2 | 11.5 | 63.7 | 11.6 | 65.2 | 11.7 | | |
| | | 27 | 41.5 | 6.96 | 49.5 | 8.9 | 57.5 | 11.1 | 60.6 | 12.0 | 61.3 | 12.0 | 62.8 | 12.1 | 64.3 | 12.2 | | |
| | | 29 | 41.5 | 7.42 | 49.5 | 9.5 | 57.5 | 11.8 | 59.7 | 12.4 | 60.4 | 12.5 | 61.9 | 12.6 | 63.4 | 12.7 | | |
| | | 31 | 41.5 | 7.90 | 49.5 | 10.1 | 57.5 | 12.7 | 58.8 | 12.9 | 59.5 | 13.0 | 61.0 | 13.1 | 62.5 | 13.2 | | |
| | | 33 | 41.5 | 8.41 | 49.5 | 10.8 | 57.1 | 13.3 | 57.9 | 13.4 | 58.6 | 13.5 | 60.1 | 13.6 | 61.6 | 13.7 | | |
| | | 35 | 41.5 | 8.9 | 49.5 | 11.5 | 56.2 | 13.8 | 56.9 | 13.9 | 57.7 | 14.0 | 59.2 | 14.1 | 60.7 | 14.2 | | |
| | | 37 | 41.5 | 9.5 | 49.5 | 12.3 | 55.3 | 14.3 | 56.0 | 14.4 | 56.8 | 14.5 | 58.3 | 14.6 | 59.8 | 14.7 | | |
| | | 39 | 41.5 | 10.1 | 49.5 | 13.1 | 54.4 | 14.8 | 55.1 | 14.9 | 55.9 | 15.0 | 57.4 | 15.1 | 58.9 | 15.3 | | |
| | | 100% | 500.0 | 10 | 37.7 | 4.76 | 45.0 | 5.77 | 52.3 | 6.83 | 55.9 | 7.38 | 59.5 | 7.94 | 66.8 | 9.1 | 70.7 | 9.4 |
| | | | | 12 | 37.7 | 4.84 | 45.0 | 5.87 | 52.3 | 6.96 | 55.9 | 7.52 | 59.5 | 8.09 | 66.8 | 9.2 | 69.8 | 9.3 |
| | | | | 14 | 37.7 | 4.92 | 45.0 | 5.98 | 52.3 | 7.09 | 55.9 | 7.66 | 59.5 | 8.24 | 66.8 | 9.4 | 68.8 | 9.3 |
| 16 | 37.7 | | | 5.01 | 45.0 | 6.09 | 52.3 | 7.23 | 55.9 | 7.81 | 59.5 | 8.40 | 66.6 | 9.5 | 67.9 | 9.4 | | |
| 18 | 37.7 | | | 5.11 | 45.0 | 6.21 | 52.3 | 7.37 | 55.9 | 7.97 | 59.5 | 8.57 | 65.7 | 9.9 | 67.0 | 9.9 | | |
| 20 | 37.7 | | | 5.20 | 45.0 | 6.33 | 52.3 | 7.59 | 55.9 | 8.37 | 59.5 | 9.2 | 64.8 | 10.3 | 66.1 | 10.4 | | |
| 21 | 37.7 | | | 5.25 | 45.0 | 6.40 | 52.3 | 7.86 | 55.9 | 8.7 | 59.5 | 9.5 | 64.3 | 10.6 | 65.7 | 10.7 | | |
| 23 | 37.7 | | | 5.39 | 45.0 | 6.82 | 52.3 | 8.42 | 55.9 | 9.3 | 59.5 | 10.2 | 63.4 | 11.1 | 64.8 | 11.1 | | |
| 25 | 37.7 | | | 5.75 | 45.0 | 7.29 | 52.3 | 9.0 | 55.9 | 9.9 | 59.5 | 10.9 | 62.5 | 11.5 | 63.8 | 11.6 | | |
| 27 | 37.7 | | | 6.13 | 45.0 | 7.78 | 52.3 | 9.6 | 55.9 | 10.6 | 59.5 | 11.7 | 61.6 | 12.0 | 62.9 | 12.1 | | |
| 29 | 37.7 | | | 6.53 | 45.0 | 8.30 | 52.3 | 10.3 | 55.9 | 11.4 | 59.3 | 12.4 | 60.7 | 12.5 | 62.0 | 12.6 | | |
| 31 | 37.7 | | | 6.95 | 45.0 | 8.8 | 52.3 | 11.0 | 55.9 | 12.1 | 58.4 | 12.9 | 59.8 | 13.0 | 61.1 | 13.1 | | |
| 33 | 37.7 | | | 7.39 | 45.0 | 9.4 | 52.3 | 11.7 | 55.9 | 12.9 | 57.5 | 13.4 | 58.9 | 13.5 | 60.2 | 13.6 | | |
| 35 | 37.7 | | | 7.86 | 45.0 | 10.0 | 52.3 | 12.5 | 55.9 | 13.8 | 56.6 | 13.9 | 57.9 | 14.0 | 59.3 | 14.1 | | |
| 37 | 37.7 | | | 8.35 | 45.0 | 10.7 | 52.3 | 13.3 | 55.0 | 14.3 | 55.7 | 14.4 | 57.0 | 14.5 | 58.4 | 14.6 | | |
| 39 | 37.7 | | | 8.9 | 45.0 | 11.4 | 52.3 | 14.2 | 54.1 | 14.8 | 54.8 | 14.8 | 56.1 | 15.0 | 57.5 | 15.1 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ20P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | | | |
| 90% | 450.0 | 10 | 34.0 | 4.26 | 40.5 | 5.13 | 47.0 | 6.06 | 50.3 | 6.54 | 53.6 | 7.03 | 60.1 | 8.03 | 66.7 | 9.1 | | |
| | | 12 | 34.0 | 4.33 | 40.5 | 5.22 | 47.0 | 6.17 | 50.3 | 6.66 | 53.6 | 7.16 | 60.1 | 8.18 | 66.7 | 9.2 | | |
| | | 14 | 34.0 | 4.40 | 40.5 | 5.32 | 47.0 | 6.29 | 50.3 | 6.79 | 53.6 | 7.30 | 60.1 | 8.34 | 66.7 | 9.4 | | |
| | | 16 | 34.0 | 4.48 | 40.5 | 5.42 | 47.0 | 6.41 | 50.3 | 6.92 | 53.6 | 7.44 | 60.1 | 8.50 | 66.6 | 9.6 | | |
| | | 18 | 34.0 | 4.56 | 40.5 | 5.52 | 47.0 | 6.53 | 50.3 | 7.06 | 53.6 | 7.59 | 60.1 | 8.7 | 65.6 | 9.9 | | |
| | | 20 | 34.0 | 4.65 | 40.5 | 5.63 | 47.0 | 6.66 | 50.3 | 7.20 | 53.6 | 7.87 | 60.1 | 9.3 | 64.7 | 10.3 | | |
| | | 21 | 34.0 | 4.69 | 40.5 | 5.68 | 47.0 | 6.78 | 50.3 | 7.45 | 53.6 | 8.15 | 60.1 | 9.7 | 64.3 | 10.6 | | |
| | | 23 | 34.0 | 4.78 | 40.5 | 5.92 | 47.0 | 7.25 | 50.3 | 7.98 | 53.6 | 8.7 | 60.1 | 10.4 | 63.4 | 11.1 | | |
| | | 25 | 34.0 | 5.03 | 40.5 | 6.32 | 47.0 | 7.75 | 50.3 | 8.53 | 53.6 | 9.3 | 60.1 | 11.1 | 62.5 | 11.5 | | |
| | | 27 | 34.0 | 5.36 | 40.5 | 6.74 | 47.0 | 8.28 | 50.3 | 9.1 | 53.6 | 10.0 | 60.1 | 11.9 | 61.6 | 12.0 | | |
| | | 29 | 34.0 | 5.70 | 40.5 | 7.18 | 47.0 | 8.8 | 50.3 | 9.7 | 53.6 | 10.7 | 59.4 | 12.4 | 60.6 | 12.5 | | |
| | | 31 | 34.0 | 6.06 | 40.5 | 7.64 | 47.0 | 9.4 | 50.3 | 10.4 | 53.6 | 11.4 | 58.5 | 12.9 | 59.7 | 13.0 | | |
| | | 33 | 34.0 | 6.44 | 40.5 | 8.13 | 47.0 | 10.0 | 50.3 | 11.1 | 53.6 | 12.1 | 57.6 | 13.4 | 58.8 | 13.5 | | |
| | | 35 | 34.0 | 6.84 | 40.5 | 8.7 | 47.0 | 10.7 | 50.3 | 11.8 | 53.6 | 12.9 | 56.7 | 13.9 | 57.9 | 14.0 | | |
| | | 37 | 34.0 | 7.25 | 40.5 | 9.2 | 47.0 | 11.4 | 50.3 | 12.6 | 53.6 | 13.8 | 55.8 | 14.4 | 57.0 | 14.5 | | |
| | | 39 | 34.0 | 7.70 | 40.5 | 9.8 | 47.0 | 12.1 | 50.3 | 13.4 | 53.6 | 14.7 | 54.9 | 14.9 | 56.1 | 15.0 | | |
| | | 80% | 400.0 | 10 | 30.2 | 3.78 | 36.0 | 4.52 | 41.8 | 5.32 | 44.7 | 5.73 | 47.6 | 6.15 | 53.4 | 7.01 | 59.3 | 7.90 |
| | | | | 12 | 30.2 | 3.84 | 36.0 | 4.60 | 41.8 | 5.41 | 44.7 | 5.83 | 47.6 | 6.26 | 53.4 | 7.14 | 59.3 | 8.05 |
| | | | | 14 | 30.2 | 3.90 | 36.0 | 4.68 | 41.8 | 5.51 | 44.7 | 5.94 | 47.6 | 6.38 | 53.4 | 7.28 | 59.3 | 8.20 |
| 16 | 30.2 | | | 3.97 | 36.0 | 4.77 | 41.8 | 5.61 | 44.7 | 6.05 | 47.6 | 6.50 | 53.4 | 7.42 | 59.3 | 8.36 | | |
| 18 | 30.2 | | | 4.04 | 36.0 | 4.85 | 41.8 | 5.72 | 44.7 | 6.17 | 47.6 | 6.63 | 53.4 | 7.56 | 59.3 | 8.53 | | |
| 20 | 30.2 | | | 4.11 | 36.0 | 4.95 | 41.8 | 5.83 | 44.7 | 6.29 | 47.6 | 6.76 | 53.4 | 7.84 | 59.3 | 9.1 | | |
| 21 | 30.2 | | | 4.15 | 36.0 | 4.99 | 41.8 | 5.89 | 44.7 | 6.35 | 47.6 | 6.90 | 53.4 | 8.12 | 59.3 | 9.4 | | |
| 23 | 30.2 | | | 4.22 | 36.0 | 5.09 | 41.8 | 6.17 | 44.7 | 6.76 | 47.6 | 7.38 | 53.4 | 8.7 | 59.3 | 10.1 | | |
| 25 | 30.2 | | | 4.36 | 36.0 | 5.42 | 41.8 | 6.59 | 44.7 | 7.23 | 47.6 | 7.89 | 53.4 | 9.3 | 59.3 | 10.8 | | |
| 27 | 30.2 | | | 4.64 | 36.0 | 5.77 | 41.8 | 7.04 | 44.7 | 7.72 | 47.6 | 8.43 | 53.4 | 10.0 | 59.3 | 11.6 | | |
| 29 | 30.2 | | | 4.93 | 36.0 | 6.14 | 41.8 | 7.50 | 44.7 | 8.23 | 47.6 | 9.0 | 53.4 | 10.6 | 59.3 | 12.4 | | |
| 31 | 30.2 | | | 5.23 | 36.0 | 6.53 | 41.8 | 7.99 | 44.7 | 8.8 | 47.6 | 9.6 | 53.4 | 11.3 | 58.3 | 12.9 | | |
| 33 | 30.2 | | | 5.55 | 36.0 | 6.95 | 41.8 | 8.50 | 44.7 | 9.3 | 47.6 | 10.2 | 53.4 | 12.1 | 57.4 | 13.4 | | |
| 35 | 30.2 | | | 5.89 | 36.0 | 7.38 | 41.8 | 9.0 | 44.7 | 9.9 | 47.6 | 10.9 | 53.4 | 12.9 | 56.5 | 13.9 | | |
| 37 | 30.2 | | | 6.24 | 36.0 | 7.84 | 41.8 | 9.6 | 44.7 | 10.6 | 47.6 | 11.6 | 53.4 | 13.7 | 55.6 | 14.3 | | |
| 39 | 30.2 | | | 6.61 | 36.0 | 8.32 | 41.8 | 10.2 | 44.7 | 11.3 | 47.6 | 12.3 | 53.4 | 14.6 | 54.7 | 14.8 | | |
| 70% | 350.0 | | | 10 | 26.4 | 3.32 | 31.5 | 3.94 | 36.6 | 4.60 | 39.1 | 4.95 | 41.7 | 5.30 | 46.8 | 6.02 | 51.9 | 6.77 |
| | | | | 12 | 26.4 | 3.37 | 31.5 | 4.01 | 36.6 | 4.68 | 39.1 | 5.03 | 41.7 | 5.39 | 46.8 | 6.13 | 51.9 | 6.90 |
| | | | | 14 | 26.4 | 3.43 | 31.5 | 4.07 | 36.6 | 4.76 | 39.1 | 5.12 | 41.7 | 5.49 | 46.8 | 6.25 | 51.9 | 7.03 |
| | | 16 | 26.4 | 3.48 | 31.5 | 4.14 | 36.6 | 4.85 | 39.1 | 5.22 | 41.7 | 5.59 | 46.8 | 6.37 | 51.9 | 7.16 | | |
| | | 18 | 26.4 | 3.54 | 31.5 | 4.22 | 36.6 | 4.94 | 39.1 | 5.32 | 41.7 | 5.70 | 46.8 | 6.49 | 51.9 | 7.31 | | |
| | | 20 | 26.4 | 3.60 | 31.5 | 4.29 | 36.6 | 5.03 | 39.1 | 5.42 | 41.7 | 5.81 | 46.8 | 6.62 | 51.9 | 7.51 | | |
| | | 21 | 26.4 | 3.63 | 31.5 | 4.33 | 36.6 | 5.08 | 39.1 | 5.47 | 41.7 | 5.87 | 46.8 | 6.72 | 51.9 | 7.78 | | |
| | | 23 | 26.4 | 3.69 | 31.5 | 4.41 | 36.6 | 5.19 | 39.1 | 5.66 | 41.7 | 6.15 | 46.8 | 7.20 | 51.9 | 8.33 | | |
| | | 25 | 26.4 | 3.76 | 31.5 | 4.59 | 36.6 | 5.53 | 39.1 | 6.04 | 41.7 | 6.57 | 46.8 | 7.69 | 51.9 | 8.9 | | |
| | | 27 | 26.4 | 3.97 | 31.5 | 4.88 | 36.6 | 5.89 | 39.1 | 6.44 | 41.7 | 7.00 | 46.8 | 8.21 | 51.9 | 9.5 | | |
| | | 29 | 26.4 | 4.21 | 31.5 | 5.19 | 36.6 | 6.27 | 39.1 | 6.86 | 41.7 | 7.46 | 46.8 | 8.8 | 51.9 | 10.2 | | |
| | | 31 | 26.4 | 4.47 | 31.5 | 5.51 | 36.6 | 6.67 | 39.1 | 7.30 | 41.7 | 7.95 | 46.8 | 9.3 | 51.9 | 10.8 | | |
| | | 33 | 26.4 | 4.74 | 31.5 | 5.85 | 36.6 | 7.10 | 39.1 | 7.76 | 41.7 | 8.46 | 46.8 | 10.0 | 51.9 | 11.6 | | |
| | | 35 | 26.4 | 5.02 | 31.5 | 6.21 | 36.6 | 7.54 | 39.1 | 8.25 | 41.7 | 9.0 | 46.8 | 10.6 | 51.9 | 12.3 | | |
| | | 37 | 26.4 | 5.31 | 31.5 | 6.59 | 36.6 | 8.01 | 39.1 | 8.8 | 41.7 | 9.6 | 46.8 | 11.3 | 51.9 | 13.1 | | |
| | | 39 | 26.4 | 5.62 | 31.5 | 6.98 | 36.6 | 8.50 | 39.1 | 9.3 | 41.7 | 10.2 | 46.8 | 12.0 | 51.9 | 14.0 | | |
| | | 60% | 300.0 | 10 | 22.6 | 2.89 | 27.0 | 3.39 | 31.4 | 3.93 | 33.5 | 4.20 | 35.7 | 4.49 | 40.1 | 5.08 | 44.4 | 5.69 |
| | | | | 12 | 22.6 | 2.93 | 27.0 | 3.44 | 31.4 | 3.99 | 33.5 | 4.27 | 35.7 | 4.56 | 40.1 | 5.17 | 44.4 | 5.79 |
| | | | | 14 | 22.6 | 2.97 | 27.0 | 3.50 | 31.4 | 4.06 | 33.5 | 4.35 | 35.7 | 4.64 | 40.1 | 5.26 | 44.4 | 5.90 |
| 16 | 22.6 | | | 3.02 | 27.0 | 3.56 | 31.4 | 4.13 | 33.5 | 4.42 | 35.7 | 4.73 | 40.1 | 5.36 | 44.4 | 6.01 | | |
| 18 | 22.6 | | | 3.06 | 27.0 | 3.61 | 31.4 | 4.20 | 33.5 | 4.50 | 35.7 | 4.81 | 40.1 | 5.46 | 44.4 | 6.13 | | |
| 20 | 22.6 | | | 3.11 | 27.0 | 3.68 | 31.4 | 4.27 | 33.5 | 4.59 | 35.7 | 4.90 | 40.1 | 5.56 | 44.4 | 6.25 | | |
| 21 | 22.6 | | | 3.14 | 27.0 | 3.71 | 31.4 | 4.31 | 33.5 | 4.63 | 35.7 | 4.95 | 40.1 | 5.62 | 44.4 | 6.31 | | |
| 23 | 22.6 | | | 3.19 | 27.0 | 3.77 | 31.4 | 4.39 | 33.5 | 4.72 | 35.7 | 5.05 | 40.1 | 5.84 | 44.4 | 6.71 | | |
| 25 | 22.6 | | | 3.24 | 27.0 | 3.84 | 31.4 | 4.56 | 33.5 | 4.96 | 35.7 | 5.36 | 40.1 | 6.23 | 44.4 | 7.17 | | |
| 27 | 22.6 | | | 3.36 | 27.0 | 4.07 | 31.4 | 4.86 | 33.5 | 5.28 | 35.7 | 5.71 | 40.1 | 6.65 | 44.4 | 7.65 | | |
| 29 | 22.6 | | | 3.56 | 27.0 | 4.32 | 31.4 | 5.16 | 33.5 | 5.61 | 35.7 | 6.08 | 40.1 | 7.08 | 44.4 | 8.16 | | |
| 31 | 22.6 | | | 3.77 | 27.0 | 4.58 | 31.4 | 5.48 | 33.5 | 5.97 | 35.7 | 6.47 | 40.1 | 7.54 | 44.4 | 8.7 | | |
| 33 | 22.6 | | | 3.99 | 27.0 | 4.86 | 31.4 | 5.82 | 33.5 | 6.34 | 35.7 | 6.88 | 40.1 | 8.02 | 44.4 | 9.3 | | |
| 35 | 22.6 | | | 4.22 | 27.0 | 5.15 | 31.4 | 6.18 | 33.5 | 6.73 | 35.7 | 7.30 | 40.1 | 8.53 | 44.4 | 9.9 | | |
| 37 | 22.6 | | | 4.46 | 27.0 | 5.45 | 31.4 | 6.55 | 33.5 | 7.14 | 35.7 | 7.76 | 40.1 | 9.1 | 44.4 | 10.5 | | |
| 39 | 22.6 | | | 4.71 | 27.0 | 5.77 | 31.4 | 6.94 | 33.5 | 7.57 | 35.7 | 8.23 | 40.1 | 9.6 | 44.4 | 11.2 | | |
| 50% | 250.0 | | | 10 | 18.9 | 2.48 | 22.5 | 2.87 | 26.1 | 3.29 | 28.0 | 3.51 | 29.8 | 3.73 | 33.4 | 4.19 | 37.0 | 4.66 |
| | | | | 12 | 18.9 | 2.52 | 22.5 | 2.92 | 26.1 | 3.34 | 28.0 | 3.56 | 29.8 | 3.79 | 33.4 | 4.26 | 37.0 | 4.74 |
| | | | | 14 | 18.9 | 2.55 | 22.5 | 2.96 | 26.1 | 3.39 | 28.0 | 3.62 | 29.8 | 3.85 | 33.4 | 4.33 | 37.0 | 4.83 |
| | | 16 | 18.9 | 2.58 | 22.5 | 3.00 | 26.1 | 3.45 | 28.0 | 3.68 | 29.8 | 3.91 | 33.4 | 4.40 | 37.0 | 4.92 | | |
| | | 18 | 18.9 | 2.62 | 22.5 | 3.05 | 26.1 | 3.50 | 28.0 | 3.74 | 29.8 | 3.98 | 33.4 | 4.48 | 37.0 | 5.01 | | |
| | | 20 | 18.9 | 2.66 | 22.5 | 3.10 | 26.1 | 3.56 | 28.0 | 3.80 | 29.8 | 4.05 | 33.4 | 4.57 | 37.0 | 5.10 | | |
| | | 21 | 18.9 | 2.68 | 22.5 | 3.12 | 26.1 | 3.59 | 28.0 | 3.84 | 29.8 | 4.09 | 33.4 | 4.61 | 37.0 | 5.15 | | |
| | | 23 | 18.9 | 2.72 | 22.5 | 3.17 | 26.1 | 3.65 | 28.0 | 3.91 | 29.8 | 4.16 | 33.4 | 4.70 | 37.0 | 5.27 | | |
| | | 25 | 18.9 | 2.76 | 22.5 | 3.22 | 26.1 | 3.72 | 28.0 | 3.99 | 29.8 | 4.29 | 33.4 | 4.93 | 37.0 | 5.62 | | |
| | | 27 | 18.9 | 2.80 | 22.5 | 3.34 | 26.1 | 3.92 | 28.0 | 4.24 | 29.8 | 4.56 | 33.4 | 5.25 | 37.0 | 5.99 | | |
| | | 29 | 18.9 | 2.96 | 22.5 | 3.54 | 26.1 | 4.17 | 28.0 | 4.50 | 29.8 | 4.85 | 33.4 | 5.58 | 37.0 | 6.38 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

| RXYHQ22P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| 130% | 715.0 | 10 | 54.0 | 7.37 | 64.4 | 9.02 | 74.8 | 10.7 | 77.5 | 11.0 | 78.4 | 10.7 | 80.4 | 10.3 | 82.3 | 9.8 | | |
| | | 12 | 54.0 | 7.50 | 64.4 | 9.19 | 74.8 | 10.9 | 76.5 | 10.9 | 77.4 | 10.7 | 79.4 | 10.2 | 81.3 | 10.1 | | |
| | | 14 | 54.0 | 7.64 | 64.4 | 9.4 | 74.5 | 11.1 | 75.5 | 10.8 | 76.4 | 10.6 | 78.4 | 10.5 | 80.3 | 10.6 | | |
| | | 16 | 54.0 | 7.79 | 64.4 | 9.5 | 73.5 | 11.0 | 74.5 | 10.9 | 75.4 | 11.0 | 77.4 | 11.1 | 79.3 | 11.2 | | |
| | | 18 | 54.0 | 7.94 | 64.4 | 9.7 | 72.5 | 11.4 | 73.5 | 11.5 | 74.4 | 11.5 | 76.4 | 11.7 | 78.3 | 11.8 | | |
| | | 20 | 54.0 | 8.10 | 64.4 | 10.4 | 71.5 | 12.0 | 72.5 | 12.1 | 73.4 | 12.1 | 75.4 | 12.2 | 77.3 | 12.4 | | |
| | | 21 | 54.0 | 8.33 | 64.4 | 10.7 | 71.0 | 12.3 | 72.0 | 12.3 | 72.9 | 12.4 | 74.9 | 12.5 | 76.8 | 12.6 | | |
| | | 23 | 54.0 | 8.92 | 64.4 | 11.5 | 70.0 | 12.8 | 71.0 | 12.9 | 71.9 | 13.0 | 73.9 | 13.1 | 75.8 | 13.2 | | |
| | | 25 | 54.0 | 9.5 | 64.4 | 12.3 | 69.0 | 13.4 | 70.0 | 13.5 | 70.9 | 13.5 | 72.9 | 13.7 | 74.8 | 13.8 | | |
| | | 27 | 54.0 | 10.2 | 64.4 | 13.2 | 68.0 | 14.0 | 69.0 | 14.0 | 69.9 | 14.1 | 71.9 | 14.3 | 73.8 | 14.4 | | |
| | | 29 | 54.0 | 10.9 | 64.4 | 14.1 | 67.0 | 14.5 | 68.0 | 14.6 | 68.9 | 14.7 | 70.9 | 14.8 | 72.8 | 15.0 | | |
| | | 31 | 54.0 | 11.6 | 64.0 | 14.9 | 66.0 | 15.1 | 67.0 | 15.2 | 67.9 | 15.3 | 69.9 | 15.4 | 71.8 | 15.6 | | |
| | | 33 | 54.0 | 12.4 | 63.0 | 15.5 | 65.0 | 15.7 | 66.0 | 15.7 | 66.9 | 15.8 | 68.9 | 16.0 | 70.8 | 16.2 | | |
| | | 35 | 54.0 | 13.2 | 62.0 | 16.1 | 64.0 | 16.2 | 65.0 | 16.3 | 65.9 | 16.4 | 67.9 | 16.6 | 69.8 | 16.8 | | |
| | | 37 | 54.0 | 14.0 | 61.0 | 16.6 | 63.0 | 16.8 | 64.0 | 16.9 | 64.9 | 17.0 | 66.9 | 17.2 | 68.8 | 17.4 | | |
| | | 39 | 54.0 | 14.9 | 60.0 | 17.2 | 62.0 | 17.4 | 63.0 | 17.5 | 63.9 | 17.6 | 65.9 | 17.8 | 67.8 | 18.0 | | |
| | | 120% | 660.0 | 10 | 49.8 | 6.73 | 59.4 | 8.22 | 69.0 | 9.8 | 73.8 | 10.6 | 77.2 | 11.0 | 79.0 | 10.6 | 80.8 | 10.2 |
| | | | | 12 | 49.8 | 6.85 | 59.4 | 8.38 | 69.0 | 10.0 | 73.8 | 10.8 | 76.2 | 11.0 | 78.0 | 10.5 | 79.8 | 10.1 |
| | | | | 14 | 49.8 | 6.98 | 59.4 | 8.54 | 69.0 | 10.2 | 73.8 | 11.0 | 75.2 | 10.9 | 77.0 | 10.5 | 78.8 | 10.5 |
| 16 | 49.8 | | | 7.11 | 59.4 | 8.70 | 69.0 | 10.4 | 73.3 | 11.1 | 74.2 | 10.9 | 76.0 | 11.0 | 77.8 | 11.1 | | |
| 18 | 49.8 | | | 7.25 | 59.4 | 8.87 | 69.0 | 10.7 | 72.3 | 11.4 | 73.2 | 11.5 | 75.0 | 11.6 | 76.8 | 11.7 | | |
| 20 | 49.8 | | | 7.40 | 59.4 | 9.23 | 69.0 | 11.5 | 71.3 | 12.0 | 72.2 | 12.0 | 74.0 | 12.1 | 75.8 | 12.3 | | |
| 21 | 49.8 | | | 7.47 | 59.4 | 9.6 | 69.0 | 11.9 | 70.8 | 12.3 | 71.7 | 12.3 | 73.5 | 12.4 | 75.3 | 12.5 | | |
| 23 | 49.8 | | | 7.98 | 59.4 | 10.2 | 68.9 | 12.8 | 69.8 | 12.8 | 70.7 | 12.9 | 72.5 | 13.0 | 74.3 | 13.1 | | |
| 25 | 49.8 | | | 8.52 | 59.4 | 11.0 | 67.9 | 13.3 | 68.8 | 13.4 | 69.7 | 13.4 | 71.5 | 13.6 | 73.3 | 13.7 | | |
| 27 | 49.8 | | | 9.10 | 59.4 | 11.7 | 66.9 | 13.9 | 67.8 | 13.9 | 68.7 | 14.0 | 70.5 | 14.1 | 72.3 | 14.3 | | |
| 29 | 49.8 | | | 9.7 | 59.4 | 12.5 | 65.9 | 14.4 | 66.8 | 14.5 | 67.7 | 14.6 | 69.5 | 14.7 | 71.3 | 14.9 | | |
| 31 | 49.8 | | | 10.3 | 59.4 | 13.4 | 64.9 | 15.0 | 65.8 | 15.1 | 66.7 | 15.2 | 68.5 | 15.3 | 70.3 | 15.5 | | |
| 33 | 49.8 | | | 11.0 | 59.4 | 14.2 | 63.9 | 15.6 | 64.8 | 15.6 | 65.7 | 15.7 | 67.5 | 15.9 | 69.3 | 16.0 | | |
| 35 | 49.8 | | | 11.7 | 59.4 | 15.2 | 62.9 | 16.1 | 63.8 | 16.2 | 64.7 | 16.3 | 66.5 | 16.5 | 68.3 | 16.6 | | |
| 37 | 49.8 | | | 12.5 | 59.4 | 16.2 | 61.9 | 16.7 | 62.8 | 16.8 | 63.7 | 16.9 | 65.5 | 17.1 | 67.3 | 17.2 | | |
| 39 | 49.8 | | | 13.3 | 59.1 | 17.1 | 60.9 | 17.3 | 61.8 | 17.4 | 62.7 | 17.5 | 64.5 | 17.7 | 66.3 | 17.8 | | |
| 110% | 605.0 | | | 10 | 45.7 | 6.11 | 54.5 | 7.44 | 63.3 | 8.84 | 67.7 | 9.6 | 72.0 | 10.3 | 77.6 | 10.9 | 79.3 | 10.5 |
| | | | | 12 | 45.7 | 6.22 | 54.5 | 7.58 | 63.3 | 9.01 | 67.7 | 9.7 | 72.0 | 10.5 | 76.6 | 10.9 | 78.3 | 10.5 |
| | | | | 14 | 45.7 | 6.34 | 54.5 | 7.73 | 63.3 | 9.18 | 67.7 | 9.9 | 72.0 | 10.7 | 75.6 | 10.8 | 77.3 | 10.5 |
| | | 16 | 45.7 | 6.45 | 54.5 | 7.87 | 63.3 | 9.4 | 67.7 | 10.1 | 72.0 | 10.9 | 74.6 | 10.9 | 76.3 | 11.0 | | |
| | | 18 | 45.7 | 6.58 | 54.5 | 8.03 | 63.3 | 9.5 | 67.7 | 10.4 | 72.0 | 11.4 | 73.6 | 11.5 | 75.3 | 11.6 | | |
| | | 20 | 45.7 | 6.70 | 54.5 | 8.19 | 63.3 | 10.1 | 67.7 | 11.2 | 71.0 | 12.0 | 72.6 | 12.1 | 74.3 | 12.2 | | |
| | | 21 | 45.7 | 6.77 | 54.5 | 8.44 | 63.3 | 10.5 | 67.7 | 11.6 | 70.5 | 12.2 | 72.1 | 12.3 | 73.8 | 12.4 | | |
| | | 23 | 45.7 | 7.09 | 54.5 | 9.04 | 63.3 | 11.2 | 67.7 | 12.4 | 69.5 | 12.8 | 71.1 | 12.9 | 72.8 | 13.0 | | |
| | | 25 | 45.7 | 7.57 | 54.5 | 9.7 | 63.3 | 12.0 | 67.7 | 13.3 | 68.5 | 13.4 | 70.1 | 13.5 | 71.8 | 13.6 | | |
| | | 27 | 45.7 | 8.07 | 54.5 | 10.3 | 63.3 | 12.9 | 66.7 | 13.9 | 67.5 | 13.9 | 69.1 | 14.0 | 70.8 | 14.2 | | |
| | | 29 | 45.7 | 8.60 | 54.5 | 11.0 | 63.3 | 13.7 | 65.7 | 14.4 | 66.5 | 14.5 | 68.1 | 14.6 | 69.8 | 14.7 | | |
| | | 31 | 45.7 | 9.16 | 54.5 | 11.8 | 63.3 | 14.7 | 64.7 | 15.0 | 65.5 | 15.0 | 67.1 | 15.2 | 68.8 | 15.3 | | |
| | | 33 | 45.7 | 9.8 | 54.5 | 12.5 | 62.8 | 15.5 | 63.7 | 15.5 | 64.5 | 15.6 | 66.1 | 15.8 | 67.8 | 15.9 | | |
| | | 35 | 45.7 | 10.4 | 54.5 | 13.3 | 61.8 | 16.0 | 62.7 | 16.1 | 63.5 | 16.2 | 65.1 | 16.3 | 66.8 | 16.5 | | |
| | | 37 | 45.7 | 11.0 | 54.5 | 14.2 | 60.8 | 16.6 | 61.7 | 16.7 | 62.5 | 16.8 | 64.1 | 16.9 | 65.8 | 17.1 | | |
| | | 39 | 45.7 | 11.7 | 54.5 | 15.1 | 59.8 | 17.2 | 60.7 | 17.3 | 61.5 | 17.3 | 63.1 | 17.5 | 64.8 | 17.7 | | |
| | | 100% | 550.0 | 10 | 41.5 | 5.51 | 49.5 | 6.69 | 57.5 | 7.92 | 61.5 | 8.56 | 65.5 | 9.20 | 73.5 | 10.5 | 77.7 | 10.9 |
| | | | | 12 | 41.5 | 5.61 | 49.5 | 6.81 | 57.5 | 8.07 | 61.5 | 8.72 | 65.5 | 9.4 | 73.5 | 10.7 | 76.7 | 10.8 |
| | | | | 14 | 41.5 | 5.71 | 49.5 | 6.93 | 57.5 | 8.22 | 61.5 | 8.89 | 65.5 | 9.6 | 73.5 | 10.9 | 75.7 | 10.8 |
| 16 | 41.5 | | | 5.81 | 49.5 | 7.07 | 57.5 | 8.38 | 61.5 | 9.06 | 65.5 | 9.7 | 73.2 | 11.1 | 74.7 | 10.9 | | |
| 18 | 41.5 | | | 5.92 | 49.5 | 7.20 | 57.5 | 8.55 | 61.5 | 9.24 | 65.5 | 9.9 | 72.2 | 11.4 | 73.7 | 11.5 | | |
| 20 | 41.5 | | | 6.03 | 49.5 | 7.34 | 57.5 | 8.81 | 61.5 | 9.7 | 65.5 | 10.6 | 71.2 | 12.0 | 72.7 | 12.1 | | |
| 21 | 41.5 | | | 6.09 | 49.5 | 7.42 | 57.5 | 9.12 | 61.5 | 10.1 | 65.5 | 11.0 | 70.7 | 12.3 | 72.2 | 12.4 | | |
| 23 | 41.5 | | | 6.25 | 49.5 | 7.91 | 57.5 | 9.8 | 61.5 | 10.8 | 65.5 | 11.8 | 69.7 | 12.8 | 71.2 | 12.9 | | |
| 25 | 41.5 | | | 6.67 | 49.5 | 8.45 | 57.5 | 10.4 | 61.5 | 11.5 | 65.5 | 12.7 | 68.7 | 13.4 | 70.2 | 13.5 | | |
| 27 | 41.5 | | | 7.11 | 49.5 | 9.02 | 57.5 | 11.2 | 61.5 | 12.3 | 65.5 | 13.5 | 67.7 | 13.9 | 69.2 | 14.1 | | |
| 29 | 41.5 | | | 7.57 | 49.5 | 9.6 | 57.5 | 11.9 | 61.5 | 13.2 | 65.3 | 14.4 | 66.7 | 14.5 | 68.2 | 14.6 | | |
| 31 | 41.5 | | | 8.06 | 49.5 | 10.3 | 57.5 | 12.7 | 61.5 | 14.1 | 64.3 | 14.9 | 65.7 | 15.1 | 67.2 | 15.2 | | |
| 33 | 41.5 | | | 8.57 | 49.5 | 10.9 | 57.5 | 13.6 | 61.5 | 15.0 | 63.2 | 15.5 | 64.7 | 15.6 | 66.2 | 15.8 | | |
| 35 | 41.5 | | | 9.11 | 49.5 | 11.6 | 57.5 | 14.5 | 61.5 | 16.0 | 62.2 | 16.1 | 63.7 | 16.2 | 65.2 | 16.4 | | |
| 37 | 41.5 | | | 9.7 | 49.5 | 12.4 | 57.5 | 15.4 | 60.5 | 16.6 | 61.2 | 16.6 | 62.7 | 16.8 | 64.2 | 16.9 | | |
| 39 | 41.5 | | | 10.3 | 49.5 | 13.2 | 57.5 | 16.4 | 59.5 | 17.1 | 60.2 | 17.2 | 61.7 | 17.4 | 63.2 | 17.5 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | | |
| 90% | 495.0 | 10 | 37.4 | 4.94 | 44.6 | 5.95 | 51.8 | 7.03 | 55.4 | 7.58 | 59.0 | 8.15 | 66.1 | 9.3 | 73.3 | 10.5 | | |
| | | 12 | 37.4 | 5.02 | 44.6 | 6.06 | 51.8 | 7.16 | 55.4 | 7.72 | 59.0 | 8.30 | 66.1 | 9.5 | 73.3 | 10.7 | | |
| | | 14 | 37.4 | 5.11 | 44.6 | 6.17 | 51.8 | 7.29 | 55.4 | 7.87 | 59.0 | 8.46 | 66.1 | 9.7 | 73.3 | 10.9 | | |
| | | 16 | 37.4 | 5.20 | 44.6 | 6.28 | 51.8 | 7.43 | 55.4 | 8.02 | 59.0 | 8.63 | 66.1 | 9.9 | 73.2 | 11.1 | | |
| | | 18 | 37.4 | 5.29 | 44.6 | 6.40 | 51.8 | 7.57 | 55.4 | 8.18 | 59.0 | 8.80 | 66.1 | 10.1 | 72.2 | 11.4 | | |
| | | 20 | 37.4 | 5.39 | 44.6 | 6.52 | 51.8 | 7.73 | 55.4 | 8.34 | 59.0 | 9.13 | 66.1 | 10.8 | 71.2 | 12.0 | | |
| | | 21 | 37.4 | 5.44 | 44.6 | 6.59 | 51.8 | 7.86 | 55.4 | 8.64 | 59.0 | 9.5 | 66.1 | 11.2 | 70.7 | 12.3 | | |
| | | 23 | 37.4 | 5.54 | 44.6 | 6.86 | 51.8 | 8.41 | 55.4 | 9.25 | 59.0 | 10.1 | 66.1 | 12.0 | 69.7 | 12.8 | | |
| | | 25 | 37.4 | 5.83 | 44.6 | 7.32 | 51.8 | 8.99 | 55.4 | 9.9 | 59.0 | 10.8 | 66.1 | 12.9 | 68.7 | 13.4 | | |
| | | 27 | 37.4 | 6.21 | 44.6 | 7.81 | 51.8 | 9.6 | 55.4 | 10.6 | 59.0 | 11.6 | 66.1 | 13.8 | 67.7 | 13.9 | | |
| | | 29 | 37.4 | 6.61 | 44.6 | 8.32 | 51.8 | 10.2 | 55.4 | 11.3 | 59.0 | 12.4 | 65.4 | 14.4 | 66.7 | 14.5 | | |
| | | 31 | 37.4 | 7.03 | 44.6 | 8.86 | 51.8 | 10.9 | 55.4 | 12.0 | 59.0 | 13.2 | 64.4 | 15.0 | 65.7 | 15.1 | | |
| | | 33 | 37.4 | 7.46 | 44.6 | 9.4 | 51.8 | 11.6 | 55.4 | 12.8 | 59.0 | 14.1 | 63.4 | 15.5 | 64.7 | 15.6 | | |
| | | 35 | 37.4 | 7.92 | 44.6 | 10.0 | 51.8 | 12.4 | 55.4 | 13.7 | 59.0 | 15.0 | 62.4 | 16.1 | 63.7 | 16.2 | | |
| | | 37 | 37.4 | 8.41 | 44.6 | 10.7 | 51.8 | 13.2 | 55.4 | 14.6 | 59.0 | 16.0 | 61.4 | 16.7 | 62.7 | 16.8 | | |
| | | 39 | 37.4 | 8.92 | 44.6 | 11.3 | 51.8 | 14.0 | 55.4 | 15.5 | 59.0 | 17.0 | 60.4 | 17.2 | 61.7 | 17.4 | | |
| | | 80% | 440.0 | 10 | 33.2 | 4.38 | 39.6 | 5.25 | 46.0 | 6.16 | 49.2 | 6.64 | 52.4 | 7.13 | 58.8 | 8.13 | 65.2 | 9.16 |
| | | | | 12 | 33.2 | 4.45 | 39.6 | 5.34 | 46.0 | 6.27 | 49.2 | 6.76 | 52.4 | 7.26 | 58.8 | 8.28 | 65.2 | 9.3 |
| | | | | 14 | 33.2 | 4.53 | 39.6 | 5.43 | 46.0 | 6.39 | 49.2 | 6.89 | 52.4 | 7.39 | 58.8 | 8.44 | 65.2 | 9.5 |
| | | | | 16 | 33.2 | 4.60 | 39.6 | 5.53 | 46.0 | 6.51 | 49.2 | 7.02 | 52.4 | 7.54 | 58.8 | 8.60 | 65.2 | 9.7 |
| 18 | 33.2 | | | 4.68 | 39.6 | 5.63 | 46.0 | 6.63 | 49.2 | 7.15 | 52.4 | 7.68 | 58.8 | 8.77 | 65.2 | 9.9 | | |
| 20 | 33.2 | | | 4.76 | 39.6 | 5.73 | 46.0 | 6.76 | 49.2 | 7.29 | 52.4 | 7.84 | 58.8 | 9.09 | 65.2 | 10.6 | | |
| 21 | 33.2 | | | 4.81 | 39.6 | 5.79 | 46.0 | 6.83 | 49.2 | 7.37 | 52.4 | 8.00 | 58.8 | 9.4 | 65.2 | 11.0 | | |
| 23 | 33.2 | | | 4.90 | 39.6 | 5.90 | 46.0 | 7.16 | 49.2 | 7.84 | 52.4 | 8.56 | 58.8 | 10.1 | 65.2 | 11.7 | | |
| 25 | 33.2 | | | 5.06 | 39.6 | 6.28 | 46.0 | 7.65 | 49.2 | 8.38 | 52.4 | 9.15 | 58.8 | 10.8 | 65.2 | 12.6 | | |
| 27 | 33.2 | | | 5.38 | 39.6 | 6.69 | 46.0 | 8.16 | 49.2 | 8.95 | 52.4 | 9.8 | 58.8 | 11.5 | 65.2 | 13.5 | | |
| 29 | 33.2 | | | 5.71 | 39.6 | 7.12 | 46.0 | 8.69 | 49.2 | 9.5 | 52.4 | 10.4 | 58.8 | 12.3 | 65.2 | 14.4 | | |
| 31 | 33.2 | | | 6.07 | 39.6 | 7.58 | 46.0 | 9.26 | 49.2 | 10.2 | 52.4 | 11.1 | 58.8 | 13.2 | 64.2 | 14.9 | | |
| 33 | 33.2 | | | 6.44 | 39.6 | 8.05 | 46.0 | 9.9 | 49.2 | 10.8 | 52.4 | 11.8 | 58.8 | 14.0 | 63.2 | 15.5 | | |
| 35 | 33.2 | | | 6.83 | 39.6 | 8.55 | 46.0 | 10.5 | 49.2 | 11.5 | 52.4 | 12.6 | 58.8 | 15.0 | 62.2 | 16.1 | | |
| 37 | 33.2 | | | 7.24 | 39.6 | 9.08 | 46.0 | 11.2 | 49.2 | 12.3 | 52.4 | 13.4 | 58.8 | 15.9 | 61.2 | 16.6 | | |
| 39 | 33.2 | | | 7.67 | 39.6 | 9.6 | 46.0 | 11.9 | 49.2 | 13.0 | 52.4 | 14.3 | 58.8 | 17.0 | 60.2 | 17.2 | | |
| 70% | 385.0 | | | 10 | 29.1 | 3.85 | 34.7 | 4.57 | 40.3 | 5.34 | 43.1 | 5.73 | 45.9 | 6.14 | 51.4 | 6.98 | 57.0 | 7.85 |
| | | | | 12 | 29.1 | 3.91 | 34.7 | 4.65 | 40.3 | 5.43 | 43.1 | 5.84 | 45.9 | 6.25 | 51.4 | 7.11 | 57.0 | 8.00 |
| | | | | 14 | 29.1 | 3.97 | 34.7 | 4.72 | 40.3 | 5.52 | 43.1 | 5.94 | 45.9 | 6.37 | 51.4 | 7.24 | 57.0 | 8.15 |
| | | | | 16 | 29.1 | 4.04 | 34.7 | 4.81 | 40.3 | 5.62 | 43.1 | 6.05 | 45.9 | 6.48 | 51.4 | 7.38 | 57.0 | 8.31 |
| | | 18 | 29.1 | 4.10 | 34.7 | 4.89 | 40.3 | 5.73 | 43.1 | 6.16 | 45.9 | 6.61 | 51.4 | 7.52 | 57.0 | 8.47 | | |
| | | 20 | 29.1 | 4.17 | 34.7 | 4.98 | 40.3 | 5.84 | 43.1 | 6.28 | 45.9 | 6.74 | 51.4 | 7.67 | 57.0 | 8.71 | | |
| | | 21 | 29.1 | 4.21 | 34.7 | 5.02 | 40.3 | 5.89 | 43.1 | 6.34 | 45.9 | 6.80 | 51.4 | 7.79 | 57.0 | 9.01 | | |
| | | 23 | 29.1 | 4.28 | 34.7 | 5.12 | 40.3 | 6.01 | 43.1 | 6.56 | 45.9 | 7.13 | 51.4 | 8.34 | 57.0 | 9.7 | | |
| | | 25 | 29.1 | 4.36 | 34.7 | 5.32 | 40.3 | 6.41 | 43.1 | 7.00 | 45.9 | 7.61 | 51.4 | 8.92 | 57.0 | 10.3 | | |
| | | 27 | 29.1 | 4.60 | 34.7 | 5.66 | 40.3 | 6.83 | 43.1 | 7.46 | 45.9 | 8.12 | 51.4 | 9.5 | 57.0 | 11.0 | | |
| | | 29 | 29.1 | 4.89 | 34.7 | 6.02 | 40.3 | 7.27 | 43.1 | 7.95 | 45.9 | 8.65 | 51.4 | 10.2 | 57.0 | 11.8 | | |
| | | 31 | 29.1 | 5.18 | 34.7 | 6.39 | 40.3 | 7.74 | 43.1 | 8.46 | 45.9 | 9.22 | 51.4 | 10.8 | 57.0 | 12.6 | | |
| | | 33 | 29.1 | 5.49 | 34.7 | 6.79 | 40.3 | 8.23 | 43.1 | 9.00 | 45.9 | 9.8 | 51.4 | 11.5 | 57.0 | 13.4 | | |
| | | 35 | 29.1 | 5.82 | 34.7 | 7.20 | 40.3 | 8.74 | 43.1 | 9.6 | 45.9 | 10.4 | 51.4 | 12.3 | 57.0 | 14.3 | | |
| | | 37 | 29.1 | 6.16 | 34.7 | 7.64 | 40.3 | 9.28 | 43.1 | 10.2 | 45.9 | 11.1 | 51.4 | 13.1 | 57.0 | 15.2 | | |
| | | 39 | 29.1 | 6.51 | 34.7 | 8.10 | 40.3 | 9.9 | 43.1 | 10.8 | 45.9 | 11.8 | 51.4 | 13.9 | 57.0 | 16.2 | | |
| | | 60% | 330.0 | 10 | 24.9 | 3.35 | 29.7 | 3.93 | 34.5 | 4.55 | 36.9 | 4.87 | 39.3 | 5.20 | 44.1 | 5.89 | 48.9 | 6.59 |
| | | | | 12 | 24.9 | 3.40 | 29.7 | 3.99 | 34.5 | 4.63 | 36.9 | 4.96 | 39.3 | 5.29 | 44.1 | 5.99 | 48.9 | 6.71 |
| | | | | 14 | 24.9 | 3.45 | 29.7 | 4.06 | 34.5 | 4.70 | 36.9 | 5.04 | 39.3 | 5.39 | 44.1 | 6.10 | 48.9 | 6.84 |
| | | | | 16 | 24.9 | 3.50 | 29.7 | 4.12 | 34.5 | 4.78 | 36.9 | 5.13 | 39.3 | 5.48 | 44.1 | 6.21 | 48.9 | 6.97 |
| 18 | 24.9 | | | 3.55 | 29.7 | 4.19 | 34.5 | 4.87 | 36.9 | 5.22 | 39.3 | 5.58 | 44.1 | 6.33 | 48.9 | 7.10 | | |
| 20 | 24.9 | | | 3.61 | 29.7 | 4.26 | 34.5 | 4.96 | 36.9 | 5.32 | 39.3 | 5.69 | 44.1 | 6.45 | 48.9 | 7.24 | | |
| 21 | 24.9 | | | 3.64 | 29.7 | 4.30 | 34.5 | 5.00 | 36.9 | 5.37 | 39.3 | 5.74 | 44.1 | 6.51 | 48.9 | 7.31 | | |
| 23 | 24.9 | | | 3.70 | 29.7 | 4.37 | 34.5 | 5.09 | 36.9 | 5.47 | 39.3 | 5.85 | 44.1 | 6.77 | 48.9 | 7.78 | | |
| 25 | 24.9 | | | 3.76 | 29.7 | 4.45 | 34.5 | 5.29 | 36.9 | 5.75 | 39.3 | 6.22 | 44.1 | 7.23 | 48.9 | 8.31 | | |
| 27 | 24.9 | | | 3.90 | 29.7 | 4.72 | 34.5 | 5.63 | 36.9 | 6.12 | 39.3 | 6.63 | 44.1 | 7.71 | 48.9 | 8.87 | | |
| 29 | 24.9 | | | 4.13 | 29.7 | 5.01 | 34.5 | 5.99 | 36.9 | 6.51 | 39.3 | 7.05 | 44.1 | 8.21 | 48.9 | 9.5 | | |
| 31 | 24.9 | | | 4.37 | 29.7 | 5.32 | 34.5 | 6.36 | 36.9 | 6.92 | 39.3 | 7.50 | 44.1 | 8.74 | 48.9 | 10.1 | | |
| 33 | 24.9 | | | 4.62 | 29.7 | 5.63 | 34.5 | 6.75 | 36.9 | 7.35 | 39.3 | 7.97 | 44.1 | 9.3 | 48.9 | 10.7 | | |
| 35 | 24.9 | | | 4.89 | 29.7 | 5.97 | 34.5 | 7.16 | 36.9 | 7.80 | 39.3 | 8.47 | 44.1 | 9.9 | 48.9 | 11.4 | | |
| 37 | 24.9 | | | 5.17 | 29.7 | 6.32 | 34.5 | 7.59 | 36.9 | 8.28 | 39.3 | 8.99 | 44.1 | 10.5 | 48.9 | 12.2 | | |
| 39 | 24.9 | | | 5.46 | 29.7 | 6.69 | 34.5 | 8.05 | 36.9 | 8.78 | 39.3 | 9.5 | 44.1 | 11.2 | 48.9 | 12.9 | | |
| 50% | 275.0 | | | 10 | 20.8 | 2.88 | 24.8 | 3.33 | 28.8 | 3.81 | 30.8 | 4.06 | 32.8 | 4.32 | 36.7 | 4.85 | 40.7 | 5.41 |
| | | | | 12 | 20.8 | 2.92 | 24.8 | 3.38 | 28.8 | 3.87 | 30.8 | 4.13 | 32.8 | 4.39 | 36.7 | 4.93 | 40.7 | 5.50 |
| | | | | 14 | 20.8 | 2.96 | 24.8 | 3.43 | 28.8 | 3.93 | 30.8 | 4.19 | 32.8 | 4.46 | 36.7 | 5.02 | 40.7 | 5.60 |
| | | | | 16 | 20.8 | 3.00 | 24.8 | 3.48 | 28.8 | 4.00 | 30.8 | 4.26 | 32.8 | 4.54 | 36.7 | 5.11 | 40.7 | 5.70 |
| | | 18 | 20.8 | 3.04 | 24.8 | 3.53 | 28.8 | 4.06 | 30.8 | 4.34 | 32.8 | 4.62 | 36.7 | 5.20 | 40.7 | 5.80 | | |
| | | 20 | 20.8 | 3.08 | 24.8 | 3.59 | 28.8 | 4.13 | 30.8 | 4.41 | 32.8 | 4.70 | 36.7 | 5.29 | 40.7 | 5.91 | | |
| | | 21 | 20.8 | 3.10 | 24.8 | 3.62 | 28.8 | 4.16 | 30.8 | 4.45 | 32.8 | 4.74 | 36.7 | 5.34 | 40.7 | 5.97 | | |
| | | 23 | 20.8 | 3.15 | 24.8 | 3.68 | 28.8 | 4.24 | 30.8 | 4.53 | 32.8 | 4.83 | 36.7 | 5.44 | 40.7 | 6.11 | | |
| | | 25 | 20.8 | 3.20 | 24.8 | 3.74 | 28.8 | 4.31 | 30.8 | 4.62 | 32.8 | 4.97 | 36.7 | 5.72 | 40.7 | 6.51 | | |
| | | 27 | 20.8 | 3.25 | 24.8 | 3.87 | 28.8 | 4.55 | 30.8 | 4.91 | 32.8 | 5.29 | 36.7 | 6.09 | 40.7 | 6.94 | | |
| | | 29 | 20.8 | 3.44 | 24.8 | 4.10 | 28.8 | 4.83 | 30.8 | 5.22 | 32.8 | 5.62 | 36.7 | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 130% | 780.0 | 10 | 58.8 | 7.18 | 70.1 | 8.8 | 81.4 | 10.5 | 84.8 | 10.8 | 85.9 | 10.6 | 88.0 | 10.1 | 90.1 | 9.7 | | |
| | | 12 | 58.8 | 7.3 | 70.1 | 9.0 | 81.4 | 10.7 | 83.7 | 10.7 | 84.8 | 10.5 | 86.9 | 10.0 | 89.0 | 9.9 | | |
| | | 14 | 58.8 | 7.5 | 70.1 | 9.1 | 81.4 | 10.9 | 82.6 | 10.7 | 83.7 | 10.4 | 85.8 | 10.3 | 87.9 | 10.4 | | |
| | | 16 | 58.8 | 7.6 | 70.1 | 9.3 | 80.4 | 10.8 | 81.5 | 10.8 | 82.6 | 10.8 | 84.7 | 10.9 | 86.8 | 11.0 | | |
| | | 18 | 58.8 | 7.7 | 70.1 | 9.5 | 79.3 | 11.2 | 80.4 | 11.3 | 81.5 | 11.4 | 83.6 | 11.5 | 85.7 | 11.6 | | |
| | | 20 | 58.8 | 7.9 | 70.1 | 10.1 | 78.3 | 11.8 | 79.3 | 11.9 | 80.4 | 11.9 | 82.5 | 12.0 | 84.6 | 12.1 | | |
| | | 21 | 58.8 | 8.1 | 70.1 | 10.5 | 77.7 | 12.1 | 78.8 | 12.1 | 79.8 | 12.2 | 81.9 | 12.3 | 84.1 | 12.4 | | |
| | | 23 | 58.8 | 8.7 | 70.1 | 11.2 | 76.6 | 12.6 | 77.7 | 12.7 | 78.7 | 12.7 | 80.8 | 12.9 | 83.0 | 13.0 | | |
| | | 25 | 58.8 | 9.3 | 70.1 | 12.0 | 75.5 | 13.2 | 76.6 | 13.2 | 77.6 | 13.3 | 79.7 | 13.4 | 81.9 | 13.6 | | |
| | | 27 | 58.8 | 9.9 | 70.1 | 12.9 | 74.4 | 13.7 | 75.5 | 13.8 | 76.5 | 13.9 | 78.7 | 14.0 | 80.8 | 14.2 | | |
| | | 29 | 58.8 | 10.6 | 70.1 | 13.7 | 73.3 | 14.3 | 74.4 | 14.4 | 75.4 | 14.4 | 77.6 | 14.6 | 79.7 | 14.7 | | |
| | | 31 | 58.8 | 11.3 | 70.1 | 14.7 | 72.2 | 14.8 | 73.3 | 14.9 | 74.3 | 15.0 | 76.5 | 15.2 | 78.6 | 15.3 | | |
| | | 33 | 58.8 | 12.1 | 69.0 | 15.2 | 71.1 | 15.4 | 72.2 | 15.5 | 73.2 | 15.6 | 75.4 | 15.7 | 77.5 | 15.9 | | |
| | | 35 | 58.8 | 12.8 | 67.9 | 15.8 | 70.0 | 16.0 | 71.1 | 16.1 | 72.1 | 16.1 | 74.3 | 16.3 | 76.4 | 16.5 | | |
| | | 37 | 58.8 | 13.7 | 66.8 | 16.3 | 68.9 | 16.5 | 70.0 | 16.6 | 71.1 | 16.7 | 73.2 | 16.9 | 75.3 | 17.1 | | |
| | | 39 | 58.8 | 14.6 | 65.7 | 16.9 | 67.8 | 17.1 | 68.9 | 17.2 | 70.0 | 17.3 | 72.1 | 17.5 | 74.2 | 17.7 | | |
| | | 120% | 720.0 | 10 | 54.3 | 6.56 | 64.7 | 8.0 | 75.2 | 9.5 | 80.4 | 10.3 | 84.5 | 10.8 | 86.5 | 10.4 | 88.4 | 10.0 |
| | | | | 12 | 54.3 | 6.68 | 64.7 | 8.2 | 75.2 | 9.7 | 80.4 | 10.5 | 83.4 | 10.8 | 85.4 | 10.4 | 87.3 | 9.9 |
| | | | | 14 | 54.3 | 6.81 | 64.7 | 8.3 | 75.2 | 9.9 | 80.4 | 10.7 | 82.3 | 10.7 | 84.3 | 10.3 | 86.2 | 10.4 |
| 16 | 54.3 | | | 6.94 | 64.7 | 8.5 | 75.2 | 10.1 | 80.2 | 10.9 | 81.2 | 10.7 | 83.2 | 10.8 | 85.1 | 10.9 | | |
| 18 | 54.3 | | | 7.07 | 64.7 | 8.7 | 75.2 | 10.4 | 79.2 | 11.2 | 80.1 | 11.3 | 82.1 | 11.4 | 84.0 | 11.5 | | |
| 20 | 54.3 | | | 7.21 | 64.7 | 9.0 | 75.2 | 11.2 | 78.1 | 11.8 | 79.0 | 11.8 | 81.0 | 11.9 | 82.9 | 12.1 | | |
| 21 | 54.3 | | | 7.28 | 64.7 | 9.3 | 75.2 | 11.6 | 77.5 | 12.1 | 78.5 | 12.1 | 80.4 | 12.2 | 82.4 | 12.3 | | |
| 23 | 54.3 | | | 7.8 | 64.7 | 10.0 | 75.2 | 12.5 | 76.4 | 12.6 | 77.4 | 12.7 | 79.3 | 12.8 | 81.3 | 12.9 | | |
| 25 | 54.3 | | | 8.3 | 64.7 | 10.7 | 74.3 | 13.1 | 75.3 | 13.2 | 76.3 | 13.2 | 78.3 | 13.3 | 80.2 | 13.5 | | |
| 27 | 54.3 | | | 8.9 | 64.7 | 11.4 | 73.2 | 13.6 | 74.2 | 13.7 | 75.2 | 13.8 | 77.2 | 13.9 | 79.1 | 14.0 | | |
| 29 | 54.3 | | | 9.5 | 64.7 | 12.2 | 72.1 | 14.2 | 73.1 | 14.3 | 74.1 | 14.3 | 76.1 | 14.5 | 78.0 | 14.6 | | |
| 31 | 54.3 | | | 10.1 | 64.7 | 13.0 | 71.0 | 14.8 | 72.0 | 14.8 | 73.0 | 14.9 | 75.0 | 15.0 | 76.9 | 15.2 | | |
| 33 | 54.3 | | | 10.7 | 64.7 | 13.9 | 70.0 | 15.3 | 70.9 | 15.4 | 71.9 | 15.5 | 73.9 | 15.6 | 75.8 | 15.8 | | |
| 35 | 54.3 | | | 11.4 | 64.7 | 14.8 | 68.9 | 15.9 | 69.8 | 15.9 | 70.8 | 16.0 | 72.8 | 16.2 | 74.7 | 16.4 | | |
| 37 | 54.3 | | | 12.2 | 64.7 | 15.8 | 67.8 | 16.4 | 68.7 | 16.5 | 69.7 | 16.6 | 71.7 | 16.8 | 73.6 | 17.0 | | |
| 39 | 54.3 | | | 12.9 | 64.7 | 16.8 | 66.7 | 17.0 | 67.6 | 17.1 | 68.6 | 17.2 | 70.6 | 17.4 | 72.5 | 17.5 | | |
| 110% | 660.0 | | | 10 | 49.7 | 5.96 | 59.3 | 7.26 | 68.9 | 8.6 | 73.7 | 9.3 | 78.5 | 10.0 | 85.0 | 10.7 | 86.8 | 10.4 |
| | | | | 12 | 49.7 | 6.07 | 59.3 | 7.4 | 68.9 | 8.8 | 73.7 | 9.5 | 78.5 | 10.2 | 83.9 | 10.7 | 85.7 | 10.3 |
| | | | | 14 | 49.7 | 6.18 | 59.3 | 7.5 | 68.9 | 9.0 | 73.7 | 9.7 | 78.5 | 10.4 | 82.8 | 10.6 | 84.6 | 10.3 |
| | | 16 | 49.7 | 6.29 | 59.3 | 7.7 | 68.9 | 9.1 | 73.7 | 9.9 | 78.5 | 10.6 | 81.7 | 10.8 | 83.5 | 10.8 | | |
| | | 18 | 49.7 | 6.41 | 59.3 | 7.8 | 68.9 | 9.3 | 73.7 | 10.1 | 78.5 | 11.1 | 80.6 | 11.3 | 82.4 | 11.4 | | |
| | | 20 | 49.7 | 6.54 | 59.3 | 8.0 | 68.9 | 9.9 | 73.7 | 10.9 | 77.7 | 11.8 | 79.5 | 11.9 | 81.3 | 12.0 | | |
| | | 21 | 49.7 | 6.60 | 59.3 | 8.2 | 68.9 | 10.2 | 73.7 | 11.3 | 77.2 | 12.0 | 78.9 | 12.1 | 80.7 | 12.2 | | |
| | | 23 | 49.7 | 6.91 | 59.3 | 8.8 | 68.9 | 10.9 | 73.7 | 12.1 | 76.1 | 12.6 | 77.8 | 12.7 | 79.6 | 12.8 | | |
| | | 25 | 49.7 | 7.4 | 59.3 | 9.4 | 68.9 | 11.7 | 73.7 | 13.0 | 75.0 | 13.1 | 76.8 | 13.3 | 78.5 | 13.4 | | |
| | | 27 | 49.7 | 7.9 | 59.3 | 10.1 | 68.9 | 12.5 | 73.0 | 13.6 | 73.9 | 13.7 | 75.7 | 13.8 | 77.4 | 13.9 | | |
| | | 29 | 49.7 | 8.4 | 59.3 | 10.7 | 68.9 | 13.4 | 71.9 | 14.2 | 72.8 | 14.2 | 74.6 | 14.4 | 76.4 | 14.5 | | |
| | | 31 | 49.7 | 8.9 | 59.3 | 11.5 | 68.9 | 14.3 | 70.8 | 14.7 | 71.7 | 14.8 | 73.5 | 14.9 | 75.3 | 15.1 | | |
| | | 33 | 49.7 | 9.5 | 59.3 | 12.2 | 68.8 | 15.2 | 69.7 | 15.3 | 70.6 | 15.4 | 72.4 | 15.5 | 74.2 | 15.6 | | |
| | | 35 | 49.7 | 10.1 | 59.3 | 13.0 | 67.7 | 15.8 | 68.6 | 15.8 | 69.5 | 15.9 | 71.3 | 16.1 | 73.1 | 16.2 | | |
| | | 37 | 49.7 | 10.8 | 59.3 | 13.9 | 66.6 | 16.3 | 67.5 | 16.4 | 68.4 | 16.5 | 70.2 | 16.6 | 72.0 | 16.8 | | |
| | | 39 | 49.7 | 11.4 | 59.3 | 14.8 | 65.5 | 16.9 | 66.4 | 17.0 | 67.3 | 17.0 | 69.1 | 17.2 | 70.9 | 17.4 | | |
| | | 100% | 600.0 | 10 | 45.2 | 5.38 | 53.9 | 6.52 | 62.6 | 7.7 | 67.0 | 8.3 | 71.4 | 9.0 | 80.1 | 10.3 | 85.1 | 10.7 |
| | | | | 12 | 45.2 | 5.47 | 53.9 | 6.64 | 62.6 | 7.9 | 67.0 | 8.5 | 71.4 | 9.1 | 80.1 | 10.5 | 84.0 | 10.7 |
| | | | | 14 | 45.2 | 5.57 | 53.9 | 6.76 | 62.6 | 8.0 | 67.0 | 8.7 | 71.4 | 9.3 | 80.1 | 10.7 | 82.9 | 10.6 |
| 16 | 45.2 | | | 5.67 | 53.9 | 6.89 | 62.6 | 8.2 | 67.0 | 8.8 | 71.4 | 9.5 | 80.1 | 10.9 | 81.8 | 10.8 | | |
| 18 | 45.2 | | | 5.77 | 53.9 | 7.02 | 62.6 | 8.3 | 67.0 | 9.0 | 71.4 | 9.7 | 79.1 | 11.2 | 80.7 | 11.3 | | |
| 20 | 45.2 | | | 5.88 | 53.9 | 7.16 | 62.6 | 8.6 | 67.0 | 9.5 | 71.4 | 10.4 | 78.0 | 11.8 | 79.6 | 11.9 | | |
| 21 | 45.2 | | | 5.94 | 53.9 | 7.23 | 62.6 | 8.9 | 67.0 | 9.8 | 71.4 | 10.8 | 77.4 | 12.1 | 79.1 | 12.1 | | |
| 23 | 45.2 | | | 6.10 | 53.9 | 7.7 | 62.6 | 9.5 | 67.0 | 10.5 | 71.4 | 11.5 | 76.4 | 12.6 | 78.0 | 12.7 | | |
| 25 | 45.2 | | | 6.51 | 53.9 | 8.2 | 62.6 | 10.2 | 67.0 | 11.2 | 71.4 | 12.3 | 75.3 | 13.2 | 76.9 | 13.3 | | |
| 27 | 45.2 | | | 6.93 | 53.9 | 8.8 | 62.6 | 10.9 | 67.0 | 12.0 | 71.4 | 13.2 | 74.2 | 13.7 | 75.8 | 13.8 | | |
| 29 | 45.2 | | | 7.4 | 53.9 | 9.4 | 62.6 | 11.6 | 67.0 | 12.8 | 71.4 | 14.1 | 73.1 | 14.3 | 74.7 | 14.4 | | |
| 31 | 45.2 | | | 7.9 | 53.9 | 10.0 | 62.6 | 12.4 | 67.0 | 13.7 | 70.3 | 14.7 | 72.0 | 14.8 | 73.6 | 14.9 | | |
| 33 | 45.2 | | | 8.4 | 53.9 | 10.7 | 62.6 | 13.2 | 67.0 | 14.6 | 69.2 | 15.2 | 70.9 | 15.4 | 72.5 | 15.5 | | |
| 35 | 45.2 | | | 8.9 | 53.9 | 11.3 | 62.6 | 14.1 | 67.0 | 15.6 | 68.1 | 15.8 | 69.8 | 15.9 | 71.4 | 16.1 | | |
| 37 | 45.2 | | | 9.4 | 53.9 | 12.1 | 62.6 | 15.0 | 66.2 | 16.3 | 67.0 | 16.4 | 68.7 | 16.5 | 70.3 | 16.7 | | |
| 39 | 45.2 | | | 10.0 | 53.9 | 12.8 | 62.6 | 16.0 | 65.1 | 16.8 | 65.9 | 16.9 | 67.6 | 17.1 | 69.2 | 17.2 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 90% | 540.0 | 10 | 40.7 | 4.81 | 48.5 | 5.80 | 56.4 | 6.85 | 60.3 | 7.4 | 64.2 | 7.9 | 72.1 | 8.1 | 79.9 | 10.2 | | |
| | | 12 | 40.7 | 4.89 | 48.5 | 5.91 | 56.4 | 6.98 | 60.3 | 7.5 | 64.2 | 8.1 | 72.1 | 8.2 | 79.9 | 10.4 | | |
| | | 14 | 40.7 | 4.98 | 48.5 | 6.01 | 56.4 | 7.11 | 60.3 | 7.7 | 64.2 | 8.3 | 72.1 | 8.4 | 79.9 | 10.6 | | |
| | | 16 | 40.7 | 5.07 | 48.5 | 6.12 | 56.4 | 7.24 | 60.3 | 7.8 | 64.2 | 8.4 | 72.1 | 8.5 | 79.9 | 10.8 | | |
| | | 18 | 40.7 | 5.16 | 48.5 | 6.24 | 56.4 | 7.4 | 60.3 | 8.0 | 64.2 | 8.6 | 72.1 | 8.8 | 79.9 | 11.2 | | |
| | | 20 | 40.7 | 5.25 | 48.5 | 6.36 | 56.4 | 7.5 | 60.3 | 8.1 | 64.2 | 8.9 | 72.1 | 9.1 | 78.0 | 11.8 | | |
| | | 21 | 40.7 | 5.30 | 48.5 | 6.42 | 56.4 | 7.7 | 60.3 | 8.4 | 64.2 | 9.2 | 72.1 | 9.4 | 77.4 | 12.1 | | |
| | | 23 | 40.7 | 5.40 | 48.5 | 6.69 | 56.4 | 8.2 | 60.3 | 9.0 | 64.2 | 9.9 | 72.1 | 10.7 | 76.3 | 12.6 | | |
| | | 25 | 40.7 | 5.69 | 48.5 | 7.14 | 56.4 | 8.8 | 60.3 | 9.6 | 64.2 | 10.6 | 72.1 | 11.5 | 75.2 | 13.2 | | |
| | | 27 | 40.7 | 6.06 | 48.5 | 7.6 | 56.4 | 9.4 | 60.3 | 10.3 | 64.2 | 11.3 | 72.1 | 12.4 | 74.1 | 13.7 | | |
| | | 29 | 40.7 | 6.44 | 48.5 | 8.1 | 56.4 | 10.0 | 60.3 | 11.0 | 64.2 | 12.1 | 71.6 | 13.2 | 73.0 | 14.3 | | |
| | | 31 | 40.7 | 6.85 | 48.5 | 8.6 | 56.4 | 10.6 | 60.3 | 11.7 | 64.2 | 12.9 | 70.5 | 14.1 | 71.9 | 14.8 | | |
| | | 33 | 40.7 | 7.28 | 48.5 | 9.2 | 56.4 | 11.3 | 60.3 | 12.5 | 64.2 | 13.7 | 69.4 | 15.0 | 70.8 | 15.4 | | |
| | | 35 | 40.7 | 7.7 | 48.5 | 9.8 | 56.4 | 12.1 | 60.3 | 13.3 | 64.2 | 14.6 | 68.3 | 15.8 | 69.7 | 15.9 | | |
| | | 37 | 40.7 | 8.2 | 48.5 | 10.4 | 56.4 | 12.9 | 60.3 | 14.2 | 64.2 | 15.6 | 67.2 | 16.4 | 68.6 | 16.5 | | |
| | | 39 | 40.7 | 8.7 | 48.5 | 11.0 | 56.4 | 13.7 | 60.3 | 15.1 | 64.2 | 16.6 | 66.1 | 16.9 | 67.5 | 17.1 | | |
| | | 80% | 480.0 | 10 | 36.2 | 4.27 | 43.1 | 5.11 | 50.1 | 6.01 | 53.6 | 6.47 | 57.1 | 6.95 | 64.1 | 7.9 | 71.0 | 8.9 |
| | | | | 12 | 36.2 | 4.34 | 43.1 | 5.20 | 50.1 | 6.12 | 53.6 | 6.59 | 57.1 | 7.08 | 64.1 | 8.1 | 71.0 | 9.1 |
| | | | | 14 | 36.2 | 4.41 | 43.1 | 5.29 | 50.1 | 6.23 | 53.6 | 6.71 | 57.1 | 7.21 | 64.1 | 8.2 | 71.0 | 9.3 |
| 16 | 36.2 | | | 4.49 | 43.1 | 5.39 | 50.1 | 6.35 | 53.6 | 6.84 | 57.1 | 7.3 | 64.1 | 8.4 | 71.0 | 9.5 | | |
| 18 | 36.2 | | | 4.56 | 43.1 | 5.49 | 50.1 | 6.47 | 53.6 | 6.97 | 57.1 | 7.5 | 64.1 | 8.6 | 71.0 | 9.6 | | |
| 20 | 36.2 | | | 4.65 | 43.1 | 5.59 | 50.1 | 6.59 | 53.6 | 7.11 | 57.1 | 7.6 | 64.1 | 8.9 | 71.0 | 10.3 | | |
| 21 | 36.2 | | | 4.69 | 43.1 | 5.64 | 50.1 | 6.66 | 53.6 | 7.18 | 57.1 | 7.8 | 64.1 | 9.2 | 71.0 | 10.7 | | |
| 23 | 36.2 | | | 4.77 | 43.1 | 5.75 | 50.1 | 6.98 | 53.6 | 7.6 | 57.1 | 8.3 | 64.1 | 9.8 | 71.0 | 11.5 | | |
| 25 | 36.2 | | | 4.93 | 43.1 | 6.12 | 50.1 | 7.5 | 53.6 | 8.2 | 57.1 | 8.9 | 64.1 | 10.5 | 71.0 | 12.3 | | |
| 27 | 36.2 | | | 5.24 | 43.1 | 6.52 | 50.1 | 8.0 | 53.6 | 8.7 | 57.1 | 9.5 | 64.1 | 11.3 | 71.0 | 13.1 | | |
| 29 | 36.2 | | | 5.57 | 43.1 | 6.94 | 50.1 | 8.5 | 53.6 | 9.3 | 57.1 | 10.2 | 64.1 | 12.0 | 71.0 | 14.0 | | |
| 31 | 36.2 | | | 5.92 | 43.1 | 7.4 | 50.1 | 9.0 | 53.6 | 9.9 | 57.1 | 10.8 | 64.1 | 12.8 | 70.3 | 14.7 | | |
| 33 | 36.2 | | | 6.28 | 43.1 | 7.9 | 50.1 | 9.6 | 53.6 | 10.6 | 57.1 | 11.6 | 64.1 | 13.7 | 69.2 | 15.2 | | |
| 35 | 36.2 | | | 6.66 | 43.1 | 8.3 | 50.1 | 10.2 | 53.6 | 11.2 | 57.1 | 12.3 | 64.1 | 14.6 | 68.1 | 15.8 | | |
| 37 | 36.2 | | | 7.06 | 43.1 | 8.9 | 50.1 | 10.9 | 53.6 | 12.0 | 57.1 | 13.1 | 64.1 | 15.5 | 67.0 | 16.4 | | |
| 39 | 36.2 | | | 7.5 | 43.1 | 9.4 | 50.1 | 11.6 | 53.6 | 12.7 | 57.1 | 13.9 | 64.1 | 16.6 | 65.9 | 16.9 | | |
| 70% | 420.0 | | | 10 | 31.7 | 3.76 | 37.8 | 4.46 | 43.9 | 5.20 | 46.9 | 5.59 | 50.0 | 5.99 | 56.0 | 6.81 | 62.1 | 7.7 |
| | | | | 12 | 31.7 | 3.81 | 37.8 | 4.53 | 43.9 | 5.29 | 46.9 | 5.69 | 50.0 | 6.10 | 56.0 | 6.93 | 62.1 | 7.8 |
| | | | | 14 | 31.7 | 3.87 | 37.8 | 4.61 | 43.9 | 5.39 | 46.9 | 5.79 | 50.0 | 6.21 | 56.0 | 7.06 | 62.1 | 7.9 |
| | | 16 | 31.7 | 3.93 | 37.8 | 4.69 | 43.9 | 5.48 | 46.9 | 5.90 | 50.0 | 6.32 | 56.0 | 7.20 | 62.1 | 8.1 | | |
| | | 18 | 31.7 | 4.00 | 37.8 | 4.77 | 43.9 | 5.58 | 46.9 | 6.01 | 50.0 | 6.44 | 56.0 | 7.3 | 62.1 | 8.3 | | |
| | | 20 | 31.7 | 4.07 | 37.8 | 4.85 | 43.9 | 5.69 | 46.9 | 6.12 | 50.0 | 6.57 | 56.0 | 7.5 | 62.1 | 8.5 | | |
| | | 21 | 31.7 | 4.10 | 37.8 | 4.90 | 43.9 | 5.74 | 46.9 | 6.18 | 50.0 | 6.63 | 56.0 | 7.6 | 62.1 | 8.8 | | |
| | | 23 | 31.7 | 4.17 | 37.8 | 4.99 | 43.9 | 5.86 | 46.9 | 6.39 | 50.0 | 6.95 | 56.0 | 8.1 | 62.1 | 9.4 | | |
| | | 25 | 31.7 | 4.25 | 37.8 | 5.19 | 43.9 | 6.25 | 46.9 | 6.82 | 50.0 | 7.4 | 56.0 | 8.7 | 62.1 | 10.1 | | |
| | | 27 | 31.7 | 4.49 | 37.8 | 5.52 | 43.9 | 6.66 | 46.9 | 7.28 | 50.0 | 7.9 | 56.0 | 9.3 | 62.1 | 10.8 | | |
| | | 29 | 31.7 | 4.76 | 37.8 | 5.87 | 43.9 | 7.09 | 46.9 | 7.8 | 50.0 | 8.4 | 56.0 | 9.9 | 62.1 | 11.5 | | |
| | | 31 | 31.7 | 5.05 | 37.8 | 6.23 | 43.9 | 7.5 | 46.9 | 8.3 | 50.0 | 9.0 | 56.0 | 10.6 | 62.1 | 12.3 | | |
| | | 33 | 31.7 | 5.35 | 37.8 | 6.62 | 43.9 | 8.0 | 46.9 | 8.8 | 50.0 | 9.6 | 56.0 | 11.3 | 62.1 | 13.1 | | |
| | | 35 | 31.7 | 5.67 | 37.8 | 7.02 | 43.9 | 8.5 | 46.9 | 9.3 | 50.0 | 10.2 | 56.0 | 12.0 | 62.1 | 13.9 | | |
| | | 37 | 31.7 | 6.00 | 37.8 | 7.4 | 43.9 | 9.1 | 46.9 | 9.9 | 50.0 | 10.8 | 56.0 | 12.8 | 62.1 | 14.8 | | |
| | | 39 | 31.7 | 6.35 | 37.8 | 7.9 | 43.9 | 9.6 | 46.9 | 10.5 | 50.0 | 11.5 | 56.0 | 13.6 | 62.1 | 15.8 | | |
| | | 60% | 360.0 | 10 | 27.1 | 3.27 | 32.4 | 3.83 | 37.6 | 4.44 | 40.2 | 4.75 | 42.8 | 5.07 | 48.0 | 5.74 | 53.3 | 6.43 |
| | | | | 12 | 27.1 | 3.31 | 32.4 | 3.89 | 37.6 | 4.51 | 40.2 | 4.83 | 42.8 | 5.16 | 48.0 | 5.84 | 53.3 | 6.55 |
| | | | | 14 | 27.1 | 3.36 | 32.4 | 3.96 | 37.6 | 4.59 | 40.2 | 4.91 | 42.8 | 5.25 | 48.0 | 5.95 | 53.3 | 6.67 |
| 16 | 27.1 | | | 3.41 | 32.4 | 4.02 | 37.6 | 4.66 | 40.2 | 5.00 | 42.8 | 5.34 | 48.0 | 6.06 | 53.3 | 6.79 | | |
| 18 | 27.1 | | | 3.46 | 32.4 | 4.09 | 37.6 | 4.75 | 40.2 | 5.09 | 42.8 | 5.44 | 48.0 | 6.17 | 53.3 | 6.92 | | |
| 20 | 27.1 | | | 3.52 | 32.4 | 4.15 | 37.6 | 4.83 | 40.2 | 5.18 | 42.8 | 5.54 | 48.0 | 6.29 | 53.3 | 7.06 | | |
| 21 | 27.1 | | | 3.55 | 32.4 | 4.19 | 37.6 | 4.88 | 40.2 | 5.23 | 42.8 | 5.60 | 48.0 | 6.35 | 53.3 | 7.13 | | |
| 23 | 27.1 | | | 3.60 | 32.4 | 4.26 | 37.6 | 4.97 | 40.2 | 5.33 | 42.8 | 5.71 | 48.0 | 6.60 | 53.3 | 7.6 | | |
| 25 | 27.1 | | | 3.66 | 32.4 | 4.34 | 37.6 | 5.16 | 40.2 | 5.60 | 42.8 | 6.06 | 48.0 | 7.04 | 53.3 | 8.1 | | |
| 27 | 27.1 | | | 3.80 | 32.4 | 4.60 | 37.6 | 5.49 | 40.2 | 5.97 | 42.8 | 6.46 | 48.0 | 7.5 | 53.3 | 8.6 | | |
| 29 | 27.1 | | | 4.02 | 32.4 | 4.89 | 37.6 | 5.84 | 40.2 | 6.35 | 42.8 | 6.88 | 48.0 | 8.0 | 53.3 | 9.2 | | |
| 31 | 27.1 | | | 4.26 | 32.4 | 5.18 | 37.6 | 6.20 | 40.2 | 6.74 | 42.8 | 7.3 | 48.0 | 8.5 | 53.3 | 9.8 | | |
| 33 | 27.1 | | | 4.51 | 32.4 | 5.49 | 37.6 | 6.58 | 40.2 | 7.16 | 42.8 | 7.8 | 48.0 | 9.1 | 53.3 | 10.5 | | |
| 35 | 27.1 | | | 4.77 | 32.4 | 5.82 | 37.6 | 6.98 | 40.2 | 7.6 | 42.8 | 8.3 | 48.0 | 9.6 | 53.3 | 11.1 | | |
| 37 | 27.1 | | | 5.04 | 32.4 | 6.16 | 37.6 | 7.4 | 40.2 | 8.1 | 42.8 | 8.8 | 48.0 | 10.3 | 53.3 | 11.9 | | |
| 39 | 27.1 | | | 5.32 | 32.4 | 6.52 | 37.6 | 7.9 | 40.2 | 8.6 | 42.8 | 9.3 | 48.0 | 10.9 | 53.3 | 12.6 | | |
| 50% | 300.0 | | | 10 | 22.6 | 2.81 | 27.0 | 3.25 | 31.3 | 3.72 | 33.5 | 3.96 | 35.7 | 4.21 | 40.0 | 4.73 | 44.4 | 5.27 |
| | | | | 12 | 22.6 | 2.84 | 27.0 | 3.30 | 31.3 | 3.78 | 33.5 | 4.03 | 35.7 | 4.28 | 40.0 | 4.81 | 44.4 | 5.36 |
| | | | | 14 | 22.6 | 2.88 | 27.0 | 3.34 | 31.3 | 3.83 | 33.5 | 4.09 | 35.7 | 4.35 | 40.0 | 4.89 | 44.4 | 5.46 |
| | | 16 | 22.6 | 2.92 | 27.0 | 3.39 | 31.3 | 3.90 | 33.5 | 4.16 | 35.7 | 4.42 | 40.0 | 4.98 | 44.4 | 5.56 | | |
| | | 18 | 22.6 | 2.96 | 27.0 | 3.45 | 31.3 | 3.96 | 33.5 | 4.23 | 35.7 | 4.50 | 40.0 | 5.07 | 44.4 | 5.66 | | |
| | | 20 | 22.6 | 3.00 | 27.0 | 3.50 | 31.3 | 4.03 | 33.5 | 4.30 | 35.7 | 4.58 | 40.0 | 5.16 | 44.4 | 5.77 | | |
| | | 21 | 22.6 | 3.03 | 27.0 | 3.53 | 31.3 | 4.06 | 33.5 | 4.34 | 35.7 | 4.62 | 40.0 | 5.21 | 44.4 | 5.82 | | |
| | | 23 | 22.6 | 3.07 | 27.0 | 3.58 | 31.3 | 4.13 | 33.5 | 4.41 | 35.7 | 4.71 | 40.0 | 5.31 | 44.4 | 5.95 | | |
| | | 25 | 22.6 | 3.12 | 27.0 | 3.64 | 31.3 | 4.20 | 33.5 | 4.51 | 35.7 | 4.85 | 40.0 | 5.57 | 44.4 | 6.35 | | |
| | | 27 | 22.6 | 3.17 | 27.0 | 3.77 | 31.3 | 4.44 | 33.5 | 4.79 | 35.7 | 5.16 | 40.0 | 5.93 | 44.4 | 6.77 | | |
| | | 29 | 22.6 | 3.35 | 27.0 | 4.00 | 31.3 | 4.71 | 33.5 | 5.09 | 35.7 | 5.48 | 40.0 | 6.31 | 44.4 | 7.21 | | |
| | | 31 | 22.6 | 3.54 | 27.0 | 4.23 | 31.3 | 4.99 | 33.5 | 5.40 | 35.7 | 5.82 | 40.0 | 6.71 | 44.4 | 7.7 | | |
| | | 33 | 22.6 | 3.74 | 27.0 | 4.48 | 31.3 | 5.29 | 33.5 | 5.72 | 35.7 | 6.17 | 40.0 | 7.13 | 44.4 | 8.2 | | |
| | | 35 | 22.6 | 3.95 | 27.0 | 4.74 | 31.3 | 5.60 | 33.5 | 6.06 | 35.7 | 6.54 | 40.0 | 7.6 | 44.4 | 8.7 | | |
| | | 37 | 22.6 | 4.16 | 27.0 | 5.00 | 31.3 | 5.93 | 33.5 | 6.42 | 35.7 | 6.94 | 40.0 | 8.0 | 44.4 | 9.2 | | |
| | | 39 | 22.6 | 4.39 | 27.0 | 5.29 | 31.3 | 6.27 | 33.5 | 6.80 | 35.7 | 7.4 | 40.0 | 8.5 | 44.4 | 9.8 | | |

4TW31462-3

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

| RXYHQ26P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 130% | 845.0 | 10 | 62.6 | 8.1 | 74.7 | 9.9 | 86.8 | 11.7 | 89.9 | 12.0 | 91.1 | 11.7 | 93.3 | 11.2 | 95.6 | 10.7 | | |
| | | 12 | 62.6 | 8.2 | 74.7 | 10.1 | 86.8 | 12.0 | 88.8 | 11.9 | 89.9 | 11.7 | 92.2 | 11.2 | 94.4 | 11.0 | | |
| | | 14 | 62.6 | 8.4 | 74.7 | 10.2 | 86.5 | 12.1 | 87.6 | 11.9 | 88.7 | 11.6 | 91.0 | 11.5 | 93.3 | 11.6 | | |
| | | 16 | 62.6 | 8.5 | 74.7 | 10.4 | 85.3 | 12.0 | 86.4 | 12.0 | 87.6 | 12.0 | 89.8 | 12.1 | 92.1 | 12.2 | | |
| | | 18 | 62.6 | 8.7 | 74.7 | 10.7 | 84.2 | 12.5 | 85.3 | 12.6 | 86.4 | 12.6 | 88.7 | 12.8 | 90.9 | 12.9 | | |
| | | 20 | 62.6 | 8.9 | 74.7 | 11.3 | 83.0 | 13.1 | 84.1 | 13.2 | 85.2 | 13.2 | 87.5 | 13.4 | 89.8 | 13.5 | | |
| | | 21 | 62.6 | 9.1 | 74.7 | 11.8 | 82.4 | 13.4 | 83.5 | 13.5 | 84.7 | 13.6 | 86.9 | 13.7 | 89.2 | 13.8 | | |
| | | 23 | 62.6 | 9.8 | 74.7 | 12.6 | 81.2 | 14.0 | 82.4 | 14.1 | 83.5 | 14.2 | 85.8 | 14.3 | 88.0 | 14.5 | | |
| | | 25 | 62.6 | 10.4 | 74.7 | 13.5 | 80.1 | 14.6 | 81.2 | 14.7 | 82.3 | 14.8 | 84.6 | 15.0 | 86.9 | 15.1 | | |
| | | 27 | 62.6 | 11.1 | 74.7 | 14.4 | 78.9 | 15.3 | 80.1 | 15.3 | 81.2 | 15.4 | 83.4 | 15.6 | 85.7 | 15.7 | | |
| | | 29 | 62.6 | 11.9 | 74.7 | 15.4 | 77.8 | 15.9 | 78.9 | 16.0 | 80.0 | 16.1 | 82.3 | 16.2 | 84.5 | 16.4 | | |
| | | 31 | 62.6 | 12.7 | 74.3 | 16.3 | 76.6 | 16.5 | 77.7 | 16.6 | 78.9 | 16.7 | 81.1 | 16.9 | 83.4 | 17.0 | | |
| | | 33 | 62.6 | 13.5 | 73.2 | 16.9 | 75.4 | 17.1 | 76.6 | 17.2 | 77.7 | 17.3 | 80.0 | 17.5 | 82.2 | 17.7 | | |
| | | 35 | 62.6 | 14.4 | 72.0 | 17.6 | 74.3 | 17.8 | 75.4 | 17.9 | 76.5 | 18.0 | 78.8 | 18.2 | 81.1 | 18.4 | | |
| | | 37 | 62.6 | 15.3 | 70.9 | 18.2 | 73.1 | 18.4 | 74.2 | 18.5 | 75.4 | 18.6 | 77.6 | 18.8 | 79.9 | 19.0 | | |
| | | 39 | 62.6 | 16.3 | 69.7 | 18.8 | 72.0 | 19.0 | 73.1 | 19.1 | 74.2 | 19.2 | 76.5 | 19.5 | 78.7 | 19.7 | | |
| | | 120% | 780.0 | 10 | 57.8 | 7.4 | 69.0 | 9.0 | 80.1 | 10.7 | 85.7 | 11.6 | 89.6 | 12.0 | 91.7 | 11.6 | 93.8 | 11.1 |
| | | | | 12 | 57.8 | 7.5 | 69.0 | 9.2 | 80.1 | 10.9 | 85.7 | 11.8 | 88.5 | 12.0 | 90.6 | 11.5 | 92.6 | 11.1 |
| | | | | 14 | 57.8 | 7.6 | 69.0 | 9.3 | 80.1 | 11.1 | 85.7 | 12.0 | 87.3 | 11.9 | 89.4 | 11.5 | 91.5 | 11.5 |
| 16 | 57.8 | | | 7.8 | 69.0 | 9.5 | 80.1 | 11.3 | 85.1 | 12.1 | 86.1 | 11.9 | 88.2 | 12.1 | 90.3 | 12.2 | | |
| 18 | 57.8 | | | 7.9 | 69.0 | 9.7 | 80.1 | 11.7 | 83.9 | 12.5 | 85.0 | 12.6 | 87.1 | 12.7 | 89.2 | 12.8 | | |
| 20 | 57.8 | | | 8.1 | 69.0 | 10.1 | 80.1 | 12.6 | 82.8 | 13.1 | 83.8 | 13.2 | 85.9 | 13.3 | 88.0 | 13.4 | | |
| 21 | 57.8 | | | 8.2 | 69.0 | 10.5 | 80.1 | 13.0 | 82.2 | 13.4 | 83.2 | 13.5 | 85.3 | 13.6 | 87.4 | 13.7 | | |
| 23 | 57.8 | | | 8.7 | 69.0 | 11.2 | 80.0 | 14.0 | 81.0 | 14.0 | 82.1 | 14.1 | 84.2 | 14.2 | 86.3 | 14.4 | | |
| 25 | 57.8 | | | 9.3 | 69.0 | 12.0 | 78.8 | 14.6 | 79.9 | 14.6 | 80.9 | 14.7 | 83.0 | 14.8 | 85.1 | 15.0 | | |
| 27 | 57.8 | | | 10.0 | 69.0 | 12.8 | 77.7 | 15.2 | 78.7 | 15.3 | 79.8 | 15.3 | 81.8 | 15.5 | 83.9 | 15.6 | | |
| 29 | 57.8 | | | 10.6 | 69.0 | 13.7 | 76.5 | 15.8 | 77.6 | 15.9 | 78.6 | 15.9 | 80.7 | 16.1 | 82.8 | 16.3 | | |
| 31 | 57.8 | | | 11.3 | 69.0 | 14.6 | 75.4 | 16.4 | 76.4 | 16.5 | 77.4 | 16.6 | 79.5 | 16.7 | 81.6 | 16.9 | | |
| 33 | 57.8 | | | 12.1 | 69.0 | 15.6 | 74.2 | 17.0 | 75.2 | 17.1 | 76.3 | 17.2 | 78.4 | 17.4 | 80.4 | 17.6 | | |
| 35 | 57.8 | | | 12.8 | 69.0 | 16.6 | 73.0 | 17.6 | 74.1 | 17.7 | 75.1 | 17.8 | 77.2 | 18.0 | 79.3 | 18.2 | | |
| 37 | 57.8 | | | 13.7 | 69.0 | 17.7 | 71.9 | 18.3 | 72.9 | 18.4 | 74.0 | 18.5 | 76.0 | 18.7 | 78.1 | 18.9 | | |
| 39 | 57.8 | | | 14.5 | 68.6 | 18.7 | 70.7 | 18.9 | 71.8 | 19.0 | 72.8 | 19.1 | 74.9 | 19.3 | 77.0 | 19.5 | | |
| 110% | 715.0 | | | 10 | 53.0 | 6.69 | 63.2 | 8.1 | 73.4 | 9.7 | 78.5 | 10.5 | 83.6 | 11.2 | 90.1 | 11.9 | 92.0 | 11.5 |
| | | | | 12 | 53.0 | 6.81 | 63.2 | 8.3 | 73.4 | 9.9 | 78.5 | 10.6 | 83.6 | 11.5 | 89.0 | 11.9 | 90.9 | 11.5 |
| | | | | 14 | 53.0 | 6.93 | 63.2 | 8.5 | 73.4 | 10.0 | 78.5 | 10.9 | 83.6 | 11.7 | 87.8 | 11.8 | 89.7 | 11.5 |
| | | 16 | 53.0 | 7.06 | 63.2 | 8.6 | 73.4 | 10.2 | 78.5 | 11.1 | 83.6 | 11.9 | 86.6 | 12.0 | 88.5 | 12.1 | | |
| | | 18 | 53.0 | 7.19 | 63.2 | 8.8 | 73.4 | 10.4 | 78.5 | 11.4 | 83.6 | 12.5 | 85.5 | 12.6 | 87.4 | 12.7 | | |
| | | 20 | 53.0 | 7.3 | 63.2 | 9.0 | 73.4 | 11.1 | 78.5 | 12.2 | 82.4 | 13.1 | 84.3 | 13.2 | 86.2 | 13.3 | | |
| | | 21 | 53.0 | 7.4 | 63.2 | 9.2 | 73.4 | 11.5 | 78.5 | 12.7 | 81.8 | 13.4 | 83.7 | 13.5 | 85.6 | 13.6 | | |
| | | 23 | 53.0 | 7.8 | 63.2 | 9.9 | 73.4 | 12.3 | 78.5 | 13.6 | 80.7 | 14.0 | 82.6 | 14.1 | 84.5 | 14.2 | | |
| | | 25 | 53.0 | 8.3 | 63.2 | 10.6 | 73.4 | 13.1 | 78.5 | 14.5 | 79.5 | 14.6 | 81.4 | 14.7 | 83.3 | 14.9 | | |
| | | 27 | 53.0 | 8.8 | 63.2 | 11.3 | 73.4 | 14.1 | 77.4 | 15.2 | 78.3 | 15.2 | 80.2 | 15.4 | 82.2 | 15.5 | | |
| | | 29 | 53.0 | 9.4 | 63.2 | 12.1 | 73.4 | 15.0 | 76.2 | 15.8 | 77.2 | 15.8 | 79.1 | 16.0 | 81.0 | 16.1 | | |
| | | 31 | 53.0 | 10.0 | 63.2 | 12.9 | 73.4 | 16.0 | 75.1 | 16.4 | 76.0 | 16.5 | 77.9 | 16.6 | 79.8 | 16.8 | | |
| | | 33 | 53.0 | 10.7 | 63.2 | 13.7 | 72.9 | 16.9 | 73.9 | 17.0 | 74.9 | 17.1 | 76.8 | 17.2 | 78.7 | 17.4 | | |
| | | 35 | 53.0 | 11.3 | 63.2 | 14.6 | 71.8 | 17.5 | 72.7 | 17.6 | 73.7 | 17.7 | 75.6 | 17.9 | 77.5 | 18.0 | | |
| | | 37 | 53.0 | 12.1 | 63.2 | 15.5 | 70.6 | 18.2 | 71.6 | 18.2 | 72.5 | 18.3 | 74.4 | 18.5 | 76.4 | 18.7 | | |
| | | 39 | 53.0 | 12.8 | 63.2 | 16.6 | 69.5 | 18.8 | 70.4 | 18.9 | 71.4 | 19.0 | 73.3 | 19.2 | 75.2 | 19.3 | | |
| | | 100% | 650.0 | 10 | 48.2 | 6.03 | 57.5 | 7.3 | 66.8 | 8.7 | 71.4 | 9.4 | 76.0 | 10.1 | 85.3 | 11.5 | 90.3 | 11.9 |
| | | | | 12 | 48.2 | 6.14 | 57.5 | 7.4 | 66.8 | 8.8 | 71.4 | 9.5 | 76.0 | 10.3 | 85.3 | 11.7 | 89.1 | 11.8 |
| | | | | 14 | 48.2 | 6.24 | 57.5 | 7.6 | 66.8 | 9.0 | 71.4 | 9.7 | 76.0 | 10.5 | 85.3 | 11.9 | 87.9 | 11.8 |
| 16 | 48.2 | | | 6.36 | 57.5 | 7.7 | 66.8 | 9.2 | 71.4 | 9.9 | 76.0 | 10.7 | 85.0 | 12.1 | 86.8 | 12.0 | | |
| 18 | 48.2 | | | 6.48 | 57.5 | 7.9 | 66.8 | 9.3 | 71.4 | 10.1 | 76.0 | 10.9 | 83.9 | 12.5 | 85.6 | 12.6 | | |
| 20 | 48.2 | | | 6.60 | 57.5 | 8.0 | 66.8 | 9.6 | 71.4 | 10.6 | 76.0 | 11.6 | 82.7 | 13.1 | 84.5 | 13.2 | | |
| 21 | 48.2 | | | 6.66 | 57.5 | 8.1 | 66.8 | 10.0 | 71.4 | 11.0 | 76.0 | 12.1 | 82.1 | 13.4 | 83.9 | 13.5 | | |
| 23 | 48.2 | | | 6.84 | 57.5 | 8.7 | 66.8 | 10.7 | 71.4 | 11.8 | 76.0 | 12.9 | 81.0 | 14.0 | 82.7 | 14.1 | | |
| 25 | 48.2 | | | 7.3 | 57.5 | 9.2 | 66.8 | 11.4 | 71.4 | 12.6 | 76.0 | 13.9 | 79.8 | 14.6 | 81.6 | 14.7 | | |
| 27 | 48.2 | | | 7.8 | 57.5 | 9.9 | 66.8 | 12.2 | 71.4 | 13.5 | 76.0 | 14.8 | 78.7 | 15.2 | 80.4 | 15.4 | | |
| 29 | 48.2 | | | 8.3 | 57.5 | 10.5 | 66.8 | 13.0 | 71.4 | 14.4 | 75.8 | 15.7 | 77.5 | 15.9 | 79.2 | 16.0 | | |
| 31 | 48.2 | | | 8.8 | 57.5 | 11.2 | 66.8 | 13.9 | 71.4 | 15.4 | 74.6 | 16.3 | 76.3 | 16.5 | 78.1 | 16.6 | | |
| 33 | 48.2 | | | 9.4 | 57.5 | 11.9 | 66.8 | 14.8 | 71.4 | 16.4 | 73.4 | 17.0 | 75.2 | 17.1 | 76.9 | 17.3 | | |
| 35 | 48.2 | | | 10.0 | 57.5 | 12.7 | 66.8 | 15.8 | 71.4 | 17.5 | 72.3 | 17.6 | 74.0 | 17.7 | 75.7 | 17.9 | | |
| 37 | 48.2 | | | 10.6 | 57.5 | 13.5 | 66.8 | 16.9 | 70.2 | 18.1 | 71.1 | 18.2 | 72.8 | 18.4 | 74.6 | 18.5 | | |
| 39 | 48.2 | | | 11.2 | 57.5 | 14.4 | 66.8 | 18.0 | 69.1 | 18.7 | 69.9 | 18.8 | 71.7 | 19.0 | 73.4 | 19.2 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

1

6

| RXYHQ26P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | | |
| 90% | 585.0 | 10 | 43.4 | 5.40 | 51.7 | 6.51 | 60.1 | 7.7 | 64.3 | 8.3 | 68.4 | 8.9 | 76.8 | 10.2 | 85.2 | 11.5 | | |
| | | 12 | 43.4 | 5.49 | 51.7 | 6.63 | 60.1 | 7.8 | 64.3 | 8.4 | 68.4 | 9.1 | 76.8 | 10.4 | 85.2 | 11.7 | | |
| | | 14 | 43.4 | 5.58 | 51.7 | 6.75 | 60.1 | 8.0 | 64.3 | 8.6 | 68.4 | 9.3 | 76.8 | 10.6 | 85.2 | 11.9 | | |
| | | 16 | 43.4 | 5.68 | 51.7 | 6.87 | 60.1 | 8.1 | 64.3 | 8.8 | 68.4 | 9.4 | 76.8 | 10.8 | 85.0 | 12.1 | | |
| | | 18 | 43.4 | 5.78 | 51.7 | 7.00 | 60.1 | 8.3 | 64.3 | 8.9 | 68.4 | 9.6 | 76.8 | 11.0 | 83.8 | 12.5 | | |
| | | 20 | 43.4 | 5.89 | 51.7 | 7.14 | 60.1 | 8.5 | 64.3 | 9.1 | 68.4 | 10.0 | 76.8 | 11.8 | 82.7 | 13.1 | | |
| | | 21 | 43.4 | 5.95 | 51.7 | 7.21 | 60.1 | 8.6 | 64.3 | 9.4 | 68.4 | 10.3 | 76.8 | 12.2 | 82.1 | 13.4 | | |
| | | 23 | 43.4 | 6.06 | 51.7 | 7.5 | 60.1 | 9.2 | 64.3 | 10.1 | 68.4 | 11.1 | 76.8 | 13.1 | 80.9 | 14.0 | | |
| | | 25 | 43.4 | 6.38 | 51.7 | 8.0 | 60.1 | 9.8 | 64.3 | 10.8 | 68.4 | 11.9 | 76.8 | 14.1 | 79.8 | 14.6 | | |
| | | 27 | 43.4 | 6.80 | 51.7 | 8.5 | 60.1 | 10.5 | 64.3 | 11.6 | 68.4 | 12.7 | 76.8 | 15.0 | 78.6 | 15.2 | | |
| | | 29 | 43.4 | 7.23 | 51.7 | 9.1 | 60.1 | 11.2 | 64.3 | 12.3 | 68.4 | 13.5 | 75.9 | 15.7 | 77.5 | 15.9 | | |
| | | 31 | 43.4 | 7.7 | 51.7 | 9.7 | 60.1 | 11.9 | 64.3 | 13.2 | 68.4 | 14.4 | 74.7 | 16.4 | 76.3 | 16.5 | | |
| | | 33 | 43.4 | 8.2 | 51.7 | 10.3 | 60.1 | 12.7 | 64.3 | 14.0 | 68.4 | 15.4 | 73.6 | 17.0 | 75.1 | 17.1 | | |
| | | 35 | 43.4 | 8.7 | 51.7 | 11.0 | 60.1 | 13.6 | 64.3 | 15.0 | 68.4 | 16.4 | 72.4 | 17.6 | 74.0 | 17.7 | | |
| | | 37 | 43.4 | 9.2 | 51.7 | 11.7 | 60.1 | 14.4 | 64.3 | 15.9 | 68.4 | 17.5 | 71.2 | 18.2 | 72.8 | 18.4 | | |
| | | 39 | 43.4 | 9.8 | 51.7 | 12.4 | 60.1 | 15.4 | 64.3 | 17.0 | 68.4 | 18.6 | 70.1 | 18.8 | 71.7 | 19.0 | | |
| | | 80% | 520.0 | 10 | 38.6 | 4.79 | 46.0 | 5.74 | 53.4 | 6.74 | 57.1 | 7.26 | 60.8 | 7.8 | 68.3 | 8.9 | 75.7 | 10.0 |
| | | | | 12 | 38.6 | 4.87 | 46.0 | 5.84 | 53.4 | 6.86 | 57.1 | 7.4 | 60.8 | 7.9 | 68.3 | 9.1 | 75.7 | 10.2 |
| | | | | 14 | 38.6 | 4.95 | 46.0 | 5.94 | 53.4 | 6.99 | 57.1 | 7.5 | 60.8 | 8.1 | 68.3 | 9.2 | 75.7 | 10.4 |
| 16 | 38.6 | | | 5.03 | 46.0 | 6.05 | 53.4 | 7.12 | 57.1 | 7.7 | 60.8 | 8.2 | 68.3 | 9.4 | 75.7 | 10.6 | | |
| 18 | 38.6 | | | 5.12 | 46.0 | 6.16 | 53.4 | 7.25 | 57.1 | 7.8 | 60.8 | 8.4 | 68.3 | 9.6 | 75.7 | 10.8 | | |
| 20 | 38.6 | | | 5.21 | 46.0 | 6.27 | 53.4 | 7.4 | 57.1 | 8.0 | 60.8 | 8.6 | 68.3 | 9.9 | 75.7 | 11.6 | | |
| 21 | 38.6 | | | 5.26 | 46.0 | 6.33 | 53.4 | 7.5 | 57.1 | 8.1 | 60.8 | 8.7 | 68.3 | 10.3 | 75.7 | 12.0 | | |
| 23 | 38.6 | | | 5.35 | 46.0 | 6.45 | 53.4 | 7.8 | 57.1 | 8.6 | 60.8 | 9.4 | 68.3 | 11.0 | 75.7 | 12.8 | | |
| 25 | 38.6 | | | 5.53 | 46.0 | 6.87 | 53.4 | 8.4 | 57.1 | 9.2 | 60.8 | 10.0 | 68.3 | 11.8 | 75.7 | 13.8 | | |
| 27 | 38.6 | | | 5.88 | 46.0 | 7.3 | 53.4 | 8.9 | 57.1 | 9.8 | 60.8 | 10.7 | 68.3 | 12.6 | 75.7 | 14.7 | | |
| 29 | 38.6 | | | 6.25 | 46.0 | 7.8 | 53.4 | 9.5 | 57.1 | 10.4 | 60.8 | 11.4 | 68.3 | 13.5 | 75.7 | 15.7 | | |
| 31 | 38.6 | | | 6.64 | 46.0 | 8.3 | 53.4 | 10.1 | 57.1 | 11.1 | 60.8 | 12.2 | 68.3 | 14.4 | 74.5 | 16.3 | | |
| 33 | 38.6 | | | 7.04 | 46.0 | 8.8 | 53.4 | 10.8 | 57.1 | 11.8 | 60.8 | 13.0 | 68.3 | 15.3 | 73.4 | 17.0 | | |
| 35 | 38.6 | | | 7.5 | 46.0 | 9.4 | 53.4 | 11.5 | 57.1 | 12.6 | 60.8 | 13.8 | 68.3 | 16.4 | 72.2 | 17.6 | | |
| 37 | 38.6 | | | 7.9 | 46.0 | 9.9 | 53.4 | 12.2 | 57.1 | 13.4 | 60.8 | 14.7 | 68.3 | 17.4 | 71.0 | 18.2 | | |
| 39 | 38.6 | | | 8.4 | 46.0 | 10.5 | 53.4 | 13.0 | 57.1 | 14.3 | 60.8 | 15.6 | 68.3 | 18.6 | 69.9 | 18.8 | | |
| 70% | 455.0 | | | 10 | 33.7 | 4.21 | 40.2 | 5.00 | 46.7 | 5.84 | 50.0 | 6.27 | 53.2 | 6.72 | 59.7 | 7.6 | 66.2 | 8.6 |
| | | | | 12 | 33.7 | 4.28 | 40.2 | 5.08 | 46.7 | 5.94 | 50.0 | 6.38 | 53.2 | 6.84 | 59.7 | 7.8 | 66.2 | 8.7 |
| | | | | 14 | 33.7 | 4.34 | 40.2 | 5.17 | 46.7 | 6.04 | 50.0 | 6.50 | 53.2 | 6.96 | 59.7 | 7.9 | 66.2 | 8.9 |
| | | 16 | 33.7 | 4.41 | 40.2 | 5.26 | 46.7 | 6.15 | 50.0 | 6.62 | 53.2 | 7.09 | 59.7 | 8.1 | 66.2 | 9.1 | | |
| | | 18 | 33.7 | 4.49 | 40.2 | 5.35 | 46.7 | 6.26 | 50.0 | 6.74 | 53.2 | 7.23 | 59.7 | 8.2 | 66.2 | 9.3 | | |
| | | 20 | 33.7 | 4.56 | 40.2 | 5.44 | 46.7 | 6.38 | 50.0 | 6.87 | 53.2 | 7.4 | 59.7 | 8.4 | 66.2 | 9.5 | | |
| | | 21 | 33.7 | 4.60 | 40.2 | 5.49 | 46.7 | 6.44 | 50.0 | 6.94 | 53.2 | 7.4 | 59.7 | 8.5 | 66.2 | 9.9 | | |
| | | 23 | 33.7 | 4.68 | 40.2 | 5.60 | 46.7 | 6.58 | 50.0 | 7.17 | 53.2 | 7.8 | 59.7 | 9.1 | 66.2 | 10.6 | | |
| | | 25 | 33.7 | 4.76 | 40.2 | 5.82 | 46.7 | 7.01 | 50.0 | 7.7 | 53.2 | 8.3 | 59.7 | 9.8 | 66.2 | 11.3 | | |
| | | 27 | 33.7 | 5.04 | 40.2 | 6.19 | 46.7 | 7.5 | 50.0 | 8.2 | 53.2 | 8.9 | 59.7 | 10.4 | 66.2 | 12.1 | | |
| | | 29 | 33.7 | 5.34 | 40.2 | 6.58 | 46.7 | 8.0 | 50.0 | 8.7 | 53.2 | 9.5 | 59.7 | 11.1 | 66.2 | 12.9 | | |
| | | 31 | 33.7 | 5.67 | 40.2 | 6.99 | 46.7 | 8.5 | 50.0 | 9.3 | 53.2 | 10.1 | 59.7 | 11.8 | 66.2 | 13.8 | | |
| | | 33 | 33.7 | 6.01 | 40.2 | 7.4 | 46.7 | 9.0 | 50.0 | 9.8 | 53.2 | 10.7 | 59.7 | 12.6 | 66.2 | 14.7 | | |
| | | 35 | 33.7 | 6.36 | 40.2 | 7.9 | 46.7 | 9.6 | 50.0 | 10.5 | 53.2 | 11.4 | 59.7 | 13.4 | 66.2 | 15.6 | | |
| | | 37 | 33.7 | 6.73 | 40.2 | 8.4 | 46.7 | 10.2 | 50.0 | 11.1 | 53.2 | 12.1 | 59.7 | 14.3 | 66.2 | 16.7 | | |
| | | 39 | 33.7 | 7.12 | 40.2 | 8.9 | 46.7 | 10.8 | 50.0 | 11.8 | 53.2 | 12.9 | 59.7 | 15.2 | 66.2 | 17.7 | | |
| | | 60% | 390.0 | 10 | 28.9 | 3.67 | 34.5 | 4.30 | 40.1 | 4.98 | 42.8 | 5.33 | 45.6 | 5.69 | 51.2 | 6.44 | 56.8 | 7.21 |
| | | | | 12 | 28.9 | 3.72 | 34.5 | 4.37 | 40.1 | 5.06 | 42.8 | 5.42 | 45.6 | 5.79 | 51.2 | 6.55 | 56.8 | 7.3 |
| | | | | 14 | 28.9 | 3.77 | 34.5 | 4.44 | 40.1 | 5.14 | 42.8 | 5.51 | 45.6 | 5.89 | 51.2 | 6.67 | 56.8 | 7.5 |
| 16 | 28.9 | | | 3.83 | 34.5 | 4.51 | 40.1 | 5.23 | 42.8 | 5.61 | 45.6 | 6.00 | 51.2 | 6.79 | 56.8 | 7.6 | | |
| 18 | 28.9 | | | 3.89 | 34.5 | 4.58 | 40.1 | 5.32 | 42.8 | 5.71 | 45.6 | 6.11 | 51.2 | 6.92 | 56.8 | 7.8 | | |
| 20 | 28.9 | | | 3.95 | 34.5 | 4.66 | 40.1 | 5.42 | 42.8 | 5.82 | 45.6 | 6.22 | 51.2 | 7.06 | 56.8 | 7.9 | | |
| 21 | 28.9 | | | 3.98 | 34.5 | 4.70 | 40.1 | 5.47 | 42.8 | 5.87 | 45.6 | 6.28 | 51.2 | 7.12 | 56.8 | 8.0 | | |
| 23 | 28.9 | | | 4.04 | 34.5 | 4.78 | 40.1 | 5.57 | 42.8 | 5.98 | 45.6 | 6.40 | 51.2 | 7.4 | 56.8 | 8.5 | | |
| 25 | 28.9 | | | 4.11 | 34.5 | 4.87 | 40.1 | 5.79 | 42.8 | 6.28 | 45.6 | 6.80 | 51.2 | 7.9 | 56.8 | 9.1 | | |
| 27 | 28.9 | | | 4.26 | 34.5 | 5.16 | 40.1 | 6.16 | 42.8 | 6.69 | 45.6 | 7.25 | 51.2 | 8.4 | 56.8 | 9.7 | | |
| 29 | 28.9 | | | 4.51 | 34.5 | 5.48 | 40.1 | 6.55 | 42.8 | 7.12 | 45.6 | 7.7 | 51.2 | 9.0 | 56.8 | 10.3 | | |
| 31 | 28.9 | | | 4.78 | 34.5 | 5.81 | 40.1 | 6.95 | 42.8 | 7.6 | 45.6 | 8.2 | 51.2 | 9.6 | 56.8 | 11.0 | | |
| 33 | 28.9 | | | 5.06 | 34.5 | 6.16 | 40.1 | 7.4 | 42.8 | 8.0 | 45.6 | 8.7 | 51.2 | 10.2 | 56.8 | 11.7 | | |
| 35 | 28.9 | | | 5.35 | 34.5 | 6.53 | 40.1 | 7.8 | 42.8 | 8.5 | 45.6 | 9.3 | 51.2 | 10.8 | 56.8 | 12.5 | | |
| 37 | 28.9 | | | 5.65 | 34.5 | 6.91 | 40.1 | 8.3 | 42.8 | 9.1 | 45.6 | 9.8 | 51.2 | 11.5 | 56.8 | 13.3 | | |
| 39 | 28.9 | | | 5.97 | 34.5 | 7.3 | 40.1 | 8.8 | 42.8 | 9.6 | 45.6 | 10.4 | 51.2 | 12.2 | 56.8 | 14.1 | | |
| 50% | 325.0 | | | 10 | 24.1 | 3.15 | 28.7 | 3.65 | 33.4 | 4.17 | 35.7 | 4.45 | 38.0 | 4.73 | 42.7 | 5.31 | 47.3 | 5.91 |
| | | | | 12 | 24.1 | 3.19 | 28.7 | 3.70 | 33.4 | 4.24 | 35.7 | 4.52 | 38.0 | 4.80 | 42.7 | 5.40 | 47.3 | 6.02 |
| | | | | 14 | 24.1 | 3.23 | 28.7 | 3.75 | 33.4 | 4.30 | 35.7 | 4.59 | 38.0 | 4.88 | 42.7 | 5.49 | 47.3 | 6.12 |
| | | 16 | 24.1 | 3.28 | 28.7 | 3.81 | 33.4 | 4.37 | 35.7 | 4.66 | 38.0 | 4.96 | 42.7 | 5.59 | 47.3 | 6.23 | | |
| | | 18 | 24.1 | 3.32 | 28.7 | 3.86 | 33.4 | 4.44 | 35.7 | 4.74 | 38.0 | 5.05 | 42.7 | 5.69 | 47.3 | 6.35 | | |
| | | 20 | 24.1 | 3.37 | 28.7 | 3.93 | 33.4 | 4.52 | 35.7 | 4.82 | 38.0 | 5.14 | 42.7 | 5.79 | 47.3 | 6.47 | | |
| | | 21 | 24.1 | 3.39 | 28.7 | 3.96 | 33.4 | 4.55 | 35.7 | 4.87 | 38.0 | 5.18 | 42.7 | 5.84 | 47.3 | 6.53 | | |
| | | 23 | 24.1 | 3.45 | 28.7 | 4.02 | 33.4 | 4.63 | 35.7 | 4.95 | 38.0 | 5.28 | 42.7 | 5.95 | 47.3 | 6.68 | | |
| | | 25 | 24.1 | 3.50 | 28.7 | 4.09 | 33.4 | 4.72 | 35.7 | 5.06 | 38.0 | 5.44 | 42.7 | 6.25 | 47.3 | 7.13 | | |
| | | 27 | 24.1 | 3.55 | 28.7 | 4.23 | 33.4 | 4.98 | 35.7 | 5.37 | 38.0 | 5.79 | 42.7 | 6.66 | 47.3 | 7.6 | | |
| | | 29 | 24.1 | 3.76 | 28.7 | 4.49 | 33.4 | 5.28 | 35.7 | 5.71 | 38.0 | 6.15 | 42.7 | 7.08 | 47.3 | 8.1 | | |
| | | 31 | 24.1 | 3.97 | 28.7 | 4.75 | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

| RXYHQ28P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 130% | 910.0 | 10 | 67.6 | 8.6 | 80.6 | 10.5 | 93.6 | 12.5 | 97.0 | 12.8 | 98 | 12.5 | 101 | 12.0 | 103 | 11.5 | | |
| | | 12 | 67.6 | 8.8 | 80.6 | 10.7 | 93.6 | 12.8 | 95.7 | 12.7 | 96.9 | 12.5 | 99 | 11.9 | 102 | 11.7 | | |
| | | 14 | 67.6 | 8.9 | 80.6 | 10.9 | 93.3 | 12.9 | 94.5 | 12.7 | 95.7 | 12.4 | 98 | 12.3 | 101 | 12.4 | | |
| | | 16 | 67.6 | 9.1 | 80.6 | 11.2 | 92.0 | 12.9 | 93.2 | 12.8 | 94.4 | 12.8 | 96.9 | 13.0 | 99 | 13.1 | | |
| | | 18 | 67.6 | 9.3 | 80.6 | 11.4 | 90.8 | 13.4 | 92.0 | 13.4 | 93.2 | 13.5 | 95.6 | 13.6 | 98 | 13.8 | | |
| | | 20 | 67.6 | 9.5 | 80.6 | 12.1 | 89.5 | 14.0 | 90.7 | 14.1 | 91.9 | 14.2 | 94.4 | 14.3 | 96.8 | 14.4 | | |
| | | 21 | 67.6 | 9.7 | 80.6 | 12.6 | 88.9 | 14.3 | 90.1 | 14.4 | 91.3 | 14.5 | 93.7 | 14.6 | 96.2 | 14.8 | | |
| | | 23 | 67.6 | 10.4 | 80.6 | 13.5 | 87.6 | 15.0 | 88.8 | 15.1 | 90.1 | 15.1 | 92.5 | 15.3 | 94.9 | 15.5 | | |
| | | 25 | 67.6 | 11.1 | 80.6 | 14.4 | 86.4 | 15.7 | 87.6 | 15.7 | 88.8 | 15.8 | 91.2 | 16.0 | 93.7 | 16.1 | | |
| | | 27 | 67.6 | 11.9 | 80.6 | 15.4 | 85.1 | 16.3 | 86.3 | 16.4 | 87.6 | 16.5 | 90.0 | 16.7 | 92.4 | 16.8 | | |
| | | 29 | 67.6 | 12.7 | 80.6 | 16.5 | 83.9 | 17.0 | 85.1 | 17.1 | 86.3 | 17.2 | 88.7 | 17.3 | 91.2 | 17.5 | | |
| | | 31 | 67.6 | 13.6 | 80.2 | 17.4 | 82.6 | 17.6 | 83.8 | 17.7 | 85.0 | 17.8 | 87.5 | 18.0 | 89.9 | 18.2 | | |
| | | 33 | 67.6 | 14.4 | 78.9 | 18.1 | 81.4 | 18.3 | 82.6 | 18.4 | 83.8 | 18.5 | 86.2 | 18.7 | 88.7 | 18.9 | | |
| | | 35 | 67.6 | 15.4 | 77.7 | 18.8 | 80.1 | 19.0 | 81.3 | 19.1 | 82.5 | 19.2 | 85.0 | 19.4 | 87.4 | 19.6 | | |
| | | 37 | 67.6 | 16.4 | 76.4 | 19.4 | 78.9 | 19.6 | 80.1 | 19.8 | 81.3 | 19.9 | 83.7 | 20.1 | 86.2 | 20.3 | | |
| | | 39 | 67.6 | 17.4 | 75.2 | 20.1 | 77.6 | 20.3 | 78.8 | 20.4 | 80.0 | 20.6 | 82.5 | 20.8 | 84.9 | 21.0 | | |
| | | 120% | 840.0 | 10 | 62.4 | 7.9 | 74.4 | 9.6 | 86.4 | 11.4 | 92.4 | 12.4 | 96.7 | 12.9 | 99 | 12.4 | 101 | 11.9 |
| | | | | 12 | 62.4 | 8.0 | 74.4 | 9.8 | 86.4 | 11.6 | 92.4 | 12.6 | 95.4 | 12.8 | 97.7 | 12.3 | 100 | 11.8 |
| 14 | 62.4 | | | 8.2 | 74.4 | 10.0 | 86.4 | 11.9 | 92.4 | 12.8 | 94.2 | 12.7 | 96.4 | 12.2 | 99 | 12.3 | | |
| 16 | 62.4 | | | 8.3 | 74.4 | 10.2 | 86.4 | 12.1 | 91.8 | 12.9 | 92.9 | 12.8 | 95.2 | 12.9 | 97.4 | 13.0 | | |
| 18 | 62.4 | | | 8.5 | 74.4 | 10.4 | 86.4 | 12.5 | 90.5 | 13.4 | 91.7 | 13.4 | 93.9 | 13.5 | 96.2 | 13.7 | | |
| 20 | 62.4 | | | 8.6 | 74.4 | 10.8 | 86.4 | 13.5 | 89.3 | 14.0 | 90.4 | 14.1 | 92.6 | 14.2 | 94.9 | 14.3 | | |
| 21 | 62.4 | | | 8.7 | 74.4 | 11.2 | 86.4 | 13.9 | 88.7 | 14.3 | 89.8 | 14.4 | 92.0 | 14.5 | 94.3 | 14.7 | | |
| 23 | 62.4 | | | 9.3 | 74.4 | 12.0 | 86.3 | 14.9 | 87.4 | 15.0 | 88.5 | 15.1 | 90.8 | 15.2 | 93.0 | 15.3 | | |
| 25 | 62.4 | | | 10.0 | 74.4 | 12.8 | 85.0 | 15.6 | 86.1 | 15.6 | 87.3 | 15.7 | 89.5 | 15.9 | 91.8 | 16.0 | | |
| 27 | 62.4 | | | 10.6 | 74.4 | 13.7 | 83.8 | 16.2 | 84.9 | 16.3 | 86.0 | 16.4 | 88.3 | 16.5 | 90.5 | 16.7 | | |
| 29 | 62.4 | | | 11.3 | 74.4 | 14.6 | 82.5 | 16.9 | 83.6 | 17.0 | 84.8 | 17.0 | 87.0 | 17.2 | 89.3 | 17.4 | | |
| 31 | 62.4 | | | 12.1 | 74.4 | 15.6 | 81.3 | 17.5 | 82.4 | 17.6 | 83.5 | 17.7 | 85.8 | 17.9 | 88.0 | 18.1 | | |
| 33 | 62.4 | | | 12.9 | 74.4 | 16.6 | 80.0 | 18.2 | 81.1 | 18.3 | 82.3 | 18.4 | 84.5 | 18.6 | 86.8 | 18.8 | | |
| 35 | 62.4 | | | 13.7 | 74.4 | 17.7 | 78.8 | 18.9 | 79.9 | 19.0 | 81.0 | 19.1 | 83.3 | 19.3 | 85.5 | 19.5 | | |
| 37 | 62.4 | | | 14.6 | 74.4 | 18.9 | 77.5 | 19.5 | 78.6 | 19.6 | 79.8 | 19.7 | 82.0 | 19.9 | 84.3 | 20.2 | | |
| 39 | 62.4 | | | 15.5 | 74.0 | 20.0 | 76.3 | 20.2 | 77.4 | 20.3 | 78.5 | 20.4 | 80.8 | 20.6 | 83.0 | 20.9 | | |
| 110% | 770.0 | | | 10 | 57.2 | 7.14 | 68.2 | 8.7 | 79.2 | 10.3 | 84.7 | 11.2 | 90.2 | 12.0 | 97.2 | 12.8 | 99 | 12.3 |
| | | | | 12 | 57.2 | 7.27 | 68.2 | 8.9 | 79.2 | 10.5 | 84.7 | 11.4 | 90.2 | 12.2 | 95.9 | 12.7 | 98.0 | 12.2 |
| | | 14 | 57.2 | 7.4 | 68.2 | 9.0 | 79.2 | 10.7 | 84.7 | 11.6 | 90.2 | 12.5 | 94.7 | 12.6 | 96.7 | 12.2 | | |
| | | 16 | 57.2 | 7.5 | 68.2 | 9.2 | 79.2 | 10.9 | 84.7 | 11.8 | 90.2 | 12.7 | 93.4 | 12.8 | 95.5 | 12.9 | | |
| | | 18 | 57.2 | 7.7 | 68.2 | 9.4 | 79.2 | 11.2 | 84.7 | 12.1 | 90.1 | 13.3 | 92.2 | 13.4 | 94.2 | 13.6 | | |
| | | 20 | 57.2 | 7.8 | 68.2 | 9.6 | 79.2 | 11.8 | 84.7 | 13.1 | 88.9 | 14.0 | 90.9 | 14.1 | 93.0 | 14.2 | | |
| | | 21 | 57.2 | 7.9 | 68.2 | 9.9 | 79.2 | 12.2 | 84.7 | 13.5 | 88.2 | 14.3 | 90.3 | 14.4 | 92.4 | 14.5 | | |
| | | 23 | 57.2 | 8.3 | 68.2 | 10.6 | 79.2 | 13.1 | 84.7 | 14.5 | 87.0 | 15.0 | 89.0 | 15.1 | 91.1 | 15.2 | | |
| | | 25 | 57.2 | 8.8 | 68.2 | 11.3 | 79.2 | 14.0 | 84.7 | 15.5 | 85.7 | 15.6 | 87.8 | 15.7 | 89.9 | 15.9 | | |
| | | 27 | 57.2 | 9.4 | 68.2 | 12.1 | 79.2 | 15.0 | 83.5 | 16.2 | 84.5 | 16.3 | 86.5 | 16.4 | 88.6 | 16.6 | | |
| | | 29 | 57.2 | 10.1 | 68.2 | 12.9 | 79.2 | 16.1 | 82.2 | 16.8 | 83.2 | 16.9 | 85.3 | 17.1 | 87.4 | 17.2 | | |
| | | 31 | 57.2 | 10.7 | 68.2 | 13.7 | 79.2 | 17.1 | 80.9 | 17.5 | 82.0 | 17.6 | 84.0 | 17.8 | 86.1 | 17.9 | | |
| | | 33 | 57.2 | 11.4 | 68.2 | 14.6 | 78.7 | 18.1 | 79.7 | 18.2 | 80.7 | 18.3 | 82.8 | 18.4 | 84.8 | 18.6 | | |
| | | 35 | 57.2 | 12.1 | 68.2 | 15.6 | 77.4 | 18.7 | 78.4 | 18.8 | 79.5 | 18.9 | 81.5 | 19.1 | 83.6 | 19.3 | | |
| | | 37 | 57.2 | 12.9 | 68.2 | 16.6 | 76.2 | 19.4 | 77.2 | 19.5 | 78.2 | 19.6 | 80.3 | 19.8 | 82.3 | 20.0 | | |
| | | 39 | 57.2 | 13.7 | 68.2 | 17.7 | 74.9 | 20.1 | 75.9 | 20.2 | 77.0 | 20.3 | 79.0 | 20.5 | 81.1 | 20.7 | | |
| | | 100% | 700.0 | 10 | 52.0 | 6.44 | 62.0 | 7.8 | 72.0 | 9.3 | 77.0 | 10.0 | 82.0 | 10.8 | 92.0 | 12.3 | 97.3 | 12.7 |
| | | | | 12 | 52.0 | 6.56 | 62.0 | 8.0 | 72.0 | 9.4 | 77.0 | 10.2 | 82.0 | 11.0 | 92.0 | 12.5 | 96.1 | 12.7 |
| 14 | 52.0 | | | 6.67 | 62.0 | 8.1 | 72.0 | 9.6 | 77.0 | 10.4 | 82.0 | 11.2 | 92.0 | 12.8 | 94.8 | 12.6 | | |
| 16 | 52.0 | | | 6.79 | 62.0 | 8.3 | 72.0 | 9.8 | 77.0 | 10.6 | 82.0 | 11.4 | 91.7 | 12.9 | 93.6 | 12.8 | | |
| 18 | 52.0 | | | 6.92 | 62.0 | 8.4 | 72.0 | 10.0 | 77.0 | 10.8 | 82.0 | 11.6 | 90.5 | 13.4 | 92.3 | 13.5 | | |
| 20 | 52.0 | | | 7.05 | 62.0 | 8.6 | 72.0 | 10.3 | 77.0 | 11.3 | 82.0 | 12.4 | 89.2 | 14.0 | 91.1 | 14.1 | | |
| 21 | 52.0 | | | 7.12 | 62.0 | 8.7 | 72.0 | 10.7 | 77.0 | 11.7 | 82.0 | 12.9 | 88.6 | 14.3 | 90.5 | 14.4 | | |
| 23 | 52.0 | | | 7.31 | 62.0 | 9.2 | 72.0 | 11.4 | 77.0 | 12.6 | 82.0 | 13.8 | 87.3 | 15.0 | 89.2 | 15.1 | | |
| 25 | 52.0 | | | 7.8 | 62.0 | 9.9 | 72.0 | 12.2 | 77.0 | 13.5 | 82.0 | 14.8 | 86.1 | 15.6 | 87.9 | 15.8 | | |
| 27 | 52.0 | | | 8.3 | 62.0 | 10.5 | 72.0 | 13.1 | 77.0 | 14.4 | 82.0 | 15.8 | 84.8 | 16.3 | 86.7 | 16.4 | | |
| 29 | 52.0 | | | 8.9 | 62.0 | 11.2 | 72.0 | 13.9 | 77.0 | 15.4 | 81.7 | 16.8 | 83.6 | 17.0 | 85.4 | 17.1 | | |
| 31 | 52.0 | | | 9.4 | 62.0 | 12.0 | 72.0 | 14.9 | 77.0 | 16.4 | 80.4 | 17.5 | 82.3 | 17.6 | 84.2 | 17.8 | | |
| 33 | 52.0 | | | 10.0 | 62.0 | 12.8 | 72.0 | 15.9 | 77.0 | 17.5 | 79.2 | 18.1 | 81.1 | 18.3 | 82.9 | 18.4 | | |
| 35 | 52.0 | | | 10.6 | 62.0 | 13.6 | 72.0 | 16.9 | 77.0 | 18.7 | 77.9 | 18.8 | 79.8 | 18.9 | 81.7 | 19.1 | | |
| 37 | 52.0 | | | 11.3 | 62.0 | 14.5 | 72.0 | 18.0 | 75.7 | 19.4 | 76.7 | 19.4 | 78.6 | 19.6 | 80.4 | 19.8 | | |
| 39 | 52.0 | | | 12.0 | 62.0 | 15.4 | 72.0 | 19.2 | 74.5 | 20.0 | 75.4 | 20.1 | 77.3 | 20.3 | 79.2 | 20.5 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 90% | 630.0 | 10 | 46.8 | 5.77 | 55.8 | 6.96 | 64.8 | 8.2 | 69.3 | 8.9 | 73.8 | 9.5 | 82.8 | 10.9 | 91.8 | 12.3 | | |
| | | 12 | 46.8 | 5.87 | 55.8 | 7.08 | 64.8 | 8.4 | 69.3 | 9.0 | 73.8 | 9.7 | 82.8 | 11.1 | 91.8 | 12.5 | | |
| | | 14 | 46.8 | 5.97 | 55.8 | 7.21 | 64.8 | 8.5 | 69.3 | 9.2 | 73.8 | 9.9 | 82.8 | 11.3 | 91.8 | 12.7 | | |
| | | 16 | 46.8 | 6.07 | 55.8 | 7.34 | 64.8 | 8.7 | 69.3 | 9.4 | 73.8 | 10.1 | 82.8 | 11.5 | 91.7 | 12.9 | | |
| | | 18 | 46.8 | 6.18 | 55.8 | 7.5 | 64.8 | 8.9 | 69.3 | 9.6 | 73.8 | 10.3 | 82.8 | 11.8 | 90.4 | 13.3 | | |
| | | 20 | 46.8 | 6.30 | 55.8 | 7.6 | 64.8 | 9.0 | 69.3 | 9.8 | 73.8 | 10.7 | 82.8 | 12.6 | 89.2 | 14.0 | | |
| | | 21 | 46.8 | 6.35 | 55.8 | 7.7 | 64.8 | 9.2 | 69.3 | 10.1 | 73.8 | 11.0 | 82.8 | 13.1 | 88.5 | 14.3 | | |
| | | 23 | 46.8 | 6.48 | 55.8 | 8.0 | 64.8 | 9.8 | 69.3 | 10.8 | 73.8 | 11.8 | 82.8 | 14.0 | 87.3 | 15.0 | | |
| | | 25 | 46.8 | 6.82 | 55.8 | 8.6 | 64.8 | 10.5 | 69.3 | 11.6 | 73.8 | 12.7 | 82.8 | 15.0 | 86.0 | 15.6 | | |
| | | 27 | 46.8 | 7.26 | 55.8 | 9.1 | 64.8 | 11.2 | 69.3 | 12.4 | 73.8 | 13.5 | 82.8 | 16.1 | 84.8 | 16.3 | | |
| | | 29 | 46.8 | 7.7 | 55.8 | 9.7 | 64.8 | 12.0 | 69.3 | 13.2 | 73.8 | 14.5 | 81.8 | 16.8 | 83.5 | 16.9 | | |
| | | 31 | 46.8 | 8.2 | 55.8 | 10.4 | 64.8 | 12.8 | 69.3 | 14.1 | 73.8 | 15.4 | 80.6 | 17.5 | 82.3 | 17.6 | | |
| | | 33 | 46.8 | 8.7 | 55.8 | 11.0 | 64.8 | 13.6 | 69.3 | 15.0 | 73.8 | 16.5 | 79.3 | 18.1 | 81.0 | 18.3 | | |
| | | 35 | 46.8 | 9.3 | 55.8 | 11.7 | 64.8 | 14.5 | 69.3 | 16.0 | 73.8 | 17.5 | 78.1 | 18.8 | 79.8 | 18.9 | | |
| | | 37 | 46.8 | 9.8 | 55.8 | 12.5 | 64.8 | 15.4 | 69.3 | 17.0 | 73.8 | 18.7 | 76.8 | 19.5 | 78.5 | 19.6 | | |
| | | 39 | 46.8 | 10.4 | 55.8 | 13.2 | 64.8 | 16.4 | 69.3 | 18.1 | 73.8 | 19.9 | 75.6 | 20.1 | 77.3 | 20.3 | | |
| | | 80% | 560.0 | 10 | 41.6 | 5.12 | 49.6 | 6.13 | 57.6 | 7.20 | 61.6 | 7.8 | 65.6 | 8.3 | 73.6 | 9.5 | 81.6 | 10.7 |
| | | | | 12 | 41.6 | 5.20 | 49.6 | 6.24 | 57.6 | 7.33 | 61.6 | 7.9 | 65.6 | 8.5 | 73.6 | 9.7 | 81.6 | 10.9 |
| | | | | 14 | 41.6 | 5.29 | 49.6 | 6.35 | 57.6 | 7.5 | 61.6 | 8.0 | 65.6 | 8.6 | 73.6 | 9.9 | 81.6 | 11.1 |
| 16 | 41.6 | | | 5.38 | 49.6 | 6.46 | 57.6 | 7.6 | 61.6 | 8.2 | 65.6 | 8.8 | 73.6 | 10.1 | 81.6 | 11.3 | | |
| 18 | 41.6 | | | 5.47 | 49.6 | 6.58 | 57.6 | 7.8 | 61.6 | 8.4 | 65.6 | 9.0 | 73.6 | 10.3 | 81.6 | 11.6 | | |
| 20 | 41.6 | | | 5.57 | 49.6 | 6.70 | 57.6 | 7.9 | 61.6 | 8.5 | 65.6 | 9.2 | 73.6 | 10.6 | 81.6 | 12.4 | | |
| 21 | 41.6 | | | 5.62 | 49.6 | 6.77 | 57.6 | 8.0 | 61.6 | 8.6 | 65.6 | 9.3 | 73.6 | 11.0 | 81.6 | 12.8 | | |
| 23 | 41.6 | | | 5.72 | 49.6 | 6.90 | 57.6 | 8.4 | 61.6 | 9.2 | 65.6 | 10.0 | 73.6 | 11.8 | 81.6 | 13.7 | | |
| 25 | 41.6 | | | 5.91 | 49.6 | 7.34 | 57.6 | 8.9 | 61.6 | 9.8 | 65.6 | 10.7 | 73.6 | 12.6 | 81.6 | 14.7 | | |
| 27 | 41.6 | | | 6.28 | 49.6 | 7.8 | 57.6 | 9.5 | 61.6 | 10.5 | 65.6 | 11.4 | 73.6 | 13.5 | 81.6 | 15.7 | | |
| 29 | 41.6 | | | 6.68 | 49.6 | 8.3 | 57.6 | 10.2 | 61.6 | 11.2 | 65.6 | 12.2 | 73.6 | 14.4 | 81.6 | 16.8 | | |
| 31 | 41.6 | | | 7.09 | 49.6 | 8.9 | 57.6 | 10.8 | 61.6 | 11.9 | 65.6 | 13.0 | 73.6 | 15.4 | 80.4 | 17.5 | | |
| 33 | 41.6 | | | 7.5 | 49.6 | 9.4 | 57.6 | 11.5 | 61.6 | 12.7 | 65.6 | 13.8 | 73.6 | 16.4 | 79.1 | 18.1 | | |
| 35 | 41.6 | | | 8.0 | 49.6 | 10.0 | 57.6 | 12.3 | 61.6 | 13.5 | 65.6 | 14.7 | 73.6 | 17.5 | 77.9 | 18.8 | | |
| 37 | 41.6 | | | 8.5 | 49.6 | 10.6 | 57.6 | 13.0 | 61.6 | 14.3 | 65.6 | 15.7 | 73.6 | 18.6 | 76.6 | 19.4 | | |
| 39 | 41.6 | | | 9.0 | 49.6 | 11.3 | 57.6 | 13.9 | 61.6 | 15.2 | 65.6 | 16.7 | 73.6 | 19.8 | 75.4 | 20.1 | | |
| 70% | 490.0 | | | 10 | 36.4 | 4.50 | 43.4 | 5.34 | 50.4 | 6.24 | 53.9 | 6.70 | 57.4 | 7.18 | 64.4 | 8.2 | 71.4 | 9.2 |
| | | | | 12 | 36.4 | 4.57 | 43.4 | 5.43 | 50.4 | 6.34 | 53.9 | 6.82 | 57.4 | 7.31 | 64.4 | 8.3 | 71.4 | 9.3 |
| | | | | 14 | 36.4 | 4.64 | 43.4 | 5.52 | 50.4 | 6.46 | 53.9 | 6.94 | 57.4 | 7.4 | 64.4 | 8.5 | 71.4 | 9.5 |
| | | 16 | 36.4 | 4.72 | 43.4 | 5.62 | 50.4 | 6.57 | 53.9 | 7.07 | 57.4 | 7.6 | 64.4 | 8.6 | 71.4 | 9.7 | | |
| | | 18 | 36.4 | 4.79 | 43.4 | 5.72 | 50.4 | 6.69 | 53.9 | 7.20 | 57.4 | 7.7 | 64.4 | 8.8 | 71.4 | 9.9 | | |
| | | 20 | 36.4 | 4.87 | 43.4 | 5.82 | 50.4 | 6.82 | 53.9 | 7.34 | 57.4 | 7.9 | 64.4 | 9.0 | 71.4 | 10.2 | | |
| | | 21 | 36.4 | 4.92 | 43.4 | 5.87 | 50.4 | 6.89 | 53.9 | 7.4 | 57.4 | 8.0 | 64.4 | 9.1 | 71.4 | 10.5 | | |
| | | 23 | 36.4 | 5.00 | 43.4 | 5.98 | 50.4 | 7.03 | 53.9 | 7.7 | 57.4 | 8.3 | 64.4 | 9.8 | 71.4 | 11.3 | | |
| | | 25 | 36.4 | 5.09 | 43.4 | 6.22 | 50.4 | 7.5 | 53.9 | 8.2 | 57.4 | 8.9 | 64.4 | 10.4 | 71.4 | 12.1 | | |
| | | 27 | 36.4 | 5.38 | 43.4 | 6.62 | 50.4 | 8.0 | 53.9 | 8.7 | 57.4 | 9.5 | 64.4 | 11.1 | 71.4 | 12.9 | | |
| | | 29 | 36.4 | 5.71 | 43.4 | 7.03 | 50.4 | 8.5 | 53.9 | 9.3 | 57.4 | 10.1 | 64.4 | 11.9 | 71.4 | 13.8 | | |
| | | 31 | 36.4 | 6.06 | 43.4 | 7.5 | 50.4 | 9.0 | 53.9 | 9.9 | 57.4 | 10.8 | 64.4 | 12.7 | 71.4 | 14.7 | | |
| | | 33 | 36.4 | 6.42 | 43.4 | 7.9 | 50.4 | 9.6 | 53.9 | 10.5 | 57.4 | 11.5 | 64.4 | 13.5 | 71.4 | 15.7 | | |
| | | 35 | 36.4 | 6.80 | 43.4 | 8.4 | 50.4 | 10.2 | 53.9 | 11.2 | 57.4 | 12.2 | 64.4 | 14.4 | 71.4 | 16.7 | | |
| | | 37 | 36.4 | 7.19 | 43.4 | 8.9 | 50.4 | 10.9 | 53.9 | 11.9 | 57.4 | 13.0 | 64.4 | 15.3 | 71.4 | 17.8 | | |
| | | 39 | 36.4 | 7.6 | 43.4 | 9.5 | 50.4 | 11.5 | 53.9 | 12.6 | 57.4 | 13.8 | 64.4 | 16.3 | 71.4 | 19.0 | | |
| | | 60% | 420.0 | 10 | 31.2 | 3.92 | 37.2 | 4.60 | 43.2 | 5.32 | 46.2 | 5.70 | 49.2 | 6.08 | 55.2 | 6.88 | 61.2 | 7.7 |
| | | | | 12 | 31.2 | 3.97 | 37.2 | 4.67 | 43.2 | 5.41 | 46.2 | 5.79 | 49.2 | 6.19 | 55.2 | 7.00 | 61.2 | 7.8 |
| | | | | 14 | 31.2 | 4.03 | 37.2 | 4.74 | 43.2 | 5.50 | 46.2 | 5.89 | 49.2 | 6.29 | 55.2 | 7.13 | 61.2 | 8.0 |
| 16 | 31.2 | | | 4.09 | 37.2 | 4.82 | 43.2 | 5.59 | 46.2 | 5.99 | 49.2 | 6.41 | 55.2 | 7.26 | 61.2 | 8.1 | | |
| 18 | 31.2 | | | 4.15 | 37.2 | 4.90 | 43.2 | 5.69 | 46.2 | 6.10 | 49.2 | 6.52 | 55.2 | 7.4 | 61.2 | 8.3 | | |
| 20 | 31.2 | | | 4.22 | 37.2 | 4.98 | 43.2 | 5.79 | 46.2 | 6.21 | 49.2 | 6.65 | 55.2 | 7.5 | 61.2 | 8.5 | | |
| 21 | 31.2 | | | 4.25 | 37.2 | 5.02 | 43.2 | 5.84 | 46.2 | 6.27 | 49.2 | 6.71 | 55.2 | 7.6 | 61.2 | 8.5 | | |
| 23 | 31.2 | | | 4.32 | 37.2 | 5.11 | 43.2 | 5.95 | 46.2 | 6.39 | 49.2 | 6.84 | 55.2 | 7.9 | 61.2 | 9.1 | | |
| 25 | 31.2 | | | 4.39 | 37.2 | 5.20 | 43.2 | 6.19 | 46.2 | 6.72 | 49.2 | 7.27 | 55.2 | 8.4 | 61.2 | 9.7 | | |
| 27 | 31.2 | | | 4.55 | 37.2 | 5.52 | 43.2 | 6.58 | 46.2 | 7.15 | 49.2 | 7.7 | 55.2 | 9.0 | 61.2 | 10.4 | | |
| 29 | 31.2 | | | 4.82 | 37.2 | 5.86 | 43.2 | 7.00 | 46.2 | 7.6 | 49.2 | 8.2 | 55.2 | 9.6 | 61.2 | 11.1 | | |
| 31 | 31.2 | | | 5.11 | 37.2 | 6.21 | 43.2 | 7.4 | 46.2 | 8.1 | 49.2 | 8.8 | 55.2 | 10.2 | 61.2 | 11.8 | | |
| 33 | 31.2 | | | 5.40 | 37.2 | 6.58 | 43.2 | 7.9 | 46.2 | 8.6 | 49.2 | 9.3 | 55.2 | 10.9 | 61.2 | 12.5 | | |
| 35 | 31.2 | | | 5.71 | 37.2 | 6.97 | 43.2 | 8.4 | 46.2 | 9.1 | 49.2 | 9.9 | 55.2 | 11.6 | 61.2 | 13.4 | | |
| 37 | 31.2 | | | 6.04 | 37.2 | 7.4 | 43.2 | 8.9 | 46.2 | 9.7 | 49.2 | 10.5 | 55.2 | 12.3 | 61.2 | 14.2 | | |
| 39 | 31.2 | | | 6.38 | 37.2 | 7.8 | 43.2 | 9.4 | 46.2 | 10.3 | 49.2 | 11.2 | 55.2 | 13.1 | 61.2 | 15.1 | | |
| 50% | 350.0 | | | 10 | 26.0 | 3.37 | 31.0 | 3.90 | 36.0 | 4.46 | 38.5 | 4.75 | 41.0 | 5.05 | 46.0 | 5.67 | 51.0 | 6.32 |
| | | | | 12 | 26.0 | 3.41 | 31.0 | 3.95 | 36.0 | 4.53 | 38.5 | 4.83 | 41.0 | 5.13 | 46.0 | 5.77 | 51.0 | 6.43 |
| | | | | 14 | 26.0 | 3.45 | 31.0 | 4.01 | 36.0 | 4.60 | 38.5 | 4.90 | 41.0 | 5.22 | 46.0 | 5.87 | 51.0 | 6.54 |
| | | 16 | 26.0 | 3.50 | 31.0 | 4.07 | 36.0 | 4.67 | 38.5 | 4.98 | 41.0 | 5.30 | 46.0 | 5.97 | 51.0 | 6.66 | | |
| | | 18 | 26.0 | 3.55 | 31.0 | 4.13 | 36.0 | 4.75 | 38.5 | 5.07 | 41.0 | 5.40 | 46.0 | 6.08 | 51.0 | 6.78 | | |
| | | 20 | 26.0 | 3.60 | 31.0 | 4.19 | 36.0 | 4.83 | 38.5 | 5.15 | 41.0 | 5.49 | 46.0 | 6.19 | 51.0 | 6.91 | | |
| | | 21 | 26.0 | 3.63 | 31.0 | 4.23 | 36.0 | 4.87 | 38.5 | 5.20 | 41.0 | 5.54 | 46.0 | 6.24 | 51.0 | 6.98 | | |
| | | 23 | 26.0 | 3.68 | 31.0 | 4.30 | 36.0 | 4.95 | 38.5 | 5.29 | 41.0 | 5.64 | 46.0 | 6.36 | 51.0 | 7.14 | | |
| | | 25 | 26.0 | 3.74 | 31.0 | 4.37 | 36.0 | 5.04 | 38.5 | 5.40 | 41.0 | 5.81 | 46.0 | 6.68 | 51.0 | 7.6 | | |
| | | 27 | 26.0 | 3.80 | 31.0 | 4.52 | 36.0 | 5.32 | 38.5 | 5.74 | 41.0 | 6.18 | 46.0 | 7.11 | 51.0 | 8.1 | | |
| | | 29 | 26.0 | 4.02 | 31.0 | 4.79 | 36.0 | 5.64 | 38.5 | 6.10 | 41.0 | 6.57 | 46.0 | 7.6 | 51.0 | 8.6 | | |
| | | 31 | 26.0 | 4.25 | 31.0 | 5.07 | 36.0 | 5.98 | 38.5 | 6.47 | 41.0 | 6.97 | 46.0 | 8.0 | 51.0 | 9.2</ | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

| RXYHQ30P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | | |
| 130% | 975.0 | 10 | 72.4 | 9.6 | 86.3 | 11.7 | 100 | 13.9 | 104 | 14.2 | 105 | 13.9 | 108 | 13.4 | 110 | 12.8 | | |
| | | 12 | 72.4 | 9.8 | 86.3 | 11.9 | 100 | 14.2 | 103 | 14.2 | 104 | 13.9 | 106 | 13.3 | 109 | 13.1 | | |
| | | 14 | 72.4 | 9.9 | 86.3 | 12.2 | 100 | 14.4 | 101 | 14.1 | 103 | 13.8 | 105 | 13.7 | 108 | 13.8 | | |
| | | 16 | 72.4 | 10.1 | 86.3 | 12.4 | 99 | 14.3 | 100 | 14.2 | 101 | 14.3 | 104 | 14.4 | 106 | 14.6 | | |
| | | 18 | 72.4 | 10.3 | 86.3 | 12.7 | 97 | 14.9 | 99 | 14.9 | 100 | 15.0 | 102 | 15.2 | 105 | 15.3 | | |
| | | 20 | 72.4 | 10.5 | 86.3 | 13.5 | 95.9 | 15.6 | 97 | 15.7 | 99 | 15.7 | 101 | 15.9 | 104 | 16.1 | | |
| | | 21 | 72.4 | 10.8 | 86.3 | 14.0 | 95.2 | 16.0 | 96.5 | 16.0 | 98 | 16.1 | 100 | 16.3 | 103 | 16.4 | | |
| | | 23 | 72.4 | 11.6 | 86.3 | 15.0 | 93.9 | 16.7 | 95.2 | 16.8 | 96.5 | 16.9 | 99 | 17.0 | 102 | 17.2 | | |
| | | 25 | 72.4 | 12.4 | 86.3 | 16.0 | 92.5 | 17.4 | 93.8 | 17.5 | 95.1 | 17.6 | 98 | 17.8 | 100 | 18.0 | | |
| | | 27 | 72.4 | 13.2 | 86.3 | 17.2 | 91.2 | 18.1 | 92.5 | 18.2 | 93.8 | 18.3 | 96.4 | 18.5 | 99 | 18.7 | | |
| | | 29 | 72.4 | 14.1 | 86.3 | 18.3 | 89.9 | 18.9 | 91.2 | 19.0 | 92.5 | 19.1 | 95.1 | 19.3 | 98 | 19.5 | | |
| | | 31 | 72.4 | 15.1 | 85.9 | 19.4 | 88.5 | 19.6 | 89.8 | 19.7 | 91.1 | 19.8 | 93.7 | 20.0 | 96.3 | 20.3 | | |
| | | 33 | 72.4 | 16.1 | 84.6 | 20.1 | 87.2 | 20.4 | 88.5 | 20.5 | 89.8 | 20.6 | 92.4 | 20.8 | 95.0 | 21.0 | | |
| | | 35 | 72.4 | 17.1 | 83.2 | 20.9 | 85.8 | 21.1 | 87.1 | 21.2 | 88.4 | 21.3 | 91.0 | 21.6 | 93.7 | 21.8 | | |
| | | 37 | 72.4 | 18.2 | 81.9 | 21.6 | 84.5 | 21.9 | 85.8 | 22.0 | 87.1 | 22.1 | 89.7 | 22.4 | 92.3 | 22.6 | | |
| | | 39 | 72.4 | 19.4 | 80.5 | 22.3 | 83.1 | 22.6 | 84.4 | 22.7 | 85.8 | 22.9 | 88.4 | 23.1 | 91.0 | 23.4 | | |
| | | 120% | 900.0 | 10 | 66.8 | 8.8 | 79.7 | 10.7 | 92.6 | 12.7 | 99 | 13.7 | 104 | 14.3 | 106 | 13.8 | 108 | 13.2 |
| | | | | 12 | 66.8 | 8.9 | 79.7 | 10.9 | 92.6 | 13.0 | 99 | 14.0 | 102 | 14.2 | 105 | 13.7 | 107 | 13.1 |
| | | | | 14 | 66.8 | 9.1 | 79.7 | 11.1 | 92.6 | 13.2 | 99 | 14.3 | 101 | 14.2 | 103 | 13.6 | 106 | 13.7 |
| 16 | 66.8 | | | 9.2 | 79.7 | 11.3 | 92.6 | 13.5 | 98 | 14.4 | 100 | 14.2 | 102 | 14.3 | 104 | 14.4 | | |
| 18 | 66.8 | | | 9.4 | 79.7 | 11.5 | 92.6 | 13.9 | 97.0 | 14.9 | 98 | 14.9 | 101 | 15.1 | 103 | 15.2 | | |
| 20 | 66.8 | | | 9.6 | 79.7 | 12.0 | 92.6 | 15.0 | 95.7 | 15.6 | 96.9 | 15.6 | 99 | 15.8 | 102 | 15.9 | | |
| 21 | 66.8 | | | 9.7 | 79.7 | 12.4 | 92.6 | 15.5 | 95.0 | 15.9 | 96.2 | 16.0 | 99 | 16.2 | 101 | 16.3 | | |
| 23 | 66.8 | | | 10.4 | 79.7 | 13.3 | 92.4 | 16.6 | 93.6 | 16.7 | 94.8 | 16.7 | 97 | 16.9 | 100 | 17.1 | | |
| 25 | 66.8 | | | 11.1 | 79.7 | 14.2 | 91.1 | 17.3 | 92.3 | 17.4 | 93.5 | 17.5 | 95.9 | 17.6 | 98 | 17.8 | | |
| 27 | 66.8 | | | 11.8 | 79.7 | 15.2 | 89.8 | 18.0 | 91.0 | 18.1 | 92.2 | 18.2 | 94.6 | 18.4 | 97.0 | 18.6 | | |
| 29 | 66.8 | | | 12.6 | 79.7 | 16.3 | 88.4 | 18.8 | 89.6 | 18.9 | 90.8 | 19.0 | 93.2 | 19.1 | 95.6 | 19.3 | | |
| 31 | 66.8 | | | 13.4 | 79.7 | 17.4 | 87.1 | 19.5 | 88.3 | 19.6 | 89.5 | 19.7 | 91.9 | 19.9 | 94.3 | 20.1 | | |
| 33 | 66.8 | | | 14.3 | 79.7 | 18.5 | 85.7 | 20.2 | 86.9 | 20.3 | 88.1 | 20.4 | 90.5 | 20.7 | 93.0 | 20.9 | | |
| 35 | 66.8 | | | 15.2 | 79.7 | 19.7 | 84.4 | 21.0 | 85.6 | 21.1 | 86.8 | 21.2 | 89.2 | 21.4 | 91.6 | 21.6 | | |
| 37 | 66.8 | | | 16.2 | 79.7 | 21.0 | 83.0 | 21.7 | 84.2 | 21.8 | 85.5 | 21.9 | 87.9 | 22.2 | 90.3 | 22.4 | | |
| 39 | 66.8 | | | 17.3 | 79.3 | 22.2 | 81.7 | 22.5 | 82.9 | 22.6 | 84.1 | 22.7 | 86.5 | 23.0 | 88.9 | 23.2 | | |
| 110% | 825.0 | | | 10 | 61.2 | 7.9 | 73.0 | 9.7 | 84.9 | 11.5 | 90.8 | 12.4 | 96.7 | 13.4 | 104 | 14.2 | 106 | 13.7 |
| | | | | 12 | 61.2 | 8.1 | 73.0 | 9.9 | 84.9 | 11.7 | 90.8 | 12.7 | 96.7 | 13.6 | 103 | 14.1 | 105 | 13.6 |
| | | | | 14 | 61.2 | 8.2 | 73.0 | 10.0 | 84.9 | 11.9 | 90.8 | 12.9 | 96.7 | 13.9 | 101 | 14.0 | 104 | 13.6 |
| | | 16 | 61.2 | 8.4 | 73.0 | 10.2 | 84.9 | 12.2 | 90.8 | 13.2 | 96.7 | 14.1 | 100 | 14.2 | 102 | 14.3 | | |
| | | 18 | 61.2 | 8.6 | 73.0 | 10.4 | 84.9 | 12.4 | 90.8 | 13.5 | 96.6 | 14.8 | 99 | 15.0 | 101 | 15.1 | | |
| | | 20 | 61.2 | 8.7 | 73.0 | 10.6 | 84.9 | 13.1 | 90.8 | 14.5 | 95.2 | 15.6 | 97 | 15.7 | 100 | 15.8 | | |
| | | 21 | 61.2 | 8.8 | 73.0 | 11.0 | 84.9 | 13.6 | 90.8 | 15.0 | 94.5 | 15.9 | 96.8 | 16.0 | 99 | 16.2 | | |
| | | 23 | 61.2 | 9.2 | 73.0 | 11.7 | 84.9 | 14.6 | 90.8 | 16.1 | 93.2 | 16.6 | 95.4 | 16.8 | 98 | 16.9 | | |
| | | 25 | 61.2 | 9.8 | 73.0 | 12.6 | 84.9 | 15.6 | 90.8 | 17.3 | 91.9 | 17.4 | 94.1 | 17.5 | 96.3 | 17.7 | | |
| | | 27 | 61.2 | 10.5 | 73.0 | 13.4 | 84.9 | 16.7 | 89.4 | 18.0 | 90.5 | 18.1 | 92.7 | 18.3 | 94.9 | 18.4 | | |
| | | 29 | 61.2 | 11.2 | 73.0 | 14.3 | 84.9 | 17.9 | 88.1 | 18.7 | 89.2 | 18.8 | 91.4 | 19.0 | 93.6 | 19.2 | | |
| | | 31 | 61.2 | 11.9 | 73.0 | 15.3 | 84.9 | 19.1 | 86.7 | 19.5 | 87.8 | 19.6 | 90.0 | 19.7 | 92.2 | 19.9 | | |
| | | 33 | 61.2 | 12.7 | 73.0 | 16.3 | 84.3 | 20.1 | 85.4 | 20.2 | 86.5 | 20.3 | 88.7 | 20.5 | 90.9 | 20.9 | | |
| | | 35 | 61.2 | 13.5 | 73.0 | 17.3 | 82.9 | 20.8 | 84.0 | 20.9 | 85.1 | 21.0 | 87.4 | 21.2 | 89.6 | 21.4 | | |
| | | 37 | 61.2 | 14.3 | 73.0 | 18.5 | 81.6 | 21.6 | 82.7 | 21.7 | 83.8 | 21.8 | 86.0 | 22.0 | 88.2 | 22.2 | | |
| | | 39 | 61.2 | 15.2 | 73.0 | 19.7 | 80.3 | 22.3 | 81.4 | 22.4 | 82.5 | 22.5 | 84.7 | 22.8 | 86.9 | 23.0 | | |
| | | 100% | 750.0 | 10 | 55.7 | 7.2 | 66.4 | 8.7 | 77.1 | 10.3 | 82.5 | 11.1 | 87.9 | 12.0 | 99 | 13.7 | 104 | 14.2 |
| | | | | 12 | 55.7 | 7.3 | 66.4 | 8.9 | 77.1 | 10.5 | 82.5 | 11.3 | 87.9 | 12.2 | 99 | 13.9 | 103 | 14.1 |
| | | | | 14 | 55.7 | 7.4 | 66.4 | 9.0 | 77.1 | 10.7 | 82.5 | 11.6 | 87.9 | 12.4 | 99 | 14.2 | 102 | 14.0 |
| 16 | 55.7 | | | 7.6 | 66.4 | 9.2 | 77.1 | 10.9 | 82.5 | 11.8 | 87.9 | 12.7 | 98 | 14.4 | 100 | 14.2 | | |
| 18 | 55.7 | | | 7.7 | 66.4 | 9.4 | 77.1 | 11.1 | 82.5 | 12.0 | 87.9 | 12.9 | 96.9 | 14.8 | 99 | 15.0 | | |
| 20 | 55.7 | | | 7.8 | 66.4 | 9.5 | 77.1 | 11.4 | 82.5 | 12.6 | 87.9 | 13.8 | 95.6 | 15.6 | 98 | 15.7 | | |
| 21 | 55.7 | | | 7.9 | 66.4 | 9.6 | 77.1 | 11.9 | 82.5 | 13.1 | 87.9 | 14.3 | 94.9 | 15.9 | 96.9 | 16.1 | | |
| 23 | 55.7 | | | 8.1 | 66.4 | 10.3 | 77.1 | 12.7 | 82.5 | 14.0 | 87.9 | 15.4 | 93.6 | 16.7 | 95.6 | 16.8 | | |
| 25 | 55.7 | | | 8.7 | 66.4 | 11.0 | 77.1 | 13.6 | 82.5 | 15.0 | 87.9 | 16.5 | 92.2 | 17.4 | 94.2 | 17.5 | | |
| 27 | 55.7 | | | 9.2 | 66.4 | 11.7 | 77.1 | 14.5 | 82.5 | 16.0 | 87.9 | 17.6 | 90.9 | 18.1 | 92.9 | 18.3 | | |
| 29 | 55.7 | | | 9.8 | 66.4 | 12.5 | 77.1 | 15.5 | 82.5 | 17.1 | 87.5 | 18.7 | 89.5 | 18.9 | 91.5 | 19.0 | | |
| 31 | 55.7 | | | 10.5 | 66.4 | 13.3 | 77.1 | 16.5 | 82.5 | 18.3 | 86.2 | 19.4 | 88.2 | 19.6 | 90.2 | 19.8 | | |
| 33 | 55.7 | | | 11.1 | 66.4 | 14.2 | 77.1 | 17.6 | 82.5 | 19.5 | 84.8 | 20.2 | 86.9 | 20.3 | 88.9 | 20.5 | | |
| 35 | 55.7 | | | 11.8 | 66.4 | 15.1 | 77.1 | 18.8 | 82.5 | 20.8 | 83.5 | 20.9 | 85.5 | 21.1 | 87.5 | 21.3 | | |
| 37 | 55.7 | | | 12.6 | 66.4 | 16.1 | 77.1 | 20.0 | 81.2 | 21.5 | 82.2 | 21.6 | 84.2 | 21.8 | 86.2 | 22.0 | | |
| 39 | 55.7 | | | 13.4 | 66.4 | 17.1 | 77.1 | 21.3 | 79.8 | 22.3 | 80.8 | 22.4 | 82.8 | 22.6 | 84.8 | 22.8 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 90% | 675.0 | 10 | 50.1 | 6.42 | 59.8 | 7.7 | 69.4 | 9.1 | 74.3 | 9.9 | 79.1 | 10.6 | 88.7 | 12.1 | 98 | 13.6 | | |
| | | 12 | 50.1 | 6.52 | 59.8 | 7.9 | 69.4 | 9.3 | 74.3 | 10.0 | 79.1 | 10.8 | 88.7 | 12.3 | 98 | 13.9 | | |
| | | 14 | 50.1 | 6.64 | 59.8 | 8.0 | 69.4 | 9.5 | 74.3 | 10.2 | 79.1 | 11.0 | 88.7 | 12.6 | 98 | 14.2 | | |
| | | 16 | 50.1 | 6.75 | 59.8 | 8.2 | 69.4 | 9.7 | 74.3 | 10.4 | 79.1 | 11.2 | 88.7 | 12.8 | 98 | 14.4 | | |
| | | 18 | 50.1 | 6.88 | 59.8 | 8.3 | 69.4 | 9.8 | 74.3 | 10.6 | 79.1 | 11.4 | 88.7 | 13.1 | 96.9 | 14.8 | | |
| | | 20 | 50.1 | 7.00 | 59.8 | 8.5 | 69.4 | 10.0 | 74.3 | 10.8 | 79.1 | 11.9 | 88.7 | 14.0 | 95.5 | 15.6 | | |
| | | 21 | 50.1 | 7.07 | 59.8 | 8.6 | 69.4 | 10.2 | 74.3 | 11.2 | 79.1 | 12.3 | 88.7 | 14.6 | 94.9 | 15.9 | | |
| | | 23 | 50.1 | 7.2 | 59.8 | 8.9 | 69.4 | 10.9 | 74.3 | 12.0 | 79.1 | 13.2 | 88.7 | 15.6 | 93.5 | 16.7 | | |
| | | 25 | 50.1 | 7.6 | 59.8 | 9.5 | 69.4 | 11.7 | 74.3 | 12.9 | 79.1 | 14.1 | 88.7 | 16.7 | 92.2 | 17.4 | | |
| | | 27 | 50.1 | 8.1 | 59.8 | 10.2 | 69.4 | 12.5 | 74.3 | 13.7 | 79.1 | 15.1 | 88.7 | 17.9 | 90.8 | 18.1 | | |
| | | 29 | 50.1 | 8.6 | 59.8 | 10.8 | 69.4 | 13.3 | 74.3 | 14.7 | 79.1 | 16.1 | 87.7 | 18.7 | 89.5 | 18.9 | | |
| | | 31 | 50.1 | 9.1 | 59.8 | 11.5 | 69.4 | 14.2 | 74.3 | 15.6 | 79.1 | 17.2 | 86.4 | 19.4 | 88.2 | 19.6 | | |
| | | 33 | 50.1 | 9.7 | 59.8 | 12.3 | 69.4 | 15.1 | 74.3 | 16.7 | 79.1 | 18.3 | 85.0 | 20.2 | 86.8 | 20.3 | | |
| | | 35 | 50.1 | 10.3 | 59.8 | 13.0 | 69.4 | 16.1 | 74.3 | 17.8 | 79.1 | 19.5 | 83.7 | 20.9 | 85.5 | 21.1 | | |
| | | 37 | 50.1 | 10.9 | 59.8 | 13.9 | 69.4 | 17.1 | 74.3 | 18.9 | 79.1 | 20.8 | 82.3 | 21.6 | 84.1 | 21.8 | | |
| | | 39 | 50.1 | 11.6 | 59.8 | 14.7 | 69.4 | 18.3 | 74.3 | 20.2 | 79.1 | 22.2 | 81.0 | 22.4 | 82.8 | 22.6 | | |
| | | 80% | 600.0 | 10 | 44.5 | 5.70 | 53.1 | 6.82 | 61.7 | 8.0 | 66.0 | 8.6 | 70.3 | 9.3 | 78.9 | 10.6 | 87.5 | 11.9 |
| | | | | 12 | 44.5 | 5.79 | 53.1 | 6.94 | 61.7 | 8.2 | 66.0 | 8.8 | 70.3 | 9.4 | 78.9 | 10.8 | 87.5 | 12.1 |
| | | | | 14 | 44.5 | 5.88 | 53.1 | 7.06 | 61.7 | 8.3 | 66.0 | 9.0 | 70.3 | 9.6 | 78.9 | 11.0 | 87.5 | 12.4 |
| | | | | 16 | 44.5 | 5.98 | 53.1 | 7.2 | 61.7 | 8.5 | 66.0 | 9.1 | 70.3 | 9.8 | 78.9 | 11.2 | 87.5 | 12.6 |
| 18 | 44.5 | | | 6.09 | 53.1 | 7.3 | 61.7 | 8.6 | 66.0 | 9.3 | 70.3 | 10.0 | 78.9 | 11.4 | 87.5 | 12.9 | | |
| 20 | 44.5 | | | 6.19 | 53.1 | 7.5 | 61.7 | 8.8 | 66.0 | 9.5 | 70.3 | 10.2 | 78.9 | 11.8 | 87.5 | 13.7 | | |
| 21 | 44.5 | | | 6.25 | 53.1 | 7.5 | 61.7 | 8.9 | 66.0 | 9.6 | 70.3 | 10.4 | 78.9 | 12.2 | 87.5 | 14.2 | | |
| 23 | 44.5 | | | 6.36 | 53.1 | 7.7 | 61.7 | 9.3 | 66.0 | 10.2 | 70.3 | 11.1 | 78.9 | 13.1 | 87.5 | 15.3 | | |
| 25 | 44.5 | | | 6.57 | 53.1 | 8.2 | 61.7 | 9.9 | 66.0 | 10.9 | 70.3 | 11.9 | 78.9 | 14.0 | 87.5 | 16.3 | | |
| 27 | 44.5 | | | 6.99 | 53.1 | 8.7 | 61.7 | 10.6 | 66.0 | 11.6 | 70.3 | 12.7 | 78.9 | 15.0 | 87.5 | 17.5 | | |
| 29 | 44.5 | | | 7.4 | 53.1 | 9.3 | 61.7 | 11.3 | 66.0 | 12.4 | 70.3 | 13.6 | 78.9 | 16.0 | 87.5 | 18.7 | | |
| 31 | 44.5 | | | 7.9 | 53.1 | 9.8 | 61.7 | 12.0 | 66.0 | 13.2 | 70.3 | 14.5 | 78.9 | 17.1 | 86.1 | 19.4 | | |
| 33 | 44.5 | | | 8.4 | 53.1 | 10.5 | 61.7 | 12.8 | 66.0 | 14.1 | 70.3 | 15.4 | 78.9 | 18.2 | 84.8 | 20.2 | | |
| 35 | 44.5 | | | 8.9 | 53.1 | 11.1 | 61.7 | 13.6 | 66.0 | 15.0 | 70.3 | 16.4 | 78.9 | 19.4 | 83.4 | 20.9 | | |
| 37 | 44.5 | | | 9.4 | 53.1 | 11.8 | 61.7 | 14.5 | 66.0 | 15.9 | 70.3 | 17.5 | 78.9 | 20.7 | 82.1 | 21.6 | | |
| 39 | 44.5 | | | 10.0 | 53.1 | 12.5 | 61.7 | 15.4 | 66.0 | 17.0 | 70.3 | 18.6 | 78.9 | 22.1 | 80.7 | 22.4 | | |
| 70% | 525.0 | | | 10 | 39.0 | 5.01 | 46.5 | 5.94 | 54.0 | 6.94 | 57.8 | 7.5 | 61.5 | 8.0 | 69.0 | 9.1 | 76.5 | 10.2 |
| | | | | 12 | 39.0 | 5.08 | 46.5 | 6.04 | 54.0 | 7.06 | 57.8 | 7.6 | 61.5 | 8.1 | 69.0 | 9.2 | 76.5 | 10.4 |
| | | | | 14 | 39.0 | 5.16 | 46.5 | 6.14 | 54.0 | 7.2 | 57.8 | 7.7 | 61.5 | 8.3 | 69.0 | 9.4 | 76.5 | 10.6 |
| | | | | 16 | 39.0 | 5.25 | 46.5 | 6.25 | 54.0 | 7.3 | 57.8 | 7.9 | 61.5 | 8.4 | 69.0 | 9.6 | 76.5 | 10.8 |
| | | 18 | 39.0 | 5.33 | 46.5 | 6.36 | 54.0 | 7.4 | 57.8 | 8.0 | 61.5 | 8.6 | 69.0 | 9.8 | 76.5 | 11.0 | | |
| | | 20 | 39.0 | 5.42 | 46.5 | 6.47 | 54.0 | 7.6 | 57.8 | 8.2 | 61.5 | 8.8 | 69.0 | 10.0 | 76.5 | 11.3 | | |
| | | 21 | 39.0 | 5.47 | 46.5 | 6.53 | 54.0 | 7.7 | 57.8 | 8.2 | 61.5 | 8.8 | 69.0 | 10.1 | 76.5 | 11.7 | | |
| | | 23 | 39.0 | 5.56 | 46.5 | 6.65 | 54.0 | 7.8 | 57.8 | 8.5 | 61.5 | 9.3 | 69.0 | 10.8 | 76.5 | 12.6 | | |
| | | 25 | 39.0 | 5.66 | 46.5 | 6.92 | 54.0 | 8.3 | 57.8 | 9.1 | 61.5 | 9.9 | 69.0 | 11.6 | 76.5 | 13.4 | | |
| | | 27 | 39.0 | 5.99 | 46.5 | 7.4 | 54.0 | 8.9 | 57.8 | 9.7 | 61.5 | 10.6 | 69.0 | 12.4 | 76.5 | 14.4 | | |
| | | 29 | 39.0 | 6.35 | 46.5 | 7.8 | 54.0 | 9.5 | 57.8 | 10.3 | 61.5 | 11.3 | 69.0 | 13.2 | 76.5 | 15.3 | | |
| | | 31 | 39.0 | 6.74 | 46.5 | 8.3 | 54.0 | 10.1 | 57.8 | 11.0 | 61.5 | 12.0 | 69.0 | 14.1 | 76.5 | 16.4 | | |
| | | 33 | 39.0 | 7.1 | 46.5 | 8.8 | 54.0 | 10.7 | 57.8 | 11.7 | 61.5 | 12.8 | 69.0 | 15.0 | 76.5 | 17.4 | | |
| | | 35 | 39.0 | 7.6 | 46.5 | 9.4 | 54.0 | 11.4 | 57.8 | 12.4 | 61.5 | 13.6 | 69.0 | 16.0 | 76.5 | 18.6 | | |
| | | 37 | 39.0 | 8.0 | 46.5 | 9.9 | 54.0 | 12.1 | 57.8 | 13.2 | 61.5 | 14.4 | 69.0 | 17.0 | 76.5 | 19.8 | | |
| | | 39 | 39.0 | 8.5 | 46.5 | 10.5 | 54.0 | 12.8 | 57.8 | 14.0 | 61.5 | 15.3 | 69.0 | 18.1 | 76.5 | 21.1 | | |
| | | 60% | 450.0 | 10 | 33.4 | 4.36 | 39.8 | 5.11 | 46.3 | 5.92 | 49.5 | 6.34 | 52.7 | 6.76 | 59.2 | 7.7 | 65.6 | 8.6 |
| | | | | 12 | 33.4 | 4.42 | 39.8 | 5.19 | 46.3 | 6.01 | 49.5 | 6.44 | 52.7 | 6.88 | 59.2 | 7.8 | 65.6 | 8.7 |
| | | | | 14 | 33.4 | 4.48 | 39.8 | 5.27 | 46.3 | 6.11 | 49.5 | 6.55 | 52.7 | 7.00 | 59.2 | 7.9 | 65.6 | 8.9 |
| | | | | 16 | 33.4 | 4.55 | 39.8 | 5.36 | 46.3 | 6.22 | 49.5 | 6.67 | 52.7 | 7.1 | 59.2 | 8.1 | 65.6 | 9.1 |
| 18 | 33.4 | | | 4.62 | 39.8 | 5.45 | 46.3 | 6.33 | 49.5 | 6.79 | 52.7 | 7.3 | 59.2 | 8.2 | 65.6 | 9.2 | | |
| 20 | 33.4 | | | 4.69 | 39.8 | 5.54 | 46.3 | 6.44 | 49.5 | 6.91 | 52.7 | 7.4 | 59.2 | 8.4 | 65.6 | 9.4 | | |
| 21 | 33.4 | | | 4.73 | 39.8 | 5.59 | 46.3 | 6.50 | 49.5 | 6.98 | 52.7 | 7.5 | 59.2 | 8.5 | 65.6 | 9.5 | | |
| 23 | 33.4 | | | 4.81 | 39.8 | 5.69 | 46.3 | 6.62 | 49.5 | 7.1 | 52.7 | 7.6 | 59.2 | 8.8 | 65.6 | 10.1 | | |
| 25 | 33.4 | | | 4.89 | 39.8 | 5.79 | 46.3 | 6.88 | 49.5 | 7.5 | 52.7 | 8.1 | 59.2 | 9.4 | 65.6 | 10.8 | | |
| 27 | 33.4 | | | 5.06 | 39.8 | 6.14 | 46.3 | 7.3 | 49.5 | 8.0 | 52.7 | 8.6 | 59.2 | 10.0 | 65.6 | 11.5 | | |
| 29 | 33.4 | | | 5.37 | 39.8 | 6.51 | 46.3 | 7.8 | 49.5 | 8.5 | 52.7 | 9.2 | 59.2 | 10.7 | 65.6 | 12.3 | | |
| 31 | 33.4 | | | 5.68 | 39.8 | 6.91 | 46.3 | 8.3 | 49.5 | 9.0 | 52.7 | 9.8 | 59.2 | 11.4 | 65.6 | 13.1 | | |
| 33 | 33.4 | | | 6.01 | 39.8 | 7.3 | 46.3 | 8.8 | 49.5 | 9.6 | 52.7 | 10.4 | 59.2 | 12.1 | 65.6 | 14.0 | | |
| 35 | 33.4 | | | 6.36 | 39.8 | 7.8 | 46.3 | 9.3 | 49.5 | 10.1 | 52.7 | 11.0 | 59.2 | 12.9 | 65.6 | 14.9 | | |
| 37 | 33.4 | | | 6.72 | 39.8 | 8.2 | 46.3 | 9.9 | 49.5 | 10.8 | 52.7 | 11.7 | 59.2 | 13.7 | 65.6 | 15.8 | | |
| 39 | 33.4 | | | 7.1 | 39.8 | 8.7 | 46.3 | 10.5 | 49.5 | 11.4 | 52.7 | 12.4 | 59.2 | 14.5 | 65.6 | 16.8 | | |
| 50% | 375.0 | | | 10 | 27.8 | 3.74 | 33.2 | 4.33 | 38.6 | 4.96 | 41.3 | 5.28 | 43.9 | 5.62 | 49.3 | 6.31 | 54.7 | 7.03 |
| | | | | 12 | 27.8 | 3.79 | 33.2 | 4.39 | 38.6 | 5.03 | 41.3 | 5.37 | 43.9 | 5.71 | 49.3 | 6.41 | 54.7 | 7.2 |
| | | | | 14 | 27.8 | 3.84 | 33.2 | 4.46 | 38.6 | 5.11 | 41.3 | 5.45 | 43.9 | 5.80 | 49.3 | 6.52 | 54.7 | 7.3 |
| | | | | 16 | 27.8 | 3.89 | 33.2 | 4.52 | 38.6 | 5.19 | 41.3 | 5.54 | 43.9 | 5.90 | 49.3 | 6.64 | 54.7 | 7.4 |
| | | 18 | 27.8 | 3.95 | 33.2 | 4.59 | 38.6 | 5.28 | 41.3 | 5.64 | 43.9 | 6.00 | 49.3 | 6.76 | 54.7 | 7.5 | | |
| | | 20 | 27.8 | 4.01 | 33.2 | 4.67 | 38.6 | 5.37 | 41.3 | 5.73 | 43.9 | 6.11 | 49.3 | 6.88 | 54.7 | 7.7 | | |
| | | 21 | 27.8 | 4.03 | 33.2 | 4.70 | 38.6 | 5.41 | 41.3 | 5.78 | 43.9 | 6.16 | 49.3 | 6.95 | 54.7 | 7.8 | | |
| | | 23 | 27.8 | 4.09 | 33.2 | 4.78 | 38.6 | 5.51 | 41.3 | 5.89 | 43.9 | 6.27 | 49.3 | 7.1 | 54.7 | 7.9 | | |
| | | 25 | 27.8 | 4.16 | 33.2 | 4.86 | 38.6 | 5.61 | 41.3 | 6.01 | 43.9 | 6.47 | 49.3 | 7.4 | 54.7 | 8.5 | | |
| | | 27 | 27.8 | 4.22 | 33.2 | 5.03 | 38.6 | 5.92 | 41.3 | 6.39 | 43.9 | 6.88 | 49.3 | 7.9 | 54.7 | 9.0 | | |
| | | 29 | 27.8 | 4.47 | 33.2 | 5.33 | 38.6 | 6.28 | 41.3 | 6.78 | 43.9 | 7.3 | 49.3 | 8.4 | 54.7 | 9.6 | | |
| | | 31 | 27.8 | 4.72 | 33.2 | 5.64 | 38.6 | 6.66 | 41.3 | 7.2 | 43.9 | 7.8 | 49.3 | 8.9 | 54.7 | 10.2 | | |
| | | 33 | 27.8</ | | | | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 130% | 1040.0 | 10 | 78.1 | 10.3 | 93.1 | 12.6 | 108 | 15.0 | 113 | 15.5 | 115 | 15.2 | 117 | 14.6 | 120 | 13.9 | | |
| | | 12 | 78.1 | 10.5 | 93.1 | 12.8 | 108 | 15.2 | 112 | 15.4 | 113 | 15.1 | 116 | 14.5 | 119 | 14.2 | | |
| | | 14 | 78.1 | 10.7 | 93.1 | 13.1 | 108 | 15.5 | 110 | 15.4 | 112 | 15.0 | 114 | 14.9 | 117 | 15.0 | | |
| | | 16 | 78.1 | 10.9 | 93.1 | 13.3 | 107 | 15.6 | 109 | 15.5 | 110 | 15.6 | 113 | 15.7 | 116 | 15.9 | | |
| | | 18 | 78.1 | 11.1 | 93.1 | 13.6 | 106 | 16.2 | 107 | 16.3 | 109 | 16.4 | 111 | 16.5 | 114 | 16.7 | | |
| | | 20 | 78.1 | 11.3 | 93.1 | 14.5 | 104 | 17.0 | 106 | 17.1 | 107 | 17.2 | 110 | 17.3 | 113 | 17.5 | | |
| | | 21 | 78.1 | 11.6 | 93.1 | 15.0 | 104 | 17.4 | 105 | 17.5 | 106 | 17.6 | 109 | 17.7 | 112 | 17.9 | | |
| | | 23 | 78.1 | 12.4 | 93.1 | 16.1 | 102 | 18.2 | 104 | 18.3 | 105 | 18.4 | 108 | 18.5 | 111 | 18.7 | | |
| | | 25 | 78.1 | 13.3 | 93.1 | 17.2 | 101 | 19.0 | 102 | 19.1 | 104 | 19.2 | 106 | 19.4 | 109 | 19.5 | | |
| | | 27 | 78.1 | 14.2 | 93.1 | 18.4 | 99.3 | 19.8 | 101 | 19.9 | 102 | 20.0 | 105 | 20.2 | 108 | 20.4 | | |
| | | 29 | 78.1 | 15.2 | 93.1 | 19.7 | 97.8 | 20.6 | 99.2 | 20.7 | 101 | 20.8 | 103 | 21.0 | 106 | 21.2 | | |
| | | 31 | 78.1 | 16.2 | 93.1 | 21.0 | 96.3 | 21.4 | 97.7 | 21.5 | 99.1 | 21.6 | 102 | 21.8 | 105 | 22.1 | | |
| | | 33 | 78.1 | 17.2 | 92.1 | 21.9 | 94.9 | 22.2 | 96.3 | 22.3 | 97.7 | 22.4 | 100 | 22.7 | 103 | 22.9 | | |
| | | 35 | 78.1 | 18.4 | 90.6 | 22.7 | 93.4 | 23.0 | 94.8 | 23.1 | 96.2 | 23.2 | 99.0 | 23.5 | 102 | 23.8 | | |
| | | 37 | 78.1 | 19.5 | 89.1 | 23.5 | 91.9 | 23.8 | 93.3 | 23.9 | 94.8 | 24.1 | 97.6 | 24.3 | 100 | 24.6 | | |
| | | 39 | 78.1 | 20.8 | 87.7 | 24.3 | 90.5 | 24.6 | 91.9 | 24.8 | 93.3 | 24.9 | 96.1 | 25.2 | 98.9 | 25.5 | | |
| | | 120% | 960.0 | 10 | 72.1 | 9.4 | 86.0 | 11.5 | 100 | 13.6 | 107 | 14.7 | 113 | 15.6 | 115 | 15.0 | 118 | 14.4 |
| | | | | 12 | 72.1 | 9.6 | 86.0 | 11.7 | 100 | 13.9 | 107 | 15.0 | 111 | 15.5 | 114 | 14.9 | 116 | 14.3 |
| | | | | 14 | 72.1 | 9.7 | 86.0 | 11.9 | 100 | 14.2 | 107 | 15.3 | 110 | 15.4 | 112 | 14.8 | 115 | 14.9 |
| 16 | 72.1 | | | 9.9 | 86.0 | 12.1 | 100 | 14.4 | 107 | 15.6 | 108 | 15.5 | 111 | 15.6 | 114 | 15.7 | | |
| 18 | 72.1 | | | 10.1 | 86.0 | 12.4 | 100 | 14.9 | 106 | 16.2 | 107 | 16.3 | 109 | 16.4 | 112 | 16.5 | | |
| 20 | 72.1 | | | 10.3 | 86.0 | 12.9 | 100 | 16.0 | 104 | 17.0 | 105 | 17.0 | 108 | 17.2 | 111 | 17.4 | | |
| 21 | 72.1 | | | 10.4 | 86.0 | 13.3 | 100 | 16.6 | 103 | 17.4 | 105 | 17.4 | 107 | 17.6 | 110 | 17.8 | | |
| 23 | 72.1 | | | 11.1 | 86.0 | 14.3 | 100 | 17.8 | 102 | 18.2 | 103 | 18.2 | 106 | 18.4 | 108 | 18.6 | | |
| 25 | 72.1 | | | 11.9 | 86.0 | 15.3 | 99.2 | 18.9 | 100 | 19.0 | 102 | 19.0 | 104 | 19.2 | 107 | 19.4 | | |
| 27 | 72.1 | | | 12.7 | 86.0 | 16.3 | 97.7 | 19.7 | 99.0 | 19.7 | 100 | 19.8 | 103 | 20.0 | 105 | 20.2 | | |
| 29 | 72.1 | | | 13.5 | 86.0 | 17.4 | 96.2 | 20.4 | 97.5 | 20.5 | 98.8 | 20.6 | 101 | 20.8 | 104 | 21.0 | | |
| 31 | 72.1 | | | 14.4 | 86.0 | 18.6 | 94.8 | 21.2 | 96.1 | 21.4 | 97.4 | 21.5 | 100 | 21.7 | 103 | 21.9 | | |
| 33 | 72.1 | | | 15.4 | 86.0 | 19.9 | 93.3 | 22.0 | 94.6 | 22.2 | 95.9 | 22.3 | 98.5 | 22.5 | 101 | 22.7 | | |
| 35 | 72.1 | | | 16.3 | 86.0 | 21.2 | 91.8 | 22.9 | 93.1 | 23.0 | 94.4 | 23.1 | 97.0 | 23.3 | 99.6 | 23.6 | | |
| 37 | 72.1 | | | 17.4 | 86.0 | 22.6 | 90.4 | 23.7 | 91.7 | 23.8 | 93.0 | 23.9 | 95.6 | 24.2 | 98.2 | 24.4 | | |
| 39 | 72.1 | | | 18.5 | 86.0 | 24.0 | 88.9 | 24.5 | 90.2 | 24.6 | 91.5 | 24.7 | 94.1 | 25.0 | 96.7 | 25.3 | | |
| 110% | 880.0 | | | 10 | 66.1 | 8.5 | 78.8 | 10.4 | 91.5 | 12.3 | 97.9 | 13.3 | 104 | 14.3 | 113 | 15.5 | 116 | 14.9 |
| | | | | 12 | 66.1 | 8.7 | 78.8 | 10.6 | 91.5 | 12.6 | 97.9 | 13.6 | 104 | 14.6 | 112 | 15.4 | 114 | 14.8 |
| | | | | 14 | 66.1 | 8.8 | 78.8 | 10.8 | 91.5 | 12.8 | 97.9 | 13.8 | 104 | 14.9 | 110 | 15.3 | 113 | 14.8 |
| | | 16 | 66.1 | 9.0 | 78.8 | 11.0 | 91.5 | 13.0 | 97.9 | 14.1 | 104 | 15.2 | 109 | 15.5 | 111 | 15.6 | | |
| | | 18 | 66.1 | 9.2 | 78.8 | 11.2 | 91.5 | 13.3 | 97.9 | 14.5 | 104 | 15.9 | 107 | 16.3 | 110 | 16.4 | | |
| | | 20 | 66.1 | 9.3 | 78.8 | 11.4 | 91.5 | 14.1 | 97.9 | 15.6 | 104 | 16.9 | 106 | 17.1 | 108 | 17.2 | | |
| | | 21 | 66.1 | 9.4 | 78.8 | 11.8 | 91.5 | 14.6 | 97.9 | 16.1 | 103 | 17.3 | 105 | 17.5 | 108 | 17.6 | | |
| | | 23 | 66.1 | 9.9 | 78.8 | 12.6 | 91.5 | 15.6 | 97.9 | 17.3 | 101 | 18.1 | 104 | 18.3 | 106 | 18.4 | | |
| | | 25 | 66.1 | 10.5 | 78.8 | 13.5 | 91.5 | 16.8 | 97.9 | 18.5 | 100 | 18.9 | 102 | 19.1 | 105 | 19.2 | | |
| | | 27 | 66.1 | 11.3 | 78.8 | 14.4 | 91.5 | 17.9 | 97.3 | 19.6 | 98.5 | 19.7 | 101 | 19.9 | 103 | 20.1 | | |
| | | 29 | 66.1 | 12.0 | 78.8 | 15.4 | 91.5 | 19.1 | 95.9 | 20.4 | 97.1 | 20.5 | 99.4 | 20.7 | 102 | 20.9 | | |
| | | 31 | 66.1 | 12.8 | 78.8 | 16.4 | 91.5 | 20.4 | 94.4 | 21.2 | 95.6 | 21.3 | 98.0 | 21.5 | 100 | 21.7 | | |
| | | 33 | 66.1 | 13.6 | 78.8 | 17.5 | 91.5 | 21.8 | 92.9 | 22.0 | 94.1 | 22.1 | 96.5 | 22.3 | 98.9 | 22.5 | | |
| | | 35 | 66.1 | 14.5 | 78.8 | 18.6 | 90.3 | 22.7 | 91.5 | 22.8 | 92.7 | 22.9 | 95.1 | 23.1 | 97.4 | 23.4 | | |
| | | 37 | 66.1 | 15.4 | 78.8 | 19.8 | 88.8 | 23.5 | 90.0 | 23.6 | 91.2 | 23.7 | 93.6 | 24.0 | 96.0 | 24.2 | | |
| | | 39 | 66.1 | 16.3 | 78.8 | 21.1 | 87.4 | 24.3 | 88.6 | 24.4 | 89.7 | 24.6 | 92.1 | 24.8 | 94.5 | 25.0 | | |
| | | 100% | 800.0 | 10 | 60.1 | 7.7 | 71.6 | 9.3 | 83.2 | 11.0 | 89.0 | 11.9 | 94.8 | 12.8 | 106 | 14.7 | 114 | 15.4 |
| | | | | 12 | 60.1 | 7.8 | 71.6 | 9.5 | 83.2 | 11.2 | 89.0 | 12.2 | 94.8 | 13.1 | 106 | 14.9 | 112 | 15.3 |
| | | | | 14 | 60.1 | 8.0 | 71.6 | 9.7 | 83.2 | 11.5 | 89.0 | 12.4 | 94.8 | 13.3 | 106 | 15.2 | 111 | 15.3 |
| 16 | 60.1 | | | 8.1 | 71.6 | 9.8 | 83.2 | 11.7 | 89.0 | 12.6 | 94.8 | 13.6 | 106 | 15.5 | 109 | 15.5 | | |
| 18 | 60.1 | | | 8.3 | 71.6 | 10.0 | 83.2 | 11.9 | 89.0 | 12.9 | 94.8 | 13.9 | 106 | 16.2 | 108 | 16.3 | | |
| 20 | 60.1 | | | 8.4 | 71.6 | 10.2 | 83.2 | 12.3 | 89.0 | 13.5 | 94.8 | 14.8 | 104 | 17.0 | 106 | 17.1 | | |
| 21 | 60.1 | | | 8.5 | 71.6 | 10.3 | 83.2 | 12.7 | 89.0 | 14.0 | 94.8 | 15.4 | 103 | 17.4 | 105 | 17.5 | | |
| 23 | 60.1 | | | 8.7 | 71.6 | 11.0 | 83.2 | 13.6 | 89.0 | 15.0 | 94.8 | 16.5 | 102 | 18.2 | 104 | 18.3 | | |
| 25 | 60.1 | | | 9.3 | 71.6 | 11.8 | 83.2 | 14.6 | 89.0 | 16.1 | 94.8 | 17.7 | 100 | 18.9 | 103 | 19.1 | | |
| 27 | 60.1 | | | 9.9 | 71.6 | 12.6 | 83.2 | 15.6 | 89.0 | 17.2 | 94.8 | 18.9 | 98.9 | 19.7 | 101 | 19.9 | | |
| 29 | 60.1 | | | 10.6 | 71.6 | 13.4 | 83.2 | 16.6 | 89.0 | 18.4 | 94.8 | 20.2 | 97.5 | 20.5 | 99.6 | 20.7 | | |
| 31 | 60.1 | | | 11.2 | 71.6 | 14.3 | 83.2 | 17.7 | 89.0 | 19.6 | 93.8 | 21.2 | 96.0 | 21.3 | 98.2 | 21.5 | | |
| 33 | 60.1 | | | 11.9 | 71.6 | 15.2 | 83.2 | 18.9 | 89.0 | 20.9 | 92.4 | 22.0 | 94.5 | 22.2 | 96.7 | 22.3 | | |
| 35 | 60.1 | | | 12.7 | 71.6 | 16.2 | 83.2 | 20.2 | 89.0 | 22.3 | 90.9 | 22.8 | 93.1 | 23.0 | 95.2 | 23.2 | | |
| 37 | 60.1 | | | 13.5 | 71.6 | 17.2 | 83.2 | 21.5 | 88.3 | 23.5 | 89.4 | 23.6 | 91.6 | 23.8 | 93.8 | 24.0 | | |
| 39 | 60.1 | | | 14.3 | 71.6 | 18.3 | 83.2 | 22.9 | 86.9 | 24.3 | 88.0 | 24.4 | 90.1 | 24.6 | 92.3 | 24.8 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | | | |
| 90% | 720.0 | 10 | 54.1 | 6.88 | 64.5 | 8.3 | 74.9 | 9.8 | 80.1 | 10.6 | 85.3 | 11.4 | 95.7 | 13.0 | 106 | 14.6 | | |
| | | 12 | 54.1 | 7.0 | 64.5 | 8.4 | 74.9 | 10.0 | 80.1 | 10.8 | 85.3 | 11.6 | 95.7 | 13.2 | 106 | 14.9 | | |
| | | 14 | 54.1 | 7.1 | 64.5 | 8.6 | 74.9 | 10.2 | 80.1 | 11.0 | 85.3 | 11.8 | 95.7 | 13.5 | 106 | 15.2 | | |
| | | 16 | 54.1 | 7.2 | 64.5 | 8.8 | 74.9 | 10.4 | 80.1 | 11.2 | 85.3 | 12.0 | 95.7 | 13.7 | 106 | 15.5 | | |
| | | 18 | 54.1 | 7.4 | 64.5 | 8.9 | 74.9 | 10.6 | 80.1 | 11.4 | 85.3 | 12.3 | 95.7 | 14.0 | 105 | 16.2 | | |
| | | 20 | 54.1 | 7.5 | 64.5 | 9.1 | 74.9 | 10.8 | 80.1 | 11.6 | 85.3 | 12.7 | 95.7 | 15.1 | 104 | 17.0 | | |
| | | 21 | 54.1 | 7.6 | 64.5 | 9.2 | 74.9 | 11.0 | 80.1 | 12.0 | 85.3 | 13.2 | 95.7 | 15.6 | 103 | 17.4 | | |
| | | 23 | 54.1 | 7.7 | 64.5 | 9.6 | 74.9 | 11.7 | 80.1 | 12.9 | 85.3 | 14.1 | 95.7 | 16.7 | 102 | 18.1 | | |
| | | 25 | 54.1 | 8.1 | 64.5 | 10.2 | 74.9 | 12.5 | 80.1 | 13.8 | 85.3 | 15.1 | 95.7 | 17.9 | 100 | 18.9 | | |
| | | 27 | 54.1 | 8.7 | 64.5 | 10.9 | 74.9 | 13.4 | 80.1 | 14.7 | 85.3 | 16.1 | 95.7 | 19.2 | 98.9 | 19.7 | | |
| | | 29 | 54.1 | 9.2 | 64.5 | 11.6 | 74.9 | 14.3 | 80.1 | 15.7 | 85.3 | 17.2 | 95.5 | 20.4 | 97.4 | 20.5 | | |
| | | 31 | 54.1 | 9.8 | 64.5 | 12.4 | 74.9 | 15.2 | 80.1 | 16.8 | 85.3 | 18.4 | 94.0 | 21.2 | 95.9 | 21.3 | | |
| | | 33 | 54.1 | 10.4 | 64.5 | 13.1 | 74.9 | 16.2 | 80.1 | 17.9 | 85.3 | 19.6 | 92.5 | 22.0 | 94.5 | 22.1 | | |
| | | 35 | 54.1 | 11.0 | 64.5 | 14.0 | 74.9 | 17.3 | 80.1 | 19.1 | 85.3 | 20.9 | 91.1 | 22.8 | 93.0 | 23.0 | | |
| | | 37 | 54.1 | 11.7 | 64.5 | 14.9 | 74.9 | 18.4 | 80.1 | 20.3 | 85.3 | 22.3 | 89.6 | 23.6 | 91.6 | 23.8 | | |
| | | 39 | 54.1 | 12.4 | 64.5 | 15.8 | 74.9 | 19.6 | 80.1 | 21.6 | 85.3 | 23.8 | 88.1 | 24.4 | 90.1 | 24.6 | | |
| | | 80% | 640.0 | 10 | 48.1 | 6.11 | 57.3 | 7.3 | 66.6 | 8.6 | 71.2 | 9.3 | 75.8 | 9.9 | 85.1 | 11.3 | 94.3 | 12.8 |
| | | | | 12 | 48.1 | 6.20 | 57.3 | 7.4 | 66.6 | 8.7 | 71.2 | 9.4 | 75.8 | 10.1 | 85.1 | 11.5 | 94.3 | 13.0 |
| | | | | 14 | 48.1 | 6.31 | 57.3 | 7.6 | 66.6 | 8.9 | 71.2 | 9.6 | 75.8 | 10.3 | 85.1 | 11.8 | 94.3 | 13.3 |
| 16 | 48.1 | | | 6.41 | 57.3 | 7.7 | 66.6 | 9.1 | 71.2 | 9.8 | 75.8 | 10.5 | 85.1 | 12.0 | 94.3 | 13.5 | | |
| 18 | 48.1 | | | 6.52 | 57.3 | 7.8 | 66.6 | 9.2 | 71.2 | 10.0 | 75.8 | 10.7 | 85.1 | 12.2 | 94.3 | 13.8 | | |
| 20 | 48.1 | | | 6.64 | 57.3 | 8.0 | 66.6 | 9.4 | 71.2 | 10.2 | 75.8 | 10.9 | 85.1 | 12.7 | 94.3 | 14.7 | | |
| 21 | 48.1 | | | 6.70 | 57.3 | 8.1 | 66.6 | 9.5 | 71.2 | 10.3 | 75.8 | 11.1 | 85.1 | 13.1 | 94.3 | 15.3 | | |
| 23 | 48.1 | | | 6.82 | 57.3 | 8.2 | 66.6 | 10.0 | 71.2 | 10.9 | 75.8 | 11.9 | 85.1 | 14.1 | 94.3 | 16.4 | | |
| 25 | 48.1 | | | 7.0 | 57.3 | 8.8 | 66.6 | 10.7 | 71.2 | 11.7 | 75.8 | 12.8 | 85.1 | 15.0 | 94.3 | 17.5 | | |
| 27 | 48.1 | | | 7.5 | 57.3 | 9.3 | 66.6 | 11.4 | 71.2 | 12.5 | 75.8 | 13.6 | 85.1 | 16.1 | 94.3 | 18.8 | | |
| 29 | 48.1 | | | 8.0 | 57.3 | 9.9 | 66.6 | 12.1 | 71.2 | 13.3 | 75.8 | 14.5 | 85.1 | 17.2 | 94.3 | 20.0 | | |
| 31 | 48.1 | | | 8.5 | 57.3 | 10.6 | 66.6 | 12.9 | 71.2 | 14.2 | 75.8 | 15.5 | 85.1 | 18.3 | 93.7 | 21.2 | | |
| 33 | 48.1 | | | 9.0 | 57.3 | 11.2 | 66.6 | 13.7 | 71.2 | 15.1 | 75.8 | 16.5 | 85.1 | 19.6 | 92.3 | 22.0 | | |
| 35 | 48.1 | | | 9.5 | 57.3 | 11.9 | 66.6 | 14.6 | 71.2 | 16.1 | 75.8 | 17.6 | 85.1 | 20.8 | 90.8 | 22.8 | | |
| 37 | 48.1 | | | 10.1 | 57.3 | 12.7 | 66.6 | 15.5 | 71.2 | 17.1 | 75.8 | 18.7 | 85.1 | 22.2 | 89.4 | 23.6 | | |
| 39 | 48.1 | | | 10.7 | 57.3 | 13.4 | 66.6 | 16.5 | 71.2 | 18.2 | 75.8 | 19.9 | 85.1 | 23.7 | 87.9 | 24.4 | | |
| 70% | 560.0 | | | 10 | 42.0 | 5.37 | 50.1 | 6.37 | 58.3 | 7.4 | 62.3 | 8.0 | 66.4 | 8.6 | 74.5 | 9.7 | 82.6 | 10.9 |
| | | | | 12 | 42.0 | 5.45 | 50.1 | 6.48 | 58.3 | 7.6 | 62.3 | 8.1 | 66.4 | 8.7 | 74.5 | 9.9 | 82.6 | 11.1 |
| | | | | 14 | 42.0 | 5.54 | 50.1 | 6.58 | 58.3 | 7.7 | 62.3 | 8.3 | 66.4 | 8.9 | 74.5 | 10.1 | 82.6 | 11.4 |
| | | 16 | 42.0 | 5.62 | 50.1 | 6.70 | 58.3 | 7.8 | 62.3 | 8.4 | 66.4 | 9.0 | 74.5 | 10.3 | 82.6 | 11.6 | | |
| | | 18 | 42.0 | 5.72 | 50.1 | 6.82 | 58.3 | 8.0 | 62.3 | 8.6 | 66.4 | 9.2 | 74.5 | 10.5 | 82.6 | 11.8 | | |
| | | 20 | 42.0 | 5.81 | 50.1 | 6.9 | 58.3 | 8.1 | 62.3 | 8.8 | 66.4 | 9.4 | 74.5 | 10.7 | 82.6 | 12.1 | | |
| | | 21 | 42.0 | 5.86 | 50.1 | 7.0 | 58.3 | 8.2 | 62.3 | 8.8 | 66.4 | 9.5 | 74.5 | 10.9 | 82.6 | 12.6 | | |
| | | 23 | 42.0 | 5.96 | 50.1 | 7.1 | 58.3 | 8.4 | 62.3 | 9.1 | 66.4 | 9.9 | 74.5 | 11.6 | 82.6 | 13.5 | | |
| | | 25 | 42.0 | 6.07 | 50.1 | 7.4 | 58.3 | 8.9 | 62.3 | 9.8 | 66.4 | 10.6 | 74.5 | 12.4 | 82.6 | 14.4 | | |
| | | 27 | 42.0 | 6.42 | 50.1 | 7.9 | 58.3 | 9.5 | 62.3 | 10.4 | 66.4 | 11.3 | 74.5 | 13.3 | 82.6 | 15.4 | | |
| | | 29 | 42.0 | 6.81 | 50.1 | 8.4 | 58.3 | 10.1 | 62.3 | 11.1 | 66.4 | 12.1 | 74.5 | 14.2 | 82.6 | 16.4 | | |
| | | 31 | 42.0 | 7.2 | 50.1 | 8.9 | 58.3 | 10.8 | 62.3 | 11.8 | 66.4 | 12.8 | 74.5 | 15.1 | 82.6 | 17.5 | | |
| | | 33 | 42.0 | 7.7 | 50.1 | 9.5 | 58.3 | 11.5 | 62.3 | 12.5 | 66.4 | 13.7 | 74.5 | 16.1 | 82.6 | 18.7 | | |
| | | 35 | 42.0 | 8.1 | 50.1 | 10.0 | 58.3 | 12.2 | 62.3 | 13.3 | 66.4 | 14.5 | 74.5 | 17.1 | 82.6 | 19.9 | | |
| | | 37 | 42.0 | 8.6 | 50.1 | 10.6 | 58.3 | 12.9 | 62.3 | 14.2 | 66.4 | 15.5 | 74.5 | 18.2 | 82.6 | 21.2 | | |
| | | 39 | 42.0 | 9.1 | 50.1 | 11.3 | 58.3 | 13.7 | 62.3 | 15.1 | 66.4 | 16.4 | 74.5 | 19.4 | 82.6 | 22.6 | | |
| | | 60% | 480.0 | 10 | 36.0 | 4.67 | 43.0 | 5.48 | 49.9 | 6.34 | 53.4 | 6.79 | 56.9 | 7.3 | 63.8 | 8.2 | 70.8 | 9.2 |
| | | | | 12 | 36.0 | 4.74 | 43.0 | 5.57 | 49.9 | 6.45 | 53.4 | 6.91 | 56.9 | 7.4 | 63.8 | 8.3 | 70.8 | 9.4 |
| | | | | 14 | 36.0 | 4.81 | 43.0 | 5.65 | 49.9 | 6.56 | 53.4 | 7.0 | 56.9 | 7.5 | 63.8 | 8.5 | 70.8 | 9.5 |
| 16 | 36.0 | | | 4.88 | 43.0 | 5.75 | 49.9 | 6.67 | 53.4 | 7.1 | 56.9 | 7.6 | 63.8 | 8.7 | 70.8 | 9.7 | | |
| 18 | 36.0 | | | 4.95 | 43.0 | 5.84 | 49.9 | 6.78 | 53.4 | 7.3 | 56.9 | 7.8 | 63.8 | 8.8 | 70.8 | 9.9 | | |
| 20 | 36.0 | | | 5.03 | 43.0 | 5.94 | 49.9 | 6.91 | 53.4 | 7.4 | 56.9 | 7.9 | 63.8 | 9.0 | 70.8 | 10.1 | | |
| 21 | 36.0 | | | 5.07 | 43.0 | 5.99 | 49.9 | 7.0 | 53.4 | 7.5 | 56.9 | 8.0 | 63.8 | 9.1 | 70.8 | 10.2 | | |
| 23 | 36.0 | | | 5.15 | 43.0 | 6.10 | 49.9 | 7.1 | 53.4 | 7.6 | 56.9 | 8.2 | 63.8 | 9.4 | 70.8 | 10.8 | | |
| 25 | 36.0 | | | 5.24 | 43.0 | 6.21 | 49.9 | 7.4 | 53.4 | 8.0 | 56.9 | 8.7 | 63.8 | 10.1 | 70.8 | 11.6 | | |
| 27 | 36.0 | | | 5.43 | 43.0 | 6.58 | 49.9 | 7.8 | 53.4 | 8.5 | 56.9 | 9.2 | 63.8 | 10.7 | 70.8 | 12.4 | | |
| 29 | 36.0 | | | 5.75 | 43.0 | 7.0 | 49.9 | 8.3 | 53.4 | 9.1 | 56.9 | 9.8 | 63.8 | 11.4 | 70.8 | 13.2 | | |
| 31 | 36.0 | | | 6.09 | 43.0 | 7.4 | 49.9 | 8.9 | 53.4 | 9.6 | 56.9 | 10.5 | 63.8 | 12.2 | 70.8 | 14.0 | | |
| 33 | 36.0 | | | 6.44 | 43.0 | 7.9 | 49.9 | 9.4 | 53.4 | 10.2 | 56.9 | 11.1 | 63.8 | 13.0 | 70.8 | 15.0 | | |
| 35 | 36.0 | | | 6.81 | 43.0 | 8.3 | 49.9 | 10.0 | 53.4 | 10.9 | 56.9 | 11.8 | 63.8 | 13.8 | 70.8 | 15.9 | | |
| 37 | 36.0 | | | 7.2 | 43.0 | 8.8 | 49.9 | 10.6 | 53.4 | 11.5 | 56.9 | 12.5 | 63.8 | 14.7 | 70.8 | 16.9 | | |
| 39 | 36.0 | | | 7.6 | 43.0 | 9.3 | 49.9 | 11.2 | 53.4 | 12.2 | 56.9 | 13.3 | 63.8 | 15.6 | 70.8 | 18.0 | | |
| 50% | 400.0 | | | 10 | 30.0 | 4.01 | 35.8 | 4.65 | 41.6 | 5.32 | 44.5 | 5.67 | 47.4 | 6.02 | 53.2 | 6.76 | 59.0 | 7.5 |
| | | | | 12 | 30.0 | 4.07 | 35.8 | 4.71 | 41.6 | 5.40 | 44.5 | 5.75 | 47.4 | 6.12 | 53.2 | 6.88 | 59.0 | 7.7 |
| | | | | 14 | 30.0 | 4.12 | 35.8 | 4.78 | 41.6 | 5.48 | 44.5 | 5.85 | 47.4 | 6.22 | 53.2 | 7.0 | 59.0 | 7.8 |
| | | 16 | 30.0 | 4.18 | 35.8 | 4.85 | 41.6 | 5.57 | 44.5 | 5.94 | 47.4 | 6.33 | 53.2 | 7.1 | 59.0 | 7.9 | | |
| | | 18 | 30.0 | 4.23 | 35.8 | 4.92 | 41.6 | 5.66 | 44.5 | 6.04 | 47.4 | 6.43 | 53.2 | 7.2 | 59.0 | 8.1 | | |
| | | 20 | 30.0 | 4.29 | 35.8 | 5.00 | 41.6 | 5.75 | 44.5 | 6.15 | 47.4 | 6.55 | 53.2 | 7.4 | 59.0 | 8.2 | | |
| | | 21 | 30.0 | 4.33 | 35.8 | 5.04 | 41.6 | 5.80 | 44.5 | 6.20 | 47.4 | 6.61 | 53.2 | 7.4 | 59.0 | 8.3 | | |
| | | 23 | 30.0 | 4.39 | 35.8 | 5.12 | 41.6 | 5.90 | 44.5 | 6.31 | 47.4 | 6.73 | 53.2 | 7.6 | 59.0 | 8.5 | | |
| | | 25 | 30.0 | 4.46 | 35.8 | 5.21 | 41.6 | 6.01 | 44.5 | 6.44 | 47.4 | 6.93 | 53.2 | 8.0 | 59.0 | 9.1 | | |
| | | 27 | 30.0 | 4.53 | 35.8 | 5.39 | 41.6 | 6.34 | 44.5 | 6.85 | 47.4 | 7.4 | 53.2 | 8.5 | 59.0 | 9.7 | | |
| | | 29 | 30.0 | 4.79 | 35.8 | 5.72 | 41.6 | 6.73 | 44.5 | 7.3 | 47.4 | 7.8 | 53.2 | 9.0 | 59.0 | 10.3 | | |
| | | 31 | 30.0 | 5.06 | 35.8 | 6.05 | 41.6 | 7.1 | 44.5 | 7.7 | 47.4 | 8.3 | 53.2 | 9.6 | 59.0 | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ34P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | TC kW | PI kW | | |
| 130% | 1105.0 | 10 | 82.5 | 11.2 | 98 | 13.8 | 114 | 16.4 | 118 | 16.7 | 120 | 16.4 | 123 | 15.7 | 126 | 15.0 | | |
| | | 12 | 82.5 | 11.4 | 98 | 14.0 | 114 | 16.7 | 117 | 16.6 | 118 | 16.3 | 121 | 15.6 | 124 | 15.3 | | |
| | | 14 | 82.5 | 11.7 | 98 | 14.3 | 114 | 16.9 | 115 | 16.5 | 117 | 16.2 | 120 | 16.0 | 123 | 16.2 | | |
| | | 16 | 82.5 | 11.9 | 98 | 14.6 | 112 | 16.8 | 114 | 16.7 | 115 | 16.8 | 118 | 16.9 | 121 | 17.1 | | |
| | | 18 | 82.5 | 12.1 | 98 | 14.8 | 111 | 17.4 | 112 | 17.5 | 114 | 17.6 | 117 | 17.8 | 120 | 18.0 | | |
| | | 20 | 82.5 | 12.4 | 98 | 15.8 | 109 | 18.3 | 111 | 18.4 | 112 | 18.5 | 115 | 18.7 | 118 | 18.8 | | |
| | | 21 | 82.5 | 12.7 | 98 | 16.4 | 108 | 18.7 | 110 | 18.8 | 111 | 18.9 | 114 | 19.1 | 117 | 19.3 | | |
| | | 23 | 82.5 | 13.6 | 98 | 17.6 | 107 | 19.6 | 108 | 19.7 | 110 | 19.8 | 113 | 20.0 | 116 | 20.2 | | |
| | | 25 | 82.5 | 14.5 | 98 | 18.8 | 105 | 20.4 | 107 | 20.5 | 108 | 20.6 | 111 | 20.8 | 114 | 21.1 | | |
| | | 27 | 82.5 | 15.5 | 98 | 20.1 | 104 | 21.3 | 105 | 21.4 | 107 | 21.5 | 110 | 21.7 | 113 | 22.0 | | |
| | | 29 | 82.5 | 16.6 | 98 | 21.5 | 102 | 22.1 | 104 | 22.3 | 105 | 22.4 | 108 | 22.6 | 111 | 22.9 | | |
| | | 31 | 82.5 | 17.7 | 98 | 22.8 | 101 | 23.0 | 102 | 23.1 | 104 | 23.3 | 107 | 23.5 | 110 | 23.8 | | |
| | | 33 | 82.5 | 18.8 | 96.3 | 23.6 | 99 | 23.9 | 101 | 24.0 | 102 | 24.1 | 105 | 24.4 | 108 | 24.7 | | |
| | | 35 | 82.5 | 20.1 | 94.8 | 24.5 | 97.8 | 24.8 | 99 | 24.9 | 101 | 25.0 | 104 | 25.3 | 107 | 25.6 | | |
| | | 37 | 82.5 | 21.4 | 93.3 | 25.3 | 96.3 | 25.6 | 97.7 | 25.8 | 99 | 25.9 | 102 | 26.2 | 105 | 26.5 | | |
| | | 39 | 82.5 | 22.8 | 91.8 | 26.2 | 94.7 | 26.5 | 96.2 | 26.7 | 97.7 | 26.8 | 101 | 27.1 | 104 | 27.5 | | |
| | | 120% | 1020.0 | 10 | 76.1 | 10.3 | 90.8 | 12.5 | 105 | 14.9 | 113 | 16.1 | 118 | 16.8 | 121 | 16.2 | 123 | 15.5 |
| | | | | 12 | 76.1 | 10.5 | 90.8 | 12.8 | 105 | 15.2 | 113 | 16.4 | 116 | 16.7 | 119 | 16.1 | 122 | 15.4 |
| | | | | 14 | 76.1 | 10.6 | 90.8 | 13.0 | 105 | 15.5 | 113 | 16.7 | 115 | 16.6 | 118 | 16.0 | 120 | 16.1 |
| 16 | 76.1 | | | 10.9 | 90.8 | 13.3 | 105 | 15.8 | 112 | 16.9 | 113 | 16.7 | 116 | 16.8 | 119 | 16.9 | | |
| 18 | 76.1 | | | 11.1 | 90.8 | 13.5 | 105 | 16.3 | 111 | 17.4 | 112 | 17.5 | 115 | 17.7 | 117 | 17.8 | | |
| 20 | 76.1 | | | 11.3 | 90.8 | 14.1 | 105 | 17.6 | 109 | 18.3 | 110 | 18.4 | 113 | 18.5 | 116 | 18.7 | | |
| 21 | 76.1 | | | 11.4 | 90.8 | 14.6 | 105 | 18.2 | 108 | 18.7 | 110 | 18.8 | 112 | 19.0 | 115 | 19.1 | | |
| 23 | 76.1 | | | 12.2 | 90.8 | 15.6 | 105 | 19.5 | 107 | 19.5 | 108 | 19.6 | 111 | 19.8 | 114 | 20.0 | | |
| 25 | 76.1 | | | 13.0 | 90.8 | 16.7 | 104 | 20.3 | 105 | 20.4 | 107 | 20.5 | 109 | 20.7 | 112 | 20.9 | | |
| 27 | 76.1 | | | 13.9 | 90.8 | 17.9 | 102 | 21.2 | 104 | 21.3 | 105 | 21.4 | 108 | 21.6 | 110 | 21.8 | | |
| 29 | 76.1 | | | 14.8 | 90.8 | 19.1 | 101 | 22.0 | 102 | 22.1 | 103 | 22.2 | 106 | 22.5 | 109 | 22.7 | | |
| 31 | 76.1 | | | 15.8 | 90.8 | 20.4 | 99 | 22.9 | 101 | 23.0 | 102 | 23.1 | 105 | 23.3 | 107 | 23.6 | | |
| 33 | 76.1 | | | 16.8 | 90.8 | 21.7 | 97.7 | 23.7 | 99 | 23.9 | 100 | 24.0 | 103 | 24.2 | 106 | 24.5 | | |
| 35 | 76.1 | | | 17.9 | 90.8 | 23.2 | 96.1 | 24.6 | 97.5 | 24.7 | 99 | 24.9 | 102 | 25.1 | 104 | 25.4 | | |
| 37 | 76.1 | | | 19.0 | 90.8 | 24.7 | 94.6 | 25.5 | 96.0 | 25.6 | 97.4 | 25.7 | 100 | 26.0 | 103 | 26.3 | | |
| 39 | 76.1 | | | 20.2 | 90.3 | 26.1 | 93.1 | 26.3 | 94.5 | 26.5 | 95.8 | 26.6 | 99 | 26.9 | 101 | 27.2 | | |
| 110% | 935.0 | | | 10 | 69.8 | 9.3 | 83.2 | 11.4 | 96.7 | 13.5 | 103 | 14.6 | 110 | 15.7 | 119 | 16.6 | 121 | 16.1 |
| | | | | 12 | 69.8 | 9.5 | 83.2 | 11.6 | 96.7 | 13.7 | 103 | 14.8 | 110 | 16.0 | 117 | 16.6 | 120 | 16.0 |
| | | | | 14 | 69.8 | 9.7 | 83.2 | 11.8 | 96.7 | 14.0 | 103 | 15.1 | 110 | 16.3 | 116 | 16.5 | 118 | 16.0 |
| | | 16 | 69.8 | 9.8 | 83.2 | 12.0 | 96.7 | 14.3 | 103 | 15.4 | 110 | 16.6 | 114 | 16.7 | 117 | 16.8 | | |
| | | 18 | 69.8 | 10.0 | 83.2 | 12.2 | 96.7 | 14.6 | 103 | 15.9 | 110 | 17.4 | 113 | 17.5 | 115 | 17.7 | | |
| | | 20 | 69.8 | 10.2 | 83.2 | 12.5 | 96.7 | 15.4 | 103 | 17.0 | 108 | 18.2 | 111 | 18.4 | 114 | 18.6 | | |
| | | 21 | 69.8 | 10.3 | 83.2 | 12.9 | 96.7 | 16.0 | 103 | 17.7 | 108 | 18.7 | 110 | 18.8 | 113 | 19.0 | | |
| | | 23 | 69.8 | 10.8 | 83.2 | 13.8 | 96.7 | 17.1 | 103 | 18.9 | 106 | 19.5 | 109 | 19.7 | 111 | 19.9 | | |
| | | 25 | 69.8 | 11.5 | 83.2 | 14.7 | 96.7 | 18.3 | 103 | 20.3 | 105 | 20.4 | 107 | 20.5 | 110 | 20.7 | | |
| | | 27 | 69.8 | 12.3 | 83.2 | 15.7 | 96.7 | 19.6 | 102 | 21.1 | 103 | 21.2 | 106 | 21.4 | 108 | 21.6 | | |
| | | 29 | 69.8 | 13.1 | 83.2 | 16.8 | 96.7 | 21.0 | 100 | 22.0 | 102 | 22.1 | 104 | 22.3 | 107 | 22.5 | | |
| | | 31 | 69.8 | 14.0 | 83.2 | 17.9 | 96.7 | 22.4 | 99 | 22.8 | 100 | 22.9 | 103 | 23.2 | 105 | 23.4 | | |
| | | 33 | 69.8 | 14.9 | 83.2 | 19.1 | 96.0 | 23.6 | 97.3 | 23.7 | 99 | 23.8 | 101 | 24.0 | 104 | 24.3 | | |
| | | 35 | 69.8 | 15.8 | 83.2 | 20.4 | 94.5 | 24.4 | 95.8 | 24.6 | 97.0 | 24.7 | 100 | 24.9 | 102 | 25.2 | | |
| | | 37 | 69.8 | 16.8 | 83.2 | 21.7 | 93.0 | 25.3 | 94.2 | 25.4 | 95.5 | 25.6 | 98 | 25.8 | 101 | 26.1 | | |
| | | 39 | 69.8 | 17.9 | 83.2 | 23.1 | 91.4 | 26.2 | 92.7 | 26.3 | 94.0 | 26.4 | 96.5 | 26.7 | 99 | 27.0 | | |
| | | 100% | 850.0 | 10 | 63.4 | 8.4 | 75.7 | 10.2 | 87.9 | 12.1 | 94.0 | 13.1 | 100 | 14.0 | 112 | 16.0 | 119 | 16.6 |
| | | | | 12 | 63.4 | 8.6 | 75.7 | 10.4 | 87.9 | 12.3 | 94.0 | 13.3 | 100 | 14.3 | 112 | 16.3 | 117 | 16.5 |
| | | | | 14 | 63.4 | 8.7 | 75.7 | 10.6 | 87.9 | 12.5 | 94.0 | 13.6 | 100 | 14.6 | 112 | 16.7 | 116 | 16.4 |
| 16 | 63.4 | | | 8.9 | 75.7 | 10.8 | 87.9 | 12.8 | 94.0 | 13.8 | 100 | 14.9 | 112 | 16.9 | 114 | 16.7 | | |
| 18 | 63.4 | | | 9.0 | 75.7 | 11.0 | 87.9 | 13.0 | 94.0 | 14.1 | 100 | 15.2 | 110 | 17.4 | 113 | 17.6 | | |
| 20 | 63.4 | | | 9.2 | 75.7 | 11.2 | 87.9 | 13.4 | 94.0 | 14.8 | 100 | 16.2 | 109 | 18.3 | 111 | 18.4 | | |
| 21 | 63.4 | | | 9.3 | 75.7 | 11.3 | 87.9 | 13.9 | 94.0 | 15.3 | 100 | 16.8 | 108 | 18.7 | 110 | 18.8 | | |
| 23 | 63.4 | | | 9.5 | 75.7 | 12.1 | 87.9 | 14.9 | 94.0 | 16.4 | 100 | 18.0 | 107 | 19.5 | 109 | 19.7 | | |
| 25 | 63.4 | | | 10.2 | 75.7 | 12.9 | 87.9 | 15.9 | 94.0 | 17.6 | 100 | 19.3 | 105 | 20.4 | 107 | 20.6 | | |
| 27 | 63.4 | | | 10.8 | 75.7 | 13.8 | 87.9 | 17.0 | 94.0 | 18.8 | 100 | 20.7 | 104 | 21.3 | 106 | 21.4 | | |
| 29 | 63.4 | | | 11.5 | 75.7 | 14.7 | 87.9 | 18.2 | 94.0 | 20.1 | 100 | 21.9 | 102 | 22.1 | 104 | 22.3 | | |
| 31 | 63.4 | | | 12.3 | 75.7 | 15.6 | 87.9 | 19.4 | 94.0 | 21.4 | 98 | 22.8 | 100 | 23.0 | 103 | 23.2 | | |
| 33 | 63.4 | | | 13.1 | 75.7 | 16.7 | 87.9 | 20.7 | 94.0 | 22.9 | 96.7 | 23.6 | 99 | 23.9 | 101 | 24.1 | | |
| 35 | 63.4 | | | 13.9 | 75.7 | 17.7 | 87.9 | 22.1 | 94.0 | 24.4 | 95.1 | 24.5 | 97.4 | 24.7 | 100 | 24.9 | | |
| 37 | 63.4 | | | 14.8 | 75.7 | 18.9 | 87.9 | 23.5 | 92.5 | 25.3 | 93.6 | 25.4 | 95.9 | 25.6 | 98 | 25.8 | | |
| 39 | 63.4 | | | 15.7 | 75.7 | 20.1 | 87.9 | 25.0 | 90.9 | 26.1 | 92.1 | 26.2 | 94.4 | 26.5 | 96.7 | 26.7 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

1
6

| RXYHQ34P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | | |
| 90% | 765.0 | 10 | 57.1 | 7.53 | 68.1 | 9.1 | 79.1 | 10.7 | 84.6 | 11.6 | 90.1 | 12.4 | 101 | 14.2 | 112 | 16.0 | | |
| | | 12 | 57.1 | 7.65 | 68.1 | 9.2 | 79.1 | 10.9 | 84.6 | 11.8 | 90.1 | 12.7 | 101 | 14.5 | 112 | 16.3 | | |
| | | 14 | 57.1 | 7.79 | 68.1 | 9.4 | 79.1 | 11.1 | 84.6 | 12.0 | 90.1 | 12.9 | 101 | 14.7 | 112 | 16.6 | | |
| | | 16 | 57.1 | 7.92 | 68.1 | 9.6 | 79.1 | 11.3 | 84.6 | 12.2 | 90.1 | 13.2 | 101 | 15.0 | 112 | 16.9 | | |
| | | 18 | 57.1 | 8.07 | 68.1 | 9.8 | 79.1 | 11.6 | 84.6 | 12.5 | 90.1 | 13.4 | 101 | 15.3 | 110 | 17.4 | | |
| | | 20 | 57.1 | 8.21 | 68.1 | 10.0 | 79.1 | 11.8 | 84.6 | 12.7 | 90.1 | 13.9 | 101 | 16.5 | 109 | 18.3 | | |
| | | 21 | 57.1 | 8.29 | 68.1 | 10.0 | 79.1 | 12.0 | 84.6 | 13.2 | 90.1 | 14.4 | 101 | 17.1 | 108 | 18.7 | | |
| | | 23 | 57.1 | 8.4 | 68.1 | 10.5 | 79.1 | 12.8 | 84.6 | 14.1 | 90.1 | 15.4 | 101 | 18.3 | 107 | 19.5 | | |
| | | 25 | 57.1 | 8.9 | 68.1 | 11.2 | 79.1 | 13.7 | 84.6 | 15.1 | 90.1 | 16.5 | 101 | 19.6 | 105 | 20.4 | | |
| | | 27 | 57.1 | 9.5 | 68.1 | 11.9 | 79.1 | 14.6 | 84.6 | 16.1 | 90.1 | 17.7 | 101 | 21.0 | 104 | 21.3 | | |
| | | 29 | 57.1 | 10.1 | 68.1 | 12.7 | 79.1 | 15.6 | 84.6 | 17.2 | 90.1 | 18.9 | 100 | 22.0 | 102 | 22.1 | | |
| | | 31 | 57.1 | 10.7 | 68.1 | 13.5 | 79.1 | 16.7 | 84.6 | 18.4 | 90.1 | 20.1 | 98 | 22.8 | 100 | 23.0 | | |
| | | 33 | 57.1 | 11.4 | 68.1 | 14.4 | 79.1 | 17.7 | 84.6 | 19.6 | 90.1 | 21.5 | 96.9 | 23.7 | 99 | 23.8 | | |
| | | 35 | 57.1 | 12.1 | 68.1 | 15.3 | 79.1 | 18.9 | 84.6 | 20.8 | 90.1 | 22.9 | 95.3 | 24.5 | 97.4 | 24.7 | | |
| | | 37 | 57.1 | 12.8 | 68.1 | 16.3 | 79.1 | 20.1 | 84.6 | 22.2 | 90.1 | 24.4 | 93.8 | 25.4 | 95.9 | 25.6 | | |
| | | 39 | 57.1 | 13.6 | 68.1 | 17.3 | 79.1 | 21.4 | 84.6 | 23.6 | 90.1 | 26.0 | 92.3 | 26.3 | 94.3 | 26.5 | | |
| | | 80% | 680.0 | 10 | 50.8 | 6.68 | 60.5 | 8.00 | 70.3 | 9.4 | 75.2 | 10.1 | 80.1 | 10.9 | 89.9 | 12.4 | 100 | 14.0 |
| | | | | 12 | 50.8 | 6.79 | 60.5 | 8.14 | 70.3 | 9.6 | 75.2 | 10.3 | 80.1 | 11.1 | 89.9 | 12.6 | 100 | 14.2 |
| | | | | 14 | 50.8 | 6.90 | 60.5 | 8.28 | 70.3 | 9.7 | 75.2 | 10.5 | 80.1 | 11.3 | 89.9 | 12.9 | 100 | 14.5 |
| 16 | 50.8 | | | 7.02 | 60.5 | 8.4 | 70.3 | 9.9 | 75.2 | 10.7 | 80.1 | 11.5 | 89.9 | 13.1 | 100 | 14.8 | | |
| 18 | 50.8 | | | 7.14 | 60.5 | 8.6 | 70.3 | 10.1 | 75.2 | 10.9 | 80.1 | 11.7 | 89.9 | 13.4 | 100 | 15.1 | | |
| 20 | 50.8 | | | 7.27 | 60.5 | 8.7 | 70.3 | 10.3 | 75.2 | 11.1 | 80.1 | 12.0 | 89.9 | 13.9 | 100 | 16.1 | | |
| 21 | 50.8 | | | 7.33 | 60.5 | 8.8 | 70.3 | 10.4 | 75.2 | 11.2 | 80.1 | 12.2 | 89.9 | 14.4 | 100 | 16.7 | | |
| 23 | 50.8 | | | 7.47 | 60.5 | 9.0 | 70.3 | 10.9 | 75.2 | 12.0 | 80.1 | 13.1 | 89.9 | 15.4 | 100 | 17.9 | | |
| 25 | 50.8 | | | 7.71 | 60.5 | 9.6 | 70.3 | 11.7 | 75.2 | 12.8 | 80.1 | 14.0 | 89.9 | 16.5 | 100 | 19.2 | | |
| 27 | 50.8 | | | 8.20 | 60.5 | 10.2 | 70.3 | 12.4 | 75.2 | 13.6 | 80.1 | 14.9 | 89.9 | 17.6 | 100 | 20.5 | | |
| 29 | 50.8 | | | 8.7 | 60.5 | 10.9 | 70.3 | 13.3 | 75.2 | 14.5 | 80.1 | 15.9 | 89.9 | 18.8 | 100 | 21.9 | | |
| 31 | 50.8 | | | 9.3 | 60.5 | 11.6 | 70.3 | 14.1 | 75.2 | 15.5 | 80.1 | 17.0 | 89.9 | 20.1 | 98 | 22.8 | | |
| 33 | 50.8 | | | 9.8 | 60.5 | 12.3 | 70.3 | 15.0 | 75.2 | 16.5 | 80.1 | 18.1 | 89.9 | 21.4 | 96.6 | 23.6 | | |
| 35 | 50.8 | | | 10.4 | 60.5 | 13.0 | 70.3 | 16.0 | 75.2 | 17.6 | 80.1 | 19.2 | 89.9 | 22.8 | 95.1 | 24.5 | | |
| 37 | 50.8 | | | 11.0 | 60.5 | 13.9 | 70.3 | 17.0 | 75.2 | 18.7 | 80.1 | 20.5 | 89.9 | 24.3 | 93.5 | 25.4 | | |
| 39 | 50.8 | | | 11.7 | 60.5 | 14.7 | 70.3 | 18.1 | 75.2 | 19.9 | 80.1 | 21.8 | 89.9 | 25.9 | 92.0 | 26.2 | | |
| 70% | 595.0 | | | 10 | 44.4 | 5.87 | 53.0 | 6.97 | 61.5 | 8.14 | 65.8 | 8.7 | 70.1 | 9.4 | 78.6 | 10.6 | 87.2 | 12.0 |
| | | | | 12 | 44.4 | 5.96 | 53.0 | 7.09 | 61.5 | 8.28 | 65.8 | 8.9 | 70.1 | 9.5 | 78.6 | 10.8 | 87.2 | 12.2 |
| | | | | 14 | 44.4 | 6.06 | 53.0 | 7.20 | 61.5 | 8.4 | 65.8 | 9.1 | 70.1 | 9.7 | 78.6 | 11.0 | 87.2 | 12.4 |
| | | 16 | 44.4 | 6.15 | 53.0 | 7.33 | 61.5 | 8.6 | 65.8 | 9.2 | 70.1 | 9.9 | 78.6 | 11.3 | 87.2 | 12.7 | | |
| | | 18 | 44.4 | 6.26 | 53.0 | 7.46 | 61.5 | 8.7 | 65.8 | 9.4 | 70.1 | 10.1 | 78.6 | 11.5 | 87.2 | 12.9 | | |
| | | 20 | 44.4 | 6.36 | 53.0 | 7.59 | 61.5 | 8.9 | 65.8 | 9.6 | 70.1 | 10.3 | 78.6 | 11.7 | 87.2 | 13.3 | | |
| | | 21 | 44.4 | 6.41 | 53.0 | 7.66 | 61.5 | 9.0 | 65.8 | 9.7 | 70.1 | 10.4 | 78.6 | 11.9 | 87.2 | 13.7 | | |
| | | 23 | 44.4 | 6.53 | 53.0 | 7.80 | 61.5 | 9.2 | 65.8 | 10.0 | 70.1 | 10.9 | 78.6 | 12.7 | 87.2 | 14.7 | | |
| | | 25 | 44.4 | 6.64 | 53.0 | 8.11 | 61.5 | 9.8 | 65.8 | 10.7 | 70.1 | 11.6 | 78.6 | 13.6 | 87.2 | 15.8 | | |
| | | 27 | 44.4 | 7.02 | 53.0 | 8.6 | 61.5 | 10.4 | 65.8 | 11.4 | 70.1 | 12.4 | 78.6 | 14.5 | 87.2 | 16.8 | | |
| | | 29 | 44.4 | 7.45 | 53.0 | 9.2 | 61.5 | 11.1 | 65.8 | 12.1 | 70.1 | 13.2 | 78.6 | 15.5 | 87.2 | 18.0 | | |
| | | 31 | 44.4 | 7.90 | 53.0 | 9.8 | 61.5 | 11.8 | 65.8 | 12.9 | 70.1 | 14.1 | 78.6 | 16.5 | 87.2 | 19.2 | | |
| | | 33 | 44.4 | 8.4 | 53.0 | 10.4 | 61.5 | 12.5 | 65.8 | 13.7 | 70.1 | 15.0 | 78.6 | 17.6 | 87.2 | 20.5 | | |
| | | 35 | 44.4 | 8.9 | 53.0 | 11.0 | 61.5 | 13.3 | 65.8 | 14.6 | 70.1 | 15.9 | 78.6 | 18.7 | 87.2 | 21.8 | | |
| | | 37 | 44.4 | 9.4 | 53.0 | 11.6 | 61.5 | 14.2 | 65.8 | 15.5 | 70.1 | 16.9 | 78.6 | 19.9 | 87.2 | 23.2 | | |
| | | 39 | 44.4 | 9.9 | 53.0 | 12.3 | 61.5 | 15.0 | 65.8 | 16.5 | 70.1 | 18.0 | 78.6 | 21.2 | 87.2 | 24.7 | | |
| | | 60% | 510.0 | 10 | 38.1 | 5.11 | 45.4 | 6.00 | 52.7 | 6.94 | 56.4 | 7.43 | 60.1 | 7.94 | 67.4 | 9.0 | 74.7 | 10.1 |
| | | | | 12 | 38.1 | 5.18 | 45.4 | 6.09 | 52.7 | 7.05 | 56.4 | 7.56 | 60.1 | 8.07 | 67.4 | 9.1 | 74.7 | 10.2 |
| | | | | 14 | 38.1 | 5.26 | 45.4 | 6.19 | 52.7 | 7.17 | 56.4 | 7.69 | 60.1 | 8.21 | 67.4 | 9.3 | 74.7 | 10.4 |
| 16 | 38.1 | | | 5.34 | 45.4 | 6.29 | 52.7 | 7.30 | 56.4 | 7.82 | 60.1 | 8.4 | 67.4 | 9.5 | 74.7 | 10.6 | | |
| 18 | 38.1 | | | 5.42 | 45.4 | 6.39 | 52.7 | 7.42 | 56.4 | 7.96 | 60.1 | 8.5 | 67.4 | 9.7 | 74.7 | 10.8 | | |
| 20 | 38.1 | | | 5.50 | 45.4 | 6.50 | 52.7 | 7.56 | 56.4 | 8.11 | 60.1 | 8.7 | 67.4 | 9.8 | 74.7 | 11.0 | | |
| 21 | 38.1 | | | 5.55 | 45.4 | 6.55 | 52.7 | 7.63 | 56.4 | 8.18 | 60.1 | 8.8 | 67.4 | 9.9 | 74.7 | 11.2 | | |
| 23 | 38.1 | | | 5.64 | 45.4 | 6.67 | 52.7 | 7.77 | 56.4 | 8.3 | 60.1 | 8.9 | 67.4 | 10.3 | 74.7 | 11.9 | | |
| 25 | 38.1 | | | 5.73 | 45.4 | 6.79 | 52.7 | 8.07 | 56.4 | 8.8 | 60.1 | 9.5 | 67.4 | 11.0 | 74.7 | 12.7 | | |
| 27 | 38.1 | | | 5.94 | 45.4 | 7.20 | 52.7 | 8.6 | 56.4 | 9.3 | 60.1 | 10.1 | 67.4 | 11.8 | 74.7 | 13.5 | | |
| 29 | 38.1 | | | 6.29 | 45.4 | 7.64 | 52.7 | 9.1 | 56.4 | 9.9 | 60.1 | 10.8 | 67.4 | 12.5 | 74.7 | 14.4 | | |
| 31 | 38.1 | | | 6.66 | 45.4 | 8.11 | 52.7 | 9.7 | 56.4 | 10.5 | 60.1 | 11.4 | 67.4 | 13.3 | 74.7 | 15.4 | | |
| 33 | 38.1 | | | 7.05 | 45.4 | 8.6 | 52.7 | 10.3 | 56.4 | 11.2 | 60.1 | 12.2 | 67.4 | 14.2 | 74.7 | 16.4 | | |
| 35 | 38.1 | | | 7.46 | 45.4 | 9.1 | 52.7 | 10.9 | 56.4 | 11.9 | 60.1 | 12.9 | 67.4 | 15.1 | 74.7 | 17.4 | | |
| 37 | 38.1 | | | 7.88 | 45.4 | 9.6 | 52.7 | 11.6 | 56.4 | 12.6 | 60.1 | 13.7 | 67.4 | 16.0 | 74.7 | 18.5 | | |
| 39 | 38.1 | | | 8.3 | 45.4 | 10.2 | 52.7 | 12.3 | 56.4 | 13.4 | 60.1 | 14.6 | 67.4 | 17.0 | 74.7 | 19.7 | | |
| 50% | 425.0 | | | 10 | 31.7 | 4.39 | 37.8 | 5.08 | 43.9 | 5.82 | 47.0 | 6.20 | 50.1 | 6.59 | 56.2 | 7.40 | 62.3 | 8.24 |
| | | | | 12 | 31.7 | 4.45 | 37.8 | 5.16 | 43.9 | 5.91 | 47.0 | 6.30 | 50.1 | 6.70 | 56.2 | 7.52 | 62.3 | 8.4 |
| | | | | 14 | 31.7 | 4.51 | 37.8 | 5.23 | 43.9 | 6.00 | 47.0 | 6.40 | 50.1 | 6.81 | 56.2 | 7.65 | 62.3 | 8.5 |
| | | 16 | 31.7 | 4.57 | 37.8 | 5.31 | 43.9 | 6.09 | 47.0 | 6.50 | 50.1 | 6.92 | 56.2 | 7.79 | 62.3 | 8.7 | | |
| | | 18 | 31.7 | 4.63 | 37.8 | 5.39 | 43.9 | 6.19 | 47.0 | 6.61 | 50.1 | 7.04 | 56.2 | 7.93 | 62.3 | 8.9 | | |
| | | 20 | 31.7 | 4.70 | 37.8 | 5.47 | 43.9 | 6.30 | 47.0 | 6.72 | 50.1 | 7.16 | 56.2 | 8.07 | 62.3 | 9.0 | | |
| | | 21 | 31.7 | 4.73 | 37.8 | 5.52 | 43.9 | 6.35 | 47.0 | 6.78 | 50.1 | 7.23 | 56.2 | 8.15 | 62.3 | 9.1 | | |
| | | 23 | 31.7 | 4.80 | 37.8 | 5.61 | 43.9 | 6.46 | 47.0 | 6.90 | 50.1 | 7.36 | 56.2 | 8.3 | 62.3 | 9.3 | | |
| | | 25 | 31.7 | 4.88 | 37.8 | 5.70 | 43.9 | 6.58 | 47.0 | 7.05 | 50.1 | 7.58 | 56.2 | 8.7 | 62.3 | 9.9 | | |
| | | 27 | 31.7 | 4.96 | 37.8 | 5.90 | 43.9 | 6.94 | 47.0 | 7.49 | 50.1 | 8.07 | 56.2 | 9.3 | 62.3 | 10.6 | | |
| | | 29 | 31.7 | 5.24 | 37.8 | 6.25 | 43.9 | 7.36 | 47.0 | 7.96 | 50.1 | 8.6 | 56.2 | 9.9 | 62.3 | 11.3 | | |
| | | 31 | 31.7 | 5.54 | 37.8 | 6.62 | 43.9 | 7.81 | 47.0 | 8.4 | 5 | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

| RXYHQ36P8 | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | | |
| 130% | 1170.0 | 10 | 86.0 | 11.6 | 103 | 14.2 | 119 | 16.9 | 123 | 17.2 | 125 | 16.9 | 128 | 16.2 | 131 | 15.5 | | |
| | | 12 | 86.0 | 11.8 | 103 | 14.5 | 119 | 17.2 | 122 | 17.2 | 123 | 16.8 | 126 | 16.1 | 130 | 15.8 | | |
| | | 14 | 86.0 | 12.0 | 103 | 14.8 | 119 | 17.4 | 120 | 17.1 | 122 | 16.7 | 125 | 16.6 | 128 | 16.7 | | |
| | | 16 | 86.0 | 12.3 | 103 | 15.0 | 117 | 17.3 | 119 | 17.2 | 120 | 17.3 | 123 | 17.5 | 126 | 17.6 | | |
| | | 18 | 86.0 | 12.5 | 103 | 15.3 | 116 | 18.0 | 117 | 18.1 | 119 | 18.2 | 122 | 18.4 | 125 | 18.5 | | |
| | | 20 | 86.0 | 12.8 | 103 | 16.3 | 114 | 18.9 | 115 | 19.0 | 117 | 19.1 | 120 | 19.3 | 123 | 19.5 | | |
| | | 21 | 86.0 | 13.1 | 103 | 16.9 | 113 | 19.3 | 115 | 19.4 | 116 | 19.5 | 119 | 19.7 | 122 | 19.9 | | |
| | | 23 | 86.0 | 14.0 | 103 | 18.1 | 112 | 20.2 | 113 | 20.3 | 115 | 20.4 | 118 | 20.6 | 121 | 20.8 | | |
| | | 25 | 86.0 | 15.0 | 103 | 19.4 | 110 | 21.1 | 111 | 21.2 | 113 | 21.3 | 116 | 21.5 | 119 | 21.8 | | |
| | | 27 | 86.0 | 16.0 | 103 | 20.8 | 108 | 22.0 | 110 | 22.1 | 111 | 22.2 | 115 | 22.4 | 118 | 22.7 | | |
| | | 29 | 86.0 | 17.1 | 103 | 22.2 | 107 | 22.9 | 108 | 23.0 | 110 | 23.1 | 113 | 23.4 | 116 | 23.6 | | |
| | | 31 | 86.0 | 18.3 | 102 | 23.5 | 105 | 23.8 | 107 | 23.9 | 108 | 24.0 | 111 | 24.3 | 114 | 24.5 | | |
| | | 33 | 86.0 | 19.5 | 100 | 24.4 | 104 | 24.7 | 105 | 24.8 | 107 | 24.9 | 110 | 25.2 | 113 | 25.5 | | |
| | | 35 | 86.0 | 20.7 | 99 | 25.3 | 102 | 25.6 | 104 | 25.7 | 105 | 25.9 | 108 | 26.1 | 111 | 26.4 | | |
| | | 37 | 86.0 | 22.1 | 97 | 26.2 | 100 | 26.5 | 102 | 26.6 | 103 | 26.8 | 107 | 27.1 | 110 | 27.4 | | |
| | | 39 | 86.0 | 23.5 | 95.7 | 27.1 | 99 | 27.4 | 100 | 27.6 | 102 | 27.7 | 105 | 28.0 | 108 | 28.4 | | |
| | | 120% | 1080.0 | 10 | 79.4 | 10.6 | 94.7 | 13.0 | 110 | 15.4 | 118 | 16.6 | 123 | 17.3 | 126 | 16.7 | 129 | 16.0 |
| | | | | 12 | 79.4 | 10.8 | 94.7 | 13.2 | 110 | 15.7 | 118 | 17.0 | 121 | 17.3 | 124 | 16.6 | 127 | 15.9 |
| | | | | 14 | 79.4 | 11.0 | 94.7 | 13.4 | 110 | 16.0 | 118 | 17.3 | 120 | 17.2 | 123 | 16.5 | 126 | 16.6 |
| 16 | 79.4 | | | 11.2 | 94.7 | 13.7 | 110 | 16.3 | 117 | 17.4 | 118 | 17.2 | 121 | 17.4 | 124 | 17.5 | | |
| 18 | 79.4 | | | 11.4 | 94.7 | 14.0 | 110 | 16.9 | 115 | 18.0 | 117 | 18.1 | 120 | 18.2 | 122 | 18.4 | | |
| 20 | 79.4 | | | 11.6 | 94.7 | 14.5 | 110 | 18.1 | 114 | 18.9 | 115 | 19.0 | 118 | 19.1 | 121 | 19.3 | | |
| 21 | 79.4 | | | 11.8 | 94.7 | 15.1 | 110 | 18.8 | 113 | 19.3 | 114 | 19.4 | 117 | 19.6 | 120 | 19.8 | | |
| 23 | 79.4 | | | 12.6 | 94.7 | 16.1 | 110 | 20.1 | 111 | 20.2 | 113 | 20.3 | 116 | 20.5 | 118 | 20.7 | | |
| 25 | 79.4 | | | 13.4 | 94.7 | 17.3 | 108 | 21.0 | 110 | 21.1 | 111 | 21.2 | 114 | 21.4 | 117 | 21.6 | | |
| 27 | 79.4 | | | 14.3 | 94.7 | 18.4 | 107 | 21.9 | 108 | 22.0 | 109 | 22.1 | 112 | 22.3 | 115 | 22.5 | | |
| 29 | 79.4 | | | 15.3 | 94.7 | 19.7 | 105 | 22.7 | 106 | 22.9 | 108 | 23.0 | 111 | 23.2 | 114 | 23.4 | | |
| 31 | 79.4 | | | 16.3 | 94.7 | 21.0 | 103 | 23.6 | 105 | 23.7 | 106 | 23.9 | 109 | 24.1 | 112 | 24.3 | | |
| 33 | 79.4 | | | 17.4 | 94.7 | 22.4 | 102 | 24.5 | 103 | 24.6 | 105 | 24.8 | 108 | 25.0 | 110 | 25.3 | | |
| 35 | 79.4 | | | 18.5 | 94.7 | 23.9 | 100 | 25.4 | 102 | 25.5 | 103 | 25.7 | 106 | 25.9 | 109 | 26.2 | | |
| 37 | 79.4 | | | 19.7 | 94.7 | 25.5 | 99 | 26.3 | 100 | 26.4 | 102 | 26.6 | 104 | 26.9 | 107 | 27.2 | | |
| 39 | 79.4 | | | 20.9 | 94.2 | 26.9 | 97 | 27.2 | 98 | 27.4 | 100 | 27.5 | 103 | 27.8 | 106 | 28.1 | | |
| 110% | 990.0 | | | 10 | 72.8 | 9.6 | 86.8 | 11.7 | 101 | 13.9 | 108 | 15.1 | 115 | 16.2 | 124 | 17.2 | 126 | 16.6 |
| | | | | 12 | 72.8 | 9.8 | 86.8 | 11.9 | 101 | 14.2 | 108 | 15.3 | 115 | 16.5 | 122 | 17.1 | 125 | 16.5 |
| | | | | 14 | 72.8 | 10.0 | 86.8 | 12.2 | 101 | 14.5 | 108 | 15.6 | 115 | 16.8 | 121 | 17.0 | 123 | 16.5 |
| | | 16 | 72.8 | 10.2 | 86.8 | 12.4 | 101 | 14.7 | 108 | 15.9 | 115 | 17.1 | 119 | 17.2 | 122 | 17.4 | | |
| | | 18 | 72.8 | 10.4 | 86.8 | 12.6 | 101 | 15.0 | 108 | 16.4 | 115 | 18.0 | 117 | 18.1 | 120 | 18.3 | | |
| | | 20 | 72.8 | 10.6 | 86.8 | 12.9 | 101 | 15.9 | 108 | 17.6 | 113 | 18.8 | 116 | 19.0 | 118 | 19.2 | | |
| | | 21 | 72.8 | 10.7 | 86.8 | 13.3 | 101 | 16.5 | 108 | 18.2 | 112 | 19.3 | 115 | 19.4 | 118 | 19.6 | | |
| | | 23 | 72.8 | 11.2 | 86.8 | 14.2 | 101 | 17.7 | 108 | 19.6 | 111 | 20.2 | 113 | 20.3 | 116 | 20.5 | | |
| | | 25 | 72.8 | 11.9 | 86.8 | 15.2 | 101 | 18.9 | 108 | 20.9 | 109 | 21.0 | 112 | 21.2 | 114 | 21.4 | | |
| | | 27 | 72.8 | 12.7 | 86.8 | 16.3 | 101 | 20.2 | 106 | 21.8 | 108 | 21.9 | 110 | 22.1 | 113 | 22.3 | | |
| | | 29 | 72.8 | 13.6 | 86.8 | 17.4 | 101 | 21.6 | 105 | 22.7 | 106 | 22.8 | 109 | 23.0 | 111 | 23.2 | | |
| | | 31 | 72.8 | 14.4 | 86.8 | 18.5 | 101 | 23.1 | 103 | 23.6 | 104 | 23.7 | 107 | 23.9 | 110 | 24.1 | | |
| | | 33 | 72.8 | 15.4 | 86.8 | 19.7 | 100 | 24.4 | 101 | 24.5 | 103 | 24.6 | 105 | 24.8 | 108 | 25.1 | | |
| | | 35 | 72.8 | 16.3 | 86.8 | 21.0 | 99 | 25.2 | 100 | 25.4 | 101 | 25.5 | 104 | 25.7 | 106 | 26.0 | | |
| | | 37 | 72.8 | 17.4 | 86.8 | 22.4 | 96.9 | 26.1 | 98 | 26.3 | 100 | 26.4 | 102 | 26.7 | 105 | 26.9 | | |
| | | 39 | 72.8 | 18.5 | 86.8 | 23.8 | 95.3 | 27.0 | 96.6 | 27.2 | 98 | 27.3 | 101 | 27.6 | 103 | 27.9 | | |
| | | 100% | 900.0 | 10 | 66.1 | 8.7 | 78.9 | 10.5 | 91.6 | 12.5 | 98 | 13.5 | 104 | 14.5 | 117 | 16.6 | 124 | 17.1 |
| | | | | 12 | 66.1 | 8.8 | 78.9 | 10.7 | 91.6 | 12.7 | 98 | 13.7 | 104 | 14.8 | 117 | 16.9 | 122 | 17.1 |
| | | | | 14 | 66.1 | 9.0 | 78.9 | 10.9 | 91.6 | 13.0 | 98 | 14.0 | 104 | 15.1 | 117 | 17.2 | 121 | 17.0 |
| 16 | 66.1 | | | 9.2 | 78.9 | 11.1 | 91.6 | 13.2 | 98 | 14.3 | 104 | 15.3 | 117 | 17.4 | 119 | 17.2 | | |
| 18 | 66.1 | | | 9.3 | 78.9 | 11.3 | 91.6 | 13.5 | 98 | 14.6 | 104 | 15.7 | 115 | 18.0 | 118 | 18.1 | | |
| 20 | 66.1 | | | 9.5 | 78.9 | 11.6 | 91.6 | 13.9 | 98 | 15.3 | 104 | 16.8 | 114 | 18.9 | 116 | 19.0 | | |
| 21 | 66.1 | | | 9.6 | 78.9 | 11.7 | 91.6 | 14.4 | 98 | 15.8 | 104 | 17.4 | 113 | 19.3 | 115 | 19.5 | | |
| 23 | 66.1 | | | 9.8 | 78.9 | 12.5 | 91.6 | 15.4 | 98 | 17.0 | 104 | 18.6 | 111 | 20.2 | 114 | 20.3 | | |
| 25 | 66.1 | | | 10.5 | 78.9 | 13.3 | 91.6 | 16.5 | 98 | 18.2 | 104 | 19.9 | 110 | 21.1 | 112 | 21.2 | | |
| 27 | 66.1 | | | 11.2 | 78.9 | 14.2 | 91.6 | 17.6 | 98 | 19.4 | 104 | 21.3 | 108 | 22.0 | 110 | 22.1 | | |
| 29 | 66.1 | | | 11.9 | 78.9 | 15.2 | 91.6 | 18.8 | 98 | 20.7 | 104 | 22.7 | 106 | 22.8 | 109 | 23.0 | | |
| 31 | 66.1 | | | 12.7 | 78.9 | 16.2 | 91.6 | 20.0 | 98 | 22.1 | 102 | 23.5 | 105 | 23.7 | 107 | 23.9 | | |
| 33 | 66.1 | | | 13.5 | 78.9 | 17.2 | 91.6 | 21.4 | 98 | 23.6 | 101 | 24.4 | 103 | 24.6 | 106 | 24.8 | | |
| 35 | 66.1 | | | 14.3 | 78.9 | 18.3 | 91.6 | 22.8 | 98 | 25.2 | 99 | 25.3 | 102 | 25.5 | 104 | 25.8 | | |
| 37 | 66.1 | | | 15.2 | 78.9 | 19.5 | 91.6 | 24.3 | 96.4 | 26.1 | 98 | 26.2 | 100 | 26.4 | 102 | 26.7 | | |
| 39 | 66.1 | | | 16.2 | 78.9 | 20.7 | 91.6 | 25.9 | 94.8 | 27.0 | 96.0 | 27.1 | 98 | 27.4 | 101 | 27.6 | | |

4TW31462-3

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- The above table shows the average value of conditions which may occur.
Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.
Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 2 Таблицы мощности, охлаждение

RXYHQ36P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. (°CDB) | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 14.0 | | 16.0 | | 18.0 | | 19.0 | | 20.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | | | |
| 90% | 810.0 | 10 | 59.5 | 7.77 | 71.0 | 9.4 | 82.5 | 11.1 | 88.2 | 11.9 | 93.9 | 12.8 | 105 | 14.7 | 117 | 16.5 | | |
| | | 12 | 59.5 | 7.9 | 71.0 | 9.5 | 82.5 | 11.3 | 88.2 | 12.2 | 93.9 | 13.1 | 105 | 14.9 | 117 | 16.8 | | |
| | | 14 | 59.5 | 8.0 | 71.0 | 9.7 | 82.5 | 11.5 | 88.2 | 12.4 | 93.9 | 13.3 | 105 | 15.2 | 117 | 17.2 | | |
| | | 16 | 59.5 | 8.2 | 71.0 | 9.9 | 82.5 | 11.7 | 88.2 | 12.6 | 93.9 | 13.6 | 105 | 15.5 | 117 | 17.4 | | |
| | | 18 | 59.5 | 8.3 | 71.0 | 10.1 | 82.5 | 11.9 | 88.2 | 12.9 | 93.9 | 13.9 | 105 | 15.8 | 115 | 18.0 | | |
| | | 20 | 59.5 | 8.5 | 71.0 | 10.3 | 82.5 | 12.2 | 88.2 | 13.1 | 93.9 | 14.4 | 105 | 17.0 | 113 | 18.9 | | |
| | | 21 | 59.5 | 8.6 | 71.0 | 10.4 | 82.5 | 12.4 | 88.2 | 13.6 | 93.9 | 14.9 | 105 | 17.6 | 113 | 19.3 | | |
| | | 23 | 59.5 | 8.7 | 71.0 | 10.8 | 82.5 | 13.2 | 88.2 | 14.6 | 93.9 | 15.9 | 105 | 18.9 | 111 | 20.2 | | |
| | | 25 | 59.5 | 9.2 | 71.0 | 11.5 | 82.5 | 14.2 | 88.2 | 15.6 | 93.9 | 17.1 | 105 | 20.2 | 110 | 21.1 | | |
| | | 27 | 59.5 | 9.8 | 71.0 | 12.3 | 82.5 | 15.1 | 88.2 | 16.6 | 93.9 | 18.2 | 105 | 21.7 | 108 | 22.0 | | |
| | | 29 | 59.5 | 10.4 | 71.0 | 13.1 | 82.5 | 16.1 | 88.2 | 17.8 | 93.9 | 19.5 | 104 | 22.7 | 106 | 22.8 | | |
| | | 31 | 59.5 | 11.1 | 71.0 | 14.0 | 82.5 | 17.2 | 88.2 | 19.0 | 93.9 | 20.8 | 103 | 23.6 | 105 | 23.7 | | |
| | | 33 | 59.5 | 11.8 | 71.0 | 14.9 | 82.5 | 18.3 | 88.2 | 20.2 | 93.9 | 22.2 | 101 | 24.4 | 103 | 24.6 | | |
| | | 35 | 59.5 | 12.5 | 71.0 | 15.8 | 82.5 | 19.5 | 88.2 | 21.5 | 93.9 | 23.6 | 99 | 25.3 | 102 | 25.5 | | |
| | | 37 | 59.5 | 13.2 | 71.0 | 16.8 | 82.5 | 20.8 | 88.2 | 22.9 | 93.9 | 25.2 | 98 | 26.2 | 100 | 26.4 | | |
| | | 39 | 59.5 | 14.1 | 71.0 | 17.8 | 82.5 | 22.1 | 88.2 | 24.4 | 93.9 | 26.8 | 96.2 | 27.1 | 98 | 27.3 | | |
| | | 80% | 720.0 | 10 | 52.9 | 6.90 | 63.1 | 8.3 | 73.3 | 9.7 | 78.4 | 10.5 | 83.5 | 11.2 | 93.7 | 12.8 | 104 | 14.4 |
| | | | | 12 | 52.9 | 7.01 | 63.1 | 8.4 | 73.3 | 9.9 | 78.4 | 10.6 | 83.5 | 11.4 | 93.7 | 13.0 | 104 | 14.7 |
| | | | | 14 | 52.9 | 7.13 | 63.1 | 8.6 | 73.3 | 10.1 | 78.4 | 10.8 | 83.5 | 11.6 | 93.7 | 13.3 | 104 | 15.0 |
| 16 | 52.9 | | | 7.25 | 63.1 | 8.7 | 73.3 | 10.3 | 78.4 | 11.1 | 83.5 | 11.9 | 93.7 | 13.5 | 104 | 15.3 | | |
| 18 | 52.9 | | | 7.37 | 63.1 | 8.9 | 73.3 | 10.4 | 78.4 | 11.3 | 83.5 | 12.1 | 93.7 | 13.8 | 104 | 15.6 | | |
| 20 | 52.9 | | | 7.50 | 63.1 | 9.0 | 73.3 | 10.6 | 78.4 | 11.5 | 83.5 | 12.3 | 93.7 | 14.3 | 104 | 16.7 | | |
| 21 | 52.9 | | | 7.57 | 63.1 | 9.1 | 73.3 | 10.8 | 78.4 | 11.6 | 83.5 | 12.6 | 93.7 | 14.8 | 104 | 17.3 | | |
| 23 | 52.9 | | | 7.71 | 63.1 | 9.3 | 73.3 | 11.3 | 78.4 | 12.4 | 83.5 | 13.5 | 93.7 | 15.9 | 104 | 18.5 | | |
| 25 | 52.9 | | | 8.0 | 63.1 | 9.9 | 73.3 | 12.0 | 78.4 | 13.2 | 83.5 | 14.4 | 93.7 | 17.0 | 104 | 19.8 | | |
| 27 | 52.9 | | | 8.5 | 63.1 | 10.5 | 73.3 | 12.8 | 78.4 | 14.1 | 83.5 | 15.4 | 93.7 | 18.2 | 104 | 21.2 | | |
| 29 | 52.9 | | | 9.0 | 63.1 | 11.2 | 73.3 | 13.7 | 78.4 | 15.0 | 83.5 | 16.4 | 93.7 | 19.4 | 104 | 22.6 | | |
| 31 | 52.9 | | | 9.6 | 63.1 | 11.9 | 73.3 | 14.6 | 78.4 | 16.0 | 83.5 | 17.5 | 93.7 | 20.7 | 102 | 23.5 | | |
| 33 | 52.9 | | | 10.1 | 63.1 | 12.7 | 73.3 | 15.5 | 78.4 | 17.1 | 83.5 | 18.7 | 93.7 | 22.1 | 101 | 24.4 | | |
| 35 | 52.9 | | | 10.8 | 63.1 | 13.5 | 73.3 | 16.5 | 78.4 | 18.2 | 83.5 | 19.9 | 93.7 | 23.6 | 99 | 25.3 | | |
| 37 | 52.9 | | | 11.4 | 63.1 | 14.3 | 73.3 | 17.6 | 78.4 | 19.3 | 83.5 | 21.2 | 93.7 | 25.1 | 98 | 26.2 | | |
| 39 | 52.9 | | | 12.1 | 63.1 | 15.2 | 73.3 | 18.7 | 78.4 | 20.5 | 83.5 | 22.5 | 93.7 | 26.7 | 95.9 | 27.1 | | |
| 70% | 630.0 | | | 10 | 46.3 | 6.07 | 55.2 | 7.20 | 64.1 | 8.4 | 68.6 | 9.0 | 73.1 | 9.7 | 82.0 | 11.0 | 90.9 | 12.4 |
| | | | | 12 | 46.3 | 6.16 | 55.2 | 7.32 | 64.1 | 8.6 | 68.6 | 9.2 | 73.1 | 9.8 | 82.0 | 11.2 | 90.9 | 12.6 |
| | | | | 14 | 46.3 | 6.26 | 55.2 | 7.44 | 64.1 | 8.7 | 68.6 | 9.4 | 73.1 | 10.0 | 82.0 | 11.4 | 90.9 | 12.8 |
| | | 16 | 46.3 | 6.36 | 55.2 | 7.57 | 64.1 | 8.9 | 68.6 | 9.5 | 73.1 | 10.2 | 82.0 | 11.6 | 90.9 | 13.1 | | |
| | | 18 | 46.3 | 6.46 | 55.2 | 7.70 | 64.1 | 9.0 | 68.6 | 9.7 | 73.1 | 10.4 | 82.0 | 11.9 | 90.9 | 13.3 | | |
| | | 20 | 46.3 | 6.57 | 55.2 | 7.84 | 64.1 | 9.2 | 68.6 | 9.9 | 73.1 | 10.6 | 82.0 | 12.1 | 90.9 | 13.7 | | |
| | | 21 | 46.3 | 6.63 | 55.2 | 7.9 | 64.1 | 9.3 | 68.6 | 10.0 | 73.1 | 10.7 | 82.0 | 12.3 | 90.9 | 14.2 | | |
| | | 23 | 46.3 | 6.74 | 55.2 | 8.1 | 64.1 | 9.5 | 68.6 | 10.3 | 73.1 | 11.2 | 82.0 | 13.1 | 90.9 | 15.2 | | |
| | | 25 | 46.3 | 6.86 | 55.2 | 8.4 | 64.1 | 10.1 | 68.6 | 11.0 | 73.1 | 12.0 | 82.0 | 14.0 | 90.9 | 16.3 | | |
| | | 27 | 46.3 | 7.25 | 55.2 | 8.9 | 64.1 | 10.8 | 68.6 | 11.8 | 73.1 | 12.8 | 82.0 | 15.0 | 90.9 | 17.4 | | |
| | | 29 | 46.3 | 7.70 | 55.2 | 9.5 | 64.1 | 11.5 | 68.6 | 12.5 | 73.1 | 13.6 | 82.0 | 16.0 | 90.9 | 18.6 | | |
| | | 31 | 46.3 | 8.2 | 55.2 | 10.1 | 64.1 | 12.2 | 68.6 | 13.3 | 73.1 | 14.5 | 82.0 | 17.1 | 90.9 | 19.8 | | |
| | | 33 | 46.3 | 8.6 | 55.2 | 10.7 | 64.1 | 13.0 | 68.6 | 14.2 | 73.1 | 15.5 | 82.0 | 18.2 | 90.9 | 21.1 | | |
| | | 35 | 46.3 | 9.2 | 55.2 | 11.3 | 64.1 | 13.8 | 68.6 | 15.1 | 73.1 | 16.4 | 82.0 | 19.4 | 90.9 | 22.5 | | |
| | | 37 | 46.3 | 9.7 | 55.2 | 12.0 | 64.1 | 14.6 | 68.6 | 16.0 | 73.1 | 17.5 | 82.0 | 20.6 | 90.9 | 24.0 | | |
| | | 39 | 46.3 | 10.3 | 55.2 | 12.8 | 64.1 | 15.5 | 68.6 | 17.0 | 73.1 | 18.6 | 82.0 | 21.9 | 90.9 | 25.5 | | |
| | | 60% | 540.0 | 10 | 39.7 | 5.28 | 47.3 | 6.19 | 55.0 | 7.17 | 58.8 | 7.68 | 62.6 | 8.2 | 70.3 | 9.3 | 77.9 | 10.4 |
| | | | | 12 | 39.7 | 5.35 | 47.3 | 6.29 | 55.0 | 7.29 | 58.8 | 7.80 | 62.6 | 8.3 | 70.3 | 9.4 | 77.9 | 10.6 |
| | | | | 14 | 39.7 | 5.43 | 47.3 | 6.39 | 55.0 | 7.41 | 58.8 | 7.9 | 62.6 | 8.5 | 70.3 | 9.6 | 77.9 | 10.8 |
| 16 | 39.7 | | | 5.51 | 47.3 | 6.49 | 55.0 | 7.54 | 58.8 | 8.1 | 62.6 | 8.6 | 70.3 | 9.8 | 77.9 | 11.0 | | |
| 18 | 39.7 | | | 5.60 | 47.3 | 6.60 | 55.0 | 7.67 | 58.8 | 8.2 | 62.6 | 8.8 | 70.3 | 10.0 | 77.9 | 11.2 | | |
| 20 | 39.7 | | | 5.68 | 47.3 | 6.71 | 55.0 | 7.80 | 58.8 | 8.4 | 62.6 | 9.0 | 70.3 | 10.2 | 77.9 | 11.4 | | |
| 21 | 39.7 | | | 5.73 | 47.3 | 6.77 | 55.0 | 7.9 | 58.8 | 8.5 | 62.6 | 9.0 | 70.3 | 10.3 | 77.9 | 11.5 | | |
| 23 | 39.7 | | | 5.82 | 47.3 | 6.89 | 55.0 | 8.0 | 58.8 | 8.6 | 62.6 | 9.2 | 70.3 | 10.7 | 77.9 | 12.2 | | |
| 25 | 39.7 | | | 5.92 | 47.3 | 7.01 | 55.0 | 8.3 | 58.8 | 9.1 | 62.6 | 9.8 | 70.3 | 11.4 | 77.9 | 13.1 | | |
| 27 | 39.7 | | | 6.14 | 47.3 | 7.44 | 55.0 | 8.9 | 58.8 | 9.6 | 62.6 | 10.4 | 70.3 | 12.1 | 77.9 | 14.0 | | |
| 29 | 39.7 | | | 6.50 | 47.3 | 7.9 | 55.0 | 9.4 | 58.8 | 10.3 | 62.6 | 11.1 | 70.3 | 12.9 | 77.9 | 14.9 | | |
| 31 | 39.7 | | | 6.88 | 47.3 | 8.4 | 55.0 | 10.0 | 58.8 | 10.9 | 62.6 | 11.8 | 70.3 | 13.8 | 77.9 | 15.9 | | |
| 33 | 39.7 | | | 7.28 | 47.3 | 8.9 | 55.0 | 10.6 | 58.8 | 11.6 | 62.6 | 12.6 | 70.3 | 14.6 | 77.9 | 16.9 | | |
| 35 | 39.7 | | | 7.70 | 47.3 | 9.4 | 55.0 | 11.3 | 58.8 | 12.3 | 62.6 | 13.3 | 70.3 | 15.6 | 77.9 | 18.0 | | |
| 37 | 39.7 | | | 8.1 | 47.3 | 10.0 | 55.0 | 12.0 | 58.8 | 13.0 | 62.6 | 14.2 | 70.3 | 16.6 | 77.9 | 19.1 | | |
| 39 | 39.7 | | | 8.6 | 47.3 | 10.5 | 55.0 | 12.7 | 58.8 | 13.8 | 62.6 | 15.0 | 70.3 | 17.6 | 77.9 | 20.4 | | |
| 50% | 450.0 | | | 10 | 33.1 | 4.54 | 39.4 | 5.25 | 45.8 | 6.01 | 49.0 | 6.40 | 52.2 | 6.81 | 58.6 | 7.64 | 64.9 | 8.5 |
| | | | | 12 | 33.1 | 4.59 | 39.4 | 5.32 | 45.8 | 6.10 | 49.0 | 6.50 | 52.2 | 6.92 | 58.6 | 7.77 | 64.9 | 8.7 |
| | | | | 14 | 33.1 | 4.66 | 39.4 | 5.40 | 45.8 | 6.19 | 49.0 | 6.61 | 52.2 | 7.03 | 58.6 | 7.9 | 64.9 | 8.8 |
| | | 16 | 33.1 | 4.72 | 39.4 | 5.48 | 45.8 | 6.29 | 49.0 | 6.71 | 52.2 | 7.15 | 58.6 | 8.0 | 64.9 | 9.0 | | |
| | | 18 | 33.1 | 4.78 | 39.4 | 5.57 | 45.8 | 6.40 | 49.0 | 6.83 | 52.2 | 7.27 | 58.6 | 8.2 | 64.9 | 9.1 | | |
| | | 20 | 33.1 | 4.85 | 39.4 | 5.65 | 45.8 | 6.50 | 49.0 | 6.95 | 52.2 | 7.40 | 58.6 | 8.3 | 64.9 | 9.3 | | |
| | | 21 | 33.1 | 4.89 | 39.4 | 5.70 | 45.8 | 6.56 | 49.0 | 7.01 | 52.2 | 7.47 | 58.6 | 8.4 | 64.9 | 9.4 | | |
| | | 23 | 33.1 | 4.96 | 39.4 | 5.79 | 45.8 | 6.67 | 49.0 | 7.13 | 52.2 | 7.60 | 58.6 | 8.6 | 64.9 | 9.6 | | |
| | | 25 | 33.1 | 5.04 | 39.4 | 5.89 | 45.8 | 6.79 | 49.0 | 7.28 | 52.2 | 7.83 | 58.6 | 9.0 | 64.9 | 10.3 | | |
| | | 27 | 33.1 | 5.12 | 39.4 | 6.10 | 45.8 | 7.17 | 49.0 | 7.74 | 52.2 | 8.3 | 58.6 | 9.6 | 64.9 | 10.9 | | |
| | | 29 | 33.1 | 5.41 | 39.4 | 6.46 | 45.8 | 7.61 | 49.0 | 8.2 | 52.2 | 8.9 | 58.6 | 10.2 | 64.9 | 11.6 | | |
| | | 31 | 33.1 | 5.72 | 39.4 | 6.84 | 45.8 | 8.1 | 49.0 | 8.7 | 52.2 | 9.4 | 58.6 | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ12P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| | | °CDB | °CWB | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | |
| 130% | 390.0 | -19.8 | -20.0 | 21.7 | 4.36 | 21.7 | 4.79 | 21.6 | 5.22 | 21.5 | 5.44 | 21.5 | 5.65 | 21.4 | 6.09 |
| | | -18.8 | -19.0 | 22.1 | 4.49 | 22.0 | 4.92 | 21.9 | 5.34 | 21.9 | 5.56 | 21.9 | 5.77 | 21.8 | 6.19 |
| | | -16.7 | -17.0 | 22.9 | 4.78 | 22.8 | 5.19 | 22.8 | 5.60 | 22.7 | 5.80 | 22.7 | 6.01 | 22.6 | 6.41 |
| | | -13.7 | -15.0 | 23.9 | 5.08 | 23.8 | 5.47 | 23.7 | 5.86 | 23.6 | 6.06 | 23.6 | 6.25 | 23.5 | 6.64 |
| | | -11.8 | -13.0 | 24.9 | 5.38 | 24.8 | 5.76 | 24.7 | 6.13 | 24.7 | 6.32 | 24.6 | 6.51 | 24.5 | 6.88 |
| | | -9.8 | -11.0 | 26.0 | 5.69 | 25.9 | 6.05 | 25.8 | 6.40 | 25.8 | 6.58 | 25.8 | 6.76 | 25.7 | 7.12 |
| | | -9.5 | -10.0 | 26.6 | 5.84 | 26.5 | 6.19 | 26.5 | 6.54 | 26.4 | 6.71 | 26.4 | 6.89 | 26.3 | 7.23 |
| | | -8.5 | -9.1 | 27.2 | 5.98 | 27.1 | 6.32 | 27.0 | 6.66 | 27.0 | 6.83 | 26.9 | 7.00 | 26.8 | 7.34 |
| | | -7.0 | -7.6 | 28.2 | 6.20 | 28.1 | 6.53 | 28.0 | 6.86 | 28.0 | 7.02 | 27.9 | 7.18 | 27.8 | 7.51 |
| | | -5.0 | -5.6 | 29.6 | 6.49 | 29.5 | 6.80 | 29.4 | 7.11 | 29.4 | 7.27 | 29.3 | 7.43 | 29.3 | 7.74 |
| | | -3.0 | -3.7 | 31.0 | 6.76 | 30.9 | 7.06 | 30.9 | 7.35 | 30.8 | 7.50 | 30.8 | 7.65 | 30.7 | 7.95 |
| | | 0.0 | -0.7 | 33.5 | 7.16 | 33.4 | 7.44 | 33.3 | 7.71 | 33.3 | 7.85 | 33.2 | 7.98 | 33.1 | 8.26 |
| | | 3.0 | 2.2 | 36.1 | 7.53 | 36.0 | 7.78 | 35.9 | 8.03 | 35.9 | 8.16 | 35.8 | 8.29 | 35.7 | 8.54 |
| | | 5.0 | 4.1 | 37.9 | 7.75 | 37.8 | 7.99 | 37.7 | 8.23 | 37.7 | 8.35 | 37.7 | 8.47 | 37.6 | 8.71 |
| | | 7.0 | 6.0 | 39.8 | 7.96 | 39.7 | 8.19 | 39.7 | 8.42 | 39.6 | 8.54 | 39.6 | 8.65 | 39.5 | 8.88 |
| 9.0 | 7.9 | 41.8 | 8.17 | 41.8 | 8.38 | 41.7 | 8.60 | 41.6 | 8.71 | 41.6 | 8.82 | 41.5 | 9.04 | | |
| 11.0 | 9.8 | 43.9 | 8.36 | 43.9 | 8.56 | 43.8 | 8.77 | 43.7 | 8.87 | 43.7 | 8.98 | 42.5 | 8.82 | | |
| 13.0 | 11.8 | 46.3 | 8.55 | 46.2 | 8.74 | 46.1 | 8.94 | 46.0 | 9.04 | 45.6 | 9.02 | 42.5 | 8.28 | | |
| 15.0 | 13.7 | 48.5 | 8.72 | 48.5 | 8.90 | 48.4 | 9.09 | 48.2 | 8.85 | 45.6 | 8.50 | 42.5 | 7.81 | | |
| 120% | 360.0 | -19.8 | -20.0 | 21.6 | 4.94 | 21.5 | 5.34 | 21.5 | 5.74 | 21.4 | 5.94 | 21.4 | 6.14 | 21.3 | 6.54 |
| | | -18.8 | -19.0 | 22.0 | 5.07 | 21.9 | 5.46 | 21.8 | 5.85 | 21.8 | 6.05 | 21.8 | 6.24 | 21.7 | 6.63 |
| | | -16.7 | -17.0 | 22.8 | 5.33 | 22.7 | 5.71 | 22.7 | 6.09 | 22.6 | 6.27 | 22.6 | 6.46 | 22.5 | 6.84 |
| | | -13.7 | -15.0 | 23.7 | 5.61 | 23.7 | 5.97 | 23.6 | 6.33 | 23.5 | 6.51 | 23.5 | 6.69 | 23.4 | 7.05 |
| | | -11.8 | -13.0 | 24.8 | 5.89 | 24.7 | 6.23 | 24.6 | 6.58 | 24.6 | 6.75 | 24.5 | 6.93 | 24.5 | 7.27 |
| | | -9.8 | -11.0 | 25.9 | 6.17 | 25.8 | 6.50 | 25.7 | 6.83 | 25.7 | 6.99 | 25.7 | 7.16 | 25.6 | 7.49 |
| | | -9.5 | -10.0 | 26.5 | 6.31 | 26.4 | 6.63 | 26.4 | 6.95 | 26.3 | 7.11 | 26.3 | 7.28 | 26.2 | 7.60 |
| | | -8.5 | -9.1 | 27.1 | 6.44 | 27.0 | 6.75 | 26.9 | 7.07 | 26.9 | 7.22 | 26.8 | 7.38 | 26.8 | 7.69 |
| | | -7.0 | -7.6 | 28.1 | 6.64 | 28.0 | 6.95 | 27.9 | 7.25 | 27.9 | 7.40 | 27.8 | 7.55 | 27.8 | 7.85 |
| | | -5.0 | -5.6 | 29.5 | 6.91 | 29.4 | 7.20 | 29.3 | 7.49 | 29.3 | 7.63 | 29.2 | 7.78 | 29.2 | 8.06 |
| | | -3.0 | -3.7 | 30.9 | 7.16 | 30.8 | 7.43 | 30.8 | 7.71 | 30.7 | 7.84 | 30.7 | 7.98 | 30.6 | 8.25 |
| | | 0.0 | -0.7 | 33.4 | 7.53 | 33.3 | 7.78 | 33.2 | 8.04 | 33.2 | 8.16 | 33.1 | 8.29 | 33.1 | 8.54 |
| | | 3.0 | 2.2 | 36.0 | 7.87 | 35.9 | 8.10 | 35.8 | 8.34 | 35.8 | 8.45 | 35.7 | 8.57 | 35.7 | 8.80 |
| | | 5.0 | 4.1 | 37.8 | 8.08 | 37.7 | 8.30 | 37.6 | 8.52 | 37.6 | 8.63 | 37.6 | 8.74 | 37.5 | 8.97 |
| | | 7.0 | 6.0 | 39.7 | 8.27 | 39.6 | 8.48 | 39.6 | 8.70 | 39.5 | 8.80 | 39.5 | 8.91 | 39.2 | 9.05 |
| 9.0 | 7.9 | 41.7 | 8.46 | 41.6 | 8.66 | 41.6 | 8.86 | 41.5 | 8.96 | 41.5 | 9.06 | 39.2 | 8.52 | | |
| 11.0 | 9.8 | 43.8 | 8.64 | 43.7 | 8.83 | 43.7 | 9.02 | 43.6 | 9.09 | 42.1 | 8.73 | 39.2 | 8.02 | | |
| 13.0 | 11.8 | 46.1 | 8.81 | 46.1 | 8.99 | 45.0 | 8.87 | 43.6 | 8.53 | 42.1 | 8.20 | 39.2 | 7.54 | | |
| 15.0 | 13.7 | 48.4 | 8.97 | 47.9 | 9.01 | 45.0 | 8.36 | 43.6 | 8.04 | 42.1 | 7.73 | 39.2 | 7.12 | | |
| 110% | 330.0 | -19.8 | -20.0 | 21.5 | 5.52 | 21.4 | 5.89 | 21.4 | 6.26 | 21.3 | 6.44 | 21.3 | 6.62 | 21.2 | 6.99 |
| | | -18.8 | -19.0 | 21.9 | 5.64 | 21.8 | 6.00 | 21.7 | 6.36 | 21.7 | 6.54 | 21.7 | 6.72 | 21.6 | 7.08 |
| | | -16.7 | -17.0 | 22.7 | 5.88 | 22.6 | 6.23 | 22.6 | 6.58 | 22.5 | 6.75 | 22.5 | 6.92 | 22.4 | 7.27 |
| | | -13.7 | -15.0 | 23.6 | 6.14 | 23.6 | 6.47 | 23.5 | 6.80 | 23.4 | 6.96 | 23.4 | 7.13 | 23.3 | 7.46 |
| | | -11.8 | -13.0 | 24.7 | 6.39 | 24.6 | 6.71 | 24.5 | 7.03 | 24.5 | 7.19 | 24.4 | 7.34 | 24.4 | 7.66 |
| | | -9.8 | -11.0 | 25.8 | 6.65 | 25.7 | 6.95 | 25.6 | 7.26 | 25.6 | 7.41 | 25.6 | 7.56 | 25.5 | 7.86 |
| | | -9.5 | -10.0 | 26.4 | 6.78 | 26.3 | 7.08 | 26.2 | 7.37 | 26.2 | 7.52 | 26.2 | 7.67 | 26.1 | 7.96 |
| | | -8.5 | -9.1 | 27.0 | 6.90 | 26.9 | 7.18 | 26.8 | 7.47 | 26.8 | 7.62 | 26.7 | 7.76 | 26.7 | 8.05 |
| | | -7.0 | -7.6 | 28.0 | 7.09 | 27.9 | 7.36 | 27.8 | 7.64 | 27.8 | 7.78 | 27.7 | 7.92 | 27.7 | 8.20 |
| | | -5.0 | -5.6 | 29.4 | 7.33 | 29.3 | 7.60 | 29.2 | 7.86 | 29.2 | 7.99 | 29.1 | 8.12 | 29.1 | 8.39 |
| | | -3.0 | -3.7 | 30.8 | 7.56 | 30.7 | 7.81 | 30.7 | 8.06 | 30.6 | 8.19 | 30.6 | 8.31 | 30.5 | 8.56 |
| | | 0.0 | -0.7 | 33.3 | 7.90 | 33.2 | 8.13 | 33.1 | 8.37 | 33.1 | 8.48 | 33.0 | 8.60 | 33.0 | 8.83 |
| | | 3.0 | 2.2 | 35.9 | 8.21 | 35.8 | 8.43 | 35.7 | 8.64 | 35.7 | 8.75 | 35.6 | 8.85 | 35.6 | 9.07 |
| | | 5.0 | 4.1 | 37.7 | 8.40 | 37.6 | 8.61 | 37.5 | 8.81 | 37.5 | 8.91 | 37.5 | 9.01 | 35.9 | 8.67 |
| | | 7.0 | 6.0 | 39.6 | 8.58 | 39.5 | 8.78 | 39.5 | 8.97 | 39.4 | 9.07 | 38.6 | 8.88 | 35.9 | 8.16 |
| 9.0 | 7.9 | 41.6 | 8.75 | 41.5 | 8.94 | 41.3 | 9.05 | 39.9 | 8.70 | 38.6 | 8.36 | 35.9 | 7.69 | | |
| 11.0 | 9.8 | 43.7 | 8.92 | 43.6 | 9.09 | 41.3 | 8.52 | 39.9 | 8.19 | 38.6 | 7.87 | 35.9 | 7.25 | | |
| 13.0 | 11.8 | 46.0 | 9.08 | 43.9 | 8.61 | 41.3 | 8.00 | 39.9 | 7.70 | 38.6 | 7.40 | 35.9 | 6.82 | | |
| 15.0 | 13.7 | 46.6 | 8.70 | 43.9 | 8.12 | 41.3 | 7.55 | 39.9 | 7.27 | 38.6 | 6.99 | 35.9 | 6.45 | | |
| 100% | 300.0 | -19.8 | -20.0 | 21.4 | 6.11 | 21.3 | 6.44 | 21.3 | 6.77 | 21.2 | 6.94 | 21.2 | 7.11 | 21.1 | 7.44 |
| | | -18.8 | -19.0 | 21.8 | 6.21 | 21.7 | 6.54 | 21.6 | 6.87 | 21.6 | 7.03 | 21.6 | 7.19 | 21.5 | 7.52 |
| | | -16.7 | -17.0 | 22.6 | 6.44 | 22.5 | 6.75 | 22.5 | 7.06 | 22.4 | 7.22 | 22.4 | 7.38 | 22.3 | 7.69 |
| | | -13.7 | -15.0 | 23.5 | 6.67 | 23.4 | 6.97 | 23.4 | 7.27 | 23.3 | 7.42 | 23.3 | 7.57 | 23.2 | 7.87 |
| | | -11.8 | -13.0 | 24.5 | 6.90 | 24.5 | 7.19 | 24.4 | 7.48 | 24.4 | 7.62 | 24.3 | 7.76 | 24.3 | 8.05 |
| | | -9.8 | -11.0 | 25.7 | 7.14 | 25.6 | 7.41 | 25.5 | 7.68 | 25.5 | 7.82 | 25.5 | 7.96 | 25.4 | 8.23 |
| | | -9.5 | -10.0 | 26.3 | 7.25 | 26.2 | 7.52 | 26.1 | 7.79 | 26.1 | 7.92 | 26.1 | 8.06 | 26.0 | 8.32 |
| | | -8.5 | -9.1 | 26.8 | 7.36 | 26.8 | 7.62 | 26.7 | 7.88 | 26.7 | 8.01 | 26.6 | 8.14 | 26.6 | 8.41 |
| | | -7.0 | -7.6 | 27.8 | 7.53 | 27.8 | 7.78 | 27.7 | 8.03 | 27.7 | 8.16 | 27.6 | 8.29 | 27.6 | 8.54 |
| | | -5.0 | -5.6 | 29.2 | 7.75 | 29.2 | 7.99 | 29.1 | 8.23 | 29.1 | 8.35 | 29.0 | 8.47 | 29.0 | 8.71 |
| | | -3.0 | -3.7 | 30.7 | 7.96 | 30.6 | 8.19 | 30.6 | 8.42 | 30.5 | 8.53 | 30.5 | 8.65 | 30.4 | 8.87 |
| | | 0.0 | -0.7 | 33.1 | 8.27 | 33.1 | 8.48 | 33.0 | 8.69 | 33.0 | 8.80 | 32.9 | 8.90 | 32.7 | 9.03 |
| | | 3.0 | 2.2 | 35.7 | 8.55 | 35.7 | 8.75 | 35.6 | 8.94 | 35.6 | 9.04 | 35.1 | 8.96 | 32.7 | 8.23 |
| | | 5.0 | 4.1 | 37.6 | 8.73 | 37.5 | 8.91 | 37.4 | 9.10 | 36.3 | 8.77 | 35.1 | 8.42 | 32.7 | 7.75 |
| | | 7.0 | 6.0 | 39.5 | 8.89 | 39.4 | 9.07 | 37.5 | 8.58 | 36.3 | 8.25 | 35.1 | 7.93 | 32.7 | 7.30 |
| 9.0 | 7.9 | 41.5 | 9.05 | 39.9 | 8.70 | 37.5 | 8.08 | 36.3 | 7.77 | 35.1 | 7.47 | 32.7 | 6.89 | | |
| 11.0 | 9.8 | 42.3 | 8.78 | 39.9 | 8.19 | 37.5 | 7.61 | 36.3 | 7.33 | 35.1 | 7.05 | 32.7 | 6.50 | | |
| 13.0 | 11.8 | 42.3 | 8.24 | 39.9 | 7.70 | 37.5 | 7.16 | 36.3 | 6.90 | 35.1 | 6.64 | 32.7 | 6.13 | | |
| 15.0 | 13.7 | 42.3 | 7.78 | 39.9 | 7.26 | 37.5 | 6.76 | 36.3 | 6.52 | 35.1 | 6.28 | 32.7 | 5.80 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by **■**.
 1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by **■**.
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft **■**.
 H είναι ενδεικτική. **■** κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται **■**.
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante **■**.
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par **■**.
 valon riportati unicamente come riferimento. Nei selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore **■**.
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door **■**.

2 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.<

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ12P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 270.0 | -19.8 | -20.0 | 21.3 | 6.69 | 21.2 | 6.99 | 21.2 | 7.29 | 21.1 | 7.44 | 21.1 | 7.59 | 21.0 | 7.89 |
| | | -18.8 | -19.0 | 21.6 | 6.79 | 21.6 | 7.08 | 21.5 | 7.38 | 21.5 | 7.52 | 21.5 | 7.67 | 21.4 | 7.96 |
| | | -16.7 | -17.0 | 22.5 | 6.99 | 22.4 | 7.27 | 22.4 | 7.55 | 22.3 | 7.69 | 22.3 | 7.83 | 22.2 | 8.12 |
| | | -13.7 | -15.0 | 23.4 | 7.19 | 23.3 | 7.47 | 23.3 | 7.74 | 23.2 | 7.87 | 23.2 | 8.01 | 23.2 | 8.28 |
| | | -11.8 | -13.0 | 24.4 | 7.41 | 24.4 | 7.66 | 24.3 | 7.92 | 24.3 | 8.05 | 24.2 | 8.18 | 24.2 | 8.44 |
| | | -9.8 | -11.0 | 25.6 | 7.62 | 25.5 | 7.86 | 25.4 | 8.11 | 25.4 | 8.24 | 25.4 | 8.36 | 25.3 | 8.61 |
| | | -9.5 | -10.0 | 26.2 | 7.72 | 26.1 | 7.96 | 26.0 | 8.21 | 26.0 | 8.33 | 26.0 | 8.45 | 25.9 | 8.69 |
| | | -8.5 | -9.1 | 26.7 | 7.82 | 26.7 | 8.05 | 26.6 | 8.29 | 26.6 | 8.41 | 26.6 | 8.53 | 26.5 | 8.76 |
| | | -7.0 | -7.6 | 27.7 | 7.97 | 27.7 | 8.20 | 27.6 | 8.43 | 27.6 | 8.54 | 27.5 | 8.65 | 27.5 | 8.88 |
| | | -5.0 | -5.6 | 29.1 | 8.18 | 29.1 | 8.39 | 29.0 | 8.61 | 29.0 | 8.71 | 29.0 | 8.82 | 28.9 | 9.04 |
| | | -3.0 | -3.7 | 30.6 | 8.36 | 30.5 | 8.57 | 30.5 | 8.77 | 30.4 | 8.88 | 30.4 | 8.98 | 29.4 | 8.75 |
| | | 0.0 | -0.7 | 33.0 | 8.64 | 33.0 | 8.83 | 32.9 | 9.02 | 32.7 | 9.02 | 31.6 | 8.66 | 29.4 | 7.96 |
| | | 3.0 | 2.2 | 35.6 | 8.90 | 35.6 | 9.07 | 33.8 | 8.55 | 32.7 | 8.22 | 31.6 | 7.90 | 29.4 | 7.27 |
| | | 5.0 | 4.1 | 37.5 | 9.05 | 35.9 | 8.66 | 33.8 | 8.04 | 32.7 | 7.74 | 31.6 | 7.44 | 29.4 | 6.86 |
| | | 7.0 | 6.0 | 38.1 | 8.74 | 35.9 | 8.15 | 33.8 | 7.58 | 32.7 | 7.30 | 31.6 | 7.02 | 29.4 | 6.47 |
| | | 9.0 | 7.9 | 38.1 | 8.23 | 35.9 | 7.68 | 33.8 | 7.14 | 32.7 | 6.88 | 31.6 | 6.62 | 29.4 | 6.12 |
| | | 11.0 | 9.8 | 38.1 | 7.75 | 35.9 | 7.24 | 33.8 | 6.74 | 32.7 | 6.50 | 31.6 | 6.26 | 29.4 | 5.79 |
| | | 13.0 | 11.8 | 38.1 | 7.29 | 35.9 | 6.82 | 33.8 | 6.35 | 32.7 | 6.13 | 31.6 | 5.90 | 29.4 | 5.46 |
| | | 15.0 | 13.7 | 38.1 | 6.88 | 35.9 | 6.44 | 33.8 | 6.01 | 32.7 | 5.80 | 31.6 | 5.59 | 29.4 | 5.18 |
| | | 80% | 240.0 | -19.8 | -20.0 | 21.2 | 7.28 | 21.1 | 7.54 | 21.1 | 7.81 | 21.0 | 7.94 | 21.0 | 8.07 |
| -18.8 | -19.0 | | | 21.5 | 7.36 | 21.5 | 7.62 | 21.4 | 7.88 | 21.4 | 8.01 | 21.4 | 8.14 | 21.3 | 8.41 |
| -16.7 | -17.0 | | | 22.4 | 7.54 | 22.3 | 7.79 | 22.2 | 8.04 | 22.2 | 8.17 | 22.2 | 8.29 | 22.1 | 8.54 |
| -13.7 | -15.0 | | | 23.3 | 7.72 | 23.2 | 7.96 | 23.2 | 8.20 | 23.1 | 8.33 | 23.1 | 8.45 | 23.1 | 8.69 |
| -11.8 | -13.0 | | | 24.3 | 7.91 | 24.3 | 8.14 | 24.2 | 8.37 | 24.2 | 8.49 | 24.2 | 8.60 | 24.1 | 8.83 |
| -9.8 | -11.0 | | | 25.4 | 8.10 | 25.4 | 8.32 | 25.3 | 8.54 | 25.3 | 8.65 | 25.3 | 8.76 | 25.2 | 8.98 |
| -9.5 | -10.0 | | | 26.0 | 8.19 | 26.0 | 8.41 | 25.9 | 8.62 | 25.9 | 8.73 | 25.9 | 8.84 | 25.8 | 9.05 |
| -8.5 | -9.1 | | | 26.6 | 8.28 | 26.6 | 8.49 | 26.5 | 8.70 | 26.5 | 8.80 | 26.5 | 8.91 | 26.1 | 8.98 |
| -7.0 | -7.6 | | | 27.6 | 8.42 | 27.6 | 8.62 | 27.5 | 8.82 | 27.5 | 8.92 | 27.4 | 9.02 | 26.1 | 8.58 |
| -5.0 | -5.6 | | | 29.0 | 8.60 | 29.0 | 8.79 | 28.9 | 8.98 | 28.9 | 9.08 | 28.1 | 8.79 | 26.1 | 8.07 |
| -3.0 | -3.7 | | | 30.5 | 8.76 | 30.4 | 8.95 | 30.0 | 8.97 | 29.0 | 8.62 | 28.1 | 8.28 | 26.1 | 7.62 |
| 0.0 | -0.7 | | | 32.9 | 9.01 | 31.9 | 8.78 | 30.0 | 8.15 | 29.0 | 7.84 | 28.1 | 7.54 | 26.1 | 6.95 |
| 3.0 | 2.2 | | | 33.9 | 8.58 | 31.9 | 8.00 | 30.0 | 7.44 | 29.0 | 7.17 | 28.1 | 6.89 | 26.1 | 6.36 |
| 5.0 | 4.1 | | | 33.9 | 8.07 | 31.9 | 7.54 | 30.0 | 7.02 | 29.0 | 6.76 | 28.1 | 6.51 | 26.1 | 6.01 |
| 7.0 | 6.0 | | | 33.9 | 7.60 | 31.9 | 7.11 | 30.0 | 6.62 | 29.0 | 6.38 | 28.1 | 6.15 | 26.1 | 5.68 |
| 9.0 | 7.9 | | | 33.9 | 7.17 | 31.9 | 6.71 | 30.0 | 6.25 | 29.0 | 6.03 | 28.1 | 5.81 | 26.1 | 5.38 |
| 11.0 | 9.8 | | | 33.9 | 6.77 | 31.9 | 6.33 | 30.0 | 5.91 | 29.0 | 5.70 | 28.1 | 5.50 | 26.1 | 5.10 |
| 13.0 | 11.8 | | | 33.9 | 6.38 | 31.9 | 5.97 | 30.0 | 5.58 | 29.0 | 5.39 | 28.1 | 5.20 | 26.1 | 4.82 |
| 15.0 | 13.7 | | | 33.9 | 6.03 | 31.9 | 5.66 | 30.0 | 5.29 | 29.0 | 5.11 | 28.1 | 4.93 | 26.1 | 4.58 |
| 70% | 210.0 | | | -19.8 | -20.0 | 21.0 | 7.86 | 21.0 | 8.09 | 21.0 | 8.32 | 20.9 | 8.44 | 20.9 | 8.56 |
| | | -18.8 | -19.0 | 21.4 | 7.93 | 21.4 | 8.16 | 21.3 | 8.39 | 21.3 | 8.51 | 21.3 | 8.62 | 21.2 | 8.85 |
| | | -16.7 | -17.0 | 22.2 | 8.09 | 22.2 | 8.31 | 22.1 | 8.53 | 22.1 | 8.64 | 22.1 | 8.75 | 22.1 | 8.97 |
| | | -13.7 | -15.0 | 23.2 | 8.25 | 23.1 | 8.46 | 23.1 | 8.67 | 23.0 | 8.78 | 23.0 | 8.88 | 22.9 | 9.03 |
| | | -11.8 | -13.0 | 24.2 | 8.42 | 24.1 | 8.62 | 24.1 | 8.82 | 24.1 | 8.92 | 24.1 | 9.02 | 22.9 | 8.56 |
| | | -9.8 | -11.0 | 25.3 | 8.58 | 25.3 | 8.77 | 25.2 | 8.97 | 25.2 | 9.06 | 24.6 | 8.81 | 22.9 | 8.09 |
| | | -9.5 | -10.0 | 25.9 | 8.66 | 25.9 | 8.85 | 25.8 | 9.04 | 25.4 | 8.91 | 24.6 | 8.56 | 22.9 | 7.86 |
| | | -8.5 | -9.1 | 26.5 | 8.74 | 26.5 | 8.92 | 26.3 | 9.02 | 25.4 | 8.67 | 24.6 | 8.33 | 22.9 | 7.66 |
| | | -7.0 | -7.6 | 27.5 | 8.86 | 27.4 | 9.04 | 26.3 | 8.62 | 25.4 | 8.29 | 24.6 | 7.97 | 22.9 | 7.33 |
| | | -5.0 | -5.6 | 28.9 | 9.02 | 27.9 | 8.74 | 26.3 | 8.11 | 25.4 | 7.81 | 24.6 | 7.50 | 22.9 | 6.91 |
| | | -3.0 | -3.7 | 29.6 | 8.83 | 27.9 | 8.23 | 26.3 | 7.65 | 25.4 | 7.37 | 24.6 | 7.09 | 22.9 | 6.54 |
| | | 0.0 | -0.7 | 29.6 | 8.03 | 27.9 | 7.50 | 26.3 | 6.98 | 25.4 | 6.72 | 24.6 | 6.47 | 22.9 | 5.98 |
| | | 3.0 | 2.2 | 29.6 | 7.33 | 27.9 | 6.86 | 26.3 | 6.39 | 25.4 | 6.16 | 24.6 | 5.94 | 22.9 | 5.49 |
| | | 5.0 | 4.1 | 29.6 | 6.91 | 27.9 | 6.47 | 26.3 | 6.04 | 25.4 | 5.82 | 24.6 | 5.61 | 22.9 | 5.20 |
| | | 7.0 | 6.0 | 29.6 | 6.53 | 27.9 | 6.11 | 26.3 | 5.71 | 25.4 | 5.51 | 24.6 | 5.31 | 22.9 | 4.93 |
| | | 9.0 | 7.9 | 29.6 | 6.17 | 27.9 | 5.78 | 26.3 | 5.40 | 25.4 | 5.22 | 24.6 | 5.03 | 22.9 | 4.67 |
| | | 11.0 | 9.8 | 29.6 | 5.83 | 27.9 | 5.47 | 26.3 | 5.12 | 25.4 | 4.94 | 24.6 | 4.77 | 22.9 | 4.44 |
| | | 13.0 | 11.8 | 29.6 | 5.50 | 27.9 | 5.17 | 26.3 | 4.84 | 25.4 | 4.68 | 24.6 | 4.52 | 22.9 | 4.20 |
| | | 15.0 | 13.7 | 29.6 | 5.22 | 27.9 | 4.90 | 26.3 | 4.60 | 25.4 | 4.45 | 24.6 | 4.30 | 22.9 | 4.00 |
| | | 60% | 180.0 | -19.8 | -20.0 | 20.9 | 8.44 | 20.9 | 8.64 | 20.9 | 8.84 | 20.8 | 8.94 | 20.8 | 9.04 |
| -18.8 | -19.0 | | | 21.3 | 8.51 | 21.3 | 8.70 | 21.2 | 8.90 | 21.2 | 9.00 | 21.1 | 9.01 | 19.6 | 8.27 |
| -16.7 | -17.0 | | | 22.1 | 8.64 | 22.1 | 8.83 | 22.0 | 9.02 | 21.8 | 8.95 | 21.1 | 8.60 | 19.6 | 7.90 |
| -13.7 | -15.0 | | | 23.0 | 8.78 | 23.0 | 8.96 | 22.5 | 8.85 | 21.8 | 8.51 | 21.1 | 8.18 | 19.6 | 7.52 |
| -11.8 | -13.0 | | | 24.1 | 8.92 | 23.9 | 9.04 | 22.5 | 8.39 | 21.8 | 8.07 | 21.1 | 7.76 | 19.6 | 7.14 |
| -9.8 | -11.0 | | | 25.2 | 9.06 | 23.9 | 8.54 | 22.5 | 7.94 | 21.8 | 7.64 | 21.1 | 7.34 | 19.6 | 6.77 |
| -9.5 | -10.0 | | | 25.4 | 8.90 | 23.9 | 8.30 | 22.5 | 7.71 | 21.8 | 7.43 | 21.1 | 7.14 | 19.6 | 6.59 |
| -8.5 | -9.1 | | | 25.4 | 8.67 | 23.9 | 8.08 | 22.5 | 7.52 | 21.8 | 7.24 | 21.1 | 6.96 | 19.6 | 6.42 |
| -7.0 | -7.6 | | | 25.4 | 8.29 | 23.9 | 7.73 | 22.5 | 7.20 | 21.8 | 6.93 | 21.1 | 6.67 | 19.6 | 6.16 |
| -5.0 | -5.6 | | | 25.4 | 7.80 | 23.9 | 7.29 | 22.5 | 6.78 | 21.8 | 6.54 | 21.1 | 6.30 | 19.6 | 5.82 |
| -3.0 | -3.7 | | | 25.4 | 7.36 | 23.9 | 6.88 | 22.5 | 6.41 | 21.8 | 6.18 | 21.1 | 5.96 | 19.6 | 5.51 |
| 0.0 | -0.7 | | | 25.4 | 6.72 | 23.9 | 6.29 | 22.5 | 5.87 | 21.8 | 5.67 | 21.1 | 5.46 | 19.6 | 5.06 |
| 3.0 | 2.2 | | | 25.4 | 6.16 | 23.9 | 5.77 | 22.5 | 5.40 | 21.8 | 5.21 | 21.1 | 5.03 | 19.6 | 4.67 |
| 5.0 | 4.1 | | | 25.4 | 5.82 | 23.9 | 5.46 | 22.5 | 5.11 | 21.8 | 4.94 | 21.1 | 4.76 | 19.6 | 4.43 |
| 7.0 | 6.0 | | | 25.4 | 5.51 | 23.9 | 5.17 | 22.5 | 4.84 | 21.8 | 4.68 | 21.1 | 4.52 | 19.6 | 4.20 |
| 9.0 | 7.9 | | | 25.4 | 5.21 | 23.9 | 4.90 | 22.5 | 4.59 | 21.8 | 4.44 | 21.1 | 4.29 | 19.6 | 4.00 |
| 11.0 | 9.8 | | | 25.4 | 4.94 | 23.9 | 4.65 | 22.5 | 4.36 | 21.8 | 4.22 | 21.1 | 4.08 | 19.6 | 3.80 |
| 13.0 | 11.8 | | | 25.4 | 4.68 | 23.9 | 4.40 | 22.5 | 4.13 | 21.8 | 4.00 | 21.1 | 3.87 | 19.6 | 3.61 |
| 15.0 | 13.7 | | | 25.4 | 4.44 | 23.9 | 4.19 | 22.5 | 3.93 | 21.8 | 3.81 | 21.1 | 3.69 | 19.6 | 3.44 |
| 50% | 150.0 | | | -19.8 | -20.0 | 20.8 | 9.03 | 20.0 | 8.63 | 18.8 | 8.02 | 18.1 | 7.71 | 17.5 | 7.42 |
| | | -18.8 | -19.0 | 21.2 | 9.06 | 20.0 | 8.45 | 18.8 | 7.85 | 18.1 | 7.55 | 17.5 | 7.26 | 16.3 | 6.70 |
| | | -16.7 | -17.0 | 21.2 | 8.65 | 20.0 | 8.07 | 18.8 | 7.50 | 18.1 | 7.22 | 17.5 | 6.95 | 16.3 | 6.41 |
| | | -13.7 | -15.0 | 21.2 | 8.23 | 20.0 | 7.68 | 18.8 | 7.14 | 18.1 | 6.88 | 17.5 | 6.62 | 16.3 | 6.12 |
| | | -11.8 | -13.0 | 21.2 | 7.80 | 20.0 | 7.29 | 18.8 | 6.79 | 18.1 | 6.54 | 17.5 | 6.30 | 16.3 | 5.82 |
| | | -9.8 | -11.0 | 21.2 | 7.39 | 20.0 | 6.91 | 18.8 | 6.44 | 18.1 | 6.20 | 17.5 | 5.98 | 16.3 | 5.53 |
| | | -9.5 | -10.0 | 21.2 | 7.18 | 20.0 | 6.72 | 18.8 | 6.26 | 18.1 | 6.04 | 17.5 | 5.82 | 16.3 | 5.39 |
| | | -8.5 | -9.1 | 21.2 | 7.00 | 20.0 | 6.55 | 18.8 | 6.11 | 18.1 | 5.89 | 17.5 | 5.68 | 16.3 | 5.26 |
| | | -7.0 | -7.6 | 21.2 | 6.71 | 20.0 | 6.28 | 18.8 | 5.86 | 18.1 | 5.66 | 17.5 | 5.45 | 16.3 | 5.05 |
| | | -5.0 | -5.6 | 21.2 | 6.33 | 20.0 | 5.93 | 18.8 | 5.54 | 18.1 | 5.35 | 17.5 | 5.16 | 16.3 | 4.79 |
| | | -3.0 | -3.7 | 21.2 | 5.99 | 20.0 | 5.62 | 18.8 | 5.25 | 18.1 | 5.07 | 17.5 | 4.90 | 16.3 | 4.55 |
| | | 0.0 | -0.7 | 21.2 | 5.49 | 20.0 | 5.16 | 18.8 | 4.83 | 18.1 | 4.67 | 17.5 | 4.51 | 16.3 | 4.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ16P8 | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------|------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | °CDB | °CWB | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 130% | 520.0 | -19.8 | -20.0 | 30.7 | 6.71 | 30.6 | 7.27 | 30.4 | 7.83 | 30.4 | 8.10 | 30.3 | 8.38 | 30.2 | 8.94 |
| | | -18.8 | -19.0 | 31.2 | 6.90 | 31.1 | 7.44 | 31.0 | 7.99 | 30.9 | 8.26 | 30.9 | 8.53 | 30.8 | 9.08 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.4 | 7.28 | 32.3 | 7.80 | 32.2 | 8.33 | 32.1 | 8.59 | 32.1 | 8.85 | 32.0 | 9.37 |
| | | -13.7 | -15.0 | 33.8 | 7.67 | 33.6 | 8.17 | 33.5 | 8.67 | 33.5 | 8.92 | 33.4 | 9.17 | 33.3 | 9.68 |
| | | -11.8 | -13.0 | 35.2 | 8.06 | 35.1 | 8.54 | 35.0 | 9.02 | 35.0 | 9.26 | 34.9 | 9.50 | 34.8 | 9.98 |
| | | -9.8 | -11.0 | 36.8 | 8.45 | 36.7 | 8.91 | 36.6 | 9.37 | 36.6 | 9.60 | 36.5 | 9.83 | 36.4 | 10.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 37.7 | 8.65 | 37.6 | 9.09 | 37.5 | 9.54 | 37.4 | 9.76 | 37.4 | 10.0 | 37.2 | 10.4 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.5 | 8.82 | 38.4 | 9.26 | 38.3 | 9.69 | 38.2 | 9.91 | 38.2 | 10.1 | 38.0 | 10.6 |
| | | -7.0 | -7.6 | 39.9 | 9.10 | 39.8 | 9.52 | 39.7 | 9.9 | 39.6 | 10.2 | 39.5 | 10.4 | 39.4 | 10.8 |
| | | -5.0 | -5.6 | 41.9 | 9.47 | 41.8 | 9.87 | 41.6 | 10.3 | 41.6 | 10.5 | 41.5 | 10.7 | 41.4 | 11.1 |
| | | -3.0 | -3.7 | 43.9 | 9.81 | 43.8 | 10.2 | 43.6 | 10.6 | 43.6 | 10.8 | 43.5 | 11.0 | 43.4 | 11.3 |
| | | 0.0 | -0.7 | 47.3 | 10.3 | 47.2 | 10.7 | 47.0 | 11.0 | 47.0 | 11.2 | 46.9 | 11.4 | 46.8 | 11.7 |
| | | 3.0 | 2.2 | 50.9 | 10.8 | 50.7 | 11.1 | 50.6 | 11.4 | 50.6 | 11.6 | 50.5 | 11.8 | 50.4 | 12.1 |
| | | 5.0 | 4.1 | 53.4 | 11.1 | 53.3 | 11.4 | 53.1 | 11.7 | 53.1 | 11.8 | 53.0 | 12.0 | 52.9 | 12.3 |
| | | 7.0 | 6.0 | 56.0 | 11.3 | 55.9 | 11.6 | 55.8 | 11.9 | 55.7 | 12.1 | 55.6 | 12.2 | 55.5 | 12.5 |
| | | 9.0 | 7.9 | 58.7 | 11.6 | 58.6 | 11.9 | 58.5 | 12.1 | 58.5 | 12.3 | 58.4 | 12.4 | 58.3 | 12.7 |
| | | 11.0 | 9.8 | 61.6 | 11.8 | 61.5 | 12.1 | 61.4 | 12.4 | 61.3 | 12.5 | 61.2 | 12.6 | 61.1 | 12.9 |
| 13.0 | 11.8 | 64.8 | 12.1 | 64.6 | 12.3 | 64.5 | 12.6 | 64.4 | 12.7 | 64.3 | 12.8 | 64.2 | 13.1 | | |
| 15.0 | 13.7 | 67.9 | 12.3 | 67.8 | 12.5 | 67.7 | 12.8 | 67.6 | 12.9 | 67.5 | 13.0 | 67.4 | 13.3 | | |
| 120% | 480.0 | -19.8 | -20.0 | 30.5 | 7.46 | 30.4 | 7.98 | 30.3 | 8.49 | 30.3 | 8.75 | 30.2 | 9.00 | 30.1 | 9.52 |
| | | -18.8 | -19.0 | 31.1 | 7.64 | 31.0 | 8.14 | 30.9 | 8.64 | 30.8 | 8.89 | 30.8 | 9.15 | 30.6 | 9.65 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.3 | 7.99 | 32.2 | 8.47 | 32.1 | 8.95 | 32.0 | 9.20 | 32.0 | 9.44 | 31.8 | 9.92 |
| | | -13.7 | -15.0 | 33.6 | 8.35 | 33.5 | 8.81 | 33.4 | 9.27 | 33.3 | 9.51 | 33.3 | 9.74 | 33.2 | 10.2 |
| | | -11.8 | -13.0 | 35.1 | 8.71 | 35.0 | 9.15 | 34.9 | 9.60 | 34.8 | 9.82 | 34.8 | 10.0 | 34.7 | 10.5 |
| | | -9.8 | -11.0 | 36.7 | 9.07 | 36.6 | 9.49 | 36.5 | 9.92 | 36.4 | 10.1 | 36.4 | 10.3 | 36.3 | 10.8 |
| | | -9.5 | -10.0 | 37.5 | 9.25 | 37.4 | 9.66 | 37.3 | 10.1 | 37.3 | 10.3 | 37.2 | 10.5 | 37.1 | 10.9 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.3 | 9.41 | 38.2 | 9.81 | 38.1 | 10.2 | 38.1 | 10.4 | 38.0 | 10.6 | 37.9 | 11.0 |
| | | -7.0 | -7.6 | 39.7 | 9.67 | 39.6 | 10.1 | 39.5 | 10.5 | 39.5 | 10.6 | 39.4 | 10.8 | 39.3 | 11.2 |
| | | -5.0 | -5.6 | 41.7 | 10.0 | 41.6 | 10.4 | 41.5 | 10.8 | 41.4 | 10.9 | 41.4 | 11.1 | 41.3 | 11.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 43.7 | 10.3 | 43.6 | 10.7 | 43.5 | 11.0 | 43.4 | 11.2 | 43.4 | 11.4 | 43.3 | 11.7 |
| | | 0.0 | -0.7 | 47.1 | 10.8 | 47.0 | 11.1 | 46.9 | 11.4 | 46.9 | 11.6 | 46.8 | 11.8 | 46.7 | 12.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 50.7 | 11.2 | 50.6 | 11.5 | 50.5 | 11.8 | 50.4 | 12.0 | 50.4 | 12.1 | 50.3 | 12.4 |
| | | 5.0 | 4.1 | 53.2 | 11.5 | 53.1 | 11.8 | 53.0 | 12.1 | 52.9 | 12.2 | 52.9 | 12.3 | 52.8 | 12.6 |
| | | 7.0 | 6.0 | 55.8 | 11.7 | 55.7 | 12.0 | 55.6 | 12.3 | 55.6 | 12.4 | 55.5 | 12.5 | 55.4 | 12.8 |
| | | 9.0 | 7.9 | 58.6 | 12.0 | 58.5 | 12.2 | 58.4 | 12.5 | 58.1 | 12.5 | 58.1 | 12.6 | 58.0 | 12.9 |
| | | 11.0 | 9.8 | 61.5 | 12.2 | 61.3 | 12.4 | 61.2 | 12.7 | 61.1 | 12.8 | 61.0 | 13.0 | 60.9 | 13.3 |
| 13.0 | 11.8 | 64.6 | 12.4 | 64.4 | 12.6 | 64.3 | 12.9 | 64.2 | 13.1 | 64.1 | 13.3 | 64.0 | 13.6 | | |
| 15.0 | 13.7 | 67.7 | 12.6 | 67.6 | 12.8 | 67.5 | 13.1 | 67.4 | 13.3 | 67.3 | 13.5 | 67.2 | 13.8 | | |
| 110% | 440.0 | -19.8 | -20.0 | 30.4 | 8.22 | 30.3 | 8.69 | 30.2 | 9.16 | 30.1 | 9.39 | 30.1 | 9.63 | 30.0 | 10.10 |
| | | -18.8 | -19.0 | 30.9 | 8.37 | 30.8 | 8.83 | 30.7 | 9.30 | 30.7 | 9.53 | 30.6 | 9.76 | 30.5 | 10.22 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.1 | 8.69 | 32.0 | 9.14 | 31.9 | 9.58 | 31.9 | 9.80 | 31.8 | 10.02 | 31.7 | 10.5 |
| | | -13.7 | -15.0 | 33.5 | 9.03 | 33.4 | 9.45 | 33.3 | 9.87 | 33.2 | 10.09 | 33.2 | 10.3 | 33.1 | 10.7 |
| | | -11.8 | -13.0 | 34.9 | 9.36 | 34.8 | 9.76 | 34.7 | 10.2 | 34.7 | 10.4 | 34.6 | 10.6 | 34.5 | 11.0 |
| | | -9.8 | -11.0 | 36.5 | 9.69 | 36.4 | 10.1 | 36.3 | 10.5 | 36.3 | 10.7 | 36.2 | 10.9 | 36.1 | 11.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 37.4 | 9.85 | 37.3 | 10.2 | 37.2 | 10.6 | 37.1 | 10.8 | 37.1 | 11.0 | 37.0 | 11.4 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.2 | 10.0 | 38.1 | 10.4 | 38.0 | 10.7 | 37.9 | 10.9 | 37.9 | 11.1 | 37.8 | 11.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 39.6 | 10.2 | 39.5 | 10.6 | 39.4 | 11.0 | 39.3 | 11.1 | 39.3 | 11.3 | 39.2 | 11.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 41.6 | 10.6 | 41.5 | 10.9 | 41.4 | 11.2 | 41.3 | 11.4 | 41.3 | 11.6 | 41.2 | 11.9 |
| | | -3.0 | -3.7 | 43.6 | 10.8 | 43.5 | 11.2 | 43.4 | 11.5 | 43.3 | 11.6 | 43.3 | 11.8 | 43.2 | 12.1 |
| | | 0.0 | -0.7 | 47.0 | 11.3 | 46.9 | 11.6 | 46.8 | 11.9 | 46.7 | 12.0 | 46.7 | 12.2 | 46.6 | 12.5 |
| | | 3.0 | 2.2 | 50.6 | 11.7 | 50.5 | 11.9 | 50.4 | 12.2 | 50.3 | 12.4 | 50.3 | 12.5 | 50.2 | 12.8 |
| | | 5.0 | 4.1 | 53.1 | 11.9 | 53.0 | 12.2 | 52.9 | 12.4 | 52.8 | 12.6 | 52.8 | 12.7 | 52.7 | 13.0 |
| | | 7.0 | 6.0 | 55.7 | 12.1 | 55.6 | 12.4 | 55.5 | 12.5 | 55.2 | 12.6 | 55.2 | 12.7 | 55.1 | 13.0 |
| | | 9.0 | 7.9 | 58.4 | 12.3 | 58.3 | 12.6 | 58.2 | 12.7 | 58.1 | 12.8 | 58.0 | 12.9 | 57.9 | 13.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 61.3 | 12.5 | 61.2 | 12.8 | 61.1 | 13.0 | 61.0 | 13.1 | 60.9 | 13.2 | 60.8 | 13.3 |
| 13.0 | 11.8 | 64.2 | 12.7 | 64.1 | 13.0 | 64.0 | 13.2 | 63.9 | 13.3 | 63.8 | 13.4 | 63.7 | 13.5 | | |
| 15.0 | 13.7 | 67.1 | 12.9 | 67.0 | 13.2 | 66.9 | 13.4 | 66.8 | 13.5 | 66.7 | 13.6 | 66.6 | 13.7 | | |
| 100% | 400.0 | -19.8 | -20.0 | 30.2 | 8.97 | 30.1 | 9.39 | 30.0 | 9.82 | 30.0 | 10.04 | 29.9 | 10.25 | 29.9 | 10.7 |
| | | -18.8 | -19.0 | 30.8 | 9.11 | 30.7 | 9.53 | 30.6 | 9.95 | 30.5 | 10.16 | 30.5 | 10.37 | 30.4 | 10.8 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.0 | 9.40 | 31.9 | 9.81 | 31.8 | 10.21 | 31.7 | 10.4 | 31.7 | 10.6 | 31.6 | 11.0 |
| | | -13.7 | -15.0 | 33.3 | 9.70 | 33.2 | 10.09 | 33.1 | 10.5 | 33.1 | 10.7 | 33.0 | 10.9 | 32.9 | 11.2 |
| | | -11.8 | -13.0 | 34.8 | 10.01 | 34.7 | 10.4 | 34.6 | 10.7 | 34.6 | 10.9 | 34.5 | 11.1 | 34.4 | 11.5 |
| | | -9.8 | -11.0 | 36.4 | 10.3 | 36.3 | 10.7 | 36.2 | 11.0 | 36.2 | 11.2 | 36.1 | 11.4 | 36.0 | 11.7 |
| | | -9.5 | -10.0 | 37.2 | 10.5 | 37.1 | 10.8 | 37.1 | 11.1 | 37.0 | 11.3 | 37.0 | 11.5 | 36.9 | 11.8 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.0 | 10.6 | 37.9 | 10.9 | 37.9 | 11.3 | 37.8 | 11.4 | 37.8 | 11.6 | 37.7 | 11.9 |
| | | -7.0 | -7.6 | 39.4 | 10.8 | 39.3 | 11.1 | 39.3 | 11.5 | 39.2 | 11.6 | 39.2 | 11.8 | 39.1 | 12.1 |
| | | -5.0 | -5.6 | 41.4 | 11.1 | 41.3 | 11.4 | 41.2 | 11.7 | 41.2 | 11.9 | 41.1 | 12.0 | 41.1 | 12.3 |
| | | -3.0 | -3.7 | 43.4 | 11.4 | 43.3 | 11.7 | 43.2 | 11.9 | 43.2 | 12.1 | 43.1 | 12.2 | 43.1 | 12.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 46.8 | 11.7 | 46.7 | 12.0 | 46.6 | 12.3 | 46.6 | 12.4 | 46.5 | 12.6 | 46.5 | 12.8 |
| | | 3.0 | 2.2 | 50.4 | 12.1 | 50.3 | 12.4 | 50.2 | 12.5 | 50.1 | 12.6 | 50.1 | 12.7 | 50.0 | 12.9 |
| | | 5.0 | 4.1 | 52.9 | 12.3 | 52.8 | 12.6 | 52.7 | 12.7 | 52.6 | 12.8 | 52.6 | 12.9 | 52.5 | 13.0 |
| | | 7.0 | 6.0 | 55.5 | 12.5 | 55.4 | 12.8 | 55.3 | 13.0 | 55.2 | 13.1 | 55.1 | 13.2 | 55.0 | 13.3 |
| | | 9.0 | 7.9 | 58.4 | 12.7 | 58.3 | 13.0 | 58.2 | 13.2 | 58.1 | 13.3 | 58.0 | 13.4 | 57.9 | 13.5 |
| | | 11.0 | 9.8 | 61.4 | 12.9 | 61.3 | 13.2 | 61.2 | 13.4 | 61.1 | 13.5 | 61.0 | 13.6 | 60.9 | 13.7 |
| 13.0 | 11.8 | 64.4 | 13.1 | 64.3 | 13.4 | 64.2 | 13.6 | 64.1 | 13.7 | 64.0 | 13.8 | 63.9 | 13.9 | | |
| 15.0 | 13.7 | 67.4 | 13.3 | 67.3 | 13.6 | 67.2 | 13.8 | 67.1 | 13.9 | 67.0 | 14.0 | 66.9 | 14.1 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
 dient als Verweis. Vermijden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft .
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται .
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .
 valori riportati unicamente come riferimento. Nei selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının .
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ16P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | | | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | | | |
| 90% | 360.0 | -19.8 | -20.0 | 30.1 | 9.72 | 30.0 | 10.10 | 29.9 | 10.49 | 29.9 | 10.7 | 29.8 | 10.9 | 29.7 | 11.3 | 29.7 | 11.5 | 29.6 | 11.8 |
| | | -18.8 | -19.0 | 30.6 | 9.85 | 30.5 | 10.22 | 30.4 | 10.6 | 30.4 | 10.8 | 30.4 | 11.0 | 30.4 | 11.2 | 30.4 | 11.4 | 30.3 | 11.4 |
| | | -16.7 | -17.0 | 31.8 | 10.11 | 31.7 | 10.5 | 31.6 | 10.8 | 31.6 | 11.0 | 31.6 | 11.2 | 31.6 | 11.4 | 31.6 | 11.6 | 31.5 | 11.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 33.1 | 10.4 | 33.1 | 10.7 | 33.0 | 11.1 | 32.9 | 11.3 | 32.9 | 11.4 | 32.9 | 11.4 | 32.9 | 11.4 | 32.8 | 11.8 |
| | | -11.8 | -13.0 | 34.6 | 10.7 | 34.5 | 11.0 | 34.5 | 11.3 | 34.4 | 11.5 | 34.4 | 11.7 | 34.4 | 11.9 | 34.4 | 12.1 | 34.3 | 12.0 |
| | | -9.8 | -11.0 | 36.2 | 10.9 | 36.1 | 11.2 | 36.1 | 11.6 | 36.0 | 11.7 | 36.0 | 11.9 | 36.0 | 12.1 | 36.0 | 12.3 | 35.9 | 12.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 37.1 | 11.1 | 37.0 | 11.4 | 36.9 | 11.7 | 36.9 | 11.8 | 36.9 | 11.8 | 36.8 | 12.0 | 36.8 | 12.1 | 36.8 | 12.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 37.9 | 11.2 | 37.8 | 11.5 | 37.7 | 11.8 | 37.7 | 11.9 | 37.7 | 12.0 | 37.6 | 12.1 | 37.6 | 12.2 | 37.6 | 12.4 |
| | | -7.0 | -7.6 | 39.3 | 11.4 | 39.2 | 11.7 | 39.1 | 12.0 | 39.1 | 12.1 | 39.1 | 12.1 | 39.0 | 12.2 | 39.0 | 12.3 | 39.0 | 12.5 |
| | | -5.0 | -5.6 | 41.2 | 11.6 | 41.2 | 11.9 | 41.1 | 12.2 | 41.1 | 12.3 | 41.1 | 12.3 | 41.0 | 12.4 | 41.0 | 12.5 | 41.0 | 12.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 43.2 | 11.9 | 43.2 | 12.1 | 43.1 | 12.4 | 43.1 | 12.5 | 43.1 | 12.5 | 43.1 | 12.5 | 43.1 | 12.5 | 43.1 | 12.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 46.7 | 12.2 | 46.6 | 12.5 | 46.5 | 12.8 | 46.5 | 12.9 | 46.5 | 12.9 | 46.5 | 12.9 | 46.5 | 12.9 | 46.5 | 12.9 |
| | | 3.0 | 2.2 | 50.2 | 12.5 | 50.2 | 12.8 | 50.2 | 13.1 | 50.2 | 13.2 | 50.2 | 13.2 | 50.2 | 13.2 | 50.2 | 13.2 | 50.2 | 13.2 |
| | | 5.0 | 4.1 | 50.8 | 12.0 | 50.8 | 12.3 | 50.8 | 12.6 | 50.8 | 12.7 | 50.8 | 12.7 | 50.8 | 12.7 | 50.8 | 12.7 | 50.8 | 12.7 |
| | | 7.0 | 6.0 | 50.8 | 11.3 | 50.8 | 11.6 | 50.8 | 11.9 | 50.8 | 12.0 | 50.8 | 12.0 | 50.8 | 12.0 | 50.8 | 12.0 | 50.8 | 12.0 |
| | | 9.0 | 7.9 | 50.8 | 10.7 | 50.8 | 11.0 | 50.8 | 11.3 | 50.8 | 11.4 | 50.8 | 11.4 | 50.8 | 11.4 | 50.8 | 11.4 | 50.8 | 11.4 |
| | | 11.0 | 9.8 | 50.8 | 10.1 | 50.8 | 10.4 | 50.8 | 10.7 | 50.8 | 10.8 | 50.8 | 10.8 | 50.8 | 10.8 | 50.8 | 10.8 | 50.8 | 10.8 |
| | | 13.0 | 11.8 | 50.8 | 9.5 | 50.8 | 9.8 | 50.8 | 10.1 | 50.8 | 10.2 | 50.8 | 10.2 | 50.8 | 10.2 | 50.8 | 10.2 | 50.8 | 10.2 |
| | | 15.0 | 13.7 | 50.8 | 9.0 | 50.8 | 9.3 | 50.8 | 9.6 | 50.8 | 9.7 | 50.8 | 9.7 | 50.8 | 9.7 | 50.8 | 9.7 | 50.8 | 9.7 |
| | | 80% | 320.0 | -19.8 | -20.0 | 29.9 | 10.47 | 29.8 | 10.8 | 29.8 | 11.2 | 29.7 | 11.3 | 29.7 | 11.3 | 29.7 | 11.3 | 29.7 | 11.3 |
| -18.8 | -19.0 | | | 30.4 | 10.6 | 30.4 | 10.9 | 30.3 | 11.3 | 30.3 | 11.4 | 30.2 | 11.6 | 30.2 | 11.6 | 30.2 | 11.6 | 30.2 | 11.9 |
| -16.7 | -17.0 | | | 31.7 | 10.8 | 31.6 | 11.1 | 31.5 | 11.5 | 31.5 | 11.6 | 31.4 | 11.8 | 31.4 | 11.8 | 31.4 | 11.8 | 31.4 | 12.1 |
| -13.7 | -15.0 | | | 33.0 | 11.1 | 32.9 | 11.4 | 32.8 | 11.7 | 32.8 | 11.8 | 32.8 | 12.0 | 32.8 | 12.0 | 32.7 | 12.3 | 32.7 | 12.3 |
| -11.8 | -13.0 | | | 34.5 | 11.3 | 34.4 | 11.6 | 34.3 | 11.9 | 34.3 | 12.0 | 34.3 | 12.2 | 34.3 | 12.2 | 34.2 | 12.5 | 34.2 | 12.5 |
| -9.8 | -11.0 | | | 36.1 | 11.5 | 36.0 | 11.8 | 35.9 | 12.1 | 35.9 | 12.3 | 35.9 | 12.3 | 35.9 | 12.3 | 35.9 | 12.3 | 35.9 | 12.3 |
| -9.5 | -10.0 | | | 36.9 | 11.7 | 36.9 | 11.9 | 36.8 | 12.2 | 36.8 | 12.4 | 36.8 | 12.4 | 36.7 | 12.5 | 36.7 | 12.5 | 36.7 | 12.5 |
| -8.5 | -9.1 | | | 37.7 | 11.8 | 37.7 | 12.0 | 37.6 | 12.3 | 37.6 | 12.3 | 37.6 | 12.4 | 37.4 | 12.5 | 37.4 | 12.5 | 37.4 | 12.5 |
| -7.0 | -7.6 | | | 39.1 | 11.9 | 39.0 | 12.2 | 39.0 | 12.5 | 38.9 | 12.5 | 38.7 | 12.5 | 37.4 | 12.0 | 37.4 | 12.0 | 37.4 | 11.0 |
| -5.0 | -5.6 | | | 41.1 | 12.2 | 41.0 | 12.4 | 40.0 | 12.2 | 38.7 | 11.7 | 37.4 | 11.3 | 37.4 | 11.3 | 37.4 | 11.3 | 37.4 | 11.0 |
| -3.0 | -3.7 | | | 43.1 | 12.4 | 42.6 | 12.4 | 40.0 | 11.5 | 38.7 | 11.1 | 37.4 | 10.6 | 37.4 | 10.6 | 37.4 | 10.6 | 37.4 | 9.8 |
| 0.0 | -0.7 | | | 45.1 | 12.1 | 42.6 | 11.3 | 40.0 | 10.5 | 38.7 | 10.1 | 37.4 | 9.7 | 37.4 | 9.7 | 37.4 | 9.7 | 37.4 | 8.9 |
| 3.0 | 2.2 | | | 45.1 | 11.1 | 42.6 | 10.3 | 40.0 | 9.6 | 38.7 | 9.2 | 37.4 | 8.9 | 37.4 | 8.9 | 37.4 | 8.9 | 37.4 | 8.20 |
| 5.0 | 4.1 | | | 45.1 | 10.4 | 42.6 | 9.7 | 40.0 | 9.1 | 38.7 | 8.7 | 37.4 | 8.40 | 37.4 | 8.40 | 37.4 | 8.40 | 37.4 | 7.76 |
| 7.0 | 6.0 | | | 45.1 | 9.8 | 42.6 | 9.2 | 40.0 | 8.6 | 38.7 | 8.26 | 37.4 | 7.95 | 37.4 | 7.95 | 37.4 | 7.95 | 37.4 | 7.35 |
| 9.0 | 7.9 | | | 45.1 | 9.3 | 42.6 | 8.7 | 40.0 | 8.10 | 38.7 | 7.81 | 37.4 | 7.53 | 37.4 | 7.53 | 37.4 | 7.53 | 37.4 | 6.97 |
| 11.0 | 9.8 | | | 45.1 | 8.8 | 42.6 | 8.2 | 40.0 | 7.67 | 38.7 | 7.40 | 37.4 | 7.14 | 37.4 | 7.14 | 37.4 | 7.14 | 37.4 | 6.61 |
| 13.0 | 11.8 | | | 45.1 | 8.3 | 42.6 | 7.77 | 40.0 | 7.25 | 38.7 | 7.00 | 37.4 | 6.75 | 37.4 | 6.75 | 37.4 | 6.75 | 37.4 | 6.27 |
| 15.0 | 13.7 | | | 45.1 | 7.9 | 42.6 | 7.37 | 40.0 | 6.89 | 38.7 | 6.65 | 37.4 | 6.42 | 37.4 | 6.42 | 37.4 | 6.42 | 37.4 | 5.96 |
| 70% | 280.0 | | | -19.8 | -20.0 | 29.7 | 11.2 | 29.7 | 11.5 | 29.6 | 11.8 | 29.6 | 12.0 | 29.6 | 12.1 | 29.6 | 12.1 | 29.5 | 12.4 |
| | | -18.8 | -19.0 | 30.3 | 11.3 | 30.2 | 11.6 | 30.2 | 11.9 | 30.1 | 12.1 | 30.1 | 12.2 | 30.1 | 12.2 | 30.0 | 12.5 | 30.0 | 12.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 31.5 | 11.5 | 31.4 | 11.8 | 31.4 | 12.1 | 31.3 | 12.2 | 31.3 | 12.2 | 31.3 | 12.2 | 31.3 | 12.2 | 31.3 | 12.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 32.8 | 11.7 | 32.8 | 12.0 | 32.7 | 12.3 | 32.7 | 12.4 | 32.7 | 12.4 | 32.7 | 12.4 | 32.7 | 12.4 | 32.7 | 12.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 34.3 | 12.0 | 34.2 | 12.2 | 34.2 | 12.5 | 33.9 | 12.4 | 32.8 | 11.9 | 30.5 | 11.0 | 30.5 | 11.0 | 30.5 | 11.0 |
| | | -9.8 | -11.0 | 35.9 | 12.2 | 35.9 | 12.4 | 35.0 | 12.2 | 33.9 | 11.7 | 32.8 | 11.3 | 30.5 | 10.4 | 30.5 | 10.4 | 30.5 | 10.4 |
| | | -9.5 | -10.0 | 36.8 | 12.3 | 36.7 | 12.5 | 35.0 | 11.9 | 33.9 | 11.4 | 32.8 | 11.0 | 30.5 | 10.1 | 30.5 | 10.1 | 30.5 | 10.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 37.6 | 12.4 | 37.3 | 12.5 | 35.0 | 11.6 | 33.9 | 11.1 | 32.8 | 10.7 | 30.5 | 9.8 | 30.5 | 9.8 | 30.5 | 9.8 |
| | | -7.0 | -7.6 | 39.0 | 12.5 | 37.3 | 11.9 | 35.0 | 11.0 | 33.9 | 10.6 | 32.8 | 10.2 | 30.5 | 9.4 | 30.5 | 9.4 | 30.5 | 9.4 |
| | | -5.0 | -5.6 | 39.5 | 12.0 | 37.3 | 11.2 | 35.0 | 10.4 | 33.9 | 10.0 | 32.8 | 9.6 | 30.5 | 8.87 | 30.5 | 8.87 | 30.5 | 8.87 |
| | | -3.0 | -3.7 | 39.5 | 11.3 | 37.3 | 10.6 | 35.0 | 9.8 | 33.9 | 9.5 | 32.8 | 9.1 | 30.5 | 8.39 | 30.5 | 8.39 | 30.5 | 8.39 |
| | | 0.0 | -0.7 | 39.5 | 10.3 | 37.3 | 9.6 | 35.0 | 9.0 | 33.9 | 8.65 | 32.8 | 8.33 | 30.5 | 7.70 | 30.5 | 7.70 | 30.5 | 7.70 |
| | | 3.0 | 2.2 | 39.5 | 9.5 | 37.3 | 8.8 | 35.0 | 8.24 | 33.9 | 7.95 | 32.8 | 7.66 | 30.5 | 7.08 | 30.5 | 7.08 | 30.5 | 7.08 |
| | | 5.0 | 4.1 | 39.5 | 8.9 | 37.3 | 8.36 | 35.0 | 7.80 | 33.9 | 7.52 | 32.8 | 7.25 | 30.5 | 6.72 | 30.5 | 6.72 | 30.5 | 6.72 |
| | | 7.0 | 6.0 | 39.5 | 8.4 | 37.3 | 7.91 | 35.0 | 7.38 | 33.9 | 7.13 | 32.8 | 6.87 | 30.5 | 6.37 | 30.5 | 6.37 | 30.5 | 6.37 |
| | | 9.0 | 7.9 | 39.5 | 7.99 | 37.3 | 7.49 | 35.0 | 7.00 | 33.9 | 6.76 | 32.8 | 6.52 | 30.5 | 6.05 | 30.5 | 6.05 | 30.5 | 6.05 |
| | | 11.0 | 9.8 | 39.5 | 7.57 | 37.3 | 7.10 | 35.0 | 6.64 | 33.9 | 6.42 | 32.8 | 6.19 | 30.5 | 5.75 | 30.5 | 5.75 | 30.5 | 5.75 |
| | | 13.0 | 11.8 | 39.5 | 7.16 | 37.3 | 6.72 | 35.0 | 6.29 | 33.9 | 6.08 | 32.8 | 5.87 | 30.5 | 5.46 | 30.5 | 5.46 | 30.5 | 5.46 |
| | | 15.0 | 13.7 | 39.5 | 6.79 | 37.3 | 6.38 | 35.0 | 5.98 | 33.9 | 5.79 | 32.8 | 5.59 | 30.5 | 5.21 | 30.5 | 5.21 | 30.5 | 5.21 |
| | | 60% | 240.0 | -19.8 | -20.0 | 29.6 | 12.0 | 29.5 | 12.2 | 29.5 | 12.5 | 29.0 | 12.3 | 28.1 | 11.8 | 26.1 | 10.9 | 26.1 | 10.9 |
| -18.8 | -19.0 | | | 30.1 | 12.1 | 30.1 | 12.3 | 30.0 | 12.5 | 29.0 | 12.0 | 28.1 | 11.6 | 26.1 | 10.6 | 26.1 | 10.6 | 26.1 | 10.6 |
| -16.7 | -17.0 | | | 31.3 | 12.2 | 31.3 | 12.5 | 30.0 | 11.9 | 29.0 | 11.5 | 28.1 | 11.0 | 26.1 | 10.1 | 26.1 | 10.1 | 26.1 | 10.1 |
| -13.7 | -15.0 | | | 32.7 | 12.4 | 31.9 | 12.2 | 30.0 | 11.3 | 29.0 | 10.9 | 28.1 | 10.5 | 26.1 | 9.6 | 26.1 | 9.6 | 26.1 | 9.6 |
| -11.8 | -13.0 | | | 33.9 | 12.4 | 31.9 | 11.6 | 30.0 | 10.7 | 29.0 | 10.3 | 28.1 | 9.9 | 26.1 | 9.1 | 26.1 | 9.1 | 26.1 | 9.1 |
| -9.8 | -11.0 | | | 33.9 | 11.7 | 31.9 | 10.9 | 30.0 | 10.2 | 29.0 | 9.8 | 28.1 | 9.4 | 26.1 | 8.67 | 26.1 | 8.67 | 26.1 | 8.67 |
| -9.5 | -10.0 | | | 33.9 | 11.4 | 31.9 | 10.6 | 30.0 | 9.9 | 29.0 | 9.5 | 28.1 | 9.1 | 26.1 | 8.44 | 26.1 | 8.44 | 26.1 | 8.44 |
| -8.5 | -9.1 | | | 33.9 | 11.1 | 31.9 | 10.4 | 30.0 | 9.6 | 29.0 | 9.3 | 28.1 | 8.9 | 26.1 | 8.23 | 26.1 | 8.23 | 26.1 | 8.23 |
| -7.0 | -7.6 | | | 33.9 | 10.6 | 31.9 | 9.9 | 30.0 | 9.2 | 29.0 | 8.88 | 28.1 | 8.55 | 26.1 | 7.90 | 26.1 | 7.90 | 26.1 | 7.90 |
| -5.0 | -5.6 | | | 33.9 | 10.0 | 31.9 | 9.3 | 30.0 | 8.70 | 29.0 | 8.39 | 28.1 | 8.08 | 26.1 | 7.47 | 26.1 | 7.47 | 26.1 | 7.47 |
| -3.0 | -3.7 | | | 33.9 | 9.5 | 31.9 | 8.84 | 30.0 | 8.24 | 29.0 | 7.94 | 28.1 | 7.65 | 26.1 | 7.08 | 26.1 | 7.08 | 26.1 | 7.08 |
| 0.0 | -0.7 | | | 33.9 | 8.65 | 31.9 | 8.10 | 30.0 | 7.56 | 29.0 | 7.29 | 28.1 | 7.03 | 26.1 | 6.52 | 26.1 | 6.52 | 26.1 | 6.52 |
| 3.0 | 2.2 | | | 33.9 | 7.94 | 31.9 | 7.45 | 30.0 | 6.96 | 29.0 | 6.72 | 28.1 | 6.48 | 26.1 | 6.02 | 26.1 | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ18P8 | | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| | | °CDB | °CWB | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | |
| 130% | 585.0 | -19.8 | -20.0 | 31.4 | 5.71 | 31.3 | 6.37 | 31.2 | 7.02 | 31.1 | 7.35 | 31.1 | 7.68 | 30.9 | 8.3 |
| | | -18.8 | -19.0 | 32.0 | 5.93 | 31.9 | 6.57 | 31.8 | 7.22 | 31.7 | 7.54 | 31.6 | 7.9 | 31.5 | 8.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 33.2 | 6.38 | 33.1 | 7.00 | 33.0 | 7.62 | 32.9 | 7.9 | 32.8 | 8.2 | 32.7 | 8.9 |
| | | -13.7 | -15.0 | 34.6 | 6.85 | 34.5 | 7.44 | 34.3 | 8.0 | 34.3 | 8.3 | 34.2 | 8.6 | 34.1 | 9.2 |
| | | -11.8 | -13.0 | 36.1 | 7.31 | 36.0 | 7.9 | 35.8 | 8.5 | 35.8 | 8.7 | 35.7 | 9.0 | 35.6 | 9.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 37.7 | 7.8 | 37.6 | 8.3 | 37.5 | 8.9 | 37.4 | 9.1 | 37.3 | 9.4 | 37.2 | 9.9 |
| | | -9.5 | -10.0 | 38.6 | 8.0 | 38.5 | 8.5 | 38.3 | 9.1 | 38.3 | 9.3 | 38.2 | 9.6 | 38.1 | 10.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 39.4 | 8.2 | 39.3 | 8.7 | 39.2 | 9.3 | 39.1 | 9.5 | 39.0 | 9.8 | 38.9 | 10.3 |
| | | -7.0 | -7.6 | 40.8 | 8.6 | 40.7 | 9.1 | 40.6 | 9.6 | 40.5 | 9.8 | 40.4 | 10.1 | 40.3 | 10.6 |
| | | -5.0 | -5.6 | 42.8 | 9.0 | 42.7 | 9.5 | 42.6 | 9.9 | 42.5 | 10.2 | 42.5 | 10.4 | 42.3 | 10.9 |
| | | -3.0 | -3.7 | 44.9 | 9.4 | 44.8 | 9.9 | 44.6 | 10.3 | 44.6 | 10.5 | 44.5 | 10.8 | 44.4 | 11.2 |
| | | 0.0 | -0.7 | 48.4 | 10.0 | 48.2 | 10.4 | 48.1 | 10.9 | 48.0 | 11.1 | 48.0 | 11.3 | 47.8 | 11.7 |
| | | 3.0 | 2.2 | 52.0 | 10.6 | 51.9 | 11.0 | 51.7 | 11.3 | 51.7 | 11.5 | 51.6 | 11.7 | 51.5 | 12.1 |
| | | 5.0 | 4.1 | 54.6 | 10.9 | 54.4 | 11.3 | 54.3 | 11.6 | 54.2 | 11.8 | 54.2 | 12.0 | 54.0 | 12.4 |
| | | 7.0 | 6.0 | 57.2 | 11.2 | 57.1 | 11.6 | 57.0 | 11.9 | 56.9 | 12.1 | 56.8 | 12.3 | 56.7 | 12.6 |
| | | 9.0 | 7.9 | 60.0 | 11.5 | 59.9 | 11.9 | 59.8 | 12.2 | 59.7 | 12.4 | 59.6 | 12.5 | 59.5 | 12.9 |
| | | 11.0 | 9.8 | 62.9 | 11.8 | 62.8 | 12.2 | 62.7 | 12.5 | 62.6 | 12.6 | 62.6 | 12.8 | 62.4 | 13.1 |
| 13.0 | 11.8 | 66.2 | 12.1 | 66.0 | 12.4 | 65.9 | 12.7 | 65.8 | 12.9 | 65.8 | 13.0 | 64.0 | 12.8 | | |
| 15.0 | 13.7 | 69.3 | 12.4 | 69.2 | 12.7 | 69.1 | 13.0 | 69.0 | 13.1 | 68.7 | 13.2 | 64.0 | 12.1 | | |
| 120% | 540.0 | -19.8 | -20.0 | 31.3 | 6.60 | 31.2 | 7.20 | 31.0 | 7.81 | 31.0 | 8.1 | 30.9 | 8.4 | 30.8 | 9.0 |
| | | -18.8 | -19.0 | 31.8 | 6.80 | 31.7 | 7.39 | 31.6 | 8.0 | 31.5 | 8.3 | 31.5 | 8.6 | 31.4 | 9.2 |
| | | -16.7 | -17.0 | 33.1 | 7.22 | 32.9 | 7.8 | 32.8 | 8.4 | 32.8 | 8.6 | 32.7 | 8.9 | 32.6 | 9.5 |
| | | -13.7 | -15.0 | 34.4 | 7.6 | 34.3 | 8.2 | 34.2 | 8.7 | 34.1 | 9.0 | 34.1 | 9.3 | 33.9 | 9.8 |
| | | -11.8 | -13.0 | 35.9 | 8.1 | 35.8 | 8.6 | 35.7 | 9.1 | 35.6 | 9.4 | 35.6 | 9.7 | 35.4 | 10.2 |
| | | -9.8 | -11.0 | 37.6 | 8.5 | 37.4 | 9.0 | 37.3 | 9.5 | 37.3 | 9.8 | 37.2 | 10.0 | 37.1 | 10.5 |
| | | -9.5 | -10.0 | 38.4 | 8.7 | 38.3 | 9.2 | 38.2 | 9.7 | 38.1 | 9.9 | 38.1 | 10.2 | 38.0 | 10.7 |
| | | -8.5 | -9.1 | 39.2 | 8.9 | 39.1 | 9.4 | 39.0 | 9.9 | 38.9 | 10.1 | 38.9 | 10.4 | 38.8 | 10.8 |
| | | -7.0 | -7.6 | 40.7 | 9.2 | 40.5 | 9.7 | 40.4 | 10.2 | 40.4 | 10.4 | 40.3 | 10.6 | 40.2 | 11.1 |
| | | -5.0 | -5.6 | 42.7 | 9.6 | 42.6 | 10.1 | 42.4 | 10.5 | 42.4 | 10.7 | 42.3 | 11.0 | 42.2 | 11.4 |
| | | -3.0 | -3.7 | 44.7 | 10.0 | 44.6 | 10.4 | 44.5 | 10.9 | 44.4 | 11.1 | 44.4 | 11.3 | 44.2 | 11.7 |
| | | 0.0 | -0.7 | 48.2 | 10.6 | 48.1 | 11.0 | 47.9 | 11.4 | 47.9 | 11.5 | 47.8 | 11.7 | 47.7 | 12.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 51.8 | 11.1 | 51.7 | 11.5 | 51.6 | 11.8 | 51.5 | 12.0 | 51.5 | 12.2 | 51.4 | 12.5 |
| | | 5.0 | 4.1 | 54.4 | 11.4 | 54.3 | 11.7 | 54.1 | 12.1 | 54.1 | 12.3 | 54.0 | 12.4 | 53.9 | 12.8 |
| | | 7.0 | 6.0 | 57.0 | 11.7 | 56.9 | 12.0 | 56.8 | 12.4 | 56.8 | 12.5 | 56.7 | 12.7 | 56.6 | 13.0 |
| | | 9.0 | 7.9 | 59.8 | 12.0 | 59.7 | 12.3 | 59.6 | 12.6 | 59.5 | 12.8 | 59.5 | 12.9 | 59.1 | 13.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 62.8 | 12.3 | 62.6 | 12.6 | 62.5 | 12.9 | 62.5 | 13.0 | 62.4 | 13.1 | 59.1 | 12.4 |
| 13.0 | 11.8 | 66.0 | 12.5 | 65.9 | 12.8 | 65.7 | 13.1 | 65.6 | 13.2 | 63.4 | 12.7 | 59.1 | 11.7 | | |
| 15.0 | 13.7 | 69.2 | 12.8 | 69.0 | 13.0 | 67.8 | 13.0 | 65.6 | 12.5 | 63.4 | 12.0 | 59.1 | 11.0 | | |
| 110% | 495.0 | -19.8 | -20.0 | 31.1 | 7.48 | 31.0 | 8.0 | 30.9 | 8.6 | 30.8 | 8.9 | 30.8 | 9.2 | 30.7 | 9.7 |
| | | -18.8 | -19.0 | 31.7 | 7.67 | 31.6 | 8.2 | 31.4 | 8.8 | 31.4 | 9.0 | 31.3 | 9.3 | 31.2 | 9.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.9 | 8.1 | 32.8 | 8.6 | 32.7 | 9.1 | 32.6 | 9.4 | 32.6 | 9.6 | 32.4 | 10.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 34.2 | 8.5 | 34.1 | 9.0 | 34.0 | 9.5 | 34.0 | 9.7 | 33.9 | 10.0 | 33.8 | 10.5 |
| | | -11.8 | -13.0 | 35.7 | 8.8 | 35.6 | 9.3 | 35.5 | 9.8 | 35.5 | 10.0 | 35.4 | 10.3 | 35.3 | 10.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 37.4 | 9.2 | 37.3 | 9.7 | 37.2 | 10.2 | 37.1 | 10.4 | 37.1 | 10.6 | 36.9 | 11.1 |
| | | -9.5 | -10.0 | 38.3 | 9.4 | 38.1 | 9.9 | 38.0 | 10.3 | 38.0 | 10.6 | 37.9 | 10.8 | 37.8 | 11.2 |
| | | -8.5 | -9.1 | 39.1 | 9.6 | 39.0 | 10.1 | 38.9 | 10.5 | 38.8 | 10.7 | 38.7 | 10.9 | 38.6 | 11.4 |
| | | -7.0 | -7.6 | 40.5 | 9.9 | 40.4 | 10.3 | 40.3 | 10.8 | 40.2 | 11.0 | 40.2 | 11.2 | 40.0 | 11.6 |
| | | -5.0 | -5.6 | 42.5 | 10.3 | 42.4 | 10.7 | 42.3 | 11.1 | 42.2 | 11.3 | 42.2 | 11.5 | 42.1 | 11.9 |
| | | -3.0 | -3.7 | 44.5 | 10.6 | 44.4 | 11.0 | 44.3 | 11.4 | 44.3 | 11.6 | 44.2 | 11.8 | 44.1 | 12.2 |
| | | 0.0 | -0.7 | 48.0 | 11.1 | 47.9 | 11.5 | 47.8 | 11.9 | 47.7 | 12.0 | 47.7 | 12.2 | 47.6 | 12.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 51.7 | 11.6 | 51.5 | 11.9 | 51.4 | 12.3 | 51.4 | 12.4 | 51.3 | 12.6 | 51.2 | 12.9 |
| | | 5.0 | 4.1 | 54.2 | 11.9 | 54.1 | 12.2 | 54.0 | 12.5 | 53.9 | 12.7 | 53.9 | 12.8 | 53.8 | 13.2 |
| | | 7.0 | 6.0 | 56.9 | 12.2 | 56.8 | 12.5 | 56.7 | 12.8 | 56.6 | 12.9 | 56.5 | 13.1 | 54.2 | 12.6 |
| | | 9.0 | 7.9 | 59.7 | 12.4 | 59.6 | 12.7 | 59.5 | 13.0 | 59.4 | 13.2 | 58.2 | 12.9 | 54.2 | 11.9 |
| | | 11.0 | 9.8 | 62.6 | 12.7 | 62.5 | 13.0 | 62.2 | 13.2 | 60.2 | 12.7 | 58.2 | 12.2 | 54.2 | 11.2 |
| 13.0 | 11.8 | 65.8 | 12.9 | 65.7 | 13.2 | 62.2 | 12.4 | 60.2 | 11.9 | 58.2 | 11.5 | 54.2 | 10.6 | | |
| 15.0 | 13.7 | 69.0 | 13.2 | 66.1 | 12.6 | 62.2 | 11.7 | 60.2 | 11.3 | 58.2 | 10.9 | 54.2 | 10.0 | | |
| 100% | 450.0 | -19.8 | -20.0 | 30.9 | 8.4 | 30.8 | 8.9 | 30.7 | 9.4 | 30.7 | 9.6 | 30.6 | 9.9 | 30.5 | 10.4 |
| | | -18.8 | -19.0 | 31.5 | 8.5 | 31.4 | 9.0 | 31.3 | 9.5 | 31.2 | 9.8 | 31.2 | 10.0 | 31.1 | 10.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.7 | 8.9 | 32.6 | 9.4 | 32.5 | 9.8 | 32.5 | 10.1 | 32.4 | 10.3 | 32.3 | 10.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 34.1 | 9.3 | 34.0 | 9.7 | 33.9 | 10.2 | 33.8 | 10.4 | 33.8 | 10.6 | 33.7 | 11.1 |
| | | -11.8 | -13.0 | 35.6 | 9.6 | 35.5 | 10.1 | 35.4 | 10.5 | 35.3 | 10.7 | 35.3 | 10.9 | 35.2 | 11.4 |
| | | -9.8 | -11.0 | 37.2 | 10.0 | 37.1 | 10.4 | 37.0 | 10.8 | 37.0 | 11.0 | 36.9 | 11.2 | 36.8 | 11.6 |
| | | -9.5 | -10.0 | 38.1 | 10.2 | 38.0 | 10.6 | 37.9 | 11.0 | 37.8 | 11.2 | 37.8 | 11.4 | 37.7 | 11.8 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.9 | 10.3 | 38.8 | 10.7 | 38.7 | 11.1 | 38.6 | 11.3 | 38.6 | 11.5 | 38.5 | 11.9 |
| | | -7.0 | -7.6 | 40.3 | 10.6 | 40.2 | 11.0 | 40.1 | 11.3 | 40.1 | 11.5 | 40.0 | 11.7 | 39.9 | 12.1 |
| | | -5.0 | -5.6 | 42.3 | 10.9 | 42.2 | 11.3 | 42.1 | 11.7 | 42.1 | 11.8 | 42.0 | 12.0 | 41.9 | 12.4 |
| | | -3.0 | -3.7 | 44.4 | 11.2 | 44.3 | 11.6 | 44.2 | 11.9 | 44.1 | 12.1 | 44.1 | 12.3 | 44.0 | 12.6 |
| | | 0.0 | -0.7 | 47.8 | 11.7 | 47.7 | 12.0 | 47.6 | 12.4 | 47.6 | 12.5 | 47.5 | 12.7 | 47.4 | 13.0 |
| | | 3.0 | 2.2 | 51.5 | 12.1 | 51.4 | 12.4 | 51.3 | 12.7 | 51.2 | 12.9 | 51.2 | 13.0 | 49.2 | 12.6 |
| | | 5.0 | 4.1 | 54.0 | 12.4 | 53.9 | 12.7 | 53.8 | 13.0 | 53.8 | 13.1 | 52.9 | 12.9 | 49.2 | 11.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 56.7 | 12.7 | 56.6 | 12.9 | 56.5 | 13.2 | 54.7 | 12.7 | 52.9 | 12.2 | 49.2 | 11.2 |
| | | 9.0 | 7.9 | 59.5 | 12.9 | 59.4 | 13.2 | 56.5 | 12.5 | 54.7 | 12.0 | 52.9 | 11.5 | 49.2 | 10.6 |
| | | 11.0 | 9.8 | 62.4 | 13.1 | 60.1 | 12.7 | 56.5 | 11.8 | 54.7 | 11.3 | 52.9 | 10.9 | 49.2 | 10.0 |
| 13.0 | 11.8 | 63.8 | 12.8 | 60.1 | 11.9 | 56.5 | 11.1 | 54.7 | 10.7 | 52.9 | 10.3 | 49.2 | 9.5 | | |
| 15.0 | 13.7 | 63.8 | 12.1 | 60.1 | 11.3 | 56.5 | 10.5 | 54.7 | 10.1 | 52.9 | 9.7 | 49.2 | 9.0 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
 H είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται .
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .
 valon riportati unicamente come riferimento. Nei selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ18P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| 90% | 405.0 | -19.8 | -20.0 | 30.8 | 9.3 | 30.7 | 9.7 | 30.6 | 10.2 | 30.5 | 10.4 | 30.5 | 10.6 | 30.4 | 11.1 | 30.4 | 11.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 31.3 | 9.4 | 31.2 | 9.9 | 31.1 | 10.3 | 31.1 | 10.5 | 31.0 | 10.7 | 31.0 | 11.2 | 31.0 | 11.2 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.5 | 9.7 | 32.4 | 10.2 | 32.4 | 10.6 | 32.3 | 10.8 | 32.3 | 11.0 | 32.2 | 11.4 | 32.2 | 11.4 |
| | | -13.7 | -15.0 | 33.9 | 10.1 | 33.8 | 10.5 | 33.7 | 10.9 | 33.7 | 11.1 | 33.6 | 11.3 | 33.5 | 11.7 | 33.5 | 11.7 |
| | | -11.8 | -13.0 | 35.4 | 10.4 | 35.3 | 10.8 | 35.2 | 11.2 | 35.2 | 11.4 | 35.1 | 11.6 | 35.0 | 12.0 | 35.0 | 12.0 |
| | | -9.8 | -11.0 | 37.0 | 10.7 | 36.9 | 11.1 | 36.9 | 11.5 | 36.8 | 11.6 | 36.8 | 11.8 | 36.8 | 12.2 | 36.7 | 12.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 37.9 | 10.9 | 37.8 | 11.2 | 37.7 | 11.6 | 37.7 | 11.8 | 37.6 | 12.0 | 37.5 | 12.3 | 37.5 | 12.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.7 | 11.0 | 38.6 | 11.4 | 38.5 | 11.7 | 38.5 | 11.9 | 38.5 | 12.1 | 38.4 | 12.5 | 38.4 | 12.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 40.1 | 11.3 | 40.0 | 11.6 | 40.0 | 11.9 | 39.9 | 12.1 | 39.9 | 12.3 | 39.8 | 12.6 | 39.8 | 12.6 |
| | | -5.0 | -5.6 | 42.1 | 11.6 | 42.1 | 11.9 | 42.0 | 12.2 | 41.9 | 12.4 | 41.9 | 12.6 | 41.8 | 12.9 | 41.8 | 12.9 |
| | | -3.0 | -3.7 | 44.2 | 11.8 | 44.1 | 12.2 | 44.0 | 12.5 | 44.0 | 12.6 | 43.9 | 12.8 | 43.8 | 13.1 | 43.8 | 13.1 |
| | | 0.0 | -0.7 | 47.7 | 12.3 | 47.6 | 12.6 | 47.5 | 12.9 | 47.4 | 13.0 | 47.4 | 13.1 | 47.3 | 13.2 | 47.3 | 13.2 |
| | | 3.0 | 2.2 | 51.3 | 12.7 | 51.2 | 12.9 | 50.9 | 13.1 | 49.2 | 12.6 | 47.6 | 12.1 | 44.3 | 11.1 | 44.3 | 11.1 |
| | | 5.0 | 4.1 | 53.9 | 12.9 | 53.8 | 13.2 | 50.9 | 12.3 | 49.2 | 11.9 | 47.6 | 11.4 | 44.3 | 10.5 | 44.3 | 10.5 |
| | | 7.0 | 6.0 | 56.5 | 13.1 | 54.1 | 12.5 | 50.9 | 11.7 | 49.2 | 11.2 | 47.6 | 10.8 | 44.3 | 10.0 | 44.3 | 10.0 |
| | | 9.0 | 7.9 | 57.4 | 12.7 | 54.1 | 11.8 | 50.9 | 11.0 | 49.2 | 10.6 | 47.6 | 10.2 | 44.3 | 9.4 | 44.3 | 9.4 |
| | | 11.0 | 9.8 | 57.4 | 12.0 | 54.1 | 11.2 | 50.9 | 10.4 | 49.2 | 10.0 | 47.6 | 9.7 | 44.3 | 8.9 | 44.3 | 8.9 |
| | | 13.0 | 11.8 | 57.4 | 11.3 | 54.1 | 10.6 | 50.9 | 9.8 | 49.2 | 9.5 | 47.6 | 9.1 | 44.3 | 8.5 | 44.3 | 8.5 |
| 15.0 | 13.7 | 57.4 | 10.7 | 54.1 | 10.0 | 50.9 | 9.3 | 49.2 | 9.0 | 47.6 | 8.7 | 44.3 | 8.0 | 44.3 | 8.0 | | |
| 80% | 360.0 | -19.8 | -20.0 | 30.6 | 10.1 | 30.5 | 10.5 | 30.4 | 11.0 | 30.4 | 11.2 | 30.3 | 11.4 | 30.3 | 11.8 | 30.3 | 11.8 |
| | | -18.8 | -19.0 | 31.1 | 10.3 | 31.1 | 10.7 | 31.0 | 11.1 | 30.9 | 11.3 | 30.9 | 11.5 | 30.8 | 11.9 | 30.8 | 11.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.4 | 10.6 | 32.3 | 10.9 | 32.2 | 11.3 | 32.2 | 11.5 | 32.1 | 11.7 | 32.0 | 12.1 | 32.0 | 12.1 |
| | | -13.7 | -15.0 | 33.7 | 10.9 | 33.6 | 11.2 | 33.6 | 11.6 | 33.5 | 11.8 | 33.5 | 12.0 | 33.4 | 12.3 | 33.4 | 12.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 35.2 | 11.1 | 35.1 | 11.5 | 35.1 | 11.8 | 35.0 | 12.0 | 35.0 | 12.2 | 34.9 | 12.5 | 34.9 | 12.5 |
| | | -9.8 | -11.0 | 36.9 | 11.4 | 36.8 | 11.8 | 36.7 | 12.1 | 36.7 | 12.3 | 36.6 | 12.4 | 36.5 | 12.8 | 36.5 | 12.8 |
| | | -9.5 | -10.0 | 37.7 | 11.6 | 37.7 | 11.9 | 37.6 | 12.2 | 37.5 | 12.4 | 37.5 | 12.6 | 37.4 | 12.9 | 37.4 | 12.9 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.5 | 11.7 | 38.5 | 12.0 | 38.4 | 12.4 | 38.3 | 12.5 | 38.3 | 12.7 | 38.2 | 13.0 | 38.2 | 13.0 |
| | | -7.0 | -7.6 | 40.0 | 11.9 | 39.9 | 12.2 | 39.8 | 12.5 | 39.8 | 12.7 | 39.7 | 12.9 | 39.4 | 13.0 | 39.4 | 13.0 |
| | | -5.0 | -5.6 | 42.0 | 12.2 | 41.9 | 12.5 | 41.8 | 12.8 | 41.8 | 12.9 | 41.7 | 13.1 | 39.4 | 12.3 | 39.4 | 12.3 |
| | | -3.0 | -3.7 | 44.0 | 12.5 | 43.9 | 12.7 | 43.9 | 13.0 | 43.7 | 13.1 | 42.3 | 12.6 | 39.4 | 11.6 | 39.4 | 11.6 |
| | | 0.0 | -0.7 | 47.5 | 12.8 | 47.4 | 13.1 | 45.2 | 12.4 | 43.7 | 12.0 | 42.3 | 11.5 | 39.4 | 10.6 | 39.4 | 10.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 51.0 | 13.1 | 48.1 | 12.3 | 45.2 | 11.4 | 43.7 | 11.0 | 42.3 | 10.6 | 39.4 | 9.7 | 39.4 | 9.7 |
| | | 5.0 | 4.1 | 51.0 | 12.4 | 48.1 | 11.6 | 45.2 | 10.8 | 43.7 | 10.4 | 42.3 | 10.0 | 39.4 | 9.2 | 39.4 | 9.2 |
| | | 7.0 | 6.0 | 51.0 | 11.7 | 48.1 | 10.9 | 45.2 | 10.2 | 43.7 | 9.8 | 42.3 | 9.5 | 39.4 | 8.7 | 39.4 | 8.7 |
| | | 9.0 | 7.9 | 51.0 | 11.1 | 48.1 | 10.3 | 45.2 | 9.6 | 43.7 | 9.3 | 42.3 | 9.0 | 39.4 | 8.2 | 39.4 | 8.2 |
| | | 11.0 | 9.8 | 51.0 | 10.5 | 48.1 | 9.8 | 45.2 | 9.1 | 43.7 | 8.8 | 42.3 | 8.5 | 39.4 | 7.8 | 39.4 | 7.8 |
| | | 13.0 | 11.8 | 51.0 | 9.9 | 48.1 | 9.3 | 45.2 | 8.6 | 43.7 | 8.3 | 42.3 | 8.0 | 39.4 | 7.4 | 39.4 | 7.4 |
| 15.0 | 13.7 | 51.0 | 9.4 | 48.1 | 8.8 | 45.2 | 8.2 | 43.7 | 7.9 | 42.3 | 7.6 | 39.4 | 7.0 | 39.4 | 7.0 | | |
| 70% | 315.0 | -19.8 | -20.0 | 30.4 | 11.0 | 30.3 | 11.4 | 30.3 | 11.7 | 30.2 | 11.9 | 30.2 | 12.1 | 30.1 | 12.4 | 30.1 | 12.4 |
| | | -18.8 | -19.0 | 31.0 | 11.2 | 30.9 | 11.5 | 30.8 | 11.8 | 30.8 | 12.0 | 30.8 | 12.2 | 30.7 | 12.5 | 30.7 | 12.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.2 | 11.4 | 32.1 | 11.7 | 32.0 | 12.1 | 32.0 | 12.2 | 32.0 | 12.4 | 31.9 | 12.7 | 31.9 | 12.7 |
| | | -13.7 | -15.0 | 33.5 | 11.7 | 33.5 | 12.0 | 33.4 | 12.3 | 33.4 | 12.5 | 33.3 | 12.6 | 33.3 | 12.9 | 33.3 | 12.9 |
| | | -11.8 | -13.0 | 35.0 | 11.9 | 35.0 | 12.2 | 34.9 | 12.5 | 34.9 | 12.7 | 34.8 | 12.8 | 34.5 | 13.0 | 34.5 | 13.0 |
| | | -9.8 | -11.0 | 36.7 | 12.2 | 36.6 | 12.5 | 36.5 | 12.8 | 36.5 | 12.9 | 36.5 | 13.0 | 34.5 | 12.3 | 34.5 | 12.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 37.6 | 12.3 | 37.5 | 12.6 | 37.4 | 12.9 | 37.4 | 13.0 | 37.0 | 13.0 | 34.5 | 11.9 | 34.5 | 11.9 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.4 | 12.4 | 38.3 | 12.7 | 38.2 | 13.0 | 38.2 | 13.1 | 37.0 | 12.6 | 34.5 | 11.6 | 34.5 | 11.6 |
| | | -7.0 | -7.6 | 39.8 | 12.6 | 39.7 | 12.9 | 39.6 | 13.1 | 38.3 | 12.6 | 37.0 | 12.1 | 34.5 | 11.1 | 34.5 | 11.1 |
| | | -5.0 | -5.6 | 41.8 | 12.8 | 41.7 | 13.1 | 39.6 | 12.3 | 38.3 | 11.9 | 37.0 | 11.4 | 34.5 | 10.5 | 34.5 | 10.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 43.8 | 13.1 | 42.1 | 12.5 | 39.6 | 11.7 | 38.3 | 11.2 | 37.0 | 10.8 | 34.5 | 10.0 | 34.5 | 10.0 |
| | | 0.0 | -0.7 | 44.6 | 12.3 | 42.1 | 11.5 | 39.6 | 10.7 | 38.3 | 10.3 | 37.0 | 9.9 | 34.5 | 9.1 | 34.5 | 9.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 44.6 | 11.2 | 42.1 | 10.5 | 39.6 | 9.8 | 38.3 | 9.4 | 37.0 | 9.1 | 34.5 | 8.4 | 34.5 | 8.4 |
| | | 5.0 | 4.1 | 44.6 | 10.6 | 42.1 | 9.9 | 39.6 | 9.3 | 38.3 | 8.9 | 37.0 | 8.6 | 34.5 | 7.9 | 34.5 | 7.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 44.6 | 10.0 | 42.1 | 9.4 | 39.6 | 8.8 | 38.3 | 8.4 | 37.0 | 8.1 | 34.5 | 7.5 | 34.5 | 7.5 |
| | | 9.0 | 7.9 | 44.6 | 9.5 | 42.1 | 8.9 | 39.6 | 8.3 | 38.3 | 8.0 | 37.0 | 7.7 | 34.5 | 7.2 | 34.5 | 7.2 |
| | | 11.0 | 9.8 | 44.6 | 9.0 | 42.1 | 8.5 | 39.6 | 7.9 | 38.3 | 7.6 | 37.0 | 7.3 | 34.5 | 6.8 | 34.5 | 6.8 |
| | | 13.0 | 11.8 | 44.6 | 8.5 | 42.1 | 8.0 | 39.6 | 7.4 | 38.3 | 7.2 | 37.0 | 6.9 | 34.5 | 6.5 | 34.5 | 6.5 |
| 15.0 | 13.7 | 44.6 | 8.1 | 42.1 | 7.6 | 39.6 | 7.1 | 38.3 | 6.8 | 37.0 | 6.6 | 34.5 | 6.2 | 34.5 | 6.2 | | |
| 60% | 270.0 | -19.8 | -20.0 | 30.2 | 11.9 | 30.2 | 12.2 | 30.1 | 12.5 | 30.1 | 12.7 | 30.0 | 12.8 | 29.5 | 12.8 | 29.5 | 12.8 |
| | | -18.8 | -19.0 | 30.8 | 12.0 | 30.7 | 12.3 | 30.7 | 12.6 | 30.6 | 12.8 | 30.6 | 12.9 | 29.5 | 12.5 | 29.5 | 12.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 32.0 | 12.2 | 32.0 | 12.5 | 31.9 | 12.8 | 31.9 | 13.0 | 31.7 | 13.0 | 29.5 | 12.0 | 29.5 | 12.0 |
| | | -13.7 | -15.0 | 33.4 | 12.5 | 33.3 | 12.7 | 33.3 | 13.0 | 32.8 | 12.9 | 31.7 | 12.4 | 29.5 | 11.4 | 29.5 | 11.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 34.9 | 12.7 | 34.8 | 12.9 | 33.9 | 12.7 | 32.8 | 12.2 | 31.7 | 11.8 | 29.5 | 10.8 | 29.5 | 10.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 36.5 | 12.9 | 36.1 | 12.9 | 33.9 | 12.0 | 32.8 | 11.6 | 31.7 | 11.1 | 29.5 | 10.3 | 29.5 | 10.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 37.4 | 13.0 | 36.1 | 12.6 | 33.9 | 11.7 | 32.8 | 11.3 | 31.7 | 10.8 | 29.5 | 10.0 | 29.5 | 10.0 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.2 | 13.1 | 36.1 | 12.3 | 33.9 | 11.4 | 32.8 | 11.0 | 31.7 | 10.6 | 29.5 | 9.7 | 29.5 | 9.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 38.3 | 12.6 | 36.1 | 11.7 | 33.9 | 10.9 | 32.8 | 10.5 | 31.7 | 10.1 | 29.5 | 9.3 | 29.5 | 9.3 |
| | | -5.0 | -5.6 | 38.3 | 11.9 | 36.1 | 11.1 | 33.9 | 10.3 | 32.8 | 9.9 | 31.7 | 9.6 | 29.5 | 8.8 | 29.5 | 8.8 |
| | | -3.0 | -3.7 | 38.3 | 11.2 | 36.1 | 10.5 | 33.9 | 9.8 | 32.8 | 9.4 | 31.7 | 9.0 | 29.5 | 8.4 | 29.5 | 8.4 |
| | | 0.0 | -0.7 | 38.3 | 10.3 | 36.1 | 9.6 | 33.9 | 8.9 | 32.8 | 8.6 | 31.7 | 8.3 | 29.5 | 7.7 | 29.5 | 7.7 |
| | | 3.0 | 2.2 | 38.3 | 9.4 | 36.1 | 8.4 | 33.9 | 8.2 | 32.8 | 7.9 | 31.7 | 7.7 | 29.5 | 7.1 | 29.5 | 7.1 |
| | | 5.0 | 4.1 | 38.3 | 8.9 | 36.1 | 8.3 | 33.9 | 7.8 | 32.8 | 7.5 | 31.7 | 7.3 | 29.5 | 6.8 | 29.5 | 6.8 |
| | | 7.0 | 6.0 | 38.3 | 8.4 | 36.1 | 7.9 | 33.9 | 7.4 | 32.8 | 7.2 | 31.7 | 6.9 | 29.5 | 6.4 | 29.5 | 6.4 |
| | | 9.0 | 7.9 | 38.3 | 8.0 | 36.1 | 7.5 | 33.9 | 7.0 | 32.8 | 6.8 | 31.7 | 6.6 | 29.5 | 6.1 | 29.5 | 6.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 38.3 | 7.6 | 36.1 | 7.1 | 33.9 | 6.7 | 32.8 | 6.5 | 31.7 | 6.3 | 29.5 | 5.8 | 29.5 | 5.8 |
| | | 13.0 | 11.8 | 38.3 | 7.2 | 36.1 | 6.8 | 33.9 | 6.4 | 32.8 | 6.1 | 31.7 | 5.9 | 29.5 | 5.5 | 29.5 | 5.5 |
| 15.0 | 13.7 | 38.3 | 6.8 | 36.1 | 6.4 | 33.9 | 6.0 | 32.8 | 5.9 | 31.7 | 5.7 | 29.5 | 5.3 | 29.5 | 5.3 | | |
| 50% | 225.0 | -19.8 | -20.0 | 30.1 | 12.8 | 30.0 | 13.1 | 28.3 | 12.2 | 27.3 | 11.7 | 26.4 | 11.3 | 24.6 | 10.4 | 24.6 | 10.4 |
| | | -18.8 | -19.0 | 30.6 | 12.9 | 30.1 | 12.8 | 28.3 | 11.9 | 27.3 | 11.5 | 26.4 | 11.0 | 24.6 | 10.2 | 24.6 | 10.2 |
| | | -16.7 | -17.0 | 31.8 | 13.1 | 30.1 | 12.2 | 28.3 | 11.4 | 27.3 | 10.9 | 26. | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ20P8 | | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| | | °CDB | °CWB | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | |
| 130% | 650.0 | -19.8 | -20.0 | 37.0 | 7.42 | 36.8 | 8.11 | 36.7 | 8.81 | 36.6 | 9.2 | 36.5 | 9.5 | 36.4 | 10.2 |
| | | -18.8 | -19.0 | 37.8 | 7.71 | 37.6 | 8.38 | 37.5 | 9.1 | 37.4 | 9.4 | 37.3 | 9.7 | 37.2 | 10.4 |
| | | -16.7 | -17.0 | 39.5 | 8.27 | 39.3 | 8.9 | 39.2 | 9.6 | 39.1 | 9.9 | 39.1 | 10.2 | 38.9 | 10.9 |
| | | -13.7 | -15.0 | 41.3 | 8.81 | 41.2 | 9.4 | 41.0 | 10.0 | 40.9 | 10.4 | 40.9 | 10.7 | 40.7 | 11.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 43.2 | 9.3 | 43.1 | 9.9 | 42.9 | 10.5 | 42.9 | 10.8 | 42.8 | 11.1 | 42.7 | 11.7 |
| | | -9.8 | -11.0 | 45.3 | 9.8 | 45.1 | 10.4 | 45.0 | 10.9 | 44.9 | 11.2 | 44.8 | 11.5 | 44.7 | 12.1 |
| | | -9.5 | -10.0 | 46.3 | 10.1 | 46.2 | 10.6 | 46.0 | 11.2 | 46.0 | 11.4 | 45.9 | 11.7 | 45.7 | 12.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 47.3 | 10.3 | 47.1 | 10.8 | 47.0 | 11.4 | 46.9 | 11.6 | 46.9 | 11.9 | 46.7 | 12.4 |
| | | -7.0 | -7.6 | 48.9 | 10.6 | 48.8 | 11.1 | 48.7 | 11.7 | 48.6 | 11.9 | 48.5 | 12.2 | 48.4 | 12.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 51.3 | 11.1 | 51.1 | 11.6 | 51.0 | 12.0 | 50.9 | 12.3 | 50.8 | 12.5 | 50.7 | 13.0 |
| | | -3.0 | -3.7 | 53.5 | 11.5 | 53.4 | 11.9 | 53.3 | 12.4 | 53.2 | 12.6 | 53.1 | 12.9 | 53.0 | 13.3 |
| | | 0.0 | -0.7 | 57.4 | 12.0 | 57.2 | 12.5 | 57.1 | 12.9 | 57.0 | 13.1 | 56.9 | 13.4 | 56.8 | 13.8 |
| | | 3.0 | 2.2 | 61.3 | 12.6 | 61.1 | 13.0 | 61.0 | 13.4 | 60.9 | 13.6 | 60.8 | 13.8 | 60.7 | 14.2 |
| | | 5.0 | 4.1 | 63.9 | 12.9 | 63.8 | 13.3 | 63.6 | 13.7 | 63.6 | 13.9 | 63.5 | 14.1 | 63.4 | 14.5 |
| | | 7.0 | 6.0 | 66.7 | 13.2 | 66.6 | 13.6 | 66.4 | 14.0 | 66.3 | 14.1 | 66.3 | 14.3 | 66.1 | 14.7 |
| | | 9.0 | 7.9 | 69.6 | 13.5 | 69.4 | 13.9 | 69.3 | 14.2 | 69.2 | 14.4 | 69.1 | 14.6 | 69.0 | 14.9 |
| | | 11.0 | 9.8 | 72.5 | 13.8 | 72.4 | 14.1 | 72.2 | 14.5 | 72.2 | 14.6 | 72.1 | 14.8 | 70.8 | 14.8 |
| 13.0 | 11.8 | 75.7 | 14.1 | 75.6 | 14.4 | 75.5 | 14.7 | 75.4 | 14.9 | 75.3 | 15.0 | 70.8 | 14.0 | | |
| 15.0 | 13.7 | 78.9 | 14.3 | 78.8 | 14.6 | 78.6 | 14.9 | 78.5 | 15.1 | 76.0 | 14.5 | 70.8 | 13.3 | | |
| 120% | 600.0 | -19.8 | -20.0 | 36.8 | 8.36 | 36.6 | 9.00 | 36.5 | 9.6 | 36.4 | 10.0 | 36.4 | 10.3 | 36.2 | 10.9 |
| | | -18.8 | -19.0 | 37.6 | 8.62 | 37.4 | 9.2 | 37.3 | 9.9 | 37.2 | 10.2 | 37.2 | 10.5 | 37.0 | 11.1 |
| | | -16.7 | -17.0 | 39.3 | 9.1 | 39.2 | 9.7 | 39.0 | 10.3 | 39.0 | 10.6 | 38.9 | 10.9 | 38.8 | 11.5 |
| | | -13.7 | -15.0 | 41.1 | 9.6 | 41.0 | 10.2 | 40.8 | 10.8 | 40.8 | 11.1 | 40.7 | 11.4 | 40.6 | 11.9 |
| | | -11.8 | -13.0 | 43.0 | 10.1 | 42.9 | 10.7 | 42.8 | 11.2 | 42.7 | 11.5 | 42.6 | 11.8 | 42.5 | 12.3 |
| | | -9.8 | -11.0 | 45.1 | 10.6 | 44.9 | 11.1 | 44.8 | 11.6 | 44.7 | 11.9 | 44.7 | 12.1 | 44.5 | 12.7 |
| | | -9.5 | -10.0 | 46.1 | 10.8 | 46.0 | 11.3 | 45.9 | 11.8 | 45.8 | 12.1 | 45.7 | 12.3 | 45.6 | 12.8 |
| | | -8.5 | -9.1 | 47.1 | 11.0 | 47.0 | 11.5 | 46.8 | 12.0 | 46.8 | 12.2 | 46.7 | 12.5 | 46.6 | 13.0 |
| | | -7.0 | -7.6 | 48.8 | 11.3 | 48.6 | 11.8 | 48.5 | 12.3 | 48.4 | 12.5 | 48.4 | 12.8 | 48.2 | 13.2 |
| | | -5.0 | -5.6 | 51.1 | 11.7 | 50.9 | 12.2 | 50.8 | 12.6 | 50.7 | 12.9 | 50.7 | 13.1 | 50.5 | 13.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 53.4 | 12.1 | 53.2 | 12.5 | 53.1 | 13.0 | 53.0 | 13.2 | 53.0 | 13.4 | 52.8 | 13.8 |
| | | 0.0 | -0.7 | 57.2 | 12.6 | 57.0 | 13.0 | 56.9 | 13.5 | 56.8 | 13.7 | 56.8 | 13.9 | 56.6 | 14.3 |
| | | 3.0 | 2.2 | 61.1 | 13.1 | 60.9 | 13.5 | 60.8 | 13.9 | 60.7 | 14.1 | 60.7 | 14.3 | 60.5 | 14.6 |
| | | 5.0 | 4.1 | 63.7 | 13.4 | 63.6 | 13.8 | 63.5 | 14.2 | 63.4 | 14.3 | 63.3 | 14.5 | 63.2 | 14.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 66.5 | 13.7 | 66.4 | 14.1 | 66.2 | 14.4 | 66.2 | 14.6 | 66.1 | 14.8 | 65.4 | 14.9 |
| | | 9.0 | 7.9 | 69.4 | 14.0 | 69.2 | 14.3 | 69.1 | 14.6 | 69.0 | 14.8 | 69.0 | 15.0 | 65.4 | 14.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 72.3 | 14.2 | 72.2 | 14.6 | 72.1 | 14.9 | 72.0 | 15.0 | 70.2 | 14.6 | 65.4 | 13.4 |
| 13.0 | 11.8 | 75.5 | 14.5 | 75.4 | 14.8 | 75.0 | 15.0 | 72.6 | 14.4 | 70.2 | 13.9 | 65.4 | 12.8 | | |
| 15.0 | 13.7 | 78.7 | 14.7 | 78.6 | 15.0 | 75.0 | 14.3 | 72.6 | 13.7 | 70.2 | 13.2 | 65.4 | 12.2 | | |
| 110% | 550.0 | -19.8 | -20.0 | 36.6 | 9.3 | 36.4 | 9.9 | 36.3 | 10.5 | 36.3 | 10.8 | 36.2 | 11.1 | 36.1 | 11.6 |
| | | -18.8 | -19.0 | 37.4 | 9.5 | 37.3 | 10.1 | 37.1 | 10.7 | 37.1 | 11.0 | 37.0 | 11.3 | 36.9 | 11.8 |
| | | -16.7 | -17.0 | 39.1 | 10.0 | 39.0 | 10.6 | 38.9 | 11.1 | 38.8 | 11.4 | 38.7 | 11.7 | 38.6 | 12.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 40.9 | 10.5 | 40.8 | 11.0 | 40.7 | 11.5 | 40.6 | 11.8 | 40.6 | 12.0 | 40.4 | 12.6 |
| | | -11.8 | -13.0 | 42.8 | 10.9 | 42.7 | 11.4 | 42.6 | 11.9 | 42.5 | 12.2 | 42.5 | 12.4 | 42.4 | 12.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 44.9 | 11.3 | 44.8 | 11.8 | 44.6 | 12.3 | 44.6 | 12.5 | 44.5 | 12.8 | 44.4 | 13.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 45.9 | 11.5 | 45.8 | 12.0 | 45.7 | 12.5 | 45.6 | 12.7 | 45.6 | 12.9 | 45.4 | 13.4 |
| | | -8.5 | -9.1 | 46.9 | 11.7 | 46.8 | 12.2 | 46.7 | 12.6 | 46.6 | 12.9 | 46.5 | 13.1 | 46.4 | 13.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 48.6 | 12.0 | 48.4 | 12.5 | 48.3 | 12.9 | 48.3 | 13.1 | 48.2 | 13.3 | 48.1 | 13.8 |
| | | -5.0 | -5.6 | 50.9 | 12.4 | 50.7 | 12.8 | 50.6 | 13.2 | 50.6 | 13.4 | 50.5 | 13.6 | 50.4 | 14.1 |
| | | -3.0 | -3.7 | 53.2 | 12.7 | 53.0 | 13.1 | 52.9 | 13.5 | 52.9 | 13.7 | 52.8 | 13.9 | 52.7 | 14.3 |
| | | 0.0 | -0.7 | 57.0 | 13.2 | 56.8 | 13.6 | 56.7 | 14.0 | 56.7 | 14.2 | 56.6 | 14.3 | 56.5 | 14.7 |
| | | 3.0 | 2.2 | 60.9 | 13.7 | 60.8 | 14.0 | 60.6 | 14.4 | 60.6 | 14.6 | 60.5 | 14.7 | 59.9 | 14.9 |
| | | 5.0 | 4.1 | 63.5 | 14.0 | 63.4 | 14.3 | 63.3 | 14.6 | 63.2 | 14.8 | 63.2 | 15.0 | 59.9 | 14.1 |
| | | 7.0 | 6.0 | 66.3 | 14.2 | 66.2 | 14.5 | 66.1 | 14.9 | 66.0 | 15.0 | 64.3 | 14.6 | 59.9 | 13.4 |
| | | 9.0 | 7.9 | 69.2 | 14.5 | 69.1 | 14.8 | 68.8 | 15.0 | 66.5 | 14.4 | 64.3 | 13.9 | 59.9 | 12.7 |
| | | 11.0 | 9.8 | 72.1 | 14.7 | 72.0 | 15.0 | 68.8 | 14.3 | 66.5 | 13.7 | 64.3 | 13.2 | 59.9 | 12.1 |
| 13.0 | 11.8 | 75.4 | 14.9 | 73.2 | 14.6 | 68.8 | 13.5 | 66.5 | 13.0 | 64.3 | 12.5 | 59.9 | 11.5 | | |
| 15.0 | 13.7 | 77.6 | 14.9 | 73.2 | 13.9 | 68.8 | 12.9 | 66.5 | 12.4 | 64.3 | 11.9 | 59.9 | 11.0 | | |
| 100% | 500.0 | -19.8 | -20.0 | 36.4 | 10.2 | 36.3 | 10.8 | 36.2 | 11.3 | 36.1 | 11.6 | 36.0 | 11.8 | 35.9 | 12.4 |
| | | -18.8 | -19.0 | 37.2 | 10.5 | 37.1 | 11.0 | 37.0 | 11.5 | 36.9 | 11.8 | 36.9 | 12.0 | 36.8 | 12.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 38.9 | 10.9 | 38.8 | 11.4 | 38.7 | 11.9 | 38.6 | 12.1 | 38.6 | 12.4 | 38.5 | 12.9 |
| | | -13.7 | -15.0 | 40.7 | 11.3 | 40.6 | 11.8 | 40.5 | 12.3 | 40.5 | 12.5 | 40.4 | 12.7 | 40.3 | 13.2 |
| | | -11.8 | -13.0 | 42.7 | 11.7 | 42.5 | 12.2 | 42.4 | 12.6 | 42.4 | 12.8 | 42.3 | 13.1 | 42.2 | 13.5 |
| | | -9.8 | -11.0 | 44.7 | 12.1 | 44.6 | 12.5 | 44.5 | 13.0 | 44.4 | 13.2 | 44.3 | 13.4 | 44.2 | 13.8 |
| | | -9.5 | -10.0 | 45.7 | 12.3 | 45.6 | 12.7 | 45.5 | 13.1 | 45.5 | 13.3 | 45.4 | 13.5 | 45.3 | 14.0 |
| | | -8.5 | -9.1 | 46.7 | 12.5 | 46.6 | 12.9 | 46.5 | 13.3 | 46.4 | 13.5 | 46.4 | 13.7 | 46.3 | 14.1 |
| | | -7.0 | -7.6 | 48.4 | 12.7 | 48.3 | 13.1 | 48.1 | 13.5 | 48.1 | 13.7 | 48.0 | 13.9 | 47.9 | 14.3 |
| | | -5.0 | -5.6 | 50.7 | 13.1 | 50.6 | 13.4 | 50.5 | 13.8 | 50.4 | 14.0 | 50.3 | 14.2 | 50.2 | 14.6 |
| | | -3.0 | -3.7 | 53.0 | 13.4 | 52.9 | 13.7 | 52.7 | 14.1 | 52.7 | 14.3 | 52.6 | 14.5 | 52.5 | 14.8 |
| | | 0.0 | -0.7 | 56.8 | 13.8 | 56.7 | 14.2 | 56.6 | 14.5 | 56.5 | 14.7 | 56.4 | 14.8 | 54.5 | 14.4 |
| | | 3.0 | 2.2 | 60.7 | 14.2 | 60.6 | 14.6 | 60.5 | 14.9 | 60.4 | 15.0 | 58.5 | 14.5 | 54.5 | 13.3 |
| | | 5.0 | 4.1 | 63.4 | 14.5 | 63.2 | 14.8 | 62.5 | 14.9 | 60.5 | 14.3 | 58.5 | 13.7 | 54.5 | 12.6 |
| | | 7.0 | 6.0 | 66.1 | 14.7 | 66.0 | 15.0 | 62.5 | 14.1 | 60.5 | 13.6 | 58.5 | 13.0 | 54.5 | 12.0 |
| | | 9.0 | 7.9 | 69.0 | 15.0 | 66.5 | 14.4 | 62.5 | 13.4 | 60.5 | 12.9 | 58.5 | 12.4 | 54.5 | 11.4 |
| | | 11.0 | 9.8 | 70.5 | 14.7 | 66.5 | 13.7 | 62.5 | 12.7 | 60.5 | 12.3 | 58.5 | 11.8 | 54.5 | 10.9 |
| 13.0 | 11.8 | 70.5 | 14.0 | 66.5 | 13.0 | 62.5 | 12.1 | 60.5 | 11.7 | 58.5 | 11.2 | 54.5 | 10.4 | | |
| 15.0 | 13.7 | 70.5 | 13.3 | 66.5 | 12.4 | 62.5 | 11.5 | 60.5 | 11.1 | 58.5 | 10.7 | 54.5 | 9.9 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft .
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται .
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .
 valon riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
 показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının .
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ20P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 450.0 | -19.8 | -20.0 | 36.2 | 11.2 | 36.1 | 11.7 | 36.0 | 12.1 | 35.9 | 12.4 | 35.9 | 12.6 | 35.8 | 13.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 37.0 | 11.4 | 36.9 | 11.8 | 36.8 | 12.3 | 36.7 | 12.5 | 36.7 | 12.8 | 36.6 | 13.2 |
| | | -16.7 | -17.0 | 38.7 | 11.8 | 38.6 | 12.2 | 38.5 | 12.7 | 38.5 | 12.9 | 38.4 | 13.1 | 38.3 | 13.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 40.5 | 12.1 | 40.4 | 12.6 | 40.3 | 13.0 | 40.3 | 13.2 | 40.2 | 13.4 | 40.1 | 13.9 |
| | | -11.8 | -13.0 | 42.5 | 12.5 | 42.4 | 12.9 | 42.3 | 13.3 | 42.2 | 13.5 | 42.2 | 13.7 | 42.1 | 14.1 |
| | | -9.8 | -11.0 | 44.5 | 12.9 | 44.4 | 13.2 | 44.3 | 13.6 | 44.2 | 13.8 | 44.2 | 14.0 | 44.1 | 14.4 |
| | | -9.5 | -10.0 | 45.5 | 13.0 | 45.4 | 13.4 | 45.3 | 13.8 | 45.3 | 14.0 | 45.2 | 14.2 | 45.1 | 14.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 46.5 | 13.2 | 46.4 | 13.5 | 46.3 | 13.9 | 46.3 | 14.1 | 46.2 | 14.3 | 46.1 | 14.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 48.2 | 13.4 | 48.1 | 13.8 | 48.0 | 14.1 | 47.9 | 14.3 | 47.9 | 14.5 | 47.8 | 14.8 |
| | | -5.0 | -5.6 | 50.5 | 13.7 | 50.4 | 14.1 | 50.3 | 14.4 | 50.2 | 14.6 | 50.2 | 14.7 | 49.0 | 14.6 |
| | | -3.0 | -3.7 | 52.8 | 14.0 | 52.7 | 14.3 | 52.6 | 14.7 | 52.5 | 14.8 | 52.5 | 15.0 | 49.0 | 13.8 |
| | | 0.0 | -0.7 | 56.6 | 14.4 | 56.5 | 14.7 | 56.3 | 15.0 | 54.4 | 14.4 | 52.6 | 13.8 | 49.0 | 12.7 |
| | | 3.0 | 2.2 | 60.5 | 14.8 | 59.9 | 14.9 | 56.3 | 13.8 | 54.4 | 13.3 | 52.6 | 12.8 | 49.0 | 11.8 |
| | | 5.0 | 4.1 | 63.2 | 15.0 | 59.9 | 14.1 | 56.3 | 13.1 | 54.4 | 12.6 | 52.6 | 12.1 | 49.0 | 11.2 |
| | | 7.0 | 6.0 | 63.5 | 14.4 | 59.9 | 13.4 | 56.3 | 12.5 | 54.4 | 12.0 | 52.6 | 11.5 | 49.0 | 10.6 |
| | | 9.0 | 7.9 | 63.5 | 13.6 | 59.9 | 12.7 | 56.3 | 11.8 | 54.4 | 11.4 | 52.6 | 11.0 | 49.0 | 10.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 63.5 | 13.0 | 59.9 | 12.1 | 56.3 | 11.3 | 54.4 | 10.9 | 52.6 | 10.5 | 49.0 | 9.7 |
| 13.0 | 11.8 | 63.5 | 12.3 | 59.9 | 11.5 | 56.3 | 10.7 | 54.4 | 10.3 | 52.6 | 10.0 | 49.0 | 9.2 | | |
| 15.0 | 13.7 | 63.5 | 11.7 | 59.9 | 11.0 | 56.3 | 10.2 | 54.4 | 9.9 | 52.6 | 9.5 | 49.0 | 8.8 | | |
| 80% | 400.0 | -19.8 | -20.0 | 36.0 | 12.1 | 35.9 | 12.5 | 35.8 | 13.0 | 35.8 | 13.2 | 35.7 | 13.4 | 35.6 | 13.8 |
| | | -18.8 | -19.0 | 36.8 | 12.3 | 36.7 | 12.7 | 36.6 | 13.1 | 36.6 | 13.3 | 36.5 | 13.5 | 36.5 | 14.0 |
| | | -16.7 | -17.0 | 38.5 | 12.6 | 38.4 | 13.0 | 38.3 | 13.4 | 38.3 | 13.6 | 38.3 | 13.8 | 38.2 | 14.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 40.3 | 13.0 | 40.3 | 13.4 | 40.2 | 13.7 | 40.1 | 13.9 | 40.1 | 14.1 | 40.0 | 14.5 |
| | | -11.8 | -13.0 | 42.3 | 13.3 | 42.2 | 13.7 | 42.1 | 14.0 | 42.0 | 14.2 | 42.0 | 14.4 | 41.9 | 14.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 44.3 | 13.6 | 44.2 | 14.0 | 44.1 | 14.3 | 44.1 | 14.5 | 44.0 | 14.7 | 43.6 | 14.8 |
| | | -9.5 | -10.0 | 45.3 | 13.8 | 45.3 | 14.1 | 45.2 | 14.4 | 45.1 | 14.6 | 45.1 | 14.8 | 43.6 | 14.4 |
| | | -8.5 | -9.1 | 46.3 | 13.9 | 46.2 | 14.2 | 46.1 | 14.6 | 46.1 | 14.7 | 46.1 | 14.9 | 43.6 | 14.0 |
| | | -7.0 | -7.6 | 48.0 | 14.1 | 47.9 | 14.4 | 47.8 | 14.8 | 47.8 | 14.9 | 46.8 | 14.6 | 43.6 | 13.4 |
| | | -5.0 | -5.6 | 50.3 | 14.4 | 50.2 | 14.7 | 50.0 | 14.9 | 48.4 | 14.4 | 46.8 | 13.8 | 43.6 | 12.7 |
| | | -3.0 | -3.7 | 52.6 | 14.6 | 52.5 | 14.9 | 50.0 | 14.2 | 48.4 | 13.6 | 46.8 | 13.1 | 43.6 | 12.0 |
| | | 0.0 | -0.7 | 56.4 | 15.0 | 53.2 | 14.0 | 50.0 | 13.0 | 48.4 | 12.5 | 46.8 | 12.0 | 43.6 | 11.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 56.4 | 13.9 | 53.2 | 12.9 | 50.0 | 12.0 | 48.4 | 11.6 | 46.8 | 11.1 | 43.6 | 10.3 |
| | | 5.0 | 4.1 | 56.4 | 13.2 | 53.2 | 12.3 | 50.0 | 11.4 | 48.4 | 11.0 | 46.8 | 10.6 | 43.6 | 9.8 |
| | | 7.0 | 6.0 | 56.4 | 12.5 | 53.2 | 11.7 | 50.0 | 10.9 | 48.4 | 10.5 | 46.8 | 10.1 | 43.6 | 9.3 |
| | | 9.0 | 7.9 | 56.4 | 11.9 | 53.2 | 11.1 | 50.0 | 10.4 | 48.4 | 10.0 | 46.8 | 9.6 | 43.6 | 8.91 |
| | | 11.0 | 9.8 | 56.4 | 11.3 | 53.2 | 10.6 | 50.0 | 9.9 | 48.4 | 9.5 | 46.8 | 9.2 | 43.6 | 8.52 |
| 13.0 | 11.8 | 56.4 | 10.8 | 53.2 | 10.1 | 50.0 | 9.4 | 48.4 | 9.1 | 46.8 | 8.77 | 43.6 | 8.13 | | |
| 15.0 | 13.7 | 56.4 | 10.3 | 53.2 | 9.6 | 50.0 | 9.0 | 48.4 | 8.70 | 46.8 | 8.39 | 43.6 | 7.79 | | |
| 70% | 350.0 | -19.8 | -20.0 | 35.8 | 13.0 | 35.7 | 13.4 | 35.6 | 13.8 | 35.6 | 14.0 | 35.6 | 14.2 | 35.5 | 14.5 |
| | | -18.8 | -19.0 | 36.6 | 13.2 | 36.5 | 13.6 | 36.5 | 13.9 | 36.4 | 14.1 | 36.4 | 14.3 | 36.3 | 14.7 |
| | | -16.7 | -17.0 | 38.3 | 13.5 | 38.3 | 13.9 | 38.2 | 14.2 | 38.1 | 14.4 | 38.1 | 14.6 | 38.0 | 14.9 |
| | | -13.7 | -15.0 | 40.1 | 13.8 | 40.1 | 14.1 | 40.0 | 14.5 | 40.0 | 14.6 | 39.9 | 14.8 | 38.1 | 14.1 |
| | | -11.8 | -13.0 | 42.1 | 14.1 | 42.0 | 14.4 | 41.9 | 14.7 | 41.9 | 14.9 | 40.9 | 14.5 | 38.1 | 13.4 |
| | | -9.8 | -11.0 | 44.1 | 14.4 | 44.0 | 14.7 | 43.8 | 14.9 | 42.3 | 14.3 | 40.9 | 13.7 | 38.1 | 12.6 |
| | | -9.5 | -10.0 | 45.2 | 14.5 | 45.1 | 14.8 | 43.8 | 14.4 | 42.3 | 13.9 | 40.9 | 13.3 | 38.1 | 12.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 46.1 | 14.6 | 46.0 | 14.9 | 43.8 | 14.1 | 42.3 | 13.5 | 40.9 | 13.0 | 38.1 | 12.0 |
| | | -7.0 | -7.6 | 47.8 | 14.8 | 46.6 | 14.5 | 43.8 | 13.5 | 42.3 | 13.0 | 40.9 | 12.5 | 38.1 | 11.5 |
| | | -5.0 | -5.6 | 49.4 | 14.7 | 46.6 | 13.7 | 43.8 | 12.7 | 42.3 | 12.3 | 40.9 | 11.8 | 38.1 | 10.9 |
| | | -3.0 | -3.7 | 49.4 | 13.9 | 46.6 | 13.0 | 43.8 | 12.1 | 42.3 | 11.6 | 40.9 | 11.2 | 38.1 | 10.3 |
| | | 0.0 | -0.7 | 49.4 | 12.8 | 46.6 | 12.0 | 43.8 | 11.1 | 42.3 | 10.7 | 40.9 | 10.3 | 38.1 | 9.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 49.4 | 11.8 | 46.6 | 11.1 | 43.8 | 10.3 | 42.3 | 10.0 | 40.9 | 9.6 | 38.1 | 8.88 |
| | | 5.0 | 4.1 | 49.4 | 11.3 | 46.6 | 10.5 | 43.8 | 9.8 | 42.3 | 9.5 | 40.9 | 9.15 | 38.1 | 8.48 |
| | | 7.0 | 6.0 | 49.4 | 10.7 | 46.6 | 10.0 | 43.8 | 9.4 | 42.3 | 9.05 | 40.9 | 8.73 | 38.1 | 8.10 |
| | | 9.0 | 7.9 | 49.4 | 10.2 | 46.6 | 9.6 | 43.8 | 8.95 | 42.3 | 8.64 | 40.9 | 8.34 | 38.1 | 7.74 |
| | | 11.0 | 9.8 | 49.4 | 9.8 | 46.6 | 9.1 | 43.8 | 8.55 | 42.3 | 8.26 | 40.9 | 7.98 | 38.1 | 7.41 |
| 13.0 | 11.8 | 49.4 | 9.3 | 46.6 | 8.72 | 43.8 | 8.16 | 42.3 | 7.89 | 40.9 | 7.62 | 38.1 | 7.08 | | |
| 15.0 | 13.7 | 49.4 | 8.9 | 46.6 | 8.35 | 43.8 | 7.82 | 42.3 | 7.56 | 40.9 | 7.30 | 38.1 | 6.79 | | |
| 60% | 300.0 | -19.8 | -20.0 | 35.6 | 14.0 | 35.5 | 14.3 | 35.5 | 14.6 | 35.4 | 14.8 | 35.1 | 14.7 | 32.7 | 13.5 |
| | | -18.8 | -19.0 | 36.4 | 14.1 | 36.4 | 14.4 | 36.3 | 14.7 | 36.3 | 14.9 | 35.1 | 14.3 | 32.7 | 13.2 |
| | | -16.7 | -17.0 | 38.1 | 14.4 | 38.1 | 14.7 | 37.5 | 14.7 | 36.3 | 14.1 | 35.1 | 13.6 | 32.7 | 12.5 |
| | | -13.7 | -15.0 | 40.0 | 14.6 | 39.9 | 14.9 | 37.5 | 13.9 | 36.3 | 13.3 | 35.1 | 12.8 | 32.7 | 11.8 |
| | | -11.8 | -13.0 | 41.9 | 14.9 | 39.9 | 14.1 | 37.5 | 13.1 | 36.3 | 12.6 | 35.1 | 12.1 | 32.7 | 11.2 |
| | | -9.8 | -11.0 | 42.3 | 14.3 | 39.9 | 13.3 | 37.5 | 12.4 | 36.3 | 11.9 | 35.1 | 11.5 | 32.7 | 10.6 |
| | | -9.5 | -10.0 | 42.3 | 13.9 | 39.9 | 13.0 | 37.5 | 12.0 | 36.3 | 11.6 | 35.1 | 11.2 | 32.7 | 10.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 42.3 | 13.5 | 39.9 | 12.6 | 37.5 | 11.7 | 36.3 | 11.3 | 35.1 | 10.9 | 32.7 | 10.1 |
| | | -7.0 | -7.6 | 42.3 | 13.0 | 39.9 | 12.1 | 37.5 | 11.3 | 36.3 | 10.9 | 35.1 | 10.5 | 32.7 | 9.66 |
| | | -5.0 | -5.6 | 42.3 | 12.3 | 39.9 | 11.5 | 37.5 | 10.7 | 36.3 | 10.3 | 35.1 | 9.9 | 32.7 | 9.17 |
| | | -3.0 | -3.7 | 42.3 | 11.6 | 39.9 | 10.9 | 37.5 | 10.2 | 36.3 | 9.8 | 35.1 | 9.44 | 32.7 | 8.74 |
| | | 0.0 | -0.7 | 42.3 | 10.7 | 39.9 | 10.1 | 37.5 | 9.39 | 36.3 | 9.06 | 35.1 | 8.74 | 32.7 | 8.10 |
| | | 3.0 | 2.2 | 42.3 | 10.0 | 39.9 | 9.33 | 37.5 | 8.73 | 36.3 | 8.43 | 35.1 | 8.13 | 32.7 | 7.55 |
| | | 5.0 | 4.1 | 42.3 | 9.5 | 39.9 | 8.90 | 37.5 | 8.33 | 36.3 | 8.05 | 35.1 | 7.77 | 32.7 | 7.22 |
| | | 7.0 | 6.0 | 42.3 | 9.05 | 39.9 | 8.50 | 37.5 | 7.96 | 36.3 | 7.69 | 35.1 | 7.43 | 32.7 | 6.91 |
| | | 9.0 | 7.9 | 42.3 | 8.64 | 39.9 | 8.12 | 37.5 | 7.61 | 36.3 | 7.36 | 35.1 | 7.11 | 32.7 | 6.62 |
| | | 11.0 | 9.8 | 42.3 | 8.26 | 39.9 | 7.77 | 37.5 | 7.28 | 36.3 | 7.05 | 35.1 | 6.81 | 32.7 | 6.35 |
| 13.0 | 11.8 | 42.3 | 7.88 | 39.9 | 7.42 | 37.5 | 6.97 | 36.3 | 6.74 | 35.1 | 6.52 | 32.7 | 6.08 | | |
| 15.0 | 13.7 | 42.3 | 7.55 | 39.9 | 7.11 | 37.5 | 6.68 | 36.3 | 6.47 | 35.1 | 6.26 | 32.7 | 5.84 | | |
| 50% | 250.0 | -19.8 | -20.0 | 35.3 | 14.8 | 33.3 | 13.8 | 31.3 | 12.8 | 30.2 | 12.4 | 29.2 | 11.9 | 27.2 | 11.0 |
| | | -18.8 | -19.0 | 35.3 | 14.4 | 33.3 | 13.4 | 31.3 | 12.5 | 30.2 | 12.0 | 29.2 | 11.6 | 27.2 | 10.7 |
| | | -16.7 | -17.0 | 35.3 | 13.6 | 33.3 | 12.7 | 31.3 | 11.8 | 30.2 | 11.4 | 29.2 | 11.0 | 27.2 | 10.1 |
| | | -13.7 | -15.0 | 35.3 | 12.9 | 33.3 | 12.0 | 31.3 | 11.2 | 30.2 | 10.8 | 29.2 | 10.4 | 27.2 | 9.61 |
| | | -11.8 | -13.0 | 35.3 | 12.2 | 33.3 | 11.4 | 31.3 | 10.6 | 30.2 | 10.2 | 29.2 | 9.9 | 27.2 | 9.12 |
| | | -9.8 | -11.0 | 35.3 | 11.5 | 33.3 | 10.8 | 31.3 | 10.1 | 30.2 | 9.71 | 29.2 | 9.36 | 27.2 | 8.66 |
| | | -9.5 | -10.0 | 35.3 | 11.2 | 33.3 | 10.5 | 31.3 | 9.8 | 30.2 | 9.46 | 29.2 | 9.11 | 27.2 | 8.44 |
| | | -8.5 | -9.1 | 35.3 | 11.0 | 33.3 | 10.3 | 31.3 | 9.57 | 30.2 | 9.24 | 29.2 | 8.90 | 27.2 | 8.25 |
| | | -7.0 | -7.6 | 35.3 | 10.5 | 33.3 | 9.9 | 31.3 | 9.20 | 30.2 | 8.88 | 29.2 | 8.57 | 27.2 | 7.95 |
| | | -5.0 | -5.6 | 35.3 | 10.0 | 33.3 | 9.35 | 31.3 | 8.74 | 30.2 | 8.44 | 29.2 | 8.14 | 27.2 | 7.56 |
| | | -3.0 | -3.7 | 35.3 | 9.49 | 33.3 | 8.90 | 31.3 | 8.33 | 30.2 | 8.05 | 29.2 | 7.77 | 27.2 | 7.22 |
| | | 0.0 | -0.7 | 35.3 | 8.79 | 33.3 | 8.25 | 31.3 | 7.73 | 30.2 | 7.48 | 29.2 | 7.22 | 27.2 | 6.72 |
| | | 3.0 | 2.2 | 35.3 | 8.17 | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ22P8 | | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| | | °CDB | °CWB | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | |
| 130% | 715.0 | -19.8 | -20.0 | 41.1 | 9.07 | 41.0 | 9.89 | 40.8 | 10.7 | 40.7 | 11.1 | 40.6 | 11.5 | 40.5 | 12.4 |
| | | -18.8 | -19.0 | 41.8 | 9.33 | 41.7 | 10.1 | 41.5 | 10.9 | 41.4 | 11.3 | 41.4 | 11.8 | 41.2 | 12.6 |
| | | -16.7 | -17.0 | 43.4 | 9.9 | 43.2 | 10.7 | 43.1 | 11.4 | 43.0 | 11.8 | 42.9 | 12.2 | 42.7 | 13.0 |
| | | -13.7 | -15.0 | 45.1 | 10.4 | 45.0 | 11.2 | 44.8 | 11.9 | 44.7 | 12.3 | 44.7 | 12.7 | 44.5 | 13.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 47.1 | 11.0 | 46.9 | 11.7 | 46.8 | 12.4 | 46.7 | 12.8 | 46.6 | 13.2 | 46.5 | 13.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 49.2 | 11.6 | 49.1 | 12.3 | 48.9 | 13.0 | 48.8 | 13.3 | 48.8 | 13.6 | 48.6 | 14.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 50.4 | 11.9 | 50.2 | 12.6 | 50.1 | 13.2 | 50.0 | 13.5 | 49.9 | 13.9 | 49.7 | 14.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 51.5 | 12.1 | 51.3 | 12.8 | 51.1 | 13.4 | 51.1 | 13.8 | 51.0 | 14.1 | 50.8 | 14.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 53.3 | 12.6 | 53.2 | 13.2 | 53.0 | 13.8 | 52.9 | 14.1 | 52.9 | 14.4 | 52.7 | 15.1 |
| | | -5.0 | -5.6 | 56.0 | 13.1 | 55.8 | 13.7 | 55.7 | 14.3 | 55.6 | 14.6 | 55.5 | 14.9 | 55.4 | 15.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 58.7 | 13.6 | 58.6 | 14.2 | 58.4 | 14.8 | 58.3 | 15.0 | 58.3 | 15.3 | 58.1 | 15.9 |
| | | 0.0 | -0.7 | 63.4 | 14.4 | 63.2 | 14.9 | 63.1 | 15.4 | 63.0 | 15.7 | 62.9 | 16.0 | 62.8 | 16.5 |
| | | 3.0 | 2.2 | 68.3 | 15.1 | 68.2 | 15.6 | 68.0 | 16.1 | 67.9 | 16.3 | 67.8 | 16.5 | 67.7 | 17.0 |
| | | 5.0 | 4.1 | 71.8 | 15.5 | 71.6 | 16.0 | 71.5 | 16.4 | 71.4 | 16.7 | 71.3 | 16.9 | 71.1 | 17.4 |
| | | 7.0 | 6.0 | 75.4 | 15.9 | 75.2 | 16.4 | 75.1 | 16.8 | 75.0 | 17.0 | 74.9 | 17.2 | 74.8 | 17.7 |
| | | 9.0 | 7.9 | 79.2 | 16.3 | 79.0 | 16.7 | 78.9 | 17.1 | 78.8 | 17.3 | 78.7 | 17.6 | 78.2 | 17.8 |
| | | 11.0 | 9.8 | 83.2 | 16.7 | 83.0 | 17.1 | 82.9 | 17.5 | 82.8 | 17.7 | 82.7 | 17.9 | 78.2 | 16.8 |
| 13.0 | 11.8 | 87.6 | 17.0 | 87.4 | 17.4 | 87.3 | 17.8 | 86.8 | 17.8 | 83.9 | 17.1 | 78.2 | 15.7 | | |
| 15.0 | 13.7 | 91.9 | 17.4 | 91.8 | 17.7 | 89.7 | 17.5 | 86.8 | 16.8 | 83.9 | 16.1 | 78.2 | 14.8 | | |
| 120% | 660.0 | -19.8 | -20.0 | 40.9 | 10.2 | 40.8 | 10.9 | 40.6 | 11.7 | 40.5 | 12.1 | 40.5 | 12.5 | 40.3 | 13.2 |
| | | -18.8 | -19.0 | 41.6 | 10.4 | 41.5 | 11.2 | 41.3 | 11.9 | 41.2 | 12.3 | 41.2 | 12.7 | 41.0 | 13.4 |
| | | -16.7 | -17.0 | 43.2 | 10.9 | 43.0 | 11.6 | 42.9 | 12.4 | 42.8 | 12.7 | 42.7 | 13.1 | 42.6 | 13.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 44.9 | 11.4 | 44.8 | 12.1 | 44.6 | 12.8 | 44.6 | 13.2 | 44.5 | 13.5 | 44.3 | 14.2 |
| | | -11.8 | -13.0 | 46.9 | 12.0 | 46.7 | 12.6 | 46.6 | 13.3 | 46.5 | 13.6 | 46.4 | 14.0 | 46.3 | 14.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 49.0 | 12.5 | 48.9 | 13.1 | 48.7 | 13.8 | 48.7 | 14.1 | 48.6 | 14.4 | 48.4 | 15.0 |
| | | -9.5 | -10.0 | 50.2 | 12.8 | 50.0 | 13.4 | 49.9 | 14.0 | 49.8 | 14.3 | 49.7 | 14.6 | 49.6 | 15.2 |
| | | -8.5 | -9.1 | 51.2 | 13.0 | 51.1 | 13.6 | 50.9 | 14.2 | 50.9 | 14.5 | 50.8 | 14.8 | 50.7 | 15.4 |
| | | -7.0 | -7.6 | 53.1 | 13.4 | 53.0 | 14.0 | 52.8 | 14.6 | 52.8 | 14.9 | 52.7 | 15.1 | 52.5 | 15.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 55.8 | 13.9 | 55.6 | 14.5 | 55.5 | 15.0 | 55.4 | 15.3 | 55.4 | 15.6 | 55.2 | 16.1 |
| | | -3.0 | -3.7 | 58.5 | 14.4 | 58.4 | 14.9 | 58.2 | 15.4 | 58.2 | 15.7 | 58.1 | 16.0 | 57.9 | 16.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 63.2 | 15.1 | 63.0 | 15.6 | 62.9 | 16.1 | 62.8 | 16.3 | 62.7 | 16.5 | 62.6 | 17.0 |
| | | 3.0 | 2.2 | 68.1 | 15.7 | 68.0 | 16.2 | 67.8 | 16.6 | 67.7 | 16.9 | 67.7 | 17.1 | 67.5 | 17.5 |
| | | 5.0 | 4.1 | 71.6 | 16.1 | 71.4 | 16.6 | 71.3 | 17.0 | 71.2 | 17.2 | 71.1 | 17.4 | 71.0 | 17.8 |
| | | 7.0 | 6.0 | 75.2 | 16.5 | 75.0 | 16.9 | 74.9 | 17.3 | 74.8 | 17.5 | 74.7 | 17.7 | 74.2 | 17.2 |
| | | 9.0 | 7.9 | 79.0 | 16.9 | 78.8 | 17.3 | 78.7 | 17.6 | 78.6 | 17.8 | 77.5 | 17.6 | 72.2 | 16.2 |
| | | 11.0 | 9.8 | 83.0 | 17.2 | 82.8 | 17.6 | 82.7 | 17.9 | 80.1 | 17.3 | 77.5 | 16.6 | 72.2 | 15.2 |
| 13.0 | 11.8 | 87.4 | 17.5 | 87.2 | 17.9 | 82.8 | 16.9 | 80.1 | 16.2 | 77.5 | 15.6 | 72.2 | 14.3 | | |
| 15.0 | 13.7 | 91.7 | 17.8 | 88.1 | 17.1 | 82.8 | 15.9 | 80.1 | 15.3 | 77.5 | 14.7 | 72.2 | 13.5 | | |
| 110% | 605.0 | -19.8 | -20.0 | 40.7 | 11.3 | 40.6 | 12.0 | 40.4 | 12.7 | 40.4 | 13.0 | 40.3 | 13.4 | 40.2 | 14.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 41.4 | 11.5 | 41.3 | 12.2 | 41.1 | 12.9 | 41.1 | 13.2 | 41.0 | 13.6 | 40.9 | 14.2 |
| | | -16.7 | -17.0 | 43.0 | 12.0 | 42.8 | 12.6 | 42.7 | 13.3 | 42.6 | 13.6 | 42.6 | 13.9 | 42.4 | 14.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 44.7 | 12.5 | 44.6 | 13.1 | 44.4 | 13.7 | 44.4 | 14.0 | 44.3 | 14.3 | 44.2 | 15.0 |
| | | -11.8 | -13.0 | 46.7 | 12.9 | 46.5 | 13.5 | 46.4 | 14.1 | 46.3 | 14.4 | 46.3 | 14.7 | 46.1 | 15.3 |
| | | -9.8 | -11.0 | 48.8 | 13.4 | 48.7 | 14.0 | 48.5 | 14.6 | 48.5 | 14.9 | 48.4 | 15.2 | 48.3 | 15.7 |
| | | -9.5 | -10.0 | 49.9 | 13.7 | 49.8 | 14.2 | 49.7 | 14.8 | 49.6 | 15.1 | 49.5 | 15.4 | 49.4 | 15.9 |
| | | -8.5 | -9.1 | 51.0 | 13.9 | 50.9 | 14.4 | 50.8 | 15.0 | 50.7 | 15.3 | 50.6 | 15.5 | 50.5 | 16.1 |
| | | -7.0 | -7.6 | 52.9 | 14.3 | 52.8 | 14.8 | 52.6 | 15.3 | 52.6 | 15.6 | 52.5 | 15.8 | 52.4 | 16.4 |
| | | -5.0 | -5.6 | 55.6 | 14.7 | 55.4 | 15.2 | 55.3 | 15.7 | 55.2 | 16.0 | 55.2 | 16.2 | 55.0 | 16.7 |
| | | -3.0 | -3.7 | 58.3 | 15.2 | 58.2 | 15.6 | 58.0 | 16.1 | 58.0 | 16.4 | 57.9 | 16.6 | 57.8 | 17.1 |
| | | 0.0 | -0.7 | 63.0 | 15.8 | 62.8 | 16.2 | 62.7 | 16.7 | 62.6 | 16.9 | 62.6 | 17.1 | 62.4 | 17.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 67.9 | 16.4 | 67.8 | 16.8 | 67.6 | 17.2 | 67.6 | 17.4 | 67.5 | 17.6 | 66.1 | 17.5 |
| | | 5.0 | 4.1 | 71.3 | 16.8 | 71.2 | 17.1 | 71.1 | 17.5 | 71.0 | 17.7 | 70.9 | 17.9 | 66.1 | 16.5 |
| | | 7.0 | 6.0 | 75.0 | 17.1 | 74.8 | 17.5 | 74.7 | 17.8 | 73.5 | 17.6 | 71.0 | 16.9 | 66.1 | 15.5 |
| | | 9.0 | 7.9 | 78.8 | 17.4 | 78.6 | 17.8 | 75.9 | 17.2 | 73.5 | 16.5 | 71.0 | 15.9 | 66.1 | 14.6 |
| | | 11.0 | 9.8 | 82.8 | 17.7 | 80.8 | 17.4 | 75.9 | 16.2 | 73.5 | 15.6 | 71.0 | 15.0 | 66.1 | 13.8 |
| 13.0 | 11.8 | 85.7 | 17.6 | 80.8 | 16.4 | 75.9 | 15.2 | 73.5 | 14.6 | 71.0 | 14.1 | 66.1 | 13.0 | | |
| 15.0 | 13.7 | 85.7 | 16.5 | 80.8 | 15.4 | 75.9 | 14.3 | 73.5 | 13.8 | 71.0 | 13.3 | 66.1 | 12.3 | | |
| 100% | 550.0 | -19.8 | -20.0 | 40.5 | 12.4 | 40.4 | 13.0 | 40.2 | 13.7 | 40.2 | 14.0 | 40.1 | 14.3 | 40.0 | 14.9 |
| | | -18.8 | -19.0 | 41.2 | 12.6 | 41.1 | 13.2 | 40.9 | 13.8 | 40.9 | 14.2 | 40.8 | 14.5 | 40.7 | 15.1 |
| | | -16.7 | -17.0 | 42.7 | 13.0 | 42.6 | 13.6 | 42.5 | 14.2 | 42.4 | 14.5 | 42.4 | 14.8 | 42.3 | 15.4 |
| | | -13.7 | -15.0 | 44.5 | 13.5 | 44.4 | 14.0 | 44.3 | 14.6 | 44.2 | 14.9 | 44.1 | 15.2 | 44.0 | 15.7 |
| | | -11.8 | -13.0 | 46.4 | 13.9 | 46.3 | 14.4 | 46.2 | 15.0 | 46.1 | 15.3 | 46.1 | 15.5 | 46.0 | 16.1 |
| | | -9.8 | -11.0 | 48.6 | 14.3 | 48.5 | 14.9 | 48.3 | 15.4 | 48.3 | 15.7 | 48.2 | 15.9 | 48.1 | 16.4 |
| | | -9.5 | -10.0 | 49.7 | 14.6 | 49.6 | 15.1 | 49.5 | 15.6 | 49.4 | 15.8 | 49.4 | 16.1 | 49.3 | 16.6 |
| | | -8.5 | -9.1 | 50.8 | 14.8 | 50.7 | 15.3 | 50.6 | 15.8 | 50.5 | 16.0 | 50.4 | 16.3 | 50.3 | 16.8 |
| | | -7.0 | -7.6 | 52.7 | 15.1 | 52.6 | 15.6 | 52.4 | 16.1 | 52.4 | 16.3 | 52.3 | 16.5 | 52.2 | 17.0 |
| | | -5.0 | -5.6 | 55.4 | 15.5 | 55.2 | 16.0 | 55.1 | 16.4 | 55.1 | 16.7 | 55.0 | 16.9 | 54.9 | 17.3 |
| | | -3.0 | -3.7 | 58.1 | 15.9 | 58.0 | 16.4 | 57.8 | 16.8 | 57.8 | 17.0 | 57.7 | 17.2 | 57.6 | 17.7 |
| | | 0.0 | -0.7 | 62.8 | 16.5 | 62.6 | 16.9 | 62.5 | 17.3 | 62.4 | 17.5 | 62.4 | 17.7 | 60.1 | 17.2 |
| | | 3.0 | 2.2 | 67.7 | 17.0 | 67.6 | 17.4 | 67.4 | 17.8 | 66.8 | 17.7 | 64.6 | 17.0 | 60.1 | 15.6 |
| | | 5.0 | 4.1 | 71.1 | 17.4 | 71.0 | 17.7 | 69.0 | 17.3 | 66.8 | 16.7 | 64.6 | 16.0 | 60.1 | 14.7 |
| | | 7.0 | 6.0 | 74.8 | 17.7 | 73.4 | 17.6 | 69.0 | 16.3 | 66.8 | 15.7 | 64.6 | 15.1 | 60.1 | 13.9 |
| | | 9.0 | 7.9 | 77.9 | 17.7 | 73.4 | 16.5 | 69.0 | 15.3 | 66.8 | 14.8 | 64.6 | 14.2 | 60.1 | 13.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 77.9 | 16.7 | 73.4 | 15.6 | 69.0 | 14.5 | 66.8 | 13.9 | 64.6 | 13.4 | 60.1 | 12.4 |
| 13.0 | 11.8 | 77.9 | 15.7 | 73.4 | 14.6 | 69.0 | 13.6 | 66.8 | 13.1 | 64.6 | 12.6 | 60.1 | 11.6 | | |
| 15.0 | 13.7 | 77.9 | 14.8 | 73.4 | 13.8 | 69.0 | 12.9 | 66.8 | 12.4 | 64.6 | 11.9 | 60.1 | 11.0 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft .
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται .
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının .
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ22P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 495.0 | -19.8 | -20.0 | 40.3 | 13.5 | 40.2 | 14.1 | 40.0 | 14.6 | 40.0 | 14.9 | 39.9 | 15.2 | 39.8 | 15.8 |
| | | -18.8 | -19.0 | 41.0 | 13.7 | 40.9 | 14.2 | 40.8 | 14.8 | 40.7 | 15.1 | 40.6 | 15.4 | 40.5 | 15.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 42.5 | 14.1 | 42.4 | 14.6 | 42.3 | 15.1 | 42.3 | 15.4 | 42.2 | 15.7 | 42.1 | 16.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 44.3 | 14.5 | 44.2 | 15.0 | 44.1 | 15.5 | 44.0 | 15.7 | 44.0 | 16.0 | 43.8 | 16.5 |
| | | -11.8 | -13.0 | 46.2 | 14.9 | 46.1 | 15.4 | 46.0 | 15.8 | 46.0 | 16.1 | 45.9 | 16.3 | 45.8 | 16.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 48.4 | 15.3 | 48.3 | 15.7 | 48.2 | 16.2 | 48.1 | 16.4 | 48.0 | 16.7 | 47.9 | 17.1 |
| | | -9.5 | -10.0 | 49.5 | 15.5 | 49.4 | 15.9 | 49.3 | 16.4 | 49.3 | 16.6 | 49.2 | 16.8 | 49.1 | 17.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 50.6 | 15.6 | 50.5 | 16.1 | 50.4 | 16.5 | 50.3 | 16.8 | 50.3 | 17.0 | 50.2 | 17.4 |
| | | -7.0 | -7.6 | 52.5 | 15.9 | 52.4 | 16.4 | 52.3 | 16.8 | 52.2 | 17.0 | 52.1 | 17.2 | 52.0 | 17.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 55.2 | 16.3 | 55.0 | 16.7 | 54.9 | 17.1 | 54.9 | 17.4 | 54.8 | 17.6 | 54.7 | 17.7 |
| | | -3.0 | -3.7 | 57.9 | 16.7 | 57.8 | 17.1 | 57.7 | 17.5 | 57.6 | 17.7 | 57.5 | 17.9 | 57.4 | 18.1 |
| | | 0.0 | -0.7 | 62.5 | 17.2 | 62.4 | 17.6 | 62.1 | 17.8 | 60.1 | 17.1 | 58.1 | 16.5 | 54.1 | 15.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 67.5 | 17.7 | 66.1 | 17.5 | 62.1 | 16.2 | 60.1 | 15.6 | 58.1 | 15.0 | 54.1 | 13.8 |
| | | 5.0 | 4.1 | 70.1 | 17.7 | 66.1 | 16.5 | 62.1 | 15.3 | 60.1 | 14.7 | 58.1 | 14.1 | 54.1 | 13.0 |
| | | 7.0 | 6.0 | 70.1 | 16.6 | 66.1 | 15.5 | 62.1 | 14.4 | 60.1 | 13.9 | 58.1 | 13.3 | 54.1 | 12.3 |
| | | 9.0 | 7.9 | 70.1 | 15.6 | 66.1 | 14.6 | 62.1 | 13.6 | 60.1 | 13.1 | 58.1 | 12.6 | 54.1 | 11.6 |
| | | 11.0 | 9.8 | 70.1 | 14.7 | 66.1 | 13.8 | 62.1 | 12.8 | 60.1 | 12.3 | 58.1 | 11.9 | 54.1 | 11.0 |
| | | 13.0 | 11.8 | 70.1 | 13.8 | 66.1 | 12.9 | 62.1 | 12.1 | 60.1 | 11.6 | 58.1 | 11.2 | 54.1 | 10.4 |
| | | 15.0 | 13.7 | 70.1 | 13.1 | 66.1 | 12.2 | 62.1 | 11.4 | 60.1 | 11.0 | 58.1 | 10.6 | 54.1 | 9.8 |
| | | 80% | 440.0 | -19.8 | -20.0 | 40.1 | 14.6 | 40.0 | 15.1 | 39.9 | 15.6 | 39.8 | 15.9 | 39.8 | 16.1 |
| -18.8 | -19.0 | | | 40.8 | 14.8 | 40.7 | 15.3 | 40.6 | 15.8 | 40.5 | 16.0 | 40.5 | 16.3 | 40.4 | 16.8 |
| -16.7 | -17.0 | | | 42.3 | 15.1 | 42.2 | 15.6 | 42.1 | 16.1 | 42.1 | 16.3 | 42.0 | 16.5 | 41.9 | 17.0 |
| -13.7 | -15.0 | | | 44.1 | 15.5 | 44.0 | 15.9 | 43.9 | 16.4 | 43.8 | 16.6 | 43.8 | 16.8 | 43.7 | 17.3 |
| -11.8 | -13.0 | | | 46.0 | 15.8 | 45.9 | 16.3 | 45.8 | 16.7 | 45.8 | 16.9 | 45.7 | 17.1 | 45.6 | 17.6 |
| -9.8 | -11.0 | | | 48.2 | 16.2 | 48.1 | 16.6 | 48.0 | 17.0 | 47.9 | 17.2 | 47.9 | 17.4 | 47.8 | 17.9 |
| -9.5 | -10.0 | | | 49.3 | 16.4 | 49.2 | 16.8 | 49.1 | 17.2 | 49.1 | 17.4 | 49.0 | 17.6 | 48.1 | 17.5 |
| -8.5 | -9.1 | | | 50.4 | 16.5 | 50.3 | 16.9 | 50.2 | 17.3 | 50.1 | 17.5 | 50.1 | 17.7 | 48.1 | 17.1 |
| -7.0 | -7.6 | | | 52.3 | 16.8 | 52.2 | 17.2 | 52.1 | 17.6 | 52.0 | 17.7 | 51.7 | 17.8 | 48.1 | 16.3 |
| -5.0 | -5.6 | | | 54.9 | 17.1 | 54.8 | 17.5 | 54.7 | 17.9 | 53.4 | 17.4 | 51.7 | 16.7 | 48.1 | 15.3 |
| -3.0 | -3.7 | | | 57.7 | 17.4 | 57.6 | 17.8 | 55.2 | 17.0 | 53.4 | 16.4 | 51.7 | 15.7 | 48.1 | 14.5 |
| 0.0 | -0.7 | | | 62.3 | 17.9 | 58.7 | 16.7 | 55.2 | 15.5 | 53.4 | 14.9 | 51.7 | 14.3 | 48.1 | 13.2 |
| 3.0 | 2.2 | | | 62.3 | 16.3 | 58.7 | 15.2 | 55.2 | 14.1 | 53.4 | 13.6 | 51.7 | 13.1 | 48.1 | 12.1 |
| 5.0 | 4.1 | | | 62.3 | 15.3 | 58.7 | 14.3 | 55.2 | 13.3 | 53.4 | 12.8 | 51.7 | 12.4 | 48.1 | 11.4 |
| 7.0 | 6.0 | | | 62.3 | 14.4 | 58.7 | 13.5 | 55.2 | 12.6 | 53.4 | 12.1 | 51.7 | 11.7 | 48.1 | 10.8 |
| 9.0 | 7.9 | | | 62.3 | 13.6 | 58.7 | 12.7 | 55.2 | 11.9 | 53.4 | 11.5 | 51.7 | 11.0 | 48.1 | 10.2 |
| 11.0 | 9.8 | | | 62.3 | 12.9 | 58.7 | 12.0 | 55.2 | 11.2 | 53.4 | 10.8 | 51.7 | 10.4 | 48.1 | 9.7 |
| 13.0 | 11.8 | | | 62.3 | 12.1 | 58.7 | 11.3 | 55.2 | 10.6 | 53.4 | 10.2 | 51.7 | 9.9 | 48.1 | 9.2 |
| 15.0 | 13.7 | | | 62.3 | 11.5 | 58.7 | 10.7 | 55.2 | 10.0 | 53.4 | 9.7 | 51.7 | 9.4 | 48.1 | 8.7 |
| 70% | 385.0 | | | -19.8 | -20.0 | 39.8 | 15.7 | 39.8 | 16.2 | 39.7 | 16.6 | 39.6 | 16.8 | 39.6 | 17.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 40.5 | 15.9 | 40.5 | 16.3 | 40.4 | 16.7 | 40.3 | 17.0 | 40.3 | 17.2 | 40.2 | 17.6 |
| | | -16.7 | -17.0 | 42.1 | 16.2 | 42.0 | 16.6 | 41.9 | 17.0 | 41.9 | 17.2 | 41.8 | 17.4 | 41.8 | 17.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 43.9 | 16.5 | 43.8 | 16.9 | 43.7 | 17.3 | 43.6 | 17.5 | 43.6 | 17.7 | 42.1 | 17.2 |
| | | -11.8 | -13.0 | 45.8 | 16.8 | 45.7 | 17.2 | 45.6 | 17.5 | 45.6 | 17.7 | 45.2 | 17.7 | 42.1 | 16.3 |
| | | -9.8 | -11.0 | 48.0 | 17.1 | 47.9 | 17.5 | 47.8 | 17.8 | 46.7 | 17.4 | 45.2 | 16.7 | 42.1 | 15.4 |
| | | -9.5 | -10.0 | 49.1 | 17.3 | 49.0 | 17.6 | 48.3 | 17.6 | 46.7 | 16.9 | 45.2 | 16.3 | 42.1 | 14.9 |
| | | -8.5 | -9.1 | 50.2 | 17.4 | 50.1 | 17.7 | 48.3 | 17.1 | 46.7 | 16.5 | 45.2 | 15.8 | 42.1 | 14.6 |
| | | -7.0 | -7.6 | 52.0 | 17.6 | 51.4 | 17.7 | 48.3 | 16.4 | 46.7 | 15.8 | 45.2 | 15.1 | 42.1 | 13.9 |
| | | -5.0 | -5.6 | 54.5 | 17.8 | 51.4 | 16.6 | 48.3 | 15.4 | 46.7 | 14.8 | 45.2 | 14.3 | 42.1 | 13.1 |
| | | -3.0 | -3.7 | 54.5 | 16.8 | 51.4 | 15.6 | 48.3 | 14.5 | 46.7 | 14.0 | 45.2 | 13.5 | 42.1 | 12.4 |
| | | 0.0 | -0.7 | 54.5 | 15.3 | 51.4 | 14.2 | 48.3 | 13.3 | 46.7 | 12.8 | 45.2 | 12.3 | 42.1 | 11.4 |
| | | 3.0 | 2.2 | 54.5 | 13.9 | 51.4 | 13.0 | 48.3 | 12.1 | 46.7 | 11.7 | 45.2 | 11.3 | 42.1 | 10.4 |
| | | 5.0 | 4.1 | 54.5 | 13.1 | 51.4 | 12.3 | 48.3 | 11.5 | 46.7 | 11.1 | 45.2 | 10.7 | 42.1 | 9.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 54.5 | 12.4 | 51.4 | 11.6 | 48.3 | 10.8 | 46.7 | 10.5 | 45.2 | 10.1 | 42.1 | 9.36 |
| | | 9.0 | 7.9 | 54.5 | 11.7 | 51.4 | 11.0 | 48.3 | 10.3 | 46.7 | 9.9 | 45.2 | 9.6 | 42.1 | 8.88 |
| | | 11.0 | 9.8 | 54.5 | 11.1 | 51.4 | 10.4 | 48.3 | 9.7 | 46.7 | 9.4 | 45.2 | 9.07 | 42.1 | 8.43 |
| | | 13.0 | 11.8 | 54.5 | 10.5 | 51.4 | 9.8 | 48.3 | 9.2 | 46.7 | 8.89 | 45.2 | 8.58 | 42.1 | 7.99 |
| | | 15.0 | 13.7 | 54.5 | 9.9 | 51.4 | 9.3 | 48.3 | 8.73 | 46.7 | 8.45 | 45.2 | 8.16 | 42.1 | 7.60 |
| | | 60% | 330.0 | -19.8 | -20.0 | 39.6 | 16.8 | 39.6 | 17.2 | 39.5 | 17.6 | 39.4 | 17.8 | 38.7 | 17.5 |
| -18.8 | -19.0 | | | 40.3 | 17.0 | 40.3 | 17.3 | 40.2 | 17.7 | 40.1 | 17.8 | 38.7 | 17.1 | 36.1 | 15.7 |
| -16.7 | -17.0 | | | 41.9 | 17.2 | 41.8 | 17.6 | 41.4 | 17.7 | 40.1 | 17.0 | 38.7 | 16.3 | 36.1 | 15.0 |
| -13.7 | -15.0 | | | 43.6 | 17.5 | 43.6 | 17.8 | 41.4 | 16.8 | 40.1 | 16.2 | 38.7 | 15.5 | 36.1 | 14.3 |
| -11.8 | -13.0 | | | 45.6 | 17.7 | 44.1 | 17.2 | 41.4 | 15.9 | 40.1 | 15.3 | 38.7 | 14.7 | 36.1 | 13.6 |
| -9.8 | -11.0 | | | 46.7 | 17.4 | 44.1 | 16.2 | 41.4 | 15.1 | 40.1 | 14.5 | 38.7 | 14.0 | 36.1 | 12.9 |
| -9.5 | -10.0 | | | 46.7 | 16.9 | 44.1 | 15.8 | 41.4 | 14.7 | 40.1 | 14.1 | 38.7 | 13.6 | 36.1 | 12.5 |
| -8.5 | -9.1 | | | 46.7 | 16.5 | 44.1 | 15.4 | 41.4 | 14.3 | 40.1 | 13.7 | 38.7 | 13.2 | 36.1 | 12.2 |
| -7.0 | -7.6 | | | 46.7 | 15.7 | 44.1 | 14.7 | 41.4 | 13.7 | 40.1 | 13.2 | 38.7 | 12.7 | 36.1 | 11.7 |
| -5.0 | -5.6 | | | 46.7 | 14.8 | 44.1 | 13.8 | 41.4 | 12.9 | 40.1 | 12.4 | 38.7 | 12.0 | 36.1 | 11.1 |
| -3.0 | -3.7 | | | 46.7 | 14.0 | 44.1 | 13.1 | 41.4 | 12.2 | 40.1 | 11.8 | 38.7 | 11.3 | 36.1 | 10.5 |
| 0.0 | -0.7 | | | 46.7 | 12.8 | 44.1 | 12.0 | 41.4 | 11.2 | 40.1 | 10.8 | 38.7 | 10.4 | 36.1 | 9.62 |
| 3.0 | 2.2 | | | 46.7 | 11.7 | 44.1 | 11.0 | 41.4 | 10.3 | 40.1 | 9.90 | 38.7 | 9.55 | 36.1 | 8.86 |
| 5.0 | 4.1 | | | 46.7 | 11.1 | 44.1 | 10.4 | 41.4 | 9.71 | 40.1 | 9.38 | 38.7 | 9.05 | 36.1 | 8.41 |
| 7.0 | 6.0 | | | 46.7 | 10.5 | 44.1 | 9.8 | 41.4 | 9.20 | 40.1 | 8.89 | 38.7 | 8.59 | 36.1 | 7.99 |
| 9.0 | 7.9 | | | 46.7 | 9.9 | 44.1 | 9.31 | 41.4 | 8.72 | 40.1 | 8.44 | 38.7 | 8.15 | 36.1 | 7.59 |
| 11.0 | 9.8 | | | 46.7 | 9.4 | 44.1 | 8.83 | 41.4 | 8.28 | 40.1 | 8.01 | 38.7 | 7.75 | 36.1 | 7.22 |
| 13.0 | 11.8 | | | 46.7 | 8.88 | 44.1 | 8.36 | 41.4 | 7.85 | 40.1 | 7.60 | 38.7 | 7.35 | 36.1 | 6.86 |
| 15.0 | 13.7 | | | 46.7 | 8.44 | 44.1 | 7.95 | 41.4 | 7.48 | 40.1 | 7.24 | 38.7 | 7.01 | 36.1 | 6.54 |
| 50% | 275.0 | | | -19.8 | -20.0 | 38.9 | 17.6 | 36.7 | 16.4 | 34.5 | 15.2 | 33.4 | 14.7 | 32.3 | 14.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 38.9 | 17.2 | 36.7 | 16.0 | 34.5 | 14.9 | 33.4 | 14.4 | 32.3 | 13.8 | 30.1 | 12.7 |
| | | -16.7 | -17.0 | 38.9 | 16.4 | 36.7 | 15.3 | 34.5 | 14.2 | 33.4 | 13.7 | 32.3 | 13.2 | 30.1 | 12.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 38.9 | 15.6 | 36.7 | 14.6 | 34.5 | 13.6 | 33.4 | 13.1 | 32.3 | 12.6 | 30.1 | 11.6 |
| | | -11.8 | -13.0 | 38.9 | 14.8 | 36.7 | 13.8 | 34.5 | 12.9 | 33.4 | 12.4 | 32.3 | 12.0 | 30.1 | 11.1 |
| | | -9.8 | -11.0 | 38.9 | 14.0 | 36.7 | 13.1 | 34.5 | 12.2 | 33.4 | 11.8 | 32.3 | 11.4 | 30.1 | 10.51 |
| | | -9.5 | -10.0 | 38.9 | 13.6 | 36.7 | 12.8 | 34.5 | 11.9 | 33.4 | 11.5 | 32.3 | 11.1 | 30.1 | 10.23 |
| | | -8.5 | -9.1 | 38.9 | 13.3 | 36.7 | 12.4 | 34.5 | 11.6 | 33.4 | 11.2 | 32.3 | 10.8 | 30.1 | 9.99 |
| | | -7.0 | -7.6 | 38.9 | 12.7 | 36.7 | 11.9 | 34.5 | 11.1 | 33.4 | 10.7 | 32.3 | 10.36 | 30.1 | 9.60 |
| | | -5.0 | -5.6 | 38.9 | 12.0 | 36.7 | 11.3 | 34.5 | 10.5 | 33.4 | 10.16 | 32.3 | 9.80 | 30.1 | 9.10 |
| | | -3.0 | -3.7 | 38.9 | 11.4 | 36.7 | 10.7 | 34.5 | 9.98 | 33.4 | 9.64 | 32.3 | 9.30 | 30.1 | 8.64 |
| | | 0.0 | -0.7 | 38.9 | 10.4 | 36.7 | 9.80 | 34.5 | 9.17 | 33.4 | 8.87 | 32.3 | 8.56 | 30.1 | 7.97 |
| | | 3.0 | 2.2 | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ24P8 | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | °CDB | °CWB | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 130% | 780.0 | -19.8 | -20.0 | 46.9 | 10.53 | 46.7 | 11.4 | 46.5 | 12.2 | 46.5 | 12.6 | 46.4 | 13.0 | 46.2 | 13.8 |
| | | -18.8 | -19.0 | 47.9 | 10.9 | 47.7 | 11.7 | 47.6 | 12.5 | 47.5 | 12.9 | 47.4 | 13.3 | 47.2 | 14.1 |
| | | -16.7 | -17.0 | 50.1 | 11.5 | 49.9 | 12.3 | 49.7 | 13.1 | 49.6 | 13.4 | 49.6 | 13.8 | 49.4 | 14.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 52.4 | 12.1 | 52.2 | 12.9 | 52.0 | 13.6 | 51.9 | 14.0 | 51.9 | 14.4 | 51.7 | 15.1 |
| | | -11.8 | -13.0 | 54.8 | 12.8 | 54.6 | 13.5 | 54.5 | 14.2 | 54.4 | 14.5 | 54.3 | 14.9 | 54.1 | 15.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 57.4 | 13.3 | 57.2 | 14.0 | 57.0 | 14.7 | 56.9 | 15.0 | 56.9 | 15.3 | 56.7 | 16.0 |
| | | -9.5 | -10.0 | 58.7 | 13.6 | 58.5 | 14.3 | 58.4 | 14.9 | 58.3 | 15.3 | 58.2 | 15.6 | 58.0 | 16.2 |
| | | -8.5 | -9.1 | 59.9 | 13.9 | 59.8 | 14.5 | 59.6 | 15.2 | 59.5 | 15.5 | 59.4 | 15.8 | 59.3 | 16.4 |
| | | -7.0 | -7.6 | 62.0 | 14.3 | 61.9 | 14.9 | 61.7 | 15.5 | 61.6 | 15.8 | 61.5 | 16.1 | 61.4 | 16.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 65.0 | 14.8 | 64.8 | 15.4 | 64.6 | 16.0 | 64.6 | 16.3 | 64.5 | 16.6 | 64.3 | 17.1 |
| | | -3.0 | -3.7 | 67.9 | 15.3 | 67.7 | 15.8 | 67.6 | 16.4 | 67.5 | 16.7 | 67.4 | 16.9 | 67.2 | 17.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 72.8 | 16.0 | 72.6 | 16.5 | 72.4 | 17.0 | 72.3 | 17.3 | 72.2 | 17.5 | 72.1 | 18.0 |
| | | 3.0 | 2.2 | 77.7 | 16.6 | 77.6 | 17.1 | 77.4 | 17.5 | 77.3 | 17.8 | 77.2 | 18.0 | 77.1 | 18.5 |
| | | 5.0 | 4.1 | 81.2 | 16.9 | 81.0 | 17.4 | 80.8 | 17.9 | 80.7 | 18.1 | 80.7 | 18.3 | 80.5 | 18.8 |
| | | 7.0 | 6.0 | 84.7 | 17.3 | 84.5 | 17.8 | 84.4 | 18.2 | 84.3 | 18.4 | 84.2 | 18.6 | 84.0 | 19.1 |
| | | 9.0 | 7.9 | 88.4 | 17.6 | 88.2 | 18.1 | 88.0 | 18.5 | 88.0 | 18.7 | 87.9 | 18.9 | 85.0 | 18.4 |
| | | 11.0 | 9.8 | 92.2 | 18.0 | 92.0 | 18.4 | 91.8 | 18.8 | 91.7 | 19.0 | 91.2 | 19.1 | 85.0 | 17.5 |
| 13.0 | 11.8 | 96.3 | 18.3 | 96.1 | 18.7 | 96.0 | 19.1 | 94.4 | 18.8 | 91.2 | 18.0 | 85.0 | 16.6 | | |
| 15.0 | 13.7 | 100.3 | 18.6 | 100.2 | 19.0 | 97.5 | 18.6 | 94.4 | 17.9 | 91.2 | 17.1 | 85.0 | 15.7 | | |
| 120% | 720.0 | -19.8 | -20.0 | 46.7 | 11.6 | 46.5 | 12.4 | 46.3 | 13.2 | 46.3 | 13.6 | 46.2 | 13.9 | 46.0 | 14.7 |
| | | -18.8 | -19.0 | 47.7 | 12.0 | 47.5 | 12.7 | 47.4 | 13.4 | 47.3 | 13.8 | 47.2 | 14.2 | 47.1 | 14.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 49.8 | 12.6 | 49.7 | 13.3 | 49.5 | 14.0 | 49.4 | 14.3 | 49.4 | 14.7 | 49.2 | 15.4 |
| | | -13.7 | -15.0 | 52.1 | 13.1 | 52.0 | 13.8 | 51.8 | 14.5 | 51.7 | 14.8 | 51.7 | 15.2 | 51.5 | 15.9 |
| | | -11.8 | -13.0 | 54.6 | 13.7 | 54.4 | 14.4 | 54.3 | 15.0 | 54.2 | 15.3 | 54.1 | 15.6 | 53.9 | 16.3 |
| | | -9.8 | -11.0 | 57.1 | 14.2 | 57.0 | 14.9 | 56.8 | 15.5 | 56.7 | 15.8 | 56.7 | 16.1 | 56.5 | 16.7 |
| | | -9.5 | -10.0 | 58.5 | 14.5 | 58.3 | 15.1 | 58.2 | 15.7 | 58.1 | 16.0 | 58.0 | 16.3 | 57.8 | 16.9 |
| | | -8.5 | -9.1 | 59.7 | 14.7 | 59.5 | 15.3 | 59.4 | 15.9 | 59.3 | 16.2 | 59.2 | 16.5 | 59.1 | 17.1 |
| | | -7.0 | -7.6 | 61.8 | 15.1 | 61.7 | 15.7 | 61.5 | 16.2 | 61.4 | 16.5 | 61.3 | 16.8 | 61.2 | 17.4 |
| | | -5.0 | -5.6 | 64.8 | 15.6 | 64.6 | 16.1 | 64.4 | 16.4 | 64.4 | 16.9 | 64.3 | 17.2 | 64.1 | 17.8 |
| | | -3.0 | -3.7 | 67.7 | 16.0 | 67.5 | 16.5 | 67.4 | 17.1 | 67.3 | 17.3 | 67.2 | 17.6 | 67.0 | 18.1 |
| | | 0.0 | -0.7 | 72.5 | 16.7 | 72.4 | 17.1 | 72.2 | 17.6 | 72.1 | 17.9 | 72.1 | 18.1 | 71.9 | 18.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 77.5 | 17.2 | 77.4 | 17.7 | 77.2 | 18.1 | 77.1 | 18.4 | 77.0 | 18.6 | 76.9 | 19.0 |
| | | 5.0 | 4.1 | 80.9 | 17.6 | 80.8 | 18.0 | 80.6 | 18.4 | 80.5 | 18.7 | 80.5 | 18.9 | 78.4 | 18.6 |
| | | 7.0 | 6.0 | 84.5 | 17.9 | 84.3 | 18.3 | 84.2 | 18.7 | 84.1 | 18.9 | 84.0 | 19.1 | 78.4 | 17.6 |
| | | 9.0 | 7.9 | 88.2 | 18.2 | 88.0 | 18.6 | 87.8 | 19.0 | 87.1 | 19.0 | 84.2 | 18.2 | 78.4 | 16.7 |
| | | 11.0 | 9.8 | 91.9 | 18.5 | 91.8 | 18.9 | 90.0 | 18.7 | 87.1 | 18.0 | 84.2 | 17.3 | 78.4 | 15.9 |
| 13.0 | 11.8 | 96.1 | 18.8 | 95.8 | 19.1 | 90.0 | 17.7 | 87.1 | 17.1 | 84.2 | 16.4 | 78.4 | 15.1 | | |
| 15.0 | 13.7 | 100.1 | 19.1 | 95.8 | 18.2 | 90.0 | 16.9 | 87.1 | 16.2 | 84.2 | 15.6 | 78.4 | 14.3 | | |
| 110% | 660.0 | -19.8 | -20.0 | 46.4 | 12.8 | 46.3 | 13.5 | 46.1 | 14.2 | 46.1 | 14.5 | 46.0 | 14.9 | 45.8 | 15.6 |
| | | -18.8 | -19.0 | 47.5 | 13.0 | 47.3 | 13.7 | 47.2 | 14.4 | 47.1 | 14.8 | 47.0 | 15.1 | 46.9 | 15.8 |
| | | -16.7 | -17.0 | 49.6 | 13.6 | 49.5 | 14.3 | 49.3 | 14.9 | 49.3 | 15.2 | 49.2 | 15.6 | 49.0 | 16.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 51.9 | 14.1 | 51.8 | 14.8 | 51.6 | 15.4 | 51.5 | 15.7 | 51.5 | 16.0 | 51.3 | 16.6 |
| | | -11.8 | -13.0 | 54.3 | 14.7 | 54.2 | 15.2 | 54.0 | 15.8 | 54.0 | 16.1 | 53.9 | 16.4 | 53.8 | 17.0 |
| | | -9.8 | -11.0 | 56.9 | 15.1 | 56.8 | 15.7 | 56.6 | 16.3 | 56.5 | 16.6 | 56.5 | 16.8 | 56.3 | 17.4 |
| | | -9.5 | -10.0 | 58.2 | 15.4 | 58.1 | 15.9 | 58.0 | 16.5 | 57.9 | 16.8 | 57.8 | 17.0 | 57.7 | 17.6 |
| | | -8.5 | -9.1 | 59.5 | 15.6 | 59.3 | 16.1 | 59.2 | 16.7 | 59.1 | 17.0 | 59.0 | 17.2 | 58.9 | 17.8 |
| | | -7.0 | -7.6 | 61.6 | 15.9 | 61.4 | 16.5 | 61.3 | 17.0 | 61.2 | 17.2 | 61.2 | 17.5 | 61.0 | 18.0 |
| | | -5.0 | -5.6 | 64.5 | 16.4 | 64.4 | 16.9 | 64.2 | 17.4 | 64.2 | 17.6 | 64.1 | 17.9 | 63.9 | 18.4 |
| | | -3.0 | -3.7 | 67.4 | 16.8 | 67.3 | 17.2 | 67.1 | 17.7 | 67.1 | 18.0 | 67.0 | 18.2 | 66.9 | 18.7 |
| | | 0.0 | -0.7 | 72.3 | 17.4 | 72.1 | 17.8 | 72.0 | 18.2 | 71.9 | 18.5 | 71.9 | 18.7 | 71.7 | 19.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 77.3 | 17.9 | 77.1 | 18.3 | 77.0 | 18.7 | 76.9 | 18.9 | 76.8 | 19.1 | 71.9 | 17.7 |
| | | 5.0 | 4.1 | 80.7 | 18.2 | 80.6 | 18.6 | 80.4 | 19.0 | 79.9 | 19.0 | 77.2 | 18.2 | 71.9 | 16.7 |
| | | 7.0 | 6.0 | 84.3 | 18.5 | 84.1 | 18.9 | 82.5 | 18.7 | 79.9 | 18.0 | 77.2 | 17.3 | 71.9 | 15.9 |
| | | 9.0 | 7.9 | 87.9 | 18.8 | 87.8 | 19.2 | 82.5 | 17.8 | 79.9 | 17.1 | 77.2 | 16.4 | 71.9 | 15.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 91.7 | 19.1 | 87.8 | 18.2 | 82.5 | 16.9 | 79.9 | 16.2 | 77.2 | 15.6 | 71.9 | 14.3 |
| 13.0 | 11.8 | 93.1 | 18.5 | 87.8 | 17.2 | 82.5 | 16.0 | 79.9 | 15.4 | 77.2 | 14.8 | 71.9 | 13.6 | | |
| 15.0 | 13.7 | 93.1 | 17.6 | 87.8 | 16.4 | 82.5 | 15.2 | 79.9 | 14.6 | 77.2 | 14.1 | 71.9 | 13.0 | | |
| 100% | 600.0 | -19.8 | -20.0 | 46.2 | 13.9 | 46.1 | 14.5 | 45.9 | 15.2 | 45.9 | 15.5 | 45.8 | 15.8 | 45.7 | 16.4 |
| | | -18.8 | -19.0 | 47.2 | 14.1 | 47.1 | 14.8 | 47.0 | 15.4 | 46.9 | 15.7 | 46.8 | 16.0 | 46.7 | 16.6 |
| | | -16.7 | -17.0 | 49.4 | 14.6 | 49.2 | 15.2 | 49.1 | 15.8 | 49.1 | 16.1 | 49.0 | 16.4 | 48.9 | 17.0 |
| | | -13.7 | -15.0 | 51.7 | 15.1 | 51.5 | 15.7 | 51.4 | 16.3 | 51.3 | 16.5 | 51.3 | 16.8 | 51.1 | 17.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 54.1 | 15.6 | 54.0 | 16.1 | 53.8 | 16.7 | 53.8 | 16.9 | 53.7 | 17.2 | 53.6 | 17.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 56.7 | 16.1 | 56.5 | 16.6 | 56.4 | 17.1 | 56.3 | 17.3 | 56.3 | 17.6 | 56.1 | 18.1 |
| | | -9.5 | -10.0 | 58.0 | 16.3 | 57.9 | 16.8 | 57.7 | 17.3 | 57.7 | 17.5 | 57.6 | 17.8 | 57.5 | 18.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 59.2 | 16.5 | 59.1 | 17.0 | 59.0 | 17.4 | 58.9 | 17.7 | 58.8 | 17.9 | 58.7 | 18.4 |
| | | -7.0 | -7.6 | 61.4 | 16.8 | 61.2 | 17.2 | 61.1 | 17.7 | 61.0 | 18.0 | 61.0 | 18.2 | 60.8 | 18.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 64.3 | 17.2 | 64.2 | 17.6 | 64.0 | 18.1 | 64.0 | 18.3 | 63.9 | 18.5 | 63.8 | 19.0 |
| | | -3.0 | -3.7 | 67.2 | 17.5 | 67.1 | 18.0 | 66.9 | 18.4 | 66.9 | 18.6 | 66.8 | 18.8 | 65.4 | 18.7 |
| | | 0.0 | -0.7 | 72.1 | 18.1 | 71.9 | 18.5 | 71.8 | 18.9 | 71.7 | 19.1 | 70.2 | 18.6 | 65.4 | 17.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 77.0 | 18.5 | 76.9 | 18.9 | 75.0 | 18.6 | 72.6 | 17.9 | 70.2 | 17.2 | 65.4 | 15.8 |
| | | 5.0 | 4.1 | 80.5 | 18.8 | 79.8 | 19.0 | 75.0 | 17.6 | 72.6 | 16.9 | 70.2 | 16.3 | 65.4 | 15.0 |
| | | 7.0 | 6.0 | 84.0 | 19.1 | 79.8 | 18.0 | 75.0 | 16.7 | 72.6 | 16.1 | 70.2 | 15.4 | 65.4 | 14.2 |
| | | 9.0 | 7.9 | 84.6 | 18.3 | 79.8 | 17.1 | 75.0 | 15.9 | 72.6 | 15.3 | 70.2 | 14.7 | 65.4 | 13.5 |
| | | 11.0 | 9.8 | 84.6 | 17.4 | 79.8 | 16.2 | 75.0 | 15.1 | 72.6 | 14.5 | 70.2 | 14.0 | 65.4 | 12.9 |
| 13.0 | 11.8 | 84.6 | 16.5 | 79.8 | 15.4 | 75.0 | 14.3 | 72.6 | 13.8 | 70.2 | 13.3 | 65.4 | 12.2 | | |
| 15.0 | 13.7 | 84.6 | 15.7 | 79.8 | 14.6 | 75.0 | 13.6 | 72.6 | 13.1 | 70.2 | 12.6 | 65.4 | 11.7 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by **■**.
 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by **■**.
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft **■**.
 H είναι ενδεικτική. **■** κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται **■**.
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante **■**.
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par **■**.
 valoni riportati unicamente come riferimento. Nei selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore **■**.
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door **■**.
 показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в **■**.
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının **■**.
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Η tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ24P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 540.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | |
| | | -19.8 | -20.0 | 46.0 | 15.0 | 45.8 | 15.6 | 45.7 | 16.1 | 45.7 | 16.4 | 45.6 | 16.7 | 45.5 | 17.3 |
| | | -18.8 | -19.0 | 47.0 | 15.2 | 46.9 | 15.8 | 46.8 | 16.3 | 46.7 | 16.6 | 46.6 | 16.9 | 46.5 | 17.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 49.1 | 15.7 | 49.0 | 16.2 | 48.9 | 16.8 | 48.9 | 17.0 | 48.8 | 17.3 | 48.7 | 17.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 51.4 | 16.1 | 51.3 | 16.6 | 51.2 | 17.1 | 51.1 | 17.4 | 51.1 | 17.7 | 51.0 | 18.2 |
| | | -11.8 | -13.0 | 53.9 | 16.5 | 53.8 | 17.0 | 53.6 | 17.5 | 53.6 | 17.8 | 53.5 | 18.0 | 53.4 | 18.5 |
| | | -9.8 | -11.0 | 56.4 | 17.0 | 56.3 | 17.4 | 56.2 | 17.9 | 56.1 | 18.1 | 56.1 | 18.3 | 56.0 | 18.8 |
| | | -9.5 | -10.0 | 57.8 | 17.2 | 57.7 | 17.6 | 57.5 | 18.1 | 57.5 | 18.3 | 57.4 | 18.5 | 57.3 | 19.0 |
| | | -8.5 | -9.1 | 59.0 | 17.3 | 58.9 | 17.8 | 58.8 | 18.2 | 58.7 | 18.4 | 58.7 | 18.7 | 58.5 | 19.1 |
| | | -7.0 | -7.6 | 61.1 | 17.6 | 61.0 | 18.0 | 60.9 | 18.5 | 60.8 | 18.7 | 60.8 | 18.9 | 58.8 | 18.4 |
| | | -5.0 | -5.6 | 64.1 | 18.0 | 63.9 | 18.4 | 63.8 | 18.8 | 63.8 | 19.0 | 63.2 | 18.9 | 58.8 | 17.4 |
| | | -3.0 | -3.7 | 67.0 | 18.3 | 66.9 | 18.7 | 66.7 | 19.1 | 65.3 | 18.7 | 63.2 | 17.9 | 58.8 | 16.4 |
| | | 0.0 | -0.7 | 71.8 | 18.8 | 71.7 | 19.1 | 67.5 | 17.8 | 65.3 | 17.1 | 63.2 | 16.4 | 58.8 | 15.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 76.2 | 18.9 | 71.8 | 17.6 | 67.5 | 16.4 | 65.3 | 15.8 | 63.2 | 15.1 | 58.8 | 13.9 |
| | | 5.0 | 4.1 | 76.2 | 17.9 | 71.8 | 16.7 | 67.5 | 15.5 | 65.3 | 14.9 | 63.2 | 14.4 | 58.8 | 13.2 |
| | | 7.0 | 6.0 | 76.2 | 17.0 | 71.8 | 15.9 | 67.5 | 14.7 | 65.3 | 14.2 | 63.2 | 13.7 | 58.8 | 12.6 |
| | | 9.0 | 7.9 | 76.2 | 16.1 | 71.8 | 15.1 | 67.5 | 14.0 | 65.3 | 13.5 | 63.2 | 13.0 | 58.8 | 12.0 |
| | | 11.0 | 9.8 | 76.2 | 15.3 | 71.8 | 14.3 | 67.5 | 13.3 | 65.3 | 12.9 | 63.2 | 12.4 | 58.8 | 11.4 |
| | | 13.0 | 11.8 | 76.2 | 14.6 | 71.8 | 13.6 | 67.5 | 12.7 | 65.3 | 12.2 | 63.2 | 11.8 | 58.8 | 10.9 |
| 15.0 | 13.7 | 76.2 | 13.9 | 71.8 | 13.0 | 67.5 | 12.1 | 65.3 | 11.7 | 63.2 | 11.2 | 58.8 | 10.4 | | |
| 80% | 480.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | |
| | | -19.8 | -20.0 | 45.7 | 16.1 | 45.6 | 16.6 | 45.5 | 17.1 | 45.5 | 17.4 | 45.4 | 17.6 | 45.3 | 18.2 |
| | | -18.8 | -19.0 | 46.8 | 16.3 | 46.7 | 16.8 | 46.5 | 17.3 | 46.5 | 17.6 | 46.4 | 17.8 | 46.3 | 18.3 |
| | | -16.7 | -17.0 | 48.9 | 16.7 | 48.8 | 17.2 | 48.7 | 17.7 | 48.7 | 17.9 | 48.6 | 18.1 | 48.5 | 18.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 51.2 | 17.1 | 51.1 | 17.6 | 51.0 | 18.0 | 50.9 | 18.2 | 50.9 | 18.5 | 50.8 | 18.9 |
| | | -11.8 | -13.0 | 53.6 | 17.5 | 53.5 | 17.9 | 53.4 | 18.4 | 53.4 | 18.6 | 53.3 | 18.8 | 52.3 | 18.7 |
| | | -9.8 | -11.0 | 56.2 | 17.9 | 56.1 | 18.3 | 56.0 | 18.7 | 55.9 | 18.9 | 55.9 | 19.1 | 52.3 | 17.6 |
| | | -9.5 | -10.0 | 57.5 | 18.0 | 57.4 | 18.4 | 57.3 | 18.8 | 57.3 | 19.0 | 56.1 | 18.7 | 52.3 | 17.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 58.8 | 18.2 | 58.7 | 18.6 | 58.6 | 19.0 | 58.1 | 18.9 | 56.1 | 18.2 | 52.3 | 16.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 60.9 | 18.4 | 60.8 | 18.8 | 60.0 | 18.9 | 58.1 | 18.1 | 56.1 | 17.4 | 52.3 | 16.0 |
| | | -5.0 | -5.6 | 63.8 | 18.8 | 63.7 | 19.1 | 60.0 | 17.8 | 58.1 | 17.1 | 56.1 | 16.4 | 52.3 | 15.1 |
| | | -3.0 | -3.7 | 66.7 | 19.0 | 63.9 | 18.1 | 60.0 | 16.8 | 58.1 | 16.2 | 56.1 | 15.5 | 52.3 | 14.3 |
| | | 0.0 | -0.7 | 67.7 | 17.8 | 63.9 | 16.6 | 60.0 | 15.5 | 58.1 | 14.9 | 56.1 | 14.3 | 52.3 | 13.2 |
| | | 3.0 | 2.2 | 67.7 | 16.4 | 63.9 | 15.3 | 60.0 | 14.3 | 58.1 | 13.7 | 56.1 | 13.2 | 52.3 | 12.2 |
| | | 5.0 | 4.1 | 67.7 | 15.6 | 63.9 | 14.6 | 60.0 | 13.5 | 58.1 | 13.1 | 56.1 | 12.6 | 52.3 | 11.6 |
| | | 7.0 | 6.0 | 67.7 | 14.8 | 63.9 | 13.8 | 60.0 | 12.9 | 58.1 | 12.4 | 56.1 | 12.0 | 52.3 | 11.1 |
| | | 9.0 | 7.9 | 67.7 | 14.1 | 63.9 | 13.2 | 60.0 | 12.3 | 58.1 | 11.8 | 56.1 | 11.4 | 52.3 | 10.6 |
| | | 11.0 | 9.8 | 67.7 | 13.4 | 63.9 | 12.5 | 60.0 | 11.7 | 58.1 | 11.3 | 56.1 | 10.9 | 52.3 | 10.1 |
| | | 13.0 | 11.8 | 67.7 | 12.7 | 63.9 | 11.9 | 60.0 | 11.1 | 58.1 | 10.7 | 56.1 | 10.4 | 52.3 | 9.6 |
| 15.0 | 13.7 | 67.7 | 12.1 | 63.9 | 11.4 | 60.0 | 10.6 | 58.1 | 10.3 | 56.1 | 9.9 | 52.3 | 9.2 | | |
| 70% | 420.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | |
| | | -19.8 | -20.0 | 45.5 | 17.2 | 45.4 | 17.7 | 45.3 | 18.1 | 45.3 | 18.3 | 45.2 | 18.6 | 45.1 | 19.0 |
| | | -18.8 | -19.0 | 46.5 | 17.4 | 46.4 | 17.8 | 46.3 | 18.3 | 46.3 | 18.5 | 46.3 | 18.7 | 45.8 | 18.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 48.7 | 17.8 | 48.6 | 18.2 | 48.5 | 18.6 | 48.5 | 18.8 | 48.4 | 19.0 | 45.8 | 17.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 51.0 | 18.1 | 50.9 | 18.5 | 50.8 | 18.9 | 50.8 | 19.1 | 49.1 | 18.4 | 45.8 | 16.9 |
| | | -11.8 | -13.0 | 53.4 | 18.4 | 53.3 | 18.8 | 52.5 | 18.8 | 50.8 | 18.1 | 49.1 | 17.3 | 45.8 | 15.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 56.0 | 18.8 | 55.9 | 19.1 | 52.5 | 17.7 | 50.8 | 17.0 | 49.1 | 16.4 | 45.8 | 15.0 |
| | | -9.5 | -10.0 | 57.3 | 18.9 | 55.9 | 18.6 | 52.5 | 17.2 | 50.8 | 16.5 | 49.1 | 15.9 | 45.8 | 14.6 |
| | | -8.5 | -9.1 | 58.5 | 19.0 | 55.9 | 18.1 | 52.5 | 16.8 | 50.8 | 16.1 | 49.1 | 15.5 | 45.8 | 14.3 |
| | | -7.0 | -7.6 | 59.2 | 18.6 | 55.9 | 17.3 | 52.5 | 16.1 | 50.8 | 15.4 | 49.1 | 14.8 | 45.8 | 13.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 59.2 | 17.5 | 55.9 | 16.3 | 52.5 | 15.2 | 50.8 | 14.6 | 49.1 | 14.0 | 45.8 | 12.9 |
| | | -3.0 | -3.7 | 59.2 | 16.6 | 55.9 | 15.5 | 52.5 | 14.4 | 50.8 | 13.8 | 49.1 | 13.3 | 45.8 | 12.3 |
| | | 0.0 | -0.7 | 59.2 | 15.2 | 55.9 | 14.2 | 52.5 | 13.2 | 50.8 | 12.8 | 49.1 | 12.3 | 45.8 | 11.4 |
| | | 3.0 | 2.2 | 59.2 | 14.1 | 55.9 | 13.1 | 52.5 | 12.3 | 50.8 | 11.8 | 49.1 | 11.4 | 45.8 | 10.5 |
| | | 5.0 | 4.1 | 59.2 | 13.4 | 55.9 | 12.5 | 52.5 | 11.7 | 50.8 | 11.3 | 49.1 | 10.8 | 45.8 | 10.0 |
| | | 7.0 | 6.0 | 59.2 | 12.7 | 55.9 | 11.9 | 52.5 | 11.1 | 50.8 | 10.7 | 49.1 | 10.3 | 45.8 | 9.6 |
| | | 9.0 | 7.9 | 59.2 | 12.1 | 55.9 | 11.3 | 52.5 | 10.6 | 50.8 | 10.2 | 49.1 | 9.9 | 45.8 | 9.2 |
| | | 11.0 | 9.8 | 59.2 | 11.5 | 55.9 | 10.8 | 52.5 | 10.1 | 50.8 | 9.8 | 49.1 | 9.4 | 45.8 | 8.8 |
| | | 13.0 | 11.8 | 59.2 | 11.0 | 55.9 | 10.3 | 52.5 | 9.6 | 50.8 | 9.3 | 49.1 | 9.0 | 45.8 | 8.4 |
| 15.0 | 13.7 | 59.2 | 10.5 | 55.9 | 9.9 | 52.5 | 9.2 | 50.8 | 8.9 | 49.1 | 8.6 | 45.8 | 8.0 | | |
| 60% | 360.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | |
| | | -19.8 | -20.0 | 45.3 | 18.3 | 45.2 | 18.7 | 45.0 | 19.0 | 43.6 | 18.3 | 42.1 | 17.6 | 39.2 | 16.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 46.3 | 18.5 | 46.2 | 18.9 | 45.0 | 18.5 | 43.6 | 17.8 | 42.1 | 17.1 | 39.2 | 15.7 |
| | | -16.7 | -17.0 | 48.5 | 18.8 | 47.9 | 18.9 | 45.0 | 17.5 | 43.6 | 16.8 | 42.1 | 16.2 | 39.2 | 14.9 |
| | | -13.7 | -15.0 | 50.7 | 19.1 | 47.9 | 17.8 | 45.0 | 16.5 | 43.6 | 15.9 | 42.1 | 15.3 | 39.2 | 14.1 |
| | | -11.8 | -13.0 | 50.8 | 18.0 | 47.9 | 16.8 | 45.0 | 15.6 | 43.6 | 15.0 | 42.1 | 14.4 | 39.2 | 13.3 |
| | | -9.8 | -11.0 | 50.8 | 17.0 | 47.9 | 15.9 | 45.0 | 14.8 | 43.6 | 14.2 | 42.1 | 13.7 | 39.2 | 12.6 |
| | | -9.5 | -10.0 | 50.8 | 16.5 | 47.9 | 15.4 | 45.0 | 14.3 | 43.6 | 13.8 | 42.1 | 13.3 | 39.2 | 12.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 50.8 | 16.1 | 47.9 | 15.0 | 45.0 | 14.0 | 43.6 | 13.5 | 42.1 | 13.0 | 39.2 | 12.0 |
| | | -7.0 | -7.6 | 50.8 | 15.4 | 47.9 | 14.4 | 45.0 | 13.4 | 43.6 | 12.9 | 42.1 | 12.4 | 39.2 | 11.5 |
| | | -5.0 | -5.6 | 50.8 | 14.6 | 47.9 | 13.6 | 45.0 | 12.7 | 43.6 | 12.2 | 42.1 | 11.8 | 39.2 | 10.9 |
| | | -3.0 | -3.7 | 50.8 | 13.8 | 47.9 | 12.9 | 45.0 | 12.1 | 43.6 | 11.6 | 42.1 | 11.2 | 39.2 | 10.4 |
| | | 0.0 | -0.7 | 50.8 | 12.8 | 47.9 | 11.9 | 45.0 | 11.2 | 43.6 | 10.8 | 42.1 | 10.4 | 39.2 | 9.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 50.8 | 11.8 | 47.9 | 11.1 | 45.0 | 10.4 | 43.6 | 10.0 | 42.1 | 9.6 | 39.2 | 9.0 |
| | | 5.0 | 4.1 | 50.8 | 11.2 | 47.9 | 10.6 | 45.0 | 9.9 | 43.6 | 9.5 | 42.1 | 9.2 | 39.2 | 8.56 |
| | | 7.0 | 6.0 | 50.8 | 10.7 | 47.9 | 10.1 | 45.0 | 9.4 | 43.6 | 9.1 | 42.1 | 8.8 | 39.2 | 8.18 |
| | | 9.0 | 7.9 | 50.8 | 10.2 | 47.9 | 9.6 | 45.0 | 9.0 | 43.6 | 8.7 | 42.1 | 8.41 | 39.2 | 7.83 |
| | | 11.0 | 9.8 | 50.8 | 9.8 | 47.9 | 9.2 | 45.0 | 8.6 | 43.6 | 8.33 | 42.1 | 8.05 | 39.2 | 7.51 |
| | | 13.0 | 11.8 | 50.8 | 9.3 | 47.9 | 8.8 | 45.0 | 8.23 | 43.6 | 7.96 | 42.1 | 7.70 | 39.2 | 7.18 |
| 15.0 | 13.7 | 50.8 | 8.9 | 47.9 | 8.4 | 45.0 | 7.89 | 43.6 | 7.64 | 42.1 | 7.39 | 39.2 | 6.90 | | |
| 50% | 300.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | | |
| | | -19.8 | -20.0 | 42.3 | 17.7 | 39.9 | 16.5 | 37.5 | 15.29 | 36.3 | 14.7 | 35.1 | 14.2 | 32.7 | 13.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 42.3 | 17.2 | 39.9 | 16.0 | 37.5 | 14.9 | 36.3 | 14.3 | 35.1 | 13.8 | 32.7 | 12.7 |
| | | -16.7 | -17.0 | 42.3 | 16.2 | 39.9 | 15.2 | 37.5 | 14.1 | 36.3 | 13.6 | 35.1 | 13.1 | 32.7 | 12.1 |
| | | -13.7 | -15.0 | 42.3 | 15.4 | 39.9 | 14.3 | 37.5 | 13.4 | 36.3 | 12.9 | 35.1 | 12.4 | 32.7 | 11.5 |
| | | -11.8 | -13.0 | 42.3 | 14.5 | 39.9 | 13.6 | 37.5 | 12.7 | 36.3 | 12.2 | 35.1 | 11.7 | 32.7 | 10.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 42.3 | 13.7 | 39.9 | 12.9 | 37.5 | 12.0 | 36.3 | 11.6 | 35.1 | 11.1 | 32.7 | 10.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 42.3 | 13.4 | 39.9 | 12.5 | 37.5 | 11.7 | 36.3 | 11.3 | 35.1 | 10.9 | 32.7 | 10.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 42.3 | 13.0 | 39.9 | 12.2 | 37.5 | 11.4 | 36.3 | 11.0 | 35.1 | 10.6 | 32.7 | 9.8 |
| | | -7.0 | -7.6 | 42.3 | 12.5 | 39.9 | 11.7 | 37.5 | 11.0 | 36.3 | 10.6 | 35.1 | 10.2 | 32.7 | 9.5 |
| | | -5.0 | -5.6 | 42.3 | 11.9 | 39.9 | 11.1 | 37.5 | 10.4</ | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ26P8 | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------|------------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| | | °CDB | °CWB | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW |
| 130% | 845.0 | -19.8 | -20.0 | 47.6 | 9.59 | 47.4 | 10.5 | 47.3 | 11.5 | 47.2 | 11.9 | 47.1 | 12.4 | 46.9 | 13.3 |
| | | -18.8 | -19.0 | 48.7 | 10.0 | 48.5 | 10.9 | 48.3 | 11.8 | 48.2 | 12.2 | 48.1 | 12.7 | 47.9 | 13.6 |
| | | -16.7 | -17.0 | 50.8 | 10.7 | 50.6 | 11.6 | 50.4 | 12.4 | 50.3 | 12.9 | 50.3 | 13.3 | 50.1 | 14.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 53.1 | 11.4 | 52.9 | 12.2 | 52.7 | 13.1 | 52.6 | 13.5 | 52.6 | 13.9 | 52.4 | 14.7 |
| | | -11.8 | -13.0 | 55.6 | 12.1 | 55.4 | 12.9 | 55.2 | 13.7 | 55.1 | 14.1 | 55.0 | 14.5 | 54.8 | 15.2 |
| | | -9.8 | -11.0 | 58.1 | 12.7 | 58.0 | 13.5 | 57.8 | 14.2 | 57.7 | 14.6 | 57.6 | 15.0 | 57.4 | 15.8 |
| | | -9.5 | -10.0 | 59.5 | 13.1 | 59.3 | 13.8 | 59.1 | 14.5 | 59.0 | 14.9 | 58.9 | 15.3 | 58.7 | 16.0 |
| | | -8.5 | -9.1 | 60.7 | 13.3 | 60.6 | 14.1 | 60.4 | 14.8 | 60.3 | 15.1 | 60.2 | 15.5 | 60.0 | 16.2 |
| | | -7.0 | -7.6 | 62.9 | 13.8 | 62.7 | 14.5 | 62.5 | 15.2 | 62.4 | 15.5 | 62.3 | 15.9 | 62.1 | 16.6 |
| | | -5.0 | -5.6 | 65.9 | 14.4 | 65.7 | 15.0 | 65.5 | 15.7 | 65.4 | 16.0 | 65.3 | 16.4 | 65.1 | 17.0 |
| | | -3.0 | -3.7 | 68.8 | 14.9 | 68.6 | 15.5 | 68.4 | 16.2 | 68.3 | 16.5 | 68.3 | 16.8 | 68.1 | 17.4 |
| | | 0.0 | -0.7 | 73.8 | 15.7 | 73.6 | 16.3 | 73.4 | 16.9 | 73.3 | 17.2 | 73.2 | 17.5 | 73.0 | 18.0 |
| | | 3.0 | 2.2 | 78.8 | 16.4 | 78.6 | 16.9 | 78.5 | 17.5 | 78.4 | 17.8 | 78.3 | 18.0 | 78.1 | 18.6 |
| | | 5.0 | 4.1 | 82.3 | 16.8 | 82.1 | 17.3 | 82.0 | 17.9 | 81.9 | 18.1 | 81.8 | 18.4 | 81.6 | 18.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 85.9 | 17.2 | 85.8 | 17.7 | 85.6 | 18.2 | 85.5 | 18.5 | 85.4 | 18.7 | 85.2 | 19.2 |
| | | 9.0 | 7.9 | 89.7 | 17.6 | 89.5 | 18.1 | 89.3 | 18.6 | 89.2 | 18.8 | 89.1 | 19.1 | 89.0 | 19.5 |
| | | 11.0 | 9.8 | 93.6 | 18.0 | 93.4 | 18.4 | 93.2 | 18.9 | 93.1 | 19.1 | 93.0 | 19.4 | 92.9 | 19.7 |
| 13.0 | 11.8 | 97.8 | 18.3 | 97.6 | 18.8 | 97.4 | 19.2 | 97.3 | 19.4 | 97.2 | 19.7 | 97.1 | 20.0 | | |
| 15.0 | 13.7 | 102.0 | 18.7 | 101.8 | 19.1 | 101.6 | 19.5 | 101.5 | 19.7 | 101.4 | 19.9 | 101.3 | 20.3 | | |
| 120% | 780.0 | -19.8 | -20.0 | 47.4 | 10.8 | 47.2 | 11.7 | 47.0 | 12.6 | 47.0 | 13.0 | 46.9 | 13.4 | 46.7 | 14.3 |
| | | -18.8 | -19.0 | 48.4 | 11.2 | 48.2 | 12.0 | 48.1 | 12.9 | 48.0 | 13.3 | 47.9 | 13.7 | 47.7 | 14.6 |
| | | -16.7 | -17.0 | 50.6 | 11.9 | 50.4 | 12.7 | 50.2 | 13.5 | 50.1 | 13.9 | 50.0 | 14.3 | 49.9 | 15.1 |
| | | -13.7 | -15.0 | 52.9 | 12.5 | 52.7 | 13.3 | 52.5 | 14.0 | 52.4 | 14.4 | 52.3 | 14.8 | 52.2 | 15.6 |
| | | -11.8 | -13.0 | 55.3 | 13.1 | 55.1 | 13.9 | 55.0 | 14.6 | 54.9 | 15.0 | 54.8 | 15.3 | 54.6 | 16.1 |
| | | -9.8 | -11.0 | 57.9 | 13.8 | 57.7 | 14.5 | 57.6 | 15.1 | 57.5 | 15.5 | 57.4 | 15.8 | 57.2 | 16.5 |
| | | -9.5 | -10.0 | 59.2 | 14.1 | 59.1 | 14.7 | 58.9 | 15.4 | 58.8 | 15.8 | 58.7 | 16.1 | 58.6 | 16.8 |
| | | -8.5 | -9.1 | 60.5 | 14.3 | 60.3 | 15.0 | 60.1 | 15.6 | 60.1 | 16.0 | 60.0 | 16.3 | 59.8 | 17.0 |
| | | -7.0 | -7.6 | 62.6 | 14.7 | 62.5 | 15.4 | 62.3 | 16.0 | 62.2 | 16.3 | 62.1 | 16.7 | 61.9 | 17.3 |
| | | -5.0 | -5.6 | 65.6 | 15.3 | 65.4 | 15.9 | 65.3 | 16.5 | 65.2 | 16.8 | 65.1 | 17.1 | 64.9 | 17.7 |
| | | -3.0 | -3.7 | 68.6 | 15.8 | 68.4 | 16.3 | 68.2 | 16.9 | 68.1 | 17.2 | 68.0 | 17.5 | 67.9 | 18.1 |
| | | 0.0 | -0.7 | 73.5 | 16.5 | 73.3 | 17.0 | 73.2 | 17.6 | 73.1 | 17.8 | 73.0 | 18.1 | 72.8 | 18.7 |
| | | 3.0 | 2.2 | 78.6 | 17.1 | 78.4 | 17.6 | 78.2 | 18.1 | 78.1 | 18.4 | 78.1 | 18.7 | 77.9 | 19.2 |
| | | 5.0 | 4.1 | 82.1 | 17.5 | 81.9 | 18.0 | 81.7 | 18.5 | 81.6 | 18.7 | 81.6 | 19.0 | 81.4 | 19.5 |
| | | 7.0 | 6.0 | 85.7 | 17.9 | 85.5 | 18.4 | 85.4 | 18.8 | 85.3 | 19.1 | 85.2 | 19.3 | 85.0 | 19.8 |
| | | 9.0 | 7.9 | 89.4 | 18.3 | 89.3 | 18.7 | 89.1 | 19.1 | 89.0 | 19.4 | 88.9 | 19.6 | 88.7 | 20.0 |
| | | 11.0 | 9.8 | 93.3 | 18.6 | 93.2 | 19.0 | 93.0 | 19.4 | 92.9 | 19.7 | 92.8 | 19.9 | 92.7 | 20.3 |
| 13.0 | 11.8 | 97.6 | 18.9 | 97.4 | 19.3 | 97.2 | 19.7 | 97.1 | 20.0 | 97.0 | 20.3 | 96.9 | 20.7 | | |
| 15.0 | 13.7 | 101.7 | 19.2 | 101.5 | 19.6 | 101.4 | 20.0 | 101.3 | 20.3 | 101.2 | 20.6 | 101.1 | 21.0 | | |
| 110% | 715.0 | -19.8 | -20.0 | 47.1 | 12.1 | 47.0 | 12.9 | 46.8 | 13.7 | 46.7 | 14.1 | 46.7 | 14.5 | 46.5 | 15.3 |
| | | -18.8 | -19.0 | 48.2 | 12.4 | 48.0 | 13.2 | 47.8 | 14.0 | 47.8 | 14.3 | 47.7 | 14.7 | 47.5 | 15.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 50.3 | 13.0 | 50.2 | 13.8 | 50.0 | 14.5 | 49.9 | 14.9 | 49.8 | 15.2 | 49.7 | 16.0 |
| | | -13.7 | -15.0 | 52.6 | 13.6 | 52.5 | 14.3 | 52.3 | 15.0 | 52.2 | 15.4 | 52.1 | 15.7 | 52.0 | 16.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 55.1 | 14.2 | 54.9 | 14.9 | 54.7 | 15.6 | 54.7 | 15.9 | 54.6 | 16.2 | 54.4 | 16.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 57.6 | 14.8 | 57.5 | 15.4 | 57.3 | 16.1 | 57.2 | 16.4 | 57.2 | 16.7 | 57.0 | 17.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 59.0 | 15.0 | 58.8 | 15.7 | 58.7 | 16.3 | 58.6 | 16.6 | 58.5 | 16.9 | 58.4 | 17.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 60.2 | 15.3 | 60.1 | 15.9 | 59.9 | 16.5 | 59.8 | 16.8 | 59.8 | 17.1 | 59.6 | 17.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 62.4 | 15.7 | 62.2 | 16.3 | 62.1 | 16.8 | 62.0 | 17.1 | 61.9 | 17.4 | 61.7 | 18.0 |
| | | -5.0 | -5.6 | 65.3 | 16.2 | 65.2 | 16.7 | 65.0 | 17.3 | 65.0 | 17.6 | 64.9 | 17.8 | 64.7 | 18.4 |
| | | -3.0 | -3.7 | 68.3 | 16.6 | 68.2 | 17.1 | 68.0 | 17.7 | 67.9 | 18.0 | 67.8 | 18.2 | 67.7 | 18.8 |
| | | 0.0 | -0.7 | 73.2 | 17.3 | 73.1 | 17.8 | 72.9 | 18.3 | 72.9 | 18.5 | 72.8 | 18.8 | 72.6 | 19.3 |
| | | 3.0 | 2.2 | 78.3 | 17.9 | 78.2 | 18.3 | 78.0 | 18.8 | 77.9 | 19.0 | 77.9 | 19.3 | 77.7 | 19.7 |
| | | 5.0 | 4.1 | 81.8 | 18.2 | 81.7 | 18.7 | 81.5 | 19.1 | 81.4 | 19.3 | 81.3 | 19.6 | 81.1 | 19.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 85.4 | 18.6 | 85.3 | 19.0 | 85.1 | 19.4 | 85.0 | 19.6 | 84.9 | 19.8 | 84.7 | 20.0 |
| | | 9.0 | 7.9 | 89.2 | 18.9 | 89.0 | 19.3 | 88.9 | 19.7 | 88.8 | 19.9 | 88.7 | 20.1 | 88.5 | 20.3 |
| | | 11.0 | 9.8 | 93.1 | 19.2 | 92.9 | 19.6 | 92.8 | 20.0 | 92.7 | 20.2 | 92.6 | 20.4 | 92.4 | 20.6 |
| 13.0 | 11.8 | 97.3 | 19.5 | 97.1 | 19.9 | 97.0 | 20.3 | 96.9 | 20.5 | 96.8 | 20.7 | 96.6 | 20.9 | | |
| 15.0 | 13.7 | 101.2 | 19.7 | 101.0 | 20.1 | 100.9 | 20.5 | 100.8 | 20.7 | 100.7 | 20.9 | 100.5 | 21.1 | | |
| 100% | 650.0 | -19.8 | -20.0 | 46.9 | 13.4 | 46.7 | 14.1 | 46.6 | 14.8 | 46.5 | 15.2 | 46.4 | 15.5 | 46.3 | 16.2 |
| | | -18.8 | -19.0 | 47.9 | 13.7 | 47.8 | 14.4 | 47.6 | 15.1 | 47.5 | 15.4 | 47.5 | 15.8 | 47.3 | 16.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 50.1 | 14.2 | 49.9 | 14.9 | 49.8 | 15.6 | 49.7 | 15.9 | 49.6 | 16.2 | 49.5 | 16.9 |
| | | -13.7 | -15.0 | 52.4 | 14.8 | 52.2 | 15.4 | 52.1 | 16.0 | 52.0 | 16.4 | 51.9 | 16.7 | 51.8 | 17.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 54.8 | 15.3 | 54.7 | 15.9 | 54.5 | 16.5 | 54.4 | 16.8 | 54.4 | 17.1 | 54.2 | 17.7 |
| | | -9.8 | -11.0 | 57.4 | 15.8 | 57.2 | 16.4 | 57.1 | 17.0 | 57.0 | 17.2 | 57.0 | 17.5 | 56.8 | 18.1 |
| | | -9.5 | -10.0 | 58.7 | 16.0 | 58.6 | 16.6 | 58.5 | 17.2 | 58.4 | 17.5 | 58.3 | 17.7 | 58.2 | 18.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 60.0 | 16.3 | 59.8 | 16.8 | 59.7 | 17.4 | 59.6 | 17.6 | 59.6 | 17.9 | 59.4 | 18.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 62.1 | 16.6 | 62.0 | 17.1 | 61.8 | 17.7 | 61.8 | 17.9 | 61.7 | 18.2 | 61.5 | 18.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 65.1 | 17.1 | 65.0 | 17.6 | 64.8 | 18.1 | 64.7 | 18.3 | 64.7 | 18.6 | 64.5 | 19.1 |
| | | -3.0 | -3.7 | 68.1 | 17.5 | 67.9 | 18.0 | 67.8 | 18.4 | 67.7 | 18.7 | 67.6 | 18.9 | 67.5 | 19.4 |
| | | 0.0 | -0.7 | 73.0 | 18.1 | 72.9 | 18.5 | 72.7 | 19.0 | 72.6 | 19.2 | 72.6 | 19.4 | 71.0 | 19.3 |
| | | 3.0 | 2.2 | 78.1 | 18.6 | 77.9 | 19.0 | 77.8 | 19.5 | 77.7 | 19.7 | 77.6 | 19.9 | 77.4 | 20.0 |
| | | 5.0 | 4.1 | 81.6 | 18.9 | 81.4 | 19.3 | 81.3 | 19.8 | 81.2 | 20.0 | 81.1 | 20.2 | 81.0 | 20.4 |
| | | 7.0 | 6.0 | 85.2 | 19.3 | 85.0 | 19.6 | 84.9 | 20.0 | 84.8 | 20.2 | 84.7 | 20.4 | 84.5 | 20.6 |
| | | 9.0 | 7.9 | 88.9 | 19.6 | 88.7 | 19.9 | 88.6 | 20.3 | 88.5 | 20.5 | 88.4 | 20.7 | 88.2 | 20.9 |
| | | 11.0 | 9.8 | 92.0 | 19.9 | 91.8 | 20.2 | 91.7 | 20.6 | 91.6 | 20.8 | 91.5 | 21.0 | 91.3 | 21.2 |
| 13.0 | 11.8 | 95.0 | 20.2 | 94.8 | 20.5 | 94.7 | 20.9 | 94.6 | 21.1 | 94.5 | 21.3 | 94.3 | 21.5 | | |
| 15.0 | 13.7 | 98.0 | 20.5 | 97.8 | 20.8 | 97.7 | 21.2 | 97.6 | 21.4 | 97.5 | 21.6 | 97.3 | 21.8 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
 dient als Verweis. Vermijden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft .
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται .
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .
 valoni riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının .
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ26P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 585.0 | -19.8 | -20.0 | 46.6 | 14.6 | 46.5 | 15.3 | 46.4 | 15.9 | 46.3 | 16.2 | 46.2 | 16.6 | 46.1 | 17.2 |
| | | -18.8 | -19.0 | 47.7 | 14.9 | 47.5 | 15.5 | 47.4 | 16.1 | 47.3 | 16.5 | 47.3 | 16.8 | 47.1 | 17.4 |
| | | -16.7 | -17.0 | 49.8 | 15.4 | 49.7 | 16.0 | 49.5 | 16.6 | 49.5 | 16.9 | 49.4 | 17.2 | 49.3 | 17.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 52.1 | 15.9 | 52.0 | 16.5 | 51.8 | 17.0 | 51.8 | 17.3 | 51.7 | 17.6 | 51.6 | 18.2 |
| | | -11.8 | -13.0 | 54.6 | 16.4 | 54.4 | 16.9 | 54.3 | 17.5 | 54.2 | 17.7 | 54.2 | 18.0 | 54.0 | 18.5 |
| | | -9.8 | -11.0 | 57.1 | 16.8 | 57.0 | 17.3 | 56.9 | 17.9 | 56.8 | 18.1 | 56.8 | 18.4 | 56.6 | 18.9 |
| | | -9.5 | -10.0 | 58.5 | 17.0 | 58.4 | 17.5 | 58.2 | 18.1 | 58.2 | 18.3 | 58.1 | 18.6 | 58.0 | 19.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 59.7 | 17.2 | 59.6 | 17.7 | 59.5 | 18.2 | 59.4 | 18.5 | 59.3 | 18.7 | 59.2 | 19.2 |
| | | -7.0 | -7.6 | 61.9 | 17.5 | 61.7 | 18.0 | 61.6 | 18.5 | 61.5 | 18.7 | 61.5 | 19.0 | 61.4 | 19.5 |
| | | -5.0 | -5.6 | 64.8 | 18.0 | 64.7 | 18.4 | 64.6 | 18.9 | 64.5 | 19.1 | 64.5 | 19.3 | 63.9 | 19.6 |
| | | -3.0 | -3.7 | 67.8 | 18.3 | 67.7 | 18.8 | 67.5 | 19.2 | 67.5 | 19.4 | 67.4 | 19.6 | 63.9 | 18.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 72.7 | 18.9 | 72.6 | 19.3 | 72.5 | 19.7 | 71.0 | 19.3 | 68.6 | 18.5 | 63.9 | 17.0 |
| | | 3.0 | 2.2 | 77.8 | 19.4 | 77.7 | 19.7 | 73.4 | 18.5 | 71.0 | 17.7 | 68.6 | 17.1 | 63.9 | 15.7 |
| | | 5.0 | 4.1 | 81.3 | 19.7 | 78.1 | 18.8 | 73.4 | 17.5 | 71.0 | 16.8 | 68.6 | 16.2 | 63.9 | 14.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 82.8 | 19.2 | 78.1 | 17.9 | 73.4 | 16.6 | 71.0 | 16.0 | 68.6 | 15.4 | 63.9 | 14.2 |
| | | 9.0 | 7.9 | 82.8 | 18.2 | 78.1 | 17.0 | 73.4 | 15.8 | 71.0 | 15.2 | 68.6 | 14.6 | 63.9 | 13.5 |
| | | 11.0 | 9.8 | 82.8 | 17.3 | 78.1 | 16.1 | 73.4 | 15.0 | 71.0 | 14.5 | 68.6 | 13.9 | 63.9 | 12.9 |
| | | 13.0 | 11.8 | 82.8 | 16.4 | 78.1 | 15.3 | 73.4 | 14.3 | 71.0 | 13.7 | 68.6 | 13.2 | 63.9 | 12.2 |
| | | 15.0 | 13.7 | 82.8 | 15.6 | 78.1 | 14.6 | 73.4 | 13.6 | 71.0 | 13.1 | 68.6 | 12.6 | 63.9 | 11.7 |
| | | 80% | 520.0 | -19.8 | -20.0 | 46.4 | 15.9 | 46.3 | 16.5 | 46.1 | 17.0 | 46.1 | 17.3 | 46.0 | 17.6 |
| -18.8 | -19.0 | | | 47.4 | 16.1 | 47.3 | 16.7 | 47.2 | 17.2 | 47.1 | 17.5 | 47.1 | 17.8 | 46.9 | 18.4 |
| -16.7 | -17.0 | | | 49.6 | 16.6 | 49.4 | 17.1 | 49.3 | 17.6 | 49.3 | 17.9 | 49.2 | 18.2 | 49.1 | 18.7 |
| -13.7 | -15.0 | | | 51.9 | 17.0 | 51.7 | 17.5 | 51.6 | 18.0 | 51.6 | 18.3 | 51.5 | 18.5 | 51.4 | 19.0 |
| -11.8 | -13.0 | | | 54.3 | 17.4 | 54.2 | 17.9 | 54.1 | 18.4 | 54.0 | 18.6 | 54.0 | 18.9 | 53.8 | 19.4 |
| -9.8 | -11.0 | | | 56.9 | 17.8 | 56.8 | 18.3 | 56.7 | 18.8 | 56.6 | 19.0 | 56.5 | 19.2 | 56.4 | 19.7 |
| -9.5 | -10.0 | | | 58.2 | 18.0 | 58.1 | 18.5 | 58.0 | 18.9 | 57.9 | 19.2 | 57.9 | 19.4 | 56.8 | 19.3 |
| -8.5 | -9.1 | | | 59.5 | 18.2 | 59.4 | 18.6 | 59.2 | 19.1 | 59.2 | 19.3 | 59.1 | 19.5 | 56.8 | 18.8 |
| -7.0 | -7.6 | | | 61.6 | 18.5 | 61.5 | 18.9 | 61.4 | 19.3 | 61.3 | 19.6 | 61.0 | 19.6 | 56.8 | 18.0 |
| -5.0 | -5.6 | | | 64.6 | 18.8 | 64.5 | 19.3 | 64.4 | 19.7 | 63.1 | 19.3 | 61.0 | 18.5 | 56.8 | 17.0 |
| -3.0 | -3.7 | | | 67.6 | 19.2 | 67.4 | 19.6 | 65.2 | 19.0 | 63.1 | 18.3 | 61.0 | 17.5 | 56.8 | 16.1 |
| 0.0 | -0.7 | | | 72.5 | 19.7 | 69.4 | 18.8 | 65.2 | 17.4 | 63.1 | 16.8 | 61.0 | 16.1 | 56.8 | 14.9 |
| 3.0 | 2.2 | | | 73.6 | 18.5 | 69.4 | 17.3 | 65.2 | 16.1 | 63.1 | 15.5 | 61.0 | 14.9 | 56.8 | 13.7 |
| 5.0 | 4.1 | | | 73.6 | 17.6 | 69.4 | 16.4 | 65.2 | 15.3 | 63.1 | 14.7 | 61.0 | 14.2 | 56.8 | 13.1 |
| 7.0 | 6.0 | | | 73.6 | 16.7 | 69.4 | 15.6 | 65.2 | 14.5 | 63.1 | 14.0 | 61.0 | 13.5 | 56.8 | 12.5 |
| 9.0 | 7.9 | | | 73.6 | 15.8 | 69.4 | 14.8 | 65.2 | 13.8 | 63.1 | 13.3 | 61.0 | 12.8 | 56.8 | 11.9 |
| 11.0 | 9.8 | | | 73.6 | 15.1 | 69.4 | 14.1 | 65.2 | 13.1 | 63.1 | 12.7 | 61.0 | 12.2 | 56.8 | 11.3 |
| 13.0 | 11.8 | | | 73.6 | 14.3 | 69.4 | 13.4 | 65.2 | 12.5 | 63.1 | 12.1 | 61.0 | 11.6 | 56.8 | 10.8 |
| 15.0 | 13.7 | | | 73.6 | 13.6 | 69.4 | 12.8 | 65.2 | 11.9 | 63.1 | 11.5 | 61.0 | 11.1 | 56.8 | 10.3 |
| 70% | 455.0 | | | -19.8 | -20.0 | 46.1 | 17.1 | 46.0 | 17.6 | 45.9 | 18.1 | 45.9 | 18.4 | 45.8 | 18.6 |
| | | -18.8 | -19.0 | 47.1 | 17.3 | 47.0 | 17.8 | 46.9 | 18.3 | 46.9 | 18.6 | 46.8 | 18.8 | 46.7 | 19.3 |
| | | -16.7 | -17.0 | 49.3 | 17.7 | 49.2 | 18.2 | 49.1 | 18.7 | 49.1 | 18.9 | 49.0 | 19.1 | 48.9 | 19.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 51.6 | 18.1 | 51.5 | 18.6 | 51.4 | 19.0 | 51.4 | 19.2 | 51.3 | 19.5 | 49.7 | 19.0 |
| | | -11.8 | -13.0 | 54.0 | 18.5 | 53.9 | 18.9 | 53.8 | 19.3 | 53.8 | 19.6 | 53.4 | 19.6 | 49.7 | 18.0 |
| | | -9.8 | -11.0 | 56.6 | 18.9 | 56.5 | 19.3 | 56.4 | 19.7 | 55.2 | 19.2 | 53.4 | 18.5 | 49.7 | 17.0 |
| | | -9.5 | -10.0 | 58.0 | 19.0 | 57.9 | 19.4 | 57.1 | 19.4 | 55.2 | 18.7 | 53.4 | 17.9 | 49.7 | 16.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 59.2 | 19.2 | 59.1 | 19.6 | 57.1 | 18.9 | 55.2 | 18.2 | 53.4 | 17.5 | 49.7 | 16.1 |
| | | -7.0 | -7.6 | 61.4 | 19.4 | 60.7 | 19.5 | 57.1 | 18.1 | 55.2 | 17.4 | 53.4 | 16.8 | 49.7 | 15.4 |
| | | -5.0 | -5.6 | 64.3 | 19.7 | 60.7 | 18.4 | 57.1 | 17.1 | 55.2 | 16.5 | 53.4 | 15.8 | 49.7 | 14.6 |
| | | -3.0 | -3.7 | 64.4 | 18.7 | 60.7 | 17.4 | 57.1 | 16.2 | 55.2 | 15.6 | 53.4 | 15.0 | 49.7 | 13.9 |
| | | 0.0 | -0.7 | 64.4 | 17.2 | 60.7 | 16.0 | 57.1 | 14.9 | 55.2 | 14.4 | 53.4 | 13.9 | 49.7 | 12.8 |
| | | 3.0 | 2.2 | 64.4 | 15.8 | 60.7 | 14.8 | 57.1 | 13.8 | 55.2 | 13.3 | 53.4 | 12.8 | 49.7 | 11.9 |
| | | 5.0 | 4.1 | 64.4 | 15.0 | 60.7 | 14.1 | 57.1 | 13.1 | 55.2 | 12.7 | 53.4 | 12.2 | 49.7 | 11.3 |
| | | 7.0 | 6.0 | 64.4 | 14.3 | 60.7 | 13.4 | 57.1 | 12.5 | 55.2 | 12.1 | 53.4 | 11.6 | 49.7 | 10.8 |
| | | 9.0 | 7.9 | 64.4 | 13.6 | 60.7 | 12.8 | 57.1 | 11.9 | 55.2 | 11.5 | 53.4 | 11.1 | 49.7 | 10.3 |
| | | 11.0 | 9.8 | 64.4 | 13.0 | 60.7 | 12.2 | 57.1 | 11.4 | 55.2 | 11.0 | 53.4 | 10.6 | 49.7 | 9.9 |
| | | 13.0 | 11.8 | 64.4 | 12.3 | 60.7 | 11.6 | 57.1 | 10.8 | 55.2 | 10.5 | 53.4 | 10.1 | 49.7 | 9.4 |
| | | 15.0 | 13.7 | 64.4 | 11.8 | 60.7 | 11.1 | 57.1 | 10.4 | 55.2 | 10.0 | 53.4 | 9.7 | 49.7 | 9.0 |
| | | 60% | 390.0 | -19.8 | -20.0 | 45.9 | 18.4 | 45.8 | 18.8 | 45.7 | 19.3 | 45.7 | 19.5 | 45.6 | 19.7 |
| -18.8 | -19.0 | | | 46.9 | 18.6 | 46.8 | 19.0 | 46.7 | 19.4 | 46.7 | 19.6 | 45.8 | 19.3 | 42.6 | 17.7 |
| -16.7 | -17.0 | | | 49.1 | 18.9 | 49.0 | 19.3 | 48.9 | 19.7 | 47.3 | 19.0 | 45.8 | 18.2 | 42.6 | 16.8 |
| -13.7 | -15.0 | | | 51.4 | 19.2 | 51.3 | 19.6 | 48.9 | 18.6 | 47.3 | 17.9 | 45.8 | 17.2 | 42.6 | 15.9 |
| -11.8 | -13.0 | | | 53.8 | 19.6 | 52.0 | 19.0 | 48.9 | 17.6 | 47.3 | 17.0 | 45.8 | 16.3 | 42.6 | 15.0 |
| -9.8 | -11.0 | | | 55.2 | 19.2 | 52.0 | 17.9 | 48.9 | 16.7 | 47.3 | 16.0 | 45.8 | 15.4 | 42.6 | 14.2 |
| -9.5 | -10.0 | | | 55.2 | 18.7 | 52.0 | 17.4 | 48.9 | 16.2 | 47.3 | 15.6 | 45.8 | 15.0 | 42.6 | 13.8 |
| -8.5 | -9.1 | | | 55.2 | 18.2 | 52.0 | 17.0 | 48.9 | 15.8 | 47.3 | 15.2 | 45.8 | 14.6 | 42.6 | 13.5 |
| -7.0 | -7.6 | | | 55.2 | 17.4 | 52.0 | 16.3 | 48.9 | 15.1 | 47.3 | 14.6 | 45.8 | 14.1 | 42.6 | 13.0 |
| -5.0 | -5.6 | | | 55.2 | 16.5 | 52.0 | 15.4 | 48.9 | 14.3 | 47.3 | 13.8 | 45.8 | 13.3 | 42.6 | 12.3 |
| -3.0 | -3.7 | | | 55.2 | 15.6 | 52.0 | 14.6 | 48.9 | 13.6 | 47.3 | 13.1 | 45.8 | 12.7 | 42.6 | 11.7 |
| 0.0 | -0.7 | | | 55.2 | 14.4 | 52.0 | 13.5 | 48.9 | 12.6 | 47.3 | 12.1 | 45.8 | 11.7 | 42.6 | 10.8 |
| 3.0 | 2.2 | | | 55.2 | 13.3 | 52.0 | 12.5 | 48.9 | 11.7 | 47.3 | 11.3 | 45.8 | 10.9 | 42.6 | 10.1 |
| 5.0 | 4.1 | | | 55.2 | 12.7 | 52.0 | 11.9 | 48.9 | 11.1 | 47.3 | 10.7 | 45.8 | 10.4 | 42.6 | 9.6 |
| 7.0 | 6.0 | | | 55.2 | 12.1 | 52.0 | 11.3 | 48.9 | 10.6 | 47.3 | 10.3 | 45.8 | 9.9 | 42.6 | 9.2 |
| 9.0 | 7.9 | | | 55.2 | 11.5 | 52.0 | 10.8 | 48.9 | 10.1 | 47.3 | 9.8 | 45.8 | 9.5 | 42.6 | 8.81 |
| 11.0 | 9.8 | | | 55.2 | 11.0 | 52.0 | 10.3 | 48.9 | 9.7 | 47.3 | 9.4 | 45.8 | 9.1 | 42.6 | 8.44 |
| 13.0 | 11.8 | | | 55.2 | 10.5 | 52.0 | 9.9 | 48.9 | 9.3 | 47.3 | 9.0 | 45.8 | 8.66 | 42.6 | 8.08 |
| 15.0 | 13.7 | | | 55.2 | 10.0 | 52.0 | 9.4 | 48.9 | 8.9 | 47.3 | 8.6 | 45.8 | 8.30 | 42.6 | 7.75 |
| 50% | 325.0 | | | -19.8 | -20.0 | 45.6 | 19.7 | 43.4 | 18.6 | 40.8 | 17.2 | 39.4 | 16.6 | 38.1 | 16.0 |
| | | -18.8 | -19.0 | 46.0 | 19.4 | 43.4 | 18.1 | 40.8 | 16.8 | 39.4 | 16.2 | 38.1 | 15.5 | 35.5 | 14.3 |
| | | -16.7 | -17.0 | 46.0 | 18.3 | 43.4 | 17.1 | 40.8 | 15.9 | 39.4 | 15.3 | 38.1 | 14.7 | 35.5 | 13.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 46.0 | 17.3 | 43.4 | 16.2 | 40.8 | 15.1 | 39.4 | 14.5 | 38.1 | 14.0 | 35.5 | 12.9 |
| | | -11.8 | -13.0 | 46.0 | 16.4 | 43.4 | 15.3 | 40.8 | 14.3 | 39.4 | 13.8 | 38.1 | 13.3 | 35.5 | 12.3 |
| | | -9.8 | -11.0 | 46.0 | 15.5 | 43.4 | 14.5 | 40.8 | 13.5 | 39.4 | 13.1 | 38.1 | 12.6 | 35.5 | 11.6 |
| | | -9.5 | -10.0 | 46.0 | 15.1 | 43.4 | 14.1 | 40.8 | 13.2 | 39.4 | 12.7 | 38.1 | 12.3 | 35.5 | 11.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 46.0 | 14.7 | 43.4 | 13.8 | 40.8 | 12.9 | 39.4 | 12.4 | 38.1 | 12.0 | 35.5 | 11.1 |
| | | -7.0 | -7.6 | 46.0 | 14.1 | 43.4 | 13.2 | 40.8 | 12.4 | 39.4 | 11.9 | 38.1 | 11.5 | 35.5 | 10.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 46.0 | 13.4 | 43.4 | 12.5 | 40.8 | 11.7 | 39.4 | 11.3 | 38.1 | 10.9 | 35.5 | 10.1 |
| | | -3.0 | -3.7 | 46.0 | 12.7 | 43.4 | 11.9 | 40.8 | 11.2 | 39.4 | 10.8 | 38.1 | 10.4 | 35.5 | 9.7 |
| | | 0.0 | -0.7 | 46.0 | 11.8 | 43.4 | 11.1 | 40.8 | 10.4 | 39.4 | 10.0 | 38.1 | 9.7 | 35.5 | 9.00 |
| | | 3.0 | 2.2 | 46.0</ | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ28P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 630.0 | -19.8 | -20.0 | 50.7 | 15.9 | 50.6 | 16.6 | 50.4 | 17.3 | 50.4 | 17.6 | 50.3 | 18.0 | 50.2 | 18.7 |
| | | -18.8 | -19.0 | 51.6 | 16.1 | 51.5 | 16.8 | 51.4 | 17.5 | 51.3 | 17.8 | 51.2 | 18.2 | 51.1 | 18.8 |
| | | -16.7 | -17.0 | 53.6 | 16.6 | 53.5 | 17.2 | 53.4 | 17.9 | 53.3 | 18.2 | 53.2 | 18.5 | 53.1 | 19.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 55.9 | 17.1 | 55.7 | 17.7 | 55.6 | 18.3 | 55.5 | 18.6 | 55.5 | 18.9 | 55.3 | 19.6 |
| | | -11.8 | -13.0 | 58.4 | 17.6 | 58.2 | 18.2 | 58.1 | 18.8 | 58.0 | 19.1 | 57.9 | 19.4 | 57.8 | 19.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 61.1 | 18.1 | 60.9 | 18.6 | 60.8 | 19.2 | 60.7 | 19.5 | 60.6 | 19.8 | 60.5 | 20.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 62.5 | 18.3 | 62.4 | 18.9 | 62.2 | 19.4 | 62.2 | 19.7 | 62.1 | 20.0 | 61.9 | 20.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 63.8 | 18.5 | 63.7 | 19.1 | 63.6 | 19.6 | 63.5 | 19.9 | 63.4 | 20.1 | 63.3 | 20.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 66.2 | 18.9 | 66.1 | 19.4 | 65.9 | 19.9 | 65.9 | 20.2 | 65.8 | 20.4 | 65.6 | 21.0 |
| | | -5.0 | -5.6 | 69.5 | 19.3 | 69.4 | 19.8 | 69.3 | 20.3 | 69.2 | 20.6 | 69.1 | 20.8 | 69.0 | 21.3 |
| | | -3.0 | -3.7 | 72.9 | 19.8 | 72.8 | 20.2 | 72.7 | 20.7 | 72.6 | 20.9 | 72.5 | 21.2 | 72.4 | 21.6 |
| | | 0.0 | -0.7 | 78.7 | 20.4 | 78.6 | 20.8 | 78.4 | 21.3 | 78.3 | 21.6 | 78.2 | 21.9 | 78.1 | 22.3 |
| | | 3.0 | 2.2 | 84.8 | 21.0 | 84.3 | 21.2 | 84.2 | 21.7 | 84.1 | 22.0 | 84.0 | 22.3 | 83.9 | 22.6 |
| | | 5.0 | 4.1 | 89.1 | 21.3 | 88.9 | 21.7 | 88.8 | 22.1 | 88.7 | 22.4 | 88.6 | 22.7 | 88.5 | 23.0 |
| | | 7.0 | 6.0 | 89.4 | 20.2 | 89.3 | 18.8 | 89.2 | 17.5 | 89.1 | 16.2 | 89.0 | 14.8 | 88.9 | 13.4 |
| | | 9.0 | 7.9 | 89.4 | 19.0 | 89.3 | 17.7 | 89.2 | 16.5 | 89.1 | 15.3 | 89.0 | 14.1 | 88.9 | 12.9 |
| | | 11.0 | 9.8 | 89.4 | 17.9 | 89.3 | 16.7 | 89.2 | 15.6 | 89.1 | 14.5 | 89.0 | 13.4 | 88.9 | 12.6 |
| | | 13.0 | 11.8 | 89.4 | 16.9 | 89.3 | 15.8 | 89.2 | 14.7 | 89.1 | 13.7 | 89.0 | 12.6 | 88.9 | 11.5 |
| | | 15.0 | 13.7 | 89.4 | 16.0 | 89.3 | 14.9 | 89.2 | 13.9 | 89.1 | 12.8 | 89.0 | 11.7 | 88.9 | 10.6 |
| | | 80% | 560.0 | -19.8 | -20.0 | 50.5 | 17.2 | 50.3 | 17.9 | 50.2 | 18.5 | 50.1 | 18.8 | 50.1 | 19.1 |
| -18.8 | -19.0 | | | 51.4 | 17.5 | 51.2 | 18.1 | 51.1 | 18.7 | 51.1 | 19.0 | 51.0 | 19.3 | 50.9 | 19.9 |
| -16.7 | -17.0 | | | 53.4 | 17.9 | 53.2 | 18.4 | 53.1 | 19.0 | 53.1 | 19.3 | 53.0 | 19.6 | 52.9 | 20.2 |
| -13.7 | -15.0 | | | 55.6 | 18.3 | 55.5 | 18.8 | 55.4 | 19.4 | 55.3 | 19.7 | 55.2 | 20.0 | 55.1 | 20.5 |
| -11.8 | -13.0 | | | 58.1 | 18.7 | 58.0 | 19.3 | 57.8 | 19.8 | 57.8 | 20.1 | 57.7 | 20.3 | 57.6 | 20.8 |
| -9.8 | -11.0 | | | 60.8 | 19.2 | 60.7 | 19.7 | 60.5 | 20.2 | 60.5 | 20.4 | 60.4 | 20.7 | 60.3 | 21.2 |
| -9.5 | -10.0 | | | 62.2 | 19.4 | 62.1 | 19.9 | 62.0 | 20.4 | 61.9 | 20.6 | 61.9 | 20.9 | 61.4 | 21.1 |
| -8.5 | -9.1 | | | 63.6 | 19.6 | 63.5 | 20.1 | 63.3 | 20.5 | 63.3 | 20.8 | 63.2 | 21.0 | 61.4 | 20.6 |
| -7.0 | -7.6 | | | 65.9 | 19.9 | 65.8 | 20.3 | 65.7 | 20.8 | 65.6 | 21.0 | 65.6 | 21.3 | 61.4 | 19.7 |
| -5.0 | -5.6 | | | 69.3 | 20.3 | 69.1 | 20.7 | 69.0 | 21.2 | 68.1 | 21.0 | 65.9 | 20.2 | 61.4 | 18.5 |
| -3.0 | -3.7 | | | 72.7 | 20.7 | 72.5 | 21.1 | 70.4 | 20.6 | 68.1 | 19.8 | 65.9 | 19.0 | 61.4 | 17.5 |
| 0.0 | -0.7 | | | 78.4 | 21.2 | 74.9 | 20.2 | 70.4 | 18.7 | 68.1 | 18.0 | 65.9 | 17.3 | 61.4 | 16.0 |
| 3.0 | 2.2 | | | 79.4 | 19.8 | 74.9 | 18.4 | 70.4 | 17.1 | 68.1 | 16.5 | 65.9 | 15.9 | 61.4 | 14.7 |
| 5.0 | 4.1 | | | 79.4 | 18.6 | 74.9 | 17.4 | 70.4 | 16.2 | 68.1 | 15.6 | 65.9 | 15.0 | 61.4 | 13.9 |
| 7.0 | 6.0 | | | 79.4 | 17.5 | 74.9 | 16.4 | 70.4 | 15.3 | 68.1 | 14.7 | 65.9 | 14.2 | 61.4 | 13.1 |
| 9.0 | 7.9 | | | 79.4 | 16.6 | 74.9 | 15.5 | 70.4 | 14.4 | 68.1 | 13.9 | 65.9 | 13.4 | 61.4 | 12.4 |
| 11.0 | 9.8 | | | 79.4 | 15.7 | 74.9 | 14.6 | 70.4 | 13.7 | 68.1 | 13.2 | 65.9 | 12.7 | 61.4 | 11.8 |
| 13.0 | 11.8 | | | 79.4 | 14.8 | 74.9 | 13.8 | 70.4 | 12.9 | 68.1 | 12.5 | 65.9 | 12.0 | 61.4 | 11.2 |
| 15.0 | 13.7 | | | 79.4 | 14.0 | 74.9 | 13.1 | 70.4 | 12.3 | 68.1 | 11.8 | 65.9 | 11.4 | 61.4 | 10.6 |
| 70% | 490.0 | | | -19.8 | -20.0 | 50.2 | 18.6 | 50.1 | 19.1 | 50.0 | 19.7 | 49.9 | 19.9 | 49.9 | 20.2 |
| | | -18.8 | -19.0 | 51.1 | 18.8 | 51.0 | 19.3 | 50.9 | 19.8 | 50.8 | 20.1 | 50.8 | 20.3 | 50.7 | 20.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 53.1 | 19.1 | 53.0 | 19.6 | 52.9 | 20.1 | 52.8 | 20.4 | 52.8 | 20.6 | 52.7 | 21.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 55.3 | 19.5 | 55.2 | 20.0 | 55.1 | 20.5 | 55.1 | 20.7 | 55.0 | 21.0 | 53.7 | 20.7 |
| | | -11.8 | -13.0 | 57.8 | 19.9 | 57.7 | 20.4 | 57.6 | 20.8 | 57.5 | 21.0 | 57.5 | 21.3 | 53.7 | 19.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 60.5 | 20.3 | 60.4 | 20.7 | 60.3 | 21.2 | 59.6 | 21.0 | 57.6 | 20.2 | 53.7 | 18.6 |
| | | -9.5 | -10.0 | 62.0 | 20.5 | 61.8 | 20.9 | 61.6 | 21.2 | 59.6 | 20.4 | 57.6 | 19.6 | 53.7 | 18.0 |
| | | -8.5 | -9.1 | 63.3 | 20.6 | 63.2 | 21.0 | 61.6 | 20.7 | 59.6 | 19.9 | 57.6 | 19.1 | 53.7 | 17.6 |
| | | -7.0 | -7.6 | 65.7 | 20.9 | 65.5 | 21.3 | 61.6 | 19.8 | 59.6 | 19.0 | 57.6 | 18.3 | 53.7 | 16.8 |
| | | -5.0 | -5.6 | 69.0 | 21.3 | 65.6 | 20.0 | 61.6 | 18.6 | 59.6 | 17.9 | 57.6 | 17.2 | 53.7 | 15.9 |
| | | -3.0 | -3.7 | 69.5 | 20.3 | 65.6 | 18.9 | 61.6 | 17.6 | 59.6 | 16.9 | 57.6 | 16.3 | 53.7 | 15.0 |
| | | 0.0 | -0.7 | 69.5 | 18.5 | 65.6 | 17.2 | 61.6 | 16.1 | 59.6 | 15.5 | 57.6 | 14.9 | 53.7 | 13.8 |
| | | 3.0 | 2.2 | 69.5 | 16.9 | 65.6 | 15.8 | 61.6 | 14.7 | 59.6 | 14.2 | 57.6 | 13.7 | 53.7 | 12.7 |
| | | 5.0 | 4.1 | 69.5 | 15.9 | 65.6 | 14.9 | 61.6 | 13.9 | 59.6 | 13.4 | 57.6 | 12.9 | 53.7 | 12.0 |
| | | 7.0 | 6.0 | 69.5 | 15.1 | 65.6 | 14.1 | 61.6 | 13.2 | 59.6 | 12.7 | 57.6 | 12.3 | 53.7 | 11.4 |
| | | 9.0 | 7.9 | 69.5 | 14.2 | 65.6 | 13.4 | 61.6 | 12.5 | 59.6 | 12.1 | 57.6 | 11.6 | 53.7 | 10.8 |
| | | 11.0 | 9.8 | 69.5 | 13.5 | 65.6 | 12.7 | 61.6 | 11.8 | 59.6 | 11.4 | 57.6 | 11.0 | 53.7 | 10.3 |
| | | 13.0 | 11.8 | 69.5 | 12.7 | 65.6 | 12.0 | 61.6 | 11.2 | 59.6 | 10.8 | 57.6 | 10.5 | 53.7 | 9.7 |
| | | 15.0 | 13.7 | 69.5 | 12.1 | 65.6 | 11.4 | 61.6 | 10.7 | 59.6 | 10.3 | 57.6 | 10.0 | 53.7 | 9.3 |
| | | 60% | 420.0 | -19.8 | -20.0 | 49.9 | 19.9 | 49.8 | 20.4 | 49.7 | 20.9 | 49.7 | 21.1 | 49.4 | 21.2 |
| -18.8 | -19.0 | | | 50.8 | 20.1 | 50.7 | 20.5 | 50.6 | 21.0 | 50.6 | 21.2 | 49.4 | 20.7 | 46.0 | 19.0 |
| -16.7 | -17.0 | | | 52.8 | 20.4 | 52.7 | 20.8 | 52.6 | 21.3 | 51.1 | 20.5 | 49.4 | 19.7 | 46.0 | 18.1 |
| -13.7 | -15.0 | | | 55.1 | 20.7 | 55.0 | 21.1 | 52.8 | 20.3 | 51.1 | 19.5 | 49.4 | 18.8 | 46.0 | 17.3 |
| -11.8 | -13.0 | | | 57.5 | 21.0 | 56.2 | 20.7 | 52.8 | 19.2 | 51.1 | 18.5 | 49.4 | 17.8 | 46.0 | 16.4 |
| -9.8 | -11.0 | | | 59.6 | 21.0 | 56.2 | 19.6 | 52.8 | 18.2 | 51.1 | 17.5 | 49.4 | 16.8 | 46.0 | 15.5 |
| -9.5 | -10.0 | | | 59.6 | 20.4 | 56.2 | 19.0 | 52.8 | 17.7 | 51.1 | 17.0 | 49.4 | 16.4 | 46.0 | 15.1 |
| -8.5 | -9.1 | | | 59.6 | 19.9 | 56.2 | 18.5 | 52.8 | 17.2 | 51.1 | 16.6 | 49.4 | 16.0 | 46.0 | 14.7 |
| -7.0 | -7.6 | | | 59.6 | 19.0 | 56.2 | 17.7 | 52.8 | 16.5 | 51.1 | 15.9 | 49.4 | 15.3 | 46.0 | 14.1 |
| -5.0 | -5.6 | | | 59.6 | 17.9 | 56.2 | 16.7 | 52.8 | 15.6 | 51.1 | 15.0 | 49.4 | 14.5 | 46.0 | 13.4 |
| -3.0 | -3.7 | | | 59.6 | 16.9 | 56.2 | 15.8 | 52.8 | 14.7 | 51.1 | 14.2 | 49.4 | 13.7 | 46.0 | 12.7 |
| 0.0 | -0.7 | | | 59.6 | 15.5 | 56.2 | 14.5 | 52.8 | 13.5 | 51.1 | 13.0 | 49.4 | 12.6 | 46.0 | 11.6 |
| 3.0 | 2.2 | | | 59.6 | 14.2 | 56.2 | 13.3 | 52.8 | 12.4 | 51.1 | 12.0 | 49.4 | 11.6 | 46.0 | 10.7 |
| 5.0 | 4.1 | | | 59.6 | 13.4 | 56.2 | 12.6 | 52.8 | 11.8 | 51.1 | 11.4 | 49.4 | 11.0 | 46.0 | 10.2 |
| 7.0 | 6.0 | | | 59.6 | 12.7 | 56.2 | 11.9 | 52.8 | 11.2 | 51.1 | 10.8 | 49.4 | 10.4 | 46.0 | 9.7 |
| 9.0 | 7.9 | | | 59.6 | 12.0 | 56.2 | 11.3 | 52.8 | 10.6 | 51.1 | 10.3 | 49.4 | 9.9 | 46.0 | 9.2 |
| 11.0 | 9.8 | | | 59.6 | 11.4 | 56.2 | 10.7 | 52.8 | 10.1 | 51.1 | 9.8 | 49.4 | 9.4 | 46.0 | 8.8 |
| 13.0 | 11.8 | | | 59.6 | 10.8 | 56.2 | 10.2 | 52.8 | 9.6 | 51.1 | 9.3 | 49.4 | 9.0 | 46.0 | 8.36 |
| 15.0 | 13.7 | | | 59.6 | 10.3 | 56.2 | 9.7 | 52.8 | 9.1 | 51.1 | 8.8 | 49.4 | 8.5 | 46.0 | 7.98 |
| 50% | 350.0 | | | -19.8 | -20.0 | 49.6 | 21.3 | 46.8 | 19.8 | 44.0 | 18.4 | 42.6 | 17.7 | 41.2 | 17.0 |
| | | -18.8 | -19.0 | 49.7 | 20.8 | 46.8 | 19.4 | 44.0 | 18.0 | 42.6 | 17.3 | 41.2 | 16.7 | 38.3 | 15.4 |
| | | -16.7 | -17.0 | 49.7 | 19.8 | 46.8 | 18.5 | 44.0 | 17.2 | 42.6 | 16.6 | 41.2 | 15.9 | 38.3 | 14.7 |
| | | -13.7 | -15.0 | 49.7 | 18.9 | 46.8 | 17.6 | 44.0 | 16.4 | 42.6 | 15.8 | 41.2 | 15.2 | 38.3 | 14.0 |
| | | -11.8 | -13.0 | 49.7 | 17.9 | 46.8 | 16.7 | 44.0 | 15.6 | 42.6 | 15.0 | 41.2 | 14.4 | 38.3 | 13.4 |
| | | -9.8 | -11.0 | 49.7 | 16.9 | 46.8 | 15.8 | 44.0 | 14.8 | 42.6 | 14.2 | 41.2 | 13.7 | 38.3 | 12.7 |
| | | -9.5 | -10.0 | 49.7 | 16.5 | 46.8 | 15.4 | 44.0 | 14.4 | 42.6 | 13.9 | 41.2 | 13.3 | 38.3 | 12.4 |
| | | -8.5 | -9.1 | 49.7 | 16.1 | 46.8 | 15.0 | 44.0 | 14.0 | 42.6 | 13.5 | 41.2 | 13.0 | 38.3 | 12.1 |
| | | -7.0 | -7.6 | 49.7 | 15.4 | 46.8 | 14.4 | 44.0 | 13.5 | 42.6 | 13.0 | 41.2 | 12.5 | 38.3 | 11.6 |
| | | -5.0 | -5.6 | 49.7 | 14.5 | 46.8 | 13.6 | 44.0 | 12.7 | 42.6 | 12.3 | 41.2 | 11.9 | 38.3 | 11.0 |
| | | -3.0 | -3.7 | 49.7 | 13.8 | 46.8 | 12.9 | 44.0 | 12.1 | 42.6 | 11.7 | 41.2 | 11.3 | 38.3 | 10.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 49.7 | 12.6 | 46.8 | 11.9 | 44.0 | 11.1 | 42.6 | 10.7 | 41.2 | 10.4 | 38.3 | 9.7 |
| | | 3.0 | 2.2 | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ30P8 | | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| | | °CDB | °CWB | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | |
| 130% | 975.0 | -19.8 | -20.0 | 52.2 | 9.5 | 52.0 | 10.5 | 51.8 | 11.6 | 51.7 | 12.2 | 51.6 | 12.7 | 51.4 | 13.8 |
| | | -18.8 | -19.0 | 53.1 | 9.8 | 52.9 | 10.9 | 52.7 | 12.0 | 52.6 | 12.5 | 52.5 | 13.0 | 52.3 | 14.1 |
| | | -16.7 | -17.0 | 55.1 | 10.6 | 54.9 | 11.6 | 54.7 | 12.6 | 54.6 | 13.1 | 54.5 | 13.6 | 54.3 | 14.7 |
| | | -13.7 | -15.0 | 57.4 | 11.3 | 57.2 | 12.3 | 56.9 | 13.3 | 56.8 | 13.8 | 56.7 | 14.3 | 56.5 | 15.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 59.9 | 12.1 | 59.6 | 13.0 | 59.4 | 14.0 | 59.3 | 14.4 | 59.2 | 14.9 | 59.0 | 15.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 62.6 | 12.9 | 62.4 | 13.8 | 62.1 | 14.7 | 62.0 | 15.1 | 61.9 | 15.6 | 61.7 | 16.5 |
| | | -9.5 | -10.0 | 64.0 | 13.2 | 63.8 | 14.1 | 63.6 | 15.0 | 63.5 | 15.4 | 63.4 | 15.9 | 63.2 | 16.8 |
| | | -8.5 | -9.1 | 65.4 | 13.6 | 65.2 | 14.4 | 64.9 | 15.3 | 64.8 | 15.7 | 64.7 | 16.2 | 64.5 | 17.0 |
| | | -7.0 | -7.6 | 67.7 | 14.1 | 67.5 | 15.0 | 67.3 | 15.8 | 67.2 | 16.2 | 67.1 | 16.6 | 66.9 | 17.5 |
| | | -5.0 | -5.6 | 71.1 | 14.9 | 70.9 | 15.7 | 70.7 | 16.4 | 70.5 | 16.8 | 70.4 | 17.2 | 70.2 | 18.0 |
| | | -3.0 | -3.7 | 74.5 | 15.5 | 74.3 | 16.3 | 74.1 | 17.0 | 74.0 | 17.4 | 73.8 | 17.8 | 73.6 | 18.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 80.3 | 16.5 | 80.1 | 17.2 | 79.9 | 17.9 | 79.8 | 18.3 | 79.7 | 18.6 | 79.4 | 19.3 |
| | | 3.0 | 2.2 | 86.4 | 17.5 | 86.2 | 18.1 | 86.0 | 18.7 | 85.9 | 19.1 | 85.8 | 19.4 | 85.6 | 20.0 |
| | | 5.0 | 4.1 | 90.7 | 18.0 | 90.5 | 18.6 | 90.3 | 19.2 | 90.2 | 19.5 | 90.1 | 19.9 | 89.8 | 20.5 |
| | | 7.0 | 6.0 | 95.2 | 18.5 | 95.0 | 19.1 | 94.8 | 19.7 | 94.7 | 20.0 | 94.6 | 20.3 | 94.3 | 20.9 |
| | | 9.0 | 7.9 | 100 | 19.1 | 100 | 19.6 | 99 | 20.2 | 99 | 20.4 | 99 | 20.7 | 99 | 21.3 |
| | | 11.0 | 9.8 | 105 | 19.5 | 105 | 20.1 | 104 | 20.6 | 104 | 20.8 | 104 | 21.1 | 104 | 21.6 |
| 13.0 | 11.8 | 110 | 20.0 | 110 | 20.5 | 110 | 21.0 | 110 | 21.3 | 110 | 21.5 | 110 | 21.9 | | |
| 15.0 | 13.7 | 116 | 20.4 | 115 | 20.9 | 115 | 21.4 | 115 | 21.6 | 114 | 21.7 | 116 | 21.9 | | |
| 120% | 900.0 | -19.8 | -20.0 | 51.9 | 10.9 | 51.7 | 11.9 | 51.5 | 13.0 | 51.4 | 13.5 | 51.3 | 14.0 | 51.1 | 15.0 |
| | | -18.8 | -19.0 | 52.8 | 11.3 | 52.6 | 12.3 | 52.4 | 13.2 | 52.3 | 13.7 | 52.2 | 14.2 | 52.0 | 15.2 |
| | | -16.7 | -17.0 | 54.8 | 11.9 | 54.6 | 12.9 | 54.4 | 13.9 | 54.3 | 14.3 | 54.2 | 14.8 | 54.0 | 15.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 57.1 | 12.6 | 56.9 | 13.6 | 56.7 | 14.5 | 56.6 | 14.9 | 56.5 | 15.4 | 56.3 | 16.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 59.6 | 13.4 | 59.4 | 14.2 | 59.2 | 15.1 | 59.1 | 15.5 | 59.0 | 16.0 | 58.8 | 16.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 62.3 | 14.1 | 62.1 | 14.9 | 61.9 | 15.7 | 61.8 | 16.2 | 61.7 | 16.6 | 61.5 | 17.4 |
| | | -9.5 | -10.0 | 63.7 | 14.4 | 63.5 | 15.2 | 63.3 | 16.1 | 63.2 | 16.5 | 63.1 | 16.9 | 62.9 | 17.7 |
| | | -8.5 | -9.1 | 65.1 | 14.7 | 64.9 | 15.5 | 64.7 | 16.3 | 64.6 | 16.7 | 64.5 | 17.1 | 64.3 | 17.9 |
| | | -7.0 | -7.6 | 67.4 | 15.3 | 67.2 | 16.0 | 67.0 | 16.8 | 66.9 | 17.2 | 66.8 | 17.6 | 66.6 | 18.3 |
| | | -5.0 | -5.6 | 70.8 | 15.9 | 70.6 | 16.7 | 70.4 | 17.4 | 70.3 | 17.8 | 70.2 | 18.1 | 70.0 | 18.8 |
| | | -3.0 | -3.7 | 74.2 | 16.6 | 74.0 | 17.2 | 73.8 | 17.9 | 73.7 | 18.3 | 73.6 | 18.6 | 73.4 | 19.3 |
| | | 0.0 | -0.7 | 80.0 | 17.5 | 79.8 | 18.1 | 79.6 | 18.8 | 79.5 | 19.1 | 79.4 | 19.4 | 79.2 | 20.0 |
| | | 3.0 | 2.2 | 86.1 | 18.3 | 85.9 | 18.9 | 85.7 | 19.5 | 85.6 | 19.8 | 85.5 | 20.1 | 85.3 | 20.7 |
| | | 5.0 | 4.1 | 90.4 | 18.8 | 90.2 | 19.4 | 90.0 | 20.0 | 89.9 | 20.3 | 89.8 | 20.5 | 89.6 | 21.1 |
| | | 7.0 | 6.0 | 94.9 | 19.3 | 94.7 | 19.9 | 94.5 | 20.4 | 94.4 | 20.7 | 94.3 | 20.9 | 94.1 | 21.5 |
| | | 9.0 | 7.9 | 100 | 19.8 | 99 | 20.3 | 99 | 20.8 | 99 | 21.1 | 99 | 21.3 | 98.3 | 21.7 |
| | | 11.0 | 9.8 | 105 | 20.2 | 104 | 20.7 | 104 | 21.2 | 104 | 21.5 | 104 | 21.7 | 98.3 | 20.4 |
| 13.0 | 11.8 | 110 | 20.7 | 110 | 21.1 | 110 | 21.6 | 109 | 21.7 | 109 | 21.9 | 98.3 | 19.2 | | |
| 15.0 | 13.7 | 115 | 21.1 | 115 | 21.5 | 113 | 21.3 | 109 | 20.5 | 106 | 19.7 | 98.3 | 18.2 | | |
| 110% | 825.0 | -19.8 | -20.0 | 51.6 | 12.4 | 51.5 | 13.3 | 51.3 | 14.3 | 51.2 | 14.7 | 51.1 | 15.2 | 50.9 | 16.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 52.5 | 12.7 | 52.4 | 13.6 | 52.2 | 14.5 | 52.1 | 15.0 | 52.0 | 15.4 | 51.8 | 16.3 |
| | | -16.7 | -17.0 | 54.6 | 13.3 | 54.4 | 14.2 | 54.2 | 15.1 | 54.1 | 15.5 | 54.0 | 16.0 | 53.8 | 16.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 56.8 | 14.0 | 56.6 | 14.8 | 56.4 | 15.7 | 56.3 | 16.1 | 56.3 | 16.5 | 56.1 | 17.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 59.3 | 14.6 | 59.1 | 15.4 | 58.9 | 16.2 | 58.8 | 16.6 | 58.7 | 17.0 | 58.5 | 17.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 62.0 | 15.3 | 61.8 | 16.1 | 61.6 | 16.8 | 61.5 | 17.2 | 61.4 | 17.6 | 61.3 | 18.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 63.4 | 15.6 | 63.3 | 16.4 | 63.1 | 17.1 | 63.0 | 17.5 | 62.9 | 17.9 | 62.7 | 18.6 |
| | | -8.5 | -9.1 | 64.8 | 15.9 | 64.6 | 16.6 | 64.4 | 17.4 | 64.3 | 17.7 | 64.2 | 18.1 | 64.1 | 18.8 |
| | | -7.0 | -7.6 | 67.2 | 16.4 | 67.0 | 17.1 | 66.8 | 17.8 | 66.7 | 18.1 | 66.6 | 18.5 | 66.4 | 19.2 |
| | | -5.0 | -5.6 | 70.5 | 17.0 | 70.3 | 17.7 | 70.1 | 18.3 | 70.0 | 18.7 | 70.0 | 19.0 | 69.8 | 19.7 |
| | | -3.0 | -3.7 | 73.9 | 17.6 | 73.7 | 18.2 | 73.5 | 18.8 | 73.5 | 19.2 | 73.4 | 19.5 | 73.2 | 20.1 |
| | | 0.0 | -0.7 | 79.7 | 18.4 | 79.5 | 19.0 | 79.4 | 19.6 | 79.3 | 19.9 | 79.2 | 20.2 | 79.0 | 20.8 |
| | | 3.0 | 2.2 | 85.8 | 19.2 | 85.7 | 19.7 | 85.5 | 20.3 | 85.4 | 20.6 | 85.3 | 20.8 | 85.1 | 21.4 |
| | | 5.0 | 4.1 | 90.1 | 19.7 | 89.9 | 20.2 | 89.8 | 20.7 | 89.7 | 21.0 | 89.6 | 21.2 | 89.4 | 21.7 |
| | | 7.0 | 6.0 | 94.6 | 20.1 | 94.4 | 20.6 | 94.3 | 21.1 | 94.2 | 21.3 | 94.1 | 21.6 | 90.1 | 20.7 |
| | | 9.0 | 7.9 | 99 | 20.5 | 99 | 21.0 | 99 | 21.5 | 99 | 21.7 | 96.8 | 21.3 | 90.1 | 19.5 |
| | | 11.0 | 9.8 | 104 | 21.0 | 104 | 21.4 | 103 | 21.7 | 100 | 20.9 | 96.8 | 20.0 | 90.1 | 18.5 |
| 13.0 | 11.8 | 110 | 21.4 | 109 | 21.8 | 103 | 20.4 | 100 | 19.6 | 96.8 | 18.9 | 90.1 | 17.4 | | |
| 15.0 | 13.7 | 115 | 21.7 | 110 | 20.7 | 103 | 19.3 | 100 | 18.5 | 96.8 | 17.8 | 90.1 | 16.5 | | |
| 100% | 750.0 | -19.8 | -20.0 | 51.3 | 13.9 | 51.2 | 14.7 | 51.0 | 15.6 | 50.9 | 16.0 | 50.8 | 16.4 | 50.7 | 17.3 |
| | | -18.8 | -19.0 | 52.3 | 14.2 | 52.1 | 15.0 | 51.9 | 15.8 | 51.8 | 16.2 | 51.8 | 16.6 | 51.6 | 17.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 54.3 | 14.7 | 54.1 | 15.5 | 53.9 | 16.3 | 53.8 | 16.7 | 53.8 | 17.1 | 53.6 | 17.9 |
| | | -13.7 | -15.0 | 56.5 | 15.3 | 56.3 | 16.1 | 56.2 | 16.8 | 56.1 | 17.2 | 56.0 | 17.6 | 55.8 | 18.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 59.0 | 15.9 | 58.8 | 16.6 | 58.7 | 17.4 | 58.6 | 17.7 | 58.5 | 18.1 | 58.3 | 18.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 61.7 | 16.5 | 61.5 | 17.2 | 61.4 | 17.9 | 61.3 | 18.2 | 61.2 | 18.6 | 61.0 | 19.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 63.1 | 16.8 | 63.0 | 17.5 | 62.8 | 18.2 | 62.7 | 18.5 | 62.7 | 18.8 | 62.5 | 19.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 64.5 | 17.1 | 64.3 | 17.7 | 64.2 | 18.4 | 64.1 | 18.7 | 64.0 | 19.1 | 63.8 | 19.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 66.9 | 17.5 | 66.7 | 18.1 | 66.5 | 18.8 | 66.4 | 19.1 | 66.4 | 19.4 | 66.2 | 20.1 |
| | | -5.0 | -5.6 | 70.2 | 18.1 | 70.0 | 18.7 | 69.9 | 19.3 | 69.8 | 19.6 | 69.7 | 19.9 | 69.6 | 20.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 73.6 | 18.6 | 73.5 | 19.2 | 73.3 | 19.7 | 73.2 | 20.0 | 73.1 | 20.3 | 73.0 | 20.9 |
| | | 0.0 | -0.7 | 79.4 | 19.4 | 79.3 | 19.9 | 79.1 | 20.4 | 79.0 | 20.7 | 78.9 | 21.0 | 78.8 | 21.5 |
| | | 3.0 | 2.2 | 85.6 | 20.1 | 85.4 | 20.6 | 85.2 | 21.1 | 85.1 | 21.3 | 85.1 | 21.5 | 81.9 | 20.9 |
| | | 5.0 | 4.1 | 89.8 | 20.5 | 89.7 | 21.0 | 89.5 | 21.4 | 89.4 | 21.7 | 88.0 | 21.4 | 81.9 | 19.7 |
| | | 7.0 | 6.0 | 94.3 | 20.9 | 94.2 | 21.4 | 94.0 | 21.8 | 91.0 | 21.0 | 88.0 | 20.1 | 81.9 | 18.5 |
| | | 9.0 | 7.9 | 99 | 21.3 | 99 | 21.7 | 94.0 | 20.5 | 91.0 | 19.8 | 88.0 | 19.0 | 81.9 | 17.5 |
| | | 11.0 | 9.8 | 104 | 21.7 | 100 | 20.8 | 94.0 | 19.4 | 91.0 | 18.7 | 88.0 | 17.9 | 81.9 | 16.6 |
| 13.0 | 11.8 | 106 | 21.0 | 100 | 19.6 | 94.0 | 18.2 | 91.0 | 17.6 | 88.0 | 16.9 | 81.9 | 15.6 | | |
| 15.0 | 13.7 | 106 | 19.8 | 100 | 18.5 | 94.0 | 17.3 | 91.0 | 16.6 | 88.0 | 16.0 | 81.9 | 14.8 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft .
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται .
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının .
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ30P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 675.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | |
| | | -19.8 | -20.0 | 51.1 | 15.4 | 50.9 | 16.1 | 50.8 | 16.9 | 50.7 | 17.3 | 50.6 | 17.6 | 50.5 | 18.4 |
| | | -18.8 | -19.0 | 52.0 | 15.6 | 51.8 | 16.4 | 51.7 | 17.1 | 51.6 | 17.5 | 51.5 | 17.8 | 51.4 | 18.6 |
| | | -16.7 | -17.0 | 54.0 | 16.1 | 53.8 | 16.8 | 53.7 | 17.6 | 53.6 | 17.9 | 53.5 | 18.3 | 53.4 | 19.0 |
| | | -13.7 | -15.0 | 56.2 | 16.7 | 56.1 | 17.3 | 55.9 | 18.0 | 55.8 | 18.4 | 55.8 | 18.7 | 55.6 | 19.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 58.7 | 17.2 | 58.5 | 17.8 | 58.4 | 18.5 | 58.3 | 18.8 | 58.2 | 19.2 | 58.1 | 19.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 61.4 | 17.7 | 61.3 | 18.4 | 61.1 | 19.0 | 61.0 | 19.3 | 61.0 | 19.6 | 60.8 | 20.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 62.9 | 18.0 | 62.7 | 18.6 | 62.6 | 19.2 | 62.5 | 19.5 | 62.4 | 19.8 | 62.3 | 20.4 |
| | | -8.5 | -9.1 | 64.2 | 18.2 | 64.1 | 18.8 | 63.9 | 19.4 | 63.8 | 19.7 | 63.8 | 20.0 | 63.6 | 20.6 |
| | | -7.0 | -7.6 | 66.6 | 18.6 | 66.4 | 19.2 | 66.3 | 19.8 | 66.2 | 20.1 | 66.1 | 20.3 | 66.0 | 20.9 |
| | | -5.0 | -5.6 | 69.9 | 19.1 | 69.8 | 19.7 | 69.6 | 20.2 | 69.6 | 20.5 | 69.5 | 20.8 | 69.3 | 21.3 |
| | | -3.0 | -3.7 | 73.3 | 19.6 | 73.2 | 20.1 | 73.0 | 20.6 | 73.0 | 20.9 | 72.9 | 21.2 | 72.7 | 21.7 |
| | | 0.0 | -0.7 | 79.1 | 20.3 | 79.0 | 20.8 | 78.8 | 21.3 | 78.8 | 21.5 | 78.7 | 21.7 | 73.7 | 20.2 |
| | | 3.0 | 2.2 | 85.3 | 20.9 | 85.1 | 21.4 | 84.6 | 21.7 | 81.9 | 20.8 | 79.2 | 20.0 | 73.7 | 18.4 |
| | | 5.0 | 4.1 | 89.5 | 21.3 | 89.4 | 21.7 | 84.6 | 20.4 | 81.9 | 19.7 | 79.2 | 18.9 | 73.7 | 17.4 |
| | | 7.0 | 6.0 | 94.0 | 21.7 | 90.0 | 20.7 | 84.6 | 19.3 | 81.9 | 18.5 | 79.2 | 17.8 | 73.7 | 16.4 |
| | | 9.0 | 7.9 | 95.5 | 20.9 | 90.0 | 19.5 | 84.6 | 18.2 | 81.9 | 17.5 | 79.2 | 16.8 | 73.7 | 15.6 |
| | | 11.0 | 9.8 | 95.5 | 19.7 | 90.0 | 18.4 | 84.6 | 17.2 | 81.9 | 16.5 | 79.2 | 15.9 | 73.7 | 14.7 |
| | | 13.0 | 11.8 | 95.5 | 18.6 | 90.0 | 17.4 | 84.6 | 16.2 | 81.9 | 15.6 | 79.2 | 15.0 | 73.7 | 13.9 |
| 15.0 | 13.7 | 95.5 | 17.6 | 90.0 | 16.4 | 84.6 | 15.3 | 81.9 | 14.8 | 79.2 | 14.3 | 73.7 | 13.2 | | |
| 80% | 600.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | |
| | | -19.8 | -20.0 | 50.8 | 16.8 | 50.6 | 17.5 | 50.5 | 18.2 | 50.4 | 18.5 | 50.4 | 18.9 | 50.2 | 19.5 |
| | | -18.8 | -19.0 | 51.7 | 17.1 | 51.5 | 17.7 | 51.4 | 18.4 | 51.3 | 18.7 | 51.3 | 19.0 | 51.1 | 19.7 |
| | | -16.7 | -17.0 | 53.7 | 17.5 | 53.5 | 18.2 | 53.4 | 18.8 | 53.4 | 19.1 | 53.3 | 19.4 | 53.2 | 20.1 |
| | | -13.7 | -15.0 | 55.9 | 18.0 | 55.8 | 18.6 | 55.7 | 19.2 | 55.6 | 19.5 | 55.5 | 19.8 | 55.4 | 20.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 58.4 | 18.5 | 58.3 | 19.1 | 58.1 | 19.6 | 58.1 | 19.9 | 58.0 | 20.2 | 57.9 | 20.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 61.1 | 18.9 | 61.0 | 19.5 | 60.9 | 20.1 | 60.8 | 20.3 | 60.7 | 20.6 | 60.6 | 21.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 62.6 | 19.2 | 62.4 | 19.7 | 62.3 | 20.3 | 62.2 | 20.5 | 62.2 | 20.8 | 62.0 | 21.4 |
| | | -8.5 | -9.1 | 63.9 | 19.4 | 63.8 | 19.9 | 63.7 | 20.5 | 63.6 | 20.7 | 63.5 | 21.0 | 63.4 | 21.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 66.3 | 19.7 | 66.1 | 20.3 | 66.0 | 20.8 | 65.9 | 21.0 | 65.9 | 21.3 | 65.5 | 21.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 69.6 | 20.2 | 69.5 | 20.7 | 69.4 | 21.2 | 69.3 | 21.4 | 69.2 | 21.7 | 65.5 | 20.4 |
| | | -3.0 | -3.7 | 73.0 | 20.6 | 72.9 | 21.1 | 72.8 | 21.5 | 72.7 | 21.8 | 70.4 | 20.9 | 65.5 | 19.3 |
| | | 0.0 | -0.7 | 78.9 | 21.2 | 78.7 | 21.7 | 75.2 | 20.6 | 72.8 | 19.9 | 70.4 | 19.1 | 65.5 | 17.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 84.9 | 21.8 | 80.0 | 20.3 | 75.2 | 18.9 | 72.8 | 18.2 | 70.4 | 17.5 | 65.5 | 16.1 |
| | | 5.0 | 4.1 | 84.9 | 20.5 | 80.0 | 19.1 | 75.2 | 17.8 | 72.8 | 17.2 | 70.4 | 16.5 | 65.5 | 15.3 |
| | | 7.0 | 6.0 | 84.9 | 19.3 | 80.0 | 18.1 | 75.2 | 16.8 | 72.8 | 16.2 | 70.4 | 15.6 | 65.5 | 14.4 |
| | | 9.0 | 7.9 | 84.9 | 18.2 | 80.0 | 17.1 | 75.2 | 15.9 | 72.8 | 15.3 | 70.4 | 14.8 | 65.5 | 13.7 |
| | | 11.0 | 9.8 | 84.9 | 17.2 | 80.0 | 16.1 | 75.2 | 15.1 | 72.8 | 14.5 | 70.4 | 14.0 | 65.5 | 13.0 |
| | | 13.0 | 11.8 | 84.9 | 16.2 | 80.0 | 15.2 | 75.2 | 14.2 | 72.8 | 13.7 | 70.4 | 13.2 | 65.5 | 12.3 |
| 15.0 | 13.7 | 84.9 | 15.4 | 80.0 | 14.4 | 75.2 | 13.5 | 72.8 | 13.0 | 70.4 | 12.6 | 65.5 | 11.7 | | |
| 70% | 525.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | |
| | | -19.8 | -20.0 | 50.5 | 18.3 | 50.4 | 18.9 | 50.2 | 19.5 | 50.2 | 19.8 | 50.1 | 20.1 | 50.0 | 20.7 |
| | | -18.8 | -19.0 | 51.4 | 18.5 | 51.3 | 19.1 | 51.2 | 19.7 | 51.1 | 20.0 | 51.0 | 20.3 | 50.9 | 20.8 |
| | | -16.7 | -17.0 | 53.4 | 18.9 | 53.3 | 19.5 | 53.2 | 20.0 | 53.1 | 20.3 | 53.0 | 20.6 | 52.9 | 21.1 |
| | | -13.7 | -15.0 | 55.6 | 19.3 | 55.5 | 19.9 | 55.4 | 20.4 | 55.3 | 20.7 | 55.3 | 20.9 | 55.2 | 21.5 |
| | | -11.8 | -13.0 | 58.1 | 19.7 | 58.0 | 20.3 | 57.9 | 20.8 | 57.8 | 21.0 | 57.8 | 21.3 | 57.3 | 21.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 60.8 | 20.2 | 60.7 | 20.7 | 60.6 | 21.1 | 60.5 | 21.4 | 60.5 | 21.6 | 57.3 | 20.4 |
| | | -9.5 | -10.0 | 62.3 | 20.4 | 62.2 | 20.8 | 62.0 | 21.3 | 62.0 | 21.6 | 61.6 | 21.6 | 57.3 | 19.9 |
| | | -8.5 | -9.1 | 63.6 | 20.6 | 63.5 | 21.0 | 63.4 | 21.5 | 63.3 | 21.7 | 61.6 | 21.0 | 57.3 | 19.4 |
| | | -7.0 | -7.6 | 66.0 | 20.9 | 65.9 | 21.3 | 65.8 | 21.8 | 63.7 | 21.0 | 61.6 | 20.1 | 57.3 | 18.5 |
| | | -5.0 | -5.6 | 69.3 | 21.3 | 69.2 | 21.7 | 65.8 | 20.5 | 63.7 | 19.7 | 61.6 | 19.0 | 57.3 | 17.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 72.7 | 21.6 | 70.0 | 20.8 | 65.8 | 19.4 | 63.7 | 18.6 | 61.6 | 17.9 | 57.3 | 16.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 74.3 | 20.3 | 70.0 | 19.0 | 65.8 | 17.7 | 63.7 | 17.0 | 61.6 | 16.4 | 57.3 | 15.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 74.3 | 18.6 | 70.0 | 17.4 | 65.8 | 16.2 | 63.7 | 15.6 | 61.6 | 15.1 | 57.3 | 13.9 |
| | | 5.0 | 4.1 | 74.3 | 17.6 | 70.0 | 16.4 | 65.8 | 15.3 | 63.7 | 14.8 | 61.6 | 14.2 | 57.3 | 13.2 |
| | | 7.0 | 6.0 | 74.3 | 16.6 | 70.0 | 15.5 | 65.8 | 14.5 | 63.7 | 14.0 | 61.6 | 13.5 | 57.3 | 12.5 |
| | | 9.0 | 7.9 | 74.3 | 15.7 | 70.0 | 14.7 | 65.8 | 13.7 | 63.7 | 13.3 | 61.6 | 12.8 | 57.3 | 11.9 |
| | | 11.0 | 9.8 | 74.3 | 14.8 | 70.0 | 13.9 | 65.8 | 13.0 | 63.7 | 12.6 | 61.6 | 12.1 | 57.3 | 11.3 |
| | | 13.0 | 11.8 | 74.3 | 14.0 | 70.0 | 13.2 | 65.8 | 12.3 | 63.7 | 11.9 | 61.6 | 11.5 | 57.3 | 10.7 |
| 15.0 | 13.7 | 74.3 | 13.3 | 70.0 | 12.5 | 65.8 | 11.7 | 63.7 | 11.3 | 61.6 | 11.0 | 57.3 | 10.2 | | |
| 60% | 450.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | |
| | | -19.8 | -20.0 | 50.2 | 19.8 | 50.1 | 20.3 | 50.0 | 20.8 | 49.9 | 21.1 | 49.9 | 21.3 | 49.2 | 21.4 |
| | | -18.8 | -19.0 | 51.1 | 20.0 | 51.0 | 20.5 | 50.9 | 21.0 | 50.8 | 21.2 | 50.8 | 21.5 | 49.2 | 20.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 53.1 | 20.3 | 53.0 | 20.8 | 52.9 | 21.3 | 52.9 | 21.5 | 52.8 | 21.7 | 49.2 | 20.0 |
| | | -13.7 | -15.0 | 55.3 | 20.7 | 55.2 | 21.1 | 55.1 | 21.6 | 54.6 | 21.5 | 52.8 | 20.7 | 49.2 | 19.0 |
| | | -11.8 | -13.0 | 57.8 | 21.0 | 57.7 | 21.5 | 56.4 | 21.2 | 54.6 | 20.4 | 52.8 | 19.6 | 49.2 | 18.0 |
| | | -9.8 | -11.0 | 60.5 | 21.4 | 60.0 | 21.6 | 56.4 | 20.0 | 54.6 | 19.3 | 52.8 | 18.5 | 49.2 | 17.1 |
| | | -9.5 | -10.0 | 62.0 | 21.6 | 60.0 | 21.0 | 56.4 | 19.5 | 54.6 | 18.8 | 52.8 | 18.0 | 49.2 | 16.6 |
| | | -8.5 | -9.1 | 63.3 | 21.7 | 60.0 | 20.4 | 56.4 | 19.0 | 54.6 | 18.3 | 52.8 | 17.6 | 49.2 | 16.2 |
| | | -7.0 | -7.6 | 63.6 | 20.9 | 60.0 | 19.5 | 56.4 | 18.2 | 54.6 | 17.5 | 52.8 | 16.9 | 49.2 | 15.6 |
| | | -5.0 | -5.6 | 63.6 | 19.7 | 60.0 | 18.4 | 56.4 | 17.2 | 54.6 | 16.5 | 52.8 | 15.9 | 49.2 | 14.7 |
| | | -3.0 | -3.7 | 63.6 | 18.6 | 60.0 | 17.4 | 56.4 | 16.2 | 54.6 | 15.6 | 52.8 | 15.1 | 49.2 | 13.9 |
| | | 0.0 | -0.7 | 63.6 | 17.0 | 60.0 | 15.9 | 56.4 | 14.9 | 54.6 | 14.4 | 52.8 | 13.8 | 49.2 | 12.8 |
| | | 3.0 | 2.2 | 63.6 | 15.6 | 60.0 | 14.6 | 56.4 | 13.7 | 54.6 | 13.2 | 52.8 | 12.8 | 49.2 | 11.8 |
| | | 5.0 | 4.1 | 63.6 | 14.8 | 60.0 | 13.9 | 56.4 | 13.0 | 54.6 | 12.5 | 52.8 | 12.1 | 49.2 | 11.2 |
| | | 7.0 | 6.0 | 63.6 | 14.0 | 60.0 | 13.1 | 56.4 | 12.3 | 54.6 | 11.9 | 52.8 | 11.5 | 49.2 | 10.7 |
| | | 9.0 | 7.9 | 63.6 | 13.3 | 60.0 | 12.5 | 56.4 | 11.7 | 54.6 | 11.3 | 52.8 | 10.9 | 49.2 | 10.2 |
| | | 11.0 | 9.8 | 63.6 | 12.6 | 60.0 | 11.8 | 56.4 | 11.1 | 54.6 | 10.7 | 52.8 | 10.4 | 49.2 | 9.7 |
| | | 13.0 | 11.8 | 63.6 | 11.9 | 60.0 | 11.2 | 56.4 | 10.5 | 54.6 | 10.2 | 52.8 | 9.9 | 49.2 | 9.2 |
| 15.0 | 13.7 | 63.6 | 11.3 | 60.0 | 10.7 | 56.4 | 10.0 | 54.6 | 9.7 | 52.8 | 9.4 | 49.2 | 8.8 | | |
| 50% | 375.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | |
| | | -19.8 | -20.0 | 49.9 | 21.3 | 49.8 | 21.7 | 47.0 | 20.3 | 45.5 | 19.5 | 44.0 | 18.8 | 41.0 | 17.3 |
| | | -18.8 | -19.0 | 50.8 | 21.4 | 50.0 | 21.4 | 47.0 | 19.8 | 45.5 | 19.1 | 44.0 | 18.4 | 41.0 | 16.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 52.8 | 21.7 | 50.0 | 20.4 | 47.0 | 19.0 | 45.5 | 18.3 | 44.0 | 17.6 | 41.0 | 16.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 53.0 | 20.8 | 50.0 | 19.4 | 47.0 | 18.0 | 45.5 | 17.4 | 44.0 | 16.7 | 41.0 | 15.5 |
| | | -11.8 | -13.0 | 53.0 | 19.7 | 50.0 | 18.4 | 47.0 | 17.1 | 45.5 | 16.5 | 44.0 | 15.9 | 41.0 | 14.7 |
| | | -9.8 | -11.0 | 53.0 | 18.7 | 50.0 | 17.4 | 47.0 | 16.3 | 45.5 | 15.7 | 44.0 | 15.1 | 41.0 | 14.0 |
| | | -9.5 | -10.0 | 53.0 | 18.1 | 50.0 | 17.0 | 47.0 | 15.8 | 45.5 | 15.3 | 44.0 | 14.7 | 41.0 | 13.6 |
| | | -8.5 | -9.1 | 53.0 | 17.7 | 50.0 | 16.5 | 47.0 | 15.4 | 45.5 | 14.9 | 44.0 | 14.4 | 41.0 | 13.3 |
| | | -7.0 | -7.6 | 53.0 | 17.0 | 50.0 | 15.9 | 47.0 | 14.8 | 45.5 | 14.3 | 44.0 | 13.8 | 41.0 | 12.8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ32P8 | | | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|---|------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| | | °CDB | °CWB | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | |
| 130% | 1040.0 | -19.8 | -20.0 | 57.8 | 10.8 | 57.6 | 12.0 | 57.3 | 13.1 | 57.2 | 13.7 | 57.1 | 14.28 | 56.9 | 15.44 |
| | | -18.8 | -19.0 | 58.8 | 11.2 | 58.6 | 12.3 | 58.4 | 13.5 | 58.3 | 14.0 | 58.1 | 14.60 | 57.9 | 15.74 |
| | | -16.7 | -17.0 | 61.1 | 12.0 | 60.9 | 13.1 | 60.6 | 14.2 | 60.5 | 14.7 | 60.4 | 15.26 | 60.2 | 16.36 |
| | | -13.7 | -15.0 | 63.6 | 12.8 | 63.4 | 13.8 | 63.1 | 14.9 | 63.0 | 15.4 | 62.9 | 15.9 | 62.7 | 17.0 |
| | | -11.8 | -13.0 | 66.4 | 13.6 | 66.1 | 14.6 | 65.9 | 15.6 | 65.8 | 16.1 | 65.7 | 16.6 | 65.4 | 17.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 69.4 | 14.4 | 69.1 | 15.4 | 68.9 | 16.3 | 68.8 | 16.8 | 68.7 | 17.3 | 68.4 | 18.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 71.0 | 14.8 | 70.7 | 15.8 | 70.5 | 16.7 | 70.4 | 17.2 | 70.3 | 17.6 | 70.0 | 18.6 |
| | | -8.5 | -9.1 | 72.5 | 15.2 | 72.2 | 16.1 | 72.0 | 17.0 | 71.9 | 17.5 | 71.8 | 17.9 | 71.5 | 18.8 |
| | | -7.0 | -7.6 | 75.1 | 15.8 | 74.9 | 16.7 | 74.6 | 17.5 | 74.5 | 18.0 | 74.4 | 18.4 | 74.2 | 19.3 |
| | | -5.0 | -5.6 | 78.8 | 16.6 | 78.6 | 17.4 | 78.3 | 18.2 | 78.2 | 18.6 | 78.1 | 19.1 | 77.9 | 19.9 |
| | | -3.0 | -3.7 | 82.5 | 17.3 | 82.3 | 18.1 | 82.1 | 18.9 | 82.0 | 19.3 | 81.8 | 19.7 | 81.6 | 20.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 88.9 | 18.3 | 88.7 | 19.1 | 88.5 | 19.8 | 88.3 | 20.2 | 88.2 | 20.5 | 88.0 | 21.3 |
| | | 3.0 | 2.2 | 95.6 | 19.3 | 95.4 | 20.0 | 95.2 | 20.6 | 95.1 | 21.0 | 94.9 | 21.3 | 94.7 | 22.0 |
| | | 5.0 | 4.1 | 100.3 | 19.9 | 100.1 | 20.5 | 99.9 | 21.2 | 99.7 | 21.5 | 99.6 | 21.8 | 99.4 | 22.5 |
| | | 7.0 | 6.0 | 105 | 20.4 | 105 | 21.0 | 105 | 21.7 | 105 | 22.0 | 105 | 22.3 | 104 | 22.9 |
| | | 9.0 | 7.9 | 110 | 21.0 | 110 | 21.6 | 110 | 22.1 | 110 | 22.4 | 110 | 22.7 | 109 | 23.3 |
| | | 11.0 | 9.8 | 116 | 21.5 | 116 | 22.0 | 115 | 22.6 | 115 | 22.9 | 115 | 23.1 | 115 | 23.7 |
| 13.0 | 11.8 | 122 | 22.0 | 121 | 22.5 | 121 | 23.0 | 121 | 23.3 | 121 | 23.6 | 116 | 22.5 | | |
| 15.0 | 13.7 | 128 | 22.4 | 127 | 22.9 | 127 | 23.4 | 127 | 23.7 | 124 | 23.1 | 116 | 21.3 | | |
| 120% | 960.0 | -19.8 | -20.0 | 57.5 | 12.4 | 57.3 | 13.4 | 57.1 | 14.5 | 57.0 | 15.0 | 56.8 | 15.6 | 56.6 | 16.7 |
| | | -18.8 | -19.0 | 58.5 | 12.7 | 58.3 | 13.8 | 58.1 | 14.8 | 58.0 | 15.4 | 57.9 | 15.9 | 57.7 | 16.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 60.8 | 13.5 | 60.6 | 14.5 | 60.3 | 15.5 | 60.2 | 16.0 | 60.1 | 16.5 | 59.9 | 17.5 |
| | | -13.7 | -15.0 | 63.3 | 14.2 | 63.1 | 15.2 | 62.9 | 16.1 | 62.7 | 16.6 | 62.6 | 17.1 | 62.4 | 18.1 |
| | | -11.8 | -13.0 | 66.0 | 15.0 | 65.8 | 15.9 | 65.6 | 16.8 | 65.5 | 17.3 | 65.4 | 17.7 | 65.2 | 18.7 |
| | | -9.8 | -11.0 | 69.1 | 15.7 | 68.8 | 16.6 | 68.6 | 17.5 | 68.5 | 17.9 | 68.4 | 18.4 | 68.2 | 19.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 70.7 | 16.1 | 70.4 | 17.0 | 70.2 | 17.8 | 70.1 | 18.3 | 70.0 | 18.7 | 69.8 | 19.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 72.2 | 16.4 | 71.9 | 17.3 | 71.7 | 18.1 | 71.6 | 18.5 | 71.5 | 19.0 | 71.3 | 19.8 |
| | | -7.0 | -7.6 | 74.8 | 17.0 | 74.6 | 17.8 | 74.3 | 18.6 | 74.2 | 19.0 | 74.1 | 19.4 | 73.9 | 20.2 |
| | | -5.0 | -5.6 | 78.5 | 17.7 | 78.3 | 18.5 | 78.0 | 19.2 | 77.9 | 19.6 | 77.8 | 20.0 | 77.6 | 20.8 |
| | | -3.0 | -3.7 | 82.2 | 18.3 | 82.0 | 19.1 | 81.8 | 19.8 | 81.7 | 20.2 | 81.6 | 20.5 | 81.4 | 21.3 |
| | | 0.0 | -0.7 | 88.6 | 19.3 | 88.4 | 20.0 | 88.2 | 20.7 | 88.1 | 21.0 | 88.0 | 21.4 | 87.7 | 22.0 |
| | | 3.0 | 2.2 | 95.3 | 20.2 | 95.1 | 20.8 | 94.9 | 21.5 | 94.8 | 21.8 | 94.7 | 22.1 | 94.5 | 22.7 |
| | | 5.0 | 4.1 | 100.0 | 20.7 | 99.8 | 21.3 | 99.6 | 21.9 | 99.5 | 22.2 | 99.4 | 22.5 | 99.2 | 23.2 |
| | | 7.0 | 6.0 | 105 | 21.3 | 105 | 21.8 | 105 | 22.4 | 104 | 22.7 | 104 | 23.0 | 104 | 23.6 |
| | | 9.0 | 7.9 | 110 | 21.8 | 110 | 22.3 | 110 | 22.8 | 110 | 23.1 | 109 | 23.4 | 107 | 23.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 115 | 22.2 | 115 | 22.7 | 115 | 23.3 | 115 | 23.5 | 115 | 23.7 | 107 | 21.8 |
| 13.0 | 11.8 | 121 | 22.7 | 121 | 23.2 | 121 | 23.7 | 118 | 23.2 | 115 | 22.3 | 107 | 20.5 | | |
| 15.0 | 13.7 | 127 | 23.1 | 127 | 23.6 | 122 | 22.8 | 118 | 21.9 | 115 | 21.0 | 107 | 19.4 | | |
| 110% | 880.0 | -19.8 | -20.0 | 57.2 | 13.9 | 57.0 | 14.9 | 56.8 | 15.9 | 56.7 | 16.4 | 56.6 | 16.9 | 56.4 | 17.9 |
| | | -18.8 | -19.0 | 58.2 | 14.3 | 58.0 | 15.2 | 57.8 | 16.2 | 57.7 | 16.7 | 57.6 | 17.2 | 57.4 | 18.1 |
| | | -16.7 | -17.0 | 60.5 | 14.9 | 60.3 | 15.9 | 60.1 | 16.8 | 60.0 | 17.3 | 59.9 | 17.7 | 59.7 | 18.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 63.0 | 15.6 | 62.8 | 16.5 | 62.6 | 17.4 | 62.5 | 17.8 | 62.4 | 18.3 | 62.2 | 19.2 |
| | | -11.8 | -13.0 | 65.7 | 16.3 | 65.5 | 17.2 | 65.3 | 18.0 | 65.2 | 18.4 | 65.1 | 18.9 | 64.9 | 19.7 |
| | | -9.8 | -11.0 | 68.7 | 17.0 | 68.5 | 17.8 | 68.4 | 18.6 | 68.3 | 19.0 | 68.2 | 19.4 | 68.0 | 20.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 70.3 | 17.4 | 70.2 | 18.1 | 70.0 | 18.9 | 69.9 | 19.3 | 69.8 | 19.7 | 69.6 | 20.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 71.8 | 17.7 | 71.6 | 18.4 | 71.5 | 19.2 | 71.4 | 19.6 | 71.3 | 20.0 | 71.1 | 20.8 |
| | | -7.0 | -7.6 | 74.5 | 18.2 | 74.3 | 18.9 | 74.1 | 19.7 | 74.0 | 20.0 | 73.9 | 20.4 | 73.7 | 21.1 |
| | | -5.0 | -5.6 | 78.2 | 18.8 | 78.0 | 19.5 | 77.8 | 20.2 | 77.7 | 20.6 | 77.6 | 20.9 | 77.4 | 21.6 |
| | | -3.0 | -3.7 | 81.9 | 19.4 | 81.7 | 20.1 | 81.5 | 20.8 | 81.4 | 21.1 | 81.3 | 21.4 | 81.1 | 22.1 |
| | | 0.0 | -0.7 | 88.3 | 20.3 | 88.1 | 20.9 | 87.9 | 21.6 | 87.8 | 21.9 | 87.7 | 22.2 | 87.5 | 22.8 |
| | | 3.0 | 2.2 | 95.0 | 21.1 | 94.8 | 21.7 | 94.6 | 22.3 | 94.5 | 22.6 | 94.4 | 22.9 | 94.2 | 23.4 |
| | | 5.0 | 4.1 | 99.7 | 21.6 | 99.5 | 22.2 | 99.3 | 22.7 | 99.2 | 23.0 | 99.1 | 23.3 | 97.8 | 23.4 |
| | | 7.0 | 6.0 | 105 | 22.1 | 104 | 22.6 | 104 | 23.2 | 104 | 23.4 | 104 | 23.7 | 97.8 | 22.1 |
| | | 9.0 | 7.9 | 110 | 22.6 | 110 | 23.1 | 109 | 23.6 | 109 | 23.6 | 109 | 23.6 | 97.8 | 20.8 |
| | | 11.0 | 9.8 | 115 | 23.0 | 115 | 23.5 | 112 | 23.1 | 109 | 22.2 | 105 | 21.4 | 97.8 | 19.7 |
| 13.0 | 11.8 | 121 | 23.4 | 119 | 23.4 | 112 | 21.7 | 109 | 20.9 | 105 | 20.1 | 97.8 | 18.5 | | |
| 15.0 | 13.7 | 127 | 23.7 | 119 | 22.1 | 112 | 20.5 | 109 | 19.8 | 105 | 19.0 | 97.8 | 17.6 | | |
| 100% | 800.0 | -19.8 | -20.0 | 56.9 | 15.5 | 56.7 | 16.4 | 56.5 | 17.3 | 56.4 | 17.7 | 56.3 | 18.2 | 56.1 | 19.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 57.9 | 15.8 | 57.7 | 16.7 | 57.5 | 17.6 | 57.4 | 18.0 | 57.4 | 18.4 | 57.2 | 19.3 |
| | | -16.7 | -17.0 | 60.1 | 16.4 | 60.0 | 17.3 | 59.8 | 18.1 | 59.7 | 18.5 | 59.6 | 18.9 | 59.4 | 19.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 62.7 | 17.0 | 62.5 | 17.8 | 62.3 | 18.7 | 62.2 | 19.1 | 62.1 | 19.5 | 61.9 | 20.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 65.4 | 17.7 | 65.2 | 18.4 | 65.1 | 19.2 | 65.0 | 19.6 | 64.9 | 20.0 | 64.7 | 20.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 68.4 | 18.3 | 68.3 | 19.0 | 68.1 | 19.8 | 68.0 | 20.1 | 67.9 | 20.5 | 67.7 | 21.3 |
| | | -9.5 | -10.0 | 70.0 | 18.6 | 69.9 | 19.3 | 69.7 | 20.1 | 69.6 | 20.4 | 69.5 | 20.8 | 69.3 | 21.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 71.5 | 18.9 | 71.4 | 19.6 | 71.2 | 20.3 | 71.1 | 20.7 | 71.0 | 21.0 | 70.8 | 21.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 74.1 | 19.4 | 74.0 | 20.0 | 73.8 | 20.7 | 73.7 | 21.0 | 73.6 | 21.4 | 73.4 | 22.1 |
| | | -5.0 | -5.6 | 77.8 | 19.9 | 77.7 | 20.6 | 77.5 | 21.2 | 77.4 | 21.6 | 77.3 | 21.9 | 77.1 | 22.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 81.6 | 20.5 | 81.4 | 21.1 | 81.2 | 21.7 | 81.1 | 22.0 | 81.1 | 22.3 | 80.9 | 22.9 |
| | | 0.0 | -0.7 | 88.0 | 21.3 | 87.8 | 21.9 | 87.6 | 22.4 | 87.5 | 22.7 | 87.4 | 23.0 | 87.3 | 23.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 94.7 | 22.1 | 94.5 | 22.6 | 94.3 | 23.1 | 94.2 | 23.4 | 94.2 | 23.6 | 88.9 | 22.2 |
| | | 5.0 | 4.1 | 99.4 | 22.5 | 99.2 | 23.0 | 99.0 | 23.5 | 98.7 | 23.7 | 95.4 | 22.7 | 88.9 | 20.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 104 | 22.9 | 104 | 23.4 | 102 | 23.2 | 98.7 | 22.3 | 95.4 | 21.4 | 88.9 | 19.7 |
| | | 9.0 | 7.9 | 109 | 23.3 | 109 | 23.6 | 102 | 21.9 | 98.7 | 21.1 | 95.4 | 20.2 | 88.9 | 18.7 |
| | | 11.0 | 9.8 | 115 | 23.7 | 109 | 22.2 | 102 | 20.7 | 98.7 | 19.9 | 95.4 | 19.1 | 88.9 | 17.6 |
| 13.0 | 11.8 | 115 | 22.4 | 109 | 20.9 | 102 | 19.5 | 98.7 | 18.7 | 95.4 | 18.0 | 88.9 | 16.7 | | |
| 15.0 | 13.7 | 115 | 21.2 | 109 | 19.8 | 102 | 18.4 | 98.7 | 17.7 | 95.4 | 17.1 | 88.9 | 15.8 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by **■**.
 dient als Verweis. Vermijden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als **■** markierten Temperaturbereich der Außenluft.
 Η **■** είναι ενδεικτική. **■** κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται **■**.
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante **■**.
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par **■**.
 valoni riportati unicamente come riferimento. Nei selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore **■**.
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door **■**.
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в **■**.
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız **■**.
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ32P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 720.0 | -19.8 | -20.0 | 56.5 | 17.1 | 56.4 | 17.9 | 56.2 | 18.7 | 56.1 | 19.1 | 56.1 | 19.5 | 55.9 | 20.3 |
| | | -18.8 | -19.0 | 57.6 | 17.3 | 57.4 | 18.1 | 57.3 | 18.9 | 57.2 | 19.3 | 57.1 | 19.7 | 56.9 | 20.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 59.8 | 17.9 | 59.7 | 18.7 | 59.5 | 19.4 | 59.4 | 19.8 | 59.3 | 20.2 | 59.2 | 20.9 |
| | | -13.7 | -15.0 | 62.3 | 18.5 | 62.2 | 19.2 | 62.0 | 19.9 | 61.9 | 20.3 | 61.9 | 20.6 | 61.7 | 21.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 65.1 | 19.0 | 64.9 | 19.7 | 64.8 | 20.4 | 64.7 | 20.8 | 64.6 | 21.1 | 64.5 | 21.8 |
| | | -9.8 | -11.0 | 68.1 | 19.6 | 68.0 | 20.3 | 67.8 | 20.9 | 67.7 | 21.3 | 67.6 | 21.6 | 67.5 | 22.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 69.7 | 19.9 | 69.6 | 20.5 | 69.4 | 21.2 | 69.3 | 21.5 | 69.2 | 21.8 | 69.1 | 22.5 |
| | | -8.5 | -9.1 | 71.2 | 20.1 | 71.1 | 20.8 | 70.9 | 21.4 | 70.8 | 21.7 | 70.7 | 22.0 | 70.6 | 22.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 73.8 | 20.5 | 73.7 | 21.2 | 73.5 | 21.8 | 73.4 | 22.1 | 73.3 | 22.4 | 73.2 | 23.0 |
| | | -5.0 | -5.6 | 77.5 | 21.1 | 77.4 | 21.7 | 77.2 | 22.2 | 77.1 | 22.5 | 77.0 | 22.8 | 76.9 | 23.4 |
| | | -3.0 | -3.7 | 81.3 | 21.6 | 81.1 | 22.1 | 81.0 | 22.7 | 80.9 | 22.9 | 80.8 | 23.2 | 80.0 | 23.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 87.7 | 22.3 | 87.5 | 22.8 | 87.3 | 23.3 | 87.3 | 23.6 | 85.9 | 23.3 | 80.0 | 21.4 |
| | | 3.0 | 2.2 | 94.4 | 23.0 | 94.2 | 23.4 | 91.8 | 23.0 | 88.9 | 22.2 | 85.9 | 21.3 | 80.0 | 19.6 |
| | | 5.0 | 4.1 | 99.1 | 23.4 | 97.7 | 23.4 | 91.8 | 21.7 | 88.9 | 20.9 | 85.9 | 20.1 | 80.0 | 18.5 |
| | | 7.0 | 6.0 | 104 | 23.6 | 97.7 | 22.0 | 91.8 | 20.5 | 88.9 | 19.7 | 85.9 | 19.0 | 80.0 | 17.5 |
| | | 9.0 | 7.9 | 104 | 22.3 | 97.7 | 20.8 | 91.8 | 19.4 | 88.9 | 18.6 | 85.9 | 17.9 | 80.0 | 16.6 |
| | | 11.0 | 9.8 | 104 | 21.0 | 97.7 | 19.6 | 91.8 | 18.3 | 88.9 | 17.6 | 85.9 | 17.0 | 80.0 | 15.7 |
| | | 13.0 | 11.8 | 104 | 19.8 | 97.7 | 18.5 | 91.8 | 17.3 | 88.9 | 16.6 | 85.9 | 16.0 | 80.0 | 14.8 |
| | | 15.0 | 13.7 | 104 | 18.7 | 97.7 | 17.5 | 91.8 | 16.4 | 88.9 | 15.8 | 85.9 | 15.2 | 80.0 | 14.1 |
| | | 80% | 640.0 | -19.8 | -20.0 | 56.2 | 18.6 | 56.1 | 19.4 | 55.9 | 20.1 | 55.9 | 20.4 | 55.8 | 20.8 |
| -18.8 | -19.0 | | | 57.3 | 18.9 | 57.1 | 19.6 | 57.0 | 20.3 | 56.9 | 20.6 | 56.8 | 21.0 | 56.7 | 21.7 |
| -16.7 | -17.0 | | | 59.5 | 19.4 | 59.4 | 20.0 | 59.2 | 20.7 | 59.2 | 21.1 | 59.1 | 21.4 | 58.9 | 22.1 |
| -13.7 | -15.0 | | | 62.0 | 19.9 | 61.9 | 20.5 | 61.7 | 21.2 | 61.7 | 21.5 | 61.6 | 21.8 | 61.5 | 22.5 |
| -11.8 | -13.0 | | | 64.8 | 20.4 | 64.6 | 21.0 | 64.5 | 21.6 | 64.4 | 21.9 | 64.4 | 22.2 | 64.2 | 22.9 |
| -9.8 | -11.0 | | | 67.8 | 20.9 | 67.7 | 21.5 | 67.5 | 22.1 | 67.4 | 22.4 | 67.4 | 22.7 | 67.2 | 23.2 |
| -9.5 | -10.0 | | | 69.4 | 21.1 | 69.3 | 21.7 | 69.1 | 22.3 | 69.0 | 22.6 | 69.0 | 22.9 | 68.8 | 23.4 |
| -8.5 | -9.1 | | | 70.9 | 21.4 | 70.8 | 21.9 | 70.6 | 22.5 | 70.5 | 22.8 | 70.5 | 23.1 | 70.3 | 23.6 |
| -7.0 | -7.6 | | | 73.5 | 21.7 | 73.4 | 22.3 | 73.2 | 22.8 | 73.1 | 23.1 | 73.1 | 23.4 | 71.1 | 23.0 |
| -5.0 | -5.6 | | | 77.2 | 22.2 | 77.1 | 22.7 | 76.9 | 23.2 | 76.9 | 23.5 | 76.4 | 23.6 | 71.1 | 21.6 |
| -3.0 | -3.7 | | | 81.0 | 22.6 | 80.8 | 23.1 | 80.7 | 23.6 | 79.0 | 23.1 | 76.4 | 22.2 | 71.1 | 20.4 |
| 0.0 | -0.7 | | | 87.3 | 23.3 | 86.8 | 23.6 | 81.6 | 21.9 | 79.0 | 21.1 | 76.4 | 20.3 | 71.1 | 18.7 |
| 3.0 | 2.2 | | | 92.1 | 23.1 | 86.8 | 21.6 | 81.6 | 20.1 | 79.0 | 19.3 | 76.4 | 18.6 | 71.1 | 17.1 |
| 5.0 | 4.1 | | | 92.1 | 21.8 | 86.8 | 20.4 | 81.6 | 18.9 | 79.0 | 18.2 | 76.4 | 17.6 | 71.1 | 16.2 |
| 7.0 | 6.0 | | | 92.1 | 20.6 | 86.8 | 19.2 | 81.6 | 17.9 | 79.0 | 17.3 | 76.4 | 16.6 | 71.1 | 15.4 |
| 9.0 | 7.9 | | | 92.1 | 19.4 | 86.8 | 18.2 | 81.6 | 16.9 | 79.0 | 16.3 | 76.4 | 15.7 | 71.1 | 14.6 |
| 11.0 | 9.8 | | | 92.1 | 18.4 | 86.8 | 17.2 | 81.6 | 16.0 | 79.0 | 15.5 | 76.4 | 14.9 | 71.1 | 13.8 |
| 13.0 | 11.8 | | | 92.1 | 17.3 | 86.8 | 16.2 | 81.6 | 15.2 | 79.0 | 14.6 | 76.4 | 14.1 | 71.1 | 13.1 |
| 15.0 | 13.7 | | | 92.1 | 16.4 | 86.8 | 15.4 | 81.6 | 14.4 | 79.0 | 13.9 | 76.4 | 13.4 | 71.1 | 12.5 |
| 70% | 560.0 | | | -19.8 | -20.0 | 55.9 | 20.2 | 55.8 | 20.8 | 55.7 | 21.5 | 55.6 | 21.8 | 55.5 | 22.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 56.9 | 20.4 | 56.8 | 21.0 | 56.7 | 21.7 | 56.6 | 22.0 | 56.6 | 22.3 | 56.4 | 22.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 59.2 | 20.9 | 59.1 | 21.4 | 59.0 | 22.0 | 58.9 | 22.3 | 58.8 | 22.6 | 58.7 | 23.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 61.7 | 21.3 | 61.6 | 21.9 | 61.5 | 22.4 | 61.4 | 22.7 | 61.3 | 23.0 | 61.2 | 23.6 |
| | | -11.8 | -13.0 | 64.5 | 21.7 | 64.3 | 22.3 | 64.2 | 22.8 | 64.2 | 23.1 | 64.1 | 23.4 | 62.2 | 22.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 67.5 | 22.2 | 67.4 | 22.7 | 67.2 | 23.2 | 67.2 | 23.5 | 66.8 | 23.6 | 62.2 | 21.7 |
| | | -9.5 | -10.0 | 69.1 | 22.4 | 69.0 | 22.9 | 68.8 | 23.4 | 68.8 | 23.7 | 66.8 | 22.9 | 62.2 | 21.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 70.6 | 22.6 | 70.5 | 23.1 | 70.3 | 23.6 | 69.1 | 23.2 | 66.8 | 22.3 | 62.2 | 20.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 73.2 | 22.9 | 73.1 | 23.4 | 71.4 | 23.1 | 69.1 | 22.2 | 66.8 | 21.3 | 62.2 | 19.6 |
| | | -5.0 | -5.6 | 76.9 | 23.3 | 76.0 | 23.4 | 71.4 | 21.7 | 69.1 | 20.9 | 66.8 | 20.1 | 62.2 | 18.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 80.6 | 23.7 | 76.0 | 22.1 | 71.4 | 20.5 | 69.1 | 19.8 | 66.8 | 19.0 | 62.2 | 17.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 80.6 | 21.6 | 76.0 | 20.2 | 71.4 | 18.8 | 69.1 | 18.1 | 66.8 | 17.4 | 62.2 | 16.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 80.6 | 19.8 | 76.0 | 18.5 | 71.4 | 17.2 | 69.1 | 16.6 | 66.8 | 16.0 | 62.2 | 14.8 |
| | | 5.0 | 4.1 | 80.6 | 18.7 | 76.0 | 17.5 | 71.4 | 16.3 | 69.1 | 15.7 | 66.8 | 15.2 | 62.2 | 14.0 |
| | | 7.0 | 6.0 | 80.6 | 17.6 | 76.0 | 16.5 | 71.4 | 15.4 | 69.1 | 14.9 | 66.8 | 14.4 | 62.2 | 13.3 |
| | | 9.0 | 7.9 | 80.6 | 16.7 | 76.0 | 15.7 | 71.4 | 14.6 | 69.1 | 14.1 | 66.8 | 13.6 | 62.2 | 12.7 |
| | | 11.0 | 9.8 | 80.6 | 15.8 | 76.0 | 14.8 | 71.4 | 13.9 | 69.1 | 13.4 | 66.8 | 12.9 | 62.2 | 12.0 |
| | | 13.0 | 11.8 | 80.6 | 15.0 | 76.0 | 14.0 | 71.4 | 13.2 | 69.1 | 12.7 | 66.8 | 12.3 | 62.2 | 11.4 |
| | | 15.0 | 13.7 | 80.6 | 14.2 | 76.0 | 13.3 | 71.4 | 12.5 | 69.1 | 12.1 | 66.8 | 11.7 | 62.2 | 10.9 |
| | | 60% | 480.0 | -19.8 | -20.0 | 55.6 | 21.8 | 55.5 | 22.3 | 55.4 | 22.9 | 55.3 | 23.1 | 55.3 | 23.4 |
| -18.8 | -19.0 | | | 56.6 | 22.0 | 56.5 | 22.5 | 56.4 | 23.0 | 56.4 | 23.3 | 56.3 | 23.5 | 53.3 | 22.2 |
| -16.7 | -17.0 | | | 58.9 | 22.3 | 58.8 | 22.8 | 58.7 | 23.3 | 58.6 | 23.6 | 57.3 | 23.0 | 53.3 | 21.2 |
| -13.7 | -15.0 | | | 61.4 | 22.7 | 61.3 | 23.2 | 61.2 | 23.7 | 59.2 | 22.8 | 57.3 | 21.9 | 53.3 | 20.1 |
| -11.8 | -13.0 | | | 64.2 | 23.1 | 64.0 | 23.6 | 61.2 | 22.5 | 59.2 | 21.6 | 57.3 | 20.8 | 53.3 | 19.1 |
| -9.8 | -11.0 | | | 67.2 | 23.5 | 65.1 | 22.9 | 61.2 | 21.2 | 59.2 | 20.4 | 57.3 | 19.7 | 53.3 | 18.1 |
| -9.5 | -10.0 | | | 68.8 | 23.7 | 65.1 | 22.2 | 61.2 | 20.6 | 59.2 | 19.9 | 57.3 | 19.1 | 53.3 | 17.6 |
| -8.5 | -9.1 | | | 69.1 | 23.2 | 65.1 | 21.6 | 61.2 | 20.1 | 59.2 | 19.4 | 57.3 | 18.6 | 53.3 | 17.2 |
| -7.0 | -7.6 | | | 69.1 | 22.2 | 65.1 | 20.7 | 61.2 | 19.3 | 59.2 | 18.6 | 57.3 | 17.9 | 53.3 | 16.5 |
| -5.0 | -5.6 | | | 69.1 | 20.9 | 65.1 | 19.5 | 61.2 | 18.2 | 59.2 | 17.5 | 57.3 | 16.9 | 53.3 | 15.6 |
| -3.0 | -3.7 | | | 69.1 | 19.8 | 65.1 | 18.5 | 61.2 | 17.2 | 59.2 | 16.6 | 57.3 | 16.0 | 53.3 | 14.8 |
| 0.0 | -0.7 | | | 69.1 | 18.1 | 65.1 | 16.9 | 61.2 | 15.8 | 59.2 | 15.2 | 57.3 | 14.7 | 53.3 | 13.6 |
| 3.0 | 2.2 | | | 69.1 | 16.6 | 65.1 | 15.6 | 61.2 | 14.5 | 59.2 | 14.0 | 57.3 | 13.6 | 53.3 | 12.6 |
| 5.0 | 4.1 | | | 69.1 | 15.7 | 65.1 | 14.7 | 61.2 | 13.8 | 59.2 | 13.3 | 57.3 | 12.9 | 53.3 | 12.0 |
| 7.0 | 6.0 | | | 69.1 | 14.9 | 65.1 | 14.0 | 61.2 | 13.1 | 59.2 | 12.7 | 57.3 | 12.2 | 53.3 | 11.4 |
| 9.0 | 7.9 | | | 69.1 | 14.1 | 65.1 | 13.3 | 61.2 | 12.4 | 59.2 | 12.0 | 57.3 | 11.6 | 53.3 | 10.8 |
| 11.0 | 9.8 | | | 69.1 | 13.4 | 65.1 | 12.6 | 61.2 | 11.8 | 59.2 | 11.4 | 57.3 | 11.1 | 53.3 | 10.3 |
| 13.0 | 11.8 | | | 69.1 | 12.7 | 65.1 | 12.0 | 61.2 | 11.2 | 59.2 | 10.9 | 57.3 | 10.5 | 53.3 | 9.8 |
| 15.0 | 13.7 | | | 69.1 | 12.1 | 65.1 | 11.4 | 61.2 | 10.7 | 59.2 | 10.4 | 57.3 | 10.0 | 53.3 | 9.4 |
| 50% | 400.0 | | | -19.8 | -20.0 | 55.3 | 23.4 | 54.3 | 23.2 | 51.0 | 21.5 | 49.4 | 20.7 | 47.7 | 19.9 |
| | | -18.8 | -19.0 | 56.3 | 23.5 | 54.3 | 22.7 | 51.0 | 21.1 | 49.4 | 20.3 | 47.7 | 19.5 | 44.4 | 18.0 |
| | | -16.7 | -17.0 | 57.6 | 23.2 | 54.3 | 21.6 | 51.0 | 20.1 | 49.4 | 19.4 | 47.7 | 18.6 | 44.4 | 17.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 57.6 | 22.0 | 54.3 | 20.6 | 51.0 | 19.1 | 49.4 | 18.4 | 47.7 | 17.7 | 44.4 | 16.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 57.6 | 20.9 | 54.3 | 19.5 | 51.0 | 18.2 | 49.4 | 17.5 | 47.7 | 16.9 | 44.4 | 15.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 57.6 | 19.8 | 54.3 | 18.5 | 51.0 | 17.2 | 49.4 | 16.6 | 47.7 | 16.0 | 44.4 | 14.8 |
| | | -9.5 | -10.0 | 57.6 | 19.2 | 54.3 | 18.0 | 51.0 | 16.8 | 49.4 | 16.2 | 47.7 | 15.6 | 44.4 | 14.4 |
| | | -8.5 | -9.1 | 57.6 | 18.8 | 54.3 | 17.5 | 51.0 | 16.4 | 49.4 | 15.8 | 47.7 | 15.2 | 44.4 | 14.1 |
| | | -7.0 | -7.6 | 57.6 | 18.0 | 54.3 | 16.8 | 51.0 | 15.7 | 49.4 | 15.2 | 47.7 | 14.6 | 44.4 | 13.5 |
| | | -5.0 | -5.6 | 57.6 | 17.0 | 54.3 | 15.9 | 51.0 | 14.9 | 49.4 | 14.4 | 47.7 | 13.8 | 44.4 | 12.8 |
| | | -3.0 | -3.7 | 57.6 | 16.1 | 54.3 | 15.1 | 51.0 | 14.1 | 49.4 | 13.6 | 47.7 | 13.2 | 44.4 | 12.2 |
| | | 0.0 | -0.7 | 57.6 | 14.8 | 54.3 | 13.9 | 51.0 | 13.0 | 49.4 | 12.6 | 47.7 | 12.1 | 44.4 | 11.3 |
| | | 3.0 | | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ34P8 | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| | | °CDB | °CWB | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | |
| 130% | 1105.0 | -19.8 | -20.0 | 62.1 | 12.6 | 61.9 | 13.9 | 61.7 | 15.1 | 61.5 | 15.7 | 61.4 | 16.4 | 61.2 | 17.6 |
| | | -18.8 | -19.0 | 63.3 | 13.0 | 63.0 | 14.3 | 62.8 | 15.5 | 62.6 | 16.1 | 62.5 | 16.7 | 62.3 | 17.9 |
| | | -16.7 | -17.0 | 65.7 | 13.9 | 65.4 | 15.1 | 65.2 | 16.2 | 65.1 | 16.8 | 64.9 | 17.4 | 64.7 | 18.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 68.4 | 14.8 | 68.1 | 15.9 | 67.9 | 17.0 | 67.8 | 17.6 | 67.6 | 18.1 | 67.4 | 19.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 71.4 | 15.6 | 71.1 | 16.7 | 70.9 | 17.8 | 70.7 | 18.3 | 70.6 | 18.9 | 70.4 | 19.9 |
| | | -9.8 | -11.0 | 74.6 | 16.5 | 74.4 | 17.5 | 74.1 | 18.6 | 74.0 | 19.1 | 73.9 | 19.6 | 73.6 | 20.6 |
| | | -9.5 | -10.0 | 76.3 | 17.0 | 76.1 | 18.0 | 75.8 | 19.0 | 75.7 | 19.5 | 75.6 | 20.0 | 75.3 | 21.0 |
| | | -8.5 | -9.1 | 77.9 | 17.3 | 77.7 | 18.3 | 77.4 | 19.3 | 77.3 | 19.8 | 77.2 | 20.3 | 77.0 | 21.3 |
| | | -7.0 | -7.6 | 80.7 | 18.0 | 80.5 | 18.9 | 80.3 | 19.9 | 80.1 | 20.3 | 80.0 | 20.8 | 79.8 | 21.8 |
| | | -5.0 | -5.6 | 84.7 | 18.8 | 84.5 | 19.7 | 84.2 | 20.6 | 84.1 | 21.0 | 84.0 | 21.5 | 83.8 | 22.4 |
| | | -3.0 | -3.7 | 88.8 | 19.6 | 88.5 | 20.4 | 88.3 | 21.3 | 88.2 | 21.7 | 88.0 | 22.1 | 87.8 | 23.0 |
| | | 0.0 | -0.7 | 96 | 20.7 | 95 | 21.5 | 95 | 22.3 | 95 | 22.7 | 95 | 23.1 | 95 | 23.9 |
| | | 3.0 | 2.2 | 103 | 21.7 | 103 | 22.5 | 102 | 23.2 | 102 | 23.6 | 102 | 23.9 | 102 | 24.7 |
| | | 5.0 | 4.1 | 108 | 22.4 | 108 | 23.1 | 107 | 23.8 | 107 | 24.1 | 107 | 24.5 | 107 | 25.2 |
| | | 7.0 | 6.0 | 113 | 23.0 | 113 | 23.6 | 113 | 24.3 | 113 | 24.6 | 112 | 25.0 | 112 | 25.6 |
| | | 9.0 | 7.9 | 119 | 23.5 | 119 | 24.2 | 118 | 24.8 | 118 | 25.1 | 118 | 25.4 | 118 | 26.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 125 | 24.1 | 124 | 24.7 | 124 | 25.3 | 124 | 25.6 | 124 | 25.9 | 121 | 25.7 |
| 13.0 | 11.8 | 131 | 24.6 | 131 | 25.2 | 130 | 25.8 | 130 | 26.0 | 130 | 26.3 | 121 | 24.2 | | |
| 15.0 | 13.7 | 137 | 25.1 | 137 | 25.6 | 137 | 26.2 | 135 | 25.9 | 130 | 24.8 | 121 | 22.8 | | |
| 120% | 1020.0 | -19.8 | -20.0 | 61.8 | 14.3 | 61.6 | 15.5 | 61.4 | 16.6 | 61.2 | 17.2 | 61.1 | 17.8 | 60.9 | 18.9 |
| | | -18.8 | -19.0 | 62.9 | 14.7 | 62.7 | 15.8 | 62.5 | 16.9 | 62.4 | 17.5 | 62.2 | 18.1 | 62.0 | 19.2 |
| | | -16.7 | -17.0 | 65.3 | 15.5 | 65.1 | 16.6 | 64.9 | 17.6 | 64.8 | 18.2 | 64.7 | 18.7 | 64.4 | 19.8 |
| | | -13.7 | -15.0 | 68.0 | 16.3 | 67.8 | 17.3 | 67.6 | 18.4 | 67.5 | 18.9 | 67.4 | 19.4 | 67.1 | 20.4 |
| | | -11.8 | -13.0 | 71.0 | 17.1 | 70.8 | 18.1 | 70.6 | 19.1 | 70.5 | 19.6 | 70.3 | 20.1 | 70.1 | 21.1 |
| | | -9.8 | -11.0 | 74.3 | 17.9 | 74.0 | 18.9 | 73.8 | 19.8 | 73.7 | 20.3 | 73.6 | 20.7 | 73.4 | 21.7 |
| | | -9.5 | -10.0 | 76.0 | 18.3 | 75.8 | 19.2 | 75.5 | 20.2 | 75.4 | 20.6 | 75.3 | 21.1 | 75.1 | 22.0 |
| | | -8.5 | -9.1 | 77.6 | 18.7 | 77.4 | 19.6 | 77.2 | 20.5 | 77.0 | 20.9 | 76.9 | 21.4 | 76.7 | 22.3 |
| | | -7.0 | -7.6 | 80.4 | 19.3 | 80.2 | 20.1 | 80.0 | 21.0 | 79.9 | 21.4 | 79.7 | 21.9 | 79.5 | 22.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 84.4 | 20.0 | 84.2 | 20.8 | 83.9 | 21.7 | 83.8 | 22.1 | 83.7 | 22.5 | 83.5 | 23.3 |
| | | -3.0 | -3.7 | 88.4 | 20.7 | 88.2 | 21.5 | 88.0 | 22.3 | 87.9 | 22.7 | 87.8 | 23.1 | 87.5 | 23.9 |
| | | 0.0 | -0.7 | 95 | 21.8 | 95 | 22.5 | 95 | 23.2 | 95 | 23.6 | 95 | 24.0 | 94.4 | 24.7 |
| | | 3.0 | 2.2 | 103 | 22.7 | 102 | 23.4 | 102 | 24.1 | 102 | 24.4 | 102 | 24.7 | 102 | 25.4 |
| | | 5.0 | 4.1 | 108 | 23.3 | 107 | 23.9 | 107 | 24.6 | 107 | 24.9 | 107 | 25.2 | 107 | 25.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 113 | 23.9 | 113 | 24.5 | 112 | 25.1 | 112 | 25.4 | 112 | 25.7 | 112 | 26.3 |
| | | 9.0 | 7.9 | 118 | 24.4 | 118 | 25.0 | 118 | 25.6 | 118 | 25.8 | 118 | 26.1 | 112 | 24.8 |
| | | 11.0 | 9.8 | 124 | 24.9 | 124 | 25.4 | 124 | 26.0 | 124 | 26.3 | 120 | 25.4 | 112 | 23.4 |
| 13.0 | 11.8 | 131 | 25.4 | 130 | 25.9 | 128 | 25.9 | 124 | 24.9 | 120 | 23.9 | 112 | 22.0 | | |
| 15.0 | 13.7 | 137 | 25.8 | 137 | 26.3 | 128 | 24.4 | 124 | 23.5 | 120 | 22.6 | 112 | 20.8 | | |
| 110% | 935.0 | -19.8 | -20.0 | 61.5 | 16.0 | 61.3 | 17.0 | 61.1 | 18.1 | 61.0 | 18.6 | 60.9 | 19.2 | 60.7 | 20.2 |
| | | -18.8 | -19.0 | 62.6 | 16.3 | 62.4 | 17.4 | 62.2 | 18.4 | 62.1 | 18.9 | 62.0 | 19.4 | 61.8 | 20.5 |
| | | -16.7 | -17.0 | 65.0 | 17.1 | 64.8 | 18.1 | 64.6 | 19.1 | 64.5 | 19.5 | 64.4 | 20.0 | 64.2 | 21.0 |
| | | -13.7 | -15.0 | 67.7 | 17.8 | 67.5 | 18.8 | 67.3 | 19.7 | 67.2 | 20.2 | 67.1 | 20.7 | 66.9 | 21.6 |
| | | -11.8 | -13.0 | 70.7 | 18.5 | 70.5 | 19.5 | 70.3 | 20.4 | 70.2 | 20.8 | 70.1 | 21.3 | 69.9 | 22.2 |
| | | -9.8 | -11.0 | 73.9 | 19.3 | 73.7 | 20.2 | 73.5 | 21.0 | 73.4 | 21.5 | 73.3 | 21.9 | 73.1 | 22.8 |
| | | -9.5 | -10.0 | 75.7 | 19.7 | 75.5 | 20.5 | 75.2 | 21.4 | 75.1 | 21.8 | 75.0 | 22.2 | 74.8 | 23.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 77.3 | 20.0 | 77.1 | 20.8 | 76.9 | 21.6 | 76.8 | 22.1 | 76.7 | 22.5 | 76.4 | 23.3 |
| | | -7.0 | -7.6 | 80.1 | 20.5 | 79.9 | 21.3 | 79.7 | 22.1 | 79.6 | 22.5 | 79.5 | 22.9 | 79.3 | 23.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 84.1 | 21.2 | 83.9 | 22.0 | 83.7 | 22.7 | 83.6 | 23.1 | 83.4 | 23.5 | 83.2 | 24.3 |
| | | -3.0 | -3.7 | 88.1 | 21.9 | 87.9 | 22.6 | 87.7 | 23.3 | 87.6 | 23.7 | 87.5 | 24.0 | 87.3 | 24.8 |
| | | 0.0 | -0.7 | 95 | 22.8 | 95 | 23.5 | 95 | 24.2 | 94 | 24.5 | 94.4 | 24.8 | 94.2 | 25.5 |
| | | 3.0 | 2.2 | 102 | 23.7 | 102 | 24.3 | 102 | 25.0 | 102 | 25.3 | 102 | 25.6 | 101 | 26.2 |
| | | 5.0 | 4.1 | 107 | 24.2 | 107 | 24.8 | 107 | 25.4 | 107 | 25.7 | 107 | 26.0 | 103 | 25.1 |
| | | 7.0 | 6.0 | 113 | 24.8 | 112 | 25.3 | 112 | 25.9 | 112 | 26.2 | 110 | 25.8 | 103 | 23.7 |
| | | 9.0 | 7.9 | 118 | 25.2 | 118 | 25.8 | 118 | 26.3 | 114 | 25.3 | 110 | 24.3 | 103 | 22.3 |
| | | 11.0 | 9.8 | 124 | 25.7 | 124 | 26.2 | 118 | 24.8 | 114 | 23.9 | 110 | 22.9 | 103 | 21.1 |
| 13.0 | 11.8 | 130 | 26.2 | 125 | 25.1 | 118 | 23.3 | 114 | 22.5 | 110 | 21.6 | 103 | 19.9 | | |
| 15.0 | 13.7 | 133 | 25.4 | 125 | 23.7 | 118 | 22.1 | 114 | 21.2 | 110 | 20.4 | 103 | 18.8 | | |
| 100% | 850.0 | -19.8 | -20.0 | 61.1 | 17.7 | 61.0 | 18.6 | 60.8 | 19.6 | 60.7 | 20.1 | 60.6 | 20.5 | 60.4 | 21.5 |
| | | -18.8 | -19.0 | 62.3 | 18.0 | 62.1 | 18.9 | 61.9 | 19.9 | 61.8 | 20.3 | 61.7 | 20.8 | 61.5 | 21.8 |
| | | -16.7 | -17.0 | 64.7 | 18.6 | 64.5 | 19.6 | 64.3 | 20.5 | 64.2 | 20.9 | 64.1 | 21.4 | 63.9 | 22.3 |
| | | -13.7 | -15.0 | 67.4 | 19.3 | 67.2 | 20.2 | 67.0 | 21.1 | 66.9 | 21.5 | 66.8 | 21.9 | 66.6 | 22.8 |
| | | -11.8 | -13.0 | 70.4 | 20.0 | 70.2 | 20.8 | 70.0 | 21.7 | 69.9 | 22.1 | 69.8 | 22.5 | 69.6 | 23.3 |
| | | -9.8 | -11.0 | 73.6 | 20.7 | 73.4 | 21.5 | 73.2 | 22.3 | 73.1 | 22.7 | 73.0 | 23.0 | 72.9 | 23.8 |
| | | -9.5 | -10.0 | 75.3 | 21.0 | 75.1 | 21.8 | 75.0 | 22.6 | 74.9 | 22.9 | 74.8 | 23.3 | 74.6 | 24.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 76.9 | 21.3 | 76.8 | 22.1 | 76.6 | 22.8 | 76.5 | 23.2 | 76.4 | 23.6 | 76.2 | 24.3 |
| | | -7.0 | -7.6 | 79.8 | 21.8 | 79.6 | 22.5 | 79.4 | 23.3 | 79.3 | 23.6 | 79.2 | 24.0 | 79.0 | 24.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 83.7 | 22.4 | 83.6 | 23.1 | 83.4 | 23.8 | 83.3 | 24.2 | 83.2 | 24.5 | 83.0 | 25.2 |
| | | -3.0 | -3.7 | 87.8 | 23.0 | 87.6 | 23.7 | 87.4 | 24.3 | 87.3 | 24.7 | 87.2 | 25.0 | 87.0 | 25.7 |
| | | 0.0 | -0.7 | 95 | 23.9 | 94 | 24.5 | 94.3 | 25.1 | 94.2 | 25.4 | 94.1 | 25.7 | 93.2 | 26.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 102 | 24.7 | 102 | 25.3 | 102 | 25.8 | 101 | 26.1 | 100 | 25.9 | 93.2 | 23.8 |
| | | 5.0 | 4.1 | 107 | 25.2 | 107 | 25.7 | 107 | 26.3 | 104 | 25.4 | 100 | 24.4 | 93.2 | 22.4 |
| | | 7.0 | 6.0 | 112 | 25.7 | 112 | 26.2 | 107 | 24.9 | 104 | 24.0 | 100 | 23.0 | 93.2 | 21.2 |
| | | 9.0 | 7.9 | 118 | 26.1 | 114 | 25.3 | 107 | 23.5 | 104 | 22.6 | 100 | 21.7 | 93.2 | 20.0 |
| | | 11.0 | 9.8 | 121 | 25.6 | 114 | 23.8 | 107 | 22.2 | 104 | 21.3 | 100 | 20.5 | 93.2 | 18.9 |
| 13.0 | 11.8 | 121 | 24.1 | 114 | 22.4 | 107 | 20.9 | 104 | 20.1 | 100 | 19.4 | 93.2 | 17.9 | | |
| 15.0 | 13.7 | 121 | 22.7 | 114 | 21.2 | 107 | 19.8 | 104 | 19.0 | 100 | 18.3 | 93.2 | 16.9 | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
 dient als Verweis. Vermieden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft .
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται .
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .
 valon riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının .
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ34P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)

| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 765.0 | °CDB | °CWB | | | | | | | | | | | | |
| | | -19.8 | -20.0 | 60.8 | 19.4 | 60.6 | 20.2 | 60.5 | 21.1 | 60.4 | 21.5 | 60.3 | 21.9 | 60.1 | 22.8 |
| | | -18.8 | -19.0 | 61.9 | 19.6 | 61.8 | 20.5 | 61.6 | 21.3 | 61.5 | 21.8 | 61.4 | 22.2 | 61.3 | 23.0 |
| | | -16.7 | -17.0 | 64.4 | 20.2 | 64.2 | 21.1 | 64.0 | 21.9 | 63.9 | 22.3 | 63.8 | 22.7 | 63.7 | 23.5 |
| | | -13.7 | -15.0 | 67.1 | 20.8 | 66.9 | 21.6 | 66.7 | 22.4 | 66.6 | 22.8 | 66.5 | 23.2 | 66.4 | 24.0 |
| | | -11.8 | -13.0 | 70.0 | 21.5 | 69.9 | 22.2 | 69.7 | 22.9 | 69.6 | 23.3 | 69.5 | 23.7 | 69.4 | 24.4 |
| | | -9.8 | -11.0 | 73.3 | 22.1 | 73.1 | 22.8 | 72.9 | 23.5 | 72.9 | 23.8 | 72.8 | 24.2 | 72.6 | 24.9 |
| | | -9.5 | -10.0 | 75.0 | 22.4 | 74.8 | 23.1 | 74.7 | 23.8 | 74.6 | 24.1 | 74.5 | 24.5 | 74.3 | 25.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 76.6 | 22.6 | 76.4 | 23.3 | 76.3 | 24.0 | 76.2 | 24.3 | 76.1 | 24.7 | 75.9 | 25.4 |
| | | -7.0 | -7.6 | 79.4 | 23.1 | 79.3 | 23.7 | 79.1 | 24.4 | 79.0 | 24.7 | 78.9 | 25.0 | 78.7 | 25.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 83.4 | 23.7 | 83.2 | 24.3 | 83.1 | 24.9 | 83.0 | 25.2 | 82.9 | 25.5 | 82.7 | 26.1 |
| | | -3.0 | -3.7 | 87.4 | 24.2 | 87.3 | 24.8 | 87.1 | 25.4 | 87.0 | 25.7 | 86.9 | 26.0 | 86.7 | 26.8 |
| | | 0.0 | -0.7 | 94.3 | 25.0 | 94.2 | 25.5 | 94.0 | 26.1 | 93.2 | 26.0 | 90.1 | 25.0 | 83.9 | 23.0 |
| | | 3.0 | 2.2 | 102 | 25.7 | 101 | 26.2 | 96.3 | 24.7 | 93.2 | 23.8 | 90.1 | 22.9 | 83.9 | 21.0 |
| | | 5.0 | 4.1 | 107 | 26.1 | 102 | 25.1 | 96.3 | 23.3 | 93.2 | 22.4 | 90.1 | 21.6 | 83.9 | 19.9 |
| | | 7.0 | 6.0 | 109 | 25.4 | 102 | 23.7 | 96.3 | 22.0 | 93.2 | 21.2 | 90.1 | 20.4 | 83.9 | 18.8 |
| | | 9.0 | 7.9 | 109 | 23.9 | 102 | 22.3 | 96.3 | 20.8 | 93.2 | 20.0 | 90.1 | 19.3 | 83.9 | 17.8 |
| | | 11.0 | 9.8 | 109 | 22.6 | 102 | 21.1 | 96.3 | 19.6 | 93.2 | 18.9 | 90.1 | 18.2 | 83.9 | 16.8 |
| | | 13.0 | 11.8 | 109 | 21.3 | 102 | 19.9 | 96.3 | 18.5 | 93.2 | 17.9 | 90.1 | 17.2 | 83.9 | 15.9 |
| | | 15.0 | 13.7 | 109 | 20.1 | 102 | 18.8 | 96.3 | 17.6 | 93.2 | 16.9 | 90.1 | 16.3 | 83.9 | 15.1 |
| 80% | 680.0 | -19.8 | -20.0 | 60.5 | 21.0 | 60.3 | 21.8 | 60.2 | 22.6 | 60.1 | 23.0 | 60.0 | 23.3 | 59.9 | 24.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 61.6 | 21.3 | 61.4 | 22.0 | 61.3 | 22.8 | 61.2 | 23.2 | 61.1 | 23.6 | 61.0 | 24.3 |
| | | -16.7 | -17.0 | 64.0 | 21.8 | 63.9 | 22.5 | 63.7 | 23.3 | 63.6 | 23.6 | 63.6 | 24.0 | 63.4 | 24.7 |
| | | -13.7 | -15.0 | 66.7 | 22.4 | 66.6 | 23.1 | 66.4 | 23.8 | 66.3 | 24.1 | 66.3 | 24.4 | 66.1 | 25.1 |
| | | -11.8 | -13.0 | 69.7 | 22.9 | 69.5 | 23.6 | 69.4 | 24.2 | 69.3 | 24.6 | 69.2 | 24.9 | 69.1 | 25.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 72.9 | 23.5 | 72.8 | 24.1 | 72.6 | 24.7 | 72.6 | 25.0 | 72.5 | 25.4 | 72.3 | 26.0 |
| | | -9.5 | -10.0 | 74.7 | 23.7 | 74.5 | 24.3 | 74.4 | 25.0 | 74.3 | 25.3 | 74.2 | 25.6 | 74.1 | 26.2 |
| | | -8.5 | -9.1 | 76.3 | 24.0 | 76.1 | 24.6 | 76.0 | 25.2 | 75.9 | 25.5 | 75.8 | 25.8 | 75.6 | 26.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 79.1 | 24.4 | 78.9 | 24.9 | 78.8 | 25.5 | 78.7 | 25.8 | 78.6 | 26.1 | 78.4 | 27.0 |
| | | -5.0 | -5.6 | 83.1 | 24.9 | 82.9 | 25.4 | 82.8 | 26.0 | 82.7 | 26.3 | 82.6 | 26.6 | 82.4 | 27.5 |
| | | -3.0 | -3.7 | 87.1 | 25.3 | 87.0 | 25.9 | 86.9 | 26.5 | 86.8 | 26.8 | 86.7 | 27.1 | 86.5 | 28.0 |
| | | 0.0 | -0.7 | 94.0 | 26.0 | 91.1 | 25.3 | 85.6 | 23.5 | 82.9 | 22.6 | 80.1 | 21.8 | 74.6 | 20.1 |
| | | 3.0 | 2.2 | 96.6 | 24.8 | 91.1 | 23.2 | 85.6 | 21.5 | 82.9 | 20.7 | 80.1 | 19.9 | 74.6 | 18.4 |
| | | 5.0 | 4.1 | 96.6 | 23.4 | 91.1 | 21.8 | 85.6 | 20.3 | 82.9 | 19.6 | 80.1 | 18.9 | 74.6 | 17.4 |
| | | 7.0 | 6.0 | 96.6 | 22.1 | 91.1 | 20.6 | 85.6 | 19.2 | 82.9 | 18.5 | 80.1 | 17.8 | 74.6 | 16.5 |
| | | 9.0 | 7.9 | 96.6 | 20.8 | 91.1 | 19.5 | 85.6 | 18.2 | 82.9 | 17.5 | 80.1 | 16.9 | 74.6 | 15.6 |
| | | 11.0 | 9.8 | 96.6 | 19.7 | 91.1 | 18.4 | 85.6 | 17.2 | 82.9 | 16.6 | 80.1 | 16.0 | 74.6 | 14.8 |
| | | 13.0 | 11.8 | 96.6 | 18.6 | 91.1 | 17.4 | 85.6 | 16.3 | 82.9 | 15.7 | 80.1 | 15.2 | 74.6 | 14.1 |
| | | 15.0 | 13.7 | 96.6 | 17.6 | 91.1 | 16.5 | 85.6 | 15.4 | 82.9 | 14.9 | 80.1 | 14.4 | 74.6 | 13.4 |
| | | 70% | 595.0 | -19.8 | -20.0 | 60.2 | 22.7 | 60.0 | 23.4 | 59.9 | 24.1 | 59.8 | 24.4 | 59.8 | 24.7 |
| -18.8 | -19.0 | | | 61.3 | 23.0 | 61.1 | 23.6 | 61.0 | 24.3 | 60.9 | 24.6 | 60.9 | 24.9 | 60.7 | 25.6 |
| -16.7 | -17.0 | | | 63.7 | 23.4 | 63.6 | 24.0 | 63.4 | 24.7 | 63.4 | 25.0 | 63.3 | 25.3 | 63.2 | 25.9 |
| -13.7 | -15.0 | | | 66.4 | 23.9 | 66.3 | 24.5 | 66.1 | 25.1 | 66.1 | 25.4 | 66.0 | 25.7 | 65.3 | 25.9 |
| -11.8 | -13.0 | | | 69.4 | 24.4 | 69.2 | 24.9 | 69.1 | 25.5 | 69.0 | 25.8 | 69.0 | 26.1 | 65.3 | 24.6 |
| -9.8 | -11.0 | | | 72.6 | 24.8 | 72.5 | 25.4 | 72.4 | 25.9 | 72.3 | 26.2 | 70.1 | 25.3 | 65.3 | 23.2 |
| -9.5 | -10.0 | | | 74.3 | 25.1 | 74.2 | 25.6 | 74.1 | 26.2 | 72.5 | 25.6 | 70.1 | 24.6 | 65.3 | 22.6 |
| -8.5 | -9.1 | | | 76.0 | 25.3 | 75.8 | 25.8 | 74.9 | 25.9 | 72.5 | 24.9 | 70.1 | 23.9 | 65.3 | 22.0 |
| -7.0 | -7.6 | | | 78.8 | 25.6 | 78.6 | 26.1 | 74.9 | 24.8 | 72.5 | 23.8 | 70.1 | 22.9 | 65.3 | 21.1 |
| -5.0 | -5.6 | | | 82.7 | 26.1 | 79.7 | 25.1 | 74.9 | 23.3 | 72.5 | 22.5 | 70.1 | 21.6 | 65.3 | 19.9 |
| -3.0 | -3.7 | | | 84.5 | 25.4 | 79.7 | 23.7 | 74.9 | 22.0 | 72.5 | 21.2 | 70.1 | 20.4 | 65.3 | 18.8 |
| 0.0 | -0.7 | | | 84.5 | 23.2 | 79.7 | 21.6 | 74.9 | 20.1 | 72.5 | 19.4 | 70.1 | 18.7 | 65.3 | 17.3 |
| 3.0 | 2.2 | | | 84.5 | 21.2 | 79.7 | 19.8 | 74.9 | 18.5 | 72.5 | 17.8 | 70.1 | 17.2 | 65.3 | 15.9 |
| 5.0 | 4.1 | | | 84.5 | 20.0 | 79.7 | 18.8 | 74.9 | 17.5 | 72.5 | 16.9 | 70.1 | 16.3 | 65.3 | 15.1 |
| 7.0 | 6.0 | | | 84.5 | 18.9 | 79.7 | 17.7 | 74.9 | 16.6 | 72.5 | 16.0 | 70.1 | 15.4 | 65.3 | 14.3 |
| 9.0 | 7.9 | | | 84.5 | 17.9 | 79.7 | 16.8 | 74.9 | 15.7 | 72.5 | 15.2 | 70.1 | 14.6 | 65.3 | 13.6 |
| 11.0 | 9.8 | | | 84.5 | 17.0 | 79.7 | 15.9 | 74.9 | 14.9 | 72.5 | 14.4 | 70.1 | 13.9 | 65.3 | 12.9 |
| 13.0 | 11.8 | | | 84.5 | 16.1 | 79.7 | 15.1 | 74.9 | 14.1 | 72.5 | 13.6 | 70.1 | 13.2 | 65.3 | 12.3 |
| 15.0 | 13.7 | | | 84.5 | 15.2 | 79.7 | 14.3 | 74.9 | 13.4 | 72.5 | 13.0 | 70.1 | 12.5 | 65.3 | 11.7 |
| 60% | 510.0 | | | -19.8 | -20.0 | 59.8 | 24.4 | 59.7 | 25.0 | 59.6 | 25.6 | 59.5 | 25.8 | 59.5 | 26.1 |
| | | -18.8 | -19.0 | 60.9 | 24.6 | 60.8 | 25.2 | 60.7 | 25.7 | 60.7 | 26.0 | 60.1 | 25.9 | 56.0 | 23.8 |
| | | -16.7 | -17.0 | 63.4 | 25.0 | 63.3 | 25.5 | 63.1 | 26.1 | 62.1 | 25.7 | 60.1 | 24.7 | 56.0 | 22.7 |
| | | -13.7 | -15.0 | 66.1 | 25.4 | 66.0 | 25.9 | 64.2 | 25.4 | 62.1 | 24.5 | 60.1 | 23.5 | 56.0 | 21.6 |
| | | -11.8 | -13.0 | 69.0 | 25.8 | 68.3 | 26.0 | 64.2 | 24.1 | 62.1 | 23.2 | 60.1 | 22.3 | 56.0 | 20.5 |
| | | -9.8 | -11.0 | 72.3 | 26.2 | 68.3 | 24.5 | 64.2 | 22.8 | 62.1 | 21.9 | 60.1 | 21.1 | 56.0 | 19.5 |
| | | -9.5 | -10.0 | 72.5 | 25.6 | 68.3 | 23.8 | 64.2 | 22.2 | 62.1 | 21.3 | 60.1 | 20.5 | 56.0 | 18.9 |
| | | -8.5 | -9.1 | 72.5 | 24.9 | 68.3 | 23.2 | 64.2 | 21.6 | 62.1 | 20.8 | 60.1 | 20.0 | 56.0 | 18.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 72.5 | 23.8 | 68.3 | 22.2 | 64.2 | 20.7 | 62.1 | 19.9 | 60.1 | 19.2 | 56.0 | 17.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 72.5 | 22.4 | 68.3 | 21.0 | 64.2 | 19.5 | 62.1 | 18.8 | 60.1 | 18.1 | 56.0 | 16.8 |
| | | -3.0 | -3.7 | 72.5 | 21.2 | 68.3 | 19.8 | 64.2 | 18.5 | 62.1 | 17.8 | 60.1 | 17.2 | 56.0 | 15.9 |
| | | 0.0 | -0.7 | 72.5 | 19.4 | 68.3 | 18.2 | 64.2 | 17.0 | 62.1 | 16.4 | 60.1 | 15.8 | 56.0 | 14.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 72.5 | 17.8 | 68.3 | 16.7 | 64.2 | 15.6 | 62.1 | 15.1 | 60.1 | 14.5 | 56.0 | 13.5 |
| | | 5.0 | 4.1 | 72.5 | 16.9 | 68.3 | 15.8 | 64.2 | 14.8 | 62.1 | 14.3 | 60.1 | 13.8 | 56.0 | 12.8 |
| | | 7.0 | 6.0 | 72.5 | 16.0 | 68.3 | 15.0 | 64.2 | 14.1 | 62.1 | 13.6 | 60.1 | 13.1 | 56.0 | 12.2 |
| | | 9.0 | 7.9 | 72.5 | 15.2 | 68.3 | 14.2 | 64.2 | 13.3 | 62.1 | 12.9 | 60.1 | 12.5 | 56.0 | 11.6 |
| | | 11.0 | 9.8 | 72.5 | 14.4 | 68.3 | 13.5 | 64.2 | 12.7 | 62.1 | 12.3 | 60.1 | 11.9 | 56.0 | 11.1 |
| | | 13.0 | 11.8 | 72.5 | 13.6 | 68.3 | 12.8 | 64.2 | 12.1 | 62.1 | 11.7 | 60.1 | 11.3 | 56.0 | 10.5 |
| | | 15.0 | 13.7 | 72.5 | 13.0 | 68.3 | 12.2 | 64.2 | 11.5 | 62.1 | 11.1 | 60.1 | 10.8 | 56.0 | 10.1 |
| | | 50% | 425.0 | -19.8 | -20.0 | 59.5 | 26.1 | 56.9 | 24.9 | 53.5 | 23.1 | 51.8 | 22.2 | 50.1 | 21.4 |
| -18.8 | -19.0 | | | 60.4 | 26.1 | 56.9 | 24.3 | 53.5 | 22.6 | 51.8 | 21.8 | 50.1 | 20.9 | 46.6 | 19.3 |
| -16.7 | -17.0 | | | 60.4 | 24.9 | 56.9 | 23.2 | 53.5 | 21.6 | 51.8 | 20.8 | 50.1 | 20.0 | 46.6 | 18.4 |
| -13.7 | -15.0 | | | 60.4 | 23.6 | 56.9 | 22.1 | 53.5 | 20.5 | 51.8 | 19.8 | 50.1 | 19.0 | 46.6 | 17.6 |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

| RXYHQ36P8 | | TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | | | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | | |
| | | °CDB | °CWB | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | kW | | | |
| 130% | 1170.0 | -19.8 | -20.0 | 62.9 | 11.3 | 62.6 | 12.6 | 62.4 | 13.9 | 62.3 | 14.5 | 62.1 | 15.2 | 61.9 | 16.5 | | |
| | | -18.8 | -19.0 | 64.0 | 11.7 | 63.8 | 13.0 | 63.5 | 14.3 | 63.4 | 14.9 | 63.2 | 15.5 | 63.0 | 16.8 | | |
| | | -16.7 | -17.0 | 66.5 | 12.6 | 66.2 | 13.8 | 65.9 | 15.0 | 65.8 | 15.7 | 65.7 | 16.3 | 65.4 | 17.5 | | |
| | | -13.7 | -15.0 | 69.2 | 13.5 | 68.9 | 14.7 | 68.7 | 15.9 | 68.5 | 16.4 | 68.4 | 17.0 | 68.2 | 18.2 | | |
| | | -11.8 | -13.0 | 72.2 | 14.4 | 71.9 | 15.5 | 71.7 | 16.7 | 71.5 | 17.2 | 71.4 | 17.8 | 71.2 | 18.9 | | |
| | | -9.8 | -11.0 | 75.5 | 15.3 | 75.2 | 16.4 | 75.0 | 17.5 | 74.8 | 18.0 | 74.7 | 18.5 | 74.4 | 19.6 | | |
| | | -9.5 | -10.0 | 77.2 | 15.8 | 77.0 | 16.8 | 76.7 | 17.9 | 76.6 | 18.4 | 76.4 | 18.9 | 76.2 | 20.0 | | |
| | | -8.5 | -9.1 | 78.8 | 16.2 | 78.6 | 17.2 | 78.3 | 18.2 | 78.2 | 18.7 | 78.1 | 19.3 | 77.8 | 20.3 | | |
| | | -7.0 | -7.6 | 81.7 | 16.9 | 81.4 | 17.8 | 81.2 | 18.8 | 81.0 | 19.3 | 80.9 | 19.8 | 80.6 | 20.8 | | |
| | | -5.0 | -5.6 | 85.7 | 17.7 | 85.4 | 18.6 | 85.2 | 19.6 | 85.0 | 20.0 | 84.9 | 20.5 | 84.7 | 21.4 | | |
| | | -3.0 | -3.7 | 89.8 | 18.5 | 89.5 | 19.4 | 89.2 | 20.3 | 89.1 | 20.7 | 89.0 | 21.2 | 88.7 | 22.1 | | |
| | | 0.0 | -0.7 | 97 | 19.7 | 96 | 20.5 | 96 | 21.3 | 96 | 21.7 | 96 | 22.2 | 96 | 23.0 | | |
| | | 3.0 | 2.2 | 104 | 20.8 | 104 | 21.5 | 103 | 22.3 | 103 | 22.7 | 103 | 23.0 | 103 | 23.8 | | |
| | | 5.0 | 4.1 | 109 | 21.4 | 109 | 22.1 | 109 | 22.9 | 108 | 23.2 | 108 | 23.6 | 108 | 24.3 | | |
| | | 7.0 | 6.0 | 114 | 22.0 | 114 | 22.7 | 114 | 23.4 | 114 | 23.8 | 114 | 24.1 | 113 | 24.8 | | |
| | | 9.0 | 7.9 | 120 | 22.6 | 120 | 23.3 | 120 | 23.9 | 119 | 24.3 | 119 | 24.6 | 119 | 25.3 | | |
| | | 11.0 | 9.8 | 126 | 23.2 | 126 | 23.8 | 125 | 24.4 | 125 | 24.8 | 125 | 25.1 | 125 | 25.7 | | |
| 13.0 | 11.8 | 132 | 23.7 | 132 | 24.3 | 132 | 24.9 | 132 | 25.2 | 132 | 25.5 | 128 | 25.1 | | | | |
| 15.0 | 13.7 | 139 | 24.2 | 138 | 24.8 | 138 | 25.4 | 138 | 25.7 | 137 | 25.8 | 128 | 23.7 | | | | |
| 120% | 1080.0 | -19.8 | -20.0 | 62.5 | 13.0 | 62.3 | 14.2 | 62.1 | 15.4 | 62.0 | 16.0 | 61.8 | 16.6 | 61.6 | 17.8 | | |
| | | -18.8 | -19.0 | 63.7 | 13.4 | 63.4 | 14.6 | 63.2 | 15.8 | 63.1 | 16.4 | 63.0 | 17.0 | 62.7 | 18.1 | | |
| | | -16.7 | -17.0 | 66.1 | 14.3 | 65.9 | 15.4 | 65.6 | 16.5 | 65.5 | 17.1 | 65.4 | 17.6 | 65.2 | 18.8 | | |
| | | -13.7 | -15.0 | 68.8 | 15.1 | 68.6 | 16.2 | 68.4 | 17.3 | 68.2 | 17.8 | 68.1 | 18.3 | 67.9 | 19.4 | | |
| | | -11.8 | -13.0 | 71.8 | 15.9 | 71.6 | 17.0 | 71.4 | 18.0 | 71.2 | 18.5 | 71.1 | 19.0 | 70.9 | 20.1 | | |
| | | -9.8 | -11.0 | 75.1 | 16.8 | 74.9 | 17.8 | 74.6 | 18.8 | 74.5 | 19.2 | 74.4 | 19.7 | 74.2 | 20.7 | | |
| | | -9.5 | -10.0 | 76.9 | 17.2 | 76.6 | 18.2 | 76.4 | 19.1 | 76.3 | 19.6 | 76.1 | 20.1 | 75.9 | 21.0 | | |
| | | -8.5 | -9.1 | 78.5 | 17.6 | 78.2 | 18.5 | 78.0 | 19.5 | 77.9 | 19.9 | 77.8 | 20.4 | 77.5 | 21.3 | | |
| | | -7.0 | -7.6 | 81.3 | 18.2 | 81.1 | 19.1 | 80.8 | 20.0 | 80.7 | 20.4 | 80.6 | 20.9 | 80.4 | 21.8 | | |
| | | -5.0 | -5.6 | 85.3 | 19.0 | 85.1 | 19.8 | 84.9 | 20.7 | 84.7 | 21.1 | 84.6 | 21.6 | 84.4 | 22.4 | | |
| | | -3.0 | -3.7 | 89.4 | 19.7 | 89.2 | 20.5 | 88.9 | 21.3 | 88.8 | 21.8 | 88.7 | 22.2 | 88.5 | 23.0 | | |
| | | 0.0 | -0.7 | 96 | 20.8 | 96 | 21.6 | 96 | 22.3 | 96 | 22.7 | 96 | 23.1 | 95 | 23.8 | | |
| | | 3.0 | 2.2 | 104 | 21.8 | 103 | 22.5 | 103 | 23.2 | 103 | 23.5 | 103 | 23.9 | 103 | 24.6 | | |
| | | 5.0 | 4.1 | 109 | 22.4 | 109 | 23.1 | 108 | 23.7 | 108 | 24.1 | 108 | 24.4 | 108 | 25.1 | | |
| | | 7.0 | 6.0 | 114 | 23.0 | 114 | 23.6 | 114 | 24.2 | 113 | 24.6 | 113 | 24.9 | 113 | 25.5 | | |
| | | 9.0 | 7.9 | 120 | 23.5 | 119 | 24.1 | 119 | 24.7 | 119 | 25.0 | 119 | 25.3 | 118 | 25.8 | | |
| | | 11.0 | 9.8 | 126 | 24.0 | 125 | 24.6 | 125 | 25.2 | 125 | 25.5 | 125 | 25.8 | 118 | 24.3 | | |
| 13.0 | 11.8 | 132 | 24.6 | 132 | 25.1 | 131 | 25.7 | 131 | 25.9 | 127 | 24.9 | 118 | 22.9 | | | | |
| 15.0 | 13.7 | 138 | 25.0 | 138 | 25.5 | 136 | 25.4 | 131 | 24.4 | 127 | 23.5 | 118 | 21.6 | | | | |
| 110% | 990.0 | -19.8 | -20.0 | 62.2 | 14.8 | 62.0 | 15.9 | 61.8 | 17.0 | 61.7 | 17.5 | 61.5 | 18.1 | 61.3 | 19.2 | | |
| | | -18.8 | -19.0 | 63.3 | 15.2 | 63.1 | 16.2 | 62.9 | 17.3 | 62.8 | 17.8 | 62.7 | 18.4 | 62.4 | 19.5 | | |
| | | -16.7 | -17.0 | 65.8 | 15.9 | 65.5 | 16.9 | 65.3 | 18.0 | 65.2 | 18.5 | 65.1 | 19.0 | 64.9 | 20.0 | | |
| | | -13.7 | -15.0 | 68.5 | 16.7 | 68.3 | 17.7 | 68.1 | 18.7 | 67.9 | 19.2 | 67.8 | 19.6 | 67.6 | 20.6 | | |
| | | -11.8 | -13.0 | 71.5 | 17.5 | 71.3 | 18.4 | 71.1 | 19.3 | 70.9 | 19.8 | 70.8 | 20.3 | 70.6 | 21.2 | | |
| | | -9.8 | -11.0 | 74.8 | 18.2 | 74.6 | 19.1 | 74.3 | 20.0 | 74.2 | 20.5 | 74.1 | 20.9 | 73.9 | 21.8 | | |
| | | -9.5 | -10.0 | 76.5 | 18.6 | 76.3 | 19.5 | 76.1 | 20.4 | 76.0 | 20.8 | 75.9 | 21.3 | 75.6 | 22.1 | | |
| | | -8.5 | -9.1 | 78.1 | 18.9 | 77.9 | 19.8 | 77.7 | 20.7 | 77.6 | 21.1 | 77.5 | 21.5 | 77.3 | 22.4 | | |
| | | -7.0 | -7.6 | 81.0 | 19.5 | 80.8 | 20.3 | 80.5 | 21.2 | 80.4 | 21.6 | 80.3 | 22.0 | 80.1 | 22.8 | | |
| | | -5.0 | -5.6 | 85.0 | 20.2 | 84.8 | 21.0 | 84.6 | 21.8 | 84.4 | 22.2 | 84.3 | 22.6 | 84.1 | 23.4 | | |
| | | -3.0 | -3.7 | 89.1 | 20.9 | 88.8 | 21.7 | 88.6 | 22.4 | 88.5 | 22.8 | 88.4 | 23.2 | 88.2 | 23.9 | | |
| | | 0.0 | -0.7 | 96 | 21.9 | 96 | 22.6 | 96 | 23.3 | 95 | 23.7 | 95 | 24.0 | 95 | 24.7 | | |
| | | 3.0 | 2.2 | 103 | 22.8 | 103 | 23.5 | 103 | 24.1 | 103 | 24.4 | 103 | 24.8 | 102 | 25.4 | | |
| | | 5.0 | 4.1 | 108 | 23.4 | 108 | 24.0 | 108 | 24.6 | 108 | 24.9 | 108 | 25.2 | 108 | 25.8 | | |
| | | 7.0 | 6.0 | 114 | 23.9 | 114 | 24.5 | 113 | 25.1 | 113 | 25.4 | 113 | 25.7 | 108 | 24.6 | | |
| | | 9.0 | 7.9 | 119 | 24.4 | 119 | 25.0 | 119 | 25.5 | 119 | 25.8 | 116 | 25.3 | 108 | 23.2 | | |
| | | 11.0 | 9.8 | 125 | 24.9 | 125 | 25.4 | 124 | 25.8 | 120 | 24.8 | 116 | 23.8 | 108 | 22.0 | | |
| 13.0 | 11.8 | 132 | 25.4 | 131 | 25.9 | 124 | 24.3 | 120 | 23.4 | 116 | 22.5 | 108 | 20.7 | | | | |
| 15.0 | 13.7 | 138 | 25.8 | 132 | 24.7 | 124 | 22.9 | 120 | 22.1 | 116 | 21.2 | 108 | 19.6 | | | | |
| 100% | 900.0 | -19.8 | -20.0 | 61.8 | 16.5 | 61.7 | 17.5 | 61.5 | 18.5 | 61.4 | 19.0 | 61.3 | 19.5 | 61.1 | 20.5 | | |
| | | -18.8 | -19.0 | 63.0 | 16.9 | 62.8 | 17.9 | 62.6 | 18.8 | 62.5 | 19.3 | 62.4 | 19.8 | 62.2 | 20.8 | | |
| | | -16.7 | -17.0 | 65.4 | 17.6 | 65.2 | 18.5 | 65.0 | 19.4 | 64.9 | 19.9 | 64.8 | 20.4 | 64.6 | 21.3 | | |
| | | -13.7 | -15.0 | 68.1 | 18.3 | 67.9 | 19.2 | 67.7 | 20.1 | 67.6 | 20.5 | 67.5 | 21.0 | 67.3 | 21.9 | | |
| | | -11.8 | -13.0 | 71.1 | 19.0 | 70.9 | 19.8 | 70.7 | 20.7 | 70.6 | 21.1 | 70.5 | 21.5 | 70.3 | 22.4 | | |
| | | -9.8 | -11.0 | 74.4 | 19.7 | 74.2 | 20.5 | 74.0 | 21.3 | 73.9 | 21.7 | 73.8 | 22.1 | 73.6 | 23.0 | | |
| | | -9.5 | -10.0 | 76.2 | 20.0 | 76.0 | 20.8 | 75.8 | 21.6 | 75.7 | 22.0 | 75.6 | 22.4 | 75.4 | 23.2 | | |
| | | -8.5 | -9.1 | 77.8 | 20.3 | 77.6 | 21.1 | 77.4 | 21.9 | 77.3 | 22.3 | 77.2 | 22.7 | 77.0 | 23.5 | | |
| | | -7.0 | -7.6 | 80.6 | 20.8 | 80.4 | 21.6 | 80.2 | 22.3 | 80.1 | 22.7 | 80.0 | 23.1 | 79.8 | 23.9 | | |
| | | -5.0 | -5.6 | 84.6 | 21.5 | 84.4 | 22.2 | 84.2 | 22.9 | 84.1 | 23.3 | 84.0 | 23.7 | 83.8 | 24.4 | | |
| | | -3.0 | -3.7 | 88.7 | 22.1 | 88.5 | 22.8 | 88.3 | 23.5 | 88.2 | 23.8 | 88.1 | 24.2 | 87.9 | 24.8 | | |
| | | 0.0 | -0.7 | 96 | 23.0 | 95 | 23.7 | 95 | 24.3 | 95 | 24.6 | 95 | 24.9 | 94.9 | 25.6 | | |
| | | 3.0 | 2.2 | 103 | 23.8 | 103 | 24.4 | 103 | 25.0 | 102 | 25.3 | 102 | 25.6 | 98.5 | 24.8 | | |
| | | 5.0 | 4.1 | 108 | 24.4 | 108 | 24.9 | 108 | 25.5 | 108 | 25.8 | 106 | 25.4 | 98.5 | 23.3 | | |
| | | 7.0 | 6.0 | 113 | 24.8 | 113 | 25.4 | 113 | 25.9 | 109 | 24.9 | 106 | 23.9 | 98.5 | 22.0 | | |
| | | 9.0 | 7.9 | 119 | 25.3 | 119 | 25.8 | 113 | 24.4 | 109 | 23.5 | 106 | 22.6 | 98.5 | 20.8 | | |
| | | 11.0 | 9.8 | 125 | 25.7 | 120 | 24.8 | 113 | 23.1 | 109 | 22.2 | 106 | 21.4 | 98.5 | 19.7 | | |
| 13.0 | 11.8 | 128 | 25.0 | 120 | 23.4 | 113 | 21.7 | 109 | 20.9 | 106 | 20.1 | 98.5 | 18.6 | | | | |
| 15.0 | 13.7 | 128 | 23.6 | 120 | 22.1 | 113 | 20.6 | 109 | 19.8 | 106 | 19.1 | 98.5 | 17.6 | | | | |

4TW31462-4

NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .
 dient als Verweis. Vermieden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft .
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται .
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
 показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçının .
 The above table shows the average value of conditions which may occur.
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

6 Таблицы мощности

6 - 3 Таблицы мощности, обогрев

RXYHQ36P8

TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)


| Combination (%) | Capacity index | Outdoor air temp. | | Indoor air temperature: °CDB | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|-------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | 16.0 | | 18.0 | | 20.0 | | 21.0 | | 22.0 | | 24.0 | |
| | | | | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI | TC | PI |
| 90% | 810.0 | -19.8 | -20.0 | 61.5 | 18.3 | 61.3 | 19.2 | 61.1 | 20.1 | 61.1 | 20.5 | 61.0 | 21.0 | 60.8 | 21.9 |
| | | -18.8 | -19.0 | 62.6 | 18.6 | 62.4 | 19.5 | 62.3 | 20.4 | 62.2 | 20.8 | 62.1 | 21.2 | 61.9 | 22.1 |
| | | -16.7 | -17.0 | 65.1 | 19.2 | 64.9 | 20.1 | 64.7 | 20.9 | 64.6 | 21.3 | 64.5 | 21.7 | 64.4 | 22.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 67.8 | 19.8 | 67.6 | 20.7 | 67.4 | 21.5 | 67.3 | 21.9 | 67.3 | 22.3 | 67.1 | 23.1 |
| | | -11.8 | -13.0 | 70.8 | 20.5 | 70.6 | 21.3 | 70.4 | 22.0 | 70.3 | 22.4 | 70.3 | 22.8 | 70.1 | 23.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 74.1 | 21.1 | 73.9 | 21.8 | 73.7 | 22.6 | 73.6 | 23.0 | 73.5 | 23.3 | 73.4 | 24.1 |
| | | -9.5 | -10.0 | 75.8 | 21.4 | 75.6 | 22.1 | 75.5 | 22.9 | 75.4 | 23.2 | 75.3 | 23.6 | 75.1 | 24.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 77.4 | 21.7 | 77.3 | 22.4 | 77.1 | 23.1 | 77.0 | 23.5 | 76.9 | 23.8 | 76.7 | 24.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 80.3 | 22.2 | 80.1 | 22.8 | 79.9 | 23.5 | 79.8 | 23.9 | 79.7 | 24.2 | 79.6 | 24.9 |
| | | -5.0 | -5.6 | 84.3 | 22.8 | 84.1 | 23.4 | 83.9 | 24.1 | 83.8 | 24.4 | 83.8 | 24.7 | 83.6 | 25.3 |
| | | -3.0 | -3.7 | 88.4 | 23.3 | 88.2 | 23.9 | 88.0 | 24.5 | 87.9 | 24.8 | 87.8 | 25.2 | 87.7 | 25.8 |
| | | 0.0 | -0.7 | 95 | 24.1 | 95 | 24.7 | 95 | 25.3 | 94.9 | 25.6 | 94.8 | 25.8 | 94.6 | 26.5 |
| | | 3.0 | 2.2 | 103 | 24.9 | 102 | 25.4 | 102 | 25.7 | 98.4 | 24.7 | 95.2 | 23.8 | 88.6 | 21.9 |
| | | 5.0 | 4.1 | 108 | 25.3 | 108 | 25.8 | 102 | 24.2 | 98.4 | 23.3 | 95.2 | 22.4 | 88.6 | 20.7 |
| | | 7.0 | 6.0 | 113 | 25.8 | 108 | 24.6 | 102 | 22.9 | 98.4 | 22.0 | 95.2 | 21.2 | 88.6 | 19.5 |
| | | 9.0 | 7.9 | 115 | 24.9 | 108 | 23.2 | 102 | 21.6 | 98.4 | 20.8 | 95.2 | 20.0 | 88.6 | 18.5 |
| | | 11.0 | 9.8 | 115 | 23.5 | 108 | 21.9 | 102 | 20.4 | 98.4 | 19.7 | 95.2 | 19.0 | 88.6 | 17.5 |
| | | 13.0 | 11.8 | 115 | 22.1 | 108 | 20.7 | 102 | 19.3 | 98.4 | 18.6 | 95.2 | 17.9 | 88.6 | 16.6 |
| 15.0 | 13.7 | 115 | 20.9 | 108 | 19.6 | 102 | 18.3 | 98.4 | 17.6 | 95.2 | 17.0 | 88.6 | 15.7 | | |
| 80% | 720.0 | -19.8 | -20.0 | 61.2 | 20.0 | 61.0 | 20.8 | 60.8 | 21.6 | 60.8 | 22.0 | 60.7 | 22.4 | 60.5 | 23.2 |
| | | -18.8 | -19.0 | 62.3 | 20.3 | 62.1 | 21.1 | 62.0 | 21.9 | 61.9 | 22.3 | 61.8 | 22.7 | 61.6 | 23.4 |
| | | -16.7 | -17.0 | 64.7 | 20.9 | 64.6 | 21.6 | 64.4 | 22.4 | 64.3 | 22.7 | 64.2 | 23.1 | 64.1 | 23.9 |
| | | -13.7 | -15.0 | 67.4 | 21.4 | 67.3 | 22.1 | 67.1 | 22.9 | 67.0 | 23.2 | 67.0 | 23.6 | 66.8 | 24.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 70.4 | 22.0 | 70.3 | 22.7 | 70.1 | 23.4 | 70.0 | 23.7 | 70.0 | 24.1 | 69.8 | 24.7 |
| | | -9.8 | -11.0 | 73.7 | 22.6 | 73.6 | 23.2 | 73.4 | 23.9 | 73.3 | 24.2 | 73.2 | 24.5 | 73.1 | 25.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 75.5 | 22.8 | 75.3 | 23.5 | 75.1 | 24.1 | 75.1 | 24.4 | 75.0 | 24.8 | 74.8 | 25.4 |
| | | -8.5 | -9.1 | 77.1 | 23.1 | 76.9 | 23.7 | 76.8 | 24.3 | 76.7 | 24.7 | 76.6 | 25.0 | 76.5 | 25.6 |
| | | -7.0 | -7.6 | 79.9 | 23.5 | 79.8 | 24.1 | 79.6 | 24.7 | 79.5 | 25.0 | 79.4 | 25.3 | 79.3 | 25.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 83.9 | 24.0 | 83.8 | 24.6 | 83.6 | 25.2 | 83.5 | 25.5 | 83.5 | 25.7 | 83.4 | 26.2 |
| | | -3.0 | -3.7 | 88.0 | 24.5 | 87.9 | 25.1 | 87.7 | 25.6 | 87.5 | 25.8 | 87.4 | 26.0 | 87.3 | 26.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 95 | 25.2 | 94.8 | 25.8 | 94.6 | 26.4 | 94.4 | 26.7 | 94.3 | 27.0 | 94.2 | 27.4 |
| | | 3.0 | 2.2 | 102 | 25.8 | 96.2 | 24.1 | 90.4 | 22.4 | 87.5 | 21.6 | 84.6 | 20.7 | 78.8 | 19.1 |
| | | 5.0 | 4.1 | 102 | 24.3 | 96.2 | 22.7 | 90.4 | 21.1 | 87.5 | 20.4 | 84.6 | 19.6 | 78.8 | 18.1 |
| | | 7.0 | 6.0 | 102 | 23.0 | 96.2 | 21.5 | 90.4 | 20.0 | 87.5 | 19.3 | 84.6 | 18.6 | 78.8 | 17.2 |
| | | 9.0 | 7.9 | 102 | 21.7 | 96.2 | 20.3 | 90.4 | 18.9 | 87.5 | 18.2 | 84.6 | 17.6 | 78.8 | 16.3 |
| | | 11.0 | 9.8 | 102 | 20.5 | 96.2 | 19.2 | 90.4 | 17.9 | 87.5 | 17.3 | 84.6 | 16.7 | 78.8 | 15.4 |
| | | 13.0 | 11.8 | 102 | 19.3 | 96.2 | 18.1 | 90.4 | 16.9 | 87.5 | 16.3 | 84.6 | 15.8 | 78.8 | 14.6 |
| 15.0 | 13.7 | 102 | 18.3 | 96.2 | 17.2 | 90.4 | 16.1 | 87.5 | 15.5 | 84.6 | 15.0 | 78.8 | 13.9 | | |
| 70% | 630.0 | -19.8 | -20.0 | 60.8 | 21.8 | 60.7 | 22.5 | 60.5 | 23.2 | 60.5 | 23.5 | 60.4 | 23.9 | 60.2 | 24.6 |
| | | -18.8 | -19.0 | 61.9 | 22.0 | 61.8 | 22.7 | 61.6 | 23.4 | 61.6 | 23.7 | 61.5 | 24.1 | 61.4 | 24.8 |
| | | -16.7 | -17.0 | 64.4 | 22.5 | 64.2 | 23.2 | 64.1 | 23.8 | 64.0 | 24.2 | 64.0 | 24.5 | 63.8 | 25.1 |
| | | -13.7 | -15.0 | 67.1 | 23.0 | 67.0 | 23.6 | 66.8 | 24.3 | 66.7 | 24.6 | 66.7 | 24.9 | 66.5 | 25.5 |
| | | -11.8 | -13.0 | 70.1 | 23.5 | 70.0 | 24.1 | 69.8 | 24.7 | 69.7 | 25.0 | 69.7 | 25.3 | 69.5 | 25.6 |
| | | -9.8 | -11.0 | 73.4 | 24.0 | 73.2 | 24.6 | 73.1 | 25.1 | 73.0 | 25.4 | 73.0 | 25.7 | 72.8 | 26.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 75.1 | 24.2 | 75.0 | 24.8 | 74.8 | 25.4 | 74.8 | 25.6 | 74.7 | 25.8 | 74.6 | 26.3 |
| | | -8.5 | -9.1 | 76.7 | 24.5 | 76.6 | 25.0 | 76.5 | 25.6 | 76.4 | 25.8 | 76.4 | 26.0 | 76.3 | 26.5 |
| | | -7.0 | -7.6 | 79.6 | 24.8 | 79.4 | 25.3 | 79.1 | 25.8 | 79.0 | 26.0 | 78.9 | 26.2 | 78.8 | 26.7 |
| | | -5.0 | -5.6 | 83.6 | 25.3 | 83.5 | 25.8 | 83.4 | 26.3 | 83.3 | 26.5 | 83.2 | 26.7 | 83.1 | 27.2 |
| | | -3.0 | -3.7 | 87.7 | 25.7 | 87.6 | 26.2 | 87.5 | 26.7 | 87.4 | 27.0 | 87.3 | 27.2 | 87.2 | 27.7 |
| | | 0.0 | -0.7 | 89.3 | 24.1 | 84.2 | 22.5 | 79.1 | 21.0 | 76.6 | 20.2 | 74.0 | 19.4 | 68.9 | 18.0 |
| | | 3.0 | 2.2 | 89.3 | 22.1 | 84.2 | 20.6 | 79.1 | 19.2 | 76.6 | 18.5 | 74.0 | 17.9 | 68.9 | 16.5 |
| | | 5.0 | 4.1 | 89.3 | 20.8 | 84.2 | 19.5 | 79.1 | 18.2 | 76.6 | 17.6 | 74.0 | 16.9 | 68.9 | 15.7 |
| | | 7.0 | 6.0 | 89.3 | 19.7 | 84.2 | 18.5 | 79.1 | 17.2 | 76.6 | 16.6 | 74.0 | 16.0 | 68.9 | 14.9 |
| | | 9.0 | 7.9 | 89.3 | 18.6 | 84.2 | 17.5 | 79.1 | 16.3 | 76.6 | 15.8 | 74.0 | 15.2 | 68.9 | 14.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 89.3 | 17.7 | 84.2 | 16.6 | 79.1 | 15.5 | 76.6 | 15.0 | 74.0 | 14.5 | 68.9 | 13.4 |
| | | 13.0 | 11.8 | 89.3 | 16.7 | 84.2 | 15.7 | 79.1 | 14.7 | 76.6 | 14.2 | 74.0 | 13.7 | 68.9 | 12.7 |
| 15.0 | 13.7 | 89.3 | 15.9 | 84.2 | 14.9 | 79.1 | 14.0 | 76.6 | 13.5 | 74.0 | 13.0 | 68.9 | 12.1 | | |
| 60% | 540.0 | -19.8 | -20.0 | 60.5 | 23.5 | 60.3 | 24.1 | 60.2 | 24.7 | 60.2 | 25.0 | 60.1 | 25.3 | 59.1 | 25.3 |
| | | -18.8 | -19.0 | 61.6 | 23.7 | 61.5 | 24.3 | 61.3 | 24.9 | 61.3 | 25.2 | 61.2 | 25.5 | 59.1 | 24.8 |
| | | -16.7 | -17.0 | 64.0 | 24.2 | 63.9 | 24.7 | 63.8 | 25.3 | 63.7 | 25.6 | 63.4 | 25.7 | 59.1 | 23.6 |
| | | -13.7 | -15.0 | 66.7 | 24.6 | 66.6 | 25.1 | 66.5 | 25.7 | 66.5 | 26.1 | 66.4 | 26.4 | 59.1 | 22.5 |
| | | -11.8 | -13.0 | 69.7 | 25.0 | 69.6 | 25.5 | 69.5 | 26.1 | 69.4 | 26.4 | 69.3 | 26.7 | 59.1 | 21.3 |
| | | -9.8 | -11.0 | 73.0 | 25.4 | 72.9 | 25.9 | 72.8 | 26.5 | 72.7 | 26.8 | 72.6 | 27.1 | 59.1 | 20.2 |
| | | -9.5 | -10.0 | 74.8 | 25.7 | 74.7 | 26.2 | 74.6 | 26.7 | 74.5 | 27.0 | 74.4 | 27.3 | 59.1 | 19.7 |
| | | -8.5 | -9.1 | 76.4 | 25.8 | 76.3 | 26.3 | 76.2 | 26.8 | 76.1 | 27.1 | 76.0 | 27.4 | 59.1 | 19.2 |
| | | -7.0 | -7.6 | 76.5 | 24.8 | 72.2 | 23.1 | 67.8 | 21.5 | 65.6 | 20.7 | 63.4 | 20.0 | 59.1 | 18.4 |
| | | -5.0 | -5.6 | 76.5 | 23.3 | 72.2 | 21.8 | 67.8 | 20.3 | 65.6 | 19.6 | 63.4 | 18.9 | 59.1 | 17.4 |
| | | -3.0 | -3.7 | 76.5 | 22.1 | 72.2 | 20.6 | 67.8 | 19.2 | 65.6 | 18.5 | 63.4 | 17.9 | 59.1 | 16.5 |
| | | 0.0 | -0.7 | 76.5 | 20.2 | 72.2 | 18.9 | 67.8 | 17.6 | 65.6 | 17.0 | 63.4 | 16.4 | 59.1 | 15.2 |
| | | 3.0 | 2.2 | 76.5 | 18.5 | 72.2 | 17.4 | 67.8 | 16.2 | 65.6 | 15.7 | 63.4 | 15.1 | 59.1 | 14.0 |
| | | 5.0 | 4.1 | 76.5 | 17.5 | 72.2 | 16.5 | 67.8 | 15.4 | 65.6 | 14.9 | 63.4 | 14.4 | 59.1 | 13.3 |
| | | 7.0 | 6.0 | 76.5 | 16.6 | 72.2 | 15.6 | 67.8 | 14.6 | 65.6 | 14.1 | 63.4 | 13.6 | 59.1 | 12.7 |
| | | 9.0 | 7.9 | 76.5 | 15.8 | 72.2 | 14.8 | 67.8 | 13.9 | 65.6 | 13.4 | 63.4 | 13.0 | 59.1 | 12.1 |
| | | 11.0 | 9.8 | 76.5 | 15.0 | 72.2 | 14.1 | 67.8 | 13.2 | 65.6 | 12.8 | 63.4 | 12.3 | 59.1 | 11.5 |
| | | 13.0 | 11.8 | 76.5 | 14.2 | 72.2 | 13.4 | 67.8 | 12.5 | 65.6 | 12.1 | 63.4 | 11.7 | 59.1 | 11.0 |
| 15.0 | 13.7 | 76.5 | 13.5 | 72.2 | 12.7 | 67.8 | 11.9 | 65.6 | 11.6 | 63.4 | 11.2 | 59.1 | 10.5 | | |
| 50% | 450.0 | -19.8 | -20.0 | 60.1 | 25.3 | 60.0 | 25.8 | 59.5 | 24.0 | 54.7 | 23.1 | 52.9 | 22.2 | 49.2 | 20.5 |
| | | -18.8 | -19.0 | 61.2 | 25.5 | 60.1 | 25.3 | 59.5 | 23.5 | 54.7 | 22.6 | 52.9 | 21.8 | 49.2 | 20.1 |
| | | -16.7 | -17.0 | 63.7 | 25.8 | 60.1 | 24.1 | 56.5 | 22.4 | 54.7 | 21.6 | 52.9 | 20.8 | 49.2 | 19.2 |
| | | -13.7 | -15.0 | 63.8 | 24.6 | 60.1 | 23.0 | 56.5 | 21.4 | 54.7 | 20.6 | 52.9 | 19.8 | 49.2 | 18.3 |
| | | -11.8 | -13.0 | 63.8 | 23.3 | 60.1 | 21.8 | 56.5 | 20.3 | 54.7 | 19.6 | 52.9 | 18.8 | 49.2 | 17.4 |
| | | -9.8 | -11.0 | 63.8 | 22.1 | 60.1 | 20.6 | 56.5 | 19.2 | 54.7 | 18.5 | 52.9 | 17.9 | 49.2 | 16.5 |
| | | -9.5 | -10.0 | 63.8 | 21.5 | 60.1 | 20.1 | 56.5 | 18.7 | 54.7 | 18.1 | 52.9 | 17.4 | 49.2 | 16.1 |
| | | -8.5 | -9.1 | 63.8 | 20.9 | 60.1 | 19.6 | 56.5 | 18.3 | 54.7 | 17.6 | 52.9 | 17.0 | 49.2 | 15.7 |
| | | -7.0 | -7.6 | 63.8 | 20.1 | 60.1 | 18.8 | 56.5 | 17.5 | 54.7 | 16.9 | 52.9 | 16.3 | 49.2 | 15.1 |
| | | -5.0 | -5.6 | 63.8 | 19.0 | 60.1 | 17.8 | 56.5 | 16.6 | 54.7 | 16.0 | 52.9 | 15.5 | 49.2 | 14.3 |
| | | -3.0 | -3.7 | 63.8 | 18.0 | 60.1 | 16.8 | 56.5 | 15.8 | 54.7 | 15.2 | 52.9 | 14.7 | 49.2 | 13.6 |
| | | 0.0 | -0.7 | 63.8 | 16.5 | 60.1 | 15.5 | 56.5 | 14.5 | 54.7 | 14.0 | 52.9 | 13.5 | 49.2 | 12.6 |
| | | 3.0 | 2.2 | 63.8 | 15.2 | 60 | | | | | | | | | |

6 Таблицы мощности


6 - 4 Поправочный коэффициент мощности

RXYHQ12,14,24,36P(8)

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению



Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию



3TW31472-1

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях). Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
- Способ расчета производительности наружных блоков.**
Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%
Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков, полученная по таблице характеристик при 100% отношении подключения x Поправочный коэффициент для трубы до самого дальнего внутреннего блока
Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%
Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков, полученная по таблице характеристик при установленном (%) отношении подключения x Поправочный коэффициент для трубы до самого дальнего внутреннего блока
- Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

| Модель | газ | жидкость |
|-----------|------|----------|
| RXYHQ12P8 | 28,6 | 15,9 |
| RXYHQ24P | 34,9 | 19,1 |
| RXYHQ36P | 41,3 | 22,2 |

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).


| Модель | газ | жидкость |
|-----------|------|----------|
| RXYHQ12P8 | 28,6 | 12,7 |
| RXYHQ24P | 34,9 | 15,9 |
| RXYHQ36P | 41,3 | 19,1 |

- Эквивалентная длина, используемая на приведенных выше схемах, основана на следующей эквивалентной длине
Эквивалентная длина трубы =
Эквивалентная длина главной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина труб разветвления x Поправочный коэффициент
Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.

При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

| | Поправочный коэффициент | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Стандартный размер | Увеличение размера |
| Охлаждение (трубка для газа) | 1,0 | 0,5 |
| Нагрев (трубка для жидкости) | 1,0 | 0,5 |

Пример



- В приведенном выше случае:
- (Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м x 1,0 = 120 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 1,0 + 40 м x 1,0 = 80 м
-
- Скорость изменения:
Производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,89
Производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0



6 Таблицы мощности

6 - 4 Поправочный коэффициент мощности

RXYHQ16P

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию



3TW31472-1

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
- Способ расчета производительности наружных блоков.**
Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%
Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков, полученная по таблице характеристик при 100% отношении подключения x Поправочный коэффициент для трубы до самого дальнего внутреннего блока
Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%
Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков, полученная по таблице характеристик при установленном (%) отношении подключения x Поправочный коэффициент для трубы до самого дальнего внутреннего блока
- Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

| | | |
|----------|-------|----------|
| Модель | газ | жидкость |
| RXYHQ16P | 31,8* | 15,9 |

* Если нет на месте, не увеличивайте. При отсутствии увеличения нет необходимости в применении поправочного коэффициента к эквивалентной длине (см. примечание 6).

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).

| | | |
|----------|------|----------|
| Модель | газ | жидкость |
| RXYHQ16P | 28,6 | 12,7 |


- Эквивалентная длина, используемая на приведенных выше схемах, основана на следующей эквивалентной длине
Эквивалентная длина трубы =
Эквивалентная длина главной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина труб разветвления x Поправочный коэффициент
Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.

При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

| | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Поправочный коэффициент | |
| | Стандартный размер | Увеличение размера |
| Охлаждение (трубка для газа) | 1,0 | 0,5 |
| Нагрев (трубка для жидкости) | 1,0 | 0,5 |

Пример

Увеличение размера основной трубы для газа Увеличение размера ответвительной трубы для газа
Увеличение размера основной трубы для жидкости Увеличение размера ответвительной трубы для жидкости



В приведенном выше случае:
(Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м x 1,0 = 80 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 1,0 + 40 м x 1,0 = 80 м


Скорость изменения:
Производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
Производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,99

6 Таблицы мощности


6 - 4 Поправочный коэффициент мощности

RXYHQ18,26,28,30P

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению



Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию



3TW31472-1

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
- Способ расчета производительности наружных блоков.**
Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%
Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков, полученная по таблице характеристик при 100% отношении подключения x Поправочный коэффициент для трубы до самого дальнего внутреннего блока
Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%
Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков, полученная по таблице характеристик при установленном (%) отношении подключения x Поправочный коэффициент для трубы до самого дальнего внутреннего блока
- Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных трубок для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

| Модель | газ | жидкость |
|-------------|------|----------|
| RXYHQ18P | 31,8 | 19,1 |
| RXYHQ26-30P | 38,1 | 22,2 |

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).

| Модель | газ | жидкость |
|-------------|------|----------|
| RXYHQ18P | 28,6 | 15,9 |
| RXYHQ26-30P | 34,9 | 19,1 |


- Эквивалентная длина, используемая на приведенных выше схемах, основана на следующей эквивалентной длине
Эквивалентная длина трубы =
Эквивалентная длина главной трубы x Поправочный коэффициент + Эквивалентная длина труб разветвления x Поправочный коэффициент
Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.

При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

| | Поправочный коэффициент | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Стандартный размер | Увеличение размера |
| Охлаждение (трубка для газа) | 1,0 | 0,5 |
| Нагрев (трубка для жидкости) | 1,0 | 0,5 |

Пример

Увеличение размера основной трубы для газа, Увеличение размера ответвительной трубы для газа
Увеличение размера основной трубы для жидкости, Увеличение размера ответвительной трубы для жидкости



В приведенном выше случае:
(Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 1,0 + 40 м x 1,0 = 120 м
(Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м x 1,0 = 80 м

Скорость изменения:

Производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,83
Производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0


6 Таблицы мощности

6 - 4 Поправочный коэффициент мощности

RXYHQ20,32,34P(8)

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению

Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию



6 Таблицы мощности


6 - 4 Поправочный коэффициент мощности

RXYHQ22P

Поправочный коэффициент для производительности по охлаждению



Поправочный коэффициент для производительности по нагреванию



3TW31472-1

ПРИМЕЧАНИЯ

- Эти графики показывают поправочный коэффициент на длину трубы для стандартной системы внутреннего блока при максимальной нагрузке (с установленным на максимум термостатом) при стандартных условиях. Более того, в условиях частичной нагрузки наблюдается лишь незначительное отклонение от поправочного коэффициента производительности, указанного на приведенных выше графиках.
- В этом внешнем блоке осуществляется постоянное управление давлением испарения при охлаждении и давлением конденсации - при нагревании.
- Способ расчета производительности наружных блоков.**
Максимальная производительность системы будет равна или общей производительности внутренних блоков, или максимальной производительности наружных блоков (как указано ниже), в зависимости от того, какая величина меньше.
Условие: Отношение подключения внутренних блоков не превышает 100%
Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков, полученная по таблице характеристик при 100% отношении подключения x Поправочный коэффициент для трубы до самого дальнего внутреннего блока
Условие: Отношение подключения внутренних блоков превышает 100%
Максимальная производительность наружных блоков = Производительность наружных блоков, полученная по таблице характеристик при установленном (%) отношении подключения x Поправочный коэффициент для трубы до самого дальнего внутреннего блока
- Если разность уровней равна 50 м или больше, и эквивалентная длина трубы составляет 90 м или больше, диаметр основных труб для газа и жидкости (внешний блок - разветвительные участки) необходимо увеличить. Новые значения диаметров указаны ниже.

| | | |
|----------|-------|----------|
| Модель | газ | жидкость |
| RXYHQ22P | 31,8* | 19,1 |

- Если длина трубы после первого набора ответвления для хладагента превышает 40 м, размер трубы между первым и последним наборами ответвления должен быть увеличен (см. также руководство по установке).

| | | |
|----------|------|----------|
| Модель | газ | жидкость |
| RXYHQ22P | 28,6 | 15,9 |

- Эквивалентная длина, используемая на приведенных выше схемах, основана на следующей эквивалентной длине


$$\text{Эквивалентная длина трубы} = \text{Эквивалентная длина главной трубы} \times \text{Поправочный коэффициент} + \text{Эквивалентная длина труб разветвления} \times \text{Поправочный коэффициент}$$
 Найдите поправочный коэффициент по следующей таблице.

При расчете производительности по охлаждению: размер трубы для газа
 При расчете производительности по нагреванию: размер трубы для жидкости

| | Поправочный коэффициент | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | Стандартный размер | Увеличение размера |
| Охлаждение (трубка для газа) | 1,0 | 0,5 |
| Нагрев (трубка для жидкости) | 1,0 | 0,5 |

Пример

Увеличение размера основной трубы для газа ; Увеличение размера ответвительной трубы для газа
 Увеличение размера основной трубы для жидкости ; Увеличение размера ответвительной трубы для жидкости



В приведенном выше случае:


(Охлаждение) Общая эквивалентная длина = 80 м x 1,0 + 40 м x 1,0 = 80 м
 (Нагрев) Общая эквивалентная длина = 80 м x 0,5 + 40 м x 1,0 = 80 м

Скорость изменения:
 Производительности по охлаждению при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 0,88
 Производительности по нагреву при перепаде высоты = 0 м, таким образом, приблизительно равна 1,0


7 Чертеж в масштабе и центр тяжести

7 - 1 Чертеж в масштабе

RXYHQ12P8



| № | Название частей | Замечания |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | Соединительное отверстие трубы для жидкости | См. примечание 2. |
| 2 | Соединительное отверстие трубы для газа | См. примечание 2. |
| 3 | Вывод заземления | Внутри коробов переключателей (M8) |
| 4 | Отверстие для шнура питания (сбоку) | Ø62 |
| 5 | Отверстие для шнура питания (спереди) | Ø45 |
| 6 | Отверстие для шнура питания (спереди) | Ø27 |
| 7 | Отверстие для шнура питания (внизу) | Ø65,5 |
| 8 | Отверстие для кабеля (спереди) | Ø27 |
| 9 | Отверстие для трубы (спереди) | |
| 10 | Отверстие для трубы (снизу) | |




ПРИМЕЧАНИ

- 1 Подробный вид спереди и снизу
Отображает размеры после фиксирования труб.
- 2 Трубка для газа [тепловой насос]
- 3 примечания
Ø28,6 Паяное соединение ...RXYHQ12P8
Трубка для жидкости [тепловой насос]

3TW30604-1A

RXYHQ12P8




| № | Наименование компонента | Примечание |
|---|--|------------|
| 1 | Комплект центрального дренажного поддона | KWC26B450 |

3TW27274-1

7 Чертеж в масштабе и центр тяжести


7 - 2 Центр тяжести



8 Схема трубной обвязки

RXYHQ12P8


1
8



4TW27255-1

9 Монтажная схема

9 - 1 Монтажная схема



| | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|--|---|------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| A1P~A6P | Печатная панель | K3R~K8R | K3R: Y1S | K7R: E1HC | S1PH, S2PH | Реле давления (высокого) | | |
| | A1P: Главный | | A4P, A8P: Вентилятор | K4R: Y2S | K8R: E2HC | T1A | Датчик тока (A6P) | |
| | A2P: Фильтр подавления помех | | A5P: ABC I/P | K5R: Y3S | | SD1 | Вход для защитных устройств | |
| | A3P: Инвертор | | A6P: Датчик тока | | | V1R | Модуль питания (A3P, A4P, A8P) | |
| BS1~BS5 | Кнопка (режим, установка, возврат, тест, переустановка) | M1C, M2C | Двигатель (компрессора) | | V2R | Диодный мост (A3P) | | |
| C1 | Конденсатор | M1F, M2F | Мотор (вентилятора) | | X1A~X4A | Соединитель (M1F, M2F) | | |
| C63, C66 | Конденсатор | PS | Импульсный источник питания (A1P, A3P) | | X1M | Колодка зажимов (блока питания) | | |
| DS1, DS2 | Переключатель DIP | Q1RP | Схема детектирования обращения фазы | | X1M | Колодка зажимов (управление) (A1P) | | |
| E1HC, E2HC | Подогреватель картера | Q1DI | Прерыватель утечки в землю | | X1M | Колодка зажимов (A5P) | | |
| F1U | Предохранитель (650 В пост. тока, 8 А @) (A4P, A8P) | R10 | Сопротивление (датчик тока)(A4P, A8P) | | Y1E | Электронный детандер (главный) | | |
| F1U, F2U | Предохранитель (250 В, 3,15 А) (A1P) | R50, R59 | Резистор | | Y2E | Электронный детандер (переохлаждения) | | |
| F5U | Полевой предохранитель | R95 | Резистор | | Y1S~Y3S | Электромагнитный клапан | | |
| F400U | Предохранитель (250 В, 6,3 А) (A2P) | | Термистор | | | Y1S: Горячий газ | Y3S: 4-ходовой клапан | |
| | | | | | | Y2S: Возврат масла | | |
| H1P~H8P | Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая) | R1T~R7T R31T~R32T | R1T: Воздух (A1P) | R4T: Противобледенитель теплообменника | Z1C~Z9C | Фильтр подавления помех (ферритовый стержень) | | |
| | [H2P] Подготовка, тестирование ----- мигает | | R1T: Ребро (A3P) | R5T: Выпускное отверстие теплообменника | | | Z1F | Фильтр шума (с поглощением всплесков) |
| | Обнаружение неисправности --- светится | | R2T: Всасывание | R6T: Трубка для жидкости | | | | |
| | | | | R31T: Выпускное отверстие M1C | | | R7T: аккумулятор | |
| HAP | Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - зеленая) | | R32T: Выпускное отверстие M2C | | | Селекторный переключатель охлаждения/нагрева | | |
| K1, K3 | Магнитное реле | S1NPH | Датчик давления (высокое) | S1S | S2S | Селектор (вентилятор/холод - тепло) | | |
| K2, K4 | Магнитный контактор (M1C) | S1NPL | Датчик давления (низкое) | | | Селектор (холод - тепло) | | |
| K2M | Магнитный контактор (M1C) | | | | | | | |
| K1R | Магнитное реле (K2M) | | | | | | | |

- : Внешняя проводка
 - : Колодка зажимов
 - : Соединитель
 - : Терминал
 - : Защитное заземление (болт)
- Цвета: RED: Красный, BRN: Коричневый, BLK: Черный, ORG: Оранжевый, GRY: Серый, GRN: Зеленый, WHT: Белый, BLU: Синий, YLW: Желтый, PNK: Розовый

2TW31476-1


ПРИМЕЧАНИЯ

- Эта диаграмма электропроводки применяется только для наружного блока.
- При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
- Обратитесь к руководству по установке для получения информации о схеме проводки внутренне-наружной передачи F1 - F2, наружно-наружной передачи F1 - F2, внешне-мульти передачи Q1 - Q3, а также об использовании переключателей BS1~BS5 и DS1, DS2.
- Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитного устройства S1PHs.

9 Монтажная схема

9 - 2 Схема внешних соединений

RXYHQ12P8




ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Все кабели, элементы и материалы местной поставки, монтируемые на объекте, должны соответствовать действующим нормам и правилам.
- 2 Используйте только провода с медными жилами.
- 3 Особенности исполнения проводки см. в электрических схемах.
- 4 В целях безопасности установите автоматический выключатель.
- 5 Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к данному виду работ.
- 6 Оборудование необходимо заземлить в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 7 Показанная проводка предназначена только для указания общих точек соединений, и не включает все детали соединений для конкретной установки.
- 8 Обязательно установите выключатель и плавкий предохранитель на линии питания каждого блока.
- 9 Так как данная система состоит из оборудования, в котором используются несколько источников электропитания, то необходимо установить основной размыкатель, который может отключить все источники питания одновременно.
- 10 Если существует возможность опрокидывания фазы, потери фазы, мгновенного отключения электроснабжения либо включения-выключения питания во время работы системы, установите на месте схему защиты опрокидывания фазы. Работа системы при опрокидывании фазы может привести к выходу из строя компрессора и других частей.

3D 051 452G

RXYHQ12-36P8




ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Все кабели, элементы и материалы местной поставки, монтируемые на объекте, должны соответствовать действующим нормам и правилам.
- 2 Используйте только провода с медными жилами.
- 3 Особенности исполнения проводки см. в электрических схемах.
- 4 В целях безопасности установите автоматический выключатель.
- 5 Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к данному виду работ.
- 6 Оборудование необходимо заземлить в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 7 Показанная проводка предназначена только для указания общих точек соединений, и не включает все детали соединений для конкретной установки.
- 8 Обязательно установите выключатель и плавкий предохранитель на линии питания каждого блока.
- 9 Так как данная система состоит из оборудования, в котором используются несколько источников электропитания, то необходимо установить основной размыкатель, который может отключить все источники питания одновременно.
- 10 Мощность БЛОКА 1 должна быть больше мощности БЛОКА 2 при последовательном соединении источника электропитания между блоками.
- 11 Если существует возможность опрокидывания фазы, потери фазы, мгновенного отключения электроснабжения либо включения-выключения питания во время работы системы, установите на месте схему защиты опрокидывания фазы. Работа системы при опрокидывании фазы может привести к выходу из строя компрессора и других частей.

3D052261E

10 Данные по шуму

10 - 1 Спектр звукового давления



RXYHQ-P
Стандартная акустическая мощность и звуковое давление (охлаждение)

| Тип | Акустическая мощность [дБА] | Звуковое давление [дБА] |
|----------|-----------------------------|-------------------------|
| RXYHQ28P | 80 | 60 |
| RXYHQ18P | 82 | 60 |
| RXYHQ18P | 82 | 61 |
| RXYHQ22P | 83 | 62 |
| RXYHQ22P | 83 | 62 |
| RXYHQ24P | 83 | 62 |
| RXYHQ24P | 83 | 62 |
| RXYHQ26P | 83 | 63 |
| RXYHQ26P | 83 | 63 |
| RXYHQ28P | 85 | 64 |
| RXYHQ28P | 85 | 64 |
| RXYHQ36P | 85 | 64 |
| RXYHQ36P | 85 | 65 |

4TW31467-1

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Уровень акустической мощности является абсолютным значением мощности для данного источника звука.
- 2 Уровень звукового давления является относительным значением, оно зависит от расстояния до источника и окружающей среды. Более подробная информация приведена на схеме уровня звука.
- 3 Указанные значения являются теоретическими значениями, основанными на результатах для конкретных установленных блоков. Возможные отклонения акустических значений в связи с особенностями установки не были приняты во внимание.

ПРИМЕЧАНИЯ


- 1 дБА = A-взвешенный уровень звуковой мощности. (шкала A согласно IEC)
- 2 Эталонное звуковое давление 0 дБА = 10E-6 Вт/м².
- 3 Измерено согласно ISO 3744.

10 Данные по шуму

10 - 2 Спектр звуковой мощности

1
10

RXYHQ12P8




4D052397F

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Выше всего (дБ): (В, G, N уже выпрямлены)

| | |
|---------|-------|
| Масштаб | 50 Гц |
| б | |
| А | 60,0 |
| С | 69,0 |
- 2 Условия работы:
 - Источник питания: Y1: 380-415 В 50 Гц
- 3 Измеряемое место: Беззвонная камера (значение преобразования)
- 4 Шум при работе измеряется в беззвонной камере, если он измеряется в действительных условиях установки, величина обычно будет выше ввиду шума окружающей среды и отражения звуков
- 5 Местоположение микрофона




11 Установка

11 - 1 Место для обслуживания


RXYHQ12-36P8

Установка одиночных блоков


<Схема 1>



<Схема 2>




<Схема 3>




Установка нескольких блоков в ряд


<Схема 1>



<Схема 2>



<Схема 3>



Примечания:

- Высоты стен для схем 1 и 2:
Спереди: 1500 мм
сторона всасывания: 500 мм
Сбоку: Без ограничения по высоте.
Площадь для установки, приведенная на этом чертеже, основана на работе в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 35 градусов.
Если расчетная температура наружного воздуха превышает 35 градусов или нагрузка превышает максимальную производительность из-за слишком большой тепловой нагрузки на всех наружных блоках, необходимо обеспечить больше площади на стороне всасывания, чем это показано на чертеже.
- Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на $h1/2$ и $h2/2$ со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке справа.
- При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается оптимальная схема, с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха.
(Если необходимо поместить большее число блоков, чем показано на схемах выше, необходимо принять меры для исключения поступления выбрасываемого воздуха на приток.)
- Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.

3D051451M


11 Установка

11 - 1 Место для обслуживания


RXYHQ12-36P8

Установка централизованной группы


<Схема 1>



<Схема 2>



<Установка: мм>




3D051451M


11 Установка

11 - 2 Крепление и фундамент блоков

RXYHQ12P8




Дренажная канавка
(Степень выравнивания
около 1/50)




Тип фундаментного болта: JA
Размер: M12
Необходимы четыре болта
3 бороздки резьбы или
больше

Метод выполнения - фундаментный болт



При установке нескольких соединенных блоков



При установке
основания на земле

При установке основания
на бетонном полу

Дренажная канавка

Поперечное сечение X-X

| Модель | A | B |
|-----------|------|------|
| RXYHQ12P8 | 1102 | 1302 |

ПРИМЕЧАНИ

- 1 Пропорция цемент:песок:гравий для бетона должна быть 1:2:4, а диаметр арматуры - 10 мм (прибл. с 300 мм интервалом).
- 2 Поверхность должна быть укреплена известковым раствором. Кромки концов должны быть стесаны.
- 3 Когда основание устанавливается на бетонном этаже, то нет необходимости в каменной кладке. Однако, поверхность секции, на которой установлено основание, должна быть подвергнута черновой обработке.
- 4 Вокруг основания должна быть сделана дренажная канавка, через которую отводится вода из места установки оборудования.
- 5 При установке оборудования на крыше должна быть проверена прочность этажа и сделаны измерения на водонепроницаемость.

ЗТW30609-6A

11 Установка

11 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXQ-P(A)
RXYQ-P(8)
RXYHQ-P8

1
11

| | | Ответвление с соединителем REFNET | Ответвление с соединителем и насадкой refnet | Ответвление с насадкой REFNET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|--|--|--|--------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|------------|--|--|------|------------|------------|-------------|------------|------------|------|------------|
| <p>Пример соединения (Соединение 8 внутренних блоков в системе теплового насоса) Используйте набор труб для подключения нескольких наружных блоков, которые продаются отдельно в качестве опции (ВНФQ22P1007+1517) для установки наружных блоков в конфигурации "мульти". Способ выбора приведен в правой таблице. • Не используйте набор труб для подключения нескольких наружных блоков (ВНФQ22M809), который продается отдельно в качестве опции для М-серии, и не используйте Т-соединения.</p> <p>1) внутренний блок 2) соединитель REFNET 3) насадка REFNET 4) набор трубок для подключения нескольких наружных блоков</p> <p>Установите соединительную часть (▲ деталь на рисунке) набора трубок для подключения нескольких наружных блоков горизонтально, с учетом ограничений по установке, указанных в разделе "Подключение трубопровода для хладагента". (*) Если производительность системы соответствует RXY(H)Q20 или выше, заново определите значения до первого наружного ответвления, считая от внутреннего блока.</p> | <p>Установлен один наружный блок (RXYQ05-18 + RXYHQ12)</p> <p>Внешние блоки, установленные в системе с несколькими наружными блоками (RXYQ20-54+ RXYHQ16-36)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Максимальная допустимая длина</p> <p>Между наружным и внутренним блоками</p> <p>Между наружным ответвлением и наружным блоком (Только для RXY(H)Q20 или выше)</p> <p>Между наружным и внутренним блоками</p> <p>Между внутренним и внутренним блоками</p> <p>Между наружным и внутренним блоками (главным) и наружным блоком (вспомогательным) (H3)=5 м</p> | <p>Реальная длина трубы</p> <p>Эквивалентная длина</p> <p>Общее удлинение</p> <p>Реальная длина трубы</p> <p>Разница по высоте</p> <p>Разница по высоте</p> <p>Разница по высоте</p> <p>Реальная длина трубы</p> | <p>Длина трубы между наружным(*) и внутренним блоками ≤ 165 м [Пример] блок 6: a+b+h=165 м, блок 8: a+h=165 м</p> <p>Эквивалентная длина трубы между наружным(*) и внутренним блоками 190 м (Предполагаем, что эквивалентная длина трубы соединителя REFNET равна 0,5 м, а насадки REFNET ответвительной трубы коллектора - 1,0 м. (для целей расчета))</p> <p>Общая длина трубы от наружного блока* до всех внутренних блоков ≤ 1000 м</p> <p>Длина трубы от наружного блока ≤ 10 м. Приблизительная длина: макс. 13 м</p> <p>Разница по высоте между наружным блоком и внутренним блоком (H1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок находится ниже).</p> <p>Разница по высоте между соседними внутренними блоками (H2) ≤ 15 м</p> <p>Разница по высоте между наружным блоком (главным) и наружным блоком (вспомогательным) (H3)=5 м</p> <p>Длина трубы от первого набора ветви хладагента (разветвитель REFNET соединитель или разветвитель REFNET насадка) до внутреннего блока ≤ 40 м (см. применение 1 на следующей странице) [Пример] блок 8: b+c+d+e+f+g+r ≤ 40 м [Пример] блок 6: b+h ≤ 40 м</p> | <p>Выбор насадки REFNET</p> <ul style="list-style-type: none"> Выберите в приведенной ниже таблице в соответствии с общим показателем производительности всех внутренних блоков, подключенных ниже насадки refnet. Примечание: Блок типа 250 нельзя подключать ниже насадки REFNET. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип производительности внутреннего блока</th> <th>Наименование набора отведения для хладагента</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><290</td> <td>KHRQ22M29H (Макс. 8 отделений)</td> </tr> <tr> <td>290<=x<640</td> <td>KHRQ22M64H (Макс. 8 отделений)^a</td> </tr> <tr> <td>≤640</td> <td>KHRQ22M75H (Макс. 8 отделений)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Выбор набора трубок для соединения нескольких наружных блоков (необходимо в случае, если тип наружного блока - и/или выше). Выберите из следующей таблицы в соответствии с количеством наружных блоков.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Количество наружных блоков</th> <th>Наименование набора отведения для хладагента</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>ВНФQ22P1007</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ВНФQ22P1517</td> </tr> </tbody> </table> | Тип производительности внутреннего блока | Наименование набора отведения для хладагента | <290 | KHRQ22M29H (Макс. 8 отделений) | 290<=x<640 | KHRQ22M64H (Макс. 8 отделений) ^a | ≤640 | KHRQ22M75H (Макс. 8 отделений) | Количество наружных блоков | Наименование набора отведения для хладагента | 2 | ВНФQ22P1007 | 3 | ВНФQ22P1517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип производительности внутреннего блока | Наименование набора отведения для хладагента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <290 | KHRQ22M29H (Макс. 8 отделений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290<=x<640 | KHRQ22M64H (Макс. 8 отделений) ^a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≤640 | KHRQ22M75H (Макс. 8 отделений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество наружных блоков | Наименование набора отведения для хладагента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ВНФQ22P1007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ВНФQ22P1517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Выбор соединения REFNET</p> <ul style="list-style-type: none"> При использовании соединитель refnet в первом отвлении, считая от стороны наружного блока. Выберите из следующей таблицы в соответствии с производительностью наружного блока. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип производительности наружного блока</th> <th>Наименование набора отведения для хладагента</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RXYQ05</td> <td>KHRQ22M20TCZ-P20BK12Q</td> </tr> <tr> <td>RXYQ08+10</td> <td>KHRQ22M29TCZ-P29BK12Q</td> </tr> <tr> <td>RXYQ12-18U</td> <td>RXYQ20+22</td> </tr> <tr> <td>RXYHQ12 + RXYHQ16-22</td> <td>KHRQ22M64TCZ-P64BK12Q</td> </tr> <tr> <td>RXYQ24-54</td> <td>KHRQ22M75TCZ-P75BK12Q</td> </tr> <tr> <td>RXYHQ24-36</td> <td>RXYHQ24-36</td> </tr> </tbody> </table> <p>Для соединений REFNET ответвительных трубок линии, отличных от первого отвления, выберите соответствующую модель набора для отвления, исходя из общего показателя производительности.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип производительности внутреннего блока</th> <th>Наименование набора отведения для хладагента</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><200</td> <td>KHRQ22M20T</td> </tr> <tr> <td>200<=x<290</td> <td>KHRQ22M29T9</td> </tr> <tr> <td>290<=x<640</td> <td>KHRQ22M64T</td> </tr> <tr> <td>≥640</td> <td>KHRQ22M75T</td> </tr> </tbody> </table> | Тип производительности наружного блока | Наименование набора отведения для хладагента | RXYQ05 | KHRQ22M20TCZ-P20BK12Q | RXYQ08+10 | KHRQ22M29TCZ-P29BK12Q | RXYQ12-18U | RXYQ20+22 | RXYHQ12 + RXYHQ16-22 | KHRQ22M64TCZ-P64BK12Q | RXYQ24-54 | KHRQ22M75TCZ-P75BK12Q | RXYHQ24-36 | RXYHQ24-36 | Тип производительности внутреннего блока | Наименование набора отведения для хладагента | <200 | KHRQ22M20T | 200<=x<290 | KHRQ22M29T9 | 290<=x<640 | KHRQ22M64T | ≥640 | KHRQ22M75T | <p>Выбор соединения REFNET</p> <ul style="list-style-type: none"> При использовании соединитель refnet в первом отвлении, считая от стороны наружного блока. Выберите из следующей таблицы в соответствии с производительностью наружного блока. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип производительности наружного блока</th> <th>Наименование набора отведения для хладагента</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RXYQ05</td> <td>KHRQ22M20TCZ-P20BK12Q</td> </tr> <tr> <td>RXYQ08+10</td> <td>KHRQ22M29TCZ-P29BK12Q</td> </tr> <tr> <td>RXYQ12-18U</td> <td>RXYQ20+22</td> </tr> <tr> <td>RXYHQ12 + RXYHQ16-22</td> <td>KHRQ22M64TCZ-P64BK12Q</td> </tr> <tr> <td>RXYQ24-54</td> <td>KHRQ22M75TCZ-P75BK12Q</td> </tr> <tr> <td>RXYHQ24-36</td> <td>RXYHQ24-36</td> </tr> </tbody> </table> <p>Для соединений REFNET ответвительных трубок линии, отличных от первого отвления, выберите соответствующую модель набора для отвления, исходя из общего показателя производительности.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип производительности внутреннего блока</th> <th>Наименование набора отведения для хладагента</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><200</td> <td>KHRQ22M20T</td> </tr> <tr> <td>200<=x<290</td> <td>KHRQ22M29T9</td> </tr> <tr> <td>290<=x<640</td> <td>KHRQ22M64T</td> </tr> <tr> <td>≥640</td> <td>KHRQ22M75T</td> </tr> </tbody> </table> | Тип производительности наружного блока | Наименование набора отведения для хладагента | RXYQ05 | KHRQ22M20TCZ-P20BK12Q | RXYQ08+10 | KHRQ22M29TCZ-P29BK12Q | RXYQ12-18U | RXYQ20+22 | RXYHQ12 + RXYHQ16-22 | KHRQ22M64TCZ-P64BK12Q | RXYQ24-54 | KHRQ22M75TCZ-P75BK12Q | RXYHQ24-36 | RXYHQ24-36 | Тип производительности внутреннего блока | Наименование набора отведения для хладагента | <200 | KHRQ22M20T | 200<=x<290 | KHRQ22M29T9 | 290<=x<640 | KHRQ22M64T | ≥640 | KHRQ22M75T |
| Тип производительности наружного блока | Наименование набора отведения для хладагента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYQ05 | KHRQ22M20TCZ-P20BK12Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYQ08+10 | KHRQ22M29TCZ-P29BK12Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYQ12-18U | RXYQ20+22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYHQ12 + RXYHQ16-22 | KHRQ22M64TCZ-P64BK12Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYQ24-54 | KHRQ22M75TCZ-P75BK12Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYHQ24-36 | RXYHQ24-36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип производительности внутреннего блока | Наименование набора отведения для хладагента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <200 | KHRQ22M20T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200<=x<290 | KHRQ22M29T9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290<=x<640 | KHRQ22M64T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≥640 | KHRQ22M75T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип производительности наружного блока | Наименование набора отведения для хладагента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYQ05 | KHRQ22M20TCZ-P20BK12Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYQ08+10 | KHRQ22M29TCZ-P29BK12Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYQ12-18U | RXYQ20+22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYHQ12 + RXYHQ16-22 | KHRQ22M64TCZ-P64BK12Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYQ24-54 | KHRQ22M75TCZ-P75BK12Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RXYHQ24-36 | RXYHQ24-36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип производительности внутреннего блока | Наименование набора отведения для хладагента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <200 | KHRQ22M20T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200<=x<290 | KHRQ22M29T9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 290<=x<640 | KHRQ22M64T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ≥640 | KHRQ22M75T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Выбор набора отведения для хладагента</p> <p>Наборы отведений для хладагента могут использоваться только с R410A.</p> | <p>Пример расположения ниже по потоку внутренних блоков</p> <p>[Пример] в случае соединения REFNET C; внутренние блоки 3+4+5+6+7+8</p> <p>[Пример] в случае соединения REFNET B; внутренние блоки 7+8, в случае насадки refnet; внутренние блоки 1+2+3+4+5+6</p> <p>[Пример] в случае насадки refnet; внутренние блоки 1+2+3+4+5+6+7+8</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4PW48461-1

11 Установка

11 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXYQ-P8
RXYQ-P(8)
RXYHQ-P8

Е. Трубки между ответвлениями для хладагента и внутренним блоком

- Выберите из следующей таблицы в соответствии с типом общей производимости наружных блоков, подключенных ниже по потоку.

Размер трубок для подключения наружных блоков

| Тип производимости наружного блока | Размер трубки (внешний диаметр) (мм) | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Трубка для газа | Трубка для жидкости |
| RXYQ05 | Ø15,9 | Ø9,5 |
| RXYQ08 | Ø19,1 | Ø12,7 |
| RXYQ10 | Ø22,2 | Ø15,9 |
| RXYQ12-16 + RXYHQ12-16 | Ø28,6 | Ø19,1 |
| RXYQ18 + RXYHQ18-24 | Ø34,9 | Ø22,2 |
| RXYQ20-22 + RXYHQ20-22 | Ø41,3 | Ø25,4 |
| RXYHQ24 | Ø41,3 | Ø25,4 |
| RXYHQ26-34 | Ø41,3 | Ø25,4 |
| RXYQ36-54 + RXYHQ36 | Ø41,3 | Ø25,4 |

диам. Система трубопроводов между наборами ответвлений для хладагента

- Выберите в приведенной ниже таблице в соответствии с общим показателем производимости всех внутренних блоков, подключенных ниже указанного.
- Не допускайте того, чтобы размер соединительной трубки превышал размер трубки для хладагента, определенный в соответствии с наименованием модели.

Общий показатель производимости внутренних или наружных блоков



| Общий показатель производимости внутренних или наружных блоков | Размер трубки (внешний диаметр) (мм) | |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| | Трубка для газа | Трубка для жидкости |
| <150 | Ø15,9 | Ø9,5 |
| 150~x<200 | Ø19,1 | Ø12,7 |
| 200~x<290 | Ø22,2 | Ø15,9 |
| 290~x<420 | Ø28,6 | Ø19,1 |
| 420~x<640 | Ø34,9 | Ø22,2 |
| 640~x<920 | Ø41,3 | Ø25,4 |
| ≥920 | Ø41,3 | Ø25,4 |

А, В, С. Трубки между наружным блоком и набором ответвлений для хладагента

- Выберите из следующей таблицы в соответствии с типом общей производимости наружных блоков, подключенных ниже по потоку.

Размер трубок для подключения наружных блоков

| Тип производимости наружного блока | Размер трубки (внешний диаметр) (мм) | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Трубка для газа | Трубка для жидкости |
| RXYQ05 | Ø15,9 | Ø9,5 |
| RXYQ08 | Ø19,1 | Ø12,7 |
| RXYQ10 | Ø22,2 | Ø15,9 |
| RXYQ12-16 + RXYHQ12-16 | Ø28,6 | Ø19,1 |
| RXYQ18 + RXYHQ18-24 | Ø34,9 | Ø22,2 |
| RXYQ20-22 + RXYHQ20-22 | Ø41,3 | Ø25,4 |
| RXYHQ24 | Ø41,3 | Ø25,4 |
| RXYHQ26-34 | Ø41,3 | Ø25,4 |
| RXYQ36-54 + RXYHQ36 | Ø41,3 | Ø25,4 |



Если звявляющая длина трубки между наружным и внутренним блоками составляет 90 м или более, размер основных трубок (и со стороны газа, и со стороны жидкости) необходимо увеличить. В зависимости от длины трубы производимость может уменьшиться, но даже в этом случае можно увеличить размер основных трубок.

| Сторона жидкости | Размер трубки (внешний диаметр) (мм) | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Трубка для газа | Трубка для жидкости |
| RXYQ05 | Ø15,9 | Ø9,5 |
| RXYQ08+10 | Ø19,1 | Ø12,7 |
| RXYQ12-16 + RXYHQ12-16 | Ø22,2 | Ø15,9 |
| RXYQ18 + RXYHQ18-24 | Ø28,6 | Ø19,1 |
| RXYQ20-24 + RXYHQ20-24 | Ø34,9 | Ø22,2 |
| RXYQ26-54 + RXYHQ26-36 | Ø41,3 | Ø25,4 |

—Увеличение не допускается

| Сторона газа | Размер трубки (внешний диаметр) (мм) | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Трубка для газа | Трубка для жидкости |
| RXYQ05 | Ø15,9 | Ø9,5 |
| RXYQ08 | Ø19,1 | Ø12,7 |
| RXYQ10 | Ø22,2 | Ø15,9 |
| RXYQ12 + 14 + RXYHQ12 | Ø28,6 | Ø19,1 |
| RXYQ16 + 18 + RXYQ20-22 + RXYHQ16-22 | Ø28,6 | Ø19,1 |
| RXYQ24 + RXYHQ24 | Ø34,9 | Ø22,2 |
| RXYQ26-34 + RXYHQ26-34 | Ø34,9 | Ø22,2 |
| RXYQ36-54 + RXYHQ36 | Ø41,3 | Ø25,4 |

—Увеличение не допускается

а. Если не указано здесь, увеличение невозможно

Порядок расчета дополнительного количества заряжаемого хладагента R

Дополнительное количество заряжаемого хладагента R (кг)

R следует округлить до 0,1 кг

Количество заряжаемого хладагента в систему должно быть меньше 100 кг. Это означает, что в случае, если расчетная нагрузка хладагента равна или превышает 100 кг, необходимо разделить систему с несколькими наружными блоками на более мелкие независимые системы, каждая из

Пример отверстия для хладагента с использованием соединителя и насадки REFNET для RXYQ34P ((1x16) + (1x18))

Если наружный блок - RXYQ34P, и длины трубок таковы, как указано ниже

| |
|---|
| а. Ø19,1x30 м [f: Ø9,5x10 м g: Ø6,4x10 м h: Ø6,4x10 м i: Ø6,4x10 м j: Ø6,4x9 м |
| б. Ø15,9x10 м [f: Ø9,5x10 м g: Ø6,4x20 м h: Ø6,4x20 м i: Ø12,7x10 м j: Ø12,7x10 м |
| с. Ø9,5x10 м [f: Ø9,5x10 м g: Ø6,4x20 м h: Ø6,4x20 м i: Ø12,7x10 м j: Ø12,7x10 м |

R = (90x0,26)+(100x0,18)+(100x0,12)+(40x0,059)+(490x0,022)+2 = 16,238
⇒ R = 16,2 kg

| Сторона жидкости | Размер трубки (внешний диаметр) (мм) | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | Трубка для газа | Трубка для жидкости |
| RXYQ05 | Ø15,9 | Ø9,5 |
| RXYQ08+10 | Ø19,1 | Ø12,7 |
| RXYQ12-16 + RXYHQ12-16 | Ø22,2 | Ø15,9 |
| RXYQ18 + RXYHQ18-24 | Ø28,6 | Ø19,1 |
| RXYQ20-24 + RXYHQ20-24 | Ø34,9 | Ø22,2 |
| RXYQ26-54 + RXYHQ26-36 | Ø41,3 | Ø25,4 |

—Увеличение не допускается

$$R = [(X1 \times \text{Ø}22,2) \times 0,37] + [(X2 \times \text{Ø}19,1) \times 0,26] + [(X3 \times \text{Ø}15,9) \times 0,18] + [(X4 \times \text{Ø}12,7) \times 0,12] + [(X5 \times \text{Ø}9,5) \times 0,059] + [(X6 \times \text{Ø}6,4) \times 0,022] + A$$

X_{1..6} = Общая длина (м) трубки для жидкости в Оа
A = Масса по таблице

Примечание 1

Допустима длина после первого набора ответвления для хладагента до внутренних блоков составляет 40 м или меньше, однако ее можно увеличить до 90 м при соблюдении следующих условий.

Необходимые условия

Необходимо увеличить размер трубы для жидкости и газа, если длина трубы между первым набором ответвления и конечным набором ответвления превышает 40 м (редукторы приобретаются на месте). Если увеличенный размер трубы больше размера основной трубы, последний следует также увеличить.

Для расчета общего увеличения длины (реальную длину указанных выше труб следует удвоить, (кроме основной трубы и труб, размеры которых не увеличивают)

От внутреннего блока до ближайшего набора ответвления ≤ 40 м

Разница между расстоянием от наружного блока до самого дальнего внутреннего блока и расстоянием от наружного блока до ближайшего внутреннего блока ≤ 40 м

Чертежи примеров

Увеличьте размер трубы следующим образом

Ø9,5 → Ø12,7 Ø15,9 → Ø19,1 Ø22,2 → Ø25,4*
Ø12,7 → Ø15,9 Ø19,1 → Ø22,2

* Если имеется на месте. В противном случае, его нельзя увеличить.

Чертежи примеров

Увеличьте размер трубы следующим образом

Ø9,5 → Ø12,7 Ø15,9 → Ø19,1 Ø22,2 → Ø25,4*
Ø12,7 → Ø15,9 Ø19,1 → Ø22,2

* Если имеется на месте. В противном случае, его нельзя увеличить.

Чертежи примеров

Увеличьте размер трубы следующим образом

Ø9,5 → Ø12,7 Ø15,9 → Ø19,1 Ø22,2 → Ø25,4*
Ø12,7 → Ø15,9 Ø19,1 → Ø22,2

* Если имеется на месте. В противном случае, его нельзя увеличить.

Примечание 2


Если размер трубы над насадкой REFNET составляет 0,34,9 или более, необходим KHRQ22M75H.

12 Рабочий диапазон


RXYHQ12-36P8

1
12

Охлаждение



Обогрев



4TW25797-3C

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Приведенные значения соответствуют следующим условиям эксплуатации: внутренние и наружные блоки:
 - эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м
 - перепад уровня: 0 м
- 2 В зависимости от условий эксплуатации и монтажа, внутренний блок может переключаться в режим ледостава (внутреннего льдоудаления).
- 3 Для уменьшения частоты работы в режиме ледостава (внутреннего льдоудаления), рекомендуется установить наружный блок в месте, не подверженном воздействию ветра.