


ПРИМЕЧАНИЯ


- 1. Выше всего (дБ): (В, G, N уже выпрямлены)
 - 2. Измеряемое место: измерения в заглушенном помещении.
 - 3. Рабочий шум отличается от работы и внешних условий.
 - 4. Местоположение микрофона. JISC9612
- Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612



Масштаб	50 Гц 230В (H)	50 Гц 230 В (L)
A	41	27

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. Выше всего (дБ): (В, G, N уже выпрямлены)
 - 2. Измеряемое место: измерения в заглушенном помещении.
 - 3. Рабочий шум отличается от работы и внешних условий.
 - 4. Местоположение микрофона. JISC9612
- Метод измерения шума в процессе работы соответствует JISC9612



Масштаб	50 Гц 230В (H)	50 Гц 230 В (L)
A	41	29